

構造設備の概要

（有は○、無は×を有無欄に記入すること）

	施 設 ・ 設 備	有無	無（×）の理由
診察処置	各科専門の診察室		
	各科専門の処置室		
手術	手術室		
	準備室		
	内部は不浸透質の材料で覆われている		
	手洗滅菌設備		
	照明設備		
	機械器具材料用消毒設備		
	防爆設備		
検査	臨床検査施設		
	喀痰、血液、尿、ふん便等の検査設備		
X線室	X線室		
	X線操作室		
	X線室の標識		
	注意事項の掲示		
	X線障害防止設備（天井、床、壁、扉、窓）		
調剤所	調剤所		
	冷暗所		
	麻薬保管施設		
	採光設備		
	換気設備		
	感量10mgのてんびん、500mgの上皿てんびん		
	その他の調剤に必要な器具		
消毒	消毒室（入院患者・職員の被服・寝具等用）		
給食施設	入院患者すべてに給食し得る施設		
	調理室床の耐水性、洗浄・排水に便利な構造		
	食器・野菜の消毒施設		
	防火構造		

	施 設 ・ 設 備	有無	無 (×) の 理 由				
洗濯	洗 濯 施 設						
分 べ ん	分 べ ん 室						
	新 生 児 の 入 浴 施 設						
歯 科 技 工	歯 科 技 工 室						
	防 じ ん 設 備						
	防 火 設 備						
	必 要 な 機 械 器 具						
防 火 ・ 避 難	屋 内 消 火 栓 、 ス プ リ ン ク ラ ー						
	自 動 火 災 報 知 器						
	非 常 用 照 明 装 置 、 誘 導 灯						
	避 難 階 段						
当 直	当 直 室 (医 師 ・ 看 護 師)						
療 養 病 床	機 能 訓 練 室 (4 0 m ² 以 上)						
	食 堂 (1 人 あ た り 1 m ² 以 上)						
	談 話 室						
	浴 室						
精 神 病 床	精神疾患の特性を踏まえた適切な医療の提供及び患者の保護のために必要な方法						
結 核 ・ 感 染 症 病 床	機 械 換 気 設 備						
	感染予防のためのシャ断その他必要な方法						
	必 要 な 消 毒 施 設						
高 工 ネ ル ギ □ 放 射 線 ・ 同 位 元 素 等	設置するものに○	設 置 装 置	防護設備	(有 は ○ 無 は × を 記 入)	耐火構造	防護設備	注 意 事 項 掲 示
		診療用高エネルギー放射発生装置		放射線照射室			
		診療用放射線照射装置		操 作 室			
		診療用放射線照射器具		同 位 元 素 使 用 室			
		診療用放射性同位元素 (医薬品 ・ 非密封)		準 備 室			
				検 査 室			
	放射性同位元素による汚染除去設備	排水関係		貯 蔵 施 設			
		排気関係		廃 棄 施 設			