

検査結果表  
(防火扉)

|              |          |     |       |  |  |
|--------------|----------|-----|-------|--|--|
| 当該検査に関与した検査者 |          | 氏 名 | 検査者番号 |  |  |
|              | 代表となる検査者 |     |       |  |  |
|              | その他の検査者  |     |       |  |  |

| 番号        | 検 査 項 目    | 検査事項                | 検査結果              |               |              | 担当検査者番号 |  |
|-----------|------------|---------------------|-------------------|---------------|--------------|---------|--|
|           |            |                     | 指摘なし              | 要是正           | 既 存<br>不 適 格 |         |  |
| (1)       | 防火扉        | 設置場所の周囲状況           | 閉鎖の障害となる物品の放置の状況  |               |              |         |  |
| (2)       |            | 扉、枠及び金物             | 扉の取付けの状況          |               |              |         |  |
| (3)       |            |                     | 扉、枠及び金物の劣化及び損傷の状況 |               |              |         |  |
| (4)       |            | 危害防止装置              | 作動の状況             |               |              |         |  |
| (5)       | 連動機構       | 煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器 | 設置位置              |               |              |         |  |
| (6)       |            |                     | 感知の状況             |               |              |         |  |
| (7)       |            | 温度ヒューズ装置            | 設置の状況             |               |              |         |  |
| (8)       |            | 連動制御器               | スイッチ類及び表示灯の状況     |               |              |         |  |
| (9)       |            |                     |                   | 結線接続の状況       |              |         |  |
| (10)      |            |                     |                   | 接地の状況         |              |         |  |
| (11)      |            |                     |                   | 予備電源への切り替えの状況 |              |         |  |
| (12)      |            | 連動機構用予備電源           | 劣化及び損傷の状況         |               |              |         |  |
| (13)      |            |                     | 容量の状況             |               |              |         |  |
| (14)      |            | 自動閉鎖装置              | 設置の状況             |               |              |         |  |
| (15)      |            |                     | 再ロック防止機構の作動の状況    |               |              |         |  |
| (16)      |            | 総合的な作動の状況           | 防火扉の閉鎖の状況         |               |              |         |  |
| (17)      | 防火区画の形成の状況 |                     |                   |               |              |         |  |
| 上記以外の検査項目 |            |                     |                   |               |              |         |  |
|           |            |                     |                   |               |              |         |  |
|           |            |                     |                   |               |              |         |  |
|           |            |                     |                   |               |              |         |  |
| 特記事項      |            |                     |                   |               |              |         |  |
| 番号        | 検査項目       | 指摘の具体的内容等           | 改善の具体的内容等         | 改善（予定）年月      |              |         |  |
|           |            |                     |                   |               |              |         |  |
|           |            |                     |                   |               |              |         |  |
|           |            |                     |                   |               |              |         |  |
|           |            |                     |                   |               |              |         |  |
|           |            |                     |                   |               |              |         |  |

- (注意)
- ①

この書類は、建築物ごとに作成してください。
- ②

記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
- ③

「当該検査に関与した検査者」欄は、建築基準法施行規則別記第36の8様式第二面4欄に記入した検査者について記入し、「検査者番号」欄に検査者を特定できる番号、記号等を記入してください。当該防火設備の検査を行った検査者が1人の場合は、その他の検査者欄は削除して構いません。
- ④

該当しない検査項目がある場合は、当該項目の「番号」欄から「担当検査者番号」欄までを取消線で抹消してください。
- ⑤

「検査結果」欄は、別表（い）欄に掲げる各検査項目ごとに記入してください。
- ⑥

「検査結果」欄のうち「要是正」欄は、別表（い）欄に掲げる検査項目について同表（ろ）欄に掲げる検査事項のいずれかが同表（に）欄に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください。
- ⑦

「検査結果」欄のうち「指摘なし」欄は、⑥に該当しない場合に○印を記入してください。
- ⑧

「既存不適格」欄は、「要是正」欄に○印を記入した場合で、建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは、○印を記入してください。
- ⑨

「担当検査者番号」欄は、「検査に関与した検査者」欄で記入した番号、記号等を記入してください。ただし、当該防火設備の検査を行った検査者が1人の場合は、記入しなくても構いません。
- ⑩

「上記以外の検査項目」欄は、第1ただし書の規定により特定行政庁が検査項目を追加したときに、当該検査項目を追加し、⑤から⑨に準じて検査結果等を記入してください。また、第1第2項の規定により同項に規定する図書等に検査の方法が記載されている場合に、当該図書等に記載されている検査項目を追加し、⑤から⑨に準じて検査結果等を記入してください。なお、これらの項目がない場合は、この欄を削除して構いません。
- ⑪

「特記事項」は、検査の結果、要是正の指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっても特記すべき事項がある場合に、該当する検査項目の番号、検査項目を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善済みの場合及び改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、改善した場合は「改善（予定）年月」欄に当該年月を記入し、改善予定年月が明らかになっている場合は「改善（予定）年月」欄に当該年月を（ ）書きで記入してください。
- ⑫

各階平面図を別添1の様式に従い添付し、防火扉の設置されている箇所及び指摘(特記すべき事項を含む)のあった箇所を明記してください。なお、別添1の様式は別記第二号、別記第三号又は別記第四号の各々の別添1の様式に記載すべき事項を合わせて記載することとして構いません。
- ⑬

要是正とされた検査項目（既存不適格の場合を除く。）については、要是正とされた部分を撮影した写真を別添2の様式に従い添付するとともに、撮影した写真の位置を別添1の様式に明記してください。