

御宿町 第3配水池（流入水）令和3年度 第1四半期

No	検査項目 (水質基準項目)	4月				5月				6月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
	気温℃	1	16.6	16.6	16.6	1	24.5	24.5	24.5	1	25.0	25.0	25.0
1	一般細菌CFU/ml	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
2	大腸菌---	1	不検出	不検出	不検出	1	不検出	不検出	不検出	1	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物mg/L									1	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物mg/L									1	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物mg/L									1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物mg/L									1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物mg/L									1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8	六価クロム化合物mg/L									1	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9	亜硝酸態窒素mg/L	1	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアンmg/L									1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素mg/L	1	2.24	2.24	2.24	1	1.78	1.78	1.78	1	1.65	1.65	1.65
12	フッ素及びその化合物mg/L									1	0.12	0.12	0.12
13	ホウ素及びその化合物mg/L									1	0.04	0.04	0.04
14	四塩化炭素mg/L									1	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサンmg/L									1	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	シス-1,2-ジ'クロエチレン及びトランス-1,2-ジ'クロエチレンmg/L									1	0.004未満	0.004未満	0.004未満
17	ジクロロメタンmg/L									1	0.002未満	0.002未満	0.002未満
18	テトラクロロエチレンmg/L									1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	トリクロロエチレンmg/L									1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
20	ベンゼンmg/L									1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21	塩素酸mg/L									1	0.06未満	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸mg/L									1	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルムmg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001	0.001	0.001	1	0.001	0.001	0.001
24	ジクロロ酢酸mg/L									1	0.003未満	0.003未満	0.003未満
25	ジブロモクロロメタンmg/L	1	0.012	0.012	0.012	1	0.011	0.011	0.011	1	0.011	0.011	0.011
26	臭素酸mg/L									1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタンmg/L	1	0.028	0.028	0.028	1	0.025	0.025	0.025	1	0.027	0.027	0.027
28	トリクロロ酢酸mg/L									1	0.003未満	0.003未満	0.003未満
29	ブロモジクロロメタンmg/L	1	0.004	0.004	0.004	1	0.005	0.005	0.005	1	0.004	0.004	0.004
30	ブロモホルムmg/L	1	0.012	0.012	0.012	1	0.008	0.008	0.008	1	0.011	0.011	0.011
31	ホルムアルデヒドmg/L									1	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物mg/L									1	0.005未満	0.005未満	0.005未満
33	アルミニウム及びその化合物mg/L									1	0.03	0.03	0.03
34	鉄及びその化合物mg/L									1	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅及びその化合物mg/L									1	0.005未満	0.005未満	0.005未満
36	ナトリウム及びその化合物mg/L									1	32.4	32.4	32.4
37	マンガン及びその化合物mg/L									1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
38	塩化物イオンmg/L	1	37.3	37.3	37.3	1	41.2	41.2	41.2	1	42.9	42.9	42.9
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)mg/L									1	82.2	82.2	82.2
40	蒸発残留物mg/L									1	243	243	243
41	陰イオン界面活性剤mg/L									1	0.02未満	0.02未満	0.02未満
42	ジェオスミンmg/L									1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオールmg/L									1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤mg/L									1	0.005未満	0.005未満	0.005未満
45	フェノール類mg/L									1	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)mg/L	1	0.6	0.6	0.6	1	0.6	0.6	0.6	1	0.4	0.4	0.4
47	pH値---	1	7.67	7.67	7.67	1	7.72	7.72	7.72	1	7.70	7.70	7.70
48	味---	1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0		
49	臭気---	1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0		
50	色度度	1	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度度	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満

御宿町 第3配水池（流入水）令和3年度 第1四半期

No	検査項目 (水質管理目標設定項目)	4月				5月				6月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
1	アンチモン及びその化合物 mg/L												
2	ウラン及びその化合物 mg/L												
3	ニッケル及びその化合物 mg/L												
4	削除 ----												
5	1,2-ジクロロエタン mg/L												
6	削除 ----												
7	削除 ----												
8	トルエン mg/L												
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L												
10	亜塩素酸 mg/L												
11	削除 ----												
12	二酸化塩素 mg/L												
13	ジクロロアセトニトリル mg/L												
14	抱水クロラール mg/L												
15	農薬類 ----												
16	残留塩素 mg/L	1	0.4	0.4	0.4	1	0.4	0.4	0.4	1	0.3	0.3	0.3
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L									1	82.2	82.2	82.2
18	マンガン及びその化合物 mg/L									1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	遊離炭酸 mg/L									1	5.3	5.3	5.3
20	1,1,1-トリクロロエタン mg/L												
21	メチルtert-ブチルエーテル mg/L												
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L												
23	臭気強度(TON) ----												
24	蒸発残留物 mg/L									1	243	243	243
25	濁度 度	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満
26	pH値 ----	1	7.67	7.67	7.67	1	7.72	7.72	7.72	1	7.70	7.70	7.70
27	腐食性(ランゲリア指数) ----									1	-0.8	-0.8	-0.8
28	従属栄養細菌 CFU/ml	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
29	1,1-ジクロロエチレン mg/L												
30	アルミニウム及びその化合物 mg/L									1	0.03	0.03	0.03
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA) mg/L												

No	検査項目 (独自設定項目)	4月				5月				6月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
1	水温 °C	1	16.1	16.1	16.1	1	19.0	19.0	19.0	1	20.8	20.8	20.8
2	アルカリ度 mg/L									1	48	48	48
3	電気伝導率 μ S/cm	1	342	342	342	1	332	332	332	1	353	353	353
5	UV吸光度(260nm-50mmセル) ----	1	0.030	0.030	0.030	1	0.030	0.030	0.030	1	0.019	0.019	0.019
16	酸度 mg/L									1	6	6	6
17	侵食性遊離炭酸 mg/L									1	4.5	4.5	4.5

御宿町 第3配水池（流入水）令和3年度 第2四半期

No	検査項目 (水質基準項目)	7月				8月				9月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
	気温℃	1	27.8	27.8	27.8	1	24.2	24.2	24.2	1	22.7	22.7	22.7
1	一般細菌CFU/ml	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
2	大腸菌---	1	不検出	不検出	不検出	1	不検出	不検出	不検出	1	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物mg/L									1	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物mg/L									1	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物mg/L									1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物mg/L									1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物mg/L									1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8	六価クロム化合物mg/L									1	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9	亜硝酸態窒素mg/L	1	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアンmg/L									1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素mg/L	1	1.69	1.69	1.69	1	1.75	1.75	1.75	1	2.31	2.31	2.31
12	フッ素及びその化合物mg/L									1	0.10	0.10	0.10
13	ホウ素及びその化合物mg/L									1	0.04	0.04	0.04
14	四塩化炭素mg/L									1	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサンmg/L									1	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	シス-1,2-ジ'クロエチレン及びトランス-1,2-ジ'クロエチレンmg/L									1	0.004未満	0.004未満	0.004未満
17	ジクロロメタンmg/L									1	0.002未満	0.002未満	0.002未満
18	テトラクロロエチレンmg/L									1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	トリクロロエチレンmg/L									1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
20	ベンゼンmg/L									1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21	塩素酸mg/L									1	0.06	0.06	0.06
22	クロロ酢酸mg/L									1	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルムmg/L	1	0.001	0.001	0.001	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
24	ジクロロ酢酸mg/L									1	0.003未満	0.003未満	0.003未満
25	ジブロモクロロメタンmg/L	1	0.008	0.008	0.008	1	0.008	0.008	0.008	1	0.007	0.007	0.007
26	臭素酸mg/L									1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタンmg/L	1	0.019	0.019	0.019	1	0.021	0.021	0.021	1	0.022	0.022	0.022
28	トリクロロ酢酸mg/L									1	0.003未満	0.003未満	0.003未満
29	ブロモジクロロメタンmg/L	1	0.003	0.003	0.003	1	0.002	0.002	0.002	1	0.002	0.002	0.002
30	ブロモホルムmg/L	1	0.007	0.007	0.007	1	0.011	0.011	0.011	1	0.013	0.013	0.013
31	ホルムアルデヒドmg/L									1	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物mg/L									1	0.005未満	0.005未満	0.005未満
33	アルミニウム及びその化合物mg/L									1	0.03	0.03	0.03
34	鉄及びその化合物mg/L									1	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅及びその化合物mg/L									1	0.005未満	0.005未満	0.005未満
36	ナトリウム及びその化合物mg/L									1	26.4	26.4	26.4
37	マンガン及びその化合物mg/L									1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
38	塩化物イオンmg/L	1	35.9	35.9	35.9	1	33.0	33.0	33.0	1	31.8	31.8	31.8
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)mg/L									1	88.1	88.1	88.1
40	蒸発残留物mg/L									1	212	212	212
41	陰イオン界面活性剤mg/L									1	0.02未満	0.02未満	0.02未満
42	ジェオスミンmg/L	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオールmg/L	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤mg/L									1	0.005未満	0.005未満	0.005未満
45	フェノール類mg/L									1	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)mg/L	1	0.4	0.4	0.4	1	0.4	0.4	0.4	1	0.4	0.4	0.4
47	pH値---	1	7.69	7.69	7.69	1	7.78	7.78	7.78	1	7.69	7.69	7.69
48	味---	1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0		
49	臭気---	1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0		
50	色度度	1	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度度	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満

御宿町 第3配水池（流入水）令和3年度 第2四半期

No	検査項目 (水質管理目標設定項目)	7月				8月				9月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
1	アンチモン及びその化合物 mg/L												
2	ウラン及びその化合物 mg/L												
3	ニッケル及びその化合物 mg/L												
4	削除 ----												
5	1,2-ジクロロエタン mg/L												
6	削除 ----												
7	削除 ----												
8	トルエン mg/L												
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L												
10	亜塩素酸 mg/L												
11	削除 ----												
12	二酸化塩素 mg/L												
13	ジクロロアセトニトリル mg/L												
14	抱水クロラール mg/L												
15	農薬類 ----												
16	残留塩素 mg/L	1	0.4	0.4	0.4	1	0.4	0.4	0.4	1	0.3	0.3	0.3
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L									1	88.1	88.1	88.1
18	マンガン及びその化合物 mg/L									1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	遊離炭酸 mg/L									1	5.3	5.3	5.3
20	1,1,1-トリクロロエタン mg/L												
21	メチルtert-ブチルエーテル mg/L												
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L												
23	臭気強度(TON) ----												
24	蒸発残留物 mg/L									1	212	212	212
25	濁度 度	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満
26	pH値 ----	1	7.69	7.69	7.69	1	7.78	7.78	7.78	1	7.69	7.69	7.69
27	腐食性(ランゲリア指数) ----									1	-0.7	-0.7	-0.7
28	従属栄養細菌 CFU/ml	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
29	1,1-ジクロロエチレン mg/L												
30	アルミニウム及びその化合物 mg/L									1	0.03	0.03	0.03
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA) mg/L												

No	検査項目 (独自設定項目)	7月				8月				9月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
1	水温 °C	1	24.2	24.2	24.2	1	26.4	26.4	26.4	1	26.1	26.1	26.1
2	アルカリ度 mg/L									1	50	50	50
3	電気伝導率 μ S/cm	1	327	327	327	1	325	325	325	1	331	331	331
5	UV吸光度(260nm-50mmセル) ----	1	0.020	0.020	0.020	1	0.021	0.021	0.021	1	0.023	0.023	0.023
16	酸度 mg/L									1	6	6	6
17	侵食性遊離炭酸 mg/L									1	4.4	4.4	4.4

御宿町 第3配水池（流入水）令和3年度 第3四半期

No	検査項目 (水質基準項目)	10月				11月				12月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
	気温℃	1	11.7	11.7	11.7	1	15.6	15.6	15.6	1	7.8	7.8	7.8
1	一般細菌CFU/ml	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
2	大腸菌---	1	不検出	不検出	不検出	1	不検出	不検出	不検出	1	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物mg/L									1	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物mg/L									1	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物mg/L									1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物mg/L									1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物mg/L									1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8	六価クロム化合物mg/L									1	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9	亜硝酸態窒素mg/L	1	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアンmg/L									1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素mg/L	1	2.47	2.47	2.47	1	3.09	3.09	3.09	1	3.01	3.01	3.01
12	フッ素及びその化合物mg/L									1	0.08	0.08	0.08
13	ホウ素及びその化合物mg/L									1	0.03	0.03	0.03
14	四塩化炭素mg/L									1	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサンmg/L									1	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	シス-1,2-ジ'クロエチレン及びトランス-1,2-ジ'クロエチレンmg/L									1	0.004未満	0.004未満	0.004未満
17	ジクロロメタンmg/L									1	0.002未満	0.002未満	0.002未満
18	テトラクロロエチレンmg/L									1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	トリクロロエチレンmg/L									1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
20	ベンゼンmg/L									1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21	塩素酸mg/L									1	0.06未満	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸mg/L									1	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルムmg/L	1	0.001	0.001	0.001	1	0.001	0.001	0.001	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
24	ジクロロ酢酸mg/L									1	0.003未満	0.003未満	0.003未満
25	ジブロモクロロメタンmg/L	1	0.011	0.011	0.011	1	0.011	0.011	0.011	1	0.010	0.010	0.010
26	臭素酸mg/L									1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタンmg/L	1	0.024	0.024	0.024	1	0.025	0.025	0.025	1	0.021	0.021	0.021
28	トリクロロ酢酸mg/L									1	0.003未満	0.003未満	0.003未満
29	ブロモジクロロメタンmg/L	1	0.004	0.004	0.004	1	0.005	0.005	0.005	1	0.004	0.004	0.004
30	ブロモホルムmg/L	1	0.008	0.008	0.008	1	0.008	0.008	0.008	1	0.007	0.007	0.007
31	ホルムアルデヒドmg/L									1	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物mg/L									1	0.005未満	0.005未満	0.005未満
33	アルミニウム及びその化合物mg/L									1	0.02	0.02	0.02
34	鉄及びその化合物mg/L									1	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅及びその化合物mg/L									1	0.005未満	0.005未満	0.005未満
36	ナトリウム及びその化合物mg/L									1	27.0	27.0	27.0
37	マンガン及びその化合物mg/L									1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
38	塩化物イオンmg/L	1	31.8	31.8	31.8	1	34.4	34.4	34.4	1	37.2	37.2	37.2
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)mg/L									1	93.7	93.7	93.7
40	蒸発残留物mg/L									1	240	240	240
41	陰イオン界面活性剤mg/L									1	0.02未満	0.02未満	0.02未満
42	ジェオスミンmg/L									1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオールmg/L									1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤mg/L									1	0.005未満	0.005未満	0.005未満
45	フェノール類mg/L									1	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)mg/L	1	0.4	0.4	0.4	1	0.5	0.5	0.5	1	0.5	0.5	0.5
47	pH値---	1	7.87	7.87	7.87	1	7.70	7.70	7.70	1	7.66	7.66	7.66
48	味---	1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0		
49	臭気---	1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0		
50	色度度	1	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度度	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満

御宿町 第3配水池（流入水）令和3年度 第3四半期

No	検査項目 (水質管理目標設定項目)	10月				11月				12月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
1	アンチモン及びその化合物 mg/L												
2	ウラン及びその化合物 mg/L												
3	ニッケル及びその化合物 mg/L												
4	削除 ---												
5	1,2-ジクロロエタン mg/L												
6	削除 ---												
7	削除 ---												
8	トルエン mg/L												
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L												
10	亜塩素酸 mg/L												
11	削除 ---												
12	二酸化塩素 mg/L												
13	ジクロロアセトニトリル mg/L												
14	抱水クロラール mg/L												
15	農薬類 ---												
16	残留塩素 mg/L	1	0.4	0.4	0.4	1	0.4	0.4	0.4	1	0.3	0.3	0.3
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L									1	93.7	93.7	93.7
18	マンガン及びその化合物 mg/L									1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	遊離炭酸 mg/L									1	7.0	7.0	7.0
20	1,1,1-トリクロロエタン mg/L												
21	メチルtert-ブチルエーテル mg/L												
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L												
23	臭気強度(TON) ---												
24	蒸発残留物 mg/L									1	240	240	240
25	濁度 度	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満
26	pH値 ---	1	7.87	7.87	7.87	1	7.70	7.70	7.70	1	7.66	7.66	7.66
27	腐食性(ランゲリア指数) ---									1	-0.8	-0.8	-0.8
28	従属栄養細菌 CFU/ml	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
29	1,1-ジクロロエチレン mg/L												
30	アルミニウム及びその化合物 mg/L									1	0.02	0.02	0.02
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) mg/L												

No	検査項目 (独自設定項目)	10月				11月				12月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
1	水温 ℃	1	23.2	23.2	23.2	1	19.9	19.9	19.9	1	15.6	15.6	15.6
2	アルカリ度 mg/L									1	59	59	59
3	電気伝導率 μ S/cm	1	323	323	323	1	348	348	348	1	336	336	336
5	UV吸光度(260nm-50mmセル) ---	1	0.024	0.024	0.024	1	0.032	0.032	0.032	1	0.034	0.034	0.034
16	酸度 mg/L									1	8	8	8
17	侵食性遊離炭酸 mg/L									1	5.8	5.8	5.8

御宿町 第3配水池（流入水）令和3年度 第4四半期

No	検査項目 (水質基準項目)	1月				2月				3月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
	気温℃	1	7.0	7.0	7.0	1	5.0	5.0	5.0	1	11.4	11.4	11.4
1	一般細菌CFU/ml	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
2	大腸菌---	1	不検出	不検出	不検出	1	不検出	不検出	不検出	1	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物mg/L									1	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物mg/L									1	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物mg/L									1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物mg/L									1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物mg/L									1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8	六価クロム化合物mg/L									1	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9	亜硝酸態窒素mg/L	1	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアンmg/L									1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素mg/L	1	3.58	3.58	3.58	1	3.62	3.62	3.62	1	3.56	3.56	3.56
12	フッ素及びその化合物mg/L									1	0.08未満	0.08未満	0.08未満
13	ホウ素及びその化合物mg/L									1	0.04	0.04	0.04
14	四塩化炭素mg/L									1	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサンmg/L									1	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	シス-1,2-ジ'クロエチレン及びトランス-1,2-ジ'クロエチレンmg/L									1	0.004未満	0.004未満	0.004未満
17	ジクロロメタンmg/L									1	0.002未満	0.002未満	0.002未満
18	テトラクロロエチレンmg/L									1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	トリクロロエチレンmg/L									1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
20	ベンゼンmg/L									1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21	塩素酸mg/L									1	0.06未満	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸mg/L									1	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルムmg/L	1	0.001	0.001	0.001	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
24	ジクロロ酢酸mg/L									1	0.003未満	0.003未満	0.003未満
25	ジブロモクロロメタンmg/L	1	0.012	0.012	0.012	1	0.011	0.011	0.011	1	0.009	0.009	0.009
26	臭素酸mg/L									1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタンmg/L	1	0.025	0.025	0.025	1	0.023	0.023	0.023	1	0.018	0.018	0.018
28	トリクロロ酢酸mg/L									1	0.003未満	0.003未満	0.003未満
29	ブロモジクロロメタンmg/L	1	0.004	0.004	0.004	1	0.004	0.004	0.004	1	0.003	0.003	0.003
30	ブロモホルムmg/L	1	0.008	0.008	0.008	1	0.008	0.008	0.008	1	0.006	0.006	0.006
31	ホルムアルデヒドmg/L									1	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物mg/L									1	0.005未満	0.005未満	0.005未満
33	アルミニウム及びその化合物mg/L									1	0.03	0.03	0.03
34	鉄及びその化合物mg/L									1	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅及びその化合物mg/L									1	0.005未満	0.005未満	0.005未満
36	ナトリウム及びその化合物mg/L									1	31.0	31.0	31.0
37	マンガン及びその化合物mg/L									1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
38	塩化物イオンmg/L	1	37.2	37.2	37.2	1	43.5	43.5	43.5	1	45.8	45.8	45.8
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)mg/L									1	100.2	100.2	100.2
40	蒸発残留物mg/L									1	237	237	237
41	陰イオン界面活性剤mg/L									1	0.02未満	0.02未満	0.02未満
42	ジェオスミンmg/L									1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオールmg/L									1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤mg/L									1	0.005未満	0.005未満	0.005未満
45	フェノール類mg/L									1	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)mg/L	1	0.8	0.8	0.8	1	0.7	0.7	0.7	1	0.7	0.7	0.7
47	pH値---	1	7.62	7.62	7.62	1	7.56	7.56	7.56	1	7.59	7.59	7.59
48	味---	1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0		
49	臭気---	1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0		
50	色度度	1	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度度	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満

御宿町 第3配水池（流入水）令和3年度 第4四半期

No	検査項目 (水質管理目標設定項目)	1月				2月				3月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
1	アンチモン及びその化合物 mg/L												
2	ウラン及びその化合物 mg/L												
3	ニッケル及びその化合物 mg/L												
4	削除 ----												
5	1,2-ジクロロエタン mg/L												
6	削除 ----												
7	削除 ----												
8	トルエン mg/L												
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L												
10	亜塩素酸 mg/L												
11	削除 ----												
12	二酸化塩素 mg/L												
13	ジクロロアセトニトリル mg/L												
14	抱水クロラール mg/L												
15	農薬類 ----												
16	残留塩素 mg/L	1	0.4	0.4	0.4	1	0.3	0.3	0.3	1	0.3	0.3	0.3
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L									1	100.2	100.2	100.2
18	マンガン及びその化合物 mg/L									1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	遊離炭酸 mg/L									1	5.3	5.3	5.3
20	1,1,1-トリクロロエタン mg/L												
21	メチルtert-ブチルエーテル mg/L												
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L												
23	臭気強度(TON) ----												
24	蒸発残留物 mg/L									1	237	237	237
25	濁度 度	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満
26	pH値 ----	1	7.62	7.62	7.62	1	7.56	7.56	7.56	1	7.59	7.59	7.59
27	腐食性(ランゲリア指数) ----									1	-0.9	-0.9	-0.9
28	従属栄養細菌 CFU/ml	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
29	1,1-ジクロロエチレン mg/L												
30	アルミニウム及びその化合物 mg/L									1	0.03	0.03	0.03
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) mg/L												
No	検査項目 (独自設定項目)	1月				2月				3月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
1	水温 ℃	1	11.3	11.3	11.3	1	10.1	10.1	10.1	1	9.7	9.7	9.7
2	アルカリ度 mg/L									1	66	66	66
3	電気伝導率 μ S/cm	1	365	365	365	1	374	374	374	1	376	376	376
5	UV吸光度(260nm-50mmセル) ----	1	0.054	0.054	0.054	1	0.047	0.047	0.047	1	0.047	0.047	0.047
16	酸度 mg/L									1	6	6	6
17	侵食性遊離炭酸 mg/L									1	4.1	4.1	4.1

御宿町 第3配水池（流入水）令和3年度 年間

No	検査項目 (水質基準項目)	年間			
		回数	最高	最低	平均
	気温℃	12	27.8	5.0	16.6
1	一般細菌CFU/ml	12	0	0	0
2	大腸菌---	12	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物mg/L	4	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物mg/L	4	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物mg/L	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物mg/L	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物mg/L	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8	六価クロム化合物mg/L	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9	亜硝酸態窒素mg/L	12	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアンmg/L	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素mg/L	12	3.62	1.65	2.56
12	フッ素及びその化合物mg/L	4	0.12	0.08未満	0.08未満
13	ホウ素及びその化合物mg/L	4	0.04	0.03	0.04
14	四塩化炭素mg/L	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサンmg/L	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	シス-1,2-ジ'クロエチレン及びトランス-1,2-ジ'クロエチレンmg/L	4	0.004未満	0.004未満	0.004未満
17	ジクロロメタンmg/L	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
18	テトラクロロエチレンmg/L	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	トリクロロエチレンmg/L	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
20	ベンゼンmg/L	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21	塩素酸mg/L	4	0.06	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸mg/L	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルムmg/L	12	0.001	0.001未満	0.001未満
24	ジクロロ酢酸mg/L	4	0.003未満	0.003未満	0.003未満
25	ジブロモクロロメタンmg/L	12	0.012	0.007	0.010
26	臭素酸mg/L	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタンmg/L	12	0.028	0.018	0.023
28	トリクロロ酢酸mg/L	4	0.003未満	0.003未満	0.003未満
29	ブロモジクロロメタンmg/L	12	0.005	0.002	0.004
30	ブロモホルムmg/L	12	0.013	0.006	0.009
31	ホルムアルデヒドmg/L	4	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物mg/L	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満
33	アルミニウム及びその化合物mg/L	4	0.03	0.02	0.03
34	鉄及びその化合物mg/L	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅及びその化合物mg/L	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満
36	ナトリウム及びその化合物mg/L	4	32.4	26.4	29.2
37	マンガン及びその化合物mg/L	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
38	塩化物イオンmg/L	12	45.8	31.8	37.7
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)mg/L	4	100.2	82.2	91.0
40	蒸発残留物mg/L	4	243	212	233
41	陰イオン界面活性剤mg/L	4	0.02未満	0.02未満	0.02未満
42	ジェオスミンmg/L	6	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオールmg/L	6	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤mg/L	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満
45	フェノール類mg/L	4	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)mg/L	12	0.8	0.4	0.5
47	pH値---	12	7.87	7.56	7.69
48	味---	12	異常なし		異常あり 0
49	臭気---	12	異常なし		異常あり 0
50	色度度	12	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度度	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満

御宿町 第3配水池（流入水）令和3年度 年間

No	検査項目 (水質管理目標設定項目)	年間			
		回数	最高	最低	平均
1	アンチモン及びその化合物 mg/L				
2	ウラン及びその化合物 mg/L				
3	ニッケル及びその化合物 mg/L				
4	削除 ---				
5	1,2-ジクロロエタン mg/L				
6	削除 ---				
7	削除 ---				
8	トルエン mg/L				
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L				
10	亜塩素酸 mg/L				
11	削除 ---				
12	二酸化塩素 mg/L				
13	ジクロロアセトニトリル mg/L				
14	抱水クロラール mg/L				
15	農薬類 ---				
16	残留塩素 mg/L	12	0.4	0.3	0.4
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L	4	100.2	82.2	91.0
18	マンガン及びその化合物 mg/L	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	遊離炭酸 mg/L	4	7.0	5.3	5.7
20	1,1,1-トリクロロエタン mg/L				
21	メチル-tert-ブチルエーテル mg/L				
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L				
23	臭気強度(TON) ---				
24	蒸発残留物 mg/L	4	243	212	233
25	濁度 度	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満
26	pH値 ---	12	7.87	7.56	7.69
27	腐食性(ランゲリア指数) ---	4	-0.7	-0.9	-0.8
28	従属栄養細菌 CFU/ml	12	0	0	0
29	1,1-ジクロロエチレン mg/L				
30	アルミニウム及びその化合物 mg/L	4	0.03	0.02	0.03
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA) mg/L				

No	検査項目 (独自設定項目)	年間			
		回数	最高	最低	平均
1	水温 °C	12	26.4	9.7	18.5
2	アルカリ度 mg/L	4	66	48	56
3	電気伝導率 μ S/cm	12	376	323	344
5	UV吸光度(260nm-50mmセル) ---	12	0.054	0.019	0.032
16	酸度 mg/L	4	8	6	6
17	侵食性遊離炭酸 mg/L	4	5.8	4.1	4.7