

いすみ市 大寺配水池（流入水）令和3年度 第4四半期

No	検査項目 (水質基準項目)	1月				2月				3月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
	気温℃									1	12.8	12.8	12.8
1	一般細菌CFU/ml									1	0	0	0
2	大腸菌---									1	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物mg/L									1	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物mg/L									1	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物mg/L									1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物mg/L									1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物mg/L									1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8	六価クロム化合物mg/L									1	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9	亜硝酸態窒素mg/L									1	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアンmg/L									1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素mg/L									1	3.56	3.56	3.56
12	フッ素及びその化合物mg/L									1	0.08未満	0.08未満	0.08未満
13	ホウ素及びその化合物mg/L									1	0.04	0.04	0.04
14	四塩化炭素mg/L									1	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサンmg/L									1	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	シス-1,2-ジ'クロエチレン及びトランス-1,2-ジ'クロエチレンmg/L									1	0.004未満	0.004未満	0.004未満
17	ジクロロメタンmg/L									1	0.002未満	0.002未満	0.002未満
18	テトラクロロエチレンmg/L									1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	トリクロロエチレンmg/L									1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
20	ベンゼンmg/L									1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21	塩素酸mg/L									1	0.06未満	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸mg/L									1	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルムmg/L									1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
24	ジクロロ酢酸mg/L									1	0.003未満	0.003未満	0.003未満
25	ジブロモクロロメタンmg/L									1	0.009	0.009	0.009
26	臭素酸mg/L									1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタンmg/L									1	0.018	0.018	0.018
28	トリクロロ酢酸mg/L									1	0.003未満	0.003未満	0.003未満
29	ブロモジクロロメタンmg/L									1	0.003	0.003	0.003
30	ブロモホルムmg/L									1	0.006	0.006	0.006
31	ホルムアルデヒドmg/L									1	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物mg/L									1	0.005未満	0.005未満	0.005未満
33	アルミニウム及びその化合物mg/L									1	0.03	0.03	0.03
34	鉄及びその化合物mg/L									1	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅及びその化合物mg/L									1	0.005未満	0.005未満	0.005未満
36	ナトリウム及びその化合物mg/L									1	31.3	31.3	31.3
37	マンガン及びその化合物mg/L									1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
38	塩化物イオンmg/L									1	46.7	46.7	46.7
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)mg/L									1	99.9	99.9	99.9
40	蒸発残留物mg/L									1	237	237	237
41	陰イオン界面活性剤mg/L									1	0.02未満	0.02未満	0.02未満
42	ジェオスミンmg/L									1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオールmg/L									1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤mg/L									1	0.005未満	0.005未満	0.005未満
45	フェノール類mg/L									1	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)mg/L									1	0.7	0.7	0.7
47	pH値---									1	7.62	7.62	7.62
48	味---									1	異常なし 1 異常あり 0		
49	臭気---									1	異常なし 1 異常あり 0		
50	色度度									1	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度度									1	0.1未満	0.1未満	0.1未満

いすみ市 大寺配水池（流入水）令和3年度 第4四半期

No	検査項目 (水質管理目標設定項目)	1月				2月				3月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
1	アンチモン及びその化合物 mg/L												
2	ウラン及びその化合物 mg/L												
3	ニッケル及びその化合物 mg/L												
4	削除 ---												
5	1,2-ジクロロエタン mg/L												
6	削除 ---												
7	削除 ---												
8	トルエン mg/L												
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L												
10	亜塩素酸 mg/L												
11	削除 ---												
12	二酸化塩素 mg/L												
13	ジクロロアセトニトリル mg/L												
14	抱水クロラール mg/L												
15	農薬類 ---												
16	残留塩素 mg/L									1	0.4	0.4	0.4
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L									1	99.9	99.9	99.9
18	マンガン及びその化合物 mg/L									1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	遊離炭酸 mg/L									1	5.3	5.3	5.3
20	1,1,1-トリクロロエタン mg/L												
21	メチルtert-ブチルエーテル mg/L												
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L												
23	臭気強度(TON) ---												
24	蒸発残留物 mg/L									1	237	237	237
25	濁度 度									1	0.1未満	0.1未満	0.1未満
26	pH値 ---									1	7.62	7.62	7.62
27	腐食性(ランゲリア指数) ---									1	-0.9	-0.9	-0.9
28	従属栄養細菌 CFU/ml									1	1	1	1
29	1,1-ジクロロエチレン mg/L												
30	アルミニウム及びその化合物 mg/L									1	0.03	0.03	0.03
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA) mg/L												

No	検査項目 (独自設定項目)	1月				2月				3月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
1	水温 ℃									1	9.0	9.0	9.0
2	アルカリ度 mg/L									1	66	66	66
3	電気伝導率 μ S/cm									1	376	376	376
5	UV吸光度(260nm-50mmセル) ---									1	0.042	0.042	0.042
16	酸度 mg/L									1	6	6	6
17	侵食性遊離炭酸 mg/L									1	4.1	4.1	4.1

いすみ市 大寺配水池（流入水）令和3年度 年間

No	検査項目 (水質基準項目)	年間			
		回数	最高	最低	平均
	気温℃	1	12.8	12.8	12.8
1	一般細菌CFU/ml	1	0	0	0
2	大腸菌---	1	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物mg/L	1	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物mg/L	1	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物mg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物mg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物mg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8	六価クロム化合物mg/L	1	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9	亜硝酸態窒素mg/L	1	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアンmg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素mg/L	1	3.56	3.56	3.56
12	フッ素及びその化合物mg/L	1	0.08未満	0.08未満	0.08未満
13	ホウ素及びその化合物mg/L	1	0.04	0.04	0.04
14	四塩化炭素mg/L	1	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサンmg/L	1	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	シス-1,2-ジ'クロロエチレン及びトランス-1,2-ジ'クロロエチレンmg/L	1	0.004未満	0.004未満	0.004未満
17	ジクロロメタンmg/L	1	0.002未満	0.002未満	0.002未満
18	テトラクロロエチレンmg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	トリクロロエチレンmg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
20	ベンゼンmg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21	塩素酸mg/L	1	0.06未満	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸mg/L	1	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルムmg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
24	ジクロロ酢酸mg/L	1	0.003未満	0.003未満	0.003未満
25	ジブロモクロロメタンmg/L	1	0.009	0.009	0.009
26	臭素酸mg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタンmg/L	1	0.018	0.018	0.018
28	トリクロロ酢酸mg/L	1	0.003未満	0.003未満	0.003未満
29	ブロモジクロロメタンmg/L	1	0.003	0.003	0.003
30	ブロモホルムmg/L	1	0.006	0.006	0.006
31	ホルムアルデヒドmg/L	1	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物mg/L	1	0.005未満	0.005未満	0.005未満
33	アルミニウム及びその化合物mg/L	1	0.03	0.03	0.03
34	鉄及びその化合物mg/L	1	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅及びその化合物mg/L	1	0.005未満	0.005未満	0.005未満
36	ナトリウム及びその化合物mg/L	1	31.3	31.3	31.3
37	マンガン及びその化合物mg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
38	塩化物イオンmg/L	1	46.7	46.7	46.7
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)mg/L	1	99.9	99.9	99.9
40	蒸発残留物mg/L	1	237	237	237
41	陰イオン界面活性剤mg/L	1	0.02未満	0.02未満	0.02未満
42	ジェオスミンmg/L	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオールmg/L	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤mg/L	1	0.005未満	0.005未満	0.005未満
45	フェノール類mg/L	1	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)mg/L	1	0.7	0.7	0.7
47	pH値---	1	7.62	7.62	7.62
48	味---	1	異常なし 1 異常あり 0		
49	臭気---	1	異常なし 1 異常あり 0		
50	色度度	1	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度度	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満

いすみ市 大寺配水池（流入水）令和3年度 年間

No	検査項目 (水質管理目標設定項目)	年間			
		回数	最高	最低	平均
1	アンチモン及びその化合物 mg/L				
2	ウラン及びその化合物 mg/L				
3	ニッケル及びその化合物 mg/L				
4	削除 ---				
5	1,2-ジクロロエタン mg/L				
6	削除 ---				
7	削除 ---				
8	トルエン mg/L				
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L				
10	亜塩素酸 mg/L				
11	削除 ---				
12	二酸化塩素 mg/L				
13	ジクロロアセトニトリル mg/L				
14	抱水クロラール mg/L				
15	農薬類 ---				
16	残留塩素 mg/L	1	0.4	0.4	0.4
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L	1	99.9	99.9	99.9
18	マンガン及びその化合物 mg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	遊離炭酸 mg/L	1	5.3	5.3	5.3
20	1,1,1-トリクロロエタン mg/L				
21	メチル-tert-ブチルエーテル mg/L				
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L				
23	臭気強度(TON) ---				
24	蒸発残留物 mg/L	1	237	237	237
25	濁度 度	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満
26	pH値 ---	1	7.62	7.62	7.62
27	腐食性(ランゲリア指数) ---	1	-0.9	-0.9	-0.9
28	従属栄養細菌 CFU/ml	1	1	1	1
29	1,1-ジクロロエチレン mg/L				
30	アルミニウム及びその化合物 mg/L	1	0.03	0.03	0.03
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA) mg/L				

No	検査項目 (独自設定項目)	年間			
		回数	最高	最低	平均
1	水温 °C	1	9.0	9.0	9.0
2	アルカリ度 mg/L	1	66	66	66
3	電気伝導率 μ S/cm	1	376	376	376
5	UV吸光度(260nm-50mmセル) ---	1	0.042	0.042	0.042
16	酸度 mg/L	1	6	6	6
17	侵食性遊離炭酸 mg/L	1	4.1	4.1	4.1