

いすみ市 須賀谷配水池（流入水）令和4年度 第1四半期

No	検査項目 (水質基準項目)	4月				5月				6月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
	気温℃	1	24.1	24.1	24.1	1	17.8	17.8	17.8	1	18.3	18.3	18.3
1	一般細菌CFU/ml	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
2	大腸菌---	1	不検出	不検出	不検出	1	不検出	不検出	不検出	1	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物mg/L									1	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物mg/L									1	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物mg/L									1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物mg/L									1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物mg/L									1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8	六価クロム化合物mg/L									1	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9	亜硝酸態窒素mg/L	1	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアンmg/L									1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素mg/L	1	3.38	3.38	3.38	1	2.41	2.41	2.41	1	2.11	2.11	2.11
12	フッ素及びその化合物mg/L									1	0.10	0.10	0.10
13	ホウ素及びその化合物mg/L									1	0.03	0.03	0.03
14	四塩化炭素mg/L									1	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサンmg/L									1	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	シス-1,2-ジ'クロエチレン及びトランス-1,2-ジ'クロエチレンmg/L									1	0.004未満	0.004未満	0.004未満
17	ジクロロメタンmg/L									1	0.002未満	0.002未満	0.002未満
18	テトラクロロエチレンmg/L									1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	トリクロロエチレンmg/L									1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
20	ベンゼンmg/L									1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21	塩素酸mg/L	1	0.06未満	0.06未満	0.06未満	1	0.06未満	0.06未満	0.06未満	1	0.06未満	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸mg/L									1	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルムmg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001	0.001	0.001	1	0.002	0.002	0.002
24	ジクロロ酢酸mg/L									1	0.003未満	0.003未満	0.003未満
25	ジブロモクロロメタンmg/L	1	0.008	0.008	0.008	1	0.008	0.008	0.008	1	0.009	0.009	0.009
26	臭素酸mg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタンmg/L	1	0.017	0.017	0.017	1	0.018	0.018	0.018	1	0.021	0.021	0.021
28	トリクロロ酢酸mg/L									1	0.003未満	0.003未満	0.003未満
29	ブロモジクロロメタンmg/L	1	0.003	0.003	0.003	1	0.004	0.004	0.004	1	0.005	0.005	0.005
30	ブロモホルムmg/L	1	0.006	0.006	0.006	1	0.005	0.005	0.005	1	0.005	0.005	0.005
31	ホルムアルデヒドmg/L									1	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物mg/L									1	0.005未満	0.005未満	0.005未満
33	アルミニウム及びその化合物mg/L									1	0.03	0.03	0.03
34	鉄及びその化合物mg/L									1	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅及びその化合物mg/L									1	0.005未満	0.005未満	0.005未満
36	ナトリウム及びその化合物mg/L									1	26.3	26.3	26.3
37	マンガン及びその化合物mg/L									1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
38	塩化物イオンmg/L	1	39.8	39.8	39.8	1	34.6	34.6	34.6	1	32.8	32.8	32.8
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)mg/L									1	80.8	80.8	80.8
40	蒸発残留物mg/L									1	211	211	211
41	陰イオン界面活性剤mg/L									1	0.02未満	0.02未満	0.02未満
42	ジェオスミンmg/L	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオールmg/L	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤mg/L									1	0.005未満	0.005未満	0.005未満
45	フェノール類mg/L									1	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)mg/L	1	0.7	0.7	0.7	1	0.6	0.6	0.6	1	0.6	0.6	0.6
47	pH値---	1	7.61	7.61	7.61	1	7.73	7.73	7.73	1	7.72	7.72	7.72
48	味---	1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0		
49	臭気---	1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0		
50	色度度	1	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度度	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満

いすみ市 須賀谷配水池（流入水）令和4年度 第1四半期

No	検査項目 (水質管理目標設定項目)	4月				5月				6月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
1	アンチモン及びその化合物 mg/L												
2	ウラン及びその化合物 mg/L												
3	ニッケル及びその化合物 mg/L												
4	削除 ----												
5	1,2-ジクロロエタン mg/L												
6	削除 ----												
7	削除 ----												
8	トルエン mg/L												
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L												
10	亜塩素酸 mg/L												
11	削除 ----												
12	二酸化塩素 mg/L												
13	ジクロロアセトニトリル mg/L												
14	抱水クロラール mg/L												
15	農薬類 ----												
16	残留塩素 mg/L	1	0.5	0.5	0.5	1	0.5	0.5	0.5	1	0.5	0.5	0.5
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L									1	80.8	80.8	80.8
18	マンガン及びその化合物 mg/L									1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	遊離炭酸 mg/L									1	2.6	2.6	2.6
20	1,1,1-トリクロロエタン mg/L												
21	メチルtert-ブチルエーテル mg/L												
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L												
23	臭気強度(TON) ----												
24	蒸発残留物 mg/L									1	211	211	211
25	濁度 度	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満
26	pH値 ----	1	7.61	7.61	7.61	1	7.73	7.73	7.73	1	7.72	7.72	7.72
27	腐食性(ランゲリア指数) ----									1	-0.8	-0.8	-0.8
28	従属栄養細菌 CFU/ml	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
29	1,1-ジクロロエチレン mg/L												
30	アルミニウム及びその化合物 mg/L									1	0.03	0.03	0.03
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) mg/L												
No	検査項目 (独自設定項目)	4月				5月				6月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
1	水温 ℃	1	13.9	13.9	13.9	1	18.1	18.1	18.1	1	20.7	20.7	20.7
2	アルカリ度 mg/L									1	49	49	49
3	電気伝導率 μS/cm	1	371	371	371	1	324	324	324	1	314	314	314
5	UV吸光度(260nm-50mmセル) ----	1	0.042	0.042	0.042	1	0.036	0.036	0.036	1	0.035	0.035	0.035
16	酸度 mg/L									1	3	3	3
17	侵食性遊離炭酸 mg/L									1	2.0	2.0	2.0

いすみ市 須賀谷配水池（流入水）令和4年度 第2四半期

No	検査項目 (水質基準項目)	7月				8月				9月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
	気温℃	1	34.2	34.2	34.2	1	31.9	31.9	31.9	1	30.8	30.8	30.8
1	一般細菌CFU/ml	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
2	大腸菌---	1	不検出	不検出	不検出	1	不検出	不検出	不検出	1	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物mg/L									1	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物mg/L									1	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物mg/L									1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物mg/L									1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物mg/L									1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8	六価クロム化合物mg/L									1	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9	亜硝酸態窒素mg/L	1	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアンmg/L									1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素mg/L	1	1.88	1.88	1.88	1	1.78	1.78	1.78	1	2.07	2.07	2.07
12	フッ素及びその化合物mg/L									1	0.10	0.10	0.10
13	ホウ素及びその化合物mg/L									1	0.04	0.04	0.04
14	四塩化炭素mg/L									1	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサンmg/L									1	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	シス-1,2-ジ'クロエチレン及びトランス-1,2-ジ'クロエチレンmg/L									1	0.004未満	0.004未満	0.004未満
17	ジクロロメタンmg/L									1	0.002未満	0.002未満	0.002未満
18	テトラクロロエチレンmg/L									1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	トリクロロエチレンmg/L									1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
20	ベンゼンmg/L									1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21	塩素酸mg/L	1	0.06	0.06	0.06	1	0.06未満	0.06未満	0.06未満	1	0.06未満	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸mg/L									1	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルムmg/L	1	0.001	0.001	0.001	1	0.001	0.001	0.001	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
24	ジクロロ酢酸mg/L									1	0.003未満	0.003未満	0.003未満
25	ジブロモクロロメタンmg/L	1	0.008	0.008	0.008	1	0.008	0.008	0.008	1	0.007	0.007	0.007
26	臭素酸mg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタンmg/L	1	0.018	0.018	0.018	1	0.018	0.018	0.018	1	0.017	0.017	0.017
28	トリクロロ酢酸mg/L									1	0.003未満	0.003未満	0.003未満
29	ブロモジクロロメタンmg/L	1	0.003	0.003	0.003	1	0.003	0.003	0.003	1	0.003	0.003	0.003
30	ブロモホルムmg/L	1	0.006	0.006	0.006	1	0.006	0.006	0.006	1	0.007	0.007	0.007
31	ホルムアルデヒドmg/L									1	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物mg/L									1	0.005未満	0.005未満	0.005未満
33	アルミニウム及びその化合物mg/L									1	0.03	0.03	0.03
34	鉄及びその化合物mg/L									1	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅及びその化合物mg/L									1	0.005未満	0.005未満	0.005未満
36	ナトリウム及びその化合物mg/L									1	30.0	30.0	30.0
37	マンガン及びその化合物mg/L									1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
38	塩化物イオンmg/L	1	35.5	35.5	35.5	1	34.6	34.6	34.6	1	37.3	37.3	37.3
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)mg/L									1	87.9	87.9	87.9
40	蒸発残留物mg/L									1	229	229	229
41	陰イオン界面活性剤mg/L									1	0.02未満	0.02未満	0.02未満
42	ジェオスミンmg/L	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオールmg/L	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤mg/L									1	0.005未満	0.005未満	0.005未満
45	フェノール類mg/L									1	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)mg/L	1	0.4	0.4	0.4	1	0.4	0.4	0.4	1	0.4	0.4	0.4
47	pH値---	1	7.74	7.74	7.74	1	7.61	7.61	7.61	1	7.66	7.66	7.66
48	味---	1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0		
49	臭気---	1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0		
50	色度度	1	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度度	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満

いすみ市 須賀谷配水池（流入水）令和4年度 第2四半期

No	検査項目 (水質管理目標設定項目)	7月				8月				9月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
1	アンチモン及びその化合物 mg/L												
2	ウラン及びその化合物 mg/L												
3	ニッケル及びその化合物 mg/L												
4	削除 ----												
5	1,2-ジクロロエタン mg/L												
6	削除 ----												
7	削除 ----												
8	トルエン mg/L												
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L												
10	亜塩素酸 mg/L												
11	削除 ----												
12	二酸化塩素 mg/L												
13	ジクロロアセトニトリル mg/L												
14	抱水クロラール mg/L												
15	農薬類 ----												
16	残留塩素 mg/L	1	0.5	0.5	0.5	1	0.5	0.5	0.5	1	0.5	0.5	0.5
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L									1	87.9	87.9	87.9
18	マンガン及びその化合物 mg/L									1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	遊離炭酸 mg/L									1	5.3	5.3	5.3
20	1,1,1-トリクロロエタン mg/L												
21	メチルtert-ブチルエーテル mg/L												
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L												
23	臭気強度(TON) ----												
24	蒸発残留物 mg/L									1	229	229	229
25	濁度 度	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満
26	pH値 ----	1	7.74	7.74	7.74	1	7.61	7.61	7.61	1	7.66	7.66	7.66
27	腐食性(ランゲリア指数) ----									1	-0.7	-0.7	-0.7
28	従属栄養細菌 CFU/ml	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
29	1,1-ジクロロエチレン mg/L												
30	アルミニウム及びその化合物 mg/L									1	0.03	0.03	0.03
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) mg/L												
No	検査項目 (独自設定項目)	7月				8月				9月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
1	水温 ℃	1	25.5	25.5	25.5	1	28.0	28.0	28.0	1	27.2	27.2	27.2
2	アルカリ度 mg/L									1	55	55	55
3	電気伝導率 μS/cm	1	334	334	334	1	318	318	318	1	349	349	349
5	UV吸光度(260nm-50mmセル) ----	1	0.022	0.022	0.022	1	0.022	0.022	0.022	1	0.023	0.023	0.023
16	酸度 mg/L									1	6	6	6
17	侵食性遊離炭酸 mg/L									1	4.4	4.4	4.4

いすみ市 須賀谷配水池（流入水）令和4年度 第3四半期

No	検査項目 (水質基準項目)	10月				11月				12月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
	気温℃	1	16.7	16.7	16.7	1	15.5	15.5	15.5	1	8.0	8.0	8.0
1	一般細菌CFU/ml	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
2	大腸菌---	1	不検出	不検出	不検出	1	不検出	不検出	不検出	1	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物mg/L									1	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物mg/L									1	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物mg/L									1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物mg/L									1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物mg/L									1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8	六価クロム化合物mg/L									1	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9	亜硝酸態窒素mg/L	1	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアンmg/L									1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素mg/L	1	2.28	2.28	2.28	1	3.11	3.11	3.11	1	3.11	3.11	3.11
12	フッ素及びその化合物mg/L									1	0.08	0.08	0.08
13	ホウ素及びその化合物mg/L									1	0.04	0.04	0.04
14	四塩化炭素mg/L									1	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサンmg/L									1	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	シス-1,2-ジ'クロエチレン及びトランス-1,2-ジ'クロエチレンmg/L									1	0.004未満	0.004未満	0.004未満
17	ジクロロメタンmg/L									1	0.002未満	0.002未満	0.002未満
18	テトラクロロエチレンmg/L									1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	トリクロロエチレンmg/L									1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
20	ベンゼンmg/L									1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21	塩素酸mg/L	1	0.06未満	0.06未満	0.06未満	1	0.06未満	0.06未満	0.06未満	1	0.06未満	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸mg/L									1	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルムmg/L	1	0.001	0.001	0.001	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
24	ジクロロ酢酸mg/L									1	0.003未満	0.003未満	0.003未満
25	ジブロモクロロメタンmg/L	1	0.008	0.008	0.008	1	0.008	0.008	0.008	1	0.006	0.006	0.006
26	臭素酸mg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタンmg/L	1	0.018	0.018	0.018	1	0.017	0.017	0.017	1	0.014	0.014	0.014
28	トリクロロ酢酸mg/L									1	0.003未満	0.003未満	0.003未満
29	ブロモジクロロメタンmg/L	1	0.004	0.004	0.004	1	0.003	0.003	0.003	1	0.002	0.002	0.002
30	ブロモホルムmg/L	1	0.005	0.005	0.005	1	0.006	0.006	0.006	1	0.006	0.006	0.006
31	ホルムアルデヒドmg/L									1	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物mg/L									1	0.005未満	0.005未満	0.005未満
33	アルミニウム及びその化合物mg/L									1	0.02	0.02	0.02
34	鉄及びその化合物mg/L									1	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅及びその化合物mg/L									1	0.005未満	0.005未満	0.005未満
36	ナトリウム及びその化合物mg/L									1	33.3	33.3	33.3
37	マンガン及びその化合物mg/L									1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
38	塩化物イオンmg/L	1	33.2	33.2	33.2	1	38.7	38.7	38.7	1	42.6	42.6	42.6
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)mg/L									1	101.4	101.4	101.4
40	蒸発残留物mg/L									1	243	243	243
41	陰イオン界面活性剤mg/L									1	0.02未満	0.02未満	0.02未満
42	ジェオスミンmg/L	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオールmg/L	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤mg/L									1	0.005未満	0.005未満	0.005未満
45	フェノール類mg/L									1	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)mg/L	1	0.5	0.5	0.5	1	0.6	0.6	0.6	1	0.5	0.5	0.5
47	pH値---	1	7.58	7.58	7.58	1	7.66	7.66	7.66	1	7.57	7.57	7.57
48	味---	1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0		
49	臭気---	1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0		
50	色度度	1	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度度	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満

いすみ市 須賀谷配水池（流入水）令和4年度 第3四半期

No	検査項目 (水質管理目標設定項目)	10月				11月				12月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
1	アンチモン及びその化合物 mg/L												
2	ウラン及びその化合物 mg/L												
3	ニッケル及びその化合物 mg/L												
4	削除 ----												
5	1,2-ジクロロエタン mg/L												
6	削除 ----												
7	削除 ----												
8	トルエン mg/L												
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L												
10	亜塩素酸 mg/L												
11	削除 ----												
12	二酸化塩素 mg/L												
13	ジクロロアセトニトリル mg/L												
14	抱水クロラール mg/L												
15	農薬類 ----												
16	残留塩素 mg/L	1	0.6	0.6	0.6	1	0.5	0.5	0.5	1	0.6	0.6	0.6
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L									1	101.4	101.4	101.4
18	マンガン及びその化合物 mg/L									1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	遊離炭酸 mg/L									1	5.3	5.3	5.3
20	1,1,1-トリクロロエタン mg/L												
21	メチルtert-ブチルエーテル mg/L												
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L												
23	臭気強度(TON) ----												
24	蒸発残留物 mg/L									1	243	243	243
25	濁度 度	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満
26	pH値 ----	1	7.58	7.58	7.58	1	7.66	7.66	7.66	1	7.57	7.57	7.57
27	腐食性(ランゲリア指数) ----									1	-0.9	-0.9	-0.9
28	従属栄養細菌 CFU/ml	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
29	1,1-ジクロロエチレン mg/L												
30	アルミニウム及びその化合物 mg/L									1	0.02	0.02	0.02
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) mg/L												

No	検査項目 (独自設定項目)	10月				11月				12月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
1	水温 ℃	1	22.6	22.6	22.6	1	18.9	18.9	18.9	1	15.2	15.2	15.2
2	アルカリ度 mg/L									1	63	63	63
3	電気伝導率 μ S/cm	1	334	334	334	1	371	371	371	1	388	388	388
5	UV吸光度(260nm-50mmセル) ----	1	0.030	0.030	0.030	1	0.037	0.037	0.037	1	0.035	0.035	0.035
16	酸度 mg/L									1	6	6	6
17	侵食性遊離炭酸 mg/L									1	4.1	4.1	4.1

いすみ市 須賀谷配水池（流入水）令和4年度 第4四半期

No	検査項目 (水質基準項目)	1月				2月				3月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
	気温℃	1	10.0	10.0	10.0	1	10.8	10.8	10.8	1	16.5	16.5	16.5
1	一般細菌CFU/ml	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
2	大腸菌---	1	不検出	不検出	不検出	1	不検出	不検出	不検出	1	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物mg/L									1	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物mg/L									1	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物mg/L									1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物mg/L									1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物mg/L									1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8	六価クロム化合物mg/L									1	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9	亜硝酸態窒素mg/L	1	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアンmg/L									1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素mg/L	1	3.25	3.25	3.25	1	3.46	3.46	3.46	1	3.46	3.46	3.46
12	フッ素及びその化合物mg/L									1	0.08	0.08	0.08
13	ホウ素及びその化合物mg/L									1	0.04	0.04	0.04
14	四塩化炭素mg/L									1	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサンmg/L									1	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	シス-1,2-ジ'クロエチレン及びトランス-1,2-ジ'クロエチレンmg/L									1	0.004未満	0.004未満	0.004未満
17	ジクロロメタンmg/L									1	0.002未満	0.002未満	0.002未満
18	テトラクロロエチレンmg/L									1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	トリクロロエチレンmg/L									1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
20	ベンゼンmg/L									1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21	塩素酸mg/L	1	0.06未満	0.06未満	0.06未満	1	0.06未満	0.06未満	0.06未満	1	0.06未満	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸mg/L									1	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルムmg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
24	ジクロロ酢酸mg/L									1	0.003未満	0.003未満	0.003未満
25	ジブロモクロロメタンmg/L	1	0.009	0.009	0.009	1	0.007	0.007	0.007	1	0.008	0.008	0.008
26	臭素酸mg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001	0.001	0.001	1	0.001	0.001	0.001
27	総トリハロメタンmg/L	1	0.020	0.020	0.020	1	0.015	0.015	0.015	1	0.019	0.019	0.019
28	トリクロロ酢酸mg/L									1	0.003未満	0.003未満	0.003未満
29	ブロモジクロロメタンmg/L	1	0.003	0.003	0.003	1	0.002	0.002	0.002	1	0.002	0.002	0.002
30	ブロモホルムmg/L	1	0.008	0.008	0.008	1	0.006	0.006	0.006	1	0.009	0.009	0.009
31	ホルムアルデヒドmg/L									1	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物mg/L									1	0.005未満	0.005未満	0.005未満
33	アルミニウム及びその化合物mg/L									1	0.02	0.02	0.02
34	鉄及びその化合物mg/L									1	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅及びその化合物mg/L									1	0.005未満	0.005未満	0.005未満
36	ナトリウム及びその化合物mg/L									1	35.5	35.5	35.5
37	マンガン及びその化合物mg/L									1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
38	塩化物イオンmg/L	1	42.5	42.5	42.5	1	45.5	45.5	45.5	1	50.9	50.9	50.9
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)mg/L									1	106.1	106.1	106.1
40	蒸発残留物mg/L									1	265	265	265
41	陰イオン界面活性剤mg/L									1	0.02未満	0.02未満	0.02未満
42	ジェオスミンmg/L	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオールmg/L	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤mg/L									1	0.005未満	0.005未満	0.005未満
45	フェノール類mg/L									1	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)mg/L	1	0.7	0.7	0.7	1	0.7	0.7	0.7	1	0.7	0.7	0.7
47	pH値---	1	7.56	7.56	7.56	1	7.44	7.44	7.44	1	7.71	7.71	7.71
48	味---	1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0		
49	臭気---	1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0		
50	色度度	1	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度度	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満

いすみ市 須賀谷配水池（流入水）令和4年度 第4四半期

No	検査項目 (水質管理目標設定項目)	1月				2月				3月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
1	アンチモン及びその化合物 mg/L												
2	ウラン及びその化合物 mg/L												
3	ニッケル及びその化合物 mg/L												
4	削除 ----												
5	1,2-ジクロロエタン mg/L												
6	削除 ----												
7	削除 ----												
8	トルエン mg/L												
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L												
10	亜塩素酸 mg/L												
11	削除 ----												
12	二酸化塩素 mg/L												
13	ジクロロアセトニトリル mg/L												
14	抱水クロラール mg/L												
15	農薬類 ----												
16	残留塩素 mg/L	1	0.5	0.5	0.5	1	0.5	0.5	0.5	1	0.6	0.6	0.6
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L									1	106.1	106.1	106.1
18	マンガン及びその化合物 mg/L									1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	遊離炭酸 mg/L									1	5.3	5.3	5.3
20	1,1,1-トリクロロエタン mg/L												
21	メチルtert-ブチルエーテル mg/L												
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L												
23	臭気強度(TON) ----												
24	蒸発残留物 mg/L									1	265	265	265
25	濁度 度	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満
26	pH値 ----	1	7.56	7.56	7.56	1	7.44	7.44	7.44	1	7.71	7.71	7.71
27	腐食性(ランゲリア指数) ----									1	-0.7	-0.7	-0.7
28	従属栄養細菌 CFU/ml	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
29	1,1-ジクロロエチレン mg/L												
30	アルミニウム及びその化合物 mg/L									1	0.02	0.02	0.02
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA) mg/L												
No	検査項目 (独自設定項目)	1月				2月				3月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
1	水温 ℃	1	11.7	11.7	11.7	1	9.6	9.6	9.6	1	10.8	10.8	10.8
2	アルカリ度 mg/L									1	72	72	72
3	電気伝導率 μ S/cm	1	387	387	387	1	392	392	392	1	408	408	408
5	UV吸光度(260nm-50mmセル) ----	1	0.051	0.051	0.051	1	0.051	0.051	0.051	1	0.044	0.044	0.044
16	酸度 mg/L									1	6	6	6
17	侵食性遊離炭酸 mg/L									1	3.9	3.9	3.9

いすみ市 須賀谷配水池（流入水）令和4年度 年間

No	検査項目 (水質基準項目)	年間			
		回数	最高	最低	平均
	気温℃	12	34. 2	8. 0	19. 6
1	一般細菌CFU/ml	12	0	0	0
2	大腸菌---	12	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物mg/L	4	0. 0003未満	0. 0003未満	0. 0003未満
4	水銀及びその化合物mg/L	4	0. 00005未満	0. 00005未満	0. 00005未満
5	セレン及びその化合物mg/L	4	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満
6	鉛及びその化合物mg/L	4	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満
7	ヒ素及びその化合物mg/L	4	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満
8	六価クロム化合物mg/L	4	0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満
9	亜硝酸態窒素mg/L	12	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアンmg/L	4	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素mg/L	12	3. 46	1. 78	2. 69
12	フッ素及びその化合物mg/L	4	0. 10	0. 08	0. 09
13	ホウ素及びその化合物mg/L	4	0. 04	0. 03	0. 04
14	四塩化炭素mg/L	4	0. 0002未満	0. 0002未満	0. 0002未満
15	1,4-ジオキサンmg/L	4	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満
16	シス-1,2-ジ'クロエチレン及びトランス-1,2-ジ'クロエチレンmg/L	4	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満
17	ジクロロメタンmg/L	4	0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満
18	テトラクロロエチレンmg/L	4	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満
19	トリクロロエチレンmg/L	4	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満
20	ベンゼンmg/L	4	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満
21	塩素酸mg/L	12	0. 06	0. 06未満	0. 06未満
22	クロロ酢酸mg/L	4	0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満
23	クロロホルムmg/L	12	0. 002	0. 001未満	0. 001未満
24	ジクロロ酢酸mg/L	4	0. 003未満	0. 003未満	0. 003未満
25	ジブロモクロロメタンmg/L	12	0. 009	0. 006	0. 008
26	臭素酸mg/L	12	0. 001	0. 001未満	0. 001未満
27	総トリハロメタンmg/L	12	0. 021	0. 014	0. 018
28	トリクロロ酢酸mg/L	4	0. 003未満	0. 003未満	0. 003未満
29	ブロモジクロロメタンmg/L	12	0. 005	0. 002	0. 003
30	ブロモホルムmg/L	12	0. 009	0. 005	0. 006
31	ホルムアルデヒドmg/L	4	0. 008未満	0. 008未満	0. 008未満
32	亜鉛及びその化合物mg/L	4	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満
33	アルミニウム及びその化合物mg/L	4	0. 03	0. 02	0. 03
34	鉄及びその化合物mg/L	4	0. 03未満	0. 03未満	0. 03未満
35	銅及びその化合物mg/L	4	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満
36	ナトリウム及びその化合物mg/L	4	35. 5	26. 3	31. 3
37	マンガン及びその化合物mg/L	4	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満
38	塩化物イオンmg/L	12	50. 9	32. 8	39. 0
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)mg/L	4	106. 1	80. 8	94. 1
40	蒸発残留物mg/L	4	265	211	237
41	陰イオン界面活性剤mg/L	4	0. 02未満	0. 02未満	0. 02未満
42	ジェオスミンmg/L	12	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満
43	2-メチルイソボルネオールmg/L	12	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満
44	非イオン界面活性剤mg/L	4	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満
45	フェノール類mg/L	4	0. 0005未満	0. 0005未満	0. 0005未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)mg/L	12	0. 7	0. 4	0. 6
47	pH値---	12	7. 74	7. 44	7. 63
48	味---	12	異常なし 12 異常あり 0		
49	臭気---	12	異常なし 12 異常あり 0		
50	色度度	12	0. 5未満	0. 5未満	0. 5未満
51	濁度度	12	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満

いすみ市 須賀谷配水池（ 流入水 ） 令和4年度 年間

No	検査項目 (水質管理目標設定項目)	年間			
		回数	最高	最低	平均
1	アンチモン及びその化合物 mg/L				
2	ウラン及びその化合物 mg/L				
3	ニッケル及びその化合物 mg/L				
4	削除 ---				
5	1,2-ジクロロエタン mg/L				
6	削除 ---				
7	削除 ---				
8	トルエン mg/L				
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L				
10	亜塩素酸 mg/L				
11	削除 ---				
12	二酸化塩素 mg/L				
13	ジクロロアセトニトリル mg/L				
14	抱水クロラール mg/L				
15	農薬類 ---				
16	残留塩素 mg/L	12	0.6	0.5	0.5
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L	4	106.1	80.8	94.1
18	マンガン及びその化合物 mg/L	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	遊離炭酸 mg/L	4	5.3	2.6	4.6
20	1,1,1-トリクロロエタン mg/L				
21	メチル-tert-ブチルエーテル mg/L				
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L				
23	臭気強度(TON) ---				
24	蒸発残留物 mg/L	4	265	211	237
25	濁度 度	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満
26	pH値 ---	12	7.74	7.44	7.63
27	腐食性(ランゲリア指数) ---	4	-0.7	-0.9	-0.8
28	従属栄養細菌 CFU/ml	12	0	0	0
29	1,1-ジクロロエチレン mg/L				
30	アルミニウム及びその化合物 mg/L	4	0.03	0.02	0.03
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA) mg/L				

No	検査項目 (独自設定項目)	年間			
		回数	最高	最低	平均
1	水温 °C	12	28.0	9.6	18.5
2	アルカリ度 mg/L	4	72	49	60
3	電気伝導率 μ S/cm	12	408	314	358
5	UV吸光度(260nm-50mmセル) ---	12	0.051	0.022	0.036
16	酸度 mg/L	4	6	3	5
17	侵食性遊離炭酸 mg/L	4	4.4	2.0	3.6