

鴨川市 石上配水場(流入水) 令和5年度 第1四半期

No	検査項目 (水質基準項目)	4月				5月				6月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
	気温℃	1	19. 2	19. 2	19. 2	1	16. 0	16. 0	16. 0	1	23. 0	23. 0	23. 0
1	一般細菌CFU/ml	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
2	大腸菌---	1	不検出	不検出	不検出	1	不検出	不検出	不検出	1	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物mg/L	1	0. 0003未満	0. 0003未満	0. 0003未満								
4	水銀及びその化合物mg/L	1	0. 00005未満	0. 00005未満	0. 00005未満								
5	セレン及びその化合物mg/L	1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満								
6	鉛及びその化合物mg/L	1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満								
7	ヒ素及びその化合物mg/L	1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満								
8	六価クロム化合物mg/L	1	0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満								
9	亜硝酸態窒素mg/L	1	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満	1	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満	1	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアンmg/L	1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素mg/L	1	3. 14	3. 14	3. 14	1	2. 31	2. 31	2. 31	1	1. 66	1. 66	1. 66
12	フッ素及びその化合物mg/L	1	0. 08	0. 08	0. 08								
13	ホウ素及びその化合物mg/L	1	0. 04	0. 04	0. 04								
14	四塩化炭素mg/L	1	0. 0002未満	0. 0002未満	0. 0002未満								
15	1,4-ジオキサンmg/L	1	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満								
16	シス-1,2-ジ'クロエチレン及びトランス-1,2-ジ'クロエチレンmg/L	1	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満								
17	ジクロロメタンmg/L	1	0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満								
18	テトラクロロエチレンmg/L	1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満								
19	トリクロロエチレンmg/L	1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満								
20	ベンゼンmg/L	1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満								
21	塩素酸mg/L	1	0. 07	0. 07	0. 07	1	0. 06	0. 06	0. 06	1	0. 07	0. 07	0. 07
22	クロロ酢酸mg/L	1	0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満								
23	クロロホルムmg/L	1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	1	0. 001	0. 001	0. 001	1	0. 001	0. 001	0. 001
24	ジクロロ酢酸mg/L	1	0. 003未満	0. 003未満	0. 003未満								
25	ジブロモクロロメタンmg/L	1	0. 011	0. 011	0. 011	1	0. 011	0. 011	0. 011	1	0. 011	0. 011	0. 011
26	臭素酸mg/L	1	0. 001	0. 001	0. 001	1	0. 002	0. 002	0. 002	1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満
27	総トリハロメタンmg/L	1	0. 026	0. 026	0. 026	1	0. 024	0. 024	0. 024	1	0. 025	0. 025	0. 025
28	トリクロロ酢酸mg/L	1	0. 003未満	0. 003未満	0. 003未満								
29	ブロモジクロロメタンmg/L	1	0. 004	0. 004	0. 004	1	0. 004	0. 004	0. 004	1	0. 005	0. 005	0. 005
30	ブロモホルムmg/L	1	0. 011	0. 011	0. 011	1	0. 008	0. 008	0. 008	1	0. 008	0. 008	0. 008
31	ホルムアルデヒドmg/L	1	0. 008未満	0. 008未満	0. 008未満								
32	亜鉛及びその化合物mg/L	1	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満								
33	アルミニウム及びその化合物mg/L	1	0. 02	0. 02	0. 02								
34	鉄及びその化合物mg/L	1	0. 03未満	0. 03未満	0. 03未満								
35	銅及びその化合物mg/L	1	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満								
36	ナトリウム及びその化合物mg/L	1	36. 1	36. 1	36. 1								
37	マンガン及びその化合物mg/L	1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満								
38	塩化物イオンmg/L	1	47. 2	47. 2	47. 2	1	46. 8	46. 8	46. 8	1	40. 2	40. 2	40. 2
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)mg/L	1	102. 1	102. 1	102. 1								
40	蒸発残留物mg/L	1	254	254	254								
41	陰イオン界面活性剤mg/L	1	0. 02未満	0. 02未満	0. 02未満								
42	ジェオスミンmg/L	1	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	1	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	1	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満
43	2-メチルイソボルネオールmg/L	1	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	1	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	1	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満
44	非イオン界面活性剤mg/L	1	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満								
45	フェノール類mg/L	1	0. 0005未満	0. 0005未満	0. 0005未満								
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)mg/L	1	0. 7	0. 7	0. 7	1	0. 6	0. 6	0. 6	1	0. 5	0. 5	0. 5
47	pH値---	1	7. 62	7. 62	7. 62	1	7. 57	7. 57	7. 57	1	7. 54	7. 54	7. 54
48	味---	1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0		
49	臭気---	1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0		
50	色度度	1	0. 5未満	0. 5未満	0. 5未満	1	0. 5未満	0. 5未満	0. 5未満	1	0. 5未満	0. 5未満	0. 5未満
51	濁度度	1	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	1	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	1	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満

鴨川市 石上配水場（流入水）令和5年度 第1四半期

No	検査項目 (水質管理目標設定項目)	4月				5月				6月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
1	アンチモン及びその化合物 mg/L												
2	ウラン及びその化合物 mg/L												
3	ニッケル及びその化合物 mg/L												
4	削除 ----												
5	1,2-ジクロロエタン mg/L												
6	削除 ----												
7	削除 ----												
8	トルエン mg/L												
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L												
10	亜塩素酸 mg/L												
11	削除 ----												
12	二酸化塩素 mg/L												
13	ジクロロアセトニトリル mg/L												
14	抱水クロラール mg/L												
15	農薬類 ----												
16	残留塩素 mg/L	1	0.6	0.6	0.6	1	0.5	0.5	0.5	1	0.6	0.6	0.6
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L	1	102.1	102.1	102.1								
18	マンガン及びその化合物 mg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満								
19	遊離炭酸 mg/L	1	5.3	5.3	5.3								
20	1,1,1-トリクロロエタン mg/L												
21	メチルtertブチルエーテル mg/L												
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L												
23	臭気強度(TON) ----												
24	蒸発残留物 mg/L	1	254	254	254								
25	濁度 度	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満
26	pH値 ----	1	7.62	7.62	7.62	1	7.57	7.57	7.57	1	7.54	7.54	7.54
27	腐食性(ランゲリア指数) ----	1	-0.8	-0.8	-0.8								
28	従属栄養細菌 CFU/ml	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
29	1,1-ジクロロエチレン mg/L												
30	アルミニウム及びその化合物 mg/L	1	0.02	0.02	0.02								
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA) mg/L												
No	検査項目 (独自設定項目)	4月				5月				6月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
1	水温 °C	1	14.6	14.6	14.6	1	18.5	18.5	18.5	1	21.6	21.6	21.6
2	アルカリ度 mg/L	1	66	66	66								
3	電気伝導率 μS/cm	1	402	402	402	1	381	381	381	1	346	346	346
5	UV吸光度(260nm-50mmセル) ----	1	0.039	0.039	0.039	1	0.033	0.033	0.033	1	0.030	0.030	0.030
16	酸度 mg/L	1	6	6	6								
17	侵食性遊離炭酸 mg/L	1	4.1	4.1	4.1								

鴨川市 石上配水場(流入水) 令和5年度 第2四半期

No	検査項目 (水質基準項目)	7月				8月				9月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
	気温℃	1	24. 7	24. 7	24. 7	1	29. 5	29. 5	29. 5	1	28. 2	28. 2	28. 2
1	一般細菌CFU/ml	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
2	大腸菌---	1	不検出	不検出	不検出	1	不検出	不検出	不検出	1	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物mg/L	1	0. 0003未満	0. 0003未満	0. 0003未満								
4	水銀及びその化合物mg/L	1	0. 00005未満	0. 00005未満	0. 00005未満								
5	セレン及びその化合物mg/L	1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満								
6	鉛及びその化合物mg/L	1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満								
7	ヒ素及びその化合物mg/L	1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満								
8	六価クロム化合物mg/L	1	0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満								
9	亜硝酸態窒素mg/L	1	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満	1	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満	1	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアンmg/L	1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素mg/L	1	1. 79	1. 79	1. 79	1	1. 68	1. 68	1. 68	1	1. 90	1. 90	1. 90
12	フッ素及びその化合物mg/L	1	0. 11	0. 11	0. 11								
13	ホウ素及びその化合物mg/L	1	0. 04	0. 04	0. 04								
14	四塩化炭素mg/L	1	0. 0002未満	0. 0002未満	0. 0002未満								
15	1,4-ジオキサンmg/L	1	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満								
16	シス-1,2-ジ'クロエチレン及びトランス-1,2-ジ'クロエチレンmg/L	1	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満								
17	ジクロロメタンmg/L	1	0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満								
18	テトラクロロエチレンmg/L	1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満								
19	トリクロロエチレンmg/L	1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満								
20	ベンゼンmg/L	1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満								
21	塩素酸mg/L	1	0. 07	0. 07	0. 07	1	0. 08	0. 08	0. 08	1	0. 08	0. 08	0. 08
22	クロロ酢酸mg/L	1	0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満								
23	クロロホルムmg/L	1	0. 001	0. 001	0. 001	1	0. 002	0. 002	0. 002	1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満
24	ジクロロ酢酸mg/L	1	0. 003未満	0. 003未満	0. 003未満								
25	ジブロモクロロメタンmg/L	1	0. 011	0. 011	0. 011	1	0. 011	0. 011	0. 011	1	0. 007	0. 007	0. 007
26	臭素酸mg/L	1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	1	0. 001	0. 001	0. 001	1	0. 001	0. 001	0. 001
27	総トリハロメタンmg/L	1	0. 024	0. 024	0. 024	1	0. 027	0. 027	0. 027	1	0. 017	0. 017	0. 017
28	トリクロロ酢酸mg/L	1	0. 003未満	0. 003未満	0. 003未満								
29	ブロモジクロロメタンmg/L	1	0. 004	0. 004	0. 004	1	0. 004	0. 004	0. 004	1	0. 003	0. 003	0. 003
30	ブロモホルムmg/L	1	0. 008	0. 008	0. 008	1	0. 010	0. 010	0. 010	1	0. 007	0. 007	0. 007
31	ホルムアルデヒドmg/L	1	0. 008未満	0. 008未満	0. 008未満								
32	亜鉛及びその化合物mg/L	1	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満								
33	アルミニウム及びその化合物mg/L	1	0. 03	0. 03	0. 03								
34	鉄及びその化合物mg/L	1	0. 03未満	0. 03未満	0. 03未満								
35	銅及びその化合物mg/L	1	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満								
36	ナトリウム及びその化合物mg/L	1	30. 3	30. 3	30. 3								
37	マンガン及びその化合物mg/L	1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満								
38	塩化物イオンmg/L	1	38. 5	38. 5	38. 5	1	37. 6	37. 6	37. 6	1	41. 1	41. 1	41. 1
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)mg/L	1	86. 3	86. 3	86. 3								
40	蒸発残留物mg/L	1	220	220	220								
41	陰イオン界面活性剤mg/L	1	0. 02未満	0. 02未満	0. 02未満								
42	ジェオスミンmg/L	1	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	1	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	1	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満
43	2-メチルイソボルネオールmg/L	1	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	1	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	1	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満
44	非イオン界面活性剤mg/L	1	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満								
45	フェノール類mg/L	1	0. 0005未満	0. 0005未満	0. 0005未満								
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)mg/L	1	0. 5	0. 5	0. 5	1	0. 3	0. 3	0. 3	1	0. 3未満	0. 3未満	0. 3未満
47	pH値---	1	7. 66	7. 66	7. 66	1	7. 61	7. 61	7. 61	1	7. 31	7. 31	7. 31
48	味---	1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0		
49	臭気---	1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0		
50	色度度	1	0. 5未満	0. 5未満	0. 5未満	1	0. 5未満	0. 5未満	0. 5未満	1	0. 5未満	0. 5未満	0. 5未満
51	濁度度	1	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	1	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	1	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満

鴨川市 石上配水場（流入水）令和5年度 第2四半期

No	検査項目 (水質管理目標設定項目)	7月				8月				9月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
1	アンチモン及びその化合物 mg/L												
2	ウラン及びその化合物 mg/L												
3	ニッケル及びその化合物 mg/L												
4	削除 ----												
5	1,2-ジクロロエタン mg/L												
6	削除 ----												
7	削除 ----												
8	トルエン mg/L												
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L												
10	亜塩素酸 mg/L												
11	削除 ----												
12	二酸化塩素 mg/L												
13	ジクロロアセトニトリル mg/L												
14	抱水クロラール mg/L												
15	農薬類 ----												
16	残留塩素 mg/L	1	0.6	0.6	0.6	1	0.6	0.6	0.6	1	0.6	0.6	0.6
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L	1	86.3	86.3	86.3								
18	マンガン及びその化合物 mg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満								
19	遊離炭酸 mg/L	1	4.4	4.4	4.4								
20	1,1,1-トリクロロエタン mg/L												
21	メチルtertブチルエーテル mg/L												
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L												
23	臭気強度(TON) ----												
24	蒸発残留物 mg/L	1	220	220	220								
25	濁度 度	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満
26	pH値 ----	1	7.66	7.66	7.66	1	7.61	7.61	7.61	1	7.31	7.31	7.31
27	腐食性(ランゲリア指数) ----	1	-0.7	-0.7	-0.7								
28	従属栄養細菌 CFU/ml	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
29	1,1-ジクロロエチレン mg/L												
30	アルミニウム及びその化合物 mg/L	1	0.03	0.03	0.03								
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA) mg/L												
No	検査項目 (独自設定項目)	7月				8月				9月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
1	水温 °C	1	23.8	23.8	23.8	1	28.6	28.6	28.6	1	28.6	28.6	28.6
2	アルカリ度 mg/L	1	54	54	54								
3	電気伝導率 μS/cm	1	347	347	347	1	352	352	352	1	331	331	331
5	UV吸光度(260nm-50mmセル) ----	1	0.024	0.024	0.024	1	0.017	0.017	0.017	1	0.017	0.017	0.017
16	酸度 mg/L	1	5	5	5								
17	侵食性遊離炭酸 mg/L	1	3.5	3.5	3.5								

鴨川市 石上配水場(流入水) 令和5年度 第3四半期

No	検査項目 (水質基準項目)	10月				11月				12月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
	気温℃	1	24.8	24.8	24.8	1	23.8	23.8	23.8	1	12.0	12.0	12.0
1	一般細菌CFU/ml	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
2	大腸菌---	1	不検出	不検出	不検出	1	不検出	不検出	不検出	1	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物mg/L	1	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								
4	水銀及びその化合物mg/L	1	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満								
5	セレン及びその化合物mg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満								
6	鉛及びその化合物mg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満								
7	ヒ素及びその化合物mg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満								
8	六価クロム化合物mg/L	1	0.002未満	0.002未満	0.002未満								
9	亜硝酸態窒素mg/L	1	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアンmg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素mg/L	1	2.20	2.20	2.20	1	2.68	2.68	2.68	1	2.94	2.94	2.94
12	フッ素及びその化合物mg/L	1	0.09	0.09	0.09								
13	ホウ素及びその化合物mg/L	1	0.04	0.04	0.04								
14	四塩化炭素mg/L	1	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								
15	1,4-ジオキサンmg/L	1	0.005未満	0.005未満	0.005未満								
16	シス-1,2-ジ'クロエチレン及びトランス-1,2-ジ'クロエチレンmg/L	1	0.004未満	0.004未満	0.004未満								
17	ジクロロメタンmg/L	1	0.002未満	0.002未満	0.002未満								
18	テトラクロロエチレンmg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満								
19	トリクロロエチレンmg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満								
20	ベンゼンmg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満								
21	塩素酸mg/L	1	0.09	0.09	0.09	1	0.06未満	0.06未満	0.06未満	1	0.06未満	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸mg/L	1	0.002未満	0.002未満	0.002未満								
23	クロロホルムmg/L	1	0.001	0.001	0.001	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
24	ジクロロ酢酸mg/L	1	0.003未満	0.003未満	0.003未満								
25	ジブロモクロロメタンmg/L	1	0.011	0.011	0.011	1	0.011	0.011	0.011	1	0.010	0.010	0.010
26	臭素酸mg/L	1	0.001	0.001	0.001	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタンmg/L	1	0.025	0.025	0.025	1	0.024	0.024	0.024	1	0.022	0.022	0.022
28	トリクロロ酢酸mg/L	1	0.003未満	0.003未満	0.003未満								
29	ブロモジクロロメタンmg/L	1	0.004	0.004	0.004	1	0.004	0.004	0.004	1	0.003	0.003	0.003
30	ブロモホルムmg/L	1	0.009	0.009	0.009	1	0.009	0.009	0.009	1	0.009	0.009	0.009
31	ホルムアルデヒドmg/L	1	0.008未満	0.008未満	0.008未満								
32	亜鉛及びその化合物mg/L	1	0.005未満	0.005未満	0.005未満								
33	アルミニウム及びその化合物mg/L	1	0.03	0.03	0.03								
34	鉄及びその化合物mg/L	1	0.03未満	0.03未満	0.03未満								
35	銅及びその化合物mg/L	1	0.005未満	0.005未満	0.005未満								
36	ナトリウム及びその化合物mg/L	1	29.8	29.8	29.8								
37	マンガン及びその化合物mg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満								
38	塩化物イオンmg/L	1	37.8	37.8	37.8	1	39.9	39.9	39.9	1	44.4	44.4	44.4
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)mg/L	1	88.4	88.4	88.4								
40	蒸発残留物mg/L	1	222	222	222								
41	陰イオン界面活性剤mg/L	1	0.02未満	0.02未満	0.02未満								
42	ジェオスミンmg/L	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオールmg/L	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤mg/L	1	0.005未満	0.005未満	0.005未満								
45	フェノール類mg/L	1	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)mg/L	1	0.4	0.4	0.4	1	0.4	0.4	0.4	1	0.5	0.5	0.5
47	pH値---	1	7.51	7.51	7.51	1	7.44	7.44	7.44	1	7.55	7.55	7.55
48	味---	1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0		
49	臭気---	1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0		
50	色度度	1	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度度	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満

鴨川市 石上配水場（流入水）令和5年度 第3四半期

No	検査項目 (水質管理目標設定項目)	10月				11月				12月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
1	アンチモン及びその化合物 mg/L												
2	ウラン及びその化合物 mg/L												
3	ニッケル及びその化合物 mg/L												
4	削除 ----												
5	1,2-ジクロロエタン mg/L												
6	削除 ----												
7	削除 ----												
8	トルエン mg/L												
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L												
10	亜塩素酸 mg/L												
11	削除 ----												
12	二酸化塩素 mg/L												
13	ジクロロアセトニトリル mg/L												
14	抱水クロラール mg/L												
15	農薬類 ----												
16	残留塩素 mg/L	1	0.6	0.6	0.6	1	0.5	0.5	0.5	1	0.5	0.5	0.5
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L	1	88.4	88.4	88.4								
18	マンガン及びその化合物 mg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満								
19	遊離炭酸 mg/L	1	5.3	5.3	5.3								
20	1,1,1-トリクロロエタン mg/L												
21	メチルtertブチルエーテル mg/L												
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L												
23	臭気強度(TON) ----												
24	蒸発残留物 mg/L	1	222	222	222								
25	濁度 度	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満
26	pH値 ----	1	7.51	7.51	7.51	1	7.44	7.44	7.44	1	7.55	7.55	7.55
27	腐食性(ランゲリア指数) ----	1	-0.9	-0.9	-0.9								
28	従属栄養細菌 CFU/ml	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
29	1,1-ジクロロエチレン mg/L												
30	アルミニウム及びその化合物 mg/L	1	0.03	0.03	0.03								
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA) mg/L												
No	検査項目 (独自設定項目)	10月				11月				12月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
1	水温 °C	1	26.9	26.9	26.9	1	21.2	21.2	21.2	1	16.2	16.2	16.2
2	アルカリ度 mg/L	1	50	50	50								
3	電気伝導率 μS/cm	1	346	346	346	1	371	371	371	1	374	374	374
5	UV吸光度(260nm-50mmセル) ----	1	0.021	0.021	0.021	1	0.028	0.028	0.028	1	0.032	0.032	0.032
16	酸度 mg/L	1	6	6	6								
17	侵食性遊離炭酸 mg/L	1	4.4	4.4	4.4								

鴨川市 石上配水場(流入水) 令和5年度 第4四半期

No	検査項目 (水質基準項目)	1月				2月				3月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
	気温℃	1	9.5	9.5	9.5	1	18.7	18.7	18.7	1	10.1	10.1	10.1
1	一般細菌CFU/ml	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0
2	大腸菌---	1	不検出	不検出	不検出	1	不検出	不検出	不検出	1	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物mg/L	1	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								
4	水銀及びその化合物mg/L	1	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満								
5	セレン及びその化合物mg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満								
6	鉛及びその化合物mg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満								
7	ヒ素及びその化合物mg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満								
8	六価クロム化合物mg/L	1	0.002未満	0.002未満	0.002未満								
9	亜硝酸態窒素mg/L	1	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアンmg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素mg/L	1	3.20	3.20	3.20	1	3.13	3.13	3.13	1	2.98	2.98	2.98
12	フッ素及びその化合物mg/L	1	0.08	0.08	0.08								
13	ホウ素及びその化合物mg/L	1	0.04	0.04	0.04								
14	四塩化炭素mg/L	1	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								
15	1,4-ジオキサンmg/L	1	0.005未満	0.005未満	0.005未満								
16	シス-1,2-ジ'クロエチレン及びトランス-1,2-ジ'クロエチレンmg/L	1	0.004未満	0.004未満	0.004未満								
17	ジクロロメタンmg/L	1	0.002未満	0.002未満	0.002未満								
18	テトラクロロエチレンmg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満								
19	トリクロロエチレンmg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満								
20	ベンゼンmg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満								
21	塩素酸mg/L	1	0.06未満	0.06未満	0.06未満	1	0.08	0.08	0.08	1	0.06	0.06	0.06
22	クロロ酢酸mg/L	1	0.002未満	0.002未満	0.002未満								
23	クロロホルムmg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
24	ジクロロ酢酸mg/L	1	0.003未満	0.003未満	0.003未満								
25	ジブロモクロロメタンmg/L	1	0.011	0.011	0.011	1	0.011	0.011	0.011	1	0.012	0.012	0.012
26	臭素酸mg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタンmg/L	1	0.023	0.023	0.023	1	0.023	0.023	0.023	1	0.025	0.025	0.025
28	トリクロロ酢酸mg/L	1	0.003未満	0.003未満	0.003未満								
29	ブロモジクロロメタンmg/L	1	0.003	0.003	0.003	1	0.004	0.004	0.004	1	0.004	0.004	0.004
30	ブロモホルムmg/L	1	0.009	0.009	0.009	1	0.008	0.008	0.008	1	0.009	0.009	0.009
31	ホルムアルデヒドmg/L	1	0.008未満	0.008未満	0.008未満								
32	亜鉛及びその化合物mg/L	1	0.005未満	0.005未満	0.005未満								
33	アルミニウム及びその化合物mg/L	1	0.02	0.02	0.02								
34	鉄及びその化合物mg/L	1	0.03未満	0.03未満	0.03未満								
35	銅及びその化合物mg/L	1	0.005未満	0.005未満	0.005未満								
36	ナトリウム及びその化合物mg/L	1	35.2	35.2	35.2								
37	マンガン及びその化合物mg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満								
38	塩化物イオンmg/L	1	45.3	45.3	45.3	1	49.6	49.6	49.6	1	49.5	49.5	49.5
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)mg/L	1	100.1	100.1	100.1								
40	蒸発残留物mg/L	1	251	251	251								
41	陰イオン界面活性剤mg/L	1	0.02未満	0.02未満	0.02未満								
42	ジェオスミンmg/L	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオールmg/L	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤mg/L	1	0.005未満	0.005未満	0.005未満								
45	フェノール類mg/L	1	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)mg/L	1	0.6	0.6	0.6	1	0.8	0.8	0.8	1	0.9	0.9	0.9
47	pH値---	1	7.52	7.52	7.52	1	7.42	7.42	7.42	1	7.46	7.46	7.46
48	味---	1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0		
49	臭気---	1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0		
50	色度度	1	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度度	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満

鴨川市 石上配水場（流入水）令和5年度 第4四半期

No	検査項目 (水質管理目標設定項目)	1月				2月				3月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
1	アンチモン及びその化合物 mg/L												
2	ウラン及びその化合物 mg/L												
3	ニッケル及びその化合物 mg/L												
4	削除 ----												
5	1,2-ジクロロエタン mg/L												
6	削除 ----												
7	削除 ----												
8	トルエン mg/L												
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L												
10	亜塩素酸 mg/L												
11	削除 ----												
12	二酸化塩素 mg/L												
13	ジクロロアセトニトリル mg/L												
14	抱水クロラール mg/L												
15	農薬類 ----												
16	残留塩素 mg/L	1	0.6	0.6	0.6	1	0.6	0.6	0.6	1	0.6	0.6	0.6
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L	1	100.1	100.1	100.1								
18	マンガン及びその化合物 mg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満								
19	遊離炭酸 mg/L	1	7.9	7.9	7.9								
20	1,1,1-トリクロロエタン mg/L												
21	メチルtertブチルエーテル mg/L												
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L												
23	臭気強度(TON) ----												
24	蒸発残留物 mg/L	1	251	251	251								
25	濁度 度	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満
26	pH値 ----	1	7.52	7.52	7.52	1	7.42	7.42	7.42	1	7.46	7.46	7.46
27	腐食性(ランゲリア指数) ----	1	-0.9	-0.9	-0.9								
28	従属栄養細菌 CFU/ml	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
29	1,1-ジクロロエチレン mg/L												
30	アルミニウム及びその化合物 mg/L	1	0.02	0.02	0.02								
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA) mg/L												
No	検査項目 (独自設定項目)	1月				2月				3月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
1	水温 °C	1	11.9	11.9	11.9	1	10.6	10.6	10.6	1	10.8	10.8	10.8
2	アルカリ度 mg/L	1	63	63	63								
3	電気伝導率 μS/cm	1	393	393	393	1	389	389	389	1	388	388	388
5	UV吸光度(260nm-50mmセル) ----	1	0.038	0.038	0.038	1	0.054	0.054	0.054	1	0.058	0.058	0.058
16	酸度 mg/L	1	9	9	9								
17	侵食性遊離炭酸 mg/L	1	6.5	6.5	6.5								

鴨川市 石上配水場（流入水）令和5年度 年間

No	検査項目 (水質基準項目)	年間			
		回数	最高	最低	平均
	気温℃	12	29.5	9.5	20.0
1	一般細菌CFU/ml	12	1	0	0
2	大腸菌---	12	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物mg/L	4	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物mg/L	4	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物mg/L	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物mg/L	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物mg/L	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8	六価クロム化合物mg/L	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9	亜硝酸態窒素mg/L	12	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアンmg/L	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素mg/L	12	3.20	1.66	2.47
12	フッ素及びその化合物mg/L	4	0.11	0.08	0.09
13	ホウ素及びその化合物mg/L	4	0.04	0.04	0.04
14	四塩化炭素mg/L	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサンmg/L	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	シス-1,2-ジ'クロエチレン及びトランス-1,2-ジ'クロエチレンmg/L	4	0.004未満	0.004未満	0.004未満
17	ジクロロメタンmg/L	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
18	テトラクロロエチレンmg/L	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	トリクロロエチレンmg/L	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
20	ベンゼンmg/L	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21	塩素酸mg/L	12	0.09	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸mg/L	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルムmg/L	12	0.002	0.001未満	0.001未満
24	ジクロロ酢酸mg/L	4	0.003未満	0.003未満	0.003未満
25	ジブロモクロロメタンmg/L	12	0.012	0.007	0.011
26	臭素酸mg/L	12	0.002	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタンmg/L	12	0.027	0.017	0.024
28	トリクロロ酢酸mg/L	4	0.003未満	0.003未満	0.003未満
29	ブロモジクロロメタンmg/L	12	0.005	0.003	0.004
30	ブロモホルムmg/L	12	0.011	0.007	0.009
31	ホルムアルデヒドmg/L	4	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物mg/L	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満
33	アルミニウム及びその化合物mg/L	4	0.03	0.02	0.03
34	鉄及びその化合物mg/L	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅及びその化合物mg/L	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満
36	ナトリウム及びその化合物mg/L	4	36.1	29.8	32.9
37	マンガン及びその化合物mg/L	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
38	塩化物イオンmg/L	12	49.6	37.6	43.2
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)mg/L	4	102.1	86.3	94.2
40	蒸発残留物mg/L	4	254	220	237
41	陰イオン界面活性剤mg/L	4	0.02未満	0.02未満	0.02未満
42	ジェオスミンmg/L	12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオールmg/L	12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤mg/L	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満
45	フェノール類mg/L	4	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)mg/L	12	0.9	0.3未満	0.5
47	pH値---	12	7.66	7.31	7.52
48	味---	12	異常なし 12 異常あり 0		
49	臭気---	12	異常なし 12 異常あり 0		
50	色度度	12	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度度	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満

鴨川市 石上配水場（流入水）令和5年度 年間

No	検査項目 (水質管理目標設定項目)	年間			
		回数	最高	最低	平均
1	アンチモン及びその化合物 mg/L				
2	ウラン及びその化合物 mg/L				
3	ニッケル及びその化合物 mg/L				
4	削除 ----				
5	1,2-ジクロロエタン mg/L				
6	削除 ----				
7	削除 ----				
8	トルエン mg/L				
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L				
10	亜塩素酸 mg/L				
11	削除 ----				
12	二酸化塩素 mg/L				
13	ジクロロアセトニトリル mg/L				
14	抱水クロラール mg/L				
15	農薬類 ----				
16	残留塩素 mg/L	12	0.6	0.5	0.6
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L	4	102.1	86.3	94.2
18	マンガン及びその化合物 mg/L	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	遊離炭酸 mg/L	4	7.9	4.4	5.7
20	1,1,1-トリクロロエタン mg/L				
21	メチルtertブチルエーテル mg/L				
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L				
23	臭気強度(TON) ----				
24	蒸発残留物 mg/L	4	254	220	237
25	濁度 度	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満
26	pH値 ----	12	7.66	7.31	7.52
27	腐食性(ランゲリア指数) ----	4	-0.7	-0.9	-0.8
28	従属栄養細菌 CFU/ml	12	0	0	0
29	1,1-ジクロロエチレン mg/L				
30	アルミニウム及びその化合物 mg/L	4	0.03	0.02	0.03
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA) mg/L				
No	検査項目 (独自設定項目)	年間			
		回数	最高	最低	平均
1	水温 °C	12	28.6	10.6	19.4
2	アルカリ度 mg/L	4	66	50	58
3	電気伝導率 μ S/cm	12	402	331	368
5	UV吸光度(260nm-50mmセル) ----	12	0.058	0.017	0.033
16	酸度 mg/L	4	9	5	7
17	侵食性遊離炭酸 mg/L	4	6.5	3.5	4.6