

勝浦市 上植野配水場（流入水）令和5年度 第1四半期

No	検査項目 (水質基準項目)	4月				5月				6月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
	気温℃	1	17.2	17.2	17.2	1	23.7	23.7	23.7	1	24.8	24.8	24.8
1	一般細菌CFU/ml	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
2	大腸菌---	1	不検出	不検出	不検出	1	不検出	不検出	不検出	1	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物mg/L					1	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満				
4	水銀及びその化合物mg/L					1	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満				
5	セレン及びその化合物mg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
6	鉛及びその化合物mg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
7	ヒ素及びその化合物mg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
8	六価クロム化合物mg/L					1	0.002未満	0.002未満	0.002未満				
9	亜硝酸態窒素mg/L	1	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアンmg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素mg/L	1	3.08	3.08	3.08	1	2.03	2.03	2.03	1	1.74	1.74	1.74
12	フッ素及びその化合物mg/L					1	0.10	0.10	0.10				
13	ホウ素及びその化合物mg/L					1	0.04	0.04	0.04				
14	四塩化炭素mg/L					1	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満				
15	1,4-ジオキサンmg/L					1	0.005未満	0.005未満	0.005未満				
16	シス-1,2-シクロエチレン及びトランス-1,2-シクロエチレンmg/L					1	0.004未満	0.004未満	0.004未満				
17	ジクロロメタンmg/L					1	0.002未満	0.002未満	0.002未満				
18	テトラクロロエチレンmg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
19	トリクロロエチレンmg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
20	ベンゼンmg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
21	塩素酸mg/L	1	0.06	0.06	0.06	1	0.06未満	0.06未満	0.06未満	1	0.06未満	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸mg/L					1	0.002未満	0.002未満	0.002未満				
23	クロロホルムmg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
24	ジクロロ酢酸mg/L					1	0.003未満	0.003未満	0.003未満				
25	ジブロモクロロメタンmg/L	1	0.012	0.012	0.012	1	0.010	0.010	0.010	1	0.009	0.009	0.009
26	臭素酸mg/L	1	0.002	0.002	0.002	1	0.001	0.001	0.001	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタンmg/L	1	0.026	0.026	0.026	1	0.022	0.022	0.022	1	0.021	0.021	0.021
28	トリクロロ酢酸mg/L					1	0.003未満	0.003未満	0.003未満				
29	ブロモジクロロメタンmg/L	1	0.004	0.004	0.004	1	0.003	0.003	0.003	1	0.004	0.004	0.004
30	ブロモホルムmg/L	1	0.010	0.010	0.010	1	0.009	0.009	0.009	1	0.008	0.008	0.008
31	ホルムアルデヒドmg/L					1	0.008未満	0.008未満	0.008未満				
32	亜鉛及びその化合物mg/L					1	0.005未満	0.005未満	0.005未満				
33	アルミニウム及びその化合物mg/L					1	0.02	0.02	0.02				
34	鉄及びその化合物mg/L					1	0.03未満	0.03未満	0.03未満				
35	銅及びその化合物mg/L					1	0.005未満	0.005未満	0.005未満				
36	ナトリウム及びその化合物mg/L					1	34.3	34.3	34.3				
37	マンガン及びその化合物mg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
38	塩化物イオンmg/L	1	46.6	46.6	46.6	1	45.2	45.2	45.2	1	42.9	42.9	42.9
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)mg/L					1	84.6	84.6	84.6				
40	蒸発残留物mg/L					1	223	223	223				
41	陰イオン界面活性剤mg/L					1	0.02未満	0.02未満	0.02未満				
42	ジェオスミンmg/L	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオールmg/L	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤mg/L					1	0.005未満	0.005未満	0.005未満				
45	フェノール類mg/L					1	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満				
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)mg/L	1	0.7	0.7	0.7	1	0.6	0.6	0.6	1	0.6	0.6	0.6
47	pH値---	1	7.52	7.52	7.52	1	7.64	7.64	7.64	1	7.59	7.59	7.59
48	味---	1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0		
49	臭気---	1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0		
50	色度度	1	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度度	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満

勝浦市 上植野配水場(流入水) 令和5年度 第1四半期

No	検査項目 (水質管理目標設定項目)	4月				5月				6月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
1	アンチモン及びその化合物 mg/L												
2	ウラン及びその化合物 mg/L												
3	ニッケル及びその化合物 mg/L												
4	削除 ----												
5	1,2-ジクロロエタン mg/L												
6	削除 ----												
7	削除 ----												
8	トルエン mg/L												
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L												
10	亜塩素酸 mg/L												
11	削除 ----												
12	二酸化塩素 mg/L												
13	ジクロロアセトニトリル mg/L												
14	抱水クロラール mg/L												
15	農薬類 ----												
16	残留塩素 mg/L	1	0.4	0.4	0.4	1	0.4	0.4	0.4	1	0.5	0.5	0.5
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L					1	84.6	84.6	84.6				
18	マンガン及びその化合物 mg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
19	遊離炭酸 mg/L					1	5.3	5.3	5.3				
20	1,1,1-トリクロロエタン mg/L												
21	メチルtertブチルエーテル mg/L												
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L												
23	臭気強度(TON) ----												
24	蒸発残留物 mg/L					1	223	223	223				
25	濁度 度	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満
26	pH値 ----	1	7.52	7.52	7.52	1	7.64	7.64	7.64	1	7.59	7.59	7.59
27	腐食性(ランゲリア指数) ----					1	-0.9	-0.9	-0.9				
28	従属栄養細菌 CFU/ml	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
29	1,1-ジクロロエチレン mg/L												
30	アルミニウム及びその化合物 mg/L					1	0.02	0.02	0.02				
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA) mg/L												
No	検査項目 (独自設定項目)	4月				5月				6月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
1	水温 °C	1	14.9	14.9	14.9	1	19.1	19.1	19.1	1	21.3	21.3	21.3
2	アルカリ度 mg/L					1	50	50	50				
3	電気伝導率 μ S/cm	1	398	398	398	1	363	363	363	1	358	358	358
5	UV吸光度(260nm-50mmセル) ----	1	0.040	0.040	0.040	1	0.035	0.035	0.035	1	0.031	0.031	0.031
16	酸度 mg/L					1	6	6	6				
17	侵食性遊離炭酸 mg/L					1	4.4	4.4	4.4				

勝浦市 上植野配水場（流入水）令和5年度 第2四半期

No	検査項目 (水質基準項目)	7月				8月				9月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
	気温℃	1	29.0	29.0	29.0	1	32.0	32.0	32.0	1	29.2	29.2	29.2
1	一般細菌CFU/ml	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
2	大腸菌---	1	不検出	不検出	不検出	1	不検出	不検出	不検出	1	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物mg/L					1	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満				
4	水銀及びその化合物mg/L					1	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満				
5	セレン及びその化合物mg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
6	鉛及びその化合物mg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
7	ヒ素及びその化合物mg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
8	六価クロム化合物mg/L					1	0.002未満	0.002未満	0.002未満				
9	亜硝酸態窒素mg/L	1	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアンmg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素mg/L	1	1.73	1.73	1.73	1	1.61	1.61	1.61	1	2.07	2.07	2.07
12	フッ素及びその化合物mg/L					1	0.10	0.10	0.10				
13	ホウ素及びその化合物mg/L					1	0.04	0.04	0.04				
14	四塩化炭素mg/L					1	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満				
15	1,4-ジオキサンmg/L					1	0.005未満	0.005未満	0.005未満				
16	シス-1,2-シクロエチレン及びトランス-1,2-シクロエチレンmg/L					1	0.004未満	0.004未満	0.004未満				
17	ジクロロメタンmg/L					1	0.002未満	0.002未満	0.002未満				
18	テトラクロロエチレンmg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
19	トリクロロエチレンmg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
20	ベンゼンmg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
21	塩素酸mg/L	1	0.06未満	0.06未満	0.06未満	1	0.06	0.06	0.06	1	0.07	0.07	0.07
22	クロロ酢酸mg/L					1	0.002未満	0.002未満	0.002未満				
23	クロロホルムmg/L	1	0.002	0.002	0.002	1	0.002	0.002	0.002	1	0.001	0.001	0.001
24	ジクロロ酢酸mg/L					1	0.004	0.004	0.004				
25	ジブロモクロロメタンmg/L	1	0.012	0.012	0.012	1	0.010	0.010	0.010	1	0.010	0.010	0.010
26	臭素酸mg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタンmg/L	1	0.027	0.027	0.027	1	0.024	0.024	0.024	1	0.024	0.024	0.024
28	トリクロロ酢酸mg/L					1	0.003未満	0.003未満	0.003未満				
29	ブロモジクロロメタンmg/L	1	0.005	0.005	0.005	1	0.004	0.004	0.004	1	0.004	0.004	0.004
30	ブロモホルムmg/L	1	0.008	0.008	0.008	1	0.008	0.008	0.008	1	0.009	0.009	0.009
31	ホルムアルデヒドmg/L					1	0.008未満	0.008未満	0.008未満				
32	亜鉛及びその化合物mg/L					1	0.005未満	0.005未満	0.005未満				
33	アルミニウム及びその化合物mg/L					1	0.03	0.03	0.03				
34	鉄及びその化合物mg/L					1	0.03未満	0.03未満	0.03未満				
35	銅及びその化合物mg/L					1	0.005未満	0.005未満	0.005未満				
36	ナトリウム及びその化合物mg/L					1	33.0	33.0	33.0				
37	マンガン及びその化合物mg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
38	塩化物イオンmg/L	1	38.1	38.1	38.1	1	41.2	41.2	41.2	1	42.6	42.6	42.6
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)mg/L					1	88.8	88.8	88.8				
40	蒸発残留物mg/L					1	229	229	229				
41	陰イオン界面活性剤mg/L					1	0.02未満	0.02未満	0.02未満				
42	ジェオスミンmg/L	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオールmg/L	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤mg/L					1	0.005未満	0.005未満	0.005未満				
45	フェノール類mg/L					1	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満				
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)mg/L	1	0.5	0.5	0.5	1	0.4	0.4	0.4	1	0.5	0.5	0.5
47	pH値---	1	7.50	7.50	7.50	1	7.55	7.55	7.55	1	7.45	7.45	7.45
48	味---	1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0		
49	臭気---	1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0		
50	色度度	1	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度度	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満

勝浦市 上植野配水場(流入水) 令和5年度 第2四半期

No	検査項目 (水質管理目標設定項目)	7月				8月				9月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
1	アンチモン及びその化合物 mg/L												
2	ウラン及びその化合物 mg/L												
3	ニッケル及びその化合物 mg/L												
4	削除 ----												
5	1,2-ジクロロエタン mg/L												
6	削除 ----												
7	削除 ----												
8	トルエン mg/L												
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L												
10	亜塩素酸 mg/L												
11	削除 ----												
12	二酸化塩素 mg/L												
13	ジクロロアセトニトリル mg/L												
14	抱水クロラール mg/L												
15	農薬類 ----												
16	残留塩素 mg/L	1	0.5	0.5	0.5	1	0.5	0.5	0.5	1	0.5	0.5	0.5
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L					1	88.8	88.8	88.8				
18	マンガン及びその化合物 mg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
19	遊離炭酸 mg/L					1	5.3	5.3	5.3				
20	1,1,1-トリクロロエタン mg/L												
21	メチルtertブチルエーテル mg/L												
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L												
23	臭気強度(TON) ----												
24	蒸発残留物 mg/L					1	229	229	229				
25	濁度 度	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満
26	pH値 ----	1	7.50	7.50	7.50	1	7.55	7.55	7.55	1	7.45	7.45	7.45
27	腐食性(ランゲリア指数) ----					1	-0.8	-0.8	-0.8				
28	従属栄養細菌 CFU/ml	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
29	1,1-ジクロロエチレン mg/L												
30	アルミニウム及びその化合物 mg/L					1	0.03	0.03	0.03				
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA) mg/L												
No	検査項目 (独自設定項目)	7月				8月				9月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
1	水温 °C	1	24.5	24.5	24.5	1	29.3	29.3	29.3	1	30.0	30.0	30.0
2	アルカリ度 mg/L					1	50	50	50				
3	電気伝導率 μ S/cm	1	344	344	344	1	365	365	365	1	347	347	347
5	UV吸光度(260nm-50mmセル) ----	1	0.026	0.026	0.026	1	0.018	0.018	0.018	1	0.026	0.026	0.026
16	酸度 mg/L					1	6	6	6				
17	侵食性遊離炭酸 mg/L					1	4.4	4.4	4.4				

勝浦市 上植野配水場（流入水）令和5年度 第3四半期

No	検査項目 (水質基準項目)	10月				11月				12月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
	気温℃	1	19.8	19.8	19.8	1	16.7	16.7	16.7	1	16.9	16.9	16.9
1	一般細菌CFU/ml	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
2	大腸菌---	1	不検出	不検出	不検出	1	不検出	不検出	不検出	1	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物mg/L					1	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満				
4	水銀及びその化合物mg/L					1	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満				
5	セレン及びその化合物mg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
6	鉛及びその化合物mg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
7	ヒ素及びその化合物mg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
8	六価クロム化合物mg/L					1	0.002未満	0.002未満	0.002未満				
9	亜硝酸態窒素mg/L	1	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアンmg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素mg/L	1	2.35	2.35	2.35	1	2.83	2.83	2.83	1	3.13	3.13	3.13
12	フッ素及びその化合物mg/L					1	0.08	0.08	0.08				
13	ホウ素及びその化合物mg/L					1	0.04	0.04	0.04				
14	四塩化炭素mg/L					1	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満				
15	1,4-ジオキサンmg/L					1	0.005未満	0.005未満	0.005未満				
16	シス-1,2-シクロエチレン及びトランス-1,2-シクロエチレンmg/L					1	0.004未満	0.004未満	0.004未満				
17	ジクロロメタンmg/L					1	0.002未満	0.002未満	0.002未満				
18	テトラクロロエチレンmg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
19	トリクロロエチレンmg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
20	ベンゼンmg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
21	塩素酸mg/L	1	0.06	0.06	0.06	1	0.06未満	0.06未満	0.06未満	1	0.06未満	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸mg/L					1	0.002未満	0.002未満	0.002未満				
23	クロロホルムmg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
24	ジクロロ酢酸mg/L					1	0.003未満	0.003未満	0.003未満				
25	ジブロモクロロメタンmg/L	1	0.009	0.009	0.009	1	0.008	0.008	0.008	1	0.009	0.009	0.009
26	臭素酸mg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタンmg/L	1	0.019	0.019	0.019	1	0.018	0.018	0.018	1	0.020	0.020	0.020
28	トリクロロ酢酸mg/L					1	0.003未満	0.003未満	0.003未満				
29	ブロモジクロロメタンmg/L	1	0.003	0.003	0.003	1	0.003	0.003	0.003	1	0.003	0.003	0.003
30	ブロモホルムmg/L	1	0.007	0.007	0.007	1	0.007	0.007	0.007	1	0.008	0.008	0.008
31	ホルムアルデヒドmg/L					1	0.008未満	0.008未満	0.008未満				
32	亜鉛及びその化合物mg/L					1	0.005未満	0.005未満	0.005未満				
33	アルミニウム及びその化合物mg/L					1	0.02	0.02	0.02				
34	鉄及びその化合物mg/L					1	0.03未満	0.03未満	0.03未満				
35	銅及びその化合物mg/L					1	0.005未満	0.005未満	0.005未満				
36	ナトリウム及びその化合物mg/L					1	32.5	32.5	32.5				
37	マンガン及びその化合物mg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
38	塩化物イオンmg/L	1	37.8	37.8	37.8	1	40.4	40.4	40.4	1	42.2	42.2	42.2
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)mg/L					1	94.6	94.6	94.6				
40	蒸発残留物mg/L					1	237	237	237				
41	陰イオン界面活性剤mg/L					1	0.02未満	0.02未満	0.02未満				
42	ジェオスミンmg/L	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオールmg/L	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤mg/L					1	0.005未満	0.005未満	0.005未満				
45	フェノール類mg/L					1	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満				
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)mg/L	1	0.3	0.3	0.3	1	0.5	0.5	0.5	1	0.6	0.6	0.6
47	pH値---	1	7.42	7.42	7.42	1	7.60	7.60	7.60	1	7.48	7.48	7.48
48	味---	1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0		
49	臭気---	1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0		
50	色度度	1	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度度	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満

勝浦市 上植野配水場（流入水）令和5年度 第3四半期

No	検査項目 (水質管理目標設定項目)	10月				11月				12月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
1	アンチモン及びその化合物 mg/L												
2	ウラン及びその化合物 mg/L												
3	ニッケル及びその化合物 mg/L												
4	削除 ----												
5	1,2-ジクロロエタン mg/L												
6	削除 ----												
7	削除 ----												
8	トルエン mg/L												
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L												
10	亜塩素酸 mg/L												
11	削除 ----												
12	二酸化塩素 mg/L												
13	ジクロロアセトニトリル mg/L												
14	抱水クロラール mg/L												
15	農薬類 ----												
16	残留塩素 mg/L	1	0.5	0.5	0.5	1	0.5	0.5	0.5	1	0.6	0.6	0.6
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L					1	94.6	94.6	94.6				
18	マンガン及びその化合物 mg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
19	遊離炭酸 mg/L					1	6.2	6.2	6.2				
20	1,1,1-トリクロロエタン mg/L												
21	メチルtert-ブチルエーテル mg/L												
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L												
23	臭気強度(TON) ----												
24	蒸発残留物 mg/L					1	237	237	237				
25	濁度 度	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満
26	pH値 ----	1	7.42	7.42	7.42	1	7.60	7.60	7.60	1	7.48	7.48	7.48
27	腐食性(ランゲリア指数) ----					1	-0.8	-0.8	-0.8				
28	従属栄養細菌 CFU/ml	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
29	1,1-ジクロロエチレン mg/L												
30	アルミニウム及びその化合物 mg/L					1	0.02	0.02	0.02				
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA) mg/L												

No	検査項目 (独自設定項目)	10月				11月				12月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
1	水温 ℃	1	26.5	26.5	26.5	1	19.9	19.9	19.9	1	14.6	14.6	14.6
2	アルカリ度 mg/L					1	56	56	56				
3	電気伝導率 μ S/cm	1	352	352	352	1	374	374	374	1	379	379	379
5	UV吸光度(260nm-50mmセル) ----	1	0.021	0.021	0.021	1	0.032	0.032	0.032	1	0.042	0.042	0.042
16	酸度 mg/L					1	7	7	7				
17	侵食性遊離炭酸 mg/L					1	5.2	5.2	5.2				

勝浦市 上植野配水場（流入水）令和5年度 第4四半期

No	検査項目 (水質基準項目)	1月				2月				3月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
	気温℃	1	13.9	13.9	13.9	1	5.4	5.4	5.4	1	5.4	5.4	5.4
1	一般細菌CFU/ml	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
2	大腸菌---	1	不検出	不検出	不検出	1	不検出	不検出	不検出	1	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物mg/L					1	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満				
4	水銀及びその化合物mg/L					1	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満				
5	セレン及びその化合物mg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
6	鉛及びその化合物mg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
7	ヒ素及びその化合物mg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
8	六価クロム化合物mg/L					1	0.002未満	0.002未満	0.002未満				
9	亜硝酸態窒素mg/L	1	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアンmg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素mg/L	1	3.25	3.25	3.25	1	3.15	3.15	3.15	1	3.03	3.03	3.03
12	フッ素及びその化合物mg/L					1	0.08	0.08	0.08				
13	ホウ素及びその化合物mg/L					1	0.05	0.05	0.05				
14	四塩化炭素mg/L					1	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満				
15	1,4-ジオキサンmg/L					1	0.005未満	0.005未満	0.005未満				
16	シス-1,2-シクロエチレン及びトランス-1,2-シクロエチレンmg/L					1	0.004未満	0.004未満	0.004未満				
17	ジクロロメタンmg/L					1	0.002未満	0.002未満	0.002未満				
18	テトラクロロエチレンmg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
19	トリクロロエチレンmg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
20	ベンゼンmg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
21	塩素酸mg/L	1	0.06未満	0.06未満	0.06未満	1	0.06未満	0.06未満	0.06未満	1	0.06未満	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸mg/L					1	0.002未満	0.002未満	0.002未満				
23	クロロホルムmg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
24	ジクロロ酢酸mg/L					1	0.003未満	0.003未満	0.003未満				
25	ジブロモクロロメタンmg/L	1	0.008	0.008	0.008	1	0.007	0.007	0.007	1	0.009	0.009	0.009
26	臭素酸mg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタンmg/L	1	0.017	0.017	0.017	1	0.015	0.015	0.015	1	0.019	0.019	0.019
28	トリクロロ酢酸mg/L					1	0.003未満	0.003未満	0.003未満				
29	ブロモジクロロメタンmg/L	1	0.002	0.002	0.002	1	0.002	0.002	0.002	1	0.003	0.003	0.003
30	ブロモホルムmg/L	1	0.007	0.007	0.007	1	0.006	0.006	0.006	1	0.007	0.007	0.007
31	ホルムアルデヒドmg/L					1	0.008未満	0.008未満	0.008未満				
32	亜鉛及びその化合物mg/L					1	0.005未満	0.005未満	0.005未満				
33	アルミニウム及びその化合物mg/L					1	0.02	0.02	0.02				
34	鉄及びその化合物mg/L					1	0.03未満	0.03未満	0.03未満				
35	銅及びその化合物mg/L					1	0.005未満	0.005未満	0.005未満				
36	ナトリウム及びその化合物mg/L					1	33.6	33.6	33.6				
37	マンガン及びその化合物mg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
38	塩化物イオンmg/L	1	46.1	46.1	46.1	1	48.1	48.1	48.1	1	49.1	49.1	49.1
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)mg/L					1	98.3	98.3	98.3				
40	蒸発残留物mg/L					1	231	231	231				
41	陰イオン界面活性剤mg/L					1	0.02未満	0.02未満	0.02未満				
42	ジェオスミンmg/L	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオールmg/L	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤mg/L					1	0.005未満	0.005未満	0.005未満				
45	フェノール類mg/L					1	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満				
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)mg/L	1	0.6	0.6	0.6	1	0.8	0.8	0.8	1	0.9	0.9	0.9
47	pH値---	1	7.45	7.45	7.45	1	7.51	7.51	7.51	1	7.43	7.43	7.43
48	味---	1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0		
49	臭気---	1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0		
50	色度度	1	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度度	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満

勝浦市 上植野配水場（流入水）令和5年度 第4四半期

No	検査項目 (水質管理目標設定項目)	1月				2月				3月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
1	アンチモン及びその化合物 mg/L												
2	ウラン及びその化合物 mg/L												
3	ニッケル及びその化合物 mg/L												
4	削除 ----												
5	1,2-ジクロロエタン mg/L												
6	削除 ----												
7	削除 ----												
8	トルエン mg/L												
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L												
10	亜塩素酸 mg/L												
11	削除 ----												
12	二酸化塩素 mg/L												
13	ジクロロアセトニトリル mg/L												
14	抱水クロラール mg/L												
15	農薬類 ----												
16	残留塩素 mg/L	1	0.6	0.6	0.6	1	0.5	0.5	0.5	1	0.6	0.6	0.6
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L					1	98.3	98.3	98.3				
18	マンガン及びその化合物 mg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
19	遊離炭酸 mg/L					1	7.0	7.0	7.0				
20	1,1,1-トリクロロエタン mg/L												
21	メチルtert-ブチルエーテル mg/L												
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L												
23	臭気強度(TON) ----												
24	蒸発残留物 mg/L					1	231	231	231				
25	濁度 度	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満
26	pH値 ----	1	7.45	7.45	7.45	1	7.51	7.51	7.51	1	7.43	7.43	7.43
27	腐食性(ランゲリア指数) ----					1	-1.0	-1.0	-1.0				
28	従属栄養細菌 CFU/ml	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
29	1,1-ジクロロエチレン mg/L												
30	アルミニウム及びその化合物 mg/L					1	0.02	0.02	0.02				
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA) mg/L												

No	検査項目 (独自設定項目)	1月				2月				3月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
1	水温 °C	1	11.2	11.2	11.2	1	9.4	9.4	9.4	1	10.4	10.4	10.4
2	アルカリ度 mg/L					1	65	65	65				
3	電気伝導率 μ S/cm	1	397	397	397	1	384	384	384	1	390	390	390
5	UV吸光度(260nm-50mmセル) ----	1	0.042	0.042	0.042	1	0.053	0.053	0.053	1	0.057	0.057	0.057
16	酸度 mg/L					1	8	8	8				
17	侵食性遊離炭酸 mg/L					1	5.6	5.6	5.6				

勝浦市 上植野配水場（流入水）令和5年度 年間

No	検査項目 (水質基準項目)	年間			
		回数	最高	最低	平均
	気温℃	12	32.0	5.4	19.5
1	一般細菌CFU/ml	12	0	0	0
2	大腸菌---	12	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物mg/L	4	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物mg/L	4	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物mg/L	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物mg/L	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物mg/L	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8	六価クロム化合物mg/L	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9	亜硝酸態窒素mg/L	12	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアンmg/L	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素mg/L	12	3.25	1.61	2.50
12	フッ素及びその化合物mg/L	4	0.10	0.08	0.09
13	ホウ素及びその化合物mg/L	4	0.05	0.04	0.04
14	四塩化炭素mg/L	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサンmg/L	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	シス-1,2-ジ'クロエチレン及びトランス-1,2-ジ'クロエチレンmg/L	4	0.004未満	0.004未満	0.004未満
17	ジクロロメタンmg/L	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
18	テトラクロロエチレンmg/L	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	トリクロロエチレンmg/L	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
20	ベンゼンmg/L	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21	塩素酸mg/L	12	0.07	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸mg/L	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルムmg/L	12	0.002	0.001未満	0.001未満
24	ジクロロ酢酸mg/L	4	0.004	0.003未満	0.003未満
25	ジブロモクロロメタンmg/L	12	0.012	0.007	0.009
26	臭素酸mg/L	12	0.002	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタンmg/L	12	0.027	0.015	0.021
28	トリクロロ酢酸mg/L	4	0.003未満	0.003未満	0.003未満
29	ブロモジクロロメタンmg/L	12	0.005	0.002	0.003
30	ブロモホルムmg/L	12	0.010	0.006	0.008
31	ホルムアルデヒドmg/L	4	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物mg/L	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満
33	アルミニウム及びその化合物mg/L	4	0.03	0.02	0.02
34	鉄及びその化合物mg/L	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅及びその化合物mg/L	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満
36	ナトリウム及びその化合物mg/L	4	34.3	32.5	33.4
37	マンガン及びその化合物mg/L	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
38	塩化物イオンmg/L	12	49.1	37.8	43.4
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)mg/L	4	98.3	84.6	91.6
40	蒸発残留物mg/L	4	237	223	230
41	陰イオン界面活性剤mg/L	4	0.02未満	0.02未満	0.02未満
42	ジェオスミンmg/L	12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオールmg/L	12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤mg/L	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満
45	フェノール類mg/L	4	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)mg/L	12	0.9	0.3	0.6
47	pH値---	12	7.64	7.42	7.51
48	味---	12	異常なし 12 異常あり 0		
49	臭気---	12	異常なし 12 異常あり 0		
50	色度度	12	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度度	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満

勝浦市 上植野配水場（流入水）令和5年度 年間

No	検査項目 (水質管理目標設定項目)	年間			
		回数	最高	最低	平均
1	アンチモン及びその化合物 mg/L				
2	ウラン及びその化合物 mg/L				
3	ニッケル及びその化合物 mg/L				
4	削除 ----				
5	1,2-ジクロロエタン mg/L				
6	削除 ----				
7	削除 ----				
8	トルエン mg/L				
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L				
10	亜塩素酸 mg/L				
11	削除 ----				
12	二酸化塩素 mg/L				
13	ジクロロアセトニトリル mg/L				
14	抱水クロラール mg/L				
15	農薬類 ----				
16	残留塩素 mg/L	12	0.6	0.4	0.5
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L	4	98.3	84.6	91.6
18	マンガン及びその化合物 mg/L	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	遊離炭酸 mg/L	4	7.0	5.3	6.0
20	1,1,1-トリクロロエタン mg/L				
21	メチル-tert-ブチルエーテル mg/L				
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L				
23	臭気強度(TON) ----				
24	蒸発残留物 mg/L	4	237	223	230
25	濁度 度	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満
26	pH値 ----	12	7.64	7.42	7.51
27	腐食性(ランゲリア指数) ----	4	-0.8	-1.0	-0.9
28	従属栄養細菌 CFU/ml	12	0	0	0
29	1,1-ジクロロエチレン mg/L				
30	アルミニウム及びその化合物 mg/L	4	0.03	0.02	0.02
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA) mg/L				

No	検査項目 (独自設定項目)	年間			
		回数	最高	最低	平均
1	水温 °C	12	30.0	9.4	19.3
2	アルカリ度 mg/L	4	65	50	55
3	電気伝導率 μ S/cm	12	398	344	371
5	UV吸光度(260nm-50mmセル) ----	12	0.057	0.018	0.035
16	酸度 mg/L	4	8	6	7
17	侵食性遊離炭酸 mg/L	4	5.6	4.4	4.9