

勝浦市 上植野配水場（流入水）令和6年度 第1四半期

No	検査項目 (水質基準項目)	4月				5月				6月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
	気温℃	1	15.0	15.0	15.0	1	18.9	18.9	18.9	1	25.5	25.5	25.5
1	一般細菌CFU/ml	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
2	大腸菌---	1	不検出	不検出	不検出	1	不検出	不検出	不検出	1	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物mg/L					1	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満				
4	水銀及びその化合物mg/L					1	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満				
5	セレン及びその化合物mg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
6	鉛及びその化合物mg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
7	ヒ素及びその化合物mg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
8	六価クロム化合物mg/L					1	0.002未満	0.002未満	0.002未満				
9	亜硝酸態窒素mg/L	1	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアンmg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素mg/L	1	2.74	2.74	2.74	1	2.13	2.13	2.13	1	1.68	1.68	1.68
12	フッ素及びその化合物mg/L					1	0.08	0.08	0.08				
13	ホウ素及びその化合物mg/L					1	0.04	0.04	0.04				
14	四塩化炭素mg/L					1	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満				
15	1,4-ジオキサンmg/L					1	0.005未満	0.005未満	0.005未満				
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレンmg/L					1	0.004未満	0.004未満	0.004未満				
17	ジクロロメタンmg/L					1	0.002未満	0.002未満	0.002未満				
18	テトラクロロエチレンmg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
19	トリクロロエチレンmg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
20	ベンゼンmg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
21	塩素酸mg/L	1	0.06未満	0.06未満	0.06未満	1	0.06未満	0.06未満	0.06未満	1	0.06未満	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸mg/L					1	0.002未満	0.002未満	0.002未満				
23	クロロホルムmg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001	0.001	0.001	1	0.001	0.001	0.001
24	ジクロロ酢酸mg/L					1	0.003未満	0.003未満	0.003未満				
25	ジブロモクロロメタンmg/L	1	0.011	0.011	0.011	1	0.009	0.009	0.009	1	0.011	0.011	0.011
26	臭素酸mg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001	0.001	0.001
27	総トリハロメタンmg/L	1	0.022	0.022	0.022	1	0.019	0.019	0.019	1	0.023	0.023	0.023
28	トリクロロ酢酸mg/L					1	0.003未満	0.003未満	0.003未満				
29	ブロモジクロロメタンmg/L	1	0.004	0.004	0.004	1	0.004	0.004	0.004	1	0.004	0.004	0.004
30	ブロモホルムmg/L	1	0.007	0.007	0.007	1	0.005	0.005	0.005	1	0.007	0.007	0.007
31	ホルムアルデヒドmg/L					1	0.008未満	0.008未満	0.008未満				
32	亜鉛及びその化合物mg/L					1	0.005未満	0.005未満	0.005未満				
33	アルミニウム及びその化合物mg/L					1	0.03	0.03	0.03				
34	鉄及びその化合物mg/L					1	0.03未満	0.03未満	0.03未満				
35	銅及びその化合物mg/L					1	0.005未満	0.005未満	0.005未満				
36	ナトリウム及びその化合物mg/L					1	28.8	28.8	28.8				
37	マンガン及びその化合物mg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
38	塩化物イオンmg/L	1	42.2	42.2	42.2	1	36.1	36.1	36.1	1	36.3	36.3	36.3
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)mg/L					1	81.1	81.1	81.1				
40	蒸発残留物mg/L					1	208	208	208				
41	陰イオン界面活性剤mg/L					1	0.02未満	0.02未満	0.02未満				
42	ジェオスミンmg/L	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオールmg/L	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤mg/L					1	0.005未満	0.005未満	0.005未満				
45	フェノール類mg/L					1	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満				
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)mg/L	1	0.8	0.8	0.8	1	0.7	0.7	0.7	1	0.6	0.6	0.6
47	pH値---	1	7.64	7.64	7.64	1	7.56	7.56	7.56	1	7.53	7.53	7.53
48	味---	1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0		
49	臭気---	1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0		
50	色度度	1	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度度	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満

勝浦市 上植野配水場（流入水）令和6年度 第1四半期

No	検査項目 (水質管理目標設定項目)	4月				5月				6月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
1	アンチモン及びその化合物 mg/L												
2	ウラン及びその化合物 mg/L												
3	ニッケル及びその化合物 mg/L												
4	削除 ----												
5	1,2-ジクロロエタン mg/L												
6	削除 ----												
7	削除 ----												
8	トルエン mg/L												
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L												
10	亜塩素酸 mg/L												
11	削除 ----												
12	二酸化塩素 mg/L												
13	ジクロロアセトニトリル mg/L												
14	抱水クロラール mg/L												
15	農薬類 ----												
16	残留塩素 mg/L	1	0.6	0.6	0.6	1	0.5	0.5	0.5	1	0.5	0.5	0.5
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L					1	81.1	81.1	81.1				
18	マンガン及びその化合物 mg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
19	遊離炭酸 mg/L					1	2.6	2.6	2.6				
20	1,1,1-トリクロロエタン mg/L												
21	メチル-tert-ブチルエーテル mg/L												
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L												
23	臭気強度(TON) ----												
24	蒸発残留物 mg/L					1	208	208	208				
25	濁度 度	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満
26	pH値 ----	1	7.64	7.64	7.64	1	7.56	7.56	7.56	1	7.53	7.53	7.53
27	腐食性(ランゲリア指数) ----					1	-1.0	-1.0	-1.0				
28	従属栄養細菌 CFU/ml	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
29	1,1-ジクロロエチレン mg/L												
30	アルミニウム及びその化合物 mg/L					1	0.03	0.03	0.03				
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) mg/L												

No	検査項目 (独自設定項目)	4月				5月				6月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
1	水温 ℃	1	13.5	13.5	13.5	1	18.5	18.5	18.5	1	21.8	21.8	21.8
2	アルカリ度 mg/L					1	50	50	50				
3	電気伝導率 μ S/cm	1	373	373	373	1	325	325	325	1	327	327	327
5	UV吸光度(260nm-50mmセル) ----	1	0.056	0.056	0.056	1	0.039	0.039	0.039	1	0.032	0.032	0.032
16	酸度 mg/L					1	3	3	3				
17	侵食性遊離炭酸 mg/L					1	1.8	1.8	1.8				

勝浦市 上植野配水場（流入水）令和6年度 第2四半期

No	検査項目 (水質基準項目)	7月				8月				9月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
	気温℃	1	29. 5	29. 5	29. 5	1	31. 8	31. 8	31. 8	1	27. 2	27. 2	27. 2
1	一般細菌CFU/ml	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
2	大腸菌---	1	不検出	不検出	不検出	1	不検出	不検出	不検出	1	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物mg/L					1	0. 0003未満	0. 0003未満	0. 0003未満				
4	水銀及びその化合物mg/L					1	0. 00005未満	0. 00005未満	0. 00005未満				
5	セレン及びその化合物mg/L					1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満				
6	鉛及びその化合物mg/L					1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満				
7	ヒ素及びその化合物mg/L					1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満				
8	六価クロム化合物mg/L					1	0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満				
9	亜硝酸態窒素mg/L	1	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満	1	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満	1	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアンmg/L					1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素mg/L	1	1. 80	1. 80	1. 80	1	1. 76	1. 76	1. 76	1	1. 83	1. 83	1. 83
12	フッ素及びその化合物mg/L					1	0. 10	0. 10	0. 10				
13	ホウ素及びその化合物mg/L					1	0. 04	0. 04	0. 04				
14	四塩化炭素mg/L					1	0. 0002未満	0. 0002未満	0. 0002未満				
15	1,4-ジオキサンmg/L					1	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満				
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレンmg/L					1	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満				
17	ジクロロメタンmg/L					1	0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満				
18	テトラクロロエチレンmg/L					1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満				
19	トリクロロエチレンmg/L					1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満				
20	ベンゼンmg/L					1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満				
21	塩素酸mg/L	1	0. 06未満	0. 06未満	0. 06未満	1	0. 08	0. 08	0. 08	1	0. 06未満	0. 06未満	0. 06未満
22	クロロ酢酸mg/L					1	0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満				
23	クロロホルムmg/L	1	0. 002	0. 002	0. 002	1	0. 002	0. 002	0. 002	1	0. 002	0. 002	0. 002
24	ジクロロ酢酸mg/L					1	0. 003未満	0. 003未満	0. 003未満				
25	ジブロモクロロメタンmg/L	1	0. 010	0. 010	0. 010	1	0. 008	0. 008	0. 008	1	0. 010	0. 010	0. 010
26	臭素酸mg/L	1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満
27	総トリハロメタンmg/L	1	0. 022	0. 022	0. 022	1	0. 019	0. 019	0. 019	1	0. 023	0. 023	0. 023
28	トリクロロ酢酸mg/L					1	0. 003未満	0. 003未満	0. 003未満				
29	ブロモジクロロメタンmg/L	1	0. 005	0. 005	0. 005	1	0. 004	0. 004	0. 004	1	0. 005	0. 005	0. 005
30	ブロモホルムmg/L	1	0. 005	0. 005	0. 005	1	0. 005	0. 005	0. 005	1	0. 006	0. 006	0. 006
31	ホルムアルデヒドmg/L					1	0. 008未満	0. 008未満	0. 008未満				
32	亜鉛及びその化合物mg/L					1	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満				
33	アルミニウム及びその化合物mg/L					1	0. 04	0. 04	0. 04				
34	鉄及びその化合物mg/L					1	0. 03未満	0. 03未満	0. 03未満				
35	銅及びその化合物mg/L					1	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満				
36	ナトリウム及びその化合物mg/L					1	29. 0	29. 0	29. 0				
37	マンガン及びその化合物mg/L					1	0. 001	0. 001	0. 001				
38	塩化物イオンmg/L	1	31. 9	31. 9	31. 9	1	36. 3	36. 3	36. 3	1	36. 8	36. 8	36. 8
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)mg/L					1	85. 3	85. 3	85. 3				
40	蒸発残留物mg/L					1	254	254	254				
41	陰イオン界面活性剤mg/L					1	0. 02未満	0. 02未満	0. 02未満				
42	ジェオスミンmg/L	1	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	1	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	1	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満
43	2-メチルイソボルネオールmg/L	1	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	1	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	1	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満
44	非イオン界面活性剤mg/L					1	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満				
45	フェノール類mg/L					1	0. 0005未満	0. 0005未満	0. 0005未満				
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)mg/L	1	0. 5	0. 5	0. 5	1	0. 4	0. 4	0. 4	1	0. 5	0. 5	0. 5
47	pH値---	1	7. 32	7. 32	7. 32	1	7. 40	7. 40	7. 40	1	7. 38	7. 38	7. 38
48	味---	1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0		
49	臭気---	1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0		
50	色度度	1	0. 5未満	0. 5未満	0. 5未満	1	0. 5未満	0. 5未満	0. 5未満	1	0. 5未満	0. 5未満	0. 5未満
51	濁度度	1	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	1	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	1	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満

勝浦市 上植野配水場（流入水）令和6年度 第2四半期

No	検査項目 (水質管理目標設定項目)	7月				8月				9月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
1	アンチモン及びその化合物 mg/L												
2	ウラン及びその化合物 mg/L												
3	ニッケル及びその化合物 mg/L												
4	削除 ----												
5	1,2-ジクロロエタン mg/L												
6	削除 ----												
7	削除 ----												
8	トルエン mg/L												
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L												
10	亜塩素酸 mg/L												
11	削除 -----												
12	二酸化塩素 mg/L												
13	ジクロロアセトニトリル mg/L												
14	抱水クロラール mg/L												
15	農薬類 ----												
16	残留塩素 mg/L	1	0.5	0.5	0.5	1	0.6	0.6	0.6	1	0.5	0.5	0.5
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L					1	85.3	85.3	85.3				
18	マンガン及びその化合物 mg/L					1	0.001	0.001	0.001				
19	遊離炭酸 mg/L					1	4.4	4.4	4.4				
20	1,1,1-トリクロロエタン mg/L												
21	メチル-tert-ブチルエーテル mg/L												
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L												
23	臭気強度(TON) ----												
24	蒸発残留物 mg/L					1	254	254	254				
25	濁度 度	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満
26	pH値 ----	1	7.32	7.32	7.32	1	7.40	7.40	7.40	1	7.38	7.38	7.38
27	腐食性(ランゲリア指数) ----					1	-0.9	-0.9	-0.9				
28	従属栄養細菌 CFU/ml	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
29	1,1-ジクロロエチレン mg/L												
30	アルミニウム及びその化合物 mg/L					1	0.04	0.04	0.04				
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) mg/L												

No	検査項目 (独自設定項目)	7月				8月				9月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
1	水温 ℃	1	24.6	24.6	24.6	1	29.9	29.9	29.9	1	28.6	28.6	28.6
2	アルカリ度 mg/L					1	49	49	49				
3	電気伝導率 μ S/cm	1	320	320	320	1	341	341	341	1	318	318	318
5	UV吸光度(260nm-50mmセル) ----	1	0.031	0.031	0.031	1	0.025	0.025	0.025	1	0.026	0.026	0.026
16	酸度 mg/L					1	5	5	5				
17	侵食性遊離炭酸 mg/L					1	3.6	3.6	3.6				

勝浦市 上植野配水場（流入水）令和6年度 第3四半期

No	検査項目 (水質基準項目)	10月				11月				12月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
	気温℃	1	27. 8	27. 8	27. 8	1	19. 0	19. 0	19. 0	1	18. 3	18. 3	18. 3
1	一般細菌CFU/ml	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
2	大腸菌---	1	不検出	不検出	不検出	1	不検出	不検出	不検出	1	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物mg/L					1	0. 0003未満	0. 0003未満	0. 0003未満				
4	水銀及びその化合物mg/L					1	0. 00005未満	0. 00005未満	0. 00005未満				
5	セレン及びその化合物mg/L					1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満				
6	鉛及びその化合物mg/L					1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満				
7	ヒ素及びその化合物mg/L					1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満				
8	六価クロム化合物mg/L					1	0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満				
9	亜硝酸態窒素mg/L	1	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満	1	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満	1	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアンmg/L					1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素mg/L	1	2. 37	2. 37	2. 37	1	2. 57	2. 57	2. 57	1	3. 11	3. 11	3. 11
12	フッ素及びその化合物mg/L					1	0. 07	0. 07	0. 07				
13	ホウ素及びその化合物mg/L					1	0. 04	0. 04	0. 04				
14	四塩化炭素mg/L					1	0. 0002未満	0. 0002未満	0. 0002未満				
15	1,4-ジオキサンmg/L					1	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満				
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレンmg/L					1	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満				
17	ジクロロメタンmg/L					1	0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満				
18	テトラクロロエチレンmg/L					1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満				
19	トリクロロエチレンmg/L					1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満				
20	ベンゼンmg/L					1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満				
21	塩素酸mg/L	1	0. 06未満	0. 06未満	0. 06未満	1	0. 06未満	0. 06未満	0. 06未満	1	0. 06未満	0. 06未満	0. 06未満
22	クロロ酢酸mg/L					1	0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満				
23	クロロホルムmg/L	1	0. 001	0. 001	0. 001	1	0. 001	0. 001	0. 001	1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満
24	ジクロロ酢酸mg/L					1	0. 003未満	0. 003未満	0. 003未満				
25	ジブロモクロロメタンmg/L	1	0. 008	0. 008	0. 008	1	0. 009	0. 009	0. 009	1	0. 010	0. 010	0. 010
26	臭素酸mg/L	1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満
27	総トリハロメタンmg/L	1	0. 018	0. 018	0. 018	1	0. 019	0. 019	0. 019	1	0. 020	0. 020	0. 020
28	トリクロロ酢酸mg/L					1	0. 003未満	0. 003未満	0. 003未満				
29	ブロモジクロロメタンmg/L	1	0. 004	0. 004	0. 004	1	0. 004	0. 004	0. 004	1	0. 004	0. 004	0. 004
30	ブロモホルムmg/L	1	0. 005	0. 005	0. 005	1	0. 005	0. 005	0. 005	1	0. 006	0. 006	0. 006
31	ホルムアルデヒドmg/L					1	0. 008未満	0. 008未満	0. 008未満				
32	亜鉛及びその化合物mg/L					1	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満				
33	アルミニウム及びその化合物mg/L					1	0. 02	0. 02	0. 02				
34	鉄及びその化合物mg/L					1	0. 03未満	0. 03未満	0. 03未満				
35	銅及びその化合物mg/L					1	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満				
36	ナトリウム及びその化合物mg/L					1	28. 8	28. 8	28. 8				
37	マンガン及びその化合物mg/L					1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満				
38	塩化物イオンmg/L	1	37. 5	37. 5	37. 5	1	34. 0	34. 0	34. 0	1	36. 4	36. 4	36. 4
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)mg/L					1	87. 8	87. 8	87. 8				
40	蒸発残留物mg/L					1	238	238	238				
41	陰イオン界面活性剤mg/L					1	0. 02未満	0. 02未満	0. 02未満				
42	ジェオスミンmg/L	1	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	1	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	1	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満
43	2-メチルイソボルネオールmg/L	1	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	1	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	1	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満
44	非イオン界面活性剤mg/L					1	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満				
45	フェノール類mg/L					1	0. 0005未満	0. 0005未満	0. 0005未満				
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)mg/L	1	0. 4	0. 4	0. 4	1	0. 6	0. 6	0. 6	1	0. 7	0. 7	0. 7
47	pH値---	1	7. 40	7. 40	7. 40	1	7. 43	7. 43	7. 43	1	7. 52	7. 52	7. 52
48	味---	1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0		
49	臭気---	1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0		
50	色度度	1	0. 5未満	0. 5未満	0. 5未満	1	0. 5未満	0. 5未満	0. 5未満	1	0. 5未満	0. 5未満	0. 5未満
51	濁度度	1	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	1	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	1	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満

勝浦市 上植野配水場（流入水）令和6年度 第3四半期

No	検査項目 (水質管理目標設定項目)	10月				11月				12月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
1	アンチモン及びその化合物 mg/L												
2	ウラン及びその化合物 mg/L												
3	ニッケル及びその化合物 mg/L												
4	削除 ----												
5	1,2-ジクロロエタン mg/L												
6	削除 ----												
7	削除 ----												
8	トルエン mg/L												
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L												
10	亜塩素酸 mg/L												
11	削除 -----												
12	二酸化塩素 mg/L												
13	ジクロロアセトニトリル mg/L												
14	抱水クロラール mg/L												
15	農薬類 ----												
16	残留塩素 mg/L	1	0.7	0.7	0.7	1	0.7	0.7	0.7	1	0.6	0.6	0.6
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L					1	87.8	87.8	87.8				
18	マンガン及びその化合物 mg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
19	遊離炭酸 mg/L					1	3.5	3.5	3.5				
20	1,1,1-トリクロロエタン mg/L												
21	メチル-tert-ブチルエーテル mg/L												
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L												
23	臭気強度(TON) ----												
24	蒸発残留物 mg/L					1	238	238	238				
25	濁度 度	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満
26	pH値 ----	1	7.40	7.40	7.40	1	7.43	7.43	7.43	1	7.52	7.52	7.52
27	腐食性(ランゲリア指数) ----					1	-1.0	-1.0	-1.0				
28	従属栄養細菌 CFU/ml	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
29	1,1-ジクロロエチレン mg/L												
30	アルミニウム及びその化合物 mg/L					1	0.02	0.02	0.02				
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) mg/L												

No	検査項目 (独自設定項目)	10月				11月				12月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
1	水温 ℃	1	26.1	26.1	26.1	1	21.4	21.4	21.4	1	16.0	16.0	16.0
2	アルカリ度 mg/L					1	50	50	50				
3	電気伝導率 μ S/cm	1	333	333	333	1	348	348	348	1	365	365	365
5	UV吸光度(260nm-50mmセル) ----	1	0.028	0.028	0.028	1	0.036	0.036	0.036	1	0.041	0.041	0.041
16	酸度 mg/L					1	4	4	4				
17	侵食性遊離炭酸 mg/L					1	2.8	2.8	2.8				

勝浦市 上植野配水場（流入水）令和6年度 第4四半期

No	検査項目 (水質基準項目)	1月				2月				3月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
	気温℃	1	9.8	9.8	9.8	1	8.5	8.5	8.5	1	7.8	7.8	7.8
1	一般細菌CFU/ml	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
2	大腸菌---	1	不検出	不検出	不検出	1	不検出	不検出	不検出	1	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物mg/L					1	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満				
4	水銀及びその化合物mg/L					1	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満				
5	セレン及びその化合物mg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
6	鉛及びその化合物mg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
7	ヒ素及びその化合物mg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
8	六価クロム化合物mg/L					1	0.002未満	0.002未満	0.002未満				
9	亜硝酸態窒素mg/L	1	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアンmg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素mg/L	1	3.65	3.65	3.65	1	3.51	3.51	3.51	1	3.15	3.15	3.15
12	フッ素及びその化合物mg/L					1	0.07	0.07	0.07				
13	ホウ素及びその化合物mg/L					1	0.04	0.04	0.04				
14	四塩化炭素mg/L					1	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満				
15	1,4-ジオキサンmg/L					1	0.005未満	0.005未満	0.005未満				
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレンmg/L					1	0.004未満	0.004未満	0.004未満				
17	ジクロロメタンmg/L					1	0.002未満	0.002未満	0.002未満				
18	テトラクロロエチレンmg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
19	トリクロロエチレンmg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
20	ベンゼンmg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
21	塩素酸mg/L	1	0.06未満	0.06未満	0.06未満	1	0.06未満	0.06未満	0.06未満	1	0.06未満	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸mg/L					1	0.002未満	0.002未満	0.002未満				
23	クロロホルムmg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
24	ジクロロ酢酸mg/L					1	0.003未満	0.003未満	0.003未満				
25	ジブロモクロロメタンmg/L	1	0.009	0.009	0.009	1	0.008	0.008	0.008	1	0.009	0.009	0.009
26	臭素酸mg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタンmg/L	1	0.018	0.018	0.018	1	0.016	0.016	0.016	1	0.019	0.019	0.019
28	トリクロロ酢酸mg/L					1	0.003未満	0.003未満	0.003未満				
29	ブロモジクロロメタンmg/L	1	0.003	0.003	0.003	1	0.003	0.003	0.003	1	0.004	0.004	0.004
30	ブロモホルムmg/L	1	0.006	0.006	0.006	1	0.005	0.005	0.005	1	0.006	0.006	0.006
31	ホルムアルデヒドmg/L					1	0.008未満	0.008未満	0.008未満				
32	亜鉛及びその化合物mg/L					1	0.005未満	0.005未満	0.005未満				
33	アルミニウム及びその化合物mg/L					1	0.02	0.02	0.02				
34	鉄及びその化合物mg/L					1	0.03未満	0.03未満	0.03未満				
35	銅及びその化合物mg/L					1	0.005未満	0.005未満	0.005未満				
36	ナトリウム及びその化合物mg/L					1	31.6	31.6	31.6				
37	マンガン及びその化合物mg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
38	塩化物イオンmg/L	1	41.9	41.9	41.9	1	44.9	44.9	44.9	1	45.8	45.8	45.8
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)mg/L					1	98.5	98.5	98.5				
40	蒸発残留物mg/L					1	258	258	258				
41	陰イオン界面活性剤mg/L					1	0.02未満	0.02未満	0.02未満				
42	ジェオスミンmg/L	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオールmg/L	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤mg/L					1	0.005未満	0.005未満	0.005未満				
45	フェノール類mg/L					1	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満				
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)mg/L	1	0.7	0.7	0.7	1	0.8	0.8	0.8	1	0.9	0.9	0.9
47	pH値---	1	7.50	7.50	7.50	1	7.46	7.46	7.46	1	7.57	7.57	7.57
48	味---	1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0		
49	臭気---	1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0		
50	色度度	1	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度度	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満

勝浦市 上植野配水場（流入水）令和6年度 第4四半期

No	検査項目 (水質管理目標設定項目)	1月				2月				3月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
1	アンチモン及びその化合物 mg/L												
2	ウラン及びその化合物 mg/L												
3	ニッケル及びその化合物 mg/L												
4	削除 ----												
5	1,2-ジクロロエタン mg/L												
6	削除 ----												
7	削除 ----												
8	トルエン mg/L												
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L												
10	亜塩素酸 mg/L												
11	削除 -----												
12	二酸化塩素 mg/L												
13	ジクロロアセトニトリル mg/L												
14	抱水クロラール mg/L												
15	農薬類 ----												
16	残留塩素 mg/L	1	0.6	0.6	0.6	1	0.6	0.6	0.6	1	0.6	0.6	0.6
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L					1	98.5	98.5	98.5				
18	マンガン及びその化合物 mg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
19	遊離炭酸 mg/L					1	5.3	5.3	5.3				
20	1,1,1-トリクロロエタン mg/L												
21	メチル-tert-ブチルエーテル mg/L												
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L												
23	臭気強度(TON) ----												
24	蒸発残留物 mg/L					1	258	258	258				
25	濁度 度	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満
26	pH値 ----	1	7.50	7.50	7.50	1	7.46	7.46	7.46	1	7.57	7.57	7.57
27	腐食性(ランゲリア指数) ----					1	-1.0	-1.0	-1.0				
28	従属栄養細菌 CFU/ml	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
29	1,1-ジクロロエチレン mg/L												
30	アルミニウム及びその化合物 mg/L					1	0.02	0.02	0.02				
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) mg/L												

No	検査項目 (独自設定項目)	1月				2月				3月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
1	水温 ℃	1	10.4	10.4	10.4	1	9.1	9.1	9.1	1	9.4	9.4	9.4
2	アルカリ度 mg/L					1	68	68	68				
3	電気伝導率 μ S/cm	1	391	391	391	1	385	385	385	1	393	393	393
5	UV吸光度(260nm-50mmセル) ----	1	0.055	0.055	0.055	1	0.054	0.054	0.054	1	0.054	0.054	0.054
16	酸度 mg/L					1	6	6	6				
17	侵食性遊離炭酸 mg/L					1	3.9	3.9	3.9				

勝浦市 上植野配水場(流入水) 令和6年度 年間

No	検査項目 (水質基準項目)	年間			
		回数	最高	最低	平均
	気温℃	12	31.8	7.8	19.9
1	一般細菌CFU/ml	12	0	0	0
2	大腸菌――	12	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物mg/L	4	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物mg/L	4	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物mg/L	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物mg/L	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物mg/L	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8	六価クロム化合物mg/L	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9	亜硝酸態窒素mg/L	12	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアンmg/L	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素mg/L	12	3.65	1.68	2.53
12	フッ素及びその化合物mg/L	4	0.10	0.07	0.08
13	ホウ素及びその化合物mg/L	4	0.04	0.04	0.04
14	四塩化炭素mg/L	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサンmg/L	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	シス-1,2-ジ'クロエチレン及びトランス-1,2-ジ'クロエチレンmg/L	4	0.004未満	0.004未満	0.004未満
17	ジクロロメタンmg/L	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
18	テトラクロロエチレンmg/L	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	トリクロロエチレンmg/L	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
20	ベンゼンmg/L	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21	塩素酸mg/L	12	0.08	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸mg/L	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルムmg/L	12	0.002	0.001未満	0.001未満
24	ジクロロ酢酸mg/L	4	0.003未満	0.003未満	0.003未満
25	ジブロモクロロメタンmg/L	12	0.011	0.008	0.009
26	臭素酸mg/L	12	0.001	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタンmg/L	12	0.023	0.016	0.020
28	トリクロロ酢酸mg/L	4	0.003未満	0.003未満	0.003未満
29	ブロモジクロロメタンmg/L	12	0.005	0.003	0.004
30	ブロモホルムmg/L	12	0.007	0.005	0.006
31	ホルムアルデヒドmg/L	4	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物mg/L	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満
33	アルミニウム及びその化合物mg/L	4	0.04	0.02	0.03
34	鉄及びその化合物mg/L	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅及びその化合物mg/L	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満
36	ナトリウム及びその化合物mg/L	4	31.6	28.8	29.6
37	マンガン及びその化合物mg/L	4	0.001	0.001未満	0.001未満
38	塩化物イオンmg/L	12	45.8	31.9	38.3
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)mg/L	4	98.5	81.1	88.2
40	蒸発残留物mg/L	4	258	208	240
41	陰イオン界面活性剤mg/L	4	0.02未満	0.02未満	0.02未満
42	ジェオスミンmg/L	12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオールmg/L	12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤mg/L	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満
45	フェノール類mg/L	4	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)mg/L	12	0.9	0.4	0.6
47	pH値――	12	7.64	7.32	7.48
48	味――	12	異常なし		異常あり 0
49	臭気――	12	異常なし		異常あり 0
50	色度度	12	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度度	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満

勝浦市 上植野配水場(流入水) 令和6年度 年間

No	検査項目 (水質管理目標設定項目)	年間			
		回数	最高	最低	平均
1	アンチモン及びその化合物 mg/L				
2	ウラン及びその化合物 mg/L				
3	ニッケル及びその化合物 mg/L				
4	削除 ---				
5	1,2-ジクロロエタン mg/L				
6	削除 ---				
7	削除 ---				
8	トルエン mg/L				
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L				
10	亜塩素酸 mg/L				
11	削除 ---				
12	二酸化塩素 mg/L				
13	ジクロロアセトニトリル mg/L				
14	抱水クロラール mg/L				
15	農薬類 ---				
16	残留塩素 mg/L	12	0. 7	0. 5	0. 6
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L	4	98. 5	81. 1	88. 2
18	マンガン及びその化合物 mg/L	4	0. 001	0. 001未満	0. 001未満
19	遊離炭酸 mg/L	4	5. 3	2. 6	4. 0
20	1,1,1-トリクロロエタン mg/L				
21	メチルtertブチルエーテル mg/L				
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L				
23	臭気強度(TON) ---				
24	蒸発残留物 mg/L	4	258	208	240
25	濁度 度	12	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満
26	pH値 ---	12	7. 64	7. 32	7. 48
27	腐食性(ランゲリア指数) ---	4	-0. 9	-1. 0	-1. 0
28	従属栄養細菌 CFU/ml	12	0	0	0
29	1,1-ジクロロエチレン mg/L				
30	アルミニウム及びその化合物 mg/L	4	0. 04	0. 02	0. 03
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA) mg/L				

No	検査項目 (独自設定項目)	年間			
		回数	最高	最低	平均
1	水温 °C	12	29. 9	9. 1	19. 1
2	アルカリ度 mg/L	4	68	49	54
3	電気伝導率 μ S/cm	12	393	318	352
5	UV吸光度(260nm-50mmセル) ---	12	0. 056	0. 025	0. 040
16	酸度 mg/L	4	6	3	5
17	侵食性遊離炭酸 mg/L	4	3. 9	1. 8	3. 0