

三芳水道企業団 宮本配水池（流入水）令和6年度 第1四半期

No	検査項目 (水質基準項目)	4月				5月				6月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
	気温℃	1	22. 6	22. 6	22. 6	1	21. 3	21. 3	21. 3	1	27. 0	27. 0	27. 0
1	一般細菌CFU/ml	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
2	大腸菌---	1	不検出	不検出	不検出	1	不検出	不検出	不検出	1	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物mg/L					1	0. 0003未満	0. 0003未満	0. 0003未満				
4	水銀及びその化合物mg/L					1	0. 00005未満	0. 00005未満	0. 00005未満				
5	セレン及びその化合物mg/L					1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満				
6	鉛及びその化合物mg/L					1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満				
7	ヒ素及びその化合物mg/L					1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満				
8	六価クロム化合物mg/L					1	0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満				
9	亜硝酸態窒素mg/L	1	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満	1	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満	1	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアンmg/L					1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素mg/L	1	2. 67	2. 67	2. 67	1	2. 15	2. 15	2. 15	1	1. 57	1. 57	1. 57
12	フッ素及びその化合物mg/L					1	0. 08	0. 08	0. 08				
13	ホウ素及びその化合物mg/L					1	0. 04	0. 04	0. 04				
14	四塩化炭素mg/L					1	0. 0002未満	0. 0002未満	0. 0002未満				
15	1,4-ジオキサンmg/L					1	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満				
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレンmg/L					1	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満				
17	ジクロロメタンmg/L					1	0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満				
18	テトラクロロエチレンmg/L					1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満				
19	トリクロロエチレンmg/L					1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満				
20	ベンゼンmg/L					1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満				
21	塩素酸mg/L	1	0. 10	0. 10	0. 10	1	0. 09	0. 09	0. 09	1	0. 09	0. 09	0. 09
22	クロロ酢酸mg/L					1	0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満				
23	クロロホルムmg/L	1	0. 002	0. 002	0. 002	1	0. 002	0. 002	0. 002	1	0. 002	0. 002	0. 002
24	ジクロロ酢酸mg/L					1	0. 003未満	0. 003未満	0. 003未満				
25	ジブロモクロロメタンmg/L	1	0. 015	0. 015	0. 015	1	0. 014	0. 014	0. 014	1	0. 014	0. 014	0. 014
26	臭素酸mg/L	1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	1	0. 001	0. 001	0. 001
27	総トリハロメタンmg/L	1	0. 033	0. 033	0. 033	1	0. 031	0. 031	0. 031	1	0. 032	0. 032	0. 032
28	トリクロロ酢酸mg/L					1	0. 003未満	0. 003未満	0. 003未満				
29	ブロモジクロロメタンmg/L	1	0. 007	0. 007	0. 007	1	0. 007	0. 007	0. 007	1	0. 006	0. 006	0. 006
30	ブロモホルムmg/L	1	0. 009	0. 009	0. 009	1	0. 008	0. 008	0. 008	1	0. 010	0. 010	0. 010
31	ホルムアルデヒドmg/L					1	0. 008未満	0. 008未満	0. 008未満				
32	亜鉛及びその化合物mg/L					1	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満				
33	アルミニウム及びその化合物mg/L					1	0. 03	0. 03	0. 03				
34	鉄及びその化合物mg/L					1	0. 03未満	0. 03未満	0. 03未満				
35	銅及びその化合物mg/L					1	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満				
36	ナトリウム及びその化合物mg/L					1	29. 3	29. 3	29. 3				
37	マンガン及びその化合物mg/L					1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満				
38	塩化物イオンmg/L	1	40. 9	40. 9	40. 9	1	36. 9	36. 9	36. 9	1	36. 7	36. 7	36. 7
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)mg/L					1	80. 7	80. 7	80. 7				
40	蒸発残留物mg/L					1	219	219	219				
41	陰イオン界面活性剤mg/L					1	0. 02未満	0. 02未満	0. 02未満				
42	ジェオスミンmg/L	1	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	1	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	1	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満
43	2-メチルイソボルネオールmg/L	1	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	1	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	1	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満
44	非イオン界面活性剤mg/L					1	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満				
45	フェノール類mg/L					1	0. 0005未満	0. 0005未満	0. 0005未満				
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)mg/L	1	0. 8	0. 8	0. 8	1	0. 6	0. 6	0. 6	1	0. 5	0. 5	0. 5
47	pH値---	1	7. 56	7. 56	7. 56	1	7. 60	7. 60	7. 60	1	7. 65	7. 65	7. 65
48	味---	1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0		
49	臭気---	1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0		
50	色度度	1	0. 5未満	0. 5未満	0. 5未満	1	0. 5未満	0. 5未満	0. 5未満	1	0. 5未満	0. 5未満	0. 5未満
51	濁度度	1	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	1	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	1	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満

三芳水道企業団 宮本配水池（流入水）令和6年度 第1四半期

No	検査項目 (水質管理目標設定項目)	4月				5月				6月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
1	アンチモン及びその化合物 mg/L												
2	ウラン及びその化合物 mg/L												
3	ニッケル及びその化合物 mg/L												
4	削除 ----												
5	1,2-ジクロロエタン mg/L												
6	削除 ----												
7	削除 ----												
8	トルエン mg/L												
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L												
10	亜塩素酸 mg/L												
11	削除 -----												
12	二酸化塩素 mg/L												
13	ジクロロアセトニトリル mg/L												
14	抱水クロラール mg/L												
15	農薬類 ----												
16	残留塩素 mg/L	1	0.6	0.6	0.6	1	0.6	0.6	0.6	1	0.6	0.6	0.6
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L					1	80.7	80.7	80.7				
18	マンガン及びその化合物 mg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
19	遊離炭酸 mg/L					1	2.6	2.6	2.6				
20	1,1,1-トリクロロエタン mg/L												
21	メチル-tert-ブチルエーテル mg/L												
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L												
23	臭気強度(TON) ----												
24	蒸発残留物 mg/L					1	219	219	219				
25	濁度 度	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満
26	pH値 ----	1	7.56	7.56	7.56	1	7.60	7.60	7.60	1	7.65	7.65	7.65
27	腐食性(ランゲリア指数) ----					1	-0.9	-0.9	-0.9				
28	従属栄養細菌 CFU/ml	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
29	1,1-ジクロロエチレン mg/L												
30	アルミニウム及びその化合物 mg/L					1	0.03	0.03	0.03				
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) mg/L												

No	検査項目 (独自設定項目)	4月				5月				6月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
1	水温 ℃	1	14.1	14.1	14.1	1	17.8	17.8	17.8	1	22.0	22.0	22.0
2	アルカリ度 mg/L					1	50	50	50				
3	電気伝導率 μ S/cm	1	366	366	366	1	328	328	328	1	341	341	341
5	UV吸光度(260nm-50mmセル) ----	1	0.048	0.048	0.048	1	0.037	0.037	0.037	1	0.026	0.026	0.026
16	酸度 mg/L					1	3	3	3				
17	侵食性遊離炭酸 mg/L					1	1.8	1.8	1.8				

三芳水道企業団 宮本配水池（流入水）令和6年度 第2四半期

No	検査項目 (水質基準項目)	7月				8月				9月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
	気温℃	1	29. 5	29. 5	29. 5	1	29. 4	29. 4	29. 4	1	30. 2	30. 2	30. 2
1	一般細菌CFU/ml	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
2	大腸菌---	1	不検出	不検出	不検出	1	不検出	不検出	不検出	1	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物mg/L					1	0. 0003未満	0. 0003未満	0. 0003未満				
4	水銀及びその化合物mg/L					1	0. 00005未満	0. 00005未満	0. 00005未満				
5	セレン及びその化合物mg/L					1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満				
6	鉛及びその化合物mg/L					1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満				
7	ヒ素及びその化合物mg/L					1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満				
8	六価クロム化合物mg/L					1	0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満				
9	亜硝酸態窒素mg/L	1	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満	1	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満	1	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアンmg/L					1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素mg/L	1	1. 75	1. 75	1. 75	1	1. 76	1. 76	1. 76	1	2. 26	2. 26	2. 26
12	フッ素及びその化合物mg/L					1	0. 11	0. 11	0. 11				
13	ホウ素及びその化合物mg/L					1	0. 04	0. 04	0. 04				
14	四塩化炭素mg/L					1	0. 0002未満	0. 0002未満	0. 0002未満				
15	1,4-ジオキサンmg/L					1	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満				
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレンmg/L					1	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満				
17	ジクロロメタンmg/L					1	0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満				
18	テトラクロロエチレンmg/L					1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満				
19	トリクロロエチレンmg/L					1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満				
20	ベンゼンmg/L					1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満				
21	塩素酸mg/L	1	0. 10	0. 10	0. 10	1	0. 11	0. 11	0. 11	1	0. 08	0. 08	0. 08
22	クロロ酢酸mg/L					1	0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満				
23	クロロホルムmg/L	1	0. 003	0. 003	0. 003	1	0. 003	0. 003	0. 003	1	0. 002	0. 002	0. 002
24	ジクロロ酢酸mg/L					1	0. 003	0. 003	0. 003				
25	ジブロモクロロメタンmg/L	1	0. 014	0. 014	0. 014	1	0. 015	0. 015	0. 015	1	0. 014	0. 014	0. 014
26	臭素酸mg/L	1	0. 001	0. 001	0. 001	1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	1	0. 001	0. 001	0. 001
27	総トリハロメタンmg/L	1	0. 032	0. 032	0. 032	1	0. 035	0. 035	0. 035	1	0. 031	0. 031	0. 031
28	トリクロロ酢酸mg/L					1	0. 003未満	0. 003未満	0. 003未満				
29	ブロモジクロロメタンmg/L	1	0. 007	0. 007	0. 007	1	0. 007	0. 007	0. 007	1	0. 006	0. 006	0. 006
30	ブロモホルムmg/L	1	0. 008	0. 008	0. 008	1	0. 010	0. 010	0. 010	1	0. 009	0. 009	0. 009
31	ホルムアルデヒドmg/L					1	0. 008未満	0. 008未満	0. 008未満				
32	亜鉛及びその化合物mg/L					1	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満				
33	アルミニウム及びその化合物mg/L					1	0. 04	0. 04	0. 04				
34	鉄及びその化合物mg/L					1	0. 03未満	0. 03未満	0. 03未満				
35	銅及びその化合物mg/L					1	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満				
36	ナトリウム及びその化合物mg/L					1	29. 6	29. 6	29. 6				
37	マンガン及びその化合物mg/L					1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満				
38	塩化物イオンmg/L	1	33. 6	33. 6	33. 6	1	36. 9	36. 9	36. 9	1	38. 8	38. 8	38. 8
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)mg/L					1	86. 3	86. 3	86. 3				
40	蒸発残留物mg/L					1	229	229	229				
41	陰イオン界面活性剤mg/L					1	0. 02未満	0. 02未満	0. 02未満				
42	ジェオスミンmg/L	1	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	1	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	1	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満
43	2-メチルイソボルネオールmg/L	1	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	1	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	1	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満
44	非イオン界面活性剤mg/L					1	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満				
45	フェノール類mg/L					1	0. 0005未満	0. 0005未満	0. 0005未満				
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)mg/L	1	0. 5	0. 5	0. 5	1	0. 4	0. 4	0. 4	1	0. 5	0. 5	0. 5
47	pH値---	1	7. 49	7. 49	7. 49	1	7. 64	7. 64	7. 64	1	7. 44	7. 44	7. 44
48	味---	1	異常なし 1	異常あり 0		1	異常なし 1	異常あり 0		1	異常なし 1	異常あり 0	
49	臭気---	1	異常なし 1	異常あり 0		1	異常なし 1	異常あり 0		1	異常なし 1	異常あり 0	
50	色度度	1	0. 5未満	0. 5未満	0. 5未満	1	0. 5未満	0. 5未満	0. 5未満	1	0. 5未満	0. 5未満	0. 5未満
51	濁度度	1	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	1	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	1	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満

三芳水道企業団 宮本配水池（流入水）令和6年度 第2四半期

No	検査項目 (水質管理目標設定項目)	7月				8月				9月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
1	アンチモン及びその化合物 mg/L												
2	ウラン及びその化合物 mg/L												
3	ニッケル及びその化合物 mg/L												
4	削除 ----												
5	1,2-ジクロロエタン mg/L												
6	削除 ----												
7	削除 ----												
8	トルエン mg/L												
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L												
10	亜塩素酸 mg/L												
11	削除 -----												
12	二酸化塩素 mg/L												
13	ジクロロアセトニトリル mg/L												
14	抱水クロラール mg/L												
15	農薬類 ----												
16	残留塩素 mg/L	1	0.5	0.5	0.5	1	0.5	0.5	0.5	1	0.5	0.5	0.5
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L					1	86.3	86.3	86.3				
18	マンガン及びその化合物 mg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
19	遊離炭酸 mg/L					1	3.5	3.5	3.5				
20	1,1,1-トリクロロエタン mg/L												
21	メチル-tert-ブチルエーテル mg/L												
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L												
23	臭気強度(TON) ----												
24	蒸発残留物 mg/L					1	229	229	229				
25	濁度 度	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満
26	pH値 ----	1	7.49	7.49	7.49	1	7.64	7.64	7.64	1	7.44	7.44	7.44
27	腐食性(ランゲリア指数) ----					1	-0.7	-0.7	-0.7				
28	従属栄養細菌 CFU/ml	1	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0
29	1,1-ジクロロエチレン mg/L												
30	アルミニウム及びその化合物 mg/L					1	0.04	0.04	0.04				
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) mg/L												

No	検査項目 (独自設定項目)	7月				8月				9月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
1	水温 ℃	1	24.3	24.3	24.3	1	28.3	28.3	28.3	1	28.2	28.2	28.2
2	アルカリ度 mg/L					1	49	49	49				
3	電気伝導率 μ S/cm	1	332	332	332	1	344	344	344	1	339	339	339
5	UV吸光度(260nm-50mmセル) ----	1	0.026	0.026	0.026	1	0.023	0.023	0.023	1	0.023	0.023	0.023
16	酸度 mg/L					1	4	4	4				
17	侵食性遊離炭酸 mg/L					1	2.8	2.8	2.8				

三芳水道企業団 宮本配水池（流入水）令和6年度 第3四半期

No	検査項目 (水質基準項目)	10月				11月				12月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
	気温℃	1	24. 5	24. 5	24. 5	1	17. 8	17. 8	17. 8	1	11. 3	11. 3	11. 3
1	一般細菌CFU/ml	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
2	大腸菌---	1	不検出	不検出	不検出	1	不検出	不検出	不検出	1	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物mg/L					1	0. 0003未満	0. 0003未満	0. 0003未満				
4	水銀及びその化合物mg/L					1	0. 00005未満	0. 00005未満	0. 00005未満				
5	セレン及びその化合物mg/L					1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満				
6	鉛及びその化合物mg/L					1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満				
7	ヒ素及びその化合物mg/L					1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満				
8	六価クロム化合物mg/L					1	0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満				
9	亜硝酸態窒素mg/L	1	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満	1	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満	1	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアンmg/L					1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素mg/L	1	2. 34	2. 34	2. 34	1	2. 58	2. 58	2. 58	1	3. 27	3. 27	3. 27
12	フッ素及びその化合物mg/L					1	0. 07	0. 07	0. 07				
13	ホウ素及びその化合物mg/L					1	0. 04	0. 04	0. 04				
14	四塩化炭素mg/L					1	0. 0002未満	0. 0002未満	0. 0002未満				
15	1,4-ジオキサンmg/L					1	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満				
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレンmg/L					1	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満				
17	ジクロロメタンmg/L					1	0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満				
18	テトラクロロエチレンmg/L					1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満				
19	トリクロロエチレンmg/L					1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満				
20	ベンゼンmg/L					1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満				
21	塩素酸mg/L	1	0. 10	0. 10	0. 10	1	0. 06	0. 06	0. 06	1	0. 07	0. 07	0. 07
22	クロロ酢酸mg/L					1	0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満				
23	クロロホルムmg/L	1	0. 002	0. 002	0. 002	1	0. 002	0. 002	0. 002	1	0. 001	0. 001	0. 001
24	ジクロロ酢酸mg/L					1	0. 003未満	0. 003未満	0. 003未満				
25	ジブロモクロロメタンmg/L	1	0. 015	0. 015	0. 015	1	0. 014	0. 014	0. 014	1	0. 016	0. 016	0. 016
26	臭素酸mg/L	1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満
27	総トリハロメタンmg/L	1	0. 033	0. 033	0. 033	1	0. 032	0. 032	0. 032	1	0. 034	0. 034	0. 034
28	トリクロロ酢酸mg/L					1	0. 003未満	0. 003未満	0. 003未満				
29	ブロモジクロロメタンmg/L	1	0. 007	0. 007	0. 007	1	0. 006	0. 006	0. 006	1	0. 007	0. 007	0. 007
30	ブロモホルムmg/L	1	0. 009	0. 009	0. 009	1	0. 010	0. 010	0. 010	1	0. 010	0. 010	0. 010
31	ホルムアルデヒドmg/L					1	0. 008未満	0. 008未満	0. 008未満				
32	亜鉛及びその化合物mg/L					1	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満				
33	アルミニウム及びその化合物mg/L					1	0. 02	0. 02	0. 02				
34	鉄及びその化合物mg/L					1	0. 03未満	0. 03未満	0. 03未満				
35	銅及びその化合物mg/L					1	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満				
36	ナトリウム及びその化合物mg/L					1	29. 2	29. 2	29. 2				
37	マンガン及びその化合物mg/L					1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満				
38	塩化物イオンmg/L	1	37. 6	37. 6	37. 6	1	34. 9	34. 9	34. 9	1	39. 0	39. 0	39. 0
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)mg/L					1	90. 0	90. 0	90. 0				
40	蒸発残留物mg/L					1	228	228	228				
41	陰イオン界面活性剤mg/L					1	0. 02未満	0. 02未満	0. 02未満				
42	ジェオスミンmg/L	1	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	1	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	1	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満
43	2-メチルイソボルネオールmg/L	1	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	1	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	1	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満
44	非イオン界面活性剤mg/L					1	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満				
45	フェノール類mg/L					1	0. 0005未満	0. 0005未満	0. 0005未満				
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)mg/L	1	0. 5	0. 5	0. 5	1	0. 5	0. 5	0. 5	1	0. 7	0. 7	0. 7
47	pH値---	1	7. 43	7. 43	7. 43	1	7. 57	7. 57	7. 57	1	7. 59	7. 59	7. 59
48	味---	1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0		
49	臭気---	1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0		
50	色度度	1	0. 5未満	0. 5未満	0. 5未満	1	0. 5未満	0. 5未満	0. 5未満	1	0. 5未満	0. 5未満	0. 5未満
51	濁度度	1	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	1	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	1	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満

三芳水道企業団 宮本配水池（流入水）令和6年度 第3四半期

No	検査項目 (水質管理目標設定項目)	10月				11月				12月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
1	アンチモン及びその化合物 mg/L												
2	ウラン及びその化合物 mg/L												
3	ニッケル及びその化合物 mg/L												
4	削除 ----												
5	1,2-ジクロロエタン mg/L												
6	削除 ----												
7	削除 ----												
8	トルエン mg/L												
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L												
10	亜塩素酸 mg/L												
11	削除 -----												
12	二酸化塩素 mg/L												
13	ジクロロアセトニトリル mg/L												
14	抱水クロラール mg/L												
15	農薬類 ----												
16	残留塩素 mg/L	1	0.6	0.6	0.6	1	0.6	0.6	0.6	1	0.5	0.5	0.5
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L					1	90.0	90.0	90.0				
18	マンガン及びその化合物 mg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
19	遊離炭酸 mg/L					1	3.5	3.5	3.5				
20	1,1,1-トリクロロエタン mg/L												
21	メチル-tert-ブチルエーテル mg/L												
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L												
23	臭気強度(TON) ----												
24	蒸発残留物 mg/L					1	228	228	228				
25	濁度 度	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満
26	pH値 ----	1	7.43	7.43	7.43	1	7.57	7.57	7.57	1	7.59	7.59	7.59
27	腐食性(ランゲリア指数) ----					1	-0.9	-0.9	-0.9				
28	従属栄養細菌 CFU/ml	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
29	1,1-ジクロロエチレン mg/L												
30	アルミニウム及びその化合物 mg/L					1	0.02	0.02	0.02				
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) mg/L												

No	検査項目 (独自設定項目)	10月				11月				12月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
1	水温 ℃	1	25.9	25.9	25.9	1	22.0	22.0	22.0	1	15.4	15.4	15.4
2	アルカリ度 mg/L					1	52	52	52				
3	電気伝導率 μ S/cm	1	335	335	335	1	354	354	354	1	375	375	375
5	UV吸光度(260nm-50mmセル) ----	1	0.028	0.028	0.028	1	0.032	0.032	0.032	1	0.044	0.044	0.044
16	酸度 mg/L					1	4	4	4				
17	侵食性遊離炭酸 mg/L					1	2.8	2.8	2.8				

三芳水道企業団 宮本配水池（流入水）令和6年度 第4四半期

No	検査項目 (水質基準項目)	1月				2月				3月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
	気温℃	1	12. 2	12. 2	12. 2	1	5. 5	5. 5	5. 5	1	11. 0	11. 0	11. 0
1	一般細菌CFU/ml	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
2	大腸菌---	1	不検出	不検出	不検出	1	不検出	不検出	不検出	1	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物mg/L					1	0. 0003未満	0. 0003未満	0. 0003未満				
4	水銀及びその化合物mg/L					1	0. 00005未満	0. 00005未満	0. 00005未満				
5	セレン及びその化合物mg/L					1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満				
6	鉛及びその化合物mg/L					1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満				
7	ヒ素及びその化合物mg/L					1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満				
8	六価クロム化合物mg/L					1	0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満				
9	亜硝酸態窒素mg/L	1	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満	1	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満	1	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアンmg/L					1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素mg/L	1	3. 55	3. 55	3. 55	1	3. 48	3. 48	3. 48	1	3. 08	3. 08	3. 08
12	フッ素及びその化合物mg/L					1	0. 07	0. 07	0. 07				
13	ホウ素及びその化合物mg/L					1	0. 04	0. 04	0. 04				
14	四塩化炭素mg/L					1	0. 0002未満	0. 0002未満	0. 0002未満				
15	1,4-ジオキサンmg/L					1	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満				
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレンmg/L					1	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満				
17	ジクロロメタンmg/L					1	0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満				
18	テトラクロロエチレンmg/L					1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満				
19	トリクロロエチレンmg/L					1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満				
20	ベンゼンmg/L					1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満				
21	塩素酸mg/L	1	0. 06	0. 06	0. 06	1	0. 07	0. 07	0. 07	1	0. 08	0. 08	0. 08
22	クロロ酢酸mg/L					1	0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満				
23	クロロホルムmg/L	1	0. 001	0. 001	0. 001	1	0. 001	0. 001	0. 001	1	0. 001	0. 001	0. 001
24	ジクロロ酢酸mg/L					1	0. 003未満	0. 003未満	0. 003未満				
25	ジブロモクロロメタンmg/L	1	0. 013	0. 013	0. 013	1	0. 012	0. 012	0. 012	1	0. 013	0. 013	0. 013
26	臭素酸mg/L	1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満
27	総トリハロメタンmg/L	1	0. 028	0. 028	0. 028	1	0. 026	0. 026	0. 026	1	0. 029	0. 029	0. 029
28	トリクロロ酢酸mg/L					1	0. 003未満	0. 003未満	0. 003未満				
29	ブロモジクロロメタンmg/L	1	0. 005	0. 005	0. 005	1	0. 005	0. 005	0. 005	1	0. 005	0. 005	0. 005
30	ブロモホルムmg/L	1	0. 009	0. 009	0. 009	1	0. 008	0. 008	0. 008	1	0. 010	0. 010	0. 010
31	ホルムアルデヒドmg/L					1	0. 008未満	0. 008未満	0. 008未満				
32	亜鉛及びその化合物mg/L					1	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満				
33	アルミニウム及びその化合物mg/L					1	0. 02	0. 02	0. 02				
34	鉄及びその化合物mg/L					1	0. 03未満	0. 03未満	0. 03未満				
35	銅及びその化合物mg/L					1	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満				
36	ナトリウム及びその化合物mg/L					1	31. 5	31. 5	31. 5				
37	マンガン及びその化合物mg/L					1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満				
38	塩化物イオンmg/L	1	41. 7	41. 7	41. 7	1	45. 2	45. 2	45. 2	1	49. 7	49. 7	49. 7
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)mg/L					1	100. 6	100. 6	100. 6				
40	蒸発残留物mg/L					1	260	260	260				
41	陰イオン界面活性剤mg/L					1	0. 02未満	0. 02未満	0. 02未満				
42	ジェオスミンmg/L	1	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	1	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	1	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満
43	2-メチルイソボルネオールmg/L	1	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	1	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	1	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満
44	非イオン界面活性剤mg/L					1	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満				
45	フェノール類mg/L					1	0. 0005未満	0. 0005未満	0. 0005未満				
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)mg/L	1	0. 7	0. 7	0. 7	1	0. 7	0. 7	0. 7	1	0. 8	0. 8	0. 8
47	pH値---	1	7. 58	7. 58	7. 58	1	7. 56	7. 56	7. 56	1	7. 64	7. 64	7. 64
48	味---	1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0		
49	臭気---	1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0		
50	色度度	1	0. 5未満	0. 5未満	0. 5未満	1	0. 5未満	0. 5未満	0. 5未満	1	0. 5未満	0. 5未満	0. 5未満
51	濁度度	1	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	1	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	1	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満

三芳水道企業団 宮本配水池（流入水）令和6年度 第4四半期

No	検査項目 (水質管理目標設定項目)	1月				2月				3月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
1	アンチモン及びその化合物 mg/L												
2	ウラン及びその化合物 mg/L												
3	ニッケル及びその化合物 mg/L												
4	削除 ----												
5	1,2-ジクロロエタン mg/L												
6	削除 ----												
7	削除 ----												
8	トルエン mg/L												
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L												
10	亜塩素酸 mg/L												
11	削除 -----												
12	二酸化塩素 mg/L												
13	ジクロロアセトニトリル mg/L												
14	抱水クロラール mg/L												
15	農薬類 ----												
16	残留塩素 mg/L	1	0.5	0.5	0.5	1	0.5	0.5	0.5	1	0.6	0.6	0.6
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L					1	100.6	100.6	100.6				
18	マンガン及びその化合物 mg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
19	遊離炭酸 mg/L					1	4.4	4.4	4.4				
20	1,1,1-トリクロロエタン mg/L												
21	メチル-tert-ブチルエーテル mg/L												
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L												
23	臭気強度(TON) ----												
24	蒸発残留物 mg/L					1	260	260	260				
25	濁度 度	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満
26	pH値 ----	1	7.58	7.58	7.58	1	7.56	7.56	7.56	1	7.64	7.64	7.64
27	腐食性(ランゲリア指数) ----					1	-0.9	-0.9	-0.9				
28	従属栄養細菌 CFU/ml	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
29	1,1-ジクロロエチレン mg/L												
30	アルミニウム及びその化合物 mg/L					1	0.02	0.02	0.02				
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) mg/L												

No	検査項目 (独自設定項目)	1月				2月				3月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
1	水温 ℃	1	11.5	11.5	11.5	1	10.4	10.4	10.4	1	11.3	11.3	11.3
2	アルカリ度 mg/L					1	69	69	69				
3	電気伝導率 μ S/cm	1	389	389	389	1	386	386	386	1	403	403	403
5	UV吸光度(260nm-50mmセル) ----	1	0.048	0.048	0.048	1	0.047	0.047	0.047	1	0.042	0.042	0.042
16	酸度 mg/L					1	5	5	5				
17	侵食性遊離炭酸 mg/L					1	3.2	3.2	3.2				

三芳水道企業団 宮本配水池（流入水）令和6年度 年間

No	検査項目 (水質基準項目)	年間			
		回数	最高	最低	平均
	気温℃	12	30. 2	5. 5	20. 2
1	一般細菌CFU/ml	12	0	0	0
2	大腸菌---	12	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物mg/L	4	0. 0003未満	0. 0003未満	0. 0003未満
4	水銀及びその化合物mg/L	4	0. 00005未満	0. 00005未満	0. 00005未満
5	セレン及びその化合物mg/L	4	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満
6	鉛及びその化合物mg/L	4	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満
7	ヒ素及びその化合物mg/L	4	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満
8	六価クロム化合物mg/L	4	0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満
9	亜硝酸態窒素mg/L	12	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアンmg/L	4	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素mg/L	12	3. 55	1. 57	2. 54
12	フッ素及びその化合物mg/L	4	0. 11	0. 07	0. 08
13	ホウ素及びその化合物mg/L	4	0. 04	0. 04	0. 04
14	四塩化炭素mg/L	4	0. 0002未満	0. 0002未満	0. 0002未満
15	1,4-ジオキサンmg/L	4	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満
16	シス-1,2-ジ'クロエチレン及びトランス-1,2-ジ'クロエチレンmg/L	4	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満
17	ジクロロメタンmg/L	4	0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満
18	テトラクロロエチレンmg/L	4	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満
19	トリクロロエチレンmg/L	4	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満
20	ベンゼンmg/L	4	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満
21	塩素酸mg/L	12	0. 11	0. 06	0. 08
22	クロロ酢酸mg/L	4	0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満
23	クロロホルムmg/L	12	0. 003	0. 001	0. 002
24	ジクロロ酢酸mg/L	4	0. 003	0. 003未満	0. 003未満
25	ジブロモクロロメタンmg/L	12	0. 016	0. 012	0. 014
26	臭素酸mg/L	12	0. 001	0. 001未満	0. 001未満
27	総トリハロメタンmg/L	12	0. 035	0. 026	0. 031
28	トリクロロ酢酸mg/L	4	0. 003未満	0. 003未満	0. 003未満
29	ブロモジクロロメタンmg/L	12	0. 007	0. 005	0. 006
30	ブロモホルムmg/L	12	0. 010	0. 008	0. 009
31	ホルムアルデヒドmg/L	4	0. 008未満	0. 008未満	0. 008未満
32	亜鉛及びその化合物mg/L	4	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満
33	アルミニウム及びその化合物mg/L	4	0. 04	0. 02	0. 03
34	鉄及びその化合物mg/L	4	0. 03未満	0. 03未満	0. 03未満
35	銅及びその化合物mg/L	4	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満
36	ナトリウム及びその化合物mg/L	4	31. 5	29. 2	29. 9
37	マンガン及びその化合物mg/L	4	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満
38	塩化物イオンmg/L	12	49. 7	33. 6	39. 3
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)mg/L	4	100. 6	80. 7	89. 4
40	蒸発残留物mg/L	4	260	219	234
41	陰イオン界面活性剤mg/L	4	0. 02未満	0. 02未満	0. 02未満
42	ジェオスミンmg/L	12	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満
43	2-メチルイソボルネオールmg/L	12	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満
44	非イオン界面活性剤mg/L	4	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満
45	フェノール類mg/L	4	0. 0005未満	0. 0005未満	0. 0005未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)mg/L	12	0. 8	0. 4	0. 6
47	pH値---	12	7. 65	7. 43	7. 56
48	味---	12	異常なし		異常あり 0
49	臭気---	12	異常なし		異常あり 0
50	色度度	12	0. 5未満	0. 5未満	0. 5未満
51	濁度度	12	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満

三芳水道企業団 宮本配水池（流入水）令和6年度 年間

No	検査項目 (水質管理目標設定項目)	年間			
		回数	最高	最低	平均
1	アンチモン及びその化合物 mg/L				
2	ウラン及びその化合物 mg/L				
3	ニッケル及びその化合物 mg/L				
4	削除 ---				
5	1,2-ジクロロエタン mg/L				
6	削除 ---				
7	削除 ---				
8	トルエン mg/L				
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L				
10	亜塩素酸 mg/L				
11	削除 ---				
12	二酸化塩素 mg/L				
13	ジクロロアセトニトリル mg/L				
14	抱水クロラール mg/L				
15	農薬類 ---				
16	残留塩素 mg/L	12	0.6	0.5	0.6
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L	4	100.6	80.7	89.4
18	マンガン及びその化合物 mg/L	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	遊離炭酸 mg/L	4	4.4	2.6	3.5
20	1,1,1-トリクロロエタン mg/L				
21	メチルtertブチルエーテル mg/L				
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L				
23	臭気強度(TON) ---				
24	蒸発残留物 mg/L	4	260	219	234
25	濁度 度	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満
26	pH値 ---	12	7.65	7.43	7.56
27	腐食性(ランゲリア指数) ---	4	-0.7	-0.9	-0.9
28	従属栄養細菌 CFU/ml	12	1	0	0
29	1,1-ジクロロエチレン mg/L				
30	アルミニウム及びその化合物 mg/L	4	0.04	0.02	0.03
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA) mg/L				

No	検査項目 (独自設定項目)	年間			
		回数	最高	最低	平均
1	水温 °C	12	28.3	10.4	19.3
2	アルカリ度 mg/L	4	69	49	55
3	電気伝導率 μ S/cm	12	403	328	358
5	UV吸光度(260nm-50mmセル) ---	12	0.048	0.023	0.035
16	酸度 mg/L	4	5	3	4
17	侵食性遊離炭酸 mg/L	4	3.2	1.8	2.7