

いすみ市 大寺配水池（流入水）令和6年度 第1四半期

No	検査項目 (水質基準項目)	4月				5月				6月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
	気温℃	1	14.0	14.0	14.0	1	18.6	18.6	18.6	1	19.8	19.8	19.8
1	一般細菌CFU/ml	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
2	大腸菌---	1	不検出	不検出	不検出	1	不検出	不検出	不検出	1	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物mg/L									1	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物mg/L									1	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物mg/L									1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物mg/L									1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物mg/L									1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8	六価クロム化合物mg/L									1	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9	亜硝酸態窒素mg/L	1	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアンmg/L									1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素mg/L	1	2.83	2.83	2.83	1	2.23	2.23	2.23	1	1.68	1.68	1.68
12	フッ素及びその化合物mg/L									1	0.09	0.09	0.09
13	ホウ素及びその化合物mg/L									1	0.04	0.04	0.04
14	四塩化炭素mg/L									1	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサンmg/L									1	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレンmg/L									1	0.004未満	0.004未満	0.004未満
17	ジクロロメタンmg/L									1	0.002未満	0.002未満	0.002未満
18	テトラクロロエチレンmg/L									1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	トリクロロエチレンmg/L									1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
20	ベンゼンmg/L									1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21	塩素酸mg/L	1	0.06未満	0.06未満	0.06未満	1	0.06未満	0.06未満	0.06未満	1	0.06未満	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸mg/L									1	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルムmg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001	0.001	0.001	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
24	ジクロロ酢酸mg/L									1	0.003未満	0.003未満	0.003未満
25	ジブロモクロロメタンmg/L	1	0.010	0.010	0.010	1	0.011	0.011	0.011	1	0.010	0.010	0.010
26	臭素酸mg/L	1	0.001	0.001	0.001	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタンmg/L	1	0.021	0.021	0.021	1	0.024	0.024	0.024	1	0.021	0.021	0.021
28	トリクロロ酢酸mg/L									1	0.003未満	0.003未満	0.003未満
29	ブロモジクロロメタンmg/L	1	0.003	0.003	0.003	1	0.005	0.005	0.005	1	0.003	0.003	0.003
30	ブロモホルムmg/L	1	0.008	0.008	0.008	1	0.007	0.007	0.007	1	0.008	0.008	0.008
31	ホルムアルデヒドmg/L									1	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物mg/L									1	0.005未満	0.005未満	0.005未満
33	アルミニウム及びその化合物mg/L									1	0.03	0.03	0.03
34	鉄及びその化合物mg/L									1	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅及びその化合物mg/L									1	0.005未満	0.005未満	0.005未満
36	ナトリウム及びその化合物mg/L									1	29.0	29.0	29.0
37	マンガン及びその化合物mg/L									1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
38	塩化物イオンmg/L	1	46.2	46.2	46.2	1	36.2	36.2	36.2	1	36.3	36.3	36.3
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)mg/L									1	81.7	81.7	81.7
40	蒸発残留物mg/L									1	223	223	223
41	陰イオン界面活性剤mg/L									1	0.02未満	0.02未満	0.02未満
42	ジェオスミンmg/L	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオールmg/L	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤mg/L									1	0.005未満	0.005未満	0.005未満
45	フェノール類mg/L									1	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)mg/L	1	0.8	0.8	0.8	1	0.7	0.7	0.7	1	0.5	0.5	0.5
47	pH値---	1	7.42	7.42	7.42	1	7.58	7.58	7.58	1	7.62	7.62	7.62
48	味---	1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0		
49	臭気---	1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0		
50	色度度	1	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度度	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満

いすみ市 大寺配水池（流入水）令和6年度 第1四半期

No	検査項目 (水質管理目標設定項目)	4月				5月				6月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
1	アンチモン及びその化合物 mg/L												
2	ウラン及びその化合物 mg/L												
3	ニッケル及びその化合物 mg/L												
4	削除 ----												
5	1,2-ジクロロエタン mg/L												
6	削除 ----												
7	削除 ----												
8	トルエン mg/L												
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L												
10	亜塩素酸 mg/L												
11	削除 ----												
12	二酸化塩素 mg/L												
13	ジクロロアセトニトリル mg/L												
14	抱水クロラール mg/L												
15	農薬類 ----												
16	残留塩素 mg/L	1	0.5	0.5	0.5	1	0.5	0.5	0.5	1	0.5	0.5	0.5
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L									1	81.7	81.7	81.7
18	マンガン及びその化合物 mg/L									1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	遊離炭酸 mg/L									1	3.5	3.5	3.5
20	1,1,1-トリクロロエタン mg/L												
21	メチル-tert-ブチルエーテル mg/L												
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L												
23	臭気強度(TON) ----												
24	蒸発残留物 mg/L									1	223	223	223
25	濁度 度	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満
26	pH値 ----	1	7.42	7.42	7.42	1	7.58	7.58	7.58	1	7.62	7.62	7.62
27	腐食性(ランゲリア指数) ----									1	-0.9	-0.9	-0.9
28	従属栄養細菌 CFU/ml	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1
29	1,1-ジクロロエチレン mg/L												
30	アルミニウム及びその化合物 mg/L									1	0.03	0.03	0.03
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) mg/L												

No	検査項目 (独自設定項目)	4月				5月				6月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
1	水温 ℃	1	12.5	12.5	12.5	1	17.2	17.2	17.2	1	21.1	21.1	21.1
2	アルカリ度 mg/L									1	48	48	48
3	電気伝導率 μ S/cm	1	375	375	375	1	331	331	331	1	330	330	330
5	UV吸光度(260nm-50mmセル) ----	1	0.046	0.046	0.046	1	0.038	0.038	0.038	1	0.029	0.029	0.029
16	酸度 mg/L									1	4	4	4
17	侵食性遊離炭酸 mg/L									1	2.8	2.8	2.8

いすみ市 大寺配水池（流入水）令和6年度 第2四半期

No	検査項目 (水質基準項目)	7月				8月				9月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
	気温℃	1	24. 8	24. 8	24. 8	1	32. 1	32. 1	32. 1	1	24. 1	24. 1	24. 1
1	一般細菌CFU/ml	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
2	大腸菌---	1	不検出	不検出	不検出	1	不検出	不検出	不検出	1	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物mg/L									1	0. 0003未満	0. 0003未満	0. 0003未満
4	水銀及びその化合物mg/L									1	0. 00005未満	0. 00005未満	0. 00005未満
5	セレン及びその化合物mg/L									1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満
6	鉛及びその化合物mg/L									1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満
7	ヒ素及びその化合物mg/L									1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満
8	六価クロム化合物mg/L									1	0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満
9	亜硝酸態窒素mg/L	1	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満	1	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満	1	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアンmg/L									1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素mg/L	1	1. 97	1. 97	1. 97	1	1. 98	1. 98	1. 98	1	2. 02	2. 02	2. 02
12	フッ素及びその化合物mg/L									1	0. 10	0. 10	0. 10
13	ホウ素及びその化合物mg/L									1	0. 04	0. 04	0. 04
14	四塩化炭素mg/L									1	0. 0002未満	0. 0002未満	0. 0002未満
15	1,4-ジオキサンmg/L									1	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレンmg/L									1	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満
17	ジクロロメタンmg/L									1	0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満
18	テトラクロロエチレンmg/L									1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満
19	トリクロロエチレンmg/L									1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満
20	ベンゼンmg/L									1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満
21	塩素酸mg/L	1	0. 06未満	0. 06未満	0. 06未満	1	0. 07	0. 07	0. 07	1	0. 08	0. 08	0. 08
22	クロロ酢酸mg/L									1	0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満
23	クロロホルムmg/L	1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	1	0. 001	0. 001	0. 001	1	0. 001	0. 001	0. 001
24	ジクロロ酢酸mg/L									1	0. 003未満	0. 003未満	0. 003未満
25	ジブロモクロロメタンmg/L	1	0. 008	0. 008	0. 008	1	0. 012	0. 012	0. 012	1	0. 011	0. 011	0. 011
26	臭素酸mg/L	1	0. 001	0. 001	0. 001	1	0. 002	0. 002	0. 002	1	0. 002	0. 002	0. 002
27	総トリハロメタンmg/L	1	0. 018	0. 018	0. 018	1	0. 026	0. 026	0. 026	1	0. 025	0. 025	0. 025
28	トリクロロ酢酸mg/L									1	0. 003未満	0. 003未満	0. 003未満
29	ブロモジクロロメタンmg/L	1	0. 003	0. 003	0. 003	1	0. 004	0. 004	0. 004	1	0. 004	0. 004	0. 004
30	ブロモホルムmg/L	1	0. 007	0. 007	0. 007	1	0. 009	0. 009	0. 009	1	0. 009	0. 009	0. 009
31	ホルムアルデヒドmg/L									1	0. 008未満	0. 008未満	0. 008未満
32	亜鉛及びその化合物mg/L									1	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満
33	アルミニウム及びその化合物mg/L									1	0. 04	0. 04	0. 04
34	鉄及びその化合物mg/L									1	0. 03未満	0. 03未満	0. 03未満
35	銅及びその化合物mg/L									1	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満
36	ナトリウム及びその化合物mg/L									1	28. 2	28. 2	28. 2
37	マンガン及びその化合物mg/L									1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満
38	塩化物イオンmg/L	1	38. 5	38. 5	38. 5	1	42. 1	42. 1	42. 1	1	40. 3	40. 3	40. 3
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)mg/L									1	89. 1	89. 1	89. 1
40	蒸発残留物mg/L									1	268	268	268
41	陰イオン界面活性剤mg/L									1	0. 02未満	0. 02未満	0. 02未満
42	ジェオスミンmg/L	1	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	1	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	1	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満
43	2-メチルイソボルネオールmg/L	1	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	1	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	1	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満
44	非イオン界面活性剤mg/L									1	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満
45	フェノール類mg/L									1	0. 0005未満	0. 0005未満	0. 0005未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)mg/L	1	0. 4	0. 4	0. 4	1	0. 5	0. 5	0. 5	1	0. 4	0. 4	0. 4
47	pH値---	1	7. 38	7. 38	7. 38	1	7. 38	7. 38	7. 38	1	7. 44	7. 44	7. 44
48	味---	1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0		
49	臭気---	1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0		
50	色度度	1	0. 5未満	0. 5未満	0. 5未満	1	0. 5未満	0. 5未満	0. 5未満	1	0. 5未満	0. 5未満	0. 5未満
51	濁度度	1	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	1	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	1	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満

いすみ市 大寺配水池（流入水）令和6年度 第2四半期

No	検査項目 (水質管理目標設定項目)	7月				8月				9月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
1	アンチモン及びその化合物 mg/L												
2	ウラン及びその化合物 mg/L												
3	ニッケル及びその化合物 mg/L												
4	削除 ----												
5	1,2-ジクロロエタン mg/L												
6	削除 ----												
7	削除 ----												
8	トルエン mg/L												
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L												
10	亜塩素酸 mg/L												
11	削除 -----												
12	二酸化塩素 mg/L												
13	ジクロロアセトニトリル mg/L												
14	抱水クロラール mg/L												
15	農薬類 ----												
16	残留塩素 mg/L	1	0.5	0.5	0.5	1	0.5	0.5	0.5	1	0.5	0.5	0.5
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L									1	89.1	89.1	89.1
18	マンガン及びその化合物 mg/L									1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	遊離炭酸 mg/L									1	3.5	3.5	3.5
20	1,1,1-トリクロロエタン mg/L												
21	メチル-tert-ブチルエーテル mg/L												
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L												
23	臭気強度(TON) ----												
24	蒸発残留物 mg/L									1	268	268	268
25	濁度 度	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満
26	pH値 ----	1	7.38	7.38	7.38	1	7.38	7.38	7.38	1	7.44	7.44	7.44
27	腐食性(ランゲリア指数) ----									1	-0.9	-0.9	-0.9
28	従属栄養細菌 CFU/ml	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
29	1,1-ジクロロエチレン mg/L												
30	アルミニウム及びその化合物 mg/L									1	0.04	0.04	0.04
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) mg/L												

No	検査項目 (独自設定項目)	7月				8月				9月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
1	水温 ℃	1	26.5	26.5	26.5	1	29.9	29.9	29.9	1	28.9	28.9	28.9
2	アルカリ度 mg/L									1	55	55	55
3	電気伝導率 μ S/cm	1	361	361	361	1	372	372	372	1	340	340	340
5	UV吸光度(260nm-50mmセル) ----	1	0.020	0.020	0.020	1	0.023	0.023	0.023	1	0.022	0.022	0.022
16	酸度 mg/L									1	4	4	4
17	侵食性遊離炭酸 mg/L									1	2.6	2.6	2.6

いすみ市 大寺配水池（流入水）令和6年度 第3四半期

No	検査項目 (水質基準項目)	10月				11月				12月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
	気温℃	1	23.9	23.9	23.9	1	14.5	14.5	14.5	1	10.5	10.5	10.5
1	一般細菌CFU/ml	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
2	大腸菌---	1	不検出	不検出	不検出	1	不検出	不検出	不検出	1	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物mg/L									1	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物mg/L									1	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物mg/L									1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物mg/L									1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物mg/L									1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8	六価クロム化合物mg/L									1	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9	亜硝酸態窒素mg/L	1	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアンmg/L									1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素mg/L	1	2.48	2.48	2.48	1	2.80	2.80	2.80	1	3.07	3.07	3.07
12	フッ素及びその化合物mg/L									1	0.07	0.07	0.07
13	ホウ素及びその化合物mg/L									1	0.04	0.04	0.04
14	四塩化炭素mg/L									1	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサンmg/L									1	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレンmg/L									1	0.004未満	0.004未満	0.004未満
17	ジクロロメタンmg/L									1	0.002未満	0.002未満	0.002未満
18	テトラクロロエチレンmg/L									1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	トリクロロエチレンmg/L									1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
20	ベンゼンmg/L									1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21	塩素酸mg/L	1	0.06未満	0.06未満	0.06未満	1	0.06未満	0.06未満	0.06未満	1	0.06未満	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸mg/L									1	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルムmg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
24	ジクロロ酢酸mg/L									1	0.003未満	0.003未満	0.003未満
25	ジブロモクロロメタンmg/L	1	0.009	0.009	0.009	1	0.010	0.010	0.010	1	0.010	0.010	0.010
26	臭素酸mg/L	1	0.001	0.001	0.001	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタンmg/L	1	0.019	0.019	0.019	1	0.020	0.020	0.020	1	0.021	0.021	0.021
28	トリクロロ酢酸mg/L									1	0.003未満	0.003未満	0.003未満
29	ブロモジクロロメタンmg/L	1	0.004	0.004	0.004	1	0.004	0.004	0.004	1	0.003	0.003	0.003
30	ブロモホルムmg/L	1	0.006	0.006	0.006	1	0.006	0.006	0.006	1	0.008	0.008	0.008
31	ホルムアルデヒドmg/L									1	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物mg/L									1	0.005未満	0.005未満	0.005未満
33	アルミニウム及びその化合物mg/L									1	0.02	0.02	0.02
34	鉄及びその化合物mg/L									1	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅及びその化合物mg/L									1	0.005未満	0.005未満	0.005未満
36	ナトリウム及びその化合物mg/L									1	31.2	31.2	31.2
37	マンガン及びその化合物mg/L									1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
38	塩化物イオンmg/L	1	34.2	34.2	34.2	1	34.0	34.0	34.0	1	38.5	38.5	38.5
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)mg/L									1	96.4	96.4	96.4
40	蒸発残留物mg/L									1	249	249	249
41	陰イオン界面活性剤mg/L									1	0.02未満	0.02未満	0.02未満
42	ジェオスミンmg/L	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオールmg/L	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤mg/L									1	0.005未満	0.005未満	0.005未満
45	フェノール類mg/L									1	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)mg/L	1	0.4	0.4	0.4	1	0.5	0.5	0.5	1	0.6	0.6	0.6
47	pH値---	1	7.47	7.47	7.47	1	7.47	7.47	7.47	1	7.48	7.48	7.48
48	味---	1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0		
49	臭気---	1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0		
50	色度度	1	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度度	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満

いすみ市 大寺配水池（流入水）令和6年度 第3四半期

No	検査項目 (水質管理目標設定項目)	10月				11月				12月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
1	アンチモン及びその化合物 mg/L												
2	ウラン及びその化合物 mg/L												
3	ニッケル及びその化合物 mg/L												
4	削除 ----												
5	1,2-ジクロロエタン mg/L												
6	削除 ----												
7	削除 ----												
8	トルエン mg/L												
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L												
10	亜塩素酸 mg/L												
11	削除 ----												
12	二酸化塩素 mg/L												
13	ジクロロアセトニトリル mg/L												
14	抱水クロラール mg/L												
15	農薬類 ----												
16	残留塩素 mg/L	1	0.5	0.5	0.5	1	0.5	0.5	0.5	1	0.6	0.6	0.6
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L									1	96.4	96.4	96.4
18	マンガン及びその化合物 mg/L									1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	遊離炭酸 mg/L									1	4.4	4.4	4.4
20	1,1,1-トリクロロエタン mg/L												
21	メチル-tert-ブチルエーテル mg/L												
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L												
23	臭気強度(TON) ----												
24	蒸発残留物 mg/L									1	249	249	249
25	濁度 度	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満
26	pH値 ----	1	7.47	7.47	7.47	1	7.47	7.47	7.47	1	7.48	7.48	7.48
27	腐食性(ランゲリア指数) ----									1	-1.0	-1.0	-1.0
28	従属栄養細菌 CFU/ml	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
29	1,1-ジクロロエチレン mg/L												
30	アルミニウム及びその化合物 mg/L									1	0.02	0.02	0.02
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) mg/L												

No	検査項目 (独自設定項目)	10月				11月				12月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
1	水温 ℃	1	24.3	24.3	24.3	1	20.5	20.5	20.5	1	17.1	17.1	17.1
2	アルカリ度 mg/L									1	56	56	56
3	電気伝導率 μ S/cm	1	350	350	350	1	354	354	354	1	371	371	371
5	UV吸光度(260nm-50mmセル) ----	1	0.024	0.024	0.024	1	0.031	0.031	0.031	1	0.036	0.036	0.036
16	酸度 mg/L									1	5	5	5
17	侵食性遊離炭酸 mg/L									1	3.5	3.5	3.5

いすみ市 大寺配水池（流入水）令和6年度 第4四半期

No	検査項目 (水質基準項目)	1月				2月				3月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
	気温℃	1	8.9	8.9	8.9	1	7.1	7.1	7.1	1	6.1	6.1	6.1
1	一般細菌CFU/ml	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
2	大腸菌---	1	不検出	不検出	不検出	1	不検出	不検出	不検出	1	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物mg/L									1	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物mg/L									1	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物mg/L									1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物mg/L									1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物mg/L									1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8	六価クロム化合物mg/L									1	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9	亜硝酸態窒素mg/L	1	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアンmg/L									1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素mg/L	1	3.55	3.55	3.55	1	3.44	3.44	3.44	1	3.14	3.14	3.14
12	フッ素及びその化合物mg/L									1	0.07	0.07	0.07
13	ホウ素及びその化合物mg/L									1	0.04	0.04	0.04
14	四塩化炭素mg/L									1	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサンmg/L									1	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレンmg/L									1	0.004未満	0.004未満	0.004未満
17	ジクロロメタンmg/L									1	0.002未満	0.002未満	0.002未満
18	テトラクロロエチレンmg/L									1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	トリクロロエチレンmg/L									1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
20	ベンゼンmg/L									1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21	塩素酸mg/L	1	0.06未満	0.06未満	0.06未満	1	0.06未満	0.06未満	0.06未満	1	0.06未満	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸mg/L									1	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルムmg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
24	ジクロロ酢酸mg/L									1	0.003未満	0.003未満	0.003未満
25	ジブロモクロロメタンmg/L	1	0.010	0.010	0.010	1	0.010	0.010	0.010	1	0.010	0.010	0.010
26	臭素酸mg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタンmg/L	1	0.021	0.021	0.021	1	0.021	0.021	0.021	1	0.021	0.021	0.021
28	トリクロロ酢酸mg/L									1	0.003未満	0.003未満	0.003未満
29	ブロモジクロロメタンmg/L	1	0.004	0.004	0.004	1	0.004	0.004	0.004	1	0.004	0.004	0.004
30	ブロモホルムmg/L	1	0.007	0.007	0.007	1	0.007	0.007	0.007	1	0.007	0.007	0.007
31	ホルムアルデヒドmg/L									1	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物mg/L									1	0.005未満	0.005未満	0.005未満
33	アルミニウム及びその化合物mg/L									1	0.02	0.02	0.02
34	鉄及びその化合物mg/L									1	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅及びその化合物mg/L									1	0.005未満	0.005未満	0.005未満
36	ナトリウム及びその化合物mg/L									1	32.4	32.4	32.4
37	マンガン及びその化合物mg/L									1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
38	塩化物イオンmg/L	1	41.3	41.3	41.3	1	44.3	44.3	44.3	1	45.6	45.6	45.6
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)mg/L									1	104.0	104.0	104.0
40	蒸発残留物mg/L									1	263	263	263
41	陰イオン界面活性剤mg/L									1	0.02未満	0.02未満	0.02未満
42	ジェオスミンmg/L	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオールmg/L	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤mg/L									1	0.005未満	0.005未満	0.005未満
45	フェノール類mg/L									1	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)mg/L	1	0.8	0.8	0.8	1	0.8	0.8	0.8	1	0.8	0.8	0.8
47	pH値---	1	7.48	7.48	7.48	1	7.48	7.48	7.48	1	7.60	7.60	7.60
48	味---	1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0		
49	臭気---	1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0		
50	色度度	1	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度度	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満

いすみ市 大寺配水池（流入水）令和6年度 第4四半期

No	検査項目 (水質管理目標設定項目)	1月				2月				3月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
1	アンチモン及びその化合物 mg/L												
2	ウラン及びその化合物 mg/L												
3	ニッケル及びその化合物 mg/L												
4	削除 ----												
5	1,2-ジクロロエタン mg/L												
6	削除 ----												
7	削除 ----												
8	トルエン mg/L												
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L												
10	亜塩素酸 mg/L												
11	削除 ----												
12	二酸化塩素 mg/L												
13	ジクロロアセトニトリル mg/L												
14	抱水クロラール mg/L												
15	農薬類 ----												
16	残留塩素 mg/L	1	0.5	0.5	0.5	1	0.5	0.5	0.5	1	0.5	0.5	0.5
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L									1	104.0	104.0	104.0
18	マンガン及びその化合物 mg/L									1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	遊離炭酸 mg/L									1	4.4	4.4	4.4
20	1,1,1-トリクロロエタン mg/L												
21	メチル-tert-ブチルエーテル mg/L												
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L												
23	臭気強度(TON) ----												
24	蒸発残留物 mg/L									1	263	263	263
25	濁度 度	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満
26	pH値 ----	1	7.48	7.48	7.48	1	7.48	7.48	7.48	1	7.60	7.60	7.60
27	腐食性(ランゲリア指数) ----									1	-0.8	-0.8	-0.8
28	従属栄養細菌 CFU/ml	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
29	1,1-ジクロロエチレン mg/L												
30	アルミニウム及びその化合物 mg/L									1	0.02	0.02	0.02
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) mg/L												

No	検査項目 (独自設定項目)	1月				2月				3月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
1	水温 ℃	1	10.3	10.3	10.3	1	9.5	9.5	9.5	1	10.1	10.1	10.1
2	アルカリ度 mg/L									1	71	71	71
3	電気伝導率 μ S/cm	1	384	384	384	1	382	382	382	1	391	391	391
5	UV吸光度(260nm-50mmセル) ----	1	0.052	0.052	0.052	1	0.053	0.053	0.053	1	0.051	0.051	0.051
16	酸度 mg/L									1	5	5	5
17	侵食性遊離炭酸 mg/L									1	3.0	3.0	3.0

いすみ市 大寺配水池（流入水）令和6年度 年間

No	検査項目 (水質基準項目)	年間			
		回数	最高	最低	平均
	気温℃	12	32.1	6.1	17.0
1	一般細菌CFU/ml	12	0	0	0
2	大腸菌――	12	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物mg/L	4	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物mg/L	4	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物mg/L	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物mg/L	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物mg/L	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8	六価クロム化合物mg/L	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9	亜硝酸態窒素mg/L	12	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアンmg/L	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素mg/L	12	3.55	1.68	2.60
12	フッ素及びその化合物mg/L	4	0.10	0.07	0.08
13	ホウ素及びその化合物mg/L	4	0.04	0.04	0.04
14	四塩化炭素mg/L	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサンmg/L	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	シス-1,2-ジ'クロロエチレン及びトランス-1,2-ジ'クロロエチレンmg/L	4	0.004未満	0.004未満	0.004未満
17	ジクロロメタンmg/L	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
18	テトラクロロエチレンmg/L	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	トリクロロエチレンmg/L	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
20	ベンゼンmg/L	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21	塩素酸mg/L	12	0.08	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸mg/L	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルムmg/L	12	0.001	0.001未満	0.001未満
24	ジクロロ酢酸mg/L	4	0.003未満	0.003未満	0.003未満
25	ジブロモクロロメタンmg/L	12	0.012	0.008	0.010
26	臭素酸mg/L	12	0.002	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタンmg/L	12	0.026	0.018	0.022
28	トリクロロ酢酸mg/L	4	0.003未満	0.003未満	0.003未満
29	ブロモジクロロメタンmg/L	12	0.005	0.003	0.004
30	ブロモホルムmg/L	12	0.009	0.006	0.007
31	ホルムアルデヒドmg/L	4	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物mg/L	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満
33	アルミニウム及びその化合物mg/L	4	0.04	0.02	0.03
34	鉄及びその化合物mg/L	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅及びその化合物mg/L	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満
36	ナトリウム及びその化合物mg/L	4	32.4	28.2	30.2
37	マンガン及びその化合物mg/L	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
38	塩化物イオンmg/L	12	46.2	34.0	39.8
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)mg/L	4	104.0	81.7	92.8
40	蒸発残留物mg/L	4	268	223	251
41	陰イオン界面活性剤mg/L	4	0.02未満	0.02未満	0.02未満
42	ジェオスミンmg/L	12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオールmg/L	12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤mg/L	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満
45	フェノール類mg/L	4	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)mg/L	12	0.8	0.4	0.6
47	pH値――	12	7.62	7.38	7.48
48	味――	12	異常なし		異常あり 0
49	臭気――	12	異常なし		異常あり 0
50	色度度	12	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度度	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満

いすみ市 大寺配水池（流入水）令和6年度 年間

No	検査項目 (水質管理目標設定項目)	年間			
		回数	最高	最低	平均
1	アンチモン及びその化合物 mg/L				
2	ウラン及びその化合物 mg/L				
3	ニッケル及びその化合物 mg/L				
4	削除 ---				
5	1,2-ジクロロエタン mg/L				
6	削除 ---				
7	削除 ---				
8	トルエン mg/L				
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L				
10	亜塩素酸 mg/L				
11	削除 ---				
12	二酸化塩素 mg/L				
13	ジクロロアセトニトリル mg/L				
14	抱水クロラール mg/L				
15	農薬類 ---				
16	残留塩素 mg/L	12	0.6	0.5	0.5
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L	4	104.0	81.7	92.8
18	マンガン及びその化合物 mg/L	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	遊離炭酸 mg/L	4	4.4	3.5	4.0
20	1,1,1-トリクロロエタン mg/L				
21	メチルtertブチルエーテル mg/L				
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L				
23	臭気強度(TON) ---				
24	蒸発残留物 mg/L	4	268	223	251
25	濁度 度	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満
26	pH値 ---	12	7.62	7.38	7.48
27	腐食性(ランゲリア指数) ---	4	-0.8	-1.0	-0.9
28	従属栄養細菌 CFU/ml	12	1	0	0
29	1,1-ジクロロエチレン mg/L				
30	アルミニウム及びその化合物 mg/L	4	0.04	0.02	0.03
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA) mg/L				

No	検査項目 (独自設定項目)	年間			
		回数	最高	最低	平均
1	水温 °C	12	29.9	9.5	19.0
2	アルカリ度 mg/L	4	71	48	58
3	電気伝導率 μ S/cm	12	391	330	362
5	UV吸光度(260nm-50mmセル) ---	12	0.053	0.020	0.035
16	酸度 mg/L	4	5	4	5
17	侵食性遊離炭酸 mg/L	4	3.5	2.6	3.0