

勝浦市 鵜原配水池（流入水）令和6年度 第1四半期

No	検査項目 (水質基準項目)	4月				5月				6月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
	気温℃	1	20. 2	20. 2	20. 2	1	20. 9	20. 9	20. 9	1	26. 0	26. 0	26. 0
1	一般細菌CFU/ml	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
2	大腸菌---	1	不検出	不検出	不検出	1	不検出	不検出	不検出	1	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物mg/L					1	0. 0003未満	0. 0003未満	0. 0003未満				
4	水銀及びその化合物mg/L					1	0. 00005未満	0. 00005未満	0. 00005未満				
5	セレン及びその化合物mg/L					1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満				
6	鉛及びその化合物mg/L					1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満				
7	ヒ素及びその化合物mg/L					1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満				
8	六価クロム化合物mg/L					1	0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満				
9	亜硝酸態窒素mg/L	1	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満	1	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満	1	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアンmg/L					1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素mg/L	1	2. 49	2. 49	2. 49	1	2. 10	2. 10	2. 10	1	1. 51	1. 51	1. 51
12	フッ素及びその化合物mg/L					1	0. 08	0. 08	0. 08				
13	ホウ素及びその化合物mg/L					1	0. 04	0. 04	0. 04				
14	四塩化炭素mg/L					1	0. 0002未満	0. 0002未満	0. 0002未満				
15	1,4-ジオキサンmg/L					1	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満				
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレンmg/L					1	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満				
17	ジクロロメタンmg/L					1	0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満				
18	テトラクロロエチレンmg/L					1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満				
19	トリクロロエチレンmg/L					1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満				
20	ベンゼンmg/L					1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満				
21	塩素酸mg/L	1	0. 06未満	0. 06未満	0. 06未満	1	0. 06未満	0. 06未満	0. 06未満	1	0. 06未満	0. 06未満	0. 06未満
22	クロロ酢酸mg/L					1	0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満				
23	クロロホルムmg/L	1	0. 001	0. 001	0. 001	1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満
24	ジクロロ酢酸mg/L					1	0. 003未満	0. 003未満	0. 003未満				
25	ジブロモクロロメタンmg/L	1	0. 009	0. 009	0. 009	1	0. 009	0. 009	0. 009	1	0. 008	0. 008	0. 008
26	臭素酸mg/L	1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満
27	総トリハロメタンmg/L	1	0. 019	0. 019	0. 019	1	0. 019	0. 019	0. 019	1	0. 018	0. 018	0. 018
28	トリクロロ酢酸mg/L					1	0. 003未満	0. 003未満	0. 003未満				
29	ブロモジクロロメタンmg/L	1	0. 004	0. 004	0. 004	1	0. 004	0. 004	0. 004	1	0. 003	0. 003	0. 003
30	ブロモホルムmg/L	1	0. 005	0. 005	0. 005	1	0. 006	0. 006	0. 006	1	0. 007	0. 007	0. 007
31	ホルムアルデヒドmg/L					1	0. 008未満	0. 008未満	0. 008未満				
32	亜鉛及びその化合物mg/L					1	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満				
33	アルミニウム及びその化合物mg/L					1	0. 03	0. 03	0. 03				
34	鉄及びその化合物mg/L					1	0. 03未満	0. 03未満	0. 03未満				
35	銅及びその化合物mg/L					1	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満				
36	ナトリウム及びその化合物mg/L					1	28. 7	28. 7	28. 7				
37	マンガン及びその化合物mg/L					1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満				
38	塩化物イオンmg/L	1	38. 2	38. 2	38. 2	1	36. 2	36. 2	36. 2	1	35. 3	35. 3	35. 3
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)mg/L					1	80. 6	80. 6	80. 6				
40	蒸発残留物mg/L					1	219	219	219				
41	陰イオン界面活性剤mg/L					1	0. 02未満	0. 02未満	0. 02未満				
42	ジェオスミンmg/L	1	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	1	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	1	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満
43	2-メチルイソボルネオールmg/L	1	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	1	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	1	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満
44	非イオン界面活性剤mg/L					1	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満				
45	フェノール類mg/L					1	0. 0005未満	0. 0005未満	0. 0005未満				
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)mg/L	1	0. 7	0. 7	0. 7	1	0. 6	0. 6	0. 6	1	0. 5	0. 5	0. 5
47	pH値---	1	7. 52	7. 52	7. 52	1	7. 59	7. 59	7. 59	1	7. 62	7. 62	7. 62
48	味---	1	異常なし 1	異常あり 0		1	異常なし 1	異常あり 0		1	異常なし 1	異常あり 0	
49	臭気---	1	異常なし 1	異常あり 0		1	異常なし 1	異常あり 0		1	異常なし 1	異常あり 0	
50	色度度	1	0. 5未満	0. 5未満	0. 5未満	1	0. 5未満	0. 5未満	0. 5未満	1	0. 5未満	0. 5未満	0. 5未満
51	濁度度	1	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	1	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	1	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満

勝浦市 鵜原配水池（流入水）令和6年度 第1四半期

No	検査項目 (水質管理目標設定項目)	4月				5月				6月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
1	アンチモン及びその化合物 mg/L												
2	ウラン及びその化合物 mg/L												
3	ニッケル及びその化合物 mg/L												
4	削除 ----												
5	1,2-ジクロロエタン mg/L												
6	削除 ----												
7	削除 ----												
8	トルエン mg/L												
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L												
10	亜塩素酸 mg/L												
11	削除 ----												
12	二酸化塩素 mg/L												
13	ジクロロアセトニトリル mg/L												
14	抱水クロラール mg/L												
15	農薬類 ----												
16	残留塩素 mg/L	1	0.7	0.7	0.7	1	0.5	0.5	0.5	1	0.5	0.5	0.5
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L					1	80.6	80.6	80.6				
18	マンガン及びその化合物 mg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
19	遊離炭酸 mg/L					1	2.6	2.6	2.6				
20	1,1,1-トリクロロエタン mg/L												
21	メチル-tert-ブチルエーテル mg/L												
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L												
23	臭気強度(TON) ----												
24	蒸発残留物 mg/L					1	219	219	219				
25	濁度 度	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満
26	pH値 ----	1	7.52	7.52	7.52	1	7.59	7.59	7.59	1	7.62	7.62	7.62
27	腐食性(ランゲリア指数) ----					1	-1.0	-1.0	-1.0				
28	従属栄養細菌 CFU/ml	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
29	1,1-ジクロロエチレン mg/L												
30	アルミニウム及びその化合物 mg/L					1	0.03	0.03	0.03				
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) mg/L												

No	検査項目 (独自設定項目)	4月				5月				6月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
1	水温 ℃	1	14.6	14.6	14.6	1	18.4	18.4	18.4	1	23.4	23.4	23.4
2	アルカリ度 mg/L					1	49	49	49				
3	電気伝導率 μ S/cm	1	348	348	348	1	326	326	326	1	330	330	330
5	UV吸光度(260nm-50mmセル) ----	1	0.048	0.048	0.048	1	0.037	0.037	0.037	1	0.026	0.026	0.026
16	酸度 mg/L					1	3	3	3				
17	侵食性遊離炭酸 mg/L					1	2.0	2.0	2.0				

勝浦市 鵜原配水池（流入水）令和6年度 第2四半期

No	検査項目 (水質基準項目)	7月				8月				9月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
	気温℃	1	26. 6	26. 6	26. 6	1	31. 3	31. 3	31. 3	1	28. 9	28. 9	28. 9
1	一般細菌CFU/ml	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
2	大腸菌---	1	不検出	不検出	不検出	1	不検出	不検出	不検出	1	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物mg/L					1	0. 0003未満	0. 0003未満	0. 0003未満				
4	水銀及びその化合物mg/L					1	0. 00005未満	0. 00005未満	0. 00005未満				
5	セレン及びその化合物mg/L					1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満				
6	鉛及びその化合物mg/L					1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満				
7	ヒ素及びその化合物mg/L					1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満				
8	六価クロム化合物mg/L					1	0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満				
9	亜硝酸態窒素mg/L	1	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満	1	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満	1	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアンmg/L					1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素mg/L	1	1. 70	1. 70	1. 70	1	1. 72	1. 72	1. 72	1	2. 46	2. 46	2. 46
12	フッ素及びその化合物mg/L					1	0. 11	0. 11	0. 11				
13	ホウ素及びその化合物mg/L					1	0. 04	0. 04	0. 04				
14	四塩化炭素mg/L					1	0. 0002未満	0. 0002未満	0. 0002未満				
15	1,4-ジオキサンmg/L					1	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満				
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレンmg/L					1	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満				
17	ジクロロメタンmg/L					1	0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満				
18	テトラクロロエチレンmg/L					1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満				
19	トリクロロエチレンmg/L					1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満				
20	ベンゼンmg/L					1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満				
21	塩素酸mg/L	1	0. 06未満	0. 06未満	0. 06未満	1	0. 06未満	0. 06未満	0. 06未満	1	0. 06未満	0. 06未満	0. 06未満
22	クロロ酢酸mg/L					1	0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満				
23	クロロホルムmg/L	1	0. 002	0. 002	0. 002	1	0. 002	0. 002	0. 002	1	0. 001	0. 001	0. 001
24	ジクロロ酢酸mg/L					1	0. 003未満	0. 003未満	0. 003未満				
25	ジブロモクロロメタンmg/L	1	0. 008	0. 008	0. 008	1	0. 009	0. 009	0. 009	1	0. 008	0. 008	0. 008
26	臭素酸mg/L	1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	1	0. 001	0. 001	0. 001
27	総トリハロメタンmg/L	1	0. 019	0. 019	0. 019	1	0. 020	0. 020	0. 020	1	0. 017	0. 017	0. 017
28	トリクロロ酢酸mg/L					1	0. 003未満	0. 003未満	0. 003未満				
29	ブロモジクロロメタンmg/L	1	0. 004	0. 004	0. 004	1	0. 004	0. 004	0. 004	1	0. 003	0. 003	0. 003
30	ブロモホルムmg/L	1	0. 005	0. 005	0. 005	1	0. 005	0. 005	0. 005	1	0. 005	0. 005	0. 005
31	ホルムアルデヒドmg/L					1	0. 008未満	0. 008未満	0. 008未満				
32	亜鉛及びその化合物mg/L					1	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満				
33	アルミニウム及びその化合物mg/L					1	0. 04	0. 04	0. 04				
34	鉄及びその化合物mg/L					1	0. 03未満	0. 03未満	0. 03未満				
35	銅及びその化合物mg/L					1	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満				
36	ナトリウム及びその化合物mg/L					1	29. 2	29. 2	29. 2				
37	マンガン及びその化合物mg/L					1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満				
38	塩化物イオンmg/L	1	32. 9	32. 9	32. 9	1	36. 4	36. 4	36. 4	1	37. 9	37. 9	37. 9
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)mg/L					1	84. 6	84. 6	84. 6				
40	蒸発残留物mg/L					1	223	223	223				
41	陰イオン界面活性剤mg/L					1	0. 02未満	0. 02未満	0. 02未満				
42	ジェオスミンmg/L	1	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	1	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	1	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満
43	2-メチルイソボルネオールmg/L	1	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	1	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	1	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満
44	非イオン界面活性剤mg/L					1	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満				
45	フェノール類mg/L					1	0. 0005未満	0. 0005未満	0. 0005未満				
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)mg/L	1	0. 5	0. 5	0. 5	1	0. 5	0. 5	0. 5	1	0. 5	0. 5	0. 5
47	pH値---	1	7. 46	7. 46	7. 46	1	7. 45	7. 45	7. 45	1	7. 34	7. 34	7. 34
48	味---	1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0		
49	臭気---	1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0		
50	色度度	1	0. 5未満	0. 5未満	0. 5未満	1	0. 5未満	0. 5未満	0. 5未満	1	0. 5未満	0. 5未満	0. 5未満
51	濁度度	1	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	1	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	1	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満

勝浦市 鵜原配水池（流入水）令和6年度 第2四半期

No	検査項目 (水質管理目標設定項目)	7月				8月				9月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
1	アンチモン及びその化合物 mg/L												
2	ウラン及びその化合物 mg/L												
3	ニッケル及びその化合物 mg/L												
4	削除 ----												
5	1,2-ジクロロエタン mg/L												
6	削除 ----												
7	削除 ----												
8	トルエン mg/L												
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L												
10	亜塩素酸 mg/L												
11	削除 -----												
12	二酸化塩素 mg/L												
13	ジクロロアセトニトリル mg/L												
14	抱水クロラール mg/L												
15	農薬類 ----												
16	残留塩素 mg/L	1	0.5	0.5	0.5	1	0.6	0.6	0.6	1	0.6	0.6	0.6
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L					1	84.6	84.6	84.6				
18	マンガン及びその化合物 mg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
19	遊離炭酸 mg/L					1	3.5	3.5	3.5				
20	1,1,1-トリクロロエタン mg/L												
21	メチル-tert-ブチルエーテル mg/L												
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L												
23	臭気強度(TON) ----												
24	蒸発残留物 mg/L					1	223	223	223				
25	濁度 度	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満
26	pH値 ----	1	7.46	7.46	7.46	1	7.45	7.45	7.45	1	7.34	7.34	7.34
27	腐食性(ランゲリア指数) ----					1	-0.9	-0.9	-0.9				
28	従属栄養細菌 CFU/ml	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
29	1,1-ジクロロエチレン mg/L												
30	アルミニウム及びその化合物 mg/L					1	0.04	0.04	0.04				
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) mg/L												

No	検査項目 (独自設定項目)	7月				8月				9月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
1	水温 ℃	1	26.0	26.0	26.0	1	29.9	29.9	29.9	1	28.9	28.9	28.9
2	アルカリ度 mg/L					1	49	49	49				
3	電気伝導率 μ S/cm	1	328	328	328	1	339	339	339	1	336	336	336
5	UV吸光度(260nm-50mmセル) ----	1	0.027	0.027	0.027	1	0.027	0.027	0.027	1	0.023	0.023	0.023
16	酸度 mg/L					1	4	4	4				
17	侵食性遊離炭酸 mg/L					1	2.8	2.8	2.8				

勝浦市 鵜原配水池（流入水）令和6年度 第3四半期

No	検査項目 (水質基準項目)	10月				11月				12月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
	気温℃	1	23.1	23.1	23.1	1	15.5	15.5	15.5	1	7.9	7.9	7.9
1	一般細菌CFU/ml	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
2	大腸菌---	1	不検出	不検出	不検出	1	不検出	不検出	不検出	1	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物mg/L					1	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満				
4	水銀及びその化合物mg/L					1	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満				
5	セレン及びその化合物mg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
6	鉛及びその化合物mg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
7	ヒ素及びその化合物mg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
8	六価クロム化合物mg/L					1	0.002未満	0.002未満	0.002未満				
9	亜硝酸態窒素mg/L	1	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアンmg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素mg/L	1	2.35	2.35	2.35	1	2.42	2.42	2.42	1	3.35	3.35	3.35
12	フッ素及びその化合物mg/L					1	0.07	0.07	0.07				
13	ホウ素及びその化合物mg/L					1	0.03	0.03	0.03				
14	四塩化炭素mg/L					1	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満				
15	1,4-ジオキサンmg/L					1	0.005未満	0.005未満	0.005未満				
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレンmg/L					1	0.004未満	0.004未満	0.004未満				
17	ジクロロメタンmg/L					1	0.002未満	0.002未満	0.002未満				
18	テトラクロロエチレンmg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
19	トリクロロエチレンmg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
20	ベンゼンmg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
21	塩素酸mg/L	1	0.06未満	0.06未満	0.06未満	1	0.06未満	0.06未満	0.06未満	1	0.06未満	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸mg/L					1	0.002未満	0.002未満	0.002未満				
23	クロロホルムmg/L	1	0.001	0.001	0.001	1	0.001	0.001	0.001	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
24	ジクロロ酢酸mg/L					1	0.003未満	0.003未満	0.003未満				
25	ジブロモクロロメタンmg/L	1	0.009	0.009	0.009	1	0.008	0.008	0.008	1	0.009	0.009	0.009
26	臭素酸mg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタンmg/L	1	0.019	0.019	0.019	1	0.017	0.017	0.017	1	0.018	0.018	0.018
28	トリクロロ酢酸mg/L					1	0.003未満	0.003未満	0.003未満				
29	ブロモジクロロメタンmg/L	1	0.004	0.004	0.004	1	0.004	0.004	0.004	1	0.003	0.003	0.003
30	ブロモホルムmg/L	1	0.005	0.005	0.005	1	0.004	0.004	0.004	1	0.006	0.006	0.006
31	ホルムアルデヒドmg/L					1	0.008未満	0.008未満	0.008未満				
32	亜鉛及びその化合物mg/L					1	0.005未満	0.005未満	0.005未満				
33	アルミニウム及びその化合物mg/L					1	0.02	0.02	0.02				
34	鉄及びその化合物mg/L					1	0.03未満	0.03未満	0.03未満				
35	銅及びその化合物mg/L					1	0.005未満	0.005未満	0.005未満				
36	ナトリウム及びその化合物mg/L					1	27.2	27.2	27.2				
37	マンガン及びその化合物mg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
38	塩化物イオンmg/L	1	38.0	38.0	38.0	1	31.5	31.5	31.5	1	38.9	38.9	38.9
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)mg/L					1	81.8	81.8	81.8				
40	蒸発残留物mg/L					1	237	237	237				
41	陰イオン界面活性剤mg/L					1	0.02未満	0.02未満	0.02未満				
42	ジェオスミンmg/L	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオールmg/L	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤mg/L					1	0.005未満	0.005未満	0.005未満				
45	フェノール類mg/L					1	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満				
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)mg/L	1	0.5	0.5	0.5	1	0.6	0.6	0.6	1	0.7	0.7	0.7
47	pH値---	1	7.32	7.32	7.32	1	7.51	7.51	7.51	1	7.50	7.50	7.50
48	味---	1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0		
49	臭気---	1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0		
50	色度度	1	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度度	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満

勝浦市 鵜原配水池（流入水）令和6年度 第3四半期

No	検査項目 (水質管理目標設定項目)	10月				11月				12月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
1	アンチモン及びその化合物 mg/L												
2	ウラン及びその化合物 mg/L												
3	ニッケル及びその化合物 mg/L												
4	削除 ----												
5	1,2-ジクロロエタン mg/L												
6	削除 ----												
7	削除 ----												
8	トルエン mg/L												
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L												
10	亜塩素酸 mg/L												
11	削除 -----												
12	二酸化塩素 mg/L												
13	ジクロロアセトニトリル mg/L												
14	抱水クロラール mg/L												
15	農薬類 ----												
16	残留塩素 mg/L	1	0.7	0.7	0.7	1	0.7	0.7	0.7	1	0.6	0.6	0.6
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L					1	81.8	81.8	81.8				
18	マンガン及びその化合物 mg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
19	遊離炭酸 mg/L					1	3.5	3.5	3.5				
20	1,1,1-トリクロロエタン mg/L												
21	メチル-tert-ブチルエーテル mg/L												
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L												
23	臭気強度(TON) ----												
24	蒸発残留物 mg/L					1	237	237	237				
25	濁度 度	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満
26	pH値 ----	1	7.32	7.32	7.32	1	7.51	7.51	7.51	1	7.50	7.50	7.50
27	腐食性(ランゲリア指数) ----					1	-1.0	-1.0	-1.0				
28	従属栄養細菌 CFU/ml	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1
29	1,1-ジクロロエチレン mg/L												
30	アルミニウム及びその化合物 mg/L					1	0.02	0.02	0.02				
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) mg/L												

No	検査項目 (独自設定項目)	10月				11月				12月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
1	水温 ℃	1	25.9	25.9	25.9	1	21.2	21.2	21.2	1	13.5	13.5	13.5
2	アルカリ度 mg/L					1	48	48	48				
3	電気伝導率 μ S/cm	1	336	336	336	1	329	329	329	1	376	376	376
5	UV吸光度(260nm-50mmセル) ----	1	0.031	0.031	0.031	1	0.038	0.038	0.038	1	0.047	0.047	0.047
16	酸度 mg/L					1	4	4	4				
17	侵食性遊離炭酸 mg/L					1	2.8	2.8	2.8				

勝浦市 鵜原配水池（流入水）令和6年度 第4四半期

No	検査項目 (水質基準項目)	1月				2月				3月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
	気温℃	1	12.6	12.6	12.6	1	7.0	7.0	7.0	1	11.8	11.8	11.8
1	一般細菌CFU/ml	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
2	大腸菌---	1	不検出	不検出	不検出	1	不検出	不検出	不検出	1	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物mg/L					1	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満				
4	水銀及びその化合物mg/L					1	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満				
5	セレン及びその化合物mg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
6	鉛及びその化合物mg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
7	ヒ素及びその化合物mg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
8	六価クロム化合物mg/L					1	0.002未満	0.002未満	0.002未満				
9	亜硝酸態窒素mg/L	1	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアンmg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素mg/L	1	3.55	3.55	3.55	1	3.50	3.50	3.50	1	3.12	3.12	3.12
12	フッ素及びその化合物mg/L					1	0.07	0.07	0.07				
13	ホウ素及びその化合物mg/L					1	0.04	0.04	0.04				
14	四塩化炭素mg/L					1	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満				
15	1,4-ジオキサンmg/L					1	0.005未満	0.005未満	0.005未満				
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレンmg/L					1	0.004未満	0.004未満	0.004未満				
17	ジクロロメタンmg/L					1	0.002未満	0.002未満	0.002未満				
18	テトラクロロエチレンmg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
19	トリクロロエチレンmg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
20	ベンゼンmg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
21	塩素酸mg/L	1	0.06未満	0.06未満	0.06未満	1	0.06未満	0.06未満	0.06未満	1	0.06未満	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸mg/L					1	0.002未満	0.002未満	0.002未満				
23	クロロホルムmg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
24	ジクロロ酢酸mg/L					1	0.003未満	0.003未満	0.003未満				
25	ジブロモクロロメタンmg/L	1	0.008	0.008	0.008	1	0.008	0.008	0.008	1	0.007	0.007	0.007
26	臭素酸mg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタンmg/L	1	0.017	0.017	0.017	1	0.016	0.016	0.016	1	0.015	0.015	0.015
28	トリクロロ酢酸mg/L					1	0.003未満	0.003未満	0.003未満				
29	ブロモジクロロメタンmg/L	1	0.002	0.002	0.002	1	0.003	0.003	0.003	1	0.003	0.003	0.003
30	ブロモホルムmg/L	1	0.007	0.007	0.007	1	0.005	0.005	0.005	1	0.005	0.005	0.005
31	ホルムアルデヒドmg/L					1	0.008未満	0.008未満	0.008未満				
32	亜鉛及びその化合物mg/L					1	0.005未満	0.005未満	0.005未満				
33	アルミニウム及びその化合物mg/L					1	0.02	0.02	0.02				
34	鉄及びその化合物mg/L					1	0.03未満	0.03未満	0.03未満				
35	銅及びその化合物mg/L					1	0.005未満	0.005未満	0.005未満				
36	ナトリウム及びその化合物mg/L					1	30.7	30.7	30.7				
37	マンガン及びその化合物mg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
38	塩化物イオンmg/L	1	41.9	41.9	41.9	1	44.3	44.3	44.3	1	48.3	48.3	48.3
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)mg/L					1	97.8	97.8	97.8				
40	蒸発残留物mg/L					1	251	251	251				
41	陰イオン界面活性剤mg/L					1	0.02未満	0.02未満	0.02未満				
42	ジェオスミンmg/L	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオールmg/L	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤mg/L					1	0.005未満	0.005未満	0.005未満				
45	フェノール類mg/L					1	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満				
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)mg/L	1	0.7	0.7	0.7	1	0.8	0.8	0.8	1	0.9	0.9	0.9
47	pH値---	1	7.60	7.60	7.60	1	7.50	7.50	7.50	1	7.52	7.52	7.52
48	味---	1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0		
49	臭気---	1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0		
50	色度度	1	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度度	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満

勝浦市 鵜原配水池（流入水）令和6年度 第4四半期

No	検査項目 (水質管理目標設定項目)	1月				2月				3月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
1	アンチモン及びその化合物 mg/L												
2	ウラン及びその化合物 mg/L												
3	ニッケル及びその化合物 mg/L												
4	削除 ----												
5	1,2-ジクロロエタン mg/L												
6	削除 ----												
7	削除 ----												
8	トルエン mg/L												
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L												
10	亜塩素酸 mg/L												
11	削除 -----												
12	二酸化塩素 mg/L												
13	ジクロロアセトニトリル mg/L												
14	抱水クロラール mg/L												
15	農薬類 ----												
16	残留塩素 mg/L	1	0.6	0.6	0.6	1	0.6	0.6	0.6	1	0.6	0.6	0.6
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L					1	97.8	97.8	97.8				
18	マンガン及びその化合物 mg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
19	遊離炭酸 mg/L					1	4.4	4.4	4.4				
20	1,1,1-トリクロロエタン mg/L												
21	メチル-tert-ブチルエーテル mg/L												
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L												
23	臭気強度(TON) ----												
24	蒸発残留物 mg/L					1	251	251	251				
25	濁度 度	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満
26	pH値 ----	1	7.60	7.60	7.60	1	7.50	7.50	7.50	1	7.52	7.52	7.52
27	腐食性(ランゲリア指数) ----					1	-1.0	-1.0	-1.0				
28	従属栄養細菌 CFU/ml	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
29	1,1-ジクロロエチレン mg/L												
30	アルミニウム及びその化合物 mg/L					1	0.02	0.02	0.02				
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) mg/L												

No	検査項目 (独自設定項目)	1月				2月				3月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
1	水温 ℃	1	9.0	9.0	9.0	1	8.6	8.6	8.6	1	10.1	10.1	10.1
2	アルカリ度 mg/L					1	69	69	69				
3	電気伝導率 μ S/cm	1	389	389	389	1	382	382	382	1	396	396	396
5	UV吸光度(260nm-50mmセル) ----	1	0.052	0.052	0.052	1	0.058	0.058	0.058	1	0.049	0.049	0.049
16	酸度 mg/L					1	5	5	5				
17	侵食性遊離炭酸 mg/L					1	3.2	3.2	3.2				

勝浦市 鵜原配水池（流入水）令和6年度 年間

No	検査項目 (水質基準項目)	年間			
		回数	最高	最低	平均
	気温℃	12	31.3	7.0	19.3
1	一般細菌CFU/ml	12	0	0	0
2	大腸菌――	12	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物mg/L	4	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物mg/L	4	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物mg/L	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物mg/L	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物mg/L	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8	六価クロム化合物mg/L	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9	亜硝酸態窒素mg/L	12	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアンmg/L	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素mg/L	12	3.55	1.51	2.52
12	フッ素及びその化合物mg/L	4	0.11	0.07	0.08
13	ホウ素及びその化合物mg/L	4	0.04	0.03	0.04
14	四塩化炭素mg/L	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサンmg/L	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	シス-1,2-ジ'クロロエチレン及びトランス-1,2-ジ'クロロエチレンmg/L	4	0.004未満	0.004未満	0.004未満
17	ジクロロメタンmg/L	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
18	テトラクロロエチレンmg/L	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	トリクロロエチレンmg/L	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
20	ベンゼンmg/L	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21	塩素酸mg/L	12	0.06未満	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸mg/L	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルムmg/L	12	0.002	0.001未満	0.001未満
24	ジクロロ酢酸mg/L	4	0.003未満	0.003未満	0.003未満
25	ジブロモクロロメタンmg/L	12	0.009	0.007	0.008
26	臭素酸mg/L	12	0.001	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタンmg/L	12	0.020	0.015	0.018
28	トリクロロ酢酸mg/L	4	0.003未満	0.003未満	0.003未満
29	ブロモジクロロメタンmg/L	12	0.004	0.002	0.003
30	ブロモホルムmg/L	12	0.007	0.004	0.005
31	ホルムアルデヒドmg/L	4	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物mg/L	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満
33	アルミニウム及びその化合物mg/L	4	0.04	0.02	0.03
34	鉄及びその化合物mg/L	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅及びその化合物mg/L	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満
36	ナトリウム及びその化合物mg/L	4	30.7	27.2	29.0
37	マンガン及びその化合物mg/L	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
38	塩化物イオンmg/L	12	48.3	31.5	38.3
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)mg/L	4	97.8	80.6	86.2
40	蒸発残留物mg/L	4	251	219	233
41	陰イオン界面活性剤mg/L	4	0.02未満	0.02未満	0.02未満
42	ジェオスミンmg/L	12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオールmg/L	12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤mg/L	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満
45	フェノール類mg/L	4	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)mg/L	12	0.9	0.5	0.6
47	pH値――	12	7.62	7.32	7.49
48	味――	12	異常なし		異常あり 0
49	臭気――	12	異常なし		異常あり 0
50	色度度	12	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度度	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満

勝浦市 鵜原配水池（流入水）令和6年度 年間

No	検査項目 (水質管理目標設定項目)	年間			
		回数	最高	最低	平均
1	アンチモン及びその化合物 mg/L				
2	ウラン及びその化合物 mg/L				
3	ニッケル及びその化合物 mg/L				
4	削除 ---				
5	1,2-ジクロロエタン mg/L				
6	削除 ---				
7	削除 ---				
8	トルエン mg/L				
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L				
10	亜塩素酸 mg/L				
11	削除 ---				
12	二酸化塩素 mg/L				
13	ジクロロアセトニトリル mg/L				
14	抱水クロラール mg/L				
15	農薬類 ---				
16	残留塩素 mg/L	12	0.7	0.5	0.6
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L	4	97.8	80.6	86.2
18	マンガン及びその化合物 mg/L	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	遊離炭酸 mg/L	4	4.4	2.6	3.5
20	1,1,1-トリクロロエタン mg/L				
21	メチルtertブチルエーテル mg/L				
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L				
23	臭気強度(TON) ---				
24	蒸発残留物 mg/L	4	251	219	233
25	濁度 度	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満
26	pH値 ---	12	7.62	7.32	7.49
27	腐食性(ランゲリア指数) ---	4	-0.9	-1.0	-1.0
28	従属栄養細菌 CFU/ml	12	1	0	0
29	1,1-ジクロロエチレン mg/L				
30	アルミニウム及びその化合物 mg/L	4	0.04	0.02	0.03
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA) mg/L				

No	検査項目 (独自設定項目)	年間			
		回数	最高	最低	平均
1	水温 °C	12	29.9	8.6	19.1
2	アルカリ度 mg/L	4	69	48	54
3	電気伝導率 μ S/cm	12	396	326	351
5	UV吸光度(260nm-50mmセル) ---	12	0.058	0.023	0.039
16	酸度 mg/L	4	5	3	4
17	侵食性遊離炭酸 mg/L	4	3.2	2.0	2.7