

夷隅郡市広域市町村圏事務組合 上植野配水場（流入水）令和7年度 第1四半期

No	検査項目 (水質基準項目)	4月				5月				6月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
	気温 ℃	1	20.6	20.6	20.6	1	20.2	20.2	20.2	1	23.3	23.3	23.3
1	一般細菌 CFU/mL	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
2	大腸菌 ---	1	不検出	不検出	不検出	1	不検出	不検出	不検出	1	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物 mg/L					1	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満				
4	水銀及びその化合物 mg/L					1	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満				
5	セレン及びその化合物 mg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
6	鉛及びその化合物 mg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
7	ヒ素及びその化合物 mg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
8	六価クロム化合物 mg/L					1	0.002未満	0.002未満	0.002未満				
9	亜硝酸態窒素 mg/L	1	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	1	2.71	2.71	2.71	1	1.83	1.83	1.83	1	1.68	1.68	1.68
12	フッ素及びその化合物 mg/L					1	0.09	0.09	0.09				
13	ホウ素及びその化合物 mg/L					1	0.04	0.04	0.04				
14	四塩化炭素 mg/L					1	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満				
15	1,4-ジオキサン mg/L					1	0.005未満	0.005未満	0.005未満				
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン mg/L					1	0.004未満	0.004未満	0.004未満				
17	ジクロロメタン mg/L					1	0.002未満	0.002未満	0.002未満				
18	テトラクロロエチレン mg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
19	トリクロロエチレン mg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
20	ベンゼン mg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
21	塩素酸 mg/L	1	0.06未満	0.06未満	0.06未満	1	0.06未満	0.06未満	0.06未満	1	0.06未満	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸 mg/L					1	0.002未満	0.002未満	0.002未満				
23	クロロホルム mg/L	1	0.001	0.001	0.001	1	0.002	0.002	0.002	1	0.001	0.001	0.001
24	ジクロロ酢酸 mg/L					1	0.003未満	0.003未満	0.003未満				
25	ジブromクロロメタン mg/L	1	0.010	0.010	0.010	1	0.010	0.010	0.010	1	0.008	0.008	0.008
26	臭素酸 mg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン mg/L	1	0.021	0.021	0.021	1	0.021	0.021	0.021	1	0.017	0.017	0.017
28	トリクロロ酢酸 mg/L					1	0.003未満	0.003未満	0.003未満				
29	ブromジクロロメタン mg/L	1	0.004	0.004	0.004	1	0.005	0.005	0.005	1	0.004	0.004	0.004
30	ブromホルム mg/L	1	0.006	0.006	0.006	1	0.004	0.004	0.004	1	0.004	0.004	0.004
31	ホルムアルデヒド mg/L					1	0.008未満	0.008未満	0.008未満				
32	亜鉛及びその化合物 mg/L					1	0.005未満	0.005未満	0.005未満				
33	アルミニウム及びその化合物 mg/L					1	0.03	0.03	0.03				
34	鉄及びその化合物 mg/L					1	0.03未満	0.03未満	0.03未満				
35	銅及びその化合物 mg/L					1	0.005未満	0.005未満	0.005未満				
36	ナトリウム及びその化合物 mg/L					1	26.9	26.9	26.9				
37	マンガン及びその化合物 mg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
38	塩化物イオン mg/L	1	41.2	41.2	41.2	1	34.8	34.8	34.8	1	31.8	31.8	31.8
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L					1	73.6	73.6	73.6				
40	蒸発残留物 mg/L					1	207	207	207				
41	陰イオン界面活性剤 mg/L					1	0.02未満	0.02未満	0.02未満				
42	ジェオスミン mg/L	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール mg/L	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤 mg/L					1	0.005未満	0.005未満	0.005未満				
45	フェノール類 mg/L					1	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満				
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量) mg/L	1	0.8	0.8	0.8	1	0.7	0.7	0.7	1	0.6	0.6	0.6
47	pH値 ---	1	7.66	7.66	7.66	1	7.53	7.53	7.53	1	7.67	7.67	7.67
48	味 ---	1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0		
49	臭気 ---	1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0		
50	色度 度	1	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度 度	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満

夷隅郡市広域市町村圏事務組合 上植野配水場（流入水）令和7年度 第1四半期

No	検査項目 (水質管理目標設定項目)	4月				5月				6月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
1	アンチモン及びその化合物 mg/L												
2	ウラン及びその化合物 mg/L												
3	ニッケル及びその化合物 mg/L												
4	削除 ----												
5	1,2-ジクロロエタン mg/L												
6	削除 ----												
7	削除 ----												
8	トルエン mg/L												
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L												
10	亜塩素酸 mg/L												
11	削除 ----												
12	二酸化塩素 mg/L												
13	ジクロロアセトニトリル mg/L												
14	抱水クロラール mg/L												
15	農薬類 ----												
16	残留塩素 mg/L	1	0.6	0.6	0.6	1	0.6	0.6	0.6	1	0.6	0.6	0.6
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L					1	73.6	73.6	73.6				
18	マンガン及びその化合物 mg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
19	遊離炭酸 mg/L					1	3.5	3.5	3.5				
20	1,1,1-トリクロロエタン mg/L												
21	メチルtertブチルエーテル mg/L												
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L												
23	臭気強度(TON) ----												
24	蒸発残留物 mg/L					1	207	207	207				
25	濁度 度	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満
26	pH値 ----	1	7.66	7.66	7.66	1	7.53	7.53	7.53	1	7.67	7.67	7.67
27	腐食性(ランゲリア指数) ----					1	-1.1	-1.1	-1.1				
28	従属栄養細菌 CFU/mL	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
29	1,1-ジクロロエチレン mg/L												
30	アルミニウム及びその化合物 mg/L					1	0.03	0.03	0.03				
31	ペルフルオロオクタン-8-スルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) mg/L												
No	検査項目 (独自設定項目)	4月				5月				6月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
1	水温 ℃	1	13.7	13.7	13.7	1	18.6	18.6	18.6	1	19.9	19.9	19.9
2	アルカリ度 mg/L					1	47	47	47				
3	電気伝導率 μS/cm	1	354	354	354	1	316	316	316	1	316	316	316
5	UV吸光度(260nm-50mmセル) ----	1	0.045	0.045	0.045	1	0.039	0.039	0.039	1	0.031	0.031	0.031
16	酸度 mg/L					1	4	4	4				
17	侵食性遊離炭酸 mg/L					1	2.9	2.9	2.9				

夷隅郡市広域市町村圏事務組合 上植野配水場（流入水）令和7年度 第2四半期

No	検査項目 (水質基準項目)	7月				8月				9月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
	気温 ℃	1	27.0	27.0	27.0	1	29.8	29.8	29.8	1	28.8	28.8	28.8
1	一般細菌 CFU/mL	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
2	大腸菌 ---	1	不検出	不検出	不検出	1	不検出	不検出	不検出	1	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物 mg/L					1	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満				
4	水銀及びその化合物 mg/L					1	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満				
5	セレン及びその化合物 mg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
6	鉛及びその化合物 mg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
7	ヒ素及びその化合物 mg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
8	六価クロム化合物 mg/L					1	0.002未満	0.002未満	0.002未満				
9	亜硝酸態窒素 mg/L	1	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	1	1.73	1.73	1.73	1	1.54	1.54	1.54	1	2.10	2.10	2.10
12	フッ素及びその化合物 mg/L					1	0.11	0.11	0.11				
13	ホウ素及びその化合物 mg/L					1	0.04	0.04	0.04				
14	四塩化炭素 mg/L					1	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満				
15	1,4-ジオキサン mg/L					1	0.005未満	0.005未満	0.005未満				
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン mg/L					1	0.004未満	0.004未満	0.004未満				
17	ジクロロメタン mg/L					1	0.002未満	0.002未満	0.002未満				
18	テトラクロロエチレン mg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
19	トリクロロエチレン mg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
20	ベンゼン mg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
21	塩素酸 mg/L	1	0.06未満	0.06未満	0.06未満	1	0.07	0.07	0.07	1	0.09	0.09	0.09
22	クロロ酢酸 mg/L					1	0.002未満	0.002未満	0.002未満				
23	クロロホルム mg/L	1	0.002	0.002	0.002	1	0.002	0.002	0.002	1	0.001	0.001	0.001
24	ジクロロ酢酸 mg/L					1	0.003未満	0.003未満	0.003未満				
25	ジブromクロロメタン mg/L	1	0.011	0.011	0.011	1	0.010	0.010	0.010	1	0.010	0.010	0.010
26	臭素酸 mg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.002	0.002	0.002
27	総トリハロメタン mg/L	1	0.025	0.025	0.025	1	0.023	0.023	0.023	1	0.022	0.022	0.022
28	トリクロロ酢酸 mg/L					1	0.003未満	0.003未満	0.003未満				
29	ブromジクロロメタン mg/L	1	0.005	0.005	0.005	1	0.005	0.005	0.005	1	0.003	0.003	0.003
30	ブromホルム mg/L	1	0.007	0.007	0.007	1	0.006	0.006	0.006	1	0.008	0.008	0.008
31	ホルムアルデヒド mg/L					1	0.008未満	0.008未満	0.008未満				
32	亜鉛及びその化合物 mg/L					1	0.005未満	0.005未満	0.005未満				
33	アルミニウム及びその化合物 mg/L					1	0.04	0.04	0.04				
34	鉄及びその化合物 mg/L					1	0.03未満	0.03未満	0.03未満				
35	銅及びその化合物 mg/L					1	0.005未満	0.005未満	0.005未満				
36	ナトリウム及びその化合物 mg/L					1	28.4	28.4	28.4				
37	マンガン及びその化合物 mg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
38	塩化物イオン mg/L	1	35.7	35.7	35.7	1	41.0	41.0	41.0	1	46.9	46.9	46.9
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L					1	81.3	81.3	81.3				
40	蒸発残留物 mg/L					1	237	237	237				
41	陰イオン界面活性剤 mg/L					1	0.02未満	0.02未満	0.02未満				
42	ジェオスミン mg/L	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール mg/L	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤 mg/L					1	0.005未満	0.005未満	0.005未満				
45	フェノール類 mg/L					1	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満				
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量) mg/L	1	0.6	0.6	0.6	1	0.5	0.5	0.5	1	0.4	0.4	0.4
47	pH値 ---	1	7.56	7.56	7.56	1	7.38	7.38	7.38	1	7.45	7.45	7.45
48	味 ---	1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0		
49	臭気 ---	1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0		
50	色度 度	1	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度 度	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満

夷隅郡市広域市町村圏事務組合 上植野配水場（流入水）令和7年度 第2四半期

No	検査項目 (水質管理目標設定項目)	7月				8月				9月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
1	アンチモン及びその化合物 mg/L												
2	ウラン及びその化合物 mg/L												
3	ニッケル及びその化合物 mg/L												
4	削除 ----												
5	1,2-ジクロロエタン mg/L												
6	削除 ----												
7	削除 ----												
8	トルエン mg/L												
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L												
10	亜塩素酸 mg/L												
11	削除 ----												
12	二酸化塩素 mg/L												
13	ジクロロアセトニトリル mg/L												
14	抱水クロラール mg/L												
15	農薬類 ----												
16	残留塩素 mg/L	1	0.6	0.6	0.6	1	0.6	0.6	0.6	1	0.6	0.6	0.6
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L					1	81.3	81.3	81.3				
18	マンガン及びその化合物 mg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
19	遊離炭酸 mg/L					1	4.4	4.4	4.4				
20	1,1,1-トリクロロエタン mg/L												
21	メチルtertブチルエーテル mg/L												
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L												
23	臭気強度(TON) ----												
24	蒸発残留物 mg/L					1	237	237	237				
25	濁度 度	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満
26	pH値 ----	1	7.56	7.56	7.56	1	7.38	7.38	7.38	1	7.45	7.45	7.45
27	腐食性(ランゲリア指数) ----					1	-1.0	-1.0	-1.0				
28	従属栄養細菌 CFU/mL	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
29	1,1-ジクロロエチレン mg/L												
30	アルミニウム及びその化合物 mg/L					1	0.04	0.04	0.04				
31	ペルフルオロオクタン-スルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) mg/L												
No	検査項目 (独自設定項目)	7月				8月				9月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
1	水温 ℃	1	25.8	25.8	25.8	1	28.9	28.9	28.9	1	30.0	30.0	30.0
2	アルカリ度 mg/L					1	53	53	53				
3	電気伝導率 μS/cm	1	348	348	348	1	336	336	336	1	386	386	386
5	UV吸光度(260nm-50mmセル) ----	1	0.033	0.033	0.033	1	0.030	0.030	0.030	1	0.022	0.022	0.022
16	酸度 mg/L					1	5	5	5				
17	侵食性遊離炭酸 mg/L					1	3.5	3.5	3.5				

夷隅郡市広域市町村圏事務組合 上植野配水場(流入水) 令和7年度 第3四半期

No	検査項目 (水質基準項目)	10月				11月				12月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
	気温 ℃	1	22.4	22.4	22.4	1	13.1	13.1	13.1	1	11.0	11.0	11.0
1	一般細菌 CFU/mL	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
2	大腸菌 ---	1	不検出	不検出	不検出	1	不検出	不検出	不検出	1	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物 mg/L					1	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満				
4	水銀及びその化合物 mg/L					1	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満				
5	セレン及びその化合物 mg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
6	鉛及びその化合物 mg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
7	ヒ素及びその化合物 mg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
8	六価クロム化合物 mg/L					1	0.002未満	0.002未満	0.002未満				
9	亜硝酸態窒素 mg/L	1	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	1	2.41	2.41	2.41	1	2.44	2.44	2.44	1	2.77	2.77	2.77
12	フッ素及びその化合物 mg/L					1	0.07	0.07	0.07				
13	ホウ素及びその化合物 mg/L					1	0.04	0.04	0.04				
14	四塩化炭素 mg/L					1	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満				
15	1,4-ジオキサン mg/L					1	0.005未満	0.005未満	0.005未満				
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン mg/L					1	0.004未満	0.004未満	0.004未満				
17	ジクロロメタン mg/L					1	0.002未満	0.002未満	0.002未満				
18	テトラクロロエチレン mg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
19	トリクロロエチレン mg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
20	ベンゼン mg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
21	塩素酸 mg/L	1	0.06	0.06	0.06	1	0.06未満	0.06未満	0.06未満	1	0.06未満	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸 mg/L					1	0.002未満	0.002未満	0.002未満				
23	クロロホルム mg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
24	ジクロロ酢酸 mg/L					1	0.003未満	0.003未満	0.003未満				
25	ジブromクロロメタン mg/L	1	0.010	0.010	0.010	1	0.011	0.011	0.011	1	0.009	0.009	0.009
26	臭素酸 mg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン mg/L	1	0.022	0.022	0.022	1	0.022	0.022	0.022	1	0.018	0.018	0.018
28	トリクロロ酢酸 mg/L					1	0.003未満	0.003未満	0.003未満				
29	ブromジクロロメタン mg/L	1	0.004	0.004	0.004	1	0.004	0.004	0.004	1	0.003	0.003	0.003
30	ブromホルム mg/L	1	0.008	0.008	0.008	1	0.007	0.007	0.007	1	0.006	0.006	0.006
31	ホルムアルデヒド mg/L					1	0.008未満	0.008未満	0.008未満				
32	亜鉛及びその化合物 mg/L					1	0.005未満	0.005未満	0.005未満				
33	アルミニウム及びその化合物 mg/L					1	0.02	0.02	0.02				
34	鉄及びその化合物 mg/L					1	0.03未満	0.03未満	0.03未満				
35	銅及びその化合物 mg/L					1	0.005未満	0.005未満	0.005未満				
36	ナトリウム及びその化合物 mg/L					1	35.7	35.7	35.7				
37	マンガン及びその化合物 mg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
38	塩化物イオン mg/L	1	46.3	46.3	46.3	1	42.2	42.2	42.2	1	46.9	46.9	46.9
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L					1	94.3	94.3	94.3				
40	蒸発残留物 mg/L					1	247	247	247				
41	陰イオン界面活性剤 mg/L					1	0.02未満	0.02未満	0.02未満				
42	ジェオスミン mg/L	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール mg/L	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤 mg/L					1	0.005未満	0.005未満	0.005未満				
45	フェノール類 mg/L					1	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満				
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量) mg/L	1	0.5	0.5	0.5	1	0.6	0.6	0.6	1	0.7	0.7	0.7
47	pH値 ---	1	7.44	7.44	7.44	1	7.41	7.41	7.41	1	7.39	7.39	7.39
48	味 ---	1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0		
49	臭気 ---	1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0		
50	色度 度	1	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度 度	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満

夷隅郡市広域市町村圏事務組合 上植野配水場（流入水）令和7年度 第3四半期

No	検査項目 (水質管理目標設定項目)	10月				11月				12月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
1	アンチモン及びその化合物 mg/L												
2	ウラン及びその化合物 mg/L												
3	ニッケル及びその化合物 mg/L												
4	削除 ----												
5	1,2-ジクロロエタン mg/L												
6	削除 ----												
7	削除 ----												
8	トルエン mg/L												
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L												
10	亜塩素酸 mg/L												
11	削除 ----												
12	二酸化塩素 mg/L												
13	ジクロロアセトニトリル mg/L												
14	抱水クロラール mg/L												
15	農薬類 ----												
16	残留塩素 mg/L	1	0.6	0.6	0.6	1	0.6	0.6	0.6	1	0.6	0.6	0.6
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L					1	94.3	94.3	94.3				
18	マンガン及びその化合物 mg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
19	遊離炭酸 mg/L					1	4.4	4.4	4.4				
20	1,1,1-トリクロロエタン mg/L												
21	メチルtertブチルエーテル mg/L												
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L												
23	臭気強度(TON) ----												
24	蒸発残留物 mg/L					1	247	247	247				
25	濁度 度	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満
26	pH値 ----	1	7.44	7.44	7.44	1	7.41	7.41	7.41	1	7.39	7.39	7.39
27	腐食性(ランゲリア指数) ----					1	-1.0	-1.0	-1.0				
28	従属栄養細菌 CFU/mL	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
29	1,1-ジクロロエチレン mg/L												
30	アルミニウム及びその化合物 mg/L					1	0.02	0.02	0.02				
31	ペルフルオロオクタン sulfonic 酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) mg/L												
No	検査項目 (独自設定項目)	10月				11月				12月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
1	水温 ℃	1	25.5	25.5	25.5	1	19.8	19.8	19.8	1	15.7	15.7	15.7
2	アルカリ度 mg/L					1	53	53	53				
3	電気伝導率 μ S/cm	1	406	406	406	1	396	396	396	1	418	418	418
5	UV吸光度(260nm-50mmセル) ----	1	0.030	0.030	0.030	1	0.037	0.037	0.037	1	0.047	0.047	0.047
16	酸度 mg/L					1	5	5	5				
17	侵食性遊離炭酸 mg/L					1	3.5	3.5	3.5				

夷隅郡市広域市町村圏事務組合 上植野配水場（流入水）令和7年度 第4四半期

No	検査項目 (水質基準項目)	1月				2月				3月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
	気温 ℃	1	4.0	4.0	4.0	1	3.8	3.8	3.8	1	5.0	5.0	5.0
1	一般細菌 CFU/mL	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
2	大腸菌 ---	1	不検出	不検出	不検出	1	不検出	不検出	不検出	1	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物 mg/L					1	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満				
4	水銀及びその化合物 mg/L					1	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満				
5	セレン及びその化合物 mg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
6	鉛及びその化合物 mg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
7	ヒ素及びその化合物 mg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
8	六価クロム化合物 mg/L					1	0.002未満	0.002未満	0.002未満				
9	亜硝酸態窒素 mg/L	1	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	1	2.96	2.96	2.96	1	3.11	3.11	3.11	1	2.93	2.93	2.93
12	フッ素及びその化合物 mg/L					1	0.08未満	0.08未満	0.08未満				
13	ホウ素及びその化合物 mg/L					1	0.05	0.05	0.05				
14	四塩化炭素 mg/L					1	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満				
15	1,4-ジオキサン mg/L					1	0.005未満	0.005未満	0.005未満				
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン mg/L					1	0.004未満	0.004未満	0.004未満				
17	ジクロロメタン mg/L					1	0.002未満	0.002未満	0.002未満				
18	テトラクロロエチレン mg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
19	トリクロロエチレン mg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
20	ベンゼン mg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
21	塩素酸 mg/L	1	0.06未満	0.06未満	0.06未満	1	0.06未満	0.06未満	0.06未満	1	0.06未満	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸 mg/L					1	0.002未満	0.002未満	0.002未満				
23	クロロホルム mg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
24	ジクロロ酢酸 mg/L					1	0.003未満	0.003未満	0.003未満				
25	ジブromクロロメタン mg/L	1	0.012	0.012	0.012	1	0.008	0.008	0.008	1	0.009	0.009	0.009
26	臭素酸 mg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン mg/L	1	0.024	0.024	0.024	1	0.018	0.018	0.018	1	0.021	0.021	0.021
28	トリクロロ酢酸 mg/L					1	0.003未満	0.003未満	0.003未満				
29	ブromジクロロメタン mg/L	1	0.004	0.004	0.004	1	0.003	0.003	0.003	1	0.003	0.003	0.003
30	ブromホルム mg/L	1	0.008	0.008	0.008	1	0.007	0.007	0.007	1	0.009	0.009	0.009
31	ホルムアルデヒド mg/L					1	0.008未満	0.008未満	0.008未満				
32	亜鉛及びその化合物 mg/L					1	0.005未満	0.005未満	0.005未満				
33	アルミニウム及びその化合物 mg/L					1	0.02	0.02	0.02				
34	鉄及びその化合物 mg/L					1	0.03未満	0.03未満	0.03未満				
35	銅及びその化合物 mg/L					1	0.005未満	0.005未満	0.005未満				
36	ナトリウム及びその化合物 mg/L					1	38.4	38.4	38.4				
37	マンガン及びその化合物 mg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
38	塩化物イオン mg/L	1	50.3	50.3	50.3	1	55.8	55.8	55.8	1	57.1	57.1	57.1
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L					1	103.6	103.6	103.6				
40	蒸発残留物 mg/L					1	274	274	274				
41	陰イオン界面活性剤 mg/L					1	0.02未満	0.02未満	0.02未満				
42	ジェオスミン mg/L	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール mg/L	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤 mg/L					1	0.005未満	0.005未満	0.005未満				
45	フェノール類 mg/L					1	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満				
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量) mg/L	1	0.9	0.9	0.9	1	0.8	0.8	0.8	1	0.8	0.8	0.8
47	pH値 ---	1	7.52	7.52	7.52	1	7.59	7.59	7.59	1	7.57	7.57	7.57
48	味 ---	1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0		
49	臭気 ---	1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0		
50	色度 度	1	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度 度	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満

夷隅郡市広域市町村圏事務組合 上植野配水場（流入水）令和7年度 第4四半期

No	検査項目 (水質管理目標設定項目)	1月				2月				3月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
1	アンチモン及びその化合物 mg/L												
2	ウラン及びその化合物 mg/L												
3	ニッケル及びその化合物 mg/L												
4	削除 ---												
5	1,2-ジクロロエタン mg/L												
6	削除 ---												
7	削除 ---												
8	トルエン mg/L												
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L												
10	亜塩素酸 mg/L												
11	削除 ---												
12	二酸化塩素 mg/L												
13	ジクロロアセトニトリル mg/L												
14	抱水クロラール mg/L												
15	農薬類 ---												
16	残留塩素 mg/L	1	0.6	0.6	0.6	1	0.8	0.8	0.8	1	0.6	0.6	0.6
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L					1	103.6	103.6	103.6				
18	マンガン及びその化合物 mg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
19	遊離炭酸 mg/L					1	4.4	4.4	4.4				
20	1,1,1-トリクロロエタン mg/L												
21	メチル-tert-ブチルエーテル mg/L												
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L												
23	臭気強度(TON) ---												
24	蒸発残留物 mg/L					1	274	274	274				
25	濁度 度	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満
26	pH値 ---	1	7.52	7.52	7.52	1	7.59	7.59	7.59	1	7.57	7.57	7.57
27	腐食性(ランゲリア指数) ---					1	-0.9	-0.9	-0.9				
28	従属栄養細菌 CFU/mL	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
29	1,1-ジクロロエチレン mg/L												
30	アルミニウム及びその化合物 mg/L					1	0.02	0.02	0.02				
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) mg/L												
No	検査項目 (独自設定項目)	1月				2月				3月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
1	水温 ℃	1	10.9	10.9	10.9	1	8.6	8.6	8.6	1	11.0	11.0	11.0
2	アルカリ度 mg/L					1	73	73	73				
3	電気伝導率 μ S/cm	1	434	434	434	1	441	441	441	1	444	444	444
5	UV吸光度(260nm-50mmセル) ---	1	0.065	0.065	0.065	1	0.057	0.057	0.057	1	0.046	0.046	0.046
16	酸度 mg/L					1	5	5	5				
17	侵食性遊離炭酸 mg/L					1	3.0	3.0	3.0				

夷隅郡市広域市町村圏事務組合 上植野配水場(流入水) 令和7年度 年間

No	検査項目 (水質基準項目)	年間			
		回数	最高	最低	平均
	気温 ℃	12	29. 8	3. 8	17. 4
1	一般細菌 CFU/mL	12	0	0	0
2	大腸菌 ---	12	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物 mg/L	4	0. 0003未満	0. 0003未満	0. 0003未満
4	水銀及びその化合物 mg/L	4	0. 00005未満	0. 00005未満	0. 00005未満
5	セレン及びその化合物 mg/L	4	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満
6	鉛及びその化合物 mg/L	4	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満
7	ヒ素及びその化合物 mg/L	4	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満
8	六価クロム化合物 mg/L	4	0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満
9	亜硝酸態窒素 mg/L	12	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L	4	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	12	3. 11	1. 54	2. 35
12	フッ素及びその化合物 mg/L	4	0. 11	0. 08未満	0. 08未満
13	ホウ素及びその化合物 mg/L	4	0. 05	0. 04	0. 04
14	四塩化炭素 mg/L	4	0. 0002未満	0. 0002未満	0. 0002未満
15	1,4-ジオキサン mg/L	4	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満
16	シス-1,2-シクロエチレン及びトランス-1,2-シクロエチレン mg/L	4	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満
17	ジクロロメタン mg/L	4	0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満
18	テトラクロロエチレン mg/L	4	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満
19	トリクロロエチレン mg/L	4	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満
20	ベンゼン mg/L	4	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満
21	塩素酸 mg/L	12	0. 09	0. 06未満	0. 06未満
22	クロロ酢酸 mg/L	4	0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満
23	クロロホルム mg/L	12	0. 002	0. 001未満	0. 001未満
24	ジクロロ酢酸 mg/L	4	0. 003未満	0. 003未満	0. 003未満
25	ジブロモクロロメタン mg/L	12	0. 012	0. 008	0. 010
26	臭素酸 mg/L	12	0. 002	0. 001未満	0. 001未満
27	総トリハロメタン mg/L	12	0. 025	0. 017	0. 021
28	トリクロロ酢酸 mg/L	4	0. 003未満	0. 003未満	0. 003未満
29	ブロモジクロロメタン mg/L	12	0. 005	0. 003	0. 004
30	ブロモホルム mg/L	12	0. 009	0. 004	0. 007
31	ホルムアルデヒド mg/L	4	0. 008未満	0. 008未満	0. 008未満
32	亜鉛及びその化合物 mg/L	4	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満
33	アルミニウム及びその化合物 mg/L	4	0. 04	0. 02	0. 03
34	鉄及びその化合物 mg/L	4	0. 03未満	0. 03未満	0. 03未満
35	銅及びその化合物 mg/L	4	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満
36	ナトリウム及びその化合物 mg/L	4	38. 4	26. 9	32. 4
37	マンガン及びその化合物 mg/L	4	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満
38	塩化物イオン mg/L	12	57. 1	31. 8	44. 2
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L	4	103. 6	73. 6	88. 2
40	蒸発残留物 mg/L	4	274	207	241
41	陰イオン界面活性剤 mg/L	4	0. 02未満	0. 02未満	0. 02未満
42	ジェオスミン mg/L	12	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満
43	2-メチルイソボルネオール mg/L	12	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満
44	非イオン界面活性剤 mg/L	4	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満
45	フェノール類 mg/L	4	0. 0005未満	0. 0005未満	0. 0005未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量) mg/L	12	0. 9	0. 4	0. 7
47	pH値 ---	12	7. 67	7. 38	7. 51
48	味 ---	12	異常なし	12	異常あり 0
49	臭気 ---	12	異常なし	12	異常あり 0
50	色度 度	12	0. 5未満	0. 5未満	0. 5未満
51	濁度 度	12	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満

夷隅郡市広域市町村圏事務組合 上植野配水場(流入水) 令和7年度 年間

No	検査項目 (水質管理目標設定項目)	年間			
		回数	最高	最低	平均
1	アンチモン及びその化合物 mg/L				
2	ウラン及びその化合物 mg/L				
3	ニッケル及びその化合物 mg/L				
4	削除 ----				
5	1,2-ジクロロエタン mg/L				
6	削除 ----				
7	削除 ----				
8	トルエン mg/L				
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L				
10	亜塩素酸 mg/L				
11	削除 ----				
12	二酸化塩素 mg/L				
13	ジクロロアセトニトリル mg/L				
14	抱水クロラール mg/L				
15	農薬類 ----				
16	残留塩素 mg/L	12	0.8	0.6	0.6
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L	4	103.6	73.6	88.2
18	マンガン及びその化合物 mg/L	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	遊離炭酸 mg/L	4	4.4	3.5	4.2
20	1,1,1-トリクロロエタン mg/L				
21	メチル-tert-ブチルエーテル mg/L				
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L				
23	臭気強度(TON) ----				
24	蒸発残留物 mg/L	4	274	207	241
25	濁度 度	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満
26	pH値 ----	12	7.67	7.38	7.51
27	腐食性(ランゲリア指数) ----	4	-0.9	-1.1	-1.0
28	従属栄養細菌 CFU/mL	12	0	0	0
29	1,1-ジクロロエチレン mg/L				
30	アルミニウム及びその化合物 mg/L	4	0.04	0.02	0.03
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) mg/L				
No	検査項目 (独自設定項目)	年間			
		回数	最高	最低	平均
1	水温 ℃	12	30.0	8.6	19.0
2	アルカリ度 mg/L	4	73	47	57
3	電気伝導率 μ S/cm	12	444	316	383
5	UV吸光度(260nm-50mmセル) ----	12	0.065	0.022	0.040
16	酸度 mg/L	4	5	4	5
17	侵食性遊離炭酸 mg/L	4	3.5	2.9	3.2