

鋸南町 湯沢配水場(流入水) 令和7年度 第1四半期

No	検査項目 (水質基準項目)	4月				5月				6月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
	気温 ℃	1	16.0	16.0	16.0	1	22.8	22.8	22.8	1	24.7	24.7	24.7
1	一般細菌 CFU/mL	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
2	大腸菌 ---	1	不検出	不検出	不検出	1	不検出	不検出	不検出	1	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物 mg/L	1	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								
4	水銀及びその化合物 mg/L	1	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満								
5	セレン及びその化合物 mg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満								
6	鉛及びその化合物 mg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満								
7	ヒ素及びその化合物 mg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満								
8	六価クロム化合物 mg/L	1	0.002未満	0.002未満	0.002未満								
9	亜硝酸態窒素 mg/L	1	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	1	2.68	2.68	2.68	1	1.78	1.78	1.78	1	1.71	1.71	1.71
12	フッ素及びその化合物 mg/L	1	0.07	0.07	0.07								
13	ホウ素及びその化合物 mg/L	1	0.04	0.04	0.04								
14	四塩化炭素 mg/L	1	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								
15	1,4-ジオキサン mg/L	1	0.005未満	0.005未満	0.005未満								
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン mg/L	1	0.004未満	0.004未満	0.004未満								
17	ジクロロメタン mg/L	1	0.002未満	0.002未満	0.002未満								
18	テトラクロロエチレン mg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満								
19	トリクロロエチレン mg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満								
20	ベンゼン mg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満								
21	塩素酸 mg/L	1	0.06未満	0.06未満	0.06未満	1	0.06	0.06	0.06	1	0.06未満	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸 mg/L	1	0.002未満	0.002未満	0.002未満								
23	クロロホルム mg/L	1	0.002	0.002	0.002	1	0.003	0.003	0.003	1	0.002	0.002	0.002
24	ジクロロ酢酸 mg/L	1	0.003未満	0.003未満	0.003未満								
25	ジブromクロロメタン mg/L	1	0.013	0.013	0.013	1	0.014	0.014	0.014	1	0.012	0.012	0.012
26	臭素酸 mg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン mg/L	1	0.028	0.028	0.028	1	0.032	0.032	0.032	1	0.026	0.026	0.026
28	トリクロロ酢酸 mg/L	1	0.003未満	0.003未満	0.003未満								
29	ブromジクロロメタン mg/L	1	0.006	0.006	0.006	1	0.008	0.008	0.008	1	0.006	0.006	0.006
30	ブromホルム mg/L	1	0.007	0.007	0.007	1	0.007	0.007	0.007	1	0.006	0.006	0.006
31	ホルムアルデヒド mg/L	1	0.008未満	0.008未満	0.008未満								
32	亜鉛及びその化合物 mg/L	1	0.005未満	0.005未満	0.005未満								
33	アルミニウム及びその化合物 mg/L	1	0.02	0.02	0.02								
34	鉄及びその化合物 mg/L	1	0.03未満	0.03未満	0.03未満								
35	銅及びその化合物 mg/L	1	0.005未満	0.005未満	0.005未満								
36	ナトリウム及びその化合物 mg/L	1	27.9	27.9	27.9								
37	マンガン及びその化合物 mg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満								
38	塩化物イオン mg/L	1	40.2	40.2	40.2	1	35.1	35.1	35.1	1	33.6	33.6	33.6
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L	1	86.2	86.2	86.2								
40	蒸発残留物 mg/L	1	237	237	237								
41	陰イオン界面活性剤 mg/L	1	0.02未満	0.02未満	0.02未満								
42	ジェオスミン mg/L	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール mg/L	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤 mg/L	1	0.005未満	0.005未満	0.005未満								
45	フェノール類 mg/L	1	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量) mg/L	1	0.7	0.7	0.7	1	0.7	0.7	0.7	1	0.6	0.6	0.6
47	pH値 ---	1	7.58	7.58	7.58	1	7.66	7.66	7.66	1	7.55	7.55	7.55
48	味 ---	1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0		
49	臭気 ---	1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0		
50	色度 度	1	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度 度	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満

鋸南町 湯沢配水場(流入水) 令和7年度 第1四半期

No	検査項目 (水質管理目標設定項目)	4月				5月				6月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
1	アンチモン及びその化合物 mg/L												
2	ウラン及びその化合物 mg/L												
3	ニッケル及びその化合物 mg/L												
4	削除 ----												
5	1,2-ジクロロエタン mg/L												
6	削除 ----												
7	削除 ----												
8	トルエン mg/L												
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L												
10	亜塩素酸 mg/L												
11	削除 ----												
12	二酸化塩素 mg/L												
13	ジクロロアセトニトリル mg/L												
14	抱水クロラール mg/L												
15	農薬類 ----												
16	残留塩素 mg/L	1	0.5	0.5	0.5	1	0.5	0.5	0.5	1	0.4	0.4	0.4
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L	1	86.2	86.2	86.2								
18	マンガン及びその化合物 mg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満								
19	遊離炭酸 mg/L	1	3.5	3.5	3.5								
20	1,1,1-トリクロロエタン mg/L												
21	メチルtertブチルエーテル mg/L												
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L												
23	臭気強度(TON) ----												
24	蒸発残留物 mg/L	1	237	237	237								
25	濁度 度	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満
26	pH値 ----	1	7.58	7.58	7.58	1	7.66	7.66	7.66	1	7.55	7.55	7.55
27	腐食性(ランゲリア指数) ----	1	-0.9	-0.9	-0.9								
28	従属栄養細菌 CFU/mL	1	12	12	12	1	0	0	0	1	15	15	15
29	1,1-ジクロロエチレン mg/L												
30	アルミニウム及びその化合物 mg/L	1	0.02	0.02	0.02								
31	ペルフルオロオクタン-8-スルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) mg/L												
No	検査項目 (独自設定項目)	4月				5月				6月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
1	水温 ℃	1	13.9	13.9	13.9	1	19.0	19.0	19.0	1	20.4	20.4	20.4
2	アルカリ度 mg/L	1	60	60	60								
3	電気伝導率 $\mu S/cm$	1	343	343	343	1	320	320	320	1	324	324	324
5	UV吸光度(260nm-50mmセル) ----	1	0.042	0.042	0.042	1	0.038	0.038	0.038	1	0.029	0.029	0.029
16	酸度 mg/L	1	4	4	4								
17	侵食性遊離炭酸 mg/L	1	2.5	2.5	2.5								

鋸南町 湯沢配水場(流入水) 令和7年度 第2四半期

No	検査項目 (水質基準項目)	7月				8月				9月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
	気温 ℃	1	28. 5	28. 5	28. 5	1	28. 3	28. 3	28. 3	1	29. 8	29. 8	29. 8
1	一般細菌 CFU/mL	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
2	大腸菌 ---	1	不検出	不検出	不検出	1	不検出	不検出	不検出	1	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物 mg/L	1	0. 0003未満	0. 0003未満	0. 0003未満								
4	水銀及びその化合物 mg/L	1	0. 00005未満	0. 00005未満	0. 00005未満								
5	セレン及びその化合物 mg/L	1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満								
6	鉛及びその化合物 mg/L	1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満								
7	ヒ素及びその化合物 mg/L	1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満								
8	六価クロム化合物 mg/L	1	0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満								
9	亜硝酸態窒素 mg/L	1	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満	1	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満	1	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L	1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	1	1. 71	1. 71	1. 71	1	1. 52	1. 52	1. 52	1	2. 05	2. 05	2. 05
12	フッ素及びその化合物 mg/L	1	0. 11	0. 11	0. 11								
13	ホウ素及びその化合物 mg/L	1	0. 04	0. 04	0. 04								
14	四塩化炭素 mg/L	1	0. 0002未満	0. 0002未満	0. 0002未満								
15	1,4-ジオキサン mg/L	1	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満								
16	シス-1,2-ジクロロエチン及びトランス-1,2-ジクロロエチン mg/L	1	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満								
17	ジクロロメタン mg/L	1	0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満								
18	テトラクロロエチレン mg/L	1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満								
19	トリクロロエチレン mg/L	1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満								
20	ベンゼン mg/L	1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満								
21	塩素酸 mg/L	1	0. 07	0. 07	0. 07	1	0. 08	0. 08	0. 08	1	0. 09	0. 09	0. 09
22	クロロ酢酸 mg/L	1	0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満								
23	クロロホルム mg/L	1	0. 003	0. 003	0. 003	1	0. 002	0. 002	0. 002	1	0. 002	0. 002	0. 002
24	ジクロロ酢酸 mg/L	1	0. 003	0. 003	0. 003								
25	ジブromクロロメタン mg/L	1	0. 015	0. 015	0. 015	1	0. 015	0. 015	0. 015	1	0. 014	0. 014	0. 014
26	臭素酸 mg/L	1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	1	0. 001	0. 001	0. 001
27	総トリハロメタン mg/L	1	0. 034	0. 034	0. 034	1	0. 035	0. 035	0. 035	1	0. 033	0. 033	0. 033
28	トリクロロ酢酸 mg/L	1	0. 003未満	0. 003未満	0. 003未満								
29	ブromジクロロメタン mg/L	1	0. 007	0. 007	0. 007	1	0. 006	0. 006	0. 006	1	0. 005	0. 005	0. 005
30	ブromホルム mg/L	1	0. 009	0. 009	0. 009	1	0. 012	0. 012	0. 012	1	0. 012	0. 012	0. 012
31	ホルムアルデヒド mg/L	1	0. 008未満	0. 008未満	0. 008未満								
32	亜鉛及びその化合物 mg/L	1	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満								
33	アルミニウム及びその化合物 mg/L	1	0. 03	0. 03	0. 03								
34	鉄及びその化合物 mg/L	1	0. 03未満	0. 03未満	0. 03未満								
35	銅及びその化合物 mg/L	1	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満								
36	ナトリウム及びその化合物 mg/L	1	29. 6	29. 6	29. 6								
37	マンガン及びその化合物 mg/L	1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満								
38	塩化物イオン mg/L	1	35. 5	35. 5	35. 5	1	43. 7	43. 7	43. 7	1	46. 0	46. 0	46. 0
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L	1	84. 5	84. 5	84. 5								
40	蒸発残留物 mg/L	1	276	276	276								
41	陰イオン界面活性剤 mg/L	1	0. 02未満	0. 02未満	0. 02未満								
42	ジェオスミン mg/L	1	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	1	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	1	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満
43	2-メチルイソボルネオール mg/L	1	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	1	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	1	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満
44	非イオン界面活性剤 mg/L	1	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満								
45	フェノール類 mg/L	1	0. 0005未満	0. 0005未満	0. 0005未満								
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量) mg/L	1	0. 5	0. 5	0. 5	1	0. 4	0. 4	0. 4	1	0. 4	0. 4	0. 4
47	pH値 ---	1	7. 69	7. 69	7. 69	1	7. 54	7. 54	7. 54	1	7. 57	7. 57	7. 57
48	味 ---	1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0		
49	臭気 ---	1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0		
50	色度 度	1	0. 5未満	0. 5未満	0. 5未満	1	0. 5未満	0. 5未満	0. 5未満	1	0. 5未満	0. 5未満	0. 5未満
51	濁度 度	1	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	1	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	1	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満

鋸南町 湯沢配水場(流入水) 令和7年度 第2四半期

No	検査項目 (水質管理目標設定項目)	7月				8月				9月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
1	アンチモン及びその化合物 mg/L												
2	ウラン及びその化合物 mg/L												
3	ニッケル及びその化合物 mg/L												
4	削除 ----												
5	1,2-ジクロロエタン mg/L												
6	削除 ----												
7	削除 ----												
8	トルエン mg/L												
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L												
10	亜塩素酸 mg/L												
11	削除 ----												
12	二酸化塩素 mg/L												
13	ジクロロアセトニトリル mg/L												
14	抱水クロラール mg/L												
15	農薬類 ----												
16	残留塩素 mg/L	1	0.5	0.5	0.5	1	0.4	0.4	0.4	1	0.5	0.5	0.5
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L	1	84.5	84.5	84.5								
18	マンガン及びその化合物 mg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満								
19	遊離炭酸 mg/L	1	3.5	3.5	3.5								
20	1,1,1-トリクロロエタン mg/L												
21	メチルtertブチルエーテル mg/L												
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L												
23	臭気強度(TON) ----												
24	蒸発残留物 mg/L	1	276	276	276								
25	濁度 度	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満
26	pH値 ----	1	7.69	7.69	7.69	1	7.54	7.54	7.54	1	7.57	7.57	7.57
27	腐食性(ランゲリア指数) ----	1	-0.7	-0.7	-0.7								
28	従属栄養細菌 CFU/mL	1	2	2	2	1	3	3	3	1	2	2	2
29	1,1-ジクロロエチレン mg/L												
30	アルミニウム及びその化合物 mg/L	1	0.03	0.03	0.03								
31	ペルフルオロオクタン-スルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) mg/L												
No	検査項目 (独自設定項目)	7月				8月				9月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
1	水温 ℃	1	24.0	24.0	24.0	1	28.1	28.1	28.1	1	29.0	29.0	29.0
2	アルカリ度 mg/L	1	54	54	54								
3	電気伝導率 μS/cm	1	345	345	345	1	356	356	356	1	382	382	382
5	UV吸光度(260nm-50mmセル) ----	1	0.027	0.027	0.027	1	0.025	0.025	0.025	1	0.023	0.023	0.023
16	酸度 mg/L	1	4	4	4								
17	侵食性遊離炭酸 mg/L	1	2.6	2.6	2.6								

鋸南町 湯沢配水場(流入水) 令和7年度 第3四半期

No	検査項目 (水質基準項目)	10月				11月				12月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
	気温 ℃	1	22. 2	22. 2	22. 2	1	10. 0	10. 0	10. 0	1	11. 8	11. 8	11. 8
1	一般細菌 CFU/mL	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
2	大腸菌 ---	1	不検出	不検出	不検出	1	不検出	不検出	不検出	1	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物 mg/L	1	0. 0003未満	0. 0003未満	0. 0003未満								
4	水銀及びその化合物 mg/L	1	0. 00005未満	0. 00005未満	0. 00005未満								
5	セレン及びその化合物 mg/L	1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満								
6	鉛及びその化合物 mg/L	1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満								
7	ヒ素及びその化合物 mg/L	1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満								
8	六価クロム化合物 mg/L	1	0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満								
9	亜硝酸態窒素 mg/L	1	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満	1	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満	1	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L	1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	1	2. 20	2. 20	2. 20	1	2. 58	2. 58	2. 58	1	2. 82	2. 82	2. 82
12	フッ素及びその化合物 mg/L	1	0. 08	0. 08	0. 08								
13	ホウ素及びその化合物 mg/L	1	0. 04	0. 04	0. 04								
14	四塩化炭素 mg/L	1	0. 0002未満	0. 0002未満	0. 0002未満								
15	1,4-ジオキサン mg/L	1	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満								
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン mg/L	1	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満								
17	ジクロロメタン mg/L	1	0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満								
18	テトラクロロエチレン mg/L	1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満								
19	トリクロロエチレン mg/L	1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満								
20	ベンゼン mg/L	1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満								
21	塩素酸 mg/L	1	0. 08	0. 08	0. 08	1	0. 07	0. 07	0. 07	1	0. 06未満	0. 06未満	0. 06未満
22	クロロ酢酸 mg/L	1	0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満								
23	クロロホルム mg/L	1	0. 002	0. 002	0. 002	1	0. 001	0. 001	0. 001	1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満
24	ジクロロ酢酸 mg/L	1	0. 003未満	0. 003未満	0. 003未満								
25	ジブromクロロメタン mg/L	1	0. 015	0. 015	0. 015	1	0. 015	0. 015	0. 015	1	0. 014	0. 014	0. 014
26	臭素酸 mg/L	1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満
27	総トリハロメタン mg/L	1	0. 033	0. 033	0. 033	1	0. 032	0. 032	0. 032	1	0. 031	0. 031	0. 031
28	トリクロロ酢酸 mg/L	1	0. 003未満	0. 003未満	0. 003未満								
29	ブromジクロロメタン mg/L	1	0. 006	0. 006	0. 006	1	0. 006	0. 006	0. 006	1	0. 005	0. 005	0. 005
30	ブromホルム mg/L	1	0. 010	0. 010	0. 010	1	0. 010	0. 010	0. 010	1	0. 012	0. 012	0. 012
31	ホルムアルデヒド mg/L	1	0. 008未満	0. 008未満	0. 008未満								
32	亜鉛及びその化合物 mg/L	1	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満								
33	アルミニウム及びその化合物 mg/L	1	0. 02	0. 02	0. 02								
34	鉄及びその化合物 mg/L	1	0. 03未満	0. 03未満	0. 03未満								
35	銅及びその化合物 mg/L	1	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満								
36	ナトリウム及びその化合物 mg/L	1	32. 9	32. 9	32. 9								
37	マンガン及びその化合物 mg/L	1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満								
38	塩化物イオン mg/L	1	41. 5	41. 5	41. 5	1	45. 8	45. 8	45. 8	1	48. 3	48. 3	48. 3
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L	1	90. 1	90. 1	90. 1								
40	蒸発残留物 mg/L	1	264	264	264								
41	陰イオン界面活性剤 mg/L	1	0. 02未満	0. 02未満	0. 02未満								
42	ジェオスミン mg/L	1	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	1	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	1	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満
43	2-メチルイソボルネオール mg/L	1	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	1	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	1	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満
44	非イオン界面活性剤 mg/L	1	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満								
45	フェノール類 mg/L	1	0. 0005未満	0. 0005未満	0. 0005未満								
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量) mg/L	1	0. 5	0. 5	0. 5	1	0. 6	0. 6	0. 6	1	0. 7	0. 7	0. 7
47	pH値 ---	1	7. 43	7. 43	7. 43	1	7. 52	7. 52	7. 52	1	7. 47	7. 47	7. 47
48	味 ---	1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0		
49	臭気 ---	1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0		
50	色度 度	1	0. 5未満	0. 5未満	0. 5未満	1	0. 5未満	0. 5未満	0. 5未満	1	0. 5未満	0. 5未満	0. 5未満
51	濁度 度	1	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	1	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	1	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満

鋸南町 湯沢配水場(流入水) 令和7年度 第3四半期

No	検査項目 (水質管理目標設定項目)	10月				11月				12月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
1	アンチモン及びその化合物 mg/L												
2	ウラン及びその化合物 mg/L												
3	ニッケル及びその化合物 mg/L												
4	削除 ----												
5	1,2-ジクロロエタン mg/L												
6	削除 ----												
7	削除 ----												
8	トルエン mg/L												
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L												
10	亜塩素酸 mg/L												
11	削除 ----												
12	二酸化塩素 mg/L												
13	ジクロロアセトニトリル mg/L												
14	抱水クロラール mg/L												
15	農薬類 ----												
16	残留塩素 mg/L	1	0.5	0.5	0.5	1	0.5	0.5	0.5	1	0.5	0.5	0.5
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L	1	90.1	90.1	90.1								
18	マンガン及びその化合物 mg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満								
19	遊離炭酸 mg/L	1	4.4	4.4	4.4								
20	1,1,1-トリクロロエタン mg/L												
21	メチルtertブチルエーテル mg/L												
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L												
23	臭気強度(TON) ----												
24	蒸発残留物 mg/L	1	264	264	264								
25	濁度 度	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満
26	pH値 ----	1	7.43	7.43	7.43	1	7.52	7.52	7.52	1	7.47	7.47	7.47
27	腐食性(ランゲリア指数) ----	1	-0.9	-0.9	-0.9								
28	従属栄養細菌 CFU/mL	1	1	1	1	1	0	0	0	1	2	2	2
29	1,1-ジクロロエチレン mg/L												
30	アルミニウム及びその化合物 mg/L	1	0.02	0.02	0.02								
31	ペルフルオロオクタン sulfonic 酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) mg/L												
No	検査項目 (独自設定項目)	10月				11月				12月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
1	水温 ℃	1	26.4	26.4	26.4	1	18.8	18.8	18.8	1	16.2	16.2	16.2
2	アルカリ度 mg/L	1	54	54	54								
3	電気伝導率 μ S/cm	1	385	385	385	1	413	413	413	1	426	426	426
5	UV吸光度(260nm-50mmセル) ----	1	0.028	0.028	0.028	1	0.038	0.038	0.038	1	0.038	0.038	0.038
16	酸度 mg/L	1	5	5	5								
17	侵食性遊離炭酸 mg/L	1	3.5	3.5	3.5								

鋸南町 湯沢配水場(流入水) 令和7年度 第4四半期

No	検査項目 (水質基準項目)	1月				2月				3月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
	気温 ℃	1	5.1	5.1	5.1	1	11.0	11.0	11.0	1	5.4	5.4	5.4
1	一般細菌 CFU/mL	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
2	大腸菌 ---	1	不検出	不検出	不検出	1	不検出	不検出	不検出	1	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物 mg/L	1	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								
4	水銀及びその化合物 mg/L	1	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満								
5	セレン及びその化合物 mg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満								
6	鉛及びその化合物 mg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満								
7	ヒ素及びその化合物 mg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満								
8	六価クロム化合物 mg/L	1	0.002未満	0.002未満	0.002未満								
9	亜硝酸態窒素 mg/L	1	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	1	2.90	2.90	2.90	1	2.96	2.96	2.96	1	2.90	2.90	2.90
12	フッ素及びその化合物 mg/L	1	0.08未満	0.08未満	0.08未満								
13	ホウ素及びその化合物 mg/L	1	0.05	0.05	0.05								
14	四塩化炭素 mg/L	1	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								
15	1,4-ジオキサン mg/L	1	0.005未満	0.005未満	0.005未満								
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン mg/L	1	0.004未満	0.004未満	0.004未満								
17	ジクロロメタン mg/L	1	0.002未満	0.002未満	0.002未満								
18	テトラクロロエチレン mg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満								
19	トリクロロエチレン mg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満								
20	ベンゼン mg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満								
21	塩素酸 mg/L	1	0.07	0.07	0.07	1	0.06未満	0.06未満	0.06未満	1	0.06未満	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸 mg/L	1	0.002未満	0.002未満	0.002未満								
23	クロロホルム mg/L	1	0.001	0.001	0.001	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
24	ジクロロ酢酸 mg/L	1	0.003未満	0.003未満	0.003未満								
25	ジブromクロロメタン mg/L	1	0.015	0.015	0.015	1	0.014	0.014	0.014	1	0.013	0.013	0.013
26	臭素酸 mg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン mg/L	1	0.032	0.032	0.032	1	0.032	0.032	0.032	1	0.031	0.031	0.031
28	トリクロロ酢酸 mg/L	1	0.003未満	0.003未満	0.003未満								
29	ブromジクロロメタン mg/L	1	0.005	0.005	0.005	1	0.005	0.005	0.005	1	0.004	0.004	0.004
30	ブromホルム mg/L	1	0.011	0.011	0.011	1	0.013	0.013	0.013	1	0.014	0.014	0.014
31	ホルムアルデヒド mg/L	1	0.008未満	0.008未満	0.008未満								
32	亜鉛及びその化合物 mg/L	1	0.005未満	0.005未満	0.005未満								
33	アルミニウム及びその化合物 mg/L	1	0.03	0.03	0.03								
34	鉄及びその化合物 mg/L	1	0.03未満	0.03未満	0.03未満								
35	銅及びその化合物 mg/L	1	0.005未満	0.005未満	0.005未満								
36	ナトリウム及びその化合物 mg/L	1	42.7	42.7	42.7								
37	マンガン及びその化合物 mg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満								
38	塩化物イオン mg/L	1	50.9	50.9	50.9	1	58.3	58.3	58.3	1	55.1	55.1	55.1
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L	1	105.3	105.3	105.3								
40	蒸発残留物 mg/L	1	268	268	268								
41	陰イオン界面活性剤 mg/L	1	0.02未満	0.02未満	0.02未満								
42	ジェオスミン mg/L	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール mg/L	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤 mg/L	1	0.005未満	0.005未満	0.005未満								
45	フェノール類 mg/L	1	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量) mg/L	1	0.8	0.8	0.8	1	1.0	1.0	1.0	1	0.8	0.8	0.8
47	pH値 ---	1	7.62	7.62	7.62	1	7.53	7.53	7.53	1	7.57	7.57	7.57
48	味 ---	1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0		
49	臭気 ---	1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0		
50	色度 度	1	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度 度	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満

鋸南町 湯沢配水場(流入水) 令和7年度 第4四半期

No	検査項目 (水質管理目標設定項目)	1月				2月				3月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
1	アンチモン及びその化合物 mg/L												
2	ウラン及びその化合物 mg/L												
3	ニッケル及びその化合物 mg/L												
4	削除 ---												
5	1,2-ジクロロエタン mg/L												
6	削除 ---												
7	削除 ---												
8	トルエン mg/L												
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L												
10	亜塩素酸 mg/L												
11	削除 ---												
12	二酸化塩素 mg/L												
13	ジクロロアセトニトリル mg/L												
14	抱水クロラール mg/L												
15	農薬類 ---												
16	残留塩素 mg/L	1	0.6	0.6	0.6	1	0.5	0.5	0.5	1	0.5	0.5	0.5
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L	1	105.3	105.3	105.3								
18	マンガン及びその化合物 mg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満								
19	遊離炭酸 mg/L	1	3.5	3.5	3.5								
20	1,1,1-トリクロロエタン mg/L												
21	メチル-tert-ブチルエーテル mg/L												
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L												
23	臭気強度(TON) ---												
24	蒸発残留物 mg/L	1	268	268	268								
25	濁度 度	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満
26	pH値 ---	1	7.62	7.62	7.62	1	7.53	7.53	7.53	1	7.57	7.57	7.57
27	腐食性(ランゲリア指数) ---	1	-0.8	-0.8	-0.8								
28	従属栄養細菌 CFU/mL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
29	1,1-ジクロロエチレン mg/L												
30	アルミニウム及びその化合物 mg/L	1	0.03	0.03	0.03								
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) mg/L												
No	検査項目 (独自設定項目)	1月				2月				3月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
1	水温 ℃	1	12.7	12.7	12.7	1	10.9	10.9	10.9	1	12.3	12.3	12.3
2	アルカリ度 mg/L	1	69	69	69								
3	電気伝導率 μ S/cm	1	436	436	436	1	453	453	453	1	434	434	434
5	UV吸光度(260nm-50mmセル) ---	1	0.057	0.057	0.057	1	0.051	0.051	0.051	1	0.047	0.047	0.047
16	酸度 mg/L	1	4	4	4								
17	侵食性遊離炭酸 mg/L	1	2.3	2.3	2.3								

鋸南町 湯沢配水場（流入水）令和7年度 年間

No	検査項目 (水質基準項目)	年間			
		回数	最高	最低	平均
	気温 ℃	12	29. 8	5. 1	18. 0
1	一般細菌 CFU/mL	12	0	0	0
2	大腸菌 ---	12	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物 mg/L	4	0. 0003未満	0. 0003未満	0. 0003未満
4	水銀及びその化合物 mg/L	4	0. 00005未満	0. 00005未満	0. 00005未満
5	セレン及びその化合物 mg/L	4	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満
6	鉛及びその化合物 mg/L	4	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満
7	ヒ素及びその化合物 mg/L	4	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満
8	六価クロム化合物 mg/L	4	0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満
9	亜硝酸態窒素 mg/L	12	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L	4	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	12	2. 96	1. 52	2. 32
12	フッ素及びその化合物 mg/L	4	0. 11	0. 08未満	0. 08未満
13	ホウ素及びその化合物 mg/L	4	0. 05	0. 04	0. 04
14	四塩化炭素 mg/L	4	0. 0002未満	0. 0002未満	0. 0002未満
15	1,4-ジオキサン mg/L	4	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン mg/L	4	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満
17	ジクロロメタン mg/L	4	0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満
18	テトラクロロエチレン mg/L	4	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満
19	トリクロロエチレン mg/L	4	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満
20	ベンゼン mg/L	4	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満
21	塩素酸 mg/L	12	0. 09	0. 06未満	0. 06未満
22	クロロ酢酸 mg/L	4	0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満
23	クロロホルム mg/L	12	0. 003	0. 001未満	0. 002
24	ジクロロ酢酸 mg/L	4	0. 003	0. 003未満	0. 003未満
25	ジブromokロロメタン mg/L	12	0. 015	0. 012	0. 014
26	臭素酸 mg/L	12	0. 001	0. 001未満	0. 001未満
27	総トリハロメタン mg/L	12	0. 035	0. 026	0. 032
28	トリクロロ酢酸 mg/L	4	0. 003未満	0. 003未満	0. 003未満
29	ブromोजクロロメタン mg/L	12	0. 008	0. 004	0. 006
30	ブromホルム mg/L	12	0. 014	0. 006	0. 010
31	ホルムアルデヒド mg/L	4	0. 008未満	0. 008未満	0. 008未満
32	亜鉛及びその化合物 mg/L	4	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満
33	アルミニウム及びその化合物 mg/L	4	0. 03	0. 02	0. 03
34	鉄及びその化合物 mg/L	4	0. 03未満	0. 03未満	0. 03未満
35	銅及びその化合物 mg/L	4	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満
36	ナトリウム及びその化合物 mg/L	4	42. 7	27. 9	33. 3
37	マンガン及びその化合物 mg/L	4	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満
38	塩化物イオン mg/L	12	58. 3	33. 6	44. 5
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L	4	105. 3	84. 5	91. 5
40	蒸発残留物 mg/L	4	276	237	261
41	陰イオン界面活性剤 mg/L	4	0. 02未満	0. 02未満	0. 02未満
42	ジェオスミン mg/L	12	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満
43	2-メチルイソボルネオール mg/L	12	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満
44	非イオン界面活性剤 mg/L	4	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満
45	フェノール類 mg/L	4	0. 0005未満	0. 0005未満	0. 0005未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量) mg/L	12	1. 0	0. 4	0. 6
47	pH値 ---	12	7. 69	7. 43	7. 56
48	味 ---	12	異常なし	0	異常あり
49	臭気 ---	12	異常なし	0	異常あり
50	色度 度	12	0. 5未満	0. 5未満	0. 5未満
51	濁度 度	12	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満

鋸南町 湯沢配水場（流入水）令和7年度 年間

No	検査項目 (水質管理目標設定項目)	年間			
		回数	最高	最低	平均
1	アンチモン及びその化合物 mg/L				
2	ウラン及びその化合物 mg/L				
3	ニッケル及びその化合物 mg/L				
4	削除 ----				
5	1,2-ジクロロエタン mg/L				
6	削除 ----				
7	削除 ----				
8	トルエン mg/L				
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L				
10	亜塩素酸 mg/L				
11	削除 ----				
12	二酸化塩素 mg/L				
13	ジクロロアセトニトリル mg/L				
14	抱水クロラール mg/L				
15	農薬類 ----				
16	残留塩素 mg/L	12	0.6	0.4	0.5
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L	4	105.3	84.5	91.5
18	マンガン及びその化合物 mg/L	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	遊離炭酸 mg/L	4	4.4	3.5	3.7
20	1,1,1-トリクロロエタン mg/L				
21	メチル-tert-ブチルエーテル mg/L				
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L				
23	臭気強度(TON) ----				
24	蒸発残留物 mg/L	4	276	237	261
25	濁度 度	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満
26	pH値 ----	12	7.69	7.43	7.56
27	腐食性(ランゲリア指数) ----	4	-0.7	-0.9	-0.8
28	従属栄養細菌 CFU/mL	12	15	0	3
29	1,1-ジクロロエチレン mg/L				
30	アルミニウム及びその化合物 mg/L	4	0.03	0.02	0.03
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA) mg/L				
No	検査項目 (独自設定項目)	年間			
		回数	最高	最低	平均
1	水温 ℃	12	29.0	10.9	19.3
2	アルカリ度 mg/L	4	69	54	59
3	電気伝導率 μ S/cm	12	453	320	385
5	UV吸光度(260nm-50mmセル) ----	12	0.057	0.023	0.037
16	酸度 mg/L	4	5	4	4
17	侵食性遊離炭酸 mg/L	4	3.5	2.3	2.7