

県立学校におけるブロック塀等の緊急調査結果について

平成30年6月29日
千葉県教育庁企画管理部教育施設課
043-223-4158

大阪府北部の地震により、小学校のプールの壁が倒壊し、通学途中の女子児童が死亡するという痛ましい事故が発生しました。

県教育委員会では6月21日に、県立学校を対象にブロック塀等の状況について、学校職員の目視による緊急調査を実施しました。

なお、危険性が高いと判断した箇所については、立ち入り制限等の安全対策を講じています。

1 調査結果

| | 学校数の総数 | | | |
|---------------|--------|-----------------|----------------|-----------------|
| | | ブロック塀等がある学校数 | | |
| | | | 現行基準に 不適合 | 揺れ、傾斜、 亀裂がある |
| 高 校 2 中学含む | 125校 | 93校 (291箇所) | 71校 (168箇所) | 49校 (88箇所) |
| 特別支援学校 | 36校 | 17校 (44箇所) | 12校 (32箇所) | 3校 (7箇所) |
| 合 計 | 161校 | 110校 (335箇所) | 83校 (200箇所) | 52校 (95箇所) |

2 今後の対応

ブロック塀がある全ての学校において、改めて専門職員による詳細な調査を実施し、現行基準に不適合の箇所については、改修や撤去等の必要な対応を行う。