

県有建物長寿命化計画 対象リスト(1/79)

平成26年3月末現在

通番	部局	施設名称	建築年月日	築年数	構造	最小 Ls値	現況調査 での判定	老朽化度														その他要素										順位	対象 延床面積			
								15	15	15	12	12	9	9	9	9	12	12	(129)	(129)	80		60	10	20	50	50	10	—	200	20					
								経過年 数評価	外壁タイ ル	コンク リート	外部手 すり	屋上・屋 根防水	天井等	保安検 査等	配管・パ ルプ等 の漏れ	配管・パ ルプ等 の閉塞	震災で 発生した 被害	建築物 法定定 期点検	老朽化 評点計	配点計	老朽化 度 (80)	順位	耐震性 能	バリアフリー 対応	法令根 拠	福祉・子 供	防災	昼夜稼 働	その他 考慮	その他 評点計	その他 (20)			順位	計 (100)	
1	知	青葉の森公園芸術文化ホール	1991/9/30	25	SRC	新	大規	9	10	5	0	4	6	0	3	3	0	8	48	129	29.8	272	20	10	0	0	30	0	0	60	6.0	465	35.8	256	7,029.13	
2	警	旭警察署庁舎	1976/7/28	40	RC	0.68	大規	12	-	10	4	8	3	0	3	3	4	0	47	114	33.0	133	0	10	20	0	50	10	0	90	9.0	47	42.0	71	1,099.94	
3	知	旭県税事務所銚子支所	1970/5/1	46	RC	0.6	大規	13	-	10	0	8	6	0	6	0	4	0	47	114	33.0	133	0	10	0	0	0	0	10	1.0	1425	34.0	339	400.16		
4	知	(旭技専)本館(事務室、教室)	1990/3/26	27	RC	新	計画	10	-	5	0	8	0	0	0	0	0	0	23	114	16.1	1,254	0	10	20	0	0	0	30	3.0	1243	19.1	1266	1,763.85		
5	知	(旭技専)自動車整備科B棟	1964/3/30	53	S	不明・ 未診断	計画	14	5	5	0	4	3	0	0	0	0	0	31	129	19.2	1,022	20	10	20	0	0	0	50	5.0	1207	24.2	960	499.34		
6	知	(旭技専)機械加工科実習場B棟	1964/3/30	53	S	不明・ 未診断	大規	14	5	5	0	4	3	6	3	0	0	0	40	129	24.8	576	20	10	20	0	0	0	50	5.0	1207	29.8	589	427.97		
7	知	(旭技専)自動車整備科A棟	1966/10/13	50	S	不明・ 未診断	計画	13	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	18	129	11.2	1,550	20	10	20	0	0	0	50	5.0	1207	16.2	1400	465.14		
8	知	(旭技専)NC機械加工科実習場A棟	1995/1/31	22	S	新	計画	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	129	5.6	1,865	0	10	20	0	0	0	30	3.0	1243	8.6	1608	600.00		
9	警	旭第一宿舎西棟	1973/3/30	44	RC	不明・ 未診断	大規	12	-	10	8	8	3	0	3	6	0	0	50	114	35.1	82	20	10	0	0	0	0	30	3.0	1243	38.1	170	240.72		
10	警	旭第一宿舎東棟	1972/5/31	44	RC	不明・ 未診断	大規	12	-	10	8	8	3	0	3	3	0	0	47	114	33.0	133	20	10	0	0	0	0	30	3.0	1243	36.0	250	277.68		
11	学	(旭農業高校)屋内運動場付 属施設	1987/3/20	30	RC	新	計画	10	0	5	0	4	0	0	0	0	4	0	23	129	14.3	1,375	0	10	0	50	0	0	60	6.0	465	20.3	1200	481.20		
12	学	(旭農業高校)温室	1985/3/25	32	SRC	新	計画	11	0	5	0	0	3	0	0	0	0	0	19	129	12.6	1,460												331.50		
13	学	(旭農業高校)作業準備室	1971/3/5	46	SRC	不明・ 未診断	計画	13	0	5	0	0	3	0	0	0	0	0	21	129	12.4	1,478	20	10	0	50	0	0	80	8.0	92	20.4	1189	320.00		
14	学	(旭農業高校)食品流通科棟	1992/3/15	25	RC	新	計画	9	0	5	0	8	0	0	0	0	0	0	22	129	13.6	1,404	0	10	0	50	0	0	60	6.0	465	19.6	1239	850.46		
15	学	(旭農業高校)図書館及収納庫	1975/9/23	41	RC	不明・ 未診断	計画	12	0	5	0	0	3	0	0	0	0	8	28	129	17.4	1,168	20	10	0	50	0	0	80	8.0	92	25.4	890	660.00		
16	学	(旭農業高校)体育館兼講堂	1967/8/28	49	RC	0.62	計画	13	0	5	0	4	3	0	0	0	4	8	37	129	22.9	724	0	10	0	50	0	0	60	6.0	465	28.9	646	1,493.40		
17	学	(旭農業高校)畜産実習室(1)	1982/3/10	35	SRC	不明・ 未診断	計画	11	0	5	0	0	3	0	0	0	0	0	19	129	11.8	1,528	20	10	0	50	0	0	80	8.0	92	19.8	1229	353.80		
18	学	(旭農業高校)畜産実習室(2)	1987/3/31	30	SRC	新	計画	10	0	5	4	4	3	0	3	3	0	0	32	129	19.8	968	0	10	0	50	0	0	60	6.0	465	25.8	849	576.00		
19	学	(旭農業高校)特別教室	1970/3/25	47	RC	済	大規	13	0	10	4	4	3	0	0	0	4	8	46	129	27.9	388	0	10	0	50	0	0	60	6.0	465	33.9	357	4,132.38		
20	学	(旭農業高校)農業実験室	1973/3/31	44	RC	0.73	計画	12	0	5	0	4	3	0	0	0	0	0	24	129	14.9	1,345	0	10	0	50	0	0	60	6.0	465	20.9	1160	792.00		
21	学	(旭農業高校)農業実習室	1970/3/31	47	S	不明・ 未診断	計画	13	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	16	129	9.3	1,670	20	10	0	50	0	0	80	8.0	92	17.3	1347	200.20		
22	学	(旭農業高校)農場管理実習室	1982/3/10	35	SRC	2.33	計画	11	0	5	0	4	3	0	0	0	0	0	23	129	14.3	1,375	0	10	0	50	0	0	60	6.0	465	20.3	1200	520.00		
23	学	(旭農業高校)武道場	1973/3/31	44	RC	済	計画	12	0	5	0	0	3	0	0	0	0	0	20	129	12.4	1,478	0	10	0	50	0	0	60	6.0	465	18.4	1301	499.20		
24	学	(旭農業高校)本館	1961/3/15	56	RC	済	計画	14	0	5	0	4	3	0	0	0	4	8	38	129	23.6	673	0	10	0	50	0	0	60	6.0	465	29.6	609	2,603.20		
25	学	(姉崎高校)セミナーハウス	1991/3/30	26	SRC	新	計画	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	129	5.0	1,875	0	10	0	50	0	0	60	6.0	465	11.0	1568	556.65		

県有建物長寿命化計画 対象リスト (2/79)

平成26年3月末現在

通番	部局	施設名称	建築年月日	築年数	構造	最小 Is値	現況調査 での判定	老朽化度														その他要素											順位	対象 延床面積	
								15	15	15	12	12	9	9	9	9	12	12	(129)	(129)	80	60	10	20	50	50	10	—	200	20					
								経過年 数評価	外壁タイ ル	コンク リート	外部手 すり	屋上・屋 根防水	天井等	保安検 査等	配管・パ ルプ等 の漏れ	配管・パ ルプ等 の閉塞	震災で 発生した 被害	建築物 法定定 期点検	老朽化 評点計	配点計	老朽化 度 (80)	順位	耐震性 能	バリアフリー 対応	法令根 拠	福祉・子 供	防災	昼夜稼 働	その他 考慮	その他 評点計	その他 (20)	順位			計 (100)
26	学	(姉崎高校)管理特別教室棟	1979/7/23	37	RC	済	計画	11	0	5	4	4	0	3	0	0	4	0	31	129	19.2	1,022	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	25.2	901	5,453.03
27	学	(姉崎高校)体育館武道館	1979/3/31	38	RC	済	計画	11	0	5	0	0	0	3	0	0	0	0	19	129	11.8	1,528	20	10	0	50	0	0	0	80	8.0	92	19.8	1229	2,784.63
28	学	(姉崎高校)普通特別教室棟	1979/1/31	38	RC	済	計画	11	0	5	4	4	0	0	3	3	0	0	30	129	18.6	1,072	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	24.6	936	4,473.60
29	警	我孫子警察署	1983/12/20	33	RC	0.95	大規	11	10	5	-	4	3	0	3	3	4	0	43	117	29.4	300	0	10	20	0	50	10	0	90	9.0	47	38.4	145	2,789.03
30	学	(我孫子高校)セミナーハウス	1991/5/25	25	RC	新	計画	9	5	5	4	4	3	0	0	0	0	0	30	129	18.6	1,072	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	24.6	936	559.00
31	学	(我孫子高校)トレーニング場	1991/5/25	25	RC	新	計画	9	5	5	4	4	0	0	0	0	0	0	27	129	16.7	1,224	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	22.7	1051	358.80
32	学	(我孫子高校)雨天練習場	1980/5/30	36	S	不明・ 未診断	大規	11	10	10	4	4	3	0	0	0	0	0	42	129	26.0	482	20	10	0	50	0	0	0	80	8.0	92	34.0	339	729.00
33	学	(我孫子高校)格技場	1983/3/18	34	RC	新	計画	11	5	5	4	4	3	0	0	0	0	0	32	129	19.8	968	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	25.8	849	686.37
34	学	(我孫子高校)管理棟	1973/3/27	44	RC	0.85	計画	12	5	5	4	4	0	3	0	0	0	0	33	129	20.5	914	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	26.5	806	1,518.75
35	学	(我孫子高校)更衣室	1984/12/26	32	S	新	計画	11	5	5	4	4	0	0	0	0	0	0	29	129	17.4	1,168	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	23.4	1020	210.60
36	学	(我孫子高校)体育館	1973/3/10	44	RC	済	計画	12	5	5	4	4	3	0	0	0	0	0	33	129	20.5	914	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	26.5	806	1,435.12
37	学	(我孫子高校)特別教室棟	1972/2/17	45	RC	済	計画	12	5	5	4	4	3	0	0	0	0	0	33	129	20.5	914	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	26.5	806	3,436.74
38	学	(我孫子高校)普通教室棟	1971/3/23	46	RC	済	計画	13	5	5	4	4	0	0	0	3	0	0	34	129	20.5	914	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	26.5	806	3,874.24
39	知	(我孫子技専)管理棟	1986/4/1	30	RC	新	大規	10	-	10	4	8	3	9	3	3	0	0	50	114	35.1	82	0	10	20	0	0	0	30	3.0	1243	38.1	170	1,836.00	
40	知	(我孫子技専)NC機械加工・造 園実習棟	1965/3/31	52	S	不明・ 未診断	大規	13	0	10	0	8	3	0	0	3	0	0	37	129	22.9	724	20	10	20	0	0	0	50	5.0	1207	27.9	722	1,503.97	
41	知	(我孫子技専)旧自動車整備 科実習棟	1994/4/14	22	S	新	計画	9	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	14	129	8.7	1,704	0	10	20	0	0	0	30	3.0	1243	11.7	1553	985.50	
42	警	我孫子第一宿舎A棟	1985/3/20	32	RC	新	大規	11	-	5	4	4	3	0	3	3	4	0	37	114	26.0	482	0	10	0	0	0	0	10	1.0	1425	27.0	785	1,020.60	
43	警	我孫子第一宿舎B棟	1985/3/20	32	RC	新	計画	11	-	5	0	4	3	0	3	3	4	0	33	114	23.2	707	0	10	0	0	0	0	10	1.0	1425	24.2	960	680.40	
44	学	(我孫子特支)管理・特別教室 棟	1979/3/31	38	RC	1.03	計画	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	129	6.8	1,801	0	10	20	50	0	0	0	80	8.0	92	14.8	1440	1,633.69
45	学	(我孫子特支)給食・訓練棟	1979/3/31	38	SRC	0.66	計画	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	129	6.8	1,801	0	10	20	50	0	0	0	80	8.0	92	14.8	1440	733.22
46	学	(我孫子特支)体育館	1980/3/31	37	RC	0.65	計画	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	129	6.8	1,801	0	10	20	50	0	0	0	80	8.0	92	14.8	1440	664.00
47	学	(我孫子特支)普通教室棟昇 降口	1978/12/1	38	RC	0.7	計画	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	129	6.8	1,801	0	10	20	50	0	0	0	80	8.0	92	14.8	1440	1,982.19
48	学	(我孫子特支)作業実習棟	1991/3/25	26	SRC	新	計画	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	129	5.6	1,865	0	10	20	50	0	0	0	80	8.0	92	13.6	1503	249.90
49	学	(我孫子特支)水泳プール棟	1990/3/31	27	RC	新	計画	10	0	5	0	4	0	0	0	0	0	0	19	129	11.2	1,550	0	10	20	50	0	0	0	80	8.0	92	19.2	1258	384.92
50	学	(我孫子東高校)屋内運動場・ 格技場	1984/8/31	32	RC	新	計画	11	5	5	4	0	0	0	0	0	4	0	29	129	17.4	1,168	20	10	0	50	0	0	0	80	8.0	92	25.4	890	2,920.57

県有建物長寿命化計画 対象リスト(4/79)

平成26年3月末現在

通番	部局	施設名称	建築年月日	築年数	構造	最小 Is値	現況調査 での判定	老朽化度															その他要素												計 (100)	順位	対象 延床面積					
								15	15	15	12	12	9	9	9	9	12	12	(129)	(129)	80	60	10	20	50	50	10	一	200	20												
								経過年 数評価	外壁タイ ル	コンク リート	外部手 すり	屋上・屋 根防水	天井等	保安検 査等	配管・パ ルプ等 の漏れ	配管・パ ルプ等 の閉塞	震災で 発生した 被害	建築物 法定定 期点検	老朽化 評点計	配点計	老朽化 度 (80)	順位	耐震性 能	バリアフリー 対応	法令根 拠	福祉・子 供	防災	昼夜稼 働	その他 考慮	その他 評点計	その他 (20)	順位										
76	学	(安房拓心高校)温室	1976/1/26	41	SRC	不明・未診断	計画	12	0	10	0	8	6	0	0	0	0	0	36	129	22.4	774																				339.00
77	学	(安房拓心高校)温室	1977/3/31	40	SRC	不明・未診断	計画	12	0	5	0	4	3	0	0	0	0	0	24	129	15.8	1,289																				341.25
78	学	(安房拓心高校)温室	1979/3/26	38	SRC	不明・未診断	計画	11	0	5	0	4	3	0	0	0	0	0	23	129	15.1	1,332																				297.16
79	学	(安房拓心高校)温室	1979/3/26	38	SRC	不明・未診断	計画	11	0	5	0	4	3	0	0	0	0	0	23	129	15.1	1,332																				322.00
80	学	(安房拓心高校)温室	1979/3/26	38	SRC	不明・未診断	計画	11	0	5	0	4	3	0	0	0	0	0	23	129	15.1	1,332																			322.00	
81	学	(安房拓心高校)格技場	1986/3/31	31	RC	新	計画	10	0	0	0	8	3	0	0	0	0	0	21	129	13.0	1,438	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	19.0	1270					685.72			
82	学	(安房拓心高校)管理普通教室棟	1971/7/15	45	RC	済	大規	12	10	10	4	8	3	0	0	0	4	0	51	129	31.6	183	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	37.6	179				4,163.75				
83	学	(安房拓心高校)牛舎	1980/3/25	37	SRC	不明・未診断	建替	11	10	5	8	8	6	3	0	3	0	0	54	129	29.4	300																	200.00			
84	学	(安房拓心高校)施工実習室	1974/6/20	42	SRC	済	計画	12	5	5	0	4	3	0	0	0	0	0	29	129	18.0	1,130	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	24.0	985				360.00				
85	学	(安房拓心高校)収納調整室	1978/12/25	38	SRC	不明・未診断	計画	11	5	0	0	4	6	0	0	0	0	0	26	129	16.1	1,254	20	10	0	50	0	0	0	80	8.0	92	24.1	973				216.00				
86	学	(安房拓心高校)生活科棟	1963/10/30	53	RC	済	計画	14	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	20	129	11.8	1,528	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	17.8	1329				1,398.80				
87	学	(安房拓心高校)相撲場	1995/9/22	21	RC	新	計画	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	129	5.0	1,875	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	11.0	1568				448.12				
88	学	(安房拓心高校)体育館	1975/3/31	42	RC	0.67	計画	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	129	7.4	1,781	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	13.4	1509				1,435.00				
89	学	(安房拓心高校)体育館付属施設	1984/3/30	33	RC	新	計画	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	129	6.2	1,848	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	12.2	1538				349.53				
90	学	(安房拓心高校)特別教室棟	1973/3/31	44	RC	済	計画	12	5	5	0	4	0	0	0	0	0	0	26	129	16.1	1,254	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	22.1	1080				3,025.80				
91	学	(安房拓心高校)農機具実習室	1970/6/17	46	SRC	0.63	計画	13	5	5	0	4	3	0	0	0	0	0	30	129	18.0	1,130	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	24.0	985				291.60				
92	学	(安房拓心高校)農業経済科棟	1990/3/23	27	RC	新	計画	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	129	5.6	1,865	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	11.6	1554				495.00				
93	学	(安房拓心高校)農業工学棟	1974/6/20	42	RC	0.84	計画	12	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	22	129	13.6	1,404	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	19.6	1239				1,215.00				
94	学	(安房拓心高校)農業特別教室	1970/2/13	47	RC	済	大規	13	10	10	0	4	3	0	3	3	0	0	46	129	27.9	388	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	33.9	357				1,950.75				
95	学	(安房拓心高校)農場管理実習室(1)	1991/3/25	26	SRC	新	計画	10	0	0	0	4	3	0	0	0	0	0	17	129	9.9	1,641	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	15.9	1406				511.10				
96	学	(安房拓心高校)農場管理実習室(2)	1983/3/31	34	SRC	新	大規	11	10	5	4	4	6	0	0	0	0	0	40	129	24.8	576	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	30.8	528				400.00				
97	学	(安房拓心高校)用土室	1981/3/31	36	SRC	不明・未診断	計画	11	5	5	0	4	3	0	0	0	0	0	28	129	17.8	1,152																	220.00			
98	学	(安房特支)管理棟	1977/6/30	39	RC	0.78	大規	12	5	10	0	4	3	0	3	3	4	8	52	129	31.6	183	0	10	20	50	0	0	0	80	8.0	92	39.6	115				1,340.88				
99	学	(安房特支)訓練棟(1)	1979/3/31	38	RC	済	計画	11	5	5	0	4	3	0	0	0	4	0	32	129	19.8	968	0	10	20	50	0	0	0	80	8.0	92	27.8	723				207.49				
100	学	(安房特支)訓練棟(2)	1987/3/30	30	S	新	計画	10	5	5	0	8	3	0	0	3	4	0	38	129	23.6	673	0	10	20	50	0	0	0	80	8.0	92	31.6	477				280.74				

県有建物長寿命化計画 対象リスト (5/79)

平成26年3月末現在

通番	部局	施設名称	建築年月日	築年数	構造	最小 Is値	現況調査 での判定	老朽化度																その他要素											順位	対象 延床面積
								15	15	15	12	12	9	9	9	9	12	12	(129)	(129)	80		60	10	20	50	50	10	—	200	20					
								経過年 数評価	外壁タイ ル	コンク リート	外部手 すり	屋上・屋 根防水	天井等	保安検 査等	配管・パ ルプ等 の漏れ	配管・パ ルプ等 の閉塞	震災で 発生した 被害	建築物 法定定 期点検	老朽化 評点計	配点計	老朽化 度 (80)	順位	耐震性 能	バリアフリー 対応	法令根 拠	福祉・子 供	防災	昼夜稼 働	その他 考慮	その他 評点計	その他 (20)	順位	計 (100)			
101	学	(安房特支)食堂棟	1978/3/16	39	RC	0.76	計画	12	5	5	0	4	3	0	0	3	4	0	36	129	21.7	826	0	10	20	50	0	0	0	80	8.0	92	29.7	601	386.47	
102	学	(安房特支)体育館	1979/3/31	38	RC	0.93	大規	11	5	10	0	8	3	0	0	0	4	8	49	129	30.4	234	0	10	20	50	0	0	0	80	8.0	92	38.4	145	678.49	
103	学	(安房特支)普通特別教室(1)	1978/3/16	39	RC	済	計画	12	0	5	0	4	3	0	0	3	4	0	31	129	18.6	1,072	0	10	20	50	0	0	0	80	8.0	92	26.6	797	1,213.98	
104	学	(安房特支)普通特別教室(2)	1979/3/31	38	RC	済	計画	11	0	5	0	4	3	0	0	3	4	0	30	129	18.6	1,072	0	10	20	50	0	0	0	80	8.0	92	26.6	797	368.64	
105	学	(安房特支豊分校)屋根付プ ール	1990/3/20	27	RC	新	大規	10	5	5	4	4	3	0	6	3	4	0	44	129	26.7	441	0	10	20	50	0	0	0	80	8.0	92	34.7	299	375.00	
106	学	(安房特支豊分校)屋内運動 場	1988/3/24	29	SRC	新	大規	10	5	10	4	4	3	0	3	3	4	0	46	129	28.5	345	0	10	20	50	0	0	0	80	8.0	92	36.5	222	697.92	
107	学	(安房特支豊分校)寄宿舎・食 堂棟	1987/3/31	30	SRC	新	大規	10	5	10	4	4	3	0	3	3	4	0	46	129	28.5	345	0	10	20	50	0	0	0	80	8.0	92	36.5	222	700.92	
108	学	(安房特支豊分校)普通・特別 教室・管理棟	1981/11/27	35	SRC	1.12	大規	11	5	10	4	8	3	0	0	3	4	0	48	129	29.8	272	0	10	20	50	0	0	0	80	8.0	92	37.8	177	2,410.32	
109	知	(安房土木)鴨川出張所会議 室棟	1988/3/31	29	RC	新	計画	10	5	0	0	8	6	0	0	0	0	0	29	129	17.7	1,155												360.00		
110	警	いすみ警察署庁舎	1983/9/12	33	RC	新	大規	11	-	5	4	4	3	3	6	3	4	0	43	114	30.2	256	0	10	20	0	50	10	0	90	9.0	47	39.2	123	1,560.37	
111	知	夷隅健康福祉センター	1969/3/5	48	RC	済	計画	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	129	10.3	1,601	0	10	20	50	50	0	0	130	13.0	5	23.3	1030	844.03	
112	学	(泉高校)体育館格技場	1980/3/15	37	RC	済	計画	11	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	21	129	13.0	1,438	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	19.0	1270	2,907.64	
113	学	(泉高校)特別教室棟	1981/3/20	36	S	1.02	計画	11	10	10	0	0	3	0	0	0	4	0	38	129	23.6	673	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	29.6	609	5,136.49	
114	学	(泉高校)普通教室棟	1980/3/31	37	S	0.99	計画	11	5	5	8	0	3	0	0	0	4	0	36	129	22.3	777	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	28.3	699	4,597.52	
115	知	夷隅合同庁舎	1966/3/31	51	RC	0.28	建替	13	5	10	4	4	6	3	0	3	4	0	52	129	32.2	168	60	10	0	0	50	0	0	120	12.0	14	44.2	45	1,610.56	
116	警	いすみ第一宿舎	1973/3/31	44	RC	不明・ 未診断	大規	12	-	10	8	8	3	0	0	0	0	8	49	114	34.4	99	20	10	0	0	0	0	30	3.0	1243	37.4	190	274.98		
117	学	(夷隅特支)管理・特別教室棟	1981/4/17	35	RC	0.97	大規	11	5	5	0	8	3	0	0	0	0	8	40	129	24.8	576	0	10	20	50	0	0	0	80	8.0	92	32.8	400	1,303.04	
118	学	(夷隅特支)給食棟	1981/4/17	35	S	0.93	計画	11	5	5	0	4	3	0	0	0	0	8	36	129	22.3	777	0	10	20	50	0	0	0	80	8.0	92	30.3	561	407.53	
119	学	(夷隅特支)作業棟	1989/3/28	28	S	新	大規	10	5	5	0	8	3	0	0	0	0	8	39	129	24.2	628	0	10	20	50	0	0	0	80	8.0	92	32.2	441	384.00	
120	学	(夷隅特支)体育館・訓練棟	1982/1/14	35	RC	0.6	計画	11	5	5	0	4	0	0	0	0	0	8	33	129	20.5	914	0	10	20	50	0	0	0	80	8.0	92	28.5	668	904.88	
121	学	(夷隅特支)普通・特別教室棟	1980/3/31	37	RC	0.79	大規	11	5	5	0	8	3	0	0	0	0	8	40	129	24.8	576	0	10	20	50	0	0	0	80	8.0	92	32.8	400	1,512.52	
122	知	磯辺教職員住宅(1棟)	1979/6/25	37	RC	1.02	大規	11	-	5	4	0	0	0	0	0	0	8	28	114														1,823.60		
123	知	磯辺教職員住宅(2棟)	1979/6/25	37	RC	1.02	大規	11	-	5	4	0	0	0	0	3	0	8	31	114															1,823.60	
124	知	磯辺教職員住宅(3棟)	1980/6/24	36	RC	1.7	大規	11	-	5	4	0	0	0	0	0	0	8	28	114															1,094.16	
125	学	(磯辺高校)屋内運動場	1979/3/31	38	RC	1.07	計画	11	-	10	0	4	0	0	0	0	0	0	25	114	17.5	1,160	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	23.5	1003	1,515.97	

県有建物長寿命化計画 対象リスト (6/79)

平成26年3月末現在

通番	部局	施設名称	建築年月日	築年数	構造	最小 Ls値	現況調査 での判定	老朽化度														その他要素														順位	対象 延床面積
								15	15	15	12	12	9	9	9	9	12	12	(129)	(129)	80		60	10	20	50	50	10	—	200	20						
								経過年 数評価	外壁タイ ル	コンク リート	外部手 すり	屋上・屋 根防水	天井等	保安検 査等	配管・パ ルプ等 の漏れ	配管・パ ルプ等 の閉塞	震災で 発生した 被害	建築物 法定定 期点検	老朽化 評点計	配点計	老朽化 度 (80)	順位	耐震性 能	バリアフリー 対応	法令根 拠	福祉・子 供	防災	昼夜稼 働	その他 考慮	その他 評点計	その他 (20)	順位	計 (100)				
126	学	(磯辺高校)屋内運動場付属施設	1986/3/20	31	S	新	計画	10	-	10	0	0	0	0	0	0	0	20	114	14.0	1,394	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	20.0	1221	360.00			
127	学	(磯辺高校)格技場	1979/7/17	37	RC	済	大規	11	-	10	8	8	3	0	0	0	0	8	48	114	33.7	119	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	39.7	110	520.00		
128	学	(磯辺高校)管理特別教室棟	1979/3/31	38	RC	0.77	大規	11	-	10	0	8	3	0	0	0	0	8	40	114	28.1	372	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	34.1	329	3,329.45		
129	学	(磯辺高校)普通教室棟	1978/3/15	39	RC	済	計画	12	-	0	0	0	0	0	0	0	0	12	114	7.7	1,763	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	13.7	1493	3,145.75			
130	学	(磯辺高校)普通特別教室棟	1980/3/25	37	RC	0.77	大規	11	-	10	4	8	3	0	3	0	0	8	47	114	33.0	133	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	39.0	126	3,603.71		
131	学	(市川大野高等学園)管理・特別教室棟	1980/8/29	36	S	済	計画	11	5	5	0	0	0	0	0	0	0	21	129	13.0	1,438	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	19.0	1270	2,618.00			
132	学	(市川大野高等学園)校舎棟	1980/3/31	37	S	済	計画	11	5	5	0	0	0	0	0	0	0	21	129	13.0	1,438	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	19.0	1270	3,379.00			
133	学	(市川大野高等学園)体育館・格技場および渡り	1980/3/31	37	RC	済	計画	11	5	5	0	4	0	0	0	0	0	25	129	15.5	1,296	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	21.5	1123	2,829.39			
134	警	市川警察署	1976/3/31	41	RC	0.35	大規	12	10	10	4	4	3	3	3	3	4	0	56	129	34.7	92	40	10	20	0	50	10	0	130	13.0	5	47.7	20	5,146.79		
135	知	市川健康福祉センター	1969/11/28	47	RC	済	計画	13	0	0	0	0	0	9	0	0	0	22	129	15.1	1,332	0	0	20	50	50	0	0	120	12.0	14	27.1	761	1,265.23			
136	学	(市川工業高校)格技場及び食堂	1969/12/27	47	RC	済	計画	13	5	5	0	4	0	0	0	0	0	27	129	16.1	1,254	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	22.1	1080	1,342.17			
137	学	(市川工業高校)管理棟	1964/9/30	52	RC	済	大規	13	10	5	4	4	3	0	0	3	4	0	46	129	28.5	345	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	34.5	309	2,571.32		
138	学	(市川工業高校)体育館	1978/12/26	38	RC	済	計画	11	5	0	0	0	3	0	0	0	0	19	129	11.8	1,528	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	17.8	1329	1,548.91			
139	学	(市川工業高校)体育館付属施設	1984/3/30	33	RC	新	計画	11	5	5	0	0	3	0	0	3	0	27	129	16.1	1,254	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	22.1	1080	475.74			
140	学	(市川工業高校)特別教室棟 家庭イン	1976/6/28	40	RC	済	計画	12	5	5	4	4	3	0	3	3	0	39	129	23.6	673	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	29.6	609	843.48			
141	学	(市川工業高校)特別教室棟 機械電	1969/10/5	47	RC	済	計画	13	10	5	4	4	0	0	0	3	0	39	129	23.6	673	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	29.6	609	5,140.00			
142	学	(市川工業高校)特別教室棟 建築イン	1973/4/26	43	RC	済	大規	12	10	10	4	4	6	0	3	3	0	52	129	32.2	168	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	38.2	157	3,705.28			
143	学	(市川工業高校)普通教室南棟1	1964/3/30	53	RC	済	計画	14	5	5	0	0	0	0	0	0	0	24	129	14.3	1,375	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	20.3	1200	593.04			
144	学	(市川工業高校)普通教室南棟2	1963/3/29	54	RC	済	計画	14	5	5	0	0	0	0	0	0	0	24	129	14.3	1,375	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	20.3	1200	705.09			
145	学	(市川工業高校)普通教室北棟	1969/4/11	47	RC	済	大規	13	10	10	4	4	3	0	0	3	0	47	129	28.5	345	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	34.5	309	2,259.31			
146	学	(市川工業高校)体育倉庫兼部室	1974/8/31	42	SRC	不明・未診断	計画	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	129	7.4	1,781	20	10	0	50	0	0	0	80	8.0	92	15.4	1421	264.90			
147	知	市川児童相談所	2004/11/25	12	RC	新	計画	6	0	0	0	0	0	9	0	0	0	8	23	129	11.2	1,550	0	0	20	50	0	10	0	80	8.0	92	19.2	1258	2,186.05		
148	学	(市川昂高校)屋内運動場	1985/8/23	31	RC	新	大規	10	0	5	4	4	3	0	3	3	0	8	40	129	24.8	576	20	10	0	50	0	0	0	80	8.0	92	32.8	400	2,981.50		
149	学	(市川昂高校)管理特別教室棟・渡り廊下	1986/8/22	30	RC	新	大規	10	5	5	4	8	3	0	3	3	0	8	49	129	30.4	234	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	36.4	226	3,289.22		
150	学	(市川昂高校)特別教室・普通教室棟	1985/3/23	32	RC	新	大規	11	5	5	4	8	3	0	3	3	0	8	50	129	30.4	234	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	36.4	226	3,551.36		

県有建物長寿命化計画 対象リスト (7/79)

平成26年3月末現在

通番	部局	施設名称	建築年月日	築年数	構造	最小 Is値	現況調査 での判定	老朽化度														その他要素											順位	対象 延床面積	
								15	15	15	12	12	9	9	9	9	12	12	(129)	(129)	80	60	10	20	50	50	10	—	200	20	計				
								経過年 数評価	外壁タイ ル	コンク リート	外部手 すり	屋上・屋 根防水	天井等	保安検 査等	配管・パ ルプ等 の漏れ	配管・パ ルプ等 の閉塞	震災で 発生した 被害	建築物 法定定 期点検	老朽化 評点計	配点計	老朽化 度 (80)	順位	耐震性 能	バリアフリー 対応	法令根 拠	福祉・子 供	防災	昼夜稼 働	その他 考慮	その他 評点計	その他 (20)	順位			計 (100)
151	学	(市川昂高校)普通教室・昇降口棟	1985/3/23	32	RC	新	大規	11	5	5	4	8	3	0	3	3	0	8	50	129	30.4	234	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	36.4	226	3,016.99
152	警	市川第一宿舍	1960/3/31	57	RC	不明・未診断	建替	14	10	10	12	4	3	0	0	3	0	0	56	129	33.6	127	20	10	0	0	0	0	30	3.0	1243	36.6	219	877.61	
153	警	市川第三宿舍	1971/3/31	46	RC	0.94	大規	13	-	10	8	4	3	0	3	3	4	0	48	114	33.7	119	0	10	0	0	0	0	10	1.0	1425	34.7	299	1,594.00	
154	警	市川第二宿舍	1969/3/31	48	RC	不明・未診断	大規	13	-	10	4	4	3	0	3	3	4	0	44	114	30.9	215	20	10	0	0	0	0	30	3.0	1243	33.9	357	235.17	
155	警	市川第二单身寮	1977/3/20	40	RC	1.04	大規	12	-	10	-	4	3	3	3	3	4	0	42	102	32.9	143	0	10	0	0	0	0	10	1.0	1425	33.9	357	1,949.65	
156	警	市川第四宿舍	1977/3/20	40	RC	1.07	大規	12	-	5	-	4	3	0	3	3	4	0	34	102	26.7	441	0	10	0	0	0	0	10	1.0	1425	27.7	738	1,338.88	
157	学	(市川特支)プール及び附属室	1989/3/25	28	RC	新	計画	10	5	5	4	0	3	3	3	3	0	0	36	129	22.3	777	0	10	20	50	0	0	0	80	8.0	92	30.3	561	300.00
158	学	(市川特支)屋内運動場	1986/3/20	31	RC	新	大規	10	5	5	4	8	3	0	3	3	0	0	41	129	25.4	533	0	10	20	50	0	0	0	80	8.0	92	33.4	373	759.55
159	学	(市川特支)管理・教室棟	1984/3/31	33	RC	新	大規	11	5	10	4	8	3	0	3	3	0	0	47	129	28.5	345	0	10	20	50	0	0	0	80	8.0	92	36.5	222	2,314.72
160	学	(市川特支)給食棟	1984/3/31	33	SRC	新	大規	11	10	5	4	4	3	0	3	3	0	0	43	129	26.0	482	0	10	20	50	0	0	0	80	8.0	92	34.0	339	482.50
161	学	(市川特支)作業棟	1990/3/29	27	SRC	新	計画	10	5	5	4	4	3	0	0	3	0	0	34	129	20.5	914	0	10	20	50	0	0	0	80	8.0	92	28.5	668	248.50
162	学	(市川特支)普通・特別教室棟(1)	1985/3/11	32	RC	新	計画	11	5	5	4	4	3	0	3	3	0	0	38	129	22.9	724	0	10	20	50	0	0	0	80	8.0	92	30.9	520	1,777.23
163	学	(市川特支)普通・特別教室棟(2)	1986/3/20	31	RC	新	計画	10	5	5	4	4	3	0	3	3	0	0	37	129	22.9	724	0	10	20	50	0	0	0	80	8.0	92	30.9	520	625.96
164	学	(市川東高校)屋内運動場付 附属施設	1991/5/31	25	RC	新	計画	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	129	5.6	1,865	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	11.6	1554	360.00
165	学	(市川東高校)屋内運動場	1979/3/31	38	RC	済	計画	11	0	5	0	4	0	0	0	0	0	0	20	129	12.4	1,478	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	18.4	1301	1,515.97
166	学	(市川東高校)格技場	1986/3/31	31	RC	新	計画	10	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	14	129	8.7	1,704	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	14.7	1461	686.36
167	学	(市川東高校)管理特別教室棟	1979/3/31	38	RC	0.77	計画	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	129	6.8	1,801	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	12.8	1526	5,530.75
168	学	(市川東高校)特別室棟	1978/3/31	39	S	不明・未診断	計画	12	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	16	129	9.3	1,670	20	10	0	50	0	0	0	80	8.0	92	17.3	1347	245.70
169	学	(市川東高校)普通教室棟	1978/3/31	39	RC	済	計画	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	129	6.8	1,801	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	12.8	1526	4,458.35
170	学	(市川南高校)管理特別教室 昇降口	1982/10/13	34	RC	新	大規	11	0	10	0	8	0	3	3	3	0	8	46	129	28.5	345	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	34.5	309	3,415.47
171	学	(市川南高校)管理特別教室棟	1983/2/5	34	RC	新	大規	11	0	5	0	8	3	3	3	3	0	8	44	129	27.3	422	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	33.3	387	2,042.31
172	学	(市川南高校)体育館格技場 渡り廊下	1982/11/8	34	RC	新	計画	11	0	5	0	4	0	3	3	3	0	8	37	129	22.9	724	20	10	0	50	0	0	0	80	8.0	92	30.9	520	3,057.72
173	学	(市川南高校)普通特別教室棟	1981/3/20	36	RC	済	計画	11	0	5	0	4	0	3	3	3	0	8	37	129	22.9	724	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	28.9	646	4,155.84
174	警	一宮幹部交番	1970/2/25	47	RC	1.07	大規	13	-	5	4	4	3	0	0	0	0	0	29	114	20.4	938	0	10	0	0	0	10	0	20	2.0	1401	22.4	1070	281.70
175	学	(一宮商業高校)情報処理科 実習室	1972/3/31	45	RC	0.75	計画	12	-	5	4	4	3	0	0	0	0	0	28	114	19.6	1,003	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	25.6	871	759.25

県有建物長寿命化計画 対象リスト(9/79)

平成26年3月末現在

通番	部局	施設名称	建築年月日	築年数	構造	最小 Is値	現況調査 での判定	老朽化度														その他要素											順位	対象 延床面積	
								15	15	15	12	12	9	9	9	9	12	12	(129)	(129)	80	60	10	20	50	50	10	—	200	20					
								経過年 数評価	外壁タイ ル	コンク リート	外部手 すり	屋上・屋 根防水	天井等	保安検 査等	配管・パ ルプ等 の漏れ	配管・パ ルプ等 の閉塞	震災で 発生した 被害	建築物 法定定 期点検	老朽化 評点計	配点計	老朽化 度 (80)	順位	耐震性 能	バリアフリー 対応	法令根 拠	福祉・子 供	防災	昼夜稼 働	その他 考慮	その他 評点計	その他 (20)	順位			計 (100)
201	警	市原第一独身寮	1971/7/31	45	RC	0.49	大規	12	10	5	0	8	3	0	0	0	0	0	38	129	23.7	671	20	10	0	0	0	0	0	30	3.0	1243	26.7	796	1,289.35
202	警	市原第三宿舍	1976/6/5	40	RC	1.09	大規	12	-	10	8	4	0	0	0	4	0	38	114	26.7	441	0	10	0	0	0	0	0	10	1.0	1425	27.7	738	1,670.36	
203	警	市原第二宿舍	1992/3/31	25	RC	新	大規	9	-	10	12	8	6	0	3	3	4	0	55	114	38.6	40											243.24		
204	警	市原第四宿舍	1978/5/30	38	RC	0.88	大規	11	5	10	8	8	3	0	0	0	0	45	129	25.9	517	0	10	0	0	0	0	0	10	1.0	1425	26.9	787	2,733.75	
205	学	(市原特支)屋内運動場	1983/2/15	34	RC	新	大規	11	-	10	4	8	3	0	0	3	4	0	43	114	30.2	256	0	10	20	50	0	0	0	80	8.0	92	38.2	157	698.92
206	学	(市原特支)学校プール(上屋付)	1990/3/23	27	RC	新	大規	10	-	5	4	8	3	0	0	3	4	0	37	114	25.3	553	0	10	20	50	0	0	0	80	8.0	92	33.3	387	392.40
207	学	(市原特支)管理普通教室棟	1981/3/24	36	RC	0.94	大規	11	-	10	4	8	3	3	3	6	4	8	60	114	42.1	20	0	10	20	50	0	0	0	80	8.0	92	50.1	13	1,453.92
208	学	(市原特支)作業棟	1989/3/27	28	SRC	新	計画	10	5	5	-	4	0	0	0	3	4	0	31	117	21.2	848	0	10	20	50	0	0	0	80	8.0	92	29.2	629	248.50
209	学	(市原特支)食堂棟渡り廊下	1982/1/21	35	SRC	1.49	計画	11	-	5	-	8	3	0	3	3	4	8	45	102	35.3	81	0	10	20	50	0	0	0	80	8.0	92	43.3	56	405.42
210	学	(市原特支)普通教室棟	1986/3/24	31	RC	新	大規	10	-	5	-	4	3	0	3	0	4	8	37	102	29.0	313	0	10	20	50	0	0	0	80	8.0	92	37.0	200	884.78
211	学	(市原特支)普通特別教室	1982/1/21	35	RC	0.94	大規	11	-	10	4	8	3	0	0	3	4	8	51	114	35.8	74	0	10	20	50	0	0	0	80	8.0	92	43.8	50	2,241.22
212	学	(市原特支)屋内運動場・格技場	1983/3/31	34	RC	新	計画	11	0	5	0	0	0	0	0	0	0	8	24	129	14.9	1,345	20	10	0	50	0	0	0	80	8.0	92	22.9	1037	2,085.34
213	学	(市原特支)校舎	1978/3/31	39	RC	済	計画	12	0	0	0	4	3	0	0	0	0	8	27	129	16.1	1,254	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	22.1	1080	2,415.43
214	知	(市原土木)事務所	1989/9/1	27	SRC	新	計画	10	5	5	0	8	0	3	0	0	0	0	31	129	19.2	1,022	0	10	0	0	50	0	0	60	6.0	465	25.2	901	988.81
215	知	(市原土木)別棟	1991/1/9	26	RC	新	計画	10	-	5	0	4	0	0	0	0	0	0	19	114	13.3	1,426											571.46		
216	知	(市原土木鶴舞出張所)事務所	1985/2/25	32	RC	新	計画	11	-	5	0	0	0	0	3	3	4	0	26	114	18.2	1,111	0	10	0	0	50	0	0	60	6.0	465	24.2	960	213.56
217	知	(市原乳牛)事務所	1972/3/25	45	RC	0.87	大規	12	-	10	0	8	6	0	0	0	0	0	36	114	25.2	570	0	10	0	0	0	0	10	1.0	1425	26.2	832	391.40	
218	知	(市原乳牛)寮・研修室	1972/3/25	45	RC	不明・未診断	建替	12	-	10	8	8	6	3	0	0	0	0	47	114	30.6	230	20	10	0	0	0	0	30	3.0	1243	33.6	370	465.50	
219	知	(市原乳牛)避難舎	1980/12/16	36	S	不明・未診断	計画	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	129	8.4	1,728	20	10	0	0	0	0	30	3.0	1243	11.4	1563	369.36	
220	学	(市原緑高校)管理棟	1977/2/10	40	RC	0.78	計画	12	5	5	0	4	3	0	0	3	4	8	44	129	26.7	441	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	32.7	410	1,407.00
221	学	(市原緑高校)体育館・武道館・プール附属室	1976/3/10	41	SRC	済	計画	12	10	5	0	0	0	0	0	3	0	8	38	129	23.6	673	20	10	0	50	0	0	0	80	8.0	92	31.6	477	2,551.64
222	学	(市原緑高校)特別教室棟	1975/3/31	42	RC	済	大規	12	5	5	0	8	3	0	0	3	0	8	44	129	27.3	422	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	33.3	387	3,173.00
223	学	(市原緑高校)普通教室棟	1975/3/31	42	RC	済	計画	12	0	0	0	0	3	0	0	3	0	8	26	129	16.1	1,254	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	22.1	1080	4,043.75
224	学	(市原八幡高校)屋内運動場	1983/9/5	33	RC	新	大規	11	5	5	4	4	3	3	3	3	4	8	53	129	32.2	168	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	38.2	157	3,044.52
225	学	(市原八幡高校)管理棟	1984/8/23	32	RC	新	大規	11	5	5	4	4	3	3	3	3	4	8	53	129	32.2	168	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	38.2	157	4,959.24

県有建物長寿命化計画 対象リスト (10/79)

平成26年3月末現在

通番	部局	施設名称	建築年月日	築年数	構造	最小 Is値	現況調査 での判定	老朽化度																その他要素										順位	対象 延床面積
								15	15	15	12	12	9	9	9	9	12	12	(129)	(129)	80		60	10	20	50	50	10	—	200	20				
								経過年 数評価	外壁タイ ル	コンク リート	外部手 すり	屋上・屋 根防水	天井等	保安検 査等	配管・パ ルプ等 の漏れ	配管・パ ルプ等 の閉塞	震災で 発生した 被害	建築物 法定定 期点検	老朽化 評点計	配点計	老朽化 度 (80)	順位	耐震性 能	バリアフリー 対応	法令根 拠	福祉・子 供	防災	昼夜稼 働	その他 考慮	その他 評点計	その他 (20)	順位	計 (100)		
226	学	(市原八幡高校)普通教室棟	1983/2/28	34	RC	新	大規	11	5	5	4	4	3	3	3	3	4	8	53	129	32.9	143	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	38.9	130	4,687.29
227	知	亥鼻第二別館	1963/10/20	53	RC	不明・ 未診断	大規	14	5	5	4	4	3	0	3	3	4	0	45	129	28.0	387													734.22
228	知	亥鼻別館	1969/5/31	47	RC	不明・ 未診断	計画	13	5	5	4	0	0	0	3	3	0	0	33	129															559.38
229	知	印西教職員住宅	1966/9/1	50	RC	不明・ 未診断	-	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	129															856.68
230	警	印西警察署庁舎	1974/3/30	43	SRC	0.72	大規	12	0	10	4	4	3	0	0	3	4	0	40	129	24.6	608	0	10	20	0	50	10	0	90	9.0	47	33.6	370	976.94
231	警	印西警察署別館	1988/3/25	29	SRC	新	計画	10	0	5	0	4	0	0	0	0	0	0	19	129	12.4	1,478	0	10	0	0	0	10	0	20	2.0	140	14.4	1470	343.96
232	警	印西第一宿舍	1973/3/30	44	RC	不明・ 未診断	計画	12	5	10	0	0	3	0	0	0	0	0	30	129	19.3	1,020	20	10	0	0	0	0	0	30	3.0	124	22.3	1073	537.06
233	知	印旛健康福祉センター成田支所	1979/3/31	38	RC	1.29	計画	11	-	5	0	4	3	0	3	3	4	0	33	114	23.2	707	0	10	20	50	50	0	0	130	13.0	5	36.2	239	738.00
234	知	印旛合同庁舎	1999/3/15	18	SRC	新	計画	8	5	5	0	4	3	3	3	0	4	4	39	129	24.2	628	20	10	0	0	50	0	0	80	8.0	92	32.2	441	8,582.69
235	知	印旛地域農林業センター	1981/3/31	36	RC	不明・ 未診断	-	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	129														742.80	
236	学	(印旛特支)管理・普通・昇降 口	1980/3/25	37	RC	0.8	大規	11	-	5	4	8	3	3	0	3	4	8	49	114	34.4	99	0	10	20	50	0	0	0	80	8.0	92	42.4	68	1,991.77
237	学	(印旛特支)作業実習棟	1992/7/31	24	SRC	新	計画	9	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	114	6.3	1,843	0	10	20	50	0	0	0	80	8.0	92	14.3	1475	248.50
238	学	(印旛特支)食堂及び渡り廊下 棟	1981/5/1	35	RC	0.89	計画	11	-	5	0	4	0	0	0	0	0	0	20	114	14.0	1,394	0	10	20	50	0	0	0	80	8.0	92	22.0	1098	401.10
239	学	(印旛特支)水泳プール及び上 屋付属施設	1990/3/15	27	RC	新	計画	10	-	5	4	8	3	0	0	0	0	0	30	114	20.4	938	0	10	20	50	0	0	0	80	8.0	92	28.4	691	396.00
240	学	(印旛特支)体育館・訓練室・ 渡り廊下棟	1982/1/27	35	RC	0.68	計画	11	-	10	4	0	6	0	0	0	0	0	31	114	21.8	801	0	10	20	50	0	0	0	80	8.0	92	29.8	589	976.08
241	学	(印旛特支)特別教室(訓練棟2 階)	1983/2/7	34	RC	新	計画	11	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	114	7.7	1,763	0	10	20	50	0	0	0	80	8.0	92	15.7	1415	245.17
242	学	(印旛特支)普通・特別教室棟	1981/5/1	35	RC	0.7	計画	11	-	10	0	8	0	0	0	0	0	0	29	114	20.4	938	0	10	20	50	0	0	0	80	8.0	92	28.4	691	1,962.76
243	学	(印旛特支)普通教室棟(高等 部)	1983/2/7	34	RC	新	計画	11	-	5	0	0	0	0	0	0	0	0	16	114	11.2	1,550	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	17.2	1355	634.22
244	学	(印旛明誠高校)屋内運動場	2010/3/10	7	RC	新	計画	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	129	2.5	1,904	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	8.5	1610	2,694.25
245	学	(印旛明誠高校)校舎棟	2010/3/10	7	RC	新	計画	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	129	2.5	1,904	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	8.5	1610	7,248.75
246	警	ヴェルシオーネ若潮	1984/4/3	32	RC	新	計画	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	129	8.2	1,745	0	10	0	0	0	0	10	1.0	1425	9.2	1600	4,783.77	
247	知	(内浦山県民の森)クラスルー ム	1971/7/13	45	RC	不明・ 未診断	大規	12	-	10	0	8	6	0	3	3	0	0	42	114	29.5	283	20	10	0	0	0	0	30	3.0	124	32.5	434	481.65	
248	知	(内浦山県民の森)文化体育館	1990/3/31	27	RC	新	計画	10	10	5	0	8	3	0	0	0	0	0	36	129	22.3	777	20	10	0	0	0	0	30	3.0	124	25.3	900	1,475.75	
249	知	(内浦山県民の森)内浦山総合 センター	1995/10/30	21	RC	新	大規	9	-	5	8	8	0	9	0	3	0	0	42	114	29.5	283	0	10	0	0	0	0	10	1.0	1425	30.5	551	1,654.83	
250	警	浦安警察署庁舎	1983/2/20	34	RC	新	大規	11	10	10	8	8	3	3	3	3	4	8	71	129	44.0	12	0	10	20	0	50	10	0	90	9.0	47	53.0	5	3,855.69

県有建物長寿命化計画 対象リスト (11/79)

平成26年3月末現在

通番	部局	施設名称	建築年月日	築年数	構造	最小 Is値	現況調査 での判定	老朽化度														その他要素														順位	対象 延床面積
								15	15	15	12	12	9	9	9	9	12	12	(129)	(129)	80	順位	60	10	20	50	50	10	—	200	20	順位	計 (100)				
								経過年 数評価	外壁タイ ル	コンク リート	外部手 すり	屋上・屋 根防水	天井等	保安検 査等	配管・パ ルプ等 の漏れ	配管・パ ルプ等 の閉塞	震災で 発生した 被害	建築物 法定定 期点検	老朽化 評点計	配点計	老朽化 度 (80)		耐震性 能	バリアフリー 対応	法令根 拠	福祉・子 供	防災	昼夜稼 働	その他 考慮	その他 評点計	その他 (20)			順位			
251	学	(浦安高校)屋内運動場付属施設	1993/3/25	24	RC	新	大規	9	-	10	4	4	3	0	0	3	4	0	37	114	26.0	482	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	32.0	451	615.00		
252	学	(浦安高校)管理特別教室棟	1976/3/23	41	RC	済	大規	12	-	5	4	8	0	0	6	3	4	0	42	114	29.5	283	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	35.5	262	3,215.49		
253	学	(浦安高校)体育館	1975/3/25	42	RC	済	計画	12	-	5	0	8	0	0	0	3	4	0	32	114	22.5	750	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	28.5	668	1,436.00		
254	学	(浦安高校)特別教室棟	1975/3/25	42	RC	済	大規	12	-	5	4	4	3	0	3	3	4	0	38	114	26.7	441	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	32.7	410	1,995.00		
255	学	(浦安高校)普通教室棟	1974/7/26	42	S	済	大規	12	-	5	4	8	3	0	0	3	4	0	39	114	27.4	407	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	33.4	373	3,926.34		
256	学	(浦安高校)武道館	1979/3/31	38	RC	済	大規	11	-	5	4	4	3	0	3	3	4	0	37	114	26.0	482	20	10	0	50	0	0	0	80	8.0	92	34.0	339	1,033.75		
257	警	浦安第一宿舍	1983/3/18	34	RC	新	大規	11	-	5	4	8	0	0	0	0	8	0	36	114	25.3	553	0	10	0	0	0	0	0	10	1.0	1425	26.3	830	1,653.75		
258	警	浦安第一单身寮	1983/3/17	34	RC	新	大規	11	-	5	4	8	3	0	0	0	8	0	39	114	27.4	407	0	10	0	0	0	0	0	10	1.0	1425	28.4	691	885.29		
259	警	浦安第二宿舍	1984/3/20	33	RC	新	大規	11	5	10	4	4	3	0	0	3	0	0	40	129	22.8	746	0	10	0	0	0	0	0	10	1.0	1425	23.8	996	1,680.21		
260	学	(浦安南高校)屋内運動場	1984/8/27	32	RC	新	大規	11	10	5	0	4	3	0	0	0	4	8	45	129	27.3	422	20	10	0	50	0	0	0	80	8.0	92	35.3	273	2,884.65		
261	学	(浦安南高校)管理普通教室棟	1984/3/13	33	RC	新	大規	11	10	5	0	4	0	3	0	3	4	8	48	129	29.1	304	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	35.1	281	4,744.47		
262	学	(浦安南高校)普通特別教室棟	1985/8/21	31	RC	新	大規	10	5	5	0	4	0	0	0	3	4	8	39	129	24.2	628	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	30.2	567	4,827.60		
263	警	運転免許センター本館	1985/11/28	31	RC	新	計画	10	0	5	4	4	3	0	3	3	4	0	36	129	20.8	902	0	10	0	0	0	0	0	10	1.0	1425	21.8	1108	10,797.74		
264	警	運転免許センター二輪試験棟	1989/1/25	28	S	新	計画	10	0	5	4	4	3	0	3	3	4	0	36	129	20.2	960	0	10	0	0	0	0	0	10	1.0	1425	21.2	1145	2,091.39		
265	知	衛生研究所	1976/4/6	40	RC	0.36	建替	12	-	15	4	8	3	6	3	3	4	0	58	114	40.7	28	40	10	0	0	50	0	0	100	10.0	25	50.7	10	5,057.43		
266	知	衛生研究所神明町庁舎	1964/9/30	52	RC	0.26	建替	13	5	10	4	4	6	0	0	3	4	0	49	129	30.4	234	60	10	0	0	0	0	0	70	7.0	437	37.4	190	1,601.11		
267	学	(生浜高校)屋内運動場	1979/3/31	38	RC	済	計画	11	-	5	0	4	0	0	0	0	0	8	28	114	19.6	1,003	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	25.6	871	1,515.97		
268	学	(生浜高校)屋内運動場付属施設	1986/3/20	31	RC	新	計画	10	-	5	0	4	0	0	0	3	0	8	30	114	21.1	857	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	27.1	761	360.00		
269	学	(生浜高校)格技場	1979/3/24	38	RC	済	計画	11	-	5	0	0	0	0	3	0	0	8	27	114	18.9	1,055	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	24.9	914	520.00		
270	学	(生浜高校)管理・特別教室棟	1979/3/15	38	RC	0.77	計画	11	0	5	0	4	0	0	0	0	4	8	32	129	19.8	968	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	25.8	849	3,329.45		
271	学	(生浜高校)食堂棟	2007/4/1	9	S	新	計画	6	-	0	0	4	0	0	0	0	0	8	18	114	11.9	1,520	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	17.9	1319	412.67		
272	学	(生浜高校)普通・特別教室渡り廊下棟	1980/2/15	37	RC	0.77	大規	11	-	5	8	4	0	0	0	0	0	8	36	114	25.3	553	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	31.3	504	3,603.71		
273	学	(生浜高校)普通教室棟	1978/3/11	39	RC	済	計画	12	-	5	0	0	0	0	0	0	0	8	25	114	16.8	1,202	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	22.8	1038	3,145.75		
274	学	(生浜高校)部室	1982/2/18	35	SRC	不明・未診断	計画	11	-	5	8	0	0	0	6	0	0	0	30	114	21.1	857	20	10	0	50	0	0	0	80	8.0	92	29.1	637	201.10		
275	学	(大網高校)格技場	1987/3/7	30	SRC	新	計画	10	5	5	4	0	0	0	0	0	0	0	24	129	14.9	1,345	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	20.9	1160	994.00		

県有建物長寿命化計画 対象リスト (13/79)

平成26年3月末現在

通番	部局	施設名称	建築年月日	築年数	構造	最小 Is値	現況調査 での判定	老朽化度																その他要素										順位	対象 延床面積					
								15	15	15	12	12	9	9	9	9	12	12	(129)	(129)	80	60	10	20	50	50	10	—	200	20										
								経過年 数評価	外壁タイ ル	コンク リート	外部手 すり	屋上・屋 根防水	天井等	保安検 査等	配管・パ ルプ等 の漏れ	配管・パ ルプ等 の閉塞	震災で 発生した 被害	建築物 法定定 期点検	老朽化 評点計	配点計	老朽化 度 (80)	順位	耐震性 能	バリアフリー 対応	法令根 拠	福祉・子 供	防災	昼夜稼 働	その他 考慮	その他 評点計	その他 (20)	順位	計 (100)			順位				
301	知	大久保職員住宅(5棟)	1971/10/28	45	RC	不明・ 未診断	-	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	129	9.5	1,653												842.53
302	知	大久保職員住宅(3棟)	1970/8/5	46	RC	不明・ 未診断	-	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	129	10.1	1,631												842.52	
303	知	大久保女子寮	1976/9/22	40	RC	不明・ 未診断	-	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	129	9.2	1,684											439.26		
304	警	大多喜幹部交番事務所	1971/3/31	46	RC	1.02	計画	13	-	5	0	0	3	0	0	3	0	0	24	114	16.8	1,202	0	10	0	0	0	10	0	20	2.0	140	18.8	1285	229.50					
305	知	(大多喜県民の森)森林学習展 示館	1984/3/31	33	RC	新	計画	11	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	16	129	11.0	1,572	0	10	0	0	0	0	10	1.0	142	12.0	1549	361.60						
306	学	(大多喜高校)セミナーハウス	1996/3/26	21	RC	新	計画	9	-	5	4	0	0	0	3	4	8	33	114	22.5	750	0	10	0	50	0	0	60	6.0	465	28.5	668	558.97							
307	学	(大多喜高校)屋内運動場付 属施設	2009/3/25	8	SRC	新	計画	5	-	5	0	4	0	0	0	4	8	26	114	18.2	1,111	0	10	0	50	0	0	60	6.0	465	24.2	960	396.20							
308	学	(大多喜高校)格技場	1981/11/16	35	RC	0.93	大規	11	-	10	4	4	3	0	0	4	8	44	114	30.9	215	0	10	0	50	0	0	60	6.0	465	36.9	210	532.77							
309	学	(大多喜高校)管理及び普通 教室	1967/3/31	50	RC	済	大規	13	5	10	8	4	3	0	3	3	4	8	61	129	37.8	51	0	10	0	50	0	0	60	6.0	465	43.8	50	4,195.47						
310	学	(大多喜高校)体育館兼講堂	1973/12/10	43	RC	済	大規	12	5	10	0	4	3	0	0	0	4	8	46	129	28.5	345	0	10	0	50	0	0	60	6.0	465	34.5	309	1,429.75						
311	学	(大多喜高校)特別教室棟	1968/12/20	48	RC	済	大規	13	-	10	4	8	3	0	3	3	4	8	56	114	39.3	35	0	10	0	50	0	0	60	6.0	465	45.3	35	3,310.54						
312	警	大多喜第一宿舍	1978/8/5	38	RC	不明・ 未診断	大規	11	-	5	8	4	3	0	0	3	0	0	34	114	23.9	649	20	10	0	0	0	30	3.0	124	26.9	787	295.92							
313	知	大原教職員住宅	1970/5/13	46	RC	不明・ 未診断	-	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	129	10.1	1,631													621.24						
314	学	(大原高校)トレーニング棟	1996/3/29	21	SRC	新	計画	9	-	5	0	0	0	0	0	0	0	14	114	9.1	1,692	0	10	0	50	0	0	60	6.0	465	15.1	1434	224.79							
315	学	(大原高校)格技館	1979/3/31	38	RC	0.93	計画	11	-	5	0	0	3	0	0	0	8	27	114	18.9	1,055	0	10	0	50	0	0	60	6.0	465	24.9	914	501.05							
316	学	(大原高校)体育会館付属施 設	1984/3/31	33	RC	新	計画	11	-	5	0	4	3	0	0	0	0	23	114	15.4	1,314	0	10	0	50	0	0	60	6.0	465	21.4	1130	351.00							
317	学	(大原高校)体育館	1971/11/4	45	RC	済	計画	12	-	5	0	4	0	0	0	0	0	21	114	14.7	1,359	0	10	0	50	0	0	60	6.0	465	20.7	1172	1,548.60							
318	学	(大原高校)1期	1965/4/20	51	RC	済	計画	13	5	5	0	4	0	0	0	3	0	0	30	129	18.6	1,072	0	10	0	50	0	0	60	6.0	465	24.6	936	2,916.67						
319	学	(大原高校)2期	1967/12/20	49	RC	済	計画	13	0	0	0	4	0	0	0	3	0	0	20	129	12.4	1,478	0	10	0	50	0	0	60	6.0	465	18.4	1301	3,425.68						
320	学	(大原高校)同窓会館兼合宿 所	1979/10/20	37	SRC	不明・ 未診断	大規	11	-	5	0	0	3	0	0	3	0	12	34	114	23.9	649	20	10	0	50	0	0	80	8.0	92	31.9	463	249.81						
321	学	(大原高校)部室	1980/1/31	37	SRC	不明・ 未診断	計画	11	-	0	0	0	0	0	0	0	0	11	114	7.7	1,763	20	10	0	50	0	0	80	8.0	92	15.7	1415	238.93							
322	知	大原総合庁舎	1968/6/30	48	RC	済	計画	13	0	5	4	0	0	6	0	0	0	0	28	129	18.4	1,103	0	10	0	0	50	0	60	6.0	465	24.4	953	1,269.62						
323	警	小見川幹部交番庁舎	1968/3/31	49	SRC	済	大規	13	10	10	8	0	3	0	0	0	0	44	129	27.2	435	0	10	0	0	0	10	0	20	2.0	140	29.2	629	807.20						
324	警	小見川幹部交番別館	1984/3/16	33	SRC	新	計画	11	10	5	4	0	0	0	0	3	0	0	33	129	20.0	967	0	10	0	0	0	10	0	20	2.0	140	22.0	1098	279.68					
325	学	(小見川高校)管理諸室特別 教室棟	1988/3/31	29	RC	新	計画	10	-	5	0	0	0	0	0	0	0	15	114	10.5	1,577	0	10	0	50	0	0	60	6.0	465	16.5	1380	368.00							

県有建物長寿命化計画 対象リスト (14/79)

平成26年3月末現在

通番	部局	施設名称	建築年月日	築年数	構造	最小 Is値	現況調査 での判定	老朽化度														その他要素											計 (100)	順位	対象 延床面積	
								15	15	15	12	12	9	9	9	9	12	12	(129)	(129)	80	60	10	20	50	50	10	—	200	20						
								経過年 数評価	外壁タイ ル	コンク リート	外部手 すり	屋上・屋 根防水	天井等	保安検 査等	配管・パ ルプ等 の漏れ	配管・パ ルプ等 の閉塞	震災で 発生した 被害	建築物 法定定 期点検	老朽化 評点計	配点計	老朽化 度 (80)	順位	耐震性 能	バリアフリー 対応	法令根 拠	福祉・子 供	防災	昼夜稼 働	その他 考慮	その他 評点計	その他 (20)	順位				
326	学	(小見川高校)宿泊訓練室	1972/3/1	45	RC	不明・ 未診断	計画	12	-	5	0	0	0	0	3	0	0	0	0	20	114	14.0	1,394	20	10	0	50	0	0	0	80	8.0	92	22.0	1098	334.10
327	学	(小見川高校)体育館	1967/4/28	49	SRC	0.73	計画	13	-	15	0	0	3	0	0	0	0	0	31	114	21.8	801	20	10	0	50	0	0	0	80	8.0	92	29.8	589	1,435.80	
328	学	(小見川高校)体育館付属施設	1980/11/1	36	RC	0.84	計画	11	-	5	0	0	0	0	0	0	0	16	114	11.2	1,550	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	17.2	1355	480.00		
329	学	(小見川高校)艇庫(阿玉川)	1989/3/31	28	SRC	新	計画	10	-	0	0	8	0	0	0	0	0	18	114	12.6	1,460	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	18.6	1288	595.65		
330	学	(小見川高校)特別教室棟	1968/12/19	48	RC	済	計画	13	-	5	4	0	0	0	0	0	0	22	114	15.4	1,314	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	21.4	1130	4,013.35		
331	学	(小見川高校)普通教室管理棟	1965/4/19	51	RC	済	計画	13	-	5	0	0	0	0	0	4	0	22	114	15.4	1,314	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	21.4	1130	4,557.16		
332	学	(小見川高校)武道場	1971/7/5	45	RC	済	計画	12	-	0	0	0	0	0	0	0	0	12	114	8.4	1,728	20	10	0	50	0	0	0	80	8.0	92	16.4	1389	494.00		
333	知	(生実学校)体育館	1970/9/3	46	RC	済	計画	13	-	10	0	4	0	0	0	0	0	27	114	19.7	997	0	10	20	50	0	10	0	90	9.0	47	28.7	662	295.33		
334	知	(生実学校)管理諸室教室	1971/3/24	46	RC	済	計画	13	0	5	0	4	3	0	0	0	0	25	129	15.5	1,296	0	10	20	50	0	10	0	90	9.0	47	24.5	952	864.30		
335	知	(生実学校)特別教室	1984/3/31	33	RC	新	計画	11	-	0	0	0	0	0	0	0	0	11	114	9.0	1,698	0	10	20	50	0	10	0	90	9.0	47	18.0	1315	254.52		
336	知	海匠健康福祉センター	1963/3/30	54	RC	0.38	建替	14	-	15	12	4	6	0	3	6	4	0	64	114	44.9	8	40	10	20	50	50	0	0	170	17.0	1	61.9	2	1,298.20	
337	知	(海匠健福)八日市場地域保健センター	1969/10/31	47	RC	0.58	大規	13	-	5	4	4	3	0	6	6	0	0	41	114	28.8	316	20	10	20	50	50	0	0	150	15.0	2	43.8	50	843.75	
338	知	海匠合同庁舎	1967/12/27	49	RC	0.36	建替	13	5	10	4	4	6	3	3	6	4	0	58	129	36.0	69	40	10	0	0	50	0	0	100	10.0	25	46.0	30	1,323.00	
339	知	海匠土木事務所	1969/3/31	48	RC	0.53	計画	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	129	10.3	1,601	20	10	0	0	50	0	0	80	8.0	92	18.3	1311	707.60		
340	知	海匠農業事務所	1984/3/29	33	RC	新	計画	11	5	5	0	4	0	0	0	0	4	0	29	129	18.0	1,130	0	10	0	0	50	0	0	60	6.0	465	24.0	985	636.18	
341	学	(柏井高校)管理・特別教室棟	1983/2/22	34	RC	新	計画	11	5	5	4	4	0	0	0	0	0	8	37	129	22.9	724	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	28.9	646	2,418.31	
342	学	(柏井高校)弓道場射場	1992/5/30	24	S	新	計画	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	129	5.6	1,865	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	11.6	1554	255.28		
343	学	(柏井高校)体育館・格技場	1982/10/16	34	RC	新	大規	11	5	5	4	4	0	0	3	0	0	8	40	129	24.8	576	20	10	0	50	0	0	0	80	8.0	92	32.8	400	2,954.11	
344	学	(柏井高校)普通・特別教室・昇降口棟	1981/2/17	36	RC	済	大規	11	5	5	4	4	3	0	0	0	0	8	40	129	24.8	576	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	30.8	528	4,473.61	
345	学	(柏井高校)普通・特別教室棟	1982/10/14	34	RC	新	大規	11	5	5	4	4	0	0	3	0	0	8	40	129	24.8	576	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	30.8	528	3,094.24	
346	知	柏教職員住宅	1976/7/22	40	RC	不明・ 未診断	-	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	129														1,195.38		
347	知	柏区画整理事務所庁舎	2003/2/28	14	S	新	計画	7	5	0	0	0	3	0	0	0	4	0	19	129	10.5	1,577	0	10	0	0	0	0	0	10	1.0	1425	11.5	1559	803.30	
348	警	柏警察署庁舎	1997/3/24	20	RC	新	計画	8	5	5	4	4	0	3	0	3	4	8	44	129	27.3	422	0	10	20	0	50	10	0	90	9.0	47	36.3	238	4,100.84	
349	知	柏県税事務所	1991/5/13	25	RC	新	大規	9	5	5	4	4	3	0	3	3	4	0	40	129	24.8	576	0	10	0	0	0	0	0	10	1.0	1425	25.8	849	850.00	
350	学	(柏高校)セミナーハウス・付属施設	1993/2/26	24	RC	新	計画	9	0	5	0	0	0	0	0	0	0	14	129	8.7	1,704	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	14.7	1461	1,004.71		

県有建物長寿命化計画 対象リスト (15/79)

平成26年3月末現在

通番	部局	施設名称	建築年月日	築年数	構造	最小 Ls値	現況調査 での判定	老朽化度														その他要素											順位	対象 延床面積	
								15	15	15	12	12	9	9	9	9	12	12	(129)	(129)	80	60	10	20	50	50	10	—	200	20					
								経過年 数評価	外壁タイ ル	コンク リート	外部手 すり	屋上・屋 根防水	天井等	保安検 査等	配管・パ ルプ等 の漏れ	配管・パ ルプ等 の閉塞	震災で 発生した 被害	建築物 法定定 期点検	老朽化 評点計	配点計	老朽化 度 (80)	順位	耐震性 能	バリアフリー 対応	法令根 拠	福祉・子 供	防災	昼夜稼 働	その他 考慮	その他 評点計	その他 (20)	順位			計 (100)
351	学	(柏高校)クラブ活動室	1975/6/30	41	S	不明・ 未診断	大規	12	10	10	0	8	3	0	0	0	0	0	43	129	26.7	441	20	10	0	50	0	0	0	80	8.0	92	34.7	299	486.00
352	学	(柏高校)格技場	1983/3/25	34	RC	新	計画	11	0	0	0	0	0	0	6	3	0	0	20	129	12.4	1,478	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	18.4	1301	663.76
353	学	(柏高校)管理棟	1973/7/31	43	RC	済	計画	12	5	10	0	0	0	0	0	0	0	0	27	129	16.7	1,224	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	22.7	1051	1,336.00
354	学	(柏高校)体育館	1973/3/15	44	RC	済	計画	12	0	0	0	4	3	0	0	0	0	0	19	129	11.8	1,528	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	17.8	1329	1,415.91
355	学	(柏高校)特別教室棟	1972/3/31	45	RC	済	計画	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	129	7.4	1,781	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	13.4	1509	4,470.45
356	学	(柏高校)普通教室棟	1971/3/25	46	RC	済	計画	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	129	7.4	1,781	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	13.4	1509	3,858.75
357	知	柏児童相談所	1974/8/10	42	RC	済	大規	12	-	5	4	8	3	3	3	3	4	8	53	114	37.2	52	0	10	20	50	0	10	0	90	9.0	47	46.2	29	864.00
358	知	(柏児相)一時保護所	1974/8/10	42	RC	1.12	大規	12	-	5	4	8	3	0	3	3	0	8	46	114	32.3	157	0	10	20	50	0	10	0	90	9.0	47	41.3	84	546.50
359	知	柏・宿連寺教職員住宅	1985/2/20	32	RC	新	計画	11	0	0	0	4	0	0	0	0	0	8	23	129	14.8	1,356													1,883.25
360	警	柏第一独身寮	1967/3/31	50	RC	不明・ 未診断	大規	13	-	10	4	0	3	0	0	3	0	0	33	114	23.2	707	20	10	0	0	0	0	30	3.0	1243	26.2	832	636.30	
361	警	柏第五宿舍	1995/3/27	22	RC	新	計画	9	5	5	4	4	3	0	0	0	0	0	30	129	16.5	1,246	0	10	0	0	0	0	10	1.0	1425	17.5	1344	1,056.12	
362	警	柏第三宿舍	1994/3/18	23	RC	新	大規	9	5	10	4	4	3	0	0	3	0	0	38	129	19.7	997	0	10	0	0	0	0	10	1.0	1425	20.7	1172	990.00	
363	警	柏第二宿舍	1966/12/25	50	RC	不明・ 未診断	-	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	129														861.48	
364	警	柏第二独身寮	1965/12/10	51	RC	0.29	大規	13	5	10	8	4	3	0	0	3	0	0	46	129	28.5	345	60	10	0	0	0	0	70	7.0	437	35.5	262	1,222.75	
365	警	柏第四宿舍	1994/3/18	23	RC	新	計画	9	5	5	4	8	3	0	0	0	0	0	34	129	18.2	1,111	0	10	0	0	0	0	10	1.0	1425	19.2	1258	987.44	
366	学	(柏中央高校)管理、特別教 室、昇降口	1982/10/20	34	RC	新	計画	11	0	0	0	4	0	3	0	3	0	0	21	129	13.0	1,438	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	19.0	1270	3,415.47
367	学	(柏中央高校)管理、特別普通 教室	1983/2/9	34	RC	新	計画	11	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	17	129	10.5	1,577	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	16.5	1380	2,042.31
368	学	(柏中央高校)体育館、格技場	1982/10/20	34	RC	新	計画	11	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	15	129	9.3	1,670	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	15.3	1428	3,063.37
369	学	(柏中央高校)普通特別教室 棟	1981/3/23	36	RC	済	計画	11	0	0	0	4	0	3	0	3	0	0	21	129	13.0	1,438	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	19.0	1270	4,155.84
370	学	(柏特支)作業棟	1990/6/12	26	SRC	新	計画	10	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	20	129	11.8	1,528	0	10	20	50	0	0	0	80	8.0	92	19.8	1229	249.90
371	学	(柏特支)管理棟	1981/3/16	36	RC	0.86	大規	11	5	5	0	4	3	3	3	3	0	8	45	129	27.9	388	0	10	20	50	0	0	0	80	8.0	92	35.9	252	2,119.42
372	学	(柏特支)給食棟	1982/2/5	35	SRC	新	計画	11	5	5	0	4	0	0	0	0	0	0	25	129	15.5	1,296	0	10	20	50	0	0	0	80	8.0	92	23.5	1003	398.57
373	学	(柏特支)校舎	1982/2/5	35	RC	0.72	大規	11	5	5	0	4	0	0	6	6	0	8	45	129	27.9	388	0	10	20	50	0	0	0	80	8.0	92	35.9	252	2,649.20
374	学	(柏特支)体育館	1983/2/4	34	RC	新	計画	11	5	5	0	8	3	0	0	0	0	0	32	129	19.8	968	0	10	20	50	0	0	0	80	8.0	92	27.8	723	748.20
375	知	柏土木事務所庁舎	1985/2/28	32	RC	新	計画	11	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	14	129	8.7	1,704	0	10	0	0	50	0	0	60	6.0	465	14.7	1461	783.20

県有建物長寿命化計画 対象リスト (16/79)

平成26年3月末現在

通番	部局	施設名称	建築年月日	築年数	構造	最小 Ls値	現況調査 での判定	老朽化度														その他要素											順位	対象 延床面積	
								15	15	15	12	12	9	9	9	9	12	12	(129)	(129)	80	60	10	20	50	50	10	—	200	20					
								経過年 数評価	外壁タイ ル	コンク リート	外部手 すり	屋上・屋 根防水	天井等	保安検 査等	配管・パ ルプ等 の漏れ	配管・パ ルプ等 の閉塞	震災で 発生した 被害	建築物 法定定 期点検	老朽化 評点計	配点計	老朽化 度 (80)	順位	耐震性 能	バリアフリー 対応	法令根 拠	福祉・子 供	防災	昼夜稼 働	その他 考慮	その他 評点計	その他 (20)	順位			計 (100)
376	学	(柏の葉高校)屋内運動場	1986/3/22	31	RC	新	大規	10	5	5	4	4	0	0	0	3	4	8	43	129	26.7	441	20	10	0	50	0	0	0	80	8.0	92	34.7	299	2,923.17
377	学	(柏の葉高校)管理棟	1986/3/22	31	RC	新	計画	10	5	5	0	4	3	0	0	3	0	8	38	129	23.6	673	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	29.6	609	2,701.31
378	学	(柏の葉高校)教室棟	1986/3/22	31	RC	新	計画	10	5	5	0	4	3	0	0	3	0	8	38	129	23.6	673	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	29.6	609	6,206.80
379	学	(柏南高校)工芸室棟	1987/3/20	30	S	新	大規	10	5	5	4	4	3	0	0	0	0	8	39	129	24.2	628	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	30.2	567	328.90
380	学	(柏南高校)南棟	1977/4/4	39	RC	1.33	大規	12	5	5	4	4	3	3	3	3	0	8	50	129	30.4	234	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	36.4	226	4,922.02
381	学	(柏南高校)武道場屋内体育館	1978/3/1	39	RC	済	大規	12	5	5	4	4	3	0	0	0	4	8	45	129	27.3	422	20	10	0	50	0	0	0	80	8.0	92	35.3	273	2,686.93
382	学	(柏南高校)北棟	1978/3/1	39	RC	済	大規	12	5	5	4	4	3	0	3	3	0	8	47	129	28.5	345	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	34.5	309	4,261.02
383	知	かずさDNA研究所本棟	1994/3/25	23	SRC	新	大規	9	5	5	4	8	0	0	3	3	8	4	49	129	23.8	667	0	10	0	0	0	0	10	1.0	1425	24.8	922	14,814.78	
384	知	かずさDNA研究所厚生棟	1994/3/25	23	RC	新	大規	9	5	5	4	8	0	0	3	3	8	4	49	129	23.8	667	0	10	0	0	0	0	10	1.0	1425	24.8	922	1,579.56	
385	知	かずさアカデミアホール	1996/12/20	20	SRC	新	大規	8	5	5	4	8	0	0	3	3	4	8	48	129	29.8	272	20	10	0	0	0	0	30	3.0	1243	32.8	400	25,652.04	
386	知	かずさインキュベーションセンター	1999/3/16	18	RC	新	計画	8	5	5	4	4	0	0	0	0	4	0	30	129	15.4	1,314	0	10	0	0	0	0	10	1.0	1425	16.4	1389	1,449.00	
387	警	上総幹部交番	1971/3/31	46	RC	1.02	計画	13	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	23	129	15.6	1,293	0	10	0	0	0	10	0	20	2.0	1401	17.6	1342	226.66
388	学	(上総高校)園芸準備室	1969/6/30	47	RC	不明・ 未診断	計画	13	-	10	0	0	0	0	0	0	0	8	31	114	21.1	857	20	10	0	50	0	0	0	80	8.0	92	29.1	637	270.69
389	学	(上総高校)屋内運動場	1970/2/16	47	RC	済	大規	13	-	10	4	4	0	0	0	0	0	8	39	114	26.7	441	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	32.7	410	1,430.00
390	学	(上総高校)屋内運動場付属施設	1986/3/31	31	RC	新	計画	10	-	10	0	4	0	0	0	0	0	8	32	114	22.5	750	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	28.5	668	475.74
391	学	(上総高校)温室	1970/7/10	46	S	不明・ 未診断	計画	13	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	114	11.1	1,570												324.00	
392	学	(上総高校)格技場会議室	1979/3/31	38	RC	済	大規	11	-	10	4	8	0	0	0	0	0	8	41	114	28.8	316	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	34.8	289	736.52
393	学	(上総高校)新館	1972/5/1	44	RC	済	計画	12	-	10	0	4	0	0	0	0	0	8	34	114	23.9	649	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	29.9	580	3,620.48
394	学	(上総高校)本館	1960/10/27	56	RC	済	計画	14	-	0	0	4	0	0	0	0	4	8	30	114	21.1	857	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	27.1	761	610.77
395	学	(上総高校)本館4階棟	1967/10/27	49	RC	済	大規	13	-	10	0	8	0	0	0	0	0	8	39	114	27.4	407	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	33.4	373	1,444.05
396	知	かずさバイオ共同研究開発センター	2005/4/20	11	RC	新	計画	6	5	0	0	4	0	3	0	3	4	0	25	129	11.6	1,545	0	10	0	0	0	0	10	1.0	1425	12.6	1535	1,464.00	
397	知	(片貝自然公園)ビジターセンター	1986/3/25	31	RC	新	計画	10	5	0	4	0	0	3	3	0	4	0	29	129	18.0	1,130	0	10	0	0	0	0	10	1.0	1425	19.0	1270	342.00	
398	知	(勝浦海中公園)ビジターセンター	1979/3/31	38	RC	不明・ 未診断	計画	11	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	16	129	11.3	1,548	20	10	0	0	0	0	30	3.0	1243	14.3	1475	335.20	
399	警	勝浦警察署	2013/3/4	4	RC	新	計画	4	5	5	4	4	0	0	0	0	0	0	22	129	13.6	1,404	0	10	20	0	50	10	0	90	9.0	47	22.6	1066	2,846.12
400	知	勝浦水産事務所	1969/7/9	47	RC	0.67	計画	13	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	23	129	15.7	1,291	0	10	0	0	50	0	0	60	6.0	465	21.7	1111	562.32

県有建物長寿命化計画 対象リスト (17/79)

平成26年3月末現在

通番	部局	施設名称	建築年月日	築年数	構造	最小 Is値	現況調査 での判定	老朽化度														その他要素											計 (100)	順位	対象 延床面積
								15	15	15	12	12	9	9	9	9	12	12	(129)	(129)	80	60	10	20	50	50	10	—	200	20					
								経過年 数評価	外壁タイ ル	コンク リート	外部手 すり	屋上・屋 根防水	天井等	保安検 査等	配管・パ ルプ等 の漏れ	配管・パ ルプ等 の閉塞	震災で 発生した 被害	建築物 法定検 査点検	老朽化 評点計	配点計	老朽化 度 (80)	順位	耐震性 能	バリアフリー 対応	法令根 拠	福祉・子 供	防災	昼夜稼 働	その他 考慮	その他 評点計	その他 (20)	順位			
401	警	勝浦第一宿舍	1972/3/30	45	RC	不明・ 未診断	大規	12	-	10	8	8	0	0	0	3	0	0	41	114	28.8	316	20	10	0	0	0	0	0	30	3.0	1243	31.8	471	534.00
402	知	葛南教育事務所	1987/3/6	30	RC	新	大規	10	-	15	4	8	3	3	3	0	4	0	50	114	35.1	82	0	10	0	0	50	0	0	60	6.0	465	41.1	85	693.46
403	知	葛南港湾事務所(鉄骨部分)	1982/2/1	35	RC	新	計画	11	0	5	0	0	0	0	3	4	0	23	129	15.0	1,338	0	10	0	0	50	0	0	60	6.0	465	21.0	1152	238.57	
404	知	葛南土木事務所	1966/7/27	50	RC	0.54	計画	13	5	15	8	4	3	0	3	3	4	0	58	129	36.0	69	20	10	0	0	50	0	0	80	8.0	92	44.0	48	980.37
405	知	葛南土木事務所 高瀬分庁 舎	1988/3/10	29	RC	新	計画	10	-	5	4	0	0	0	3	0	4	0	26	114	18.2	1,111	0	10	0	0	50	0	0	60	6.0	465	24.2	960	760.64
406	知	(葛南土木高瀬分庁舎)車庫	1988/3/10	29	S	新	計画	10	5	5	4	0	0	0	3	0	4	0	31	129	19.2	1,022													211.20
407	知	葛城教職員住宅	1983/10/31	33	RC	新	計画	11	5	5	4	4	0	0	0	0	0	8	37	129	21.6	838													1,568.10
408	警	香取警察署庁舎	1975/8/21	41	RC	0.68	大規	12	5	10	8	8	0	0	0	3	0	4	50	129	28.5	345	0	10	20	0	50	10	0	90	9.0	47	37.5	188	1,545.97
409	知	香取健康福祉センター	1970/6/17	46	RC	0.66	大規	13	-	5	4	8	3	0	0	0	8	0	41	114	27.8	401	0	10	20	50	50	0	0	130	13.0	5	40.8	93	885.60
410	知	香取合同庁舎	1962/12/27	54	RC	0.45	大規	14	5	10	4	4	3	9	3	3	4	0	59	129	34.6	98	20	10	0	0	50	0	0	80	8.0	92	42.6	66	1,211.64
411	警	香取第三宿舍	1976/3/25	41	RC	不明・ 未診断	大規	12	5	10	0	4	3	0	0	3	0	4	41	129	24.7	606	20	10	0	0	0	0	0	30	3.0	1243	27.7	738	632.24
412	警	香取第二宿舍	1969/3/31	48	RC	不明・ 未診断	-	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	129	10.3	1,601													325.68
413	学	(香取特支)プール	1992/5/31	24	RC	新	計画	9	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	129	8.7	1,704	0	10	20	50	0	0	0	80	8.0	92	16.7	1373	420.08
414	学	(香取特支)管理特別教室棟	1980/3/25	37	RC	0.98	計画	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	129	6.8	1,801	0	10	20	50	0	0	0	80	8.0	92	14.8	1440	1,452.62
415	学	(香取特支)訓練室渡り廊下	1981/7/9	35	RC	不明・ 未診断	計画	11	0	0	0	4	3	0	0	0	0	0	18	129	11.2	1,550	20	10	20	50	0	0	0	100	10.0	25	21.2	1145	256.82
416	学	(香取特支)食堂棟渡り廊下	1980/3/25	37	S	1.18	計画	11	0	0	0	4	3	0	0	0	0	8	26	129	16.1	1,254	0	10	20	50	0	0	0	80	8.0	92	24.1	973	425.93
417	学	(香取特支)体育館	1981/7/9	35	S	済	計画	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	129	6.8	1,801	0	10	20	50	0	0	0	80	8.0	92	14.8	1440	658.62
418	学	(香取特支)普通教室棟	1986/3/17	31	RC	新	計画	10	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	13	129	8.1	1,749	0	10	20	50	0	0	0	80	8.0	92	16.1	1402	999.16
419	学	(香取特支)普通特別教室棟	1979/5/24	37	RC	0.79	大規	11	0	5	4	8	3	0	0	3	0	8	42	129	26.0	482	0	10	20	50	0	0	0	80	8.0	92	34.0	339	1,466.98
420	学	(香取特支)作業実習棟	1991/7/31	25	SRC	新	計画	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	129	5.6	1,865	0	10	20	50	0	0	0	80	8.0	92	13.6	1503	248.50
421	知	香取土木事務所	1970/3/10	47	RC	0.51	計画	13	-	5	0	4	0	0	3	0	4	0	29	114	21.0	891	20	10	0	0	50	0	0	80	8.0	92	29.0	641	820.15
422	知	(香取農業)事務所庁舎	1983/3/30	34	RC	新	計画	11	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	17	129	11.6	1,545	0	10	0	0	50	0	0	60	6.0	465	17.6	1342	632.58
423	知	(香取農業)本館(事務所)	1969/7/5	47	RC	不明・ 未診断	計画	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	129	10.2	1,613													530.72
424	知	(香取農業)生活近代化セン ター	1971/3/30	46	RC	不明・ 未診断	計画	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	129	10.1	1,631													228.39
425	警	鎌ヶ谷警察署	1991/3/5	26	SRC	新	計画	10	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	129	10.0	1,640	0	10	20	0	50	10	0	90	9.0	47	19.0	1270	2,460.52

県有建物長寿命化計画 対象リスト (18/79)

平成26年3月末現在

通番	部局	施設名称	建築年月日	築年数	構造	最小 Is値	現況調査 での判定	老朽化度													その他要素											順位	対象 延床面積		
								15	15	15	12	12	9	9	9	9	12	12	(129)	(129)	80	60	10	20	50	50	10	—	200	20	計				
								経過年 数評価	外壁タイ ル	コンク リート	外部手 すり	屋上・屋 根防水	天井等	保安検 査等	配管・パ ルプ等 の漏れ	配管・パ ルプ等 の閉塞	震災で 発生した 被害	建築物 法定定 期点検	老朽化 評点計	配点計	老朽化 度 (80)	順位	耐震性 能	バリアフリー 対応	法令根 拠	福祉・子 供	防災	昼夜稼 働	その他 考慮	その他 評点計	その他 (20)			順位	(100)
426	学	(鎌ヶ谷高校)格技場	1984/3/10	33	RC	新	計画	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	129	8.1	1,749	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	14.1	1485	686.30	
427	学	(鎌ヶ谷高校)管理棟	1974/9/20	42	RC	済	計画	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	129	7.4	1,781	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	13.4	1509	1,440.34	
428	学	(鎌ヶ谷高校)多目的棟	1971/4/8	45	SRC	済	計画	12	5	0	0	4	0	0	0	0	0	21	129	13.0	1,438	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	19.0	1270	409.50	
429	学	(鎌ヶ谷高校)体育館	1974/4/1	42	RC	済	計画	12	0	5	4	0	3	0	0	0	4	0	28	129	17.4	1,168	20	10	0	50	0	0	0	80	8.0	92	25.4	890	1,466.10
430	学	(鎌ヶ谷高校)特別教室棟	1973/3/31	44	RC	済	計画	12	5	10	0	0	0	0	0	4	8	39	129	24.2	628	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	30.2	567	3,528.00	
431	学	(鎌ヶ谷高校)普通教室棟	1973/3/31	44	RC	済	計画	12	0	0	0	4	0	0	0	0	0	16	129	9.9	1,641	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	15.9	1406	3,872.00	
432	警	鎌ヶ谷第三宿舍	1992/3/30	25	RC	新	計画	9	5	10	4	4	3	0	0	0	0	0	35	129	19.1	1,051	0	10	0	0	0	0	10	1.0	1425	20.1	1219	1,108.44	
433	警	鎌ヶ谷第二宿舍	1989/3/31	28	RC	新	大規	10	5	10	4	8	3	0	0	0	0	40	129	21.7	826	0	10	0	0	0	0	10	1.0	1425	22.7	1051	567.00		
434	学	(鎌ヶ谷西高校)管理普通教室棟	1981/2/1	36	RC	済	大規	11	5	10	4	8	0	0	0	0	4	8	50	129	31.0	203	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	37.0	200	3,821.98
435	学	(鎌ヶ谷西高校)体育館・格技場	1981/7/10	35	RC	済	計画	11	5	5	4	8	0	0	0	0	4	0	37	129	22.9	724	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	28.9	646	2,849.18
436	学	(鎌ヶ谷西高校)特別教室棟	1980/3/22	37	RC	済	大規	11	5	10	4	8	0	0	0	0	4	8	50	129	31.0	203	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	37.0	200	3,968.94
437	学	(鎌ヶ谷西高校)普通特別教室棟	1981/12/15	35	RC	済	大規	11	5	10	4	8	0	0	0	0	4	8	50	129	31.0	203	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	37.0	200	1,849.00
438	知	(上永井自然公園)飯岡刑部岬展望館～光と風～	2000/11/20	16	SRC	新	計画	7	10	5	0	0	6	0	0	0	0	0	28	129	14.1	1,392	0	10	0	0	0	0	10	1.0	1425	15.1	1434	808.20	
439	警	鴨川警察署	1973/10/31	43	RC	0.59	大規	12	-	10	4	8	3	3	3	6	4	0	53	114	37.2	52	20	10	20	0	50	10	0	110	11.0	18	48.2	19	918.00
440	知	鴨川合同庁舎	1965/3/25	52	RC	0.75	大規	13	10	15	8	8	3	3	3	3	0	0	66	129	40.9	26	0	10	0	0	50	0	0	60	6.0	465	46.9	24	1,131.81
441	知	(鴨川青年の家)管理研修棟	1987/11/29	29	RC	新	大規	10	0	10	4	8	6	3	0	0	0	8	49	129	25.5	530	0	10	0	0	30	0	0	40	4.0	1231	29.5	624	2,777.08
442	知	(鴨川青年の家)体育館	1989/9/30	27	RC	新	大規	10	5	5	4	8	6	0	0	0	0	8	46	129	23.8	667	20	10	0	0	30	0	0	60	6.0	465	29.8	589	1,183.83
443	知	(鴨川青年の家)生活棟	1987/11/29	29	RC	新	大規	10	0	5	4	8	6	3	0	0	0	8	44	129	23.5	700	0	10	0	0	30	0	0	40	4.0	1231	27.5	750	2,404.27
444	警	鴨川第一宿舍	1973/7/27	43	RC	不明・未診断	-	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	129	9.4	1,664											532.80		
445	警	鴨川第二宿舍	1987/3/20	30	RC	新	大規	10	5	10	8	4	3	0	3	3	0	0	46	129	24.5	627	0	10	0	0	0	0	10	1.0	1425	25.5	885	674.10	
446	知	(環境研市原)大気・振動実験棟	1988/12/25	28	RC	新	計画	10	-	5	0	0	0	0	0	0	0	15	114	10.5	1,577	0	10	0	0	0	0	10	1.0	1425	11.5	1559	236.00		
447	知	(環境研市原)本館	1968/5/31	48	RC	0.7	大規	13	-	10	4	8	6	3	3	6	0	0	53	114	37.2	52	0	10	0	0	0	0	10	1.0	1425	38.2	157	1,372.50	
448	知	(環境研市原)騒音振動研究棟	1981/3/27	36	RC	不明・未診断	大規	11	-	5	4	4	3	0	0	0	0	0	27	114	18.9	1,055	20	10	0	0	0	0	30	3.0	1243	21.9	1105	259.86	
449	知	(環境研市原)新館	1994/4/1	22	RC	新	計画	9	5	5	4	4	3	3	3	0	0	0	36	129	22.3	777	0	10	0	0	0	0	10	1.0	1425	23.3	1030	1,607.49	
450	知	(環境研稲毛)事務所本館	1975/3/31	42	RC	0.55	大規	12	0	10	4	4	6	3	6	0	4	0	49	129	30.4	234	20	10	0	0	0	0	30	3.0	1243	33.4	373	1,536.16	

県有建物長寿命化計画 対象リスト(19/79)

平成26年3月末現在

通番	部局	施設名称	建築年月日	築年数	構造	最小 Ls値	現況調査 での判定	老朽化度																その他要素										順位	対象 延床面積
								15	15	15	12	12	9	9	9	9	12	12	(129)	(129)	80		60	10	20	50	50	10	—	200	20				
								経過年 数評価	外壁タイ ル	コンク リート	外部手 すり	屋上・屋 根防水	天井等	保安検 査等	配管・パ ルプ等 の漏れ	配管・パ ルプ等 の閉塞	震災で 発生した 被害	建築物 法定保 護点検	老朽化 評点計	配点計	老朽化 度 (80)	順位	耐震性 能	バリアフリー 対応	法令根 拠	福祉・子 供	防災	昼夜稼 働	その他 考慮	その他 評点計	その他 (20)	順位	計 (100)		
451	知	(環境研稲毛)地盤環境研究室	1965/8/31	51	RC	0.38	建替	13	5	10	4	12	6	0	0	0	4	0	54	129	33.5	129	40	10	0	0	0	0	0	50	5.0	1207	38.5	144	756.00
452	知	(環境研稲毛)地質インフォメーションバンク	1991/4/1	25	RC	新	計画	9	-	5	0	0	0	0	0	4	0	18	114	12.6	1,460	0	10	0	0	0	0	10	1.0	1425	13.6	1503	227.40		
453	知	環境緑化センター事務所	1981/11/30	35	RC	不明・未診断	大規	11	-	5	0	8	0	0	0	6	4	0	34	114	22.6	749	20	10	0	0	0	0	30	3.0	1243	25.6	871	354.50	
454	警	香取交番	1969/3/31	48	RC	不明・未診断	計画	13	-	5	0	0	3	0	0	3	4	0	28	114	19.6	1,003	20	10	0	0	10	0	40	4.0	1231	23.6	1001	266.35	
455	知	木下教職員住宅1棟	1972/11/10	44	RC	不明・未診断	-	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	129	9.5	1,653													1,146.32	
456	知	木下教職員住宅2棟	1974/9/5	42	RC	不明・未診断	-	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	129	9.4	1,664													1,146.32	
457	知	議会棟	1974/11/30	42	SRC	済	大規	12	5	5	4	4	3	3	3	4	0	46	129	27.0	437	20	0	20	0	0	0	0	40	4.0	1231	31.0	518	10,279.81	
458	知	(木更津区画整理)事務所	1992/3/23	25	RC	新	計画	9	5	0	0	0	0	9	3	3	0	0	29	129	16.8	1,202	0	10	0	0	0	0	10	1.0	1425	17.8	1329	998.45	
459	警	木更津警察署	2008/9/11	8	RC	新	計画	5	5	10	4	8	0	0	0	0	0	32	129	19.8	968	0	10	20	0	50	10	0	90	9.0	47	28.8	660	5,354.14	
460	学	(木更津高校)セミナーハウス	1989/3/31	28	RC	新	計画	10	-	0	0	4	0	0	3	0	4	0	21	114	14.7	1,359	0	10	0	50	0	0	60	6.0	465	20.7	1172	559.00	
461	学	(木更津高校)管理棟	1971/2/2	46	RC	済	大規	13	-	5	0	0	3	0	0	4	0	25	114	16.8	1,202	0	10	0	50	0	0	60	6.0	465	22.8	1038	2,574.00		
462	学	(木更津高校)校舎棟	1983/3/31	34	RC	新	計画	11	-	5	0	4	3	3	0	0	4	0	30	114	21.1	857	0	10	0	50	0	0	60	6.0	465	27.1	761	1,243.92	
463	学	(木更津高校)体育館格技場	1983/2/19	34	RC	新	計画	11	-	5	0	8	3	0	0	0	4	0	31	114	21.8	801	20	10	0	50	0	0	80	8.0	92	29.8	589	2,426.64	
464	学	(木更津高校)第2体育館	2001/3/16	16	RC	新	計画	7	-	0	0	0	0	0	0	0	4	0	11	114	7.7	1,763	20	10	0	50	0	0	80	8.0	92	15.7	1415	725.16	
465	学	(木更津高校)特別教室棟	1969/1/14	48	RC	済	大規	13	10	10	0	8	3	0	0	0	4	0	48	129	29.8	272	0	10	0	50	0	0	60	6.0	465	35.8	256	2,767.79	
466	学	(木更津高校)普通教室棟	1967/3/31	50	RC	済	大規	13	-	10	0	0	3	0	3	3	4	0	36	114	25.3	553	0	10	0	50	0	0	60	6.0	465	31.3	504	3,495.60	
467	警	木更津第一宿舍	1975/3/30	42	RC	不明・未診断	大規	12	-	15	12	8	3	0	0	3	0	8	61	114	42.8	16	20	10	0	0	0	30	3.0	1243	45.8	32	784.50		
468	警	木更津第一单身寮	1982/3/31	35	RC	不明・未診断	建替	11	-	10	8	8	3	0	3	3	8	12	66	114	46.3	6	20	10	0	0	0	30	3.0	1243	49.3	16	1,373.72		
469	警	木更津第二宿舍	1997/12/12	19	RC	新	計画	8	5	5	4	4	3	0	0	0	0	29	129	15.3	1,327	0	10	0	0	0	0	10	1.0	1425	16.3	1395	1,595.47		
470	学	(木更津東高校)家庭経営実践室	1981/10/15	35	RC	1.47	計画	11	-	0	8	0	0	0	0	0	0	19	114	13.3	1,426	0	10	0	50	0	0	60	6.0	465	19.3	1252	557.90		
471	学	(木更津東高校)管理棟	1971/12/20	45	RC	済	大規	12	-	10	8	8	0	0	0	0	4	0	42	114	29.5	283	0	10	0	50	0	0	60	6.0	465	35.5	262	1,755.45	
472	学	(木更津東高校)講堂	1979/6/15	37	RC	済	計画	11	-	5	4	0	0	0	0	0	0	20	114	14.0	1,394	20	10	0	50	0	0	80	8.0	92	22.0	1098	1,263.63		
473	学	(木更津東高校)体育館	1961/3/30	56	RC	済	計画	14	-	5	0	4	0	0	0	0	0	23	114	16.1	1,254	20	10	0	50	0	0	80	8.0	92	24.1	973	1,122.71		
474	学	(木更津東高校)北校舎	1964/7/31	52	RC	済	計画	13	-	10	8	4	0	0	0	0	0	35	114	24.6	608	0	10	0	50	0	0	60	6.0	465	30.6	544	2,347.02		
475	学	(木更津東高校)特別教室棟及び食堂棟	1968/10/15	48	RC	済	計画	13	-	5	4	8	3	0	0	0	0	33	114	23.2	707	0	10	0	50	0	0	60	6.0	465	29.2	629	3,274.75		

県有建物長寿命化計画 対象リスト (20/79)

平成26年3月末現在

通番	部局	施設名称	建築年月日	築年数	構造	最小 Is値	現況調査 での判定	老朽化度														その他要素														計 (100)	順位	対象 延床面積
								15	15	15	12	12	9	9	9	9	12	12	(129)	(129)	80		60	10	20	50	50	10	—	200	20							
								経過年 数評価	外壁タイ ル	コンク リート	外部手 すり	屋上・屋 根防水	天井等	保安検 査等	配管・パ ルプ等 の漏れ	配管・パ ルプ等 の閉塞	震災で 発生した 被害	建築物 法定定 期点検	老朽化 評点計	配点計	老朽化 度 (80)	順位	耐震性 能	バリアフリー 対応	法令根 拠	福祉・子 供	防災	昼夜稼 働	その他 考慮	その他 評点計	その他 (20)	順位						
476	学	(木更津東高校)普通及び特別教室棟	1970/12/18	46	RC	0.78	計画	13	-	5	4	0	0	0	0	0	22	114	14.7	1,359	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	20.7	1172	2,804.37					
477	警	機動装備センター整備工場棟	1959/3/31	58	S	不明・未診断	計画	14	0	10	0	8	0	0	0	3	0	0	35	129	22.8	746	20	10	0	0	0	0	30	3.0	1243	25.8	849	804.09				
478	学	(君津青葉高校)育林実習室	1970/3/25	47	S	1.02	計画	13	5	5	4	4	0	0	0	0	31	129	18.6	1,072	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	24.6	936	267.40					
479	学	(君津青葉高校)園芸実習室	1978/3/29	39	S	済	計画	12	0	0	8	0	0	0	0	0	20	129	11.8	1,528	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	17.8	1329	324.00					
480	学	(君津青葉高校)温室	1976/3/31	41	S	不明・未診断	計画	12	0	5	0	4	0	0	0	4	0	25	129	16.4	1,249												200.00					
481	学	(君津青葉高校)温室(5棟)	1975/3/31	42	S	不明・未診断	計画	12	5	5	4	4	3	0	0	0	33	129	20.8	902													979.00					
482	学	(君津青葉高校)格技場・付属施設	1986/3/31	31	SRC	新	計画	10	0	0	0	0	3	0	0	0	0	13	129	8.1	1,749	20	10	0	50	0	0	0	80	8.0	92	16.1	1402	994.00				
483	学	(君津青葉高校)食品加工棟	2002/2/28	15	S	新	計画	7	0	0	0	0	0	0	0	0	7	129	4.3	1,881	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	10.3	1583	669.26					
484	学	(君津青葉高校)体育館	1970/2/10	47	SRC	済	計画	13	0	0	0	0	0	0	0	0	13	129	7.4	1,781	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	13.4	1509	1,446.35					
485	学	(君津青葉高校)畜産実習管理棟	2002/2/28	15	RC	新	計画	7	0	0	0	0	0	0	0	0	7	129	4.3	1,881	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	10.3	1583	764.10					
486	学	(君津青葉高校)調理室及び被服室	1968/3/30	49	S	0.32	建替	13	5	5	4	4	3	0	0	3	0	8	45	129	27.6	402											320.00					
487	学	(君津青葉高校)特別教室棟	1979/3/31	38	RC	済	大規	11	5	5	4	4	3	0	0	0	8	40	129	24.8	576	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	30.8	528	2,926.07				
488	学	(君津青葉高校)農業管理実習室(収納調整室)	1986/3/31	31	S	新	計画	10	0	0	4	0	0	0	0	0	8	22	129	13.6	1,404	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	19.6	1239	324.00				
489	学	(君津青葉高校)農業機械室	1978/12/27	38	S	不明・未診断	計画	11	0	0	0	0	0	0	0	0	11	129	6.8	1,801	20	10	0	50	0	0	0	80	8.0	92	14.8	1440	269.50					
490	学	(君津青葉高校)農業土木科棟	1973/3/30	44	RC	1.49	計画	12	0	0	0	0	0	0	0	0	8	20	129	12.4	1,478	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	18.4	1301	1,157.25				
491	学	(君津青葉高校)普通教室棟	1974/3/31	43	RC	済	大規	12	5	5	4	8	3	0	3	0	8	48	129	29.8	272	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	35.8	256	3,522.00				
492	学	(君津青葉高校)本館(管理棟)	1965/11/26	51	RC	済	計画	13	0	5	4	4	3	0	0	0	4	8	41	129	25.4	533	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	31.4	491	1,356.30			
493	学	(君津青葉高校)用土室棟	1991/3/25	26	S	新	計画	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	129	7.3	1,795												396.12					
494	学	(君津青葉高校)林産実習室	1976/3/31	41	S	0.72	計画	12	5	5	0	4	3	0	0	0	0	29	129	18.0	1,130	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	24.0	985	417.00				
495	知	君津亀山少年自然の家プラネタ	1986/1/20	31	RC	新	計画	10	5	5	0	0	3	3	0	0	0	26	129	16.4	1,249	0	10	0	0	0	0	10	1.0	1425	17.4	1346	268.30					
496	知	君津亀山少年自然の家管理棟	1986/1/20	31	RC	新	大規	10	5	10	0	8	3	3	0	3	4	0	46	129	24.8	576	0	10	0	0	0	0	10	1.0	1425	25.8	849	2,298.12				
497	知	君津亀山少年自然の家宿泊棟	1986/1/20	31	RC	新	大規	10	5	5	8	0	3	0	0	3	4	0	38	129	21.6	838	0	10	0	0	0	0	10	1.0	1425	22.6	1066	1,697.17				
498	知	君津亀山少年自然の家体育館	1987/3/16	30	RC	新	計画	10	5	5	4	4	3	0	0	0	4	0	35	129	20.2	960	20	10	0	0	0	0	30	3.0	1243	23.2	1034	899.82				
499	知	(君津亀山少年自然の家)セントラルロッジ	1989/9/30	27	S	新	計画	10	-	0	0	0	0	0	0	0	0	10	114	8.0	1,760	0	10	0	0	0	0	10	1.0	1425	9.0	1604	491.97					
500	警	君津警察署	1993/3/9	24	RC	新	計画	9	5	5	0	4	0	0	3	3	0	0	29	129	16.6	1,245	0	10	20	0	50	10	0	90	9.0	47	25.6	871	2,539.04			

県有建物長寿命化計画 対象リスト (27/79)

平成26年3月末現在

通番	部局	施設名称	建築年月日	築年数	構造	最小 Ls値	現況調査 での判定	老朽化度														その他要素											順位	対象 延床面積			
								15	15	15	12	12	9	9	9	9	12	12	(129)	(129)	80	60	10	20	50	50	10	—	200	20							
								経過年 数評価	外壁タイ ル	コンク リート	外部手 すり	屋上・屋 根防水	天井等	保安検 査等	配管・パ ルプ等 の漏れ	配管・パ ルプ等 の閉塞	震災で 発生した 被害	建築物 法定定 期点検	老朽化 評点計	配点計	老朽化 度 (80)	順位	耐震性 能	バリアフリー 対応	法令根 拠	福祉・子 供	防災	昼夜稼 働	その他 考慮	その他 評点計	その他 (20)	順位			計 (100)		
651	学	(京葉工業高校)家庭科実習棟	1994/2/20	23	RC	新	計画	9	0	0	0	4	0	0	0	0	4	8	25	129	15.5	1,296	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	21.5	1123	567.00		
652	学	(京葉工業高校)機械科実習棟	1990/5/11	26	RC	新	計画	10	-	5	-	4	3	0	0	3	4	8	37	102	28.2	369	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	34.2	327	1,375.00		
653	学	(京葉工業高校)機械科棟	1989/3/28	28	RC	新	計画	10	-	5	-	4	0	0	0	3	4	8	34	102	26.7	441	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	32.7	410	1,868.81		
654	学	(京葉工業高校)建設棟	1961/5/31	55	RC	0.35	建替	14	-	10	-	4	0	0	0	0	4	8	40	102															625.80		
655	学	(京葉工業高校)西本館	1962/3/31	55	RC	済	建替	14	-	10	-	8	6	0	0	3	8	8	57	102	44.7	10	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	50.7	10	1,652.12		
656	学	(京葉工業高校)設備システム棟	1961/5/31	55	RC	済	建替	14	-	10	-	8	6	0	0	0	8	8	54	102	42.4	18	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	48.4	18	1,368.29		
657	学	(京葉工業高校)第2建設棟	1961/2/23	56	RC	0.36	建替	14	-	10	-	4	3	0	0	0	4	8	43	102															926.50		
658	学	(京葉工業高校)第2電子棟	1961/2/23	56	RC	0.71	計画	14	5	0	0	0	0	0	0	0	4	8	31	129	19.2	1,022	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	25.2	901	445.23		
659	学	(京葉工業高校)中央棟	1973/7/31	43	RC	済	大規	12	-	5	-	8	0	0	0	0	4	8	37	102	29.0	313	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	35.0	287	1,220.24		
660	学	(京葉工業高校)電子棟	1961/2/23	56	RC	0.35	建替	14	-	10	-	4	0	0	0	0	4	12	44	102																1,840.70	
661	学	(京葉工業高校)東本館	1961/3/31	56	RC	済	建替	14	-	10	-	8	6	0	0	0	8	12	58	102	45.5	7	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	51.5	7	1,853.64		
662	学	(京葉高校)セミナーハウス	1992/7/22	24	RC	新	計画	9	5	5	0	4	3	0	0	0	4	8	38	129	23.6	673	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	29.6	609	558.76		
663	学	(京葉高校)屋内運動場	1966/9/10	50	RC	済	計画	13	-	5	0	0	0	0	0	0	4	8	30	114	21.1	857	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	27.1	761	1,228.54		
664	学	(京葉高校)屋内運動場付属施設	1989/3/23	28	RC	新	計画	10	-	5	0	8	0	0	0	0	4	8	35	114	24.6	608	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	30.6	544	359.95		
665	学	(京葉高校)格技場	1969/3/31	48	RC	済	大規	13	-	5	0	4	6	0	0	0	4	0	32	114	22.5	750	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	28.5	668	495.75		
666	学	(京葉高校)管理特別教棟	1965/3/31	52	RC	済	大規	13	5	10	4	4	3	3	3	0	4	8	57	129	35.4	78	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	41.4	81	3,522.67		
667	学	(京葉高校)普通教室棟(第2棟)	1965/3/31	52	RC	済	建替	13	-	10	4	0	6	3	3	6	4	8	57	114	40.0	33	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	46.0	30	2,108.26		
668	学	(京葉高校)普通教室棟(第3棟)	1967/6/10	49	RC	済	大規	13	-	10	4	4	3	3	0	0	4	8	49	114	34.4	99	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	40.4	98	2,697.81		
669	知	(計量検)事務所棟	1964/6/20	52	RC	0.62	大規	13	5	15	8	8	3	0	0	3	4	0	59	129	36.6	62	0	10	0	0	0	0	10	1.0	1425	37.6	179	433.78			
670	知	検見川教職員住宅(3棟)	1973/8/28	43	RC	不明・未診断	-	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	129															2,051.30		
671	知	検見川教職員住宅(4棟)	1973/8/28	43	RC	不明・未診断	-	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	129																2,563.85	
672	学	(検見川高校)仮設校舎	1974/4/1	42	S	不明・未診断	建替	12	-	10	-	8	6	0	0	0	12	8	56	102	43.9	13															1,350.00
673	学	(検見川高校)格技場・特別教室	1980/3/31	37	RC	0.8	大規	11	-	5	-	4	3	0	0	0	8	8	39	102	30.6	230	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	36.6	219	999.81		
674	学	(検見川高校)管理特別教室棟	1976/3/31	41	RC	済	大規	12	5	10	0	4	3	0	3	0	8	8	53	129	32.9	143	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	38.9	130	3,572.71		
675	学	(検見川高校)体育館	1976/3/31	41	RC	済	大規	12	-	10	-	-	-	0	0	0	4	8	34	81	33.6	127	20	10	0	50	0	0	0	80	8.0	92	41.6	77	1,429.75		

県有建物長寿命化計画 対象リスト (28/79)

平成26年3月末現在

通番	部局	施設名称	建築年月日	築年数	構造	最小 Is値	現況調査 での判定	老朽化度														その他要素														順位	対象 延床面積
								15	15	15	12	12	9	9	9	9	12	12	(129)	(129)	80	60	10	20	50	50	10	—	200	20							
								経過年 数評価	外壁タイ ル	コンク リート	外部手 すり	屋上・屋 根防水	天井等	保安検 査等	配管・パ ルプ等 の漏れ	配管・パ ルプ等 の閉塞	震災で 発生した 被害	建築物 法定定 期点検	老朽化 評点計	配点計	老朽化 度 (80)	順位	耐震性 能	バリアフリー 対応	法令根 拠	福祉・子 供	防災	昼夜稼 働	その他 考慮	その他 評点計	その他 (20)	順位	計 (100)	順位			
676	学	(検見川高校)特別普通教室棟	1975/3/31	42	RC	済	大規	12	5	10	0	4	3	0	0	0	8	8	50	129	31.0	203	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	37.0	200	5,280.12		
677	知	建設技術センター	1982/7/5	34	RC	不明・ 未診断	計画	11	-	0	0	4	0	0	0	0	0	0	15	114	10.5	1,577	20	10	0	0	0	0	0	30	3.0	1243	13.5	1507	862.21		
678	知	現代産業科学館本館	1993/6/30	23	SRC	新	計画	9	5	5	0	4	3	0	0	4	0	30	129	16.7	1,224	0	10	0	0	20	0	0	30	3.0	1243	19.7	1238	8,492.61			
679	知	県庁本庁舎	1996/2/6	21	SRC	新	計画	9	5	5	4	4	3	3	3	4	0	43	129	21.0	891	20	0	20	0	50	0	0	90	9.0	47	30.0	578	33,476.49			
680	警	交通機動隊柏分駐隊庁舎	2004/3/26	13	SRC	新	計画	7	5	0	0	0	0	0	0	0	0	12	129	7.5	1,776	0	10	0	0	0	0	0	10	1.0	1425	8.5	1610	383.04			
681	警	交通合同庁舎	1972/3/30	45	RC	済	計画	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	129	9.5	1,653	0	10	0	0	0	0	0	10	1.0	1425	10.5	1578	1,649.28			
682	学	(国府台高校)屋内運動場格 技場	1985/8/31	31	RC	新	大規	10	-	5	0	4	3	0	0	3	4	8	37	114	26.0	482	20	10	0	50	0	0	0	80	8.0	92	34.0	339	2,903.18		
683	学	(国府台高校)校舎棟	1984/8/31	32	RC	新	大規	11	-	5	0	4	0	3	0	3	4	8	38	114	26.0	482	0	10	0	50	0	0	60	6.0	465	32.0	451	5,917.67			
684	学	(国府台高校)第二校舎棟	1963/12/1	53	RC	済	大規	14	-	10	4	4	0	0	0	3	4	8	47	114	32.3	157	0	10	0	50	0	0	60	6.0	465	38.3	151	2,531.01			
685	学	(国府台高校)射場、部室	1991/3/15	26	RC	新	計画	10	0	5	0	0	0	0	0	4	0	19	129	11.2	1,550	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	17.2	1355	222.60			
686	学	(小金高校)屋内運動場付属 施設	1988/3/31	29	RC	新	計画	10	-	5	0	0	0	0	0	0	0	8	23	114	16.1	1,254	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	22.1	1080	360.00		
687	学	(小金高校)管理棟	1966/3/26	51	RC	済	計画	13	-	0	0	0	0	0	0	4	8	25	114	17.5	1,160	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	23.5	1003	1,483.57			
688	学	(小金高校)水泳プール及び 付属施設	1997/8/29	19	RC	新	計画	8	-	0	0	0	0	0	0	3	0	0	11	114	7.7	1,763	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	13.7	1493	1,009.71		
689	学	(小金高校)体育館	1968/12/19	48	RC	済	計画	13	-	0	0	0	0	0	0	4	0	17	114	11.9	1,520	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	17.9	1319	1,601.45			
690	学	(小金高校)特別教室棟	1967/10/27	49	RC	済	計画	13	0	5	0	0	0	0	6	0	4	8	36	129	22.3	777	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	28.3	699	3,939.62		
691	学	(小金高校)普通教室棟	1966/3/26	51	RC	済	大規	13	-	5	0	0	6	0	0	3	4	8	39	114	27.4	407	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	33.4	373	3,273.48		
692	学	(小金高校)武道館	1968/12/19	48	RC	済	計画	13	-	5	0	4	0	0	0	0	4	8	34	114	23.9	649	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	29.9	580	505.00		
693	知	国際総合水泳場	1996/2/29	21	RC	新	大規	9	0	0	4	8	3	9	3	3	4	0	43	129	21.0	891	20	10	0	0	0	0	30	3.0	1243	24.0	985	24,282.22			
694	学	(国分高校)セミナーハウス	1990/7/11	26	RC	新	計画	10	-	5	4	4	0	0	0	3	4	8	38	114	26.0	482	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	32.0	451	559.00		
695	学	(国分高校)屋内運動場付属 施設	1988/3/25	29	RC	新	計画	10	-	5	0	4	0	0	0	0	4	8	31	114	21.8	801	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	27.8	723	478.84		
696	学	(国分高校)生徒昇降口	1965/2/28	52	RC	済	大規	13	0	10	0	8	3	0	0	0	4	8	46	129	28.5	345	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	34.5	309	334.26		
697	学	(国分高校)体育館	1967/8/10	49	SRC	済	計画	13	-	5	0	4	0	0	0	0	4	8	34	114	23.9	649	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	29.9	580	1,584.00		
698	学	(国分高校)特別教室棟	1966/7/31	50	RC	済	大規	13	-	5	4	4	0	0	0	3	4	8	41	114	28.8	316	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	34.8	289	3,087.29		
699	学	(国分高校)普通教室棟	1965/2/28	52	RC	済	大規	13	-	5	4	4	3	0	0	3	4	8	44	114	30.9	215	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	36.9	210	2,760.05		
700	学	(国分高校)武道館	1967/8/10	49	RC	済	計画	13	-	0	0	0	0	0	0	4	0	17	114	11.9	1,520	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	17.9	1319	495.00			

県有建物長寿命化計画 対象リスト (31/79)

平成26年3月末現在

通番	部局	施設名称	建築年月日	築年数	構造	最小 Ls値	現況調査 での判定	老朽化度												その他要素												計 (100)	順位	対象 延床面積		
								15	15	15	12	12	9	9	9	9	12	12	(129)	(129)	80	60	10	20	50	50	10	—	200	20						
								経過年 数評価	外壁タイ ル	コンク リート	外部手 すり	屋上・屋 根防水	天井等	保安検 査等	配管・パ ルプ等 の漏れ	配管・パ ルプ等 の閉塞	震災で 発生した 被害	建築物 法定定 期点検	老朽化 評点計	配点計	老朽化 度 (80)	順位	耐震性 能	バリアフリー 対応	法令根 拠	福祉・子 供	防災	昼夜稼 働	その他 考慮	その他 評点計	その他 (20)				順位	
751	知	さわやかちば県民プラザ	1996/6/28	20	SRC	新	大規	8	5	0	0	8	3	3	3	3	4	8	45	129	21.4	842	20	10	0	0	0	0	0	30	3.0	1243	24.4	953	17,091.20	
752	知	佐原教職員住宅	1968/9/28	48	RC	不明・ 未診断	-	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	129	10.3	1,601												947.85		
753	学	(佐原高校)セミナーハウス	2001/3/16	16	RC	新	計画	7	-	0	0	8	3	0	0	0	0	0	18	114	12.6	1,460	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	18.6	1288	714.60	
754	学	(佐原高校)プール更衣室	1972/9/4	44	SRC	不明・ 未診断	計画	12	-	5	8	4	3	0	0	0	0	0	32	114	22.5	750	20	10	0	50	0	0	0	80	8.0	92	30.5	551	226.10	
755	学	(佐原高校)屋内運動場付属 施設	1987/3/31	30	RC	新	計画	10	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	114	7.0	1,798	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	13.0	1520	499.59	
756	学	(佐原高校)管理及特別教室 棟	1969/6/5	47	RC	済	計画	13	-	5	0	4	6	0	0	0	0	0	28	114	18.9	1,055	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	24.9	914	4,672.50	
757	学	(佐原高校)管理及普通教室 棟	1962/9/25	54	RC	済	計画	14	-	10	0	4	6	0	0	0	0	0	34	114	23.2	707	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	29.2	629	3,648.65	
758	学	(佐原高校)給食棟	1970/4/30	46	SRC	0.96	計画	13	-	10	0	4	6	0	0	0	0	0	33	114	22.5	750	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	28.5	668	530.25	
759	学	(佐原高校)体育館兼講堂	1967/3/17	50	SRC	1.5	計画	13	-	5	0	0	3	0	0	0	8	0	29	114	20.4	938	20	10	0	50	0	0	0	80	8.0	92	28.4	691	1,414.63	
760	学	(佐原高校)体育館付属棟	1971/10/18	45	RC	0.73	計画	12	-	5	0	0	0	0	0	0	0	0	17	114	11.9	1,520	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	17.9	1319	793.41	
761	学	(佐原高校)武道館	1972/1/16	45	RC	1.13	計画	12	-	0	0	0	6	0	0	0	0	0	18	114	12.6	1,460	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	18.6	1288	593.00	
762	知	佐原住宅	1998/2/13	19	S	新	-	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	129	5.7	1,861												522.20		
763	学	(佐原白楊高校)セミナーハウ ス	1985/3/8	32	RC	新	大規	11	0	10	8	4	0	0	0	0	0	8	41	129	24.8	576	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	30.8	528	559.00	
764	学	(佐原白楊高校)屋内運動場	1989/3/31	28	RC	新	計画	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	129	6.2	1,848	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	12.2	1538	626.38	
765	学	(佐原白楊高校)管理・普通教 室棟	1968/11/19	48	RC	済	大規	13	-	10	8	0	3	0	0	0	0	8	42	114	29.5	283	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	35.5	262	3,567.32	
766	学	(佐原白楊高校)管理教室棟	1961/6/30	55	RC	済	大規	14	-	5	8	0	0	3	0	0	0	8	38	114	26.7	441	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	32.7	410	2,393.08	
767	学	(佐原白楊高校)体育館	1973/3/31	44	RC	済	計画	12	-	10	0	0	0	0	0	0	0	0	22	114	15.4	1,314	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	21.4	1130	2,056.00	
768	学	(佐原白楊高校)特別教室棟	1971/3/24	46	RC	済	大規	13	-	0	8	8	0	0	0	0	0	0	8	37	114	25.3	553	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	31.3	504	3,896.73
769	知	(産技研加曾利)工芸研究棟	1963/2/8	54	RC	0.68	大規	14	-	15	0	0	3	0	0	0	4	0	36	114	25.7	525												637.19		
770	知	(産技研加曾利)研究・工芸試 験・電気ポンプ	1983/4/6	33	RC	新	大規	11	-	10	4	8	3	3	6	0	4	0	49	114	34.4	99	0	10	0	0	0	0	0	10	1.0	1425	35.4	269	1,748.98	
771	知	(産技研加曾利)管理研究棟	1984/3/2	33	RC	新	大規	11	-	10	0	8	3	3	6	0	4	0	45	114	31.6	183	0	10	0	0	0	0	0	10	1.0	1425	32.6	428	1,392.16	
772	知	(産技研天台)機械棟	1968/4/25	48	SRC	不明・ 未診断	大規	13	5	5	0	4	6	3	6	6	4	0	52	129	32.2	168	20	10	0	0	0	0	0	30	3.0	1243	35.2	278	1,032.75	
773	知	(産技研天台)金属棟	1968/4/25	48	SRC	不明・ 未診断	大規	13	10	10	0	4	6	3	0	3	8	0	57	129	35.4	78	20	10	0	0	0	0	0	30	3.0	1243	38.4	145	752.08	
774	知	(産技研天台)分析棟	1978/5/8	38	RC	不明・ 未診断	大規	11	-	5	0	0	0	0	3	3	4	0	26	114	18.2	1,111	20	10	0	0	0	0	0	30	3.0	1243	21.2	1145	680.74	
775	知	(産技研天台)新本館事務所	1998/3/31	19	S	新	大規	8	0	10	4	4	3	3	0	3	8	0	43	129	26.7	441	0	10	0	0	0	0	0	10	1.0	1425	27.7	738	1,637.06	

県有建物長寿命化計画 対象リスト (32/79)

平成26年3月末現在

通番	部局	施設名称	建築年月日	築年数	構造	最小 Is値	現況調査 での判定	老朽化度													その他要素												順位	対象 延床面積						
								15	15	15	12	12	9	9	9	9	12	12	(129)	(129)	80	60	10	20	50	50	10	—	200	20	順位	計								
								経過年 数評価	外壁タイ ル	コンク リート	外部手 すり	屋上・屋 根防水	天井等	保安検 査等	配管・パ ルプ等 の漏れ	配管・パ ルプ等 の閉塞	震災で 発生した 被害	建築物 法定定 期点検	老朽化 評点計	配点計	老朽化 度 (80)	順位	耐震性 能	バリアフリー 対応	法令根 拠	福祉・子 供	防災	昼夜稼 働	その他 考慮	その他 評点計	その他 (20)	順位			計 (100)					
776	知	山王教職員住宅	1984/1/18	33	RC	新	計画	11	5	5	0	4	3	0	0	0	0	0	8	36	129	21.2	848																	1,525.44
777	警	山武警察署	1993/3/18	24	RC	新	大規	9	5	5	4	4	3	0	3	3	0	0	36	129	19.2	1,022	0	10	20	0	50	10	0	90	9.0	47	28.2	709		2,089.24				
778	知	山武健康福祉センター	1999/11/25	17	SRC	新	計画	8	0	5	0	0	0	0	0	4	0	17	129	10.5	1,577	0	0	20	50	50	0	0	120	12.0	14	22.5	1068		2,307.90					
779	知	山武合同庁舎	1968/10/31	48	RC	0.39	建替	13	0	10	8	8	3	0	6	3	4	0	55	129	34.1	112	40	10	0	0	50	0	0	100	10.0	25	44.1	46		1,455.58				
780	警	山武第一宿舍	1971/2/28	46	RC	不明・ 未診断	大規	13	10	5	0	8	3	0	0	3	0	0	42	129	25.9	517	20	10	0	0	0	0	30	3.0	1243	28.9	646		642.88					
781	知	(山武農業)両総用水管理課	1996/3/13	21	RC	新	計画	9	0	0	4	0	0	0	0	4	0	17	129	10.8	1,575	0	10	0	0	50	0	0	60	6.0	465	16.8	1369		480.00					
782	知	自動車税事務所本棟	1961/3/28	56	RC	0.88	大規	14	5	10	0	4	3	0	0	3	4	0	43	129	26.7	441	0	10	0	0	0	0	10	1.0	1425	27.7	738		841.67					
783	学	(清水高校)屋内運動場付属 施設	1992/8/31	24	SRC	新	計画	9	-	0	0	0	0	0	0	0	0	9	114	6.3	1,843	0	10	0	50	0	0	60	6.0	465	12.3	1536		649.63						
784	学	(清水高校)家庭科実習棟	1978/3/14	39	SRC	1.26	計画	12	0	0	0	4	0	0	0	0	8	24	129	14.3	1,375	0	10	0	50	0	0	60	6.0	465	20.3	1200		395.12						
785	学	(清水高校)格技場	1979/10/26	37	RC	済	大規	11	-	10	0	8	0	0	0	0	8	37	114	26.0	482	0	10	0	50	0	0	60	6.0	465	32.0	451		537.20						
786	学	(清水高校)環境化学科実習 棟	1975/8/21	41	RC	済	大規	12	-	10	4	8	0	0	0	0	8	42	114	29.5	283	0	10	0	50	0	0	60	6.0	465	35.5	262		2,199.60						
787	学	(清水高校)管理棟	1968/8/31	48	RC	済	計画	13	-	10	0	0	0	0	0	0	8	31	114	21.8	801	0	10	0	50	0	0	60	6.0	465	27.8	723		2,410.87						
788	学	(清水高校)機械科工場棟	1964/6/20	52	SRC	済	計画	13	-	0	0	0	0	0	0	0	0	13	114	9.1	1,692	0	10	0	50	0	0	60	6.0	465	15.1	1434		929.12						
789	学	(清水高校)機械科実習棟(1)	1965/3/31	52	SRC	0.84	計画	13	-	5	0	0	0	0	0	0	8	26	114	18.2	1,111	0	10	0	50	0	0	60	6.0	465	24.2	960		703.62						
790	学	(清水高校)機械科実習棟(2)	1979/3/15	38	RC	1.404	計画	11	-	10	0	0	0	0	0	0	8	29	114	20.4	938	0	10	0	50	0	0	60	6.0	465	26.4	821		1,122.00						
791	学	(清水高校)食品科学科実習 棟	2010/9/10	6	S	新	計画	5	-	0	0	0	0	0	0	0	0	5	114	2.8	1,901	0	10	0	50	0	0	60	6.0	465	8.8	1606		499.50						
792	学	(清水高校)生徒宿泊所	1985/3/20	32	SRC	新	計画	11	-	0	0	0	0	0	0	0	0	11	114	7.0	1,798	0	10	0	50	0	0	60	6.0	465	13.0	1520		233.70						
793	学	(清水高校)体育館	1973/3/30	44	SRC	0.6	計画	12	0	0	0	4	0	0	0	0	0	16	129	9.9	1,641	20	10	0	50	0	0	80	8.0	92	17.9	1319		1,415.91						
794	学	(清水高校)電気科実習棟	1970/3/25	47	RC	済	計画	13	-	5	0	8	0	0	0	0	8	34	114	23.2	707	0	10	0	50	0	0	60	6.0	465	29.2	629		2,145.00						
795	学	(清水高校)特別教室棟	1971/11/3	45	RC	済	計画	12	-	10	0	0	0	0	0	0	8	30	114	21.1	857	0	10	0	50	0	0	60	6.0	465	27.1	761		1,652.85						
796	学	(清水高校)普通教室棟	1963/3/29	54	RC	済	計画	14	-	5	0	4	0	0	0	0	0	23	114	15.4	1,314	0	10	0	50	0	0	60	6.0	465	21.4	1130		2,368.80						
797	学	(下総高校)育雛舎	1967/4/1	49	SRC	不明・ 未診断	大規	13	-	15	0	8	6	0	0	0	0	42	114	28.7	343															265.14				
798	学	(下総高校)温室	1972/4/19	44	SRC	不明・ 未診断	計画	12	0	5	0	0	3	0	0	0	0	20	129	13.8	1,403															991.00				
799	学	(下総高校)格技場	1986/3/20	31	SRC	新	計画	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	20	129	12.4	1,478	0	10	0	50	0	0	60	6.0	465	18.4	1301		994.00						
800	学	(下総高校)管理特別教室棟	1969/12/27	47	RC	済	大規	13	10	10	4	4	3	0	3	3	0	0	50	129	30.4	234	0	10	0	50	0	0	60	6.0	465	36.4	226		3,971.53					

県有建物長寿命化計画 対象リスト (33/79)

平成26年3月末現在

通番	部局	施設名称	建築年月日	築年数	構造	最小 Is値	現況調査 での判定	老朽化度														その他要素										計 (100)	順位	対象 延床面積	
								15	15	15	12	12	9	9	9	9	12	12	(129)	(129)	80	60	10	20	50	50	10	—	200	20					
								経過年 数評価	外壁タイ ル	コンク リート	外部手 すり	屋上・屋 根防水	天井等	保安検 査等	配管・パ ルプ等 の漏れ	配管・パ ルプ等 の閉塞	震災で 発生した 被害	建築物 法定定 期点検	老朽化 評点計	配点計	老朽化 度 (80)	順位	耐震性 能	バリアフリー 対応	法令根 拠	福祉・子 供	防災	昼夜稼 働	その他 考慮	その他 評点計	その他 (20)				順位
801	学	(下総高校)寄宿舎サービス棟	1967/9/10	49	SRC	不明・未診断	計画	13	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	23	129	14.3	1,375	20	10	0	50	0	0	0	80	8.0	92	22.3	1073	550.00
802	学	(下総高校)寄宿舎教養棟	1979/11/1	37	RC	不明・未診断	計画	11	0	5	4	0	0	0	0	0	0	0	20	129	12.4	1,478	20	10	0	50	0	0	0	80	8.0	92	20.4	1189	284.40
803	学	(下総高校)寄宿舎女子棟	1967/9/10	49	RC	不明・未診断	計画	13	0	10	0	4	0	0	0	0	0	0	27	129	16.7	1,224	20	10	0	50	0	0	0	80	8.0	92	24.7	929	861.15
804	学	(下総高校)寄宿舎男子棟	1967/9/10	49	RC	不明・未診断	計画	13	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	18	129	11.2	1,550	20	10	0	50	0	0	0	80	8.0	92	19.2	1258	1,029.71
805	学	(下総高校)機械工作実習室	1994/3/31	23	SRC	新	計画	9	0	5	0	4	0	0	0	0	0	0	18	129	11.2	1,550	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	17.2	1355	243.00
806	学	(下総高校)牛舎	1979/3/31	38	SRC	不明・未診断	大規	11	10	10	0	0	6	0	0	0	0	0	37	129	22.5	750													210.60
807	学	(下総高校)鶏舎	1979/3/31	38	SRC	不明・未診断	計画	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	129	8.6	1,718													293.02
808	学	(下総高校)航空車両整備科棟	1994/3/31	23	SRC	新	計画	9	0	10	8	8	0	0	0	0	0	0	35	129	21.7	826	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	27.7	738	494.99
809	学	(下総高校)体育館	1967/12/4	49	SRC	1.57	計画	13	0	5	0	4	0	0	0	0	0	0	22	129	13.6	1,404	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	19.6	1239	1,402.95
810	学	(下総高校)畜産管理室	1975/3/31	42	RC	0.69	計画	12	0	5	4	0	3	0	0	0	0	0	24	129	14.9	1,345	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	20.9	1160	518.00
811	学	(下総高校)畜産実習棟	1985/3/30	32	SRC	新	計画	11	0	5	0	4	3	0	0	0	0	0	23	129	13.6	1,404	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	19.6	1239	348.03
812	学	(下総高校)豚舎	1972/12/31	44	SRC	不明・未診断	建替	12	10	10	8	8	6	0	0	0	0	0	54	129	30.8	229													324.00
813	学	(下総高校)農業機械科実習棟	1985/3/30	32	SRC	新	計画	11	0	5	8	0	6	0	3	0	0	0	33	129	19.8	968	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	25.8	849	1,093.50
814	学	(下総高校)農業機械分解整備実習室	1983/2/19	34	SRC	新	計画	11	0	5	0	4	3	0	3	0	0	0	26	129	16.1	1,254	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	22.1	1080	230.18
815	学	(下総高校)農業実習室(1)	1971/4/19	45	SRC	不明・未診断	大規	12	5	10	0	4	6	0	3	0	0	0	40	129	24.8	576	20	10	0	50	0	0	0	80	8.0	92	32.8	400	270.00
816	学	(下総高校)農業実習室(2)	1968/3/30	49	SRC	不明・未診断	大規	13	5	5	4	8	6	0	3	0	0	0	44	129	27.3	422	20	10	0	50	0	0	0	80	8.0	92	35.3	273	330.54
817	学	(下総高校)農業実習棟(3)	1968/3/30	49	RC	0.83	計画	13	0	10	8	0	0	0	3	0	0	0	34	129	19.8	968	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	25.8	849	614.00
818	学	(下総高校)普通教室棟	1966/6/21	50	RC	済	計画	13	0	10	4	0	0	0	3	0	0	0	30	129	18.6	1,072	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	24.6	936	2,298.14
819	知	社会福祉センター(1)	1974/1/16	43	SRC	0.37	大規	12	5	5	0	0	3	0	0	0	0	4	0	29	129	18.7	1,070	40	10	0	0	0	0	50	5.0	1207	23.7	998	3,789.55
820	知	社会福祉センター(2)	1974/1/16	43	SRC	0.37	大規	12	5	5	0	0	3	0	0	0	0	4	0	29	129	18.7	1,070	40	10	0	0	0	0	50	5.0	1207	23.7	998	0.00
821	知	(射撃場)管理棟	1980/8/22	36	SRC	不明・未診断	大規	11	-	5	0	8	3	3	3	0	4	0	37	114	26.0	482	20	10	0	0	0	0	30	3.0	1243	29.0	641	665.00	
822	知	(射撃場)ライフル静的射撃棟	1986/3/10	31	RC	新	計画	10	-	0	0	0	3	0	0	0	0	0	13	114	9.1	1,692	0	10	0	0	0	0	10	1.0	1425	10.1	1588	617.77	
823	知	(射撃場)ライフル動的射撃棟	1986/3/10	31	RC	新	計画	10	-	5	0	0	0	0	0	0	0	0	15	114	10.5	1,577	0	10	0	0	0	0	10	1.0	1425	11.5	1559	685.99	
824	知	(障害者技専)管理・実習棟	1982/3/31	35	RC	新	大規	11	5	5	0	8	6	3	3	3	4	0	48	129	26.5	479	0	0	0	0	0	0	0	0.0	1637	26.5	806	2,141.94	
825	知	(障害者技専)寄宿舎棟	1982/3/31	35	RC	新	計画	11	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	17	129	11.7	1,543	0	10	0	0	0	0	10	1.0	1425	12.7	1533	1,808.60	

県有建物長寿命化計画 対象リスト (34/79)

平成26年3月末現在

通番	部局	施設名称	建築年月日	築年数	構造	最小 Is値	現況調査 での判定	老朽化度																その他要素										順位	対象 延床面積
								15	15	15	12	12	9	9	9	9	12	12	(129)	(129)	80	60	10	20	50	10	—	200	20						
								経過年 数評価	外壁タイ ル	コンク リート	外部手 すり	屋上・屋 根防水	天井等	保安検 査等	配管・パ ルプ等 の漏れ	配管・パ ルプ等 の閉塞	震災で 発生した 被害	建築物 法定定 期点検	老朽化 評点計	配点計	老朽化 度 (80)	順位	耐震性 能	バリアフ アード 対応	法令根 拠	福祉・子 供	防災	昼夜稼 働	その他 考慮	その他 評点計	その他 (20)	順位	計 (100)		
826	知	(障害者専攻)縫製実習科実習棟	1990/3/31	27	RC	新	計画	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	1.0	1425	10.0	1590	258.39				
827	知	(障害者就業・生活支援センター)事務室等	1971/7/17	45	RC	不明・未診断	計画	12	-	5	0	0	3	0	0	3	0	0	23	114	17.2	1,192	20	10	0	0	0	0	0	30	3.0	1243	20.2	1210	976.32
828	知	(障害者就業・生活支援センター)体育館	1971/7/17	45	RC	不明・未診断	計画	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	129	9.5	1,653												951.00		
829	知	障害者スポレクセンター	1985/6/10	31	RC	新	大規	10	10	10	0	4	0	0	0	3	8	8	53	129	27.6	402	0	10	0	0	0	0	0	10	1.0	1425	28.6	664	1,496.03
830	知	生涯大学校京葉学園	1978/5/31	38	RC	0.71	計画	11	5	5	4	8	3	0	3	0	0	0	39	129	23.4	703	0	10	0	0	0	0	0	10	1.0	1425	24.4	953	1,401.70
831	知	生涯大学校京葉学園実習室	1984/2/20	33	SRC	新	計画	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	129	8.3	1,739	0	10	0	0	0	0	0	10	1.0	1425	9.3	1599	233.28	
832	知	生涯大学校京葉学園陶芸教室	1988/3/29	29	SRC	新	計画	10	5	5	4	0	3	0	3	3	0	0	33	129	19.2	1,022	0	10	0	0	0	0	10	1.0	1425	20.2	1210	258.04	
833	知	生涯大学校外房学園陶芸科教室	1990/3/31	27	SRC	新	計画	10	0	0	0	0	3	0	0	0	0	13	129	9.0	1,698	0	10	0	0	0	0	10	1.0	1425	10.0	1590	251.02		
834	知	生涯大学校外房学園園芸科教室	1990/7/13	26	SRC	新	計画	10	5	5	4	0	0	0	3	0	0	27	129	16.3	1,251	0	10	0	0	0	0	10	1.0	1425	17.3	1347	256.00		
835	知	生涯大学校外房学園校舎	1999/3/25	18	RC	新	計画	8	5	0	0	0	0	0	0	0	0	13	129	8.4	1,728	0	10	0	0	0	0	10	1.0	1425	9.4	1598	799.80		
836	知	生涯大学校東総学園園芸科教室	1991/3/29	26	SRC	新	計画	10	0	0	0	0	3	0	0	0	0	13	129	8.9	1,701	0	10	0	0	0	0	10	1.0	1425	9.9	1592	256.00		
837	知	生涯大学校東総学園陶芸科教室	1991/3/30	26	SRC	新	計画	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	129	7.3	1,795	0	10	0	0	0	0	10	1.0	1425	8.3	1618	251.02		
838	知	生涯大学校東総学園校舎	1995/3/25	22	RC	新	計画	9	5	5	4	4	0	0	0	0	0	27	129	15.4	1,314	0	10	0	0	0	0	10	1.0	1425	16.4	1389	833.35		
839	知	生涯大学校東葛学園浅間台校舎	1987/3/25	30	SRC	新	大規	10	5	5	8	8	6	3	0	3	0	0	48	129	25.3	553	0	10	0	0	0	0	10	1.0	1425	26.3	830	231.00	
840	知	生涯大学校東葛学園江戸川台校舎	1988/3/31	29	RC	新	計画	10	-	5	0	0	0	0	0	0	0	15	114	11.3	1,548	0	10	0	0	30	0	40	4.0	1231	15.3	1428	833.75		
841	知	生涯大学校南房学園園芸科教室	1989/3/10	28	SRC	新	計画	10	5	5	4	4	3	0	0	0	0	31	129	18.2	1,111	0	10	0	0	0	0	10	1.0	1425	19.2	1258	296.35		
842	知	生涯大学校南房学園陶芸科教室	1989/3/31	28	SRC	新	計画	10	5	0	0	0	0	0	0	0	0	15	129	10.1	1,631	0	10	0	0	0	0	10	1.0	1425	11.1	1567	251.02		
843	知	生涯大学校南房学園校舎	1998/3/20	19	RC	新	計画	8	-	10	0	4	3	0	0	0	4	0	29	114	16.7	1,224	0	10	0	0	0	0	10	1.0	1425	17.7	1340	803.25	
844	知	(障害福祉課)第6書庫	1964/12/27	52	RC	不明・未診断	大規	13	5	5	0	4	3	0	6	6	8	0	50	129	30.2	256	20	10	0	0	0	0	30	3.0	1243	33.2	398	276.50	
845	知	沼南教職員住宅	1978/2/18	39	RC	0.98	計画	12	0	0	0	0	3	0	0	0	0	8	23	129	15.2	1,330										1,701.00			
846	学	(沼南高校)セミナーハウス	1994/3/22	23	RC	新	計画	9	5	5	4	4	0	0	0	0	0	27	129	16.7	1,224	0	10	0	50	0	0	60	6.0	465	22.7	1051	559.11		
847	学	(沼南高校)管理特別教室棟渡り廊下	1980/7/9	36	RC	済	計画	11	-	5	4	4	3	0	0	0	4	0	31	114	21.8	801	0	10	0	50	0	0	60	6.0	465	27.8	723	5,452.60	
848	学	(沼南高校)体育館格技場渡り廊下	1980/3/31	37	RC	済	計画	11	-	5	4	0	0	0	0	0	0	20	114	14.0	1,394	0	10	0	50	0	0	60	6.0	465	20.0	1221	2,900.05		
849	学	(沼南高校)普通特別教室昇降口棟	1979/3/31	38	RC	済	計画	11	5	5	4	4	3	0	3	0	0	35	129	21.7	826	0	10	0	50	0	0	60	6.0	465	27.7	738	4,473.60		
850	学	(沼南高柳高校)屋内運動場・格技場・渡り廊下	1984/9/5	32	RC	新	大規	11	-	10	0	0	3	0	3	3	4	8	42	114	28.8	316	20	10	0	50	0	0	80	8.0	92	36.8	214	2,983.13	

県有建物長寿命化計画 対象リスト (36/79)

平成26年3月末現在

通番	部局	施設名称	建築年月日	築年数	構造	最小 Ls値	現況調査 での判定	老朽化度																その他要素										計 (100)	順位	対象 延床面積
								15	15	15	12	12	9	9	9	9	12	12	(129)	(129)	80		60	10	20	50	50	10	—	200	20					
								経過年 数評価	外壁タイ ル	コンク リート	外部手 すり	屋上・屋 根防水	天井等	保安検 査等	配管・パ ルプ等 の漏れ	配管・パ ルプ等 の閉塞	震災で 発生した 被害	建築物 法定定 期点検	老朽化 評点計	配点計	老朽化 度 (80)	順位	耐震性 能	バリアフリー 対応	法令根 拠	福祉・子 供	防災	昼夜稼 働	その他 考慮	その他 評点計	その他 (20)	順位				
876	知	(水郷小見川少年自然の家)中央棟(含体育館)	1996/12/20	20	RC	新	大規	8	5	5	4	4	3	9	3	3	4	0	48	129	22.5	750	20	10	0	0	0	0	0	30	3.0	1243	25.5	885	2,675.89	
877	知	(水郷小見川少年自然の家)南棟	1996/12/20	20	RC	新	計画	8	5	5	4	4	3	0	3	3	0	0	35	129	17.8	1,152	0	10	0	0	0	0	10	1.0	1425	18.8	1285	838.68		
878	知	(水郷小見川少年自然の家)北棟	1996/12/20	20	RC	新	計画	8	5	5	4	4	3	0	0	0	4	0	33	129	17.1	1,194	0	10	0	0	0	0	10	1.0	1425	18.1	1312	1,478.27		
879	知	(水郷小見川少年自然の家)プラネタリウム棟	1996/12/20	20	RC	新	計画	8	5	5	4	4	3	0	0	0	4	0	33	129	17.1	1,194	0	10	0	0	0	0	10	1.0	1425	18.1	1312	586.49		
880	知	水産情報通信センター局舎	1991/3/25	26	RC	新	大規	10	-	10	8	8	0	3	0	0	0	0	39	114	22.8	746	0	10	0	0	50	0	60	6.0	465	28.8	660	591.15		
881	知	(水産振興公社富津小久保)管理棟	1979/1/25	38	SRC	不明・未診断	大規	11	15	10	4	12	3	0	3	3	4	0	65	129	40.3	31	20	10	0	0	0	0	30	3.0	1243	43.3	56	287.04		
882	知	(水産振興公社富津小久保)培養棟	1977/12/27	39	S	不明・未診断	大規	12	-	15	4	12	0	0	0	3	0	0	46	114	32.3	157	20	10	0	0	0	0	30	3.0	1243	35.3	273	847.75		
883	知	(水産振興公社富津新富)クルマエビ餌料培養棟	1996/3/29	21	SRC	新	計画	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	129	6.4	1,840	0	10	0	0	0	0	10	1.0	1425	7.4	1624	218.50		
884	知	(水産振興公社白浜)アワビヒラメ施設倉庫作業棟	1996/3/29	21	SRC	新	計画	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	129	6.4	1,840	0	10	0	0	0	0	10	1.0	1425	7.4	1624	300.00		
885	知	(水総研)本館棟	1974/8/16	42	RC	0.5	大規	12	0	15	0	4	3	9	3	0	0	0	46	129	27.0	437	20	10	0	0	0	0	30	3.0	1243	30.0	578	2,738.33		
886	知	(水総研)飼育棟(アクアトロン機械室等)	1974/8/16	42	RC	不明・未診断	計画	12	0	10	4	0	0	0	3	0	0	0	29	129	18.6	1,072	20	10	0	0	0	0	30	3.0	1243	21.6	1115	432.00		
887	知	(水総研)作業棟(加工冷凍庫他)	1974/8/16	42	RC	不明・未診断	計画	12	0	5	0	4	3	3	3	3	0	0	33	129	20.8	902	20	10	0	0	0	0	30	3.0	1243	23.8	996	420.00		
888	知	(水総研)開放型加工研究棟	1992/9/24	24	RC	新	計画	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	129	6.6	1,832	0	10	0	0	0	0	10	1.0	1425	7.6	1619	372.00		
889	知	(水総研)アワビ種苗生産棟	1990/10/15	26	RC	新	計画	10	0	5	0	0	0	6	3	0	0	0	24	129	15.0	1,338	0	10	0	0	0	0	10	1.0	1425	16.0	1405	1,131.50		
890	知	(水総研勝浦生産開発室)管理棟	1982/1/21	35	RC	新	大規	11	-	15	8	4	3	0	0	0	0	0	41	114	28.8	316	0	10	0	0	0	0	10	1.0	1425	29.8	589	639.10		
891	知	(水総研勝浦生産開発室)マダイ飼育棟・ワムシ培養棟	1981/3/14	36	SRC	不明・未診断	大規	11	10	15	4	4	0	3	0	0	0	0	47	129	29.1	304	20	10	0	0	0	0	30	3.0	1243	32.1	450	1,796.36		
892	知	(水総研勝浦生産開発室)稚魚養成棟	1981/3/14	36	S	不明・未診断	建替	11	-	15	8	12	3	0	3	0	0	0	52	114	36.5	65	20	10	0	0	0	0	30	3.0	1243	39.5	120	413.40		
893	知	(水総研勝浦生産開発室)ヒラメスズキ棟・アユ飼育棟	1992/3/25	25	SRC	新	大規	9	10	10	4	12	0	3	3	0	0	0	51	129	31.6	183	0	10	0	0	0	0	10	1.0	1425	32.6	428	2,048.09		
894	知	(水総研東京湾漁業研究所)富津分場本館棟	1974/3/31	43	RC	不明・未診断	大規	12	-	10	4	12	6	3	0	3	0	0	50	114	35.1	82	20	10	0	0	0	0	30	3.0	1243	38.1	170	306.50		
895	知	(水総研東京湾漁業研究所)富津分場研修館	1980/5/17	36	RC	不明・未診断	大規	11	-	10	4	8	3	3	0	0	0	0	39	114	27.4	407											458.57			
896	知	(水総研東京湾漁業研究所)藻類実験棟	1974/3/31	43	RC	不明・未診断	大規	12	-	15	4	12	3	3	0	0	0	0	49	114	34.4	99	20	10	0	0	0	0	30	3.0	1243	37.4	190	210.00		
897	知	(水総研富津生産開発室)クロダイ・ガザミ棟	1990/12/20	26	SRC	新	計画	10	-	10	0	8	0	0	0	0	0	0	28	114	18.1	1,129	0	10	0	0	0	0	10	1.0	1425	19.1	1266	1,535.52		
898	知	(水総研富津生産開発室)飼料培養作業棟	1990/9/28	26	SRC	新	計画	10	-	5	0	8	0	0	0	0	0	0	23	114	15.9	1,286	0	10	0	0	0	0	10	1.0	1425	16.9	1367	1,358.07		
899	知	(水総研富津生産開発室)管理棟	1990/12/20	26	RC	新	計画	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	20	129	12.8	1,455	0	10	0	0	0	0	10	1.0	1425	13.8	1492	824.00		
900	知	(水総研富津生産開発室)魚類飼育棟	1990/3/15	27	SRC	新	計画	10	-	5	0	0	0	0	0	0	0	0	15	114	11.2	1,550	0	10	0	0	0	0	10	1.0	1425	12.2	1538	1,306.25		

県有建物長寿命化計画 対象リスト (37/79)

平成26年3月末現在

通番	部局	施設名称	建築年月日	築年数	構造	最小 Ls値	現況調査 での判定	老朽化度																	その他要素											順位	対象 延床面積
								15	15	15	12	12	9	9	9	9	12	12	(129)	(129)	80	60	10	20	50	50	10	—	200	20	順位	計					
								経過年 数評価	外壁タイ ル	コンク リート	外部手 すり	屋上・屋 根防水	天井等	保安検 査等	配管・パ ルプ等 の漏れ	配管・パ ルプ等 の閉塞	震災で 発生した 被害	建築物 法定定 期点検	老朽化 評点計	配点計	老朽化 度 (80)	順位	耐震性 能	バリアフリー 対応	法令根 拠	福祉・子 供	防災	昼夜稼 働	その他 考慮	その他 評点計	その他 (20)	順位	計 (100)				
901	知	(水総研富津生産開発室)親魚産卵ふ化飼育棟	1990/3/15	27	SRC	新	計画	10	-	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	1.0	1423	12.2	1538	1,155.00							
902	知	青少年会館	1979/3/31	38	RC	不明・未診断	計画	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	3.0	1243	11.6	1554	1,496.91							
903	知	青少年女性会館	1981/10/2	35	RC	0.45	大規	11	5	5	0	4	3	3	3	0	8	45	129	27.9	388	20	10	0	0	0	0	0	30	3.0	1243	30.9	520	4,675.09			
904	知	精神保健福祉センター	1970/12/11	46	RC	0.33	大規	13	5	5	0	4	0	0	0	0	0	27	129	17.8	1,152	40	10	20	0	0	0	0	70	7.0	437	24.8	922	1,384.72			
905	知	西部図書館書庫棟	1992/9/7	24	RC	新	計画	9	0	0	0	0	0	3	0	4	0	16	129	10.4	1,595	0	10	0	0	0	0	0	10	1.0	1425	11.4	1563	911.76			
906	知	西部図書館本館	1986/12/15	30	RC	新	大規	10	5	0	4	8	3	3	0	0	4	0	37	129	21.0	891	0	10	0	0	0	0	0	10	1.0	1425	22.0	1098	2,349.94		
907	知	西部防災センター	1998/3/31	19	SRC	新	計画	8	5	0	4	4	0	0	0	0	8	29	129	15.3	1,327	0	10	0	0	0	0	0	10	1.0	1425	16.3	1395	3,232.17			
908	知	(清和県民の森)森林館	1975/6/30	41	SRC	不明・未診断	大規	12	-	10	8	8	6	0	0	0	0	44	114	30.9	215										498.00						
909	知	(清和県民の森)清和木のふるさと館	1991/3/31	26	SRC	新	計画	10	-	0	8	8	3	0	0	0	0	29	114	20.4	938	0	10	0	0	0	0	0	10	1.0	1425	21.4	1130	306.50			
910	学	(関宿高校)屋内運動場格技場	1987/3/25	30	RC	新	大規	10	-	5	0	4	3	0	3	3	4	8	40	114	28.1	372	20	10	0	50	0	0	0	80	8.0	92	36.1	248	2,645.71		
911	学	(関宿高校)管理諸室特別教室棟	1987/3/25	30	RC	新	大規	10	-	5	0	4	0	3	3	3	4	8	40	114	28.1	372	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	34.1	329	2,056.02		
912	学	(関宿高校)特別教室棟	1987/3/25	30	RC	新	大規	10	-	5	4	4	0	0	3	3	4	8	41	114	28.8	316	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	34.8	289	2,034.08		
913	学	(関宿高校)普通教室昇降口棟	1987/3/25	30	RC	新	計画	10	5	5	0	4	0	0	0	0	4	8	36	129	22.3	777	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	28.3	699	2,069.76		
914	知	関宿城博物館	1995/3/6	22	RC	新	計画	9	-	5	0	0	3	3	3	0	0	8	31	114	18.4	1,103	20	10	0	0	30	0	0	60	6.0	465	24.4	953	2,013.82		
915	知	総合教育センターメディア教育棟	1989/12/15	27	RC	新	計画	10	5	0	0	0	0	0	0	0	4	0	19	129	12.3	1,511	0	10	0	0	20	0	0	30	3.0	1243	15.3	1428	3,332.92		
916	知	総合教育センター科学技術棟	1984/3/1	33	RC	新	計画	11	10	0	0	0	0	0	0	0	4	0	25	129	15.9	1,286	0	10	0	0	20	0	0	30	3.0	1243	18.9	1284	2,473.64		
917	知	総合教育センター本館	1984/3/1	33	SRC	新	計画	11	5	0	0	0	3	3	0	0	4	8	34	129	20.4	938	0	10	0	0	20	0	0	30	3.0	1243	23.4	1020	6,699.06		
918	知	(総スポ)サッカー・ラグビー場	1970/3/25	47	RC	不明・未診断	大規	13	10	10	0	0	3	0	0	0	0	8	44	129	26.9	439	20	10	0	0	0	0	0	30	3.0	1243	29.9	580	400.00		
919	知	(総スポ)スポーツ科学総合センター	1999/3/10	18	RC	新	計画	8	-	0	0	0	0	0	0	0	4	8	20	114	12.8	1,455	20	10	0	0	0	0	0	30	3.0	1243	15.8	1410	5,794.32		
920	知	(総スポ)大駐車場管理事務所	2010/7/30	6	RC	新	計画	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	129	3.2	1,897	0	10	0	0	0	0	0	10	1.0	1425	4.2	1637	378.30		
921	知	(総スポ)弓道場	1972/3/23	45	RC	不明・未診断	大規	12	-	5	4	8	3	0	6	0	4	8	50	114	35.1	82	20	10	0	0	0	0	0	30	3.0	1243	38.1	170	970.88		
922	知	(総スポ)宿泊研修所	1967/6/30	49	RC	0.22	建替	13	5	10	8	8	3	3	0	0	4	8	62	129	38.4	46	60	10	0	0	0	0	0	70	7.0	437	45.4	34	3,372.18		
923	知	(総スポ)体育館	1972/7/7	44	RC	0.45	大規	12	-	10	4	8	3	3	3	0	4	8	55	114	38.6	40	20	10	0	0	0	0	0	30	3.0	1243	41.6	77	7,774.98		
924	知	(総スポ)庭球場クラブハウス	1966/10/17	50	RC	不明・未診断	大規	13	-	10	8	4	3	0	3	6	0	8	55	114	38.6	40	20	10	0	0	0	0	0	30	3.0	1243	41.6	77	474.75		
925	知	(総スポ)武道館	1981/3/31	36	RC	0.75	大規	11	-	10	4	8	0	0	3	3	0	8	47	114	33.0	133	0	10	0	0	0	0	0	10	1.0	1425	34.0	339	5,144.07		

県有建物長寿命化計画 対象リスト (38/79)

平成26年3月末現在

通番	部局	施設名称	建築年月日	築年数	構造	最小 Is値	現況調査 での判定	老朽化度														その他要素														計 (100)	順位	対象 延床面積
								15	15	15	12	12	9	9	9	9	12	12	(129)	(129)	80		60	10	20	50	50	10	—	200	20							
								経過年 数評価	外壁タイ ル	コンク リート	外部手 すり	屋上・屋 根防水	天井等	保安検 査等	配管・パ ルプ等 の漏れ	配管・パ ルプ等 の閉塞	震災で 発生した 被害	建築物 法定定 期点検	老朽化 評点計	配点計	老朽化 度 (80)	順位	耐震性 能	バリアフリー 対応	法令根 拠	福祉・子 供	防災	昼夜稼 働	その他 考慮	その他 評点計	その他 (20)	順位						
926	知	(総スポ)野球場	1968/6/30	48	RC	0.37	建替	13	-	10	8	8	0	0	6	3	4	8	60	114	42.1	20	40	10	0	0	0	0	0	0	50	5.0	1207	47.1	23	3,574.35		
927	知	(総スポ)陸上競技場	1968/7/1	48	RC	済	大規	13	5	5	4	4	0	0	0	6	0	8	45	129	27.5	404	0	10	0	0	0	0	0	10	1.0	1425	28.5	668	6,626.26			
928	警	匝瑳警察署庁舎	1979/12/10	37	RC	済	計画	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	129	8.5	1,725	0	10	20	0	50	10	0	90	9.0	47	17.5	1344	1,411.25				
929	学	(匝瑳高校)弓道場	2005/1/21	12	SRC	新	計画	6	0	0	0	4	0	0	0	0	4	0	14	129	8.7	1,704	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	14.7	1461	507.00			
930	学	(匝瑳高校)格技館	1979/9/29	37	RC	済	大規	11	10	5	0	8	3	0	0	0	4	8	49	129	30.4	234	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	36.4	226	644.05			
931	学	(匝瑳高校)管理棟	1975/2/5	42	RC	済	大規	12	5	5	4	4	3	0	0	0	4	8	45	129	27.9	388	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	33.9	357	2,018.40			
932	学	(匝瑳高校)給食棟	1973/3/31	44	SRC	済	計画	12	5	5	0	4	3	0	0	0	4	8	41	129	25.4	533	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	31.4	491	486.00			
933	学	(匝瑳高校)体育館	1975/2/5	42	RC	済	大規	12	5	5	4	4	6	0	0	0	4	8	48	129	29.8	272	20	10	0	50	0	0	0	80	8.0	92	37.8	177	1,430.00			
934	学	(匝瑳高校)同窓会館兼合宿所	1985/3/31	32	RC	新	計画	11	5	5	0	4	0	0	0	0	4	8	37	129	22.3	777	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	28.3	699	419.93			
935	学	(匝瑳高校)特別教室棟(1)	1965/3/15	52	RC	済	大規	13	5	5	4	4	3	0	0	0	4	8	46	129	28.5	345	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	34.5	309	1,479.00			
936	学	(匝瑳高校)特別教室棟(2)	1970/12/21	46	RC	済	大規	13	5	5	4	4	0	0	0	0	4	8	43	129	26.0	482	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	32.0	451	2,766.23			
937	学	(匝瑳高校)普通教室棟	1973/3/31	44	RC	済	計画	12	5	5	0	4	0	0	0	0	4	8	38	129	23.6	673	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	29.6	609	3,827.25			
938	学	(匝瑳高校)地域交流棟	1994/10/18	22	RC	新	計画	9	5	5	0	0	0	0	0	0	4	8	31	129	18.6	1,072	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	24.6	936	1,500.00			
939	警	匝瑳第一宿舎	1970/3/31	47	RC	不明・ 未診断	計画	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	129	10.2	1,613	20	10	0	0	0	0	0	30	3.0	1243	13.2	1518	474.36			
940	学	(袖ヶ浦高校)プレハブ教室棟	1976/3/30	41	S	不明・ 未診断	大規	12	-	5	0	8	6	0	0	0	4	0	35	114	24.6	608													1,133.00			
941	学	(袖ヶ浦高校)屋内体育館	1978/11/17	38	RC	済	計画	11	-	5	0	4	0	0	0	0	4	0	24	114	16.8	1,202	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	22.8	1038	1,515.97			
942	学	(袖ヶ浦高校)格技場	1986/2/22	31	RC	新	計画	10	-	5	0	0	0	0	0	0	4	0	19	114	13.3	1,426	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	19.3	1252	686.36			
943	学	(袖ヶ浦高校)管理・特別教室棟	1978/3/27	39	RC	0.77	大規	12	-	10	8	8	6	0	0	3	4	0	51	114	35.1	82	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	41.1	85	5,077.40			
944	学	(袖ヶ浦高校)昇降口棟	1978/3/27	39	RC	0.77	計画	12	-	10	0	4	3	0	0	0	4	0	33	114	22.5	750	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	28.5	668	539.10			
945	学	(袖ヶ浦高校)相撲場	1991/5/25	25	RC	新	計画	9	-	5	0	0	0	0	0	0	4	0	18	114	12.6	1,460	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	18.6	1288	1,054.65			
946	学	(袖ヶ浦高校)普通教室棟	1977/3/23	40	RC	済	大規	12	-	10	4	8	3	0	0	0	4	0	41	114	28.1	372	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	34.1	329	4,217.00			
947	学	(袖ヶ浦特支)管理棟	1981/3/20	36	RC	0.94	大規	11	-	10	4	4	3	3	3	3	4	8	53	114	37.2	52	0	10	20	50	0	0	0	80	8.0	92	45.2	37	1,068.25			
948	学	(袖ヶ浦特支)寄宿舎棟	1981/3/20	36	RC	不明・ 未診断	大規	11	-	5	0	4	3	3	3	3	4	8	44	114	30.9	215	20	10	20	50	0	0	0	100	10.0	25	40.9	89	1,782.47			
949	学	(袖ヶ浦特支)食堂棟	1981/3/20	36	RC	1.28	大規	11	-	5	0	4	3	3	0	3	4	8	41	114	28.8	316	0	10	20	50	0	0	0	80	8.0	92	36.8	214	510.84			
950	学	(袖ヶ浦特支)体育館訓練棟	1981/3/20	36	RC	0.6	大規	11	-	10	0	4	3	0	0	0	4	8	40	114	28.1	372	0	10	20	50	0	0	0	80	8.0	92	36.1	248	941.90			

県有建物長寿命化計画 対象リスト (39/79)

平成26年3月末現在

通番	部局	施設名称	建築年月日	築年数	構造	最小 Is値	現況調査 での判定	老朽化度														その他要素										順位	対象 延床面積		
								15	15	15	12	12	9	9	9	9	12	12	(129)	(129)	80	60	10	20	50	50	10	—	200	20					
								経過年 数評価	外壁タイ ル	コンク リート	外部手 すり	屋上・屋 根防水	天井等	保安検 査等	配管・パ ルプ等 の漏れ	配管・パ ルプ等 の閉塞	震災で 発生した 被害	建築物 法定定 期点検	老朽化 評点計	配点計	老朽化 度 (80)	順位	耐震性 能	バリアフリー 対応	法令根 拠	福祉・子 供	防災	昼夜稼 働	その他 考慮	その他 評点計	その他 (20)			順位	計 (100)
951	学	(袖ヶ浦特支)普通教室棟(1)	1985/3/6	32	RC	新	大規	11	-	10	0	4	3	3	0	3	4	8	46	114	31.6	183	0	10	20	50	0	0	0	80	8.0	92	39.6	115	1,704.41
952	学	(袖ヶ浦特支)普通特別教室棟	1981/3/20	36	RC	0.7	大規	11	-	10	4	4	3	3	0	3	4	8	50	114	35.1	82	0	10	20	50	0	0	0	80	8.0	92	43.1	62	3,227.94
953	学	(袖ヶ浦特支)普通教室棟(2)	2004/2/10	13	RC	新	計画	7	-	5	0	0	0	3	0	0	4	0	19	114	12.6	1,460	0	10	20	50	0	0	0	80	8.0	92	20.6	1183	679.03
954	知	(袖ヶ浦福祉C)ゲストハウス(さくら荘)	1967/3/31	50	RC	0.89	計画	13	5	5	4	0	3	0	3	3	0	0	36	129	22.9	724	0	10	0	50	0	10	0	70	7.0	437	29.9	580	361.70
955	知	(袖ヶ浦福祉C)ゲストハウス(やまぶき荘)	1969/2/16	48	RC	0.39	-	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	129	10.3	1,601												274.04	
956	知	(袖ヶ浦福祉C)職員住宅独身者棟(蔵波寮)	1979/5/28	37	RC	0.65	計画	11	5	5	4	0	3	0	3	3	0	0	34	129	21.1	857	0	10	0	50	0	10	0	70	7.0	437	28.1	719	963.06
957	知	(袖ヶ浦福祉C)職員住宅世帯者棟(蔵波荘)	1979/5/28	37	RC	1.01	計画	11	5	5	4	0	3	0	3	3	0	0	34	129	21.1	857	0	10	0	50	0	10	0	70	7.0	437	28.1	719	1,925.76
958	知	(袖ヶ浦福祉C)中央管理棟	1969/2/16	48	RC	0.37	大規	13	5	5	0	0	3	0	3	3	0	0	32	129	20.6	910	40	10	0	50	0	10	0	110	11.0	18	31.6	477	385.34
959	知	(袖ヶ浦福祉C)新更生園収容棟	1973/12/9	43	RC	1.08	大規	12	5	10	0	4	3	0	3	3	0	0	40	129	24.6	608	0	10	0	50	0	10	0	70	7.0	437	31.6	477	2,028.89
960	知	(袖ヶ浦福祉C)更生園収容棟(旧かえで寮)	1966/7/1	50	RC	0.44	大規	13	5	5	0	4	3	0	3	3	0	0	36	129	22.9	724													3,026.91
961	知	(袖ヶ浦福祉C)西区管理棟	1978/5/8	38	RC	1.72	計画	11	5	5	0	0	3	0	3	3	0	0	30	129	19.0	1,054	0	10	0	50	0	10	0	70	7.0	437	26.0	836	344.16
962	知	(袖ヶ浦福祉C)中央棟(新館)	1978/5/8	38	RC	0.61	計画	11	5	5	4	0	3	0	3	3	0	0	34	129	21.2	848	0	10	0	50	0	10	0	70	7.0	437	28.2	709	5,925.16
963	知	(袖ヶ浦福祉C)ホール棟	1978/5/8	38	RC	0.84	計画	11	5	5	4	0	3	0	3	3	0	0	34	129	21.2	848	0	10	0	50	0	10	0	70	7.0	437	28.2	709	1,499.64
964	知	(袖ヶ浦福祉C)居住棟C棟(松寮)	1978/5/8	38	RC	1.24	計画	11	5	5	4	0	3	0	3	3	0	0	34	129	21.2	848	0	10	0	50	0	10	0	70	7.0	437	28.2	709	1,118.49
965	知	(袖ヶ浦福祉C)居住棟A棟(わかば寮)	1978/5/8	38	RC	1.22	計画	11	5	5	4	0	3	0	3	3	0	0	34	129	21.2	848	0	10	0	50	0	10	0	70	7.0	437	28.2	709	1,338.28
966	知	(袖ヶ浦福祉C)居住棟B(竹寮)	1979/5/28	37	RC	0.96	計画	11	5	5	4	0	3	0	3	3	0	0	34	129	21.1	857	0	10	0	50	0	10	0	70	7.0	437	28.1	719	1,614.71
967	知	(袖ヶ浦福祉C)居住棟(さつき寮)	1978/5/8	38	RC	0.75	計画	11	5	5	4	0	3	0	3	3	0	0	34	129	21.2	848	0	10	0	50	0	10	0	70	7.0	437	28.2	709	1,613.79
968	知	(袖ヶ浦福祉C)新更生園作業棟	1973/12/9	43	S	0.22	-	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	129	9.4	1,664												504.15	
969	知	(袖ヶ浦福祉C)東区作業訓練棟	1978/5/8	38	RC	0.82	計画	11	5	5	0	4	3	0	3	3	0	0	34	129	21.2	848	0	10	0	50	0	10	0	70	7.0	437	28.2	709	1,248.00
970	知	(袖ヶ浦福祉C)養育園	1998/11/1	18	RC	新	計画	8	5	5	4	0	3	0	0	3	0	0	28	129	14.7	1,359	0	10	0	50	0	10	0	70	7.0	437	21.7	1111	3,382.53
971	知	(大房岬自然公園)ビジターセンター	1980/3/31	37	RC	不明・未診断	建替	11	5	5	0	8	3	9	3	3	0	8	55	129	29.8	272	20	10	0	0	0	0	30	3.0	1243	32.8	400	430.81	
972	警	多古幹部交番	1970/3/30	47	RC	0.77	大規	13	-	5	-	8	3	0	3	6	0	0	38	102	29.8	272	0	10	0	0	0	10	0	20	2.0	1401	31.8	471	210.00
973	学	(多古高校)屋内運動場付属室	1985/3/30	32	RC	新	計画	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	129	6.2	1,848	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	12.2	1538	360.00
974	学	(多古高校)格技場	1979/12/7	37	RC	済	計画	11	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	21	129	13.0	1,438	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	19.0	1270	537.20
975	学	(多古高校)管理普通教室棟	1971/5/1	45	RC	済	大規	12	10	10	4	0	0	0	0	0	4	8	48	129	29.8	272	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	35.8	256	4,709.25

県有建物長寿命化計画 対象リスト (40/79)

平成26年3月末現在

通番	部局	施設名称	建築年月日	築年数	構造	最小 Ls値	現況調査 での判定	老朽化度																その他要素											計 (100)	順位	対象 延床面積					
								15	15	15	12	12	9	9	9	9	12	12	(129)	(129)	80	順位	60	10	20	50	10	—	200	20												
								経過年 数評価	外壁タイ ル	コンク リート	外部手 すり	屋上・屋 根防水	天井等	保安検 査等	配管・パ ルプ等の 漏れ	配管・パ ルプ等の 閉塞	震災で 発生した 被害	建築物 法定定期 点検	老朽化 評点計	配点計	老朽化 度 (80)											耐震性 能	バリアフリー 対応	法令根 拠				福祉・子 供	防災	昼夜稼 働	その他 考慮	その他 評点計
976	学	(多古高校)収納調整室	1984/3/26	33	SRC	新	計画	11	10	10	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	129	21.1	857	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	27.1	761	291.60
977	学	(多古高校)体育館兼講堂	1967/1/14	50	SRC	済	計画	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	21	129	13.0	1,438	20	10	0	50	0	0	0	0	0	80	8.0	92	21.0	1152	1,599.28				
978	学	(多古高校)特別教室棟	1974/3/31	43	RC	済	計画	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	20	129	12.4	1,478	0	10	0	50	0	0	0	0	60	6.0	465	18.4	1301	4,001.63					
979	学	(多古高校)農機具実習室園芸実習室	1975/3/31	42	SRC	不明・未診断	計画	12	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	15	129	9.3	1,670	20	10	0	50	0	0	0	0	80	8.0	92	17.3	1347	486.00					
980	学	(多古高校)農業機械室	1988/3/31	29	SRC	新	計画	10	-	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	114	14.0	1,394	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	20.0	1221	263.70						
981	学	(多古高校)部室合宿所	1981/5/29	35	SRC	不明・未診断	計画	11	0	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	27	129	16.7	1,224	20	10	0	50	0	0	0	80	8.0	92	24.7	929	264.00						
982	知	辰巳台教職員住宅	1983/3/15	34	RC	新	計画	11	5	5	4	4	0	0	0	0	0	0	8	37	129	21.8	801														1,525.44					
983	知	辰巳台東教職員住宅1棟	1989/2/7	28	RC	新	計画	10	5	5	4	4	0	0	0	0	0	0	8	36	129	20.2	960														1,830.24					
984	知	辰巳台東教職員住宅2棟	1989/2/7	28	RC	新	計画	10	5	5	4	4	0	0	0	0	0	0	8	36	129	20.2	960														915.12					
985	知	館山教職員住宅1棟	1970/9/28	46	RC	不明・未診断	-	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	129	10.1	1,631															844.63					
986	知	館山教職員住宅2棟	1973/3/29	44	RC	不明・未診断	-	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	129	9.5	1,653															577.23					
987	警	館山警察署	1972/3/30	45	RC	0.73	大規	12	5	10	4	4	6	3	3	6	4	0	57	129	35.4	78	0	10	20	0	50	10	0	90	9.0	47	44.4	43		1,313.75						
988	知	館山住宅	1997/3/12	20	S	新	大規	8	10	10	4	8	3	0	0	3	0	8	54	129	24.7	606														658.06						
989	学	(館山総合高校)給食・図書館棟	1979/7/20	37	RC	不明・未診断	計画	11	-	5	0	4	3	0	0	0	0	0	23	114	16.1	1,254	20	10	0	50	0	0	0	80	8.0	92	24.1	973	674.04							
990	学	(館山総合高校)セミナーハウス棟	1979/3/10	38	RC	不明・未診断	計画	11	-	5	0	8	3	0	0	0	0	0	27	114	18.2	1,111	20	10	0	50	0	0	0	80	8.0	92	26.2	832	558.00							
991	学	(館山総合高校)管理・HR棟	1979/3/10	38	RC	済	計画	11	-	10	0	4	3	0	0	0	4	0	32	114	22.5	750	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	28.5	668	4,854.73							
992	学	(館山総合高校)工業棟	1979/7/31	37	RC	済	計画	11	-	5	0	4	0	0	0	0	0	0	20	114	14.0	1,394	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	20.0	1221	4,665.89							
993	学	(館山総合高校)体育館	1979/7/31	37	RC	済	計画	11	-	5	0	0	0	0	0	0	0	0	16	114	11.2	1,550	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	17.2	1355	2,845.63							
994	学	(館山総合高校)特別・HR棟	1979/7/20	37	RC	済	計画	11	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	114	7.7	1,763	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	13.7	1493	4,849.83							
995	学	(館山総合高校)(水産校舎)格技場同総合館	1986/3/31	31	RC	新	計画	10	5	5	0	4	3	0	0	0	0	0	27	129	16.7	1,224	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	22.7	1051	920.28							
996	学	(館山総合高校)(水産校舎)教室棟	1979/3/31	38	RC	0.64	大規	11	10	10	4	0	3	3	0	0	0	8	49	129	30.4	234	20	10	0	50	0	0	0	80	8.0	92	38.4	145	3,699.31							
997	学	(館山総合高校)(水産校舎)実習棟及び講堂	1982/2/1	35	RC	0.82	大規	11	10	10	0	4	3	0	0	0	0	8	46	129	28.5	345	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	34.5	309	1,461.75							
998	学	(館山総合高校)(水産校舎)製造実習棟	1977/3/31	40	RC	1.07	計画	12	5	5	0	0	0	3	0	3	0	0	28	129	18.0	1,130													1,494.95							
999	学	(館山総合高校)(水産校舎)体育館	1972/1/31	45	RC	0.66	計画	12	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	22	129	13.6	1,404	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	19.6	1239	1,442.44							
1000	学	(館山総合高校)(水産校舎)特別教室棟	1980/4/1	36	RC	1.29	計画	11	5	5	0	0	3	0	0	0	0	8	32	129	19.8	968	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	25.8	849	1,718.70							

県有建物長寿命化計画 対象リスト (41/79)

平成26年3月末現在

通番	部局	施設名称	建築年月日	築年数	構造	最小 Ls値	現況調査 での判定	老朽化度																その他要素											順位	対象 延床面積
								15	15	15	12	12	9	9	9	9	12	12	(129)	(129)	80	60	10	20	50	50	10	—	200	20						
								経過年 数評価	外壁タイ ル	コンク リート	外部手 すり	屋上・屋 根防水	天井等	保安検 査等	配管・パ ルプ等 の漏れ	配管・パ ルプ等 の閉塞	震災で 発生した 被害	建築物 法定定 期点検	老朽化 評点計	配点計	老朽化 度 (80)	順位	耐震性 能	バリアフリー 対応	法令根 拠	福祉・子 供	防災	昼夜稼 働	その他 考慮	その他 評点計	その他 (20)	順位	計 (100)			
1001	学	(館山総合高校)(水産校舎)本館	1980/4/1	36	RC	済	計画	11	5	5	0	0	3	0	0	0	4	0	28	129	17.4	1,168	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	23.4	1020	2,053.32	
1002	学	(館山総合高校)(水産実習地)栽培漁業実習棟	1980/3/31	37	RC	不明・未診断	計画	11	5	5	0	4	0	0	0	0	0	0	25	129	15.5	1,296	20	10	0	50	0	0	0	80	8.0	92	23.5	1003	642.00	
1003	警	館山第一宿舍	1966/3/31	51	RC	不明・未診断	大規	13	—	10	4	0	3	0	3	0	8	44	114	30.9	215	20	10	0	0	0	0	30	3.0	1243	33.9	357	438.66			
1004	警	館山第三宿舍	1976/8/5	40	RC	不明・未診断	大規	12	—	5	4	0	3	3	3	0	8	41	114	28.8	316	20	10	0	0	0	0	30	3.0	1243	31.8	471	295.92			
1005	警	館山第二宿舍	1972/12/20	44	RC	不明・未診断	大規	12	5	5	8	8	3	3	0	0	8	52	129	32.2	168	20	10	0	0	0	0	30	3.0	1243	35.2	278	271.44			
1006	知	館山第二職員住宅	1970/9/30	46	RC	不明・未診断	—	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	129														631.89			
1007	知	館山第二職員住宅	1970/9/30	46	RC	不明・未診断	—	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	129														631.89			
1008	警	館山第四宿舍	1984/1/12	33	RC	新	大規	11	—	5	4	4	3	0	3	0	8	41	114	28.8	316	0	10	0	0	0	0	10	1.0	1425	29.8	589	784.09			
1009	知	(館山野鳥の森)ふれあい野鳥館	2000/6/23	16	SRC	新	計画	7	0	5	0	4	0	0	0	0	0	16	129	9.9	1,641	0	10	0	0	0	0	10	1.0	1425	10.9	1571	698.60			
1010	知	館山寮	1997/3/12	20	S	新	大規	8	5	5	4	8	3	0	0	3	0	8	44	129	21.0	891											433.00			
1011	知	(畜総研)独身寮兼研修館	1969/3/20	48	RC	不明・未診断	大規	13	5	10	4	8	6	0	0	0	4	0	50	129	31.0	203											829.98			
1012	知	(畜総研)ふ卵室	1969/5/31	47	S	不明・未診断	大規	13	—	10	0	8	6	0	0	0	4	0	41	114	28.8	316	20	10	0	0	0	0	30	3.0	1243	31.8	471	367.50		
1013	知	(畜総研)職員控室	1969/6/30	47	S	不明・未診断	大規	13	5	5	0	8	3	0	3	0	4	0	41	129	25.4	533	20	10	0	0	0	0	30	3.0	1243	28.4	691	233.30		
1014	知	(畜総研)と場	1969/8/20	47	RC	不明・未診断	大規	13	—	10	8	8	6	0	0	0	4	0	49	114	34.4	99	20	10	0	0	0	0	30	3.0	1243	37.4	190	221.75		
1015	知	(畜総研)管理棟	1969/8/31	47	RC	0.29	建替	13	—	10	4	12	6	9	3	3	4	0	64	114	44.9	8	60	10	0	0	0	0	70	7.0	437	51.9	6	1,170.00		
1016	知	(畜総研)繁殖実験室	1968/9/30	48	S	不明・未診断	大規	13	5	10	0	8	6	0	3	0	4	0	49	129	30.4	234	20	10	0	0	0	0	30	3.0	1243	33.4	373	598.56		
1017	知	(畜総研)バイオテクノロジー研究棟	1989/2/28	28	RC	新	計画	10	5	5	0	8	3	0	0	3	4	0	38	129	23.6	673	0	10	0	0	0	0	10	1.0	1425	24.6	936	679.25		
1018	警	千倉幹部交番	1974/3/30	43	RC	0.73	大規	12	—	15	12	12	6	0	3	0	0	0	60	114	42.1	20	0	10	0	0	0	10	2.0	1401	44.1	46	856.60			
1019	知	知事公舎	1969/1/10	48	RC	不明・未診断	大規	13	5	5	4	4	0	0	3	3	0	0	37	129	23.4	703	20	10	0	0	0	0	30	3.0	1243	26.4	821	354.35		
1020	学	(千城台高校)屋内運動場武道場小体育館	1978/3/18	39	RC	済	計画	12	0	5	0	0	0	0	0	3	0	0	20	129	11.8	1,528	0	10	0	50	0	0	60	6.0	465	17.8	1329	2,755.95		
1021	学	(千城台高校)管理特別教室棟	1979/3/26	38	SRC	済	大規	11	0	10	0	4	3	3	0	3	8	8	50	129	31.0	203	0	10	0	50	0	0	60	6.0	465	37.0	200	5,916.93		
1022	学	(千城台高校)普通教室棟	1979/3/26	38	SRC	済	計画	11	0	5	0	4	3	0	0	3	4	8	38	129	23.6	673	0	10	0	50	0	0	60	6.0	465	29.6	609	3,808.92		
1023	知	(千葉園芸プラスチック)処理工場棟	1997/4/1	19	S	新	計画	8	5	5	4	8	3	0	0	0	0	0	33	129	16.8	1,202	0	10	0	0	0	0	10	1.0	1425	17.8	1329	1,137.50		
1024	知	(千葉園芸プラスチック)水処理施設棟	1997/4/1	19	S	新	計画	8	5	10	4	4	3	0	0	0	0	0	34	129	17.1	1,194	0	10	0	0	0	0	10	1.0	1425	18.1	1312	283.71		
1025	知	(千葉園芸プラスチック)原料置場棟1	1997/4/1	19	S	新	計画	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	129	5.7	1,861	0	10	0	0	0	0	10	1.0	1425	6.7	1626	350.00		

県有建物長寿命化計画 対象リスト (42/79)

平成26年3月末現在

通番	部局	施設名称	建築年月日	築年数	構造	最小 Is値	現況調査 での判定	老朽化度														その他要素											順位	対象 延床面積	
								15	15	15	12	12	9	9	9	9	12	12	(129)	(129)	80		60	10	20	50	50	10	—	200	20				
								経過年 数評価	外壁タイ ル	コンク リート	外部手 すり	屋上・屋 根防水	天井等	保安検 査等	配管・バ ルブ等 の漏れ	配管・バ ルブ等 の閉塞	震災で 発生した 被害	建築物 法定定 期点検	老朽化 評点計	配点計	老朽化 度 (80)	順位	耐震性 能	バリアフリー 対応	法令根 拠	福祉・子 供	防災	昼夜稼 働	その他 考慮	その他 評点計	その他 (20)	順位			計 (100)
1026	知	(千葉園芸プラスチック)原料置 場棟2	1997/4/1	19	S	新	計画	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	129	5.7	1,861	0	10	0	0	0	0	0	10	1.0	1425	6.7	1626	350.00	
1027	知	(千葉園芸プラスチック)原料置 場(可動式テント)	1997/4/1	19	S	新	計画	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	129	5.7	1,861	0	10	0	0	0	0	0	10	1.0	1425	6.7	1626	1,259.00	
1028	学	(千葉大宮高校)管理普通特別 教室棟	1984/8/7	32	RC	新	大規	11	5	5	4	4	3	0	3	0	4	8	47	129	28.5	345	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	34.5	309	4,959.24
1029	学	(千葉大宮高校)体育館格技 場	1983/9/9	33	RC	新	大規	11	5	5	4	8	3	0	0	0	0	8	44	129	26.7	441	20	10	0	50	0	0	0	80	8.0	92	34.7	299	3,044.52
1030	学	(千葉大宮高校)普通特別教 室昇降口棟	1983/3/9	34	RC	新	計画	11	0	0	0	0	3	0	3	3	4	8	32	129	19.8	968	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	25.8	849	4,687.29
1031	警	千葉県警察署	1994/3/22	23	RC	新	計画	9	0	5	0	4	0	0	0	3	4	0	25	129	14.9	1,345	0	10	20	0	50	10	0	90	9.0	47	23.9	995	2,873.90
1032	学	(千葉北高校)セミナーハウス	1995/3/29	22	RC	新	計画	9	-	5	0	4	3	0	0	0	0	8	29	114	19.6	1,003	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	25.6	871	554.40
1033	学	(千葉北高校)屋内運動場付 属施設	1990/3/30	27	SRC	新	計画	10	-	5	0	4	3	0	0	0	0	0	22	114	14.7	1,359	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	20.7	1172	500.00
1034	学	(千葉北高校)格技場	1980/3/5	37	SRC	済	計画	11	-	5	0	4	3	0	0	0	0	8	31	114	21.8	801	20	10	0	50	0	0	0	80	8.0	92	29.8	589	576.00
1035	学	(千葉北高校)管理・特別教室 棟	1977/3/25	40	RC	済	大規	12	-	10	4	4	0	0	3	3	0	8	44	114	30.2	256	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	36.2	239	5,131.13
1036	学	(千葉北高校)体育館	1978/1/23	39	SRC	済	計画	12	-	10	0	4	0	0	3	3	0	0	32	114	21.8	801	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	27.8	723	1,516.18
1037	学	(千葉北高校)特別教室棟	1975/4/1	41	SRC	済	計画	12	-	5	0	4	3	0	0	0	0	8	32	114	22.5	750	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	28.5	668	327.60
1038	学	(千葉北高校)普通教室棟	1976/9/30	40	RC	済	計画	12	-	10	0	0	0	0	0	3	0	0	25	114	16.8	1,202	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	22.8	1038	3,823.75
1039	警	千葉県第一機動隊(寮)	1990/3/30	27	RC	新	計画	10	5	5	4	4	0	0	0	3	0	0	31	129	18.0	1,130	0	10	0	0	0	0	0	10	1.0	1425	19.0	1270	2,666.73
1040	学	(千葉工業高校)家庭科実習 棟	1994/2/20	23	RC	新	計画	9	-	5	0	0	0	0	0	0	0	0	14	114	9.8	1,647	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	15.8	1410	540.00
1041	学	(千葉工業高校)情報技術科 総合実習室	1986/3/9	31	RC	新	大規	10	5	10	4	4	3	0	3	3	4	0	46	129	28.5	345	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	34.5	309	319.60
1042	学	(千葉工業高校)進路指導室 生徒合宿所同炊事場	1971/8/25	45	SRC	不明・ 未診断	計画	12	-	5	0	4	0	0	0	0	4	0	25	114	17.5	1,160	20	10	0	50	0	0	0	80	8.0	92	25.5	885	462.82
1043	学	(千葉工業高校)屋内運動場 附属施設	1985/3/19	32	RC	新	計画	11	-	5	0	0	0	0	0	0	4	0	20	114	13.3	1,426	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	19.3	1252	360.00
1044	学	(千葉工業高校)機械科実習 工場	1967/8/10	49	RC	0.63	大規	13	5	5	4	8	3	0	3	3	4	0	48	129	29.8	272	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	35.8	256	1,661.79
1045	学	(千葉工業高校)情報技術科 実習棟	1972/3/30	45	RC	0.75	計画	12	-	5	0	4	3	0	0	0	4	0	28	114	19.6	1,003	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	25.6	871	928.80
1046	学	(千葉工業高校)食堂	1967/9/10	49	RC	0.68	計画	13	-	5	0	0	0	0	0	0	4	0	22	114	15.4	1,314	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	21.4	1130	623.29
1047	学	(千葉工業高校)体育館	1967/9/10	49	SRC	0.62	計画	13	5	5	4	0	6	0	0	0	4	0	37	129	22.9	724	20	10	0	50	0	0	0	80	8.0	92	30.9	520	1,832.01
1048	学	(千葉工業高校)電子機械科 実習棟	1988/6/2	28	RC	新	計画	10	5	5	4	4	0	0	0	0	4	0	32	129	19.8	968	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	25.8	849	660.00
1049	学	(千葉工業高校)武道館	1967/9/10	49	RC	0.68	大規	13	5	10	4	4	3	0	0	3	4	0	46	129	28.5	345	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	34.5	309	608.40
1050	学	(千葉工業高校)本館	1967/3/20	50	RC	済	大規	13	-	5	4	8	3	0	0	0	4	0	37	114	26.0	482	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	32.0	451	11,198.23

県有建物長寿命化計画 対象リスト (43/79)

平成26年3月末現在

通番	部局	施設名称	建築年月日	築年数	構造	最小 Ls値	現況調査 での判定	老朽化度													その他要素										順位	対象 延床面積										
								15	15	15	12	12	9	9	9	9	12	12	(129)	(129)	80			60	10	20	50	50	10	—			200	20								
								経過年 数評価	外壁タイ ル	コンク リート	外部手 すり	屋上・屋 根防水	天井等	保安検 査等	配管・バ ルブ等 の漏れ	配管・バ ルブ等 の閉塞	震災で 発生した 被害	建築物 法定定 期点検	老朽化 評点計	配点計	老朽化 度 (80)	順位	耐震性 能	バリアフリー 対応	法令根 拠	福祉・子 供	防災	昼夜稼 働	その他 考慮	その他 評点計			その他 (20)	順位	計 (100)							
1051	知	千葉港船員サービスセンター	1980/3/31	37	RC	不明・未診断	計画	11	0	5	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	129	13.4	1,423	20	10	0	0	0	0	0	0	0	30	3.0	1243	16.4	1389	543.16
1052	学	(千葉高校)管理棟	1971/3/25	46	RC	済	大規	13	-	10	4	4	0	0	0	0	0	0	8	39	114	26.7	441	0	10	0	50	0	0	0	0	0	0	60	6.0	465	32.7	410	3,012.30			
1053	学	(千葉高校)記念館	1965/10/9	51	RC	不明・未診断	大規	13	-	10	4	8	0	0	0	0	0	0	35	114	24.6	608	20	10	0	50	0	0	0	0	0	80	8.0	92	32.6	428	566.70					
1054	学	(千葉高校)講堂	1927/6/17	89	RC	不明・未診断	大規	15	-	10	4	4	0	0	0	0	0	8	41	114	28.8	316	20	10	0	50	0	0	0	0	80	8.0	92	36.8	214	690.77						
1055	学	(千葉高校)図書館	1958/3/31	59	RC	不明・未診断	大規	14	-	10	4	4	3	0	0	0	0	8	43	114	30.2	256	20	10	0	50	0	0	0	80	8.0	92	38.2	157	932.82							
1056	学	(千葉高校)体育館	1972/10/20	44	RC	済	大規	12	-	10	4	4	0	0	0	0	0	8	38	114	26.7	441	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	32.7	410	1,462.50							
1057	学	(千葉高校)体育館食堂	1978/5/26	38	RC	済	大規	11	-	10	4	4	3	0	0	3	0	8	43	114	30.2	256	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	36.2	239	1,619.33							
1058	学	(千葉高校)中学校棟	2010/10/27	6	RC	新	計画	5	-	0	0	0	0	0	0	0	0	5	114	2.8	1,901	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	8.8	1606	2,076.66								
1059	学	(千葉高校)特別教室棟(1)	1980/1/31	37	RC	0.66	大規	11	-	10	4	4	0	0	0	3	0	8	40	114	28.1	372	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	34.1	329	909.60							
1060	学	(千葉高校)特別教室棟(2)	1969/10/23	47	RC	済	大規	13	-	10	4	4	0	0	0	3	0	8	42	114	28.8	316	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	34.8	289	3,219.73							
1061	学	(千葉高校)特別教室棟(3)	1981/10/6	35	RC	0.66	大規	11	-	10	4	4	0	0	0	3	0	8	40	114	28.1	372	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	34.1	329	237.66							
1062	学	(千葉高校)普通教室昇降口棟	1968/3/29	49	RC	済	大規	13	-	10	4	4	0	0	0	0	0	8	39	114	27.4	407	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	33.4	373	4,578.48							
1063	知	千葉港湾事務所	1966/5/1	50	RC	0.53	大規	13	5	5	4	4	3	0	0	0	4	0	38	129	24.0	647	20	10	0	0	50	0	0	80	8.0	92	32.0	451	806.88							
1064	知	ちば仕事プラザ研修棟・実技棟	1992/6/15	24	RC	新	計画	9	10	10	0	4	3	0	0	0	0	0	36	129	19.2	1,022	0	10	0	0	0	0	0	10	1.0	1425	20.2	1210	1,858.78							
1065	学	(千葉商業高校)校舎棟	2003/12/18	13	RC	新	計画	7	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	12	129	6.8	1,801	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	12.8	1526	11,629.56							
1066	学	(千葉商業高校)体育棟	2003/10/31	13	RC	新	計画	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	129	3.7	1,892	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	9.7	1594	2,977.18							
1067	学	(千葉女子高校)管理・普通教室棟他	1981/4/15	35	RC	済	計画	11	-	10	0	0	3	0	0	0	4	8	36	114	25.3	553	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	31.3	504	5,497.37							
1068	学	(千葉女子高校)特別教室棟昇降口棟	1980/9/8	36	RC	済	大規	11	-	10	4	8	3	0	3	3	4	12	58	114	40.7	28	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	46.7	26	5,496.55							
1069	学	(千葉女子高校)文化施設及音楽教室	1987/10/20	29	RC	0.89	計画	10	-	5	0	4	3	0	0	0	4	8	34	114	23.9	649	20	10	0	50	0	0	0	80	8.0	92	31.9	463	2,098.74							
1070	学	(千葉女子高校)講堂兼体育館	1964/8/25	52	RC	済	大規	13	-	10	0	8	0	0	0	0	4	8	43	114	30.2	256	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	36.2	239	1,814.86							
1071	警	千葉第一宿舍1棟	1961/3/31	56	SRC	不明・未診断	大規	14	-	10	4	8	6	0	0	3	0	0	45	114	31.6	183															534.13					
1072	警	千葉第一宿舍2棟	1965/3/31	52	SRC	不明・未診断	大規	13	-	5	8	12	3	0	0	3	0	0	44	114	30.9	215															416.64					
1073	警	千葉第一独身寮	1963/3/31	54	SRC	不明・未診断	-	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	129																680.41						
1074	警	千葉第九宿舍	1970/4/15	46	RC	不明・未診断	建替	13	10	10	8	4	3	0	3	3	0	0	54	129	31.1	202	20	10	0	0	0	0	0	30	3.0	1243	34.1	329	948.72							
1075	警	千葉第五宿舍1棟	1969/3/20	48	RC	不明・未診断	大規	13	-	10	4	8	3	0	0	3	0	8	49	114	34.4	99	20	10	0	0	0	0	0	30	3.0	1243	37.4	190	456.33							

県有建物長寿命化計画 対象リスト (44/79)

平成26年3月末現在

通番	部局	施設名称	建築年月日	築年数	構造	最小 Is値	現況調査 での判定	老朽化度																その他要素										計 (100)	順位	対象 延床面積
								15	15	15	12	12	9	9	9	9	12	12	(129)	(129)	80		60	10	20	50	50	10	—	200	20					
								経過年 数評価	外壁タイ ル	コンク リート	外部手 すり	屋上・屋 根防水	天井等	保安検 査等	配管・パ ルプ等 の漏れ	配管・パ ルプ等 の閉塞	震災で 発生した 被害	建築物 法定定 期点検	老朽化 評点計	配点計	老朽化 度 (80)	順位	耐震性 能	バリアフリー 対応	法令根 拠	福祉・子 供	防災	昼夜稼 働	その他 考慮	その他 評点計	その他 (20)	順位				
1076	警	千葉第五宿舍2棟	1969/3/20	48	RC	不明・ 未診断	大規	13	-	5	4	8	3	0	0	3	0	8	44	114	30.9	215	20	10	0	0	0	0	0	30	3.0	1243	33.9	357	456.34	
1077	警	千葉第三宿舍	1968/3/28	49	RC	不明・ 未診断	大規	13	-	5	8	4	6	0	0	3	0	0	39	114	27.4	407												385.92		
1078	警	千葉第三单身寮	1977/4/1	39	RC	0.97	大規	12	10	10	4	8	0	0	0	0	0	44	129	25.6	527	0	10	0	0	0	0	0	10	1.0	1425	26.6	797	1,018.80		
1079	警	千葉第十九宿舍A棟	1995/3/31	22	RC	新	大規	9	10	10	0	4	3	0	3	0	0	39	129	19.8	968	0	10	0	0	0	0	0	10	1.0	1425	20.8	1167	529.28		
1080	警	千葉第十九宿舍B棟	1995/3/31	22	RC	新	大規	9	10	10	0	4	3	0	3	0	0	39	129	19.8	968	0	10	0	0	0	0	0	10	1.0	1425	20.8	1167	529.28		
1081	警	千葉第十九宿舍C棟	1995/3/31	22	RC	新	大規	9	10	10	0	4	3	0	3	0	0	39	129	19.8	968	0	10	0	0	0	0	0	10	1.0	1425	20.8	1167	529.28		
1082	警	千葉第十五宿舍1棟	1979/3/20	38	RC	0.9	大規	11	-	5	8	4	3	0	0	3	0	8	42	114	29.5	283	0	10	0	0	0	0	10	1.0	1425	30.5	551	1,406.88		
1083	警	千葉第十五宿舍2棟	1979/3/20	38	RC	0.93	大規	11	-	5	8	4	3	0	0	3	0	8	42	114	29.5	283	0	10	0	0	0	0	10	1.0	1425	30.5	551	1,055.34		
1084	警	千葉第十宿舍	1971/3/20	46	RC	不明・ 未診断	大規	13	5	10	4	4	3	0	0	3	0	0	42	129	25.9	517	20	10	0	0	0	0	30	3.0	1243	28.9	646	780.18		
1085	警	千葉第十三宿舍1棟	1975/5/31	41	RC	0.81	計画	12	-	5	0	4	3	0	0	3	0	0	27	114	18.9	1,055	0	10	0	0	0	0	10	1.0	1425	19.9	1228	1,972.75		
1086	警	千葉第十三宿舍2棟	1976/3/19	41	RC	不明・ 未診断	大規	12	-	10	4	4	3	0	0	3	0	0	36	114	25.3	553	20	10	0	0	0	0	30	3.0	1243	28.3	699	892.88		
1087	警	千葉第十三宿舍3棟	1976/3/19	41	RC	不明・ 未診断	大規	12	-	10	4	4	3	0	0	3	0	0	36	114	25.3	553	20	10	0	0	0	0	30	3.0	1243	28.3	699	892.88		
1088	警	千葉第十七宿舍1棟	1992/3/30	25	SRC	新	計画	9	-	0	8	0	0	0	0	3	0	0	20	114	14.1	1,392	0	10	0	0	0	0	10	1.0	1425	15.1	1434	978.24		
1089	警	千葉第十七宿舍2棟	1992/3/30	25	SRC	新	計画	9	5	10	4	0	0	0	0	3	0	0	31	129	17.6	1,157	0	10	0	0	0	0	10	1.0	1425	18.6	1288	978.24		
1090	警	千葉第十二宿舍10棟	1974/1/18	43	RC	0.54	建替	12	-	15	8	4	3	0	3	3	0	8	56	114													2,051.10			
1091	警	千葉第十二宿舍1棟	1974/1/18	43	RC	0.54	大規	12	-	15	8	0	0	0	0	0	0	8	43	114													2,051.10			
1092	警	千葉第十二宿舍2棟	1974/1/18	43	RC	0.54	大規	12	-	15	8	8	3	0	0	0	0	8	54	114													2,051.10			
1093	警	千葉第八宿舍	1970/3/31	47	RC	不明・ 未診断	-	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	129														316.24			
1094	警	千葉第十八宿舍A棟	1993/3/31	24	RC	新	計画	9	5	10	8	4	0	0	0	0	0	36	129	19.2	1,022	0	10	0	0	0	0	0	10	1.0	1425	20.2	1210	1,321.73		
1095	警	千葉第十八宿舍B棟	1993/3/31	24	RC	新	計画	9	5	10	0	8	0	0	0	0	4	0	36	129	19.2	1,022	0	10	0	0	0	0	10	1.0	1425	20.2	1210	1,562.60		
1096	警	千葉第十四宿舍1棟	1978/3/31	39	RC	1.16	大規	12	5	10	8	4	3	0	0	0	0	42	129	24.8	576	0	10	0	0	0	0	10	1.0	1425	25.8	849	1,277.66			
1097	警	千葉第十四宿舍2棟	1978/3/31	39	RC	1.16	大規	12	5	10	8	4	3	0	0	0	0	42	129	24.8	576	0	10	0	0	0	0	10	1.0	1425	25.8	849	1,277.66			
1098	警	千葉第十六宿舍1棟	1982/3/20	35	RC	不明・ 未診断	大規	11	-	5	4	8	3	0	0	3	0	0	34	114	23.9	649	20	10	0	0	0	0	30	3.0	1243	26.9	787	1,688.34		
1099	警	千葉第十六宿舍2棟	1984/3/15	33	RC	新	大規	11	-	5	4	8	3	0	0	3	4	0	38	114	26.7	441	0	10	0	0	0	0	10	1.0	1425	27.7	738	1,120.14		
1100	警	千葉第七宿舍1棟	1970/3/19	47	RC	0.85	大規	13	-	10	4	8	3	0	0	3	0	8	49	114	34.4	99	0	10	0	0	0	0	10	1.0	1425	35.4	269	1,663.45		

県有建物長寿命化計画 対象リスト (45/79)

平成26年3月末現在

通番	部局	施設名称	建築年月日	築年数	構造	最小 Is値	現況調査 での判定	老朽化度												その他要素												順位	対象 延床面積			
								15	15	15	12	12	9	9	9	9	12	12	(129)	(129)	80	60	10	20	50	50	10	—	200	20	計					
								経過年 数評価	外壁タイ ル	コンク リート	外部手 すり	屋上・屋 根防水	天井等	保安検 査等	配管・パ ルプ等 の漏れ	配管・パ ルプ等 の閉塞	震災で 発生した 被害	建築物 法定定 期点検	老朽化 評点計	配点計	老朽化 度 (80)	順位	耐震性 能	バリアフリー 対応	法令根 拠	福祉・子 供	防災	昼夜稼 働	その他 考慮	その他 評点計	その他 (20)			順位	計 (100)	
1101	警	千葉第七宿舍2棟	1970/3/19	47	RC	0.45	大規	13	-	10	4	8	3	0	0	3	0	8	49	114	34.4	99	20	10	0	0	0	0	0	0	30	3.0	1243	37.4	190	1,443.35
1102	警	千葉第二十宿舍	1996/3/21	21	RC	新	大規	9	5	10	4	4	3	0	0	3	0	0	38	129	19.2	1,022	0	10	0	0	0	0	0	10	1.0	1425	20.2	1210	799.63	
1103	警	千葉第二宿舍	1964/3/31	53	RC	0.96	大規	14	5	10	4	8	6	0	0	3	0	0	50	129	30.4	234	0	10	0	0	0	0	0	10	1.0	1425	31.4	491	1,142.47	
1104	警	千葉第二单身寮	1974/12/20	42	RC	0.86	大規	12	5	10	4	4	3	0	0	3	0	0	41	129	24.9	573	0	10	0	0	0	0	0	10	1.0	1425	25.9	847	2,227.10	
1105	警	千葉第四单身寮	1991/3/25	26	RC	新	計画	10	5	10	0	8	0	0	0	0	0	0	33	129	18.6	1,072	0	10	0	0	0	0	0	10	1.0	1425	19.6	1239	1,079.98	
1106	警	千葉第六宿舍	1969/3/31	48	RC	0.95	建替	13	-	10	8	8	3	0	3	3	0	8	56	114	39.3	35	0	10	0	0	0	0	0	10	1.0	1425	40.3	102	1,285.46	
1107	知	千葉地域農林業センター	1977/10/5	39	RC	0.98	計画	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	129	9.2	1,684	0	10	0	0	0	0	0	10	1.0	1425	10.2	1586	742.80	
1108	警	千葉中央警察署	1973/1/16	44	RC	0.31	計画	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	129	9.5	1,653													4,892.90	
1109	学	(千葉特支)屋内プール	1995/3/30	22	RC	新	計画	9	5	0	0	0	0	0	0	0	0	8	22	129	13.0	1,438	0	10	20	50	0	0	0	80	8.0	92	21.0	1152	418.63	
1110	学	(千葉特支)屋内運動場	1992/3/25	25	RC	新	計画	9	5	0	0	4	0	0	0	0	0	8	26	129	16.1	1,254	0	10	20	50	0	0	0	80	8.0	92	24.1	973	764.00	
1111	学	(千葉特支)管理・教室棟	1991/3/15	26	RC	新	計画	10	5	0	0	4	0	0	0	0	0	8	27	129	16.1	1,254	0	10	20	50	0	0	0	80	8.0	92	24.1	973	3,131.17	
1112	学	(千葉特支)教室・給食棟	1991/3/15	26	RC	新	計画	10	5	0	0	4	3	0	3	0	0	8	33	129	19.8	968	0	10	20	50	0	0	0	80	8.0	92	27.8	723	2,735.91	
1113	知	千葉土木事務所	1967/8/20	49	RC	0.52	大規	13	5	5	4	4	3	0	3	3	0	0	40	129	24.8	576	20	10	0	0	50	0	0	80	8.0	92	32.8	400	811.20	
1114	警	千葉西警察署庁舎	1979/12/5	37	SRC	0.66	大規	11	10	10	0	4	3	3	3	3	4	0	51	129	28.1	372	0	10	20	0	50	10	0	90	9.0	47	37.1	197	3,606.00	
1115	知	千葉西県税事務所庁舎	1992/3/23	25	RC	新	大規	9	5	5	0	12	3	3	3	3	4	0	47	129	29.1	304	0	10	0	0	0	0	0	10	1.0	1425	30.1	576	919.32	
1116	学	(千葉西高校)屋内運動場	1984/8/27	32	RC	新	大規	11	0	10	4	4	3	3	3	3	4	8	53	129	32.2	168	20	10	0	50	0	0	0	80	8.0	92	40.2	106	2,895.57	
1117	学	(千葉西高校)管理諸室特別 教室	1985/8/7	31	RC	新	大規	10	0	10	4	4	3	3	3	3	4	8	52	129	32.2	168	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	38.2	157	3,288.73	
1118	学	(千葉西高校)特別・普通教室 棟	1984/2/15	33	RC	新	大規	11	0	10	4	4	3	3	3	3	4	8	53	129	32.2	168	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	38.2	157	3,549.84	
1119	学	(千葉西高校)普通教室昇降 口棟	1984/2/15	33	RC	新	大規	11	0	10	8	4	3	3	3	3	4	8	57	129	34.7	92	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	40.7	94	2,999.58	
1120	知	千葉農業事務所(市原)	1974/5/28	42	RC	0.96	大規	12	-	10	12	8	3	0	3	0	0	0	48	114	33.7	119	0	10	0	0	50	0	0	60	6.0	465	39.7	110	356.40	
1121	知	千葉農業事務所(千葉 農総 研専修科分館)	1963/10/7	53	RC	0.29	大規	14	5	10	0	0	0	0	0	0	4	0	33	129	20.5	914	60	10	0	0	0	0	0	70	7.0	437	27.5	750	905.85	
1122	警	千葉東警察署庁舎	1987/2/20	30	RC	新	大規	10	5	5	4	4	3	3	3	6	4	0	47	129	29.1	304	0	10	20	0	50	10	0	90	9.0	47	38.1	170	2,993.61	
1123	学	(千葉東高校)セミナーハウス	1988/3/23	29	RC	新	計画	10	5	5	0	4	0	0	0	3	0	8	35	129	21.7	826	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	27.7	738	559.24	
1124	学	(千葉東高校)格技場	1985/3/19	32	RC	新	大規	11	5	5	0	8	0	0	0	3	0	8	40	129	24.2	628	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	30.2	567	994.00	
1125	学	(千葉東高校)管理・特別教室 棟	1970/3/20	47	RC	済	計画	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	129	7.4	1,781	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	13.4	1509	4,533.45	

県有建物長寿命化計画 対象リスト (46/79)

平成26年3月末現在

通番	部局	施設名称	建築年月日	築年数	構造	最小 Ls値	現況調査 での判定	老朽化度													その他要素													順位	対象 延床面積	
								15	15	15	12	12	9	9	9	9	12	12	(129)	(129)	80	60	10	20	50	50	10	—	200	20						
								経過年 数評価	外壁タイ ル	コンク リート	外部手 すり	屋上・屋 根防水	天井等	保安検 査等	配管・パ ルプ等 の漏れ	配管・パ ルプ等 の閉塞	震災で 発生した 被害	建築物 法定定 期点検	老朽化 評点計	配点計	老朽化 度 (80)	順位	耐震性 能	バリアフリー 対応	法令根 拠	福祉・子 供	防災	昼夜稼 働	その他 考慮	その他 評点計	その他 (20)	順位	計 (100)			順位
1126	学	(千葉東高校)体育館	1971/3/30	46	SRC	済	計画	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	129	7.4	1,781	20	10	0	50	0	0	0	80	8.0	92	15.4	1421	1,491.51		
1127	学	(千葉東高校)特別・普通教室棟(1)	1980/3/31	37	RC	0.87	計画	11	0	5	0	0	0	0	0	0	8	24	129	14.9	1,345	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	20.9	1160	1,111.81		
1128	学	(千葉東高校)特別・普通教室棟(2)	1998/3/16	19	RC	新	計画	8	0	0	0	0	0	0	0	0	8	129	5.0	1,875	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	11.0	1568	563.25			
1129	学	(千葉東高校)普通教室棟	1967/8/20	49	SRC	済	計画	13	0	10	0	8	0	0	0	0	0	31	129	19.2	1,022	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	25.2	901	4,659.38		
1130	知	千葉ポートタワー	1986/3/1	31	SRC	新	大規	10	10	5	4	12	3	0	3	0	4	8	59	129	36.6	62	0	10	0	0	0	0	10	1.0	1425	37.6	179	2,307.50		
1131	警	千葉南警察署	1992/3/25	25	SRC	新	計画	9	0	5	0	4	0	0	3	3	4	0	28	129	16.5	1,246	0	10	20	0	50	10	0	90	9.0	47	25.5	885	2,760.48	
1132	学	(千葉南高校)セミナーハウス	1991/5/25	25	RC	新	計画	9	-	5	0	4	3	0	0	3	0	8	32	114	22.5	750	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	28.5	668	559.00	
1133	学	(千葉南高校)屋内運動場付 属施設	1990/3/27	27	RC	新	計画	10	-	5	0	0	3	0	0	0	8	26	114	17.5	1,160	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	23.5	1003	359.95		
1134	学	(千葉南高校)格技場	1985/2/6	32	RC	新	計画	11	-	5	0	0	3	0	0	3	0	8	30	114	20.4	938	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	26.4	821	686.36	
1135	学	(千葉南高校)体育館	1974/8/30	42	RC	済	計画	12	-	5	4	0	0	0	3	3	0	8	35	114	24.6	608	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	30.6	544	1,429.75	
1136	学	(千葉南高校)特別教室棟 ほか(1)	1974/8/30	42	RC	済	建替	12	-	5	8	8	3	3	3	3	0	8	53	114	37.2	52	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	43.2	58	2,022.75	
1137	学	(千葉南高校)特別教室棟 ほか(2)	1974/8/30	42	RC	済	建替	12	-	5	8	8	3	3	3	3	0	8	53	114	37.2	52	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	43.2	58	2,448.00	
1138	学	(千葉南高校)普通教室棟(Ⅰ期)	1973/3/31	44	RC	済	大規	12	-	5	4	4	3	0	0	3	0	8	39	114	27.4	407	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	33.4	373	3,138.75	
1139	学	(千葉南高校)普通教室棟(Ⅱ期)	1974/8/30	42	RC	済	大規	12	-	5	4	4	3	0	0	3	0	8	39	114	27.4	407	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	33.4	373	720.00	
1140	学	(千葉盲学校)寄宿舎	1968/12/17	48	RC	不明・ 未診断	大規	13	5	5	4	4	3	0	0	0	0	8	42	129	26.0	482	20	10	20	50	0	0	0	100	10.0	25	36.0	250	2,476.54	
1141	学	(千葉盲学校)校舎	1968/12/20	48	RC	0.78	大規	13	10	10	4	4	3	0	3	0	0	8	55	129	34.1	112	0	10	20	50	0	0	0	80	8.0	92	42.1	70	6,342.27	
1142	学	(千葉盲学校)体育館	1969/12/20	47	RC	済	計画	13	5	10	4	0	0	0	0	0	0	8	40	129	24.2	628	20	10	20	50	0	0	0	100	10.0	25	34.2	327	757.32	
1143	知	(千葉リハ)本館	1980/12/15	36	RC	0.56	大規	11	5	5	8	8	3	0	6	6	4	0	56	129	34.7	92	20	10	0	50	0	10	0	90	9.0	47	43.7	54	23,359.90	
1144	知	(千葉リハ)世帯寮	1981/3/31	36	RC	0.88	計画	11	-	5	4	4	0	0	0	0	4	0	28	114	19.8	968	0	10	0	50	0	10	0	70	7.0	437	26.8	793	1,271.66	
1145	知	(千葉リハ)独身寮	1981/3/31	36	RC	0.54	計画	11	-	5	4	0	3	0	0	0	4	0	27	114	19.2	1,022	20	10	0	50	0	10	0	90	9.0	47	28.2	709	1,279.64	
1146	知	(千葉リハ)保育所	1981/3/31	36	RC	1.62	計画	11	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	114	9.2	1,684	0	10	0	50	0	10	0	70	7.0	437	16.2	1400	359.26	
1147	知	(千葉リハ)更生園	1991/3/25	26	RC	新	大規	10	-	5	4	8	6	0	6	6	4	0	49	114	34.4	99	0	10	0	50	0	10	0	70	7.0	437	41.4	81	3,837.51	
1148	学	(千葉聾学校)管理教室棟	1963/3/29	54	RC	済	計画	14	0	0	0	0	3	0	3	0	0	8	28	129	16.7	1,224	0	10	20	50	0	0	0	80	8.0	92	24.7	929	2,628.58	
1149	学	(千葉聾学校)管理棟	2008/2/7	9	RC	新	計画	6	0	0	0	4	3	0	0	0	0	0	13	129	7.4	1,781	0	10	20	50	0	0	0	80	8.0	92	15.4	1421	3,010.64	
1150	学	(千葉聾学校)寄宿舎	1964/2/21	53	RC	不明・ 未診断	計画	14	0	0	0	4	0	0	3	0	0	8	29	129	17.4	1,168	20	10	20	50	0	0	0	100	10.0	25	27.4	753	1,449.45	

県有建物長寿命化計画 対象リスト (47/79)

平成26年3月末現在

通番	部局	施設名称	建築年月日	築年数	構造	最小 Ls値	現況調査 での判定	老朽化度														その他要素														計 (100)	順位	対象 延床面積
								15	15	15	12	12	9	9	9	9	12	12	(129)	(129)	80		60	10	20	50	50	10	—	200	20							
								経過年 数評価	外壁タイ ル	コンク リート	外部手 すり	屋上・屋 根防水	天井等	保安検 査等	配管・パ ルプ等 の漏れ	配管・パ ルプ等 の閉塞	震災で 発生した 被害	建築物 法定定 期点検	老朽化 評点計	配点計	老朽化 度 (80)	順位	耐震性 能	バリアフリー 対応	法令根 拠	福祉・子 供	防災	昼夜稼 働	その他 考慮	その他 評点計	その他 (20)	順位						
1151	学	(千葉豊学校)寄宿舎遊戯室	1972/9/30	44	RC	済	計画	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	129	7.4	1,781	0	10	20	50	0	0	0	80	8.0	92	15.4	1421	276.75				
1152	学	(千葉豊学校)校舎格技場	1983/3/10	34	RC	新	計画	11	0	0	0	0	0	3	0	0	8	22	129	13.6	1,404	0	10	20	50	0	0	0	80	8.0	92	21.6	1115	601.64				
1153	学	(千葉豊学校)高等部実習棟	2006/3/24	11	RC	新	計画	6	0	0	0	0	0	0	0	0	8	14	129	8.7	1,704	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	14.7	1461	687.98				
1154	学	(千葉豊学校)体育館	1966/4/27	50	RC	済	計画	13	0	0	0	0	0	0	0	0	13	129	8.1	1,749	0	10	20	50	0	0	0	80	8.0	92	16.1	1402	775.50					
1155	知	中央家畜保健衛生所事務所	1970/5/12	46	RC	0.85	計画	13	-	10	0	0	0	3	3	0	0	29	114	21.0	891	0	10	20	0	50	0	0	80	8.0	92	29.0	641	398.50				
1156	知	中央家畜保健衛生所会議棟	1986/4/24	30	SRC	新	計画	10	-	0	0	0	0	0	0	0	10	114	8.2	1,745														253.68				
1157	知	(中央家畜佐倉)管理棟及び第一研究棟	1973/3/15	44	RC	0.84	大規	12	5	5	0	12	0	0	3	3	4	0	44	129	27.3	422	0	10	20	0	50	0	0	80	8.0	92	35.3	273	711.59			
1158	警	中央港庁舎	1990/7/13	26	RC	新	計画	10	0	10	0	0	3	0	0	0	0	23	129	14.4	1,374	0	10	0	0	0	0	0	10	1.0	1425	15.4	1421	353.42				
1159	知	中央児童相談所	1972/7/31	44	RC	0.98	大規	12	5	15	8	8	6	0	3	3	4	4	68	129	42.2	19	0	10	20	50	0	10	0	90	9.0	47	51.2	9	1,588.20			
1160	知	中央図書館	1968/8/21	48	RC	0.25	建替	13	-	10	8	8	3	9	6	6	8	12	83	114	58.2	1	60	10	0	0	0	0	70	7.0	437	65.2	1	5,694.43				
1161	知	(中央博)オリエンテーションハウス	1989/1/18	28	SRC	新	計画	10	-	5	0	4	0	0	0	0	0	19	114	13.3	1,426	0	10	0	0	0	0	0	10	1.0	1425	14.3	1475	216.00				
1162	知	(中央博)管理棟	1989/1/18	28	SRC	新	計画	10	-	5	0	4	3	0	0	0	0	22	114	15.4	1,314	0	10	0	0	0	0	0	10	1.0	1425	16.4	1389	270.20				
1163	知	中央博物館本館	1987/2/23	30	SRC	新	計画	10	5	5	0	8	0	0	0	0	8	36	129	22.3	777	0	10	0	0	0	0	0	10	1.0	1425	23.3	1030	15,253.51				
1164	知	(中央博大多喜城分館)集会室	1983/3/23	34	RC	新	計画	11	-	5	0	4	0	0	0	0	8	28	114	19.6	1,003	0	10	0	0	0	0	0	10	1.0	1425	20.6	1183	245.23				
1165	知	(中央博大多喜城分館)博物館事務所	1975/4/1	41	RC	0.28	建替	12	-	5	4	4	3	9	3	3	4	8	55	114	38.6	40	60	10	0	0	0	0	70	7.0	437	45.6	33	1,707.70				
1166	知	(中央博大利根分館)大利根分館	1979/6/30	37	RC	不明・未診断	建替	11	10	10	4	8	6	9	0	0	0	0	58	129	31.0	203	20	10	0	0	0	0	30	3.0	1243	34.0	339	1,751.43				
1167	知	(中央博海の博物館)駐車場棟	1996/10/31	20	SRC	新	大規	8	5	5	4	4	3	0	0	3	0	8	40	129	19.6	1,003	0	10	0	0	30	0	0	40	4.0	1231	23.6	1001	3,694.26			
1168	知	(中央博海の博物館)本館棟	1998/11/11	18	RC	新	大規	8	5	5	4	4	3	9	3	3	0	8	52	129	23.3	705	0	10	0	0	0	0	0	10	1.0	1425	24.3	957	3,919.37			
1169	知	中央防災センター庁舎	1985/2/12	32	RC	新	-	11	-	0	0	8	0	0	0	0	0	19	114														1,453.15					
1170	知	中部林業事務所庁舎	1990/3/26	27	RC	新	計画	10	-	5	0	8	0	0	3	0	0	26	114	18.2	1,111	0	10	0	0	50	0	0	60	6.0	465	24.2	960	480.49				
1171	知	銚子教職員住宅1棟	1968/12/15	48	RC	不明・未診断	-	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	129	10.3	1,601												621.24					
1172	知	銚子教職員住宅2棟	1972/5/4	44	RC	不明・未診断	-	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	129	9.5	1,653													550.86				
1173	知	銚子漁港事務所	1980/4/1	36	S	0.32	大規	11	-	15	4	8	3	0	0	0	0	41	114	28.8	316	40	10	0	0	50	0	0	100	10.0	25	38.8	142	572.00				
1174	警	銚子警察署庁舎	1972/3/31	45	RC	済	大規	12	-	15	8	8	3	3	0	3	4	12	68	114	47.7	5	0	10	20	0	50	10	0	90	9.0	47	56.7	3	1,442.27			
1175	警	銚子警察署別館	1989/3/22	28	S	新	大規	10	10	5	0	4	6	0	0	3	4	0	42	129	22.5	750	20	10	0	0	0	10	0	40	4.0	1231	26.5	806	639.12			

県有建物長寿命化計画 対象リスト(48/79)

平成26年3月末現在

通番	部局	施設名称	建築年月日	築年数	構造	最小 Is値	現況調査 での判定	老朽化度															その他要素											計 (100)	順位	対象 延床面積
								15	15	15	12	12	9	9	9	9	12	12	(129)	(129)	80		60	10	20	50	50	10	—	200	20					
								経過年 数評価	外壁タイ ル	コンク リート	外部手 すり	屋上・屋 根防水	天井等	保安検 査等	配管・パ ルプ等 の漏れ	配管・パ ルプ等 の閉塞	震災で 発生した 被害	建築物 法定定 期点検	老朽化 評点計	配点計	老朽化 度 (80)	順位	耐震性 能	バリアフリー 対応	法令根 拠	福祉・子 供	防災	昼夜稼 働	その他 考慮	その他 評点計	その他 (20)	順位				
1176	学	(銚子高校)格技場	2006/7/31	10	RC	新	計画	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	6.0	465	14.1	1485	996.49							
1177	学	(銚子高校)セミナーハウス	1988/5/30	28	RC	新	計画	10	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	8	23	129	14.3	1,375	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	20.3	1200	558.33
1178	学	(銚子高校)旧管理教室棟	1960/10/15	56	RC	0.44	-	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	129													4,508.84	
1179	学	(銚子高校)体育館	1981/11/12	35	RC	済	計画	11	0	10	0	4	0	0	0	0	0	8	33	129	20.5	914	20	10	0	50	0	0	0	80	8.0	92	28.5	668	1,603.08	
1180	学	(銚子高校)普通特別教室棟(1)	1964/7/10	52	RC	済	計画	13	0	5	0	0	0	0	0	0	0	8	26	129	16.1	1,254	20	10	0	50	0	0	0	80	8.0	92	24.1	973	741.58	
1181	学	(銚子高校)普通特別教室棟(2)	1980/9/30	36	RC	0.63	計画	11	0	5	0	4	3	0	0	0	0	8	31	129	19.2	1,022	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	25.2	901	3,263.47	
1182	知	(銚子児相)児童相談所	1973/6/20	43	RC	済	大規	12	-	5	4	4	3	0	0	0	4	8	40	114	28.1	372	20	10	20	50	0	10	0	110	11.0	18	39.1	125	727.98	
1183	知	(銚子児相)一時保護所及び職員宿舎	1973/6/20	43	RC	0.72	大規	12	5	5	4	4	3	0	0	0	4	8	45	129	27.9	388	0	10	20	50	0	10	0	90	9.0	47	36.9	210	368.70	
1184	学	(銚子商業高校)セミナーハウス 同窓会館	2002/5/24	14	RC	新	大規	7	5	5	4	4	3	3	3	3	4	0	41	129	24.8	576	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	30.8	528	607.94	
1185	学	(銚子商業高校)屋内運動場	1991/7/9	25	RC	新	大規	9	5	5	4	4	6	3	3	3	4	0	46	129	28.5	345	20	10	0	50	0	0	0	80	8.0	92	36.5	222	3,033.32	
1186	学	(銚子商業高校)格技場	1990/7/6	26	SRC	新	大規	10	5	5	8	4	3	3	3	3	4	0	48	129	29.1	304	20	10	0	50	0	0	0	80	8.0	92	37.1	197	1,050.95	
1187	学	(銚子商業高校)訓練棟	1967/6/25	49	RC	済	大規	13	5	5	4	4	3	3	3	3	4	0	47	129	29.1	304	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	35.1	281	961.00	
1188	学	(銚子商業高校)昇降棟	1964/3/30	53	RC	済	大規	14	5	10	4	4	3	3	3	3	4	0	53	129	32.2	168	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	38.2	157	980.10	
1189	学	(銚子商業高校)情報処理実習棟	1987/3/19	30	RC	新	大規	10	5	10	4	4	3	3	3	3	4	0	49	129	30.4	234	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	36.4	226	1,214.15	
1190	学	(銚子商業高校)セミナーハウス 同窓会館	2002/5/24	14	RC	新	大規	7	5	5	4	4	3	3	3	3	4	0	41	129	24.8	576	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	30.8	528	229.75	
1191	学	(銚子商業高校)特別教室棟	1966/6/30	50	RC	済	大規	13	5	10	4	8	3	3	3	3	4	0	56	129	34.7	92	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	40.7	94	4,149.78	
1192	学	(銚子商業高校)本館	1964/3/30	53	RC	済	大規	14	5	5	4	4	3	3	3	3	4	0	48	129	29.1	304	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	35.1	281	4,083.78	
1193	学	(銚子商業高校)水産校舎屋内運動場格技場	1986/3/24	31	SRC	新	建替	10	-	10	4	4	0	0	3	6	8	8	53	114	37.2	52	20	10	0	50	0	0	0	80	8.0	92	45.2	37	2,327.95	
1194	学	(銚子商業高校)水産校舎管理特別普通教室棟	1983/2/18	34	SRC	新	建替	11	5	10	4	12	3	0	3	3	8	8	67	129	41.6	24	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	47.6	21	3,193.68	
1195	学	(銚子商業高校)水産校舎実習棟	1982/3/31	35	SRC	0.67	建替	11	-	10	4	12	3	0	3	3	8	8	62	114	43.5	15	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	49.5	15	2,563.24	
1196	学	(銚子商業高校)水産校舎特別普通教室昇降口棟	1982/11/25	34	SRC	新	建替	11	5	5	4	12	3	0	3	3	8	8	62	129	38.4	46	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	44.4	43	2,928.10	
1197	知	銚子水産事務所	1991/5/20	25	RC	新	計画	9	5	5	4	0	6	0	0	0	0	0	29	129	18.0	1,130	0	10	0	0	50	0	0	60	6.0	465	24.0	985	1,129.60	
1198	警	銚子第一宿舎	1982/3/20	35	RC	不明・未診断	建替	11	5	10	8	4	3	0	3	3	4	12	63	129	32.6	156	20	10	0	0	0	0	0	30	3.0	1243	35.6	261	733.32	
1199	警	銚子第一独身寮	1965/12/20	51	RC	不明・未診断	建替	13	10	15	12	8	3	0	0	3	4	12	80	129														423.15		
1200	学	(銚子支庁)管理・普通教室棟	1995/3/22	22	RC	新	計画	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	129	5.0	1,875	0	10	20	50	0	0	0	80	8.0	92	13.0	1520	1,356.49	

県有建物長寿命化計画 対象リスト (49/79)

平成26年3月末現在

通番	部局	施設名称	建築年月日	築年数	構造	最小 Is値	現況調査 での判定	老朽化度														その他要素											順位	対象 延床面積	
								15	15	15	12	12	9	9	9	9	12	12	(129)	(129)	80	60	10	20	50	50	10	—	200	20					
								経過年 数評価	外壁タイ ル	コンク リート	外部手 すり	屋上・屋 根防水	天井等	保安検 査等	配管・パ ルプ等 の漏れ	配管・パ ルプ等 の閉塞	震災で 発生した 被害	建築物 法定定 期点検	老朽化 評点計	配点計	老朽化 度 (80)	順位	耐震性 能	バリアフリー 対応	法令根 拠	福祉・子 供	防災	昼夜稼 働	その他 考慮	その他 評点計	その他 (20)	順位			計 (100)
1201	学	(銚子特支)小学部校舎棟	1996/6/30	20	RC	新	計画	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	129	5.0	1,875	0	10	20	50	0	0	0	80	8.0	92	13.0	1520	444.04	
1202	学	(銚子特支)中・高等部校舎棟	1996/6/30	20	RC	新	計画	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	129	5.0	1,875	0	10	20	50	0	0	0	80	8.0	92	13.0	1520	1,531.22	
1203	学	(銚子特支)寄宿舎	1977/3/1	40	RC	不明・ 未診断	計画	12	0	0	0	0	0	0	0	0	12	129	6.8	1,801	20	10	20	50	0	0	0	100	10.0	25	16.8	1369	985.00		
1204	学	(銚子特支)給食棟	1982/3/10	35	SRC	1.19	計画	11	0	0	0	0	0	0	0	0	11	129	6.8	1,801	0	10	20	50	0	0	0	80	8.0	92	14.8	1440	427.06		
1205	学	(銚子特支)体育館及び廊下	1982/3/10	35	RC	2.08	計画	11	0	0	0	0	0	0	0	0	11	129	6.8	1,801	0	10	20	50	0	0	0	80	8.0	92	14.8	1440	728.84		
1206	知	銚子土木事務所	1970/3/25	47	RC	0.7	大規	13	10	10	4	8	3	3	0	0	4	0	55	129	34.1	112	0	10	0	0	50	0	0	60	6.0	465	40.1	108	831.12
1207	知	銚子ポートタワー	1991/6/7	25	S	新	大規	9	10	5	8	8	3	0	0	0	4	8	55	129	34.1	112	0	10	0	0	0	0	10	1.0	1425	35.1	281	1,635.61	
1208	知	(銚子ポートタワー)歩道橋	1991/6/7	25	S	新	計画	9	-	5	12	8	0	0	0	0	0	34	114	23.9	649	0	10	0	0	0	0	10	1.0	1425	24.9	914	370.12		
1209	学	(長生高校)屋内運動場付属 施設	1985/3/29	32	RC	新	計画	11	-	0	0	0	0	0	0	0	8	19	114	12.6	1,460	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	18.6	1288	360.00	
1210	学	(長生高校)給食棟	1971/12/27	45	S	0.77	計画	12	-	0	0	0	0	0	0	0	12	114	8.4	1,728	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	14.4	1470	474.44		
1211	学	(長生高校)校舎(管理・普通 教室棟)	1969/6/27	47	RC	済	計画	13	0	10	0	0	3	0	0	0	0	8	34	129	20.5	914	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	26.5	806	4,865.00
1212	学	(長生高校)校舎(特別教室 棟)	1971/3/31	46	RC	済	計画	13	-	0	0	0	3	0	0	0	0	8	24	114	16.1	1,254	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	22.1	1080	4,527.00
1213	学	(長生高校)校舎棟	1987/3/31	30	RC	新	計画	10	-	0	0	0	0	0	0	0	0	10	114	7.0	1,798	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	13.0	1520	1,173.28	
1214	学	(長生高校)体育館兼講堂	1964/12/1	52	RC	済	計画	13	-	5	0	0	6	0	0	0	0	8	32	114	22.5	750	20	10	0	50	0	0	0	80	8.0	92	30.5	551	1,705.70
1215	学	(長生高校)武道館合宿所	1974/3/20	43	RC	済	計画	12	-	5	0	0	6	0	0	0	0	8	31	114	21.8	801	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	27.8	723	1,069.02
1216	知	長生合同庁舎	1991/7/31	25	RC	新	大規	9	15	10	4	8	0	0	0	0	4	4	54	129	33.5	129	20	10	0	0	50	0	0	80	8.0	92	41.5	80	5,946.43
1217	知	(長生合庁)別棟	1998/4/1	18	S	新	計画	8	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	114	5.6	1,865											257.72		
1218	学	(長生特支)プール棟	1987/3/13	30	RC	新	大規	10	0	5	0	8	3	0	3	3	0	8	40	129	24.8	576	0	10	20	50	0	0	0	80	8.0	92	32.8	400	300.00
1219	学	(長生特支)管理棟・昇降口棟	1978/3/23	39	RC	1.07	計画	12	0	5	4	0	6	0	0	3	0	8	38	129	22.9	724	0	10	20	50	0	0	0	80	8.0	92	30.9	520	1,430.30
1220	学	(長生特支)教室棟	1981/10/19	35	RC	済	大規	11	-	10	4	4	3	3	3	0	8	49	114	34.4	99	0	10	20	50	0	0	0	80	8.0	92	42.4	68	276.01	
1221	学	(長生特支)教室・食堂棟→(給 食棟)	1979/3/31	38	RC	済	大規	11	0	5	0	8	6	6	3	3	0	8	50	129	31.0	203	0	10	20	50	0	0	0	80	8.0	92	39.0	126	2,173.80
1222	学	(長生特支)作業実習棟	1993/7/28	23	S	新	計画	9	0	0	8	0	0	0	0	0	0	8	25	129	15.5	1,296	0	10	20	50	0	0	0	80	8.0	92	23.5	1003	252.25
1223	学	(長生特支)体育館	1980/3/31	37	SRC	0.87	大規	11	0	5	8	8	3	0	3	3	0	8	49	129	30.4	234	0	10	20	50	0	0	0	80	8.0	92	38.4	145	686.41
1224	学	(つくし特支)作業実習棟(1)	1996/3/26	21	SRC	新	計画	9	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	13	129	7.4	1,781	0	10	20	50	0	0	0	80	8.0	92	15.4	1421	253.75
1225	学	(つくし特支)作業実習棟(2)	2004/3/25	13	SRC	新	計画	7	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	11	129	6.2	1,848	0	10	20	50	0	0	0	80	8.0	92	14.2	1480	268.29

県有建物長寿命化計画 対象リスト (50/79)

平成26年3月末現在

通番	部局	施設名称	建築年月日	築年数	構造	最小 Is値	現況調査 での判定	老朽化度														その他要素										順位	対象 延床面積		
								15	15	15	12	12	9	9	9	9	12	12	(129)	(129)	80	60	10	20	50	50	10	—	200	20					
								経過年 数評価	外壁タイ ル	コンク リート	外部手 すり	屋上・屋 根防水	天井等	保安検 査等	配管・パ ルプ等 の漏れ	配管・パ ルプ等 の閉塞	震災で 発生した 被害	建築物 法定定 期点検	老朽化 評点計	配点計	老朽化 度 (80)	順位	耐震性 能	バリアフリー 対応	法令根 拠	福祉・子 供	防災	昼夜稼 働	その他 考慮	その他 評点計	その他 (20)			順位	計 (100)
1226	学	(つくし特支)管理・特別・普通 教室棟(1)	1979/3/31	38	RC	0.96	計画	11	5	5	4	4	0	3	0	3	0	0	35	129	21.7	826	0	10	20	50	0	0	0	80	8.0	92	29.7	601	2,283.87
1227	学	(つくし特支)管理・特別・普通 教室棟(2)	1979/3/31	38	RC	0.91	計画	11	5	5	4	4	0	3	0	3	0	0	35	129	21.7	826	0	10	20	50	0	0	0	80	8.0	92	29.7	601	1,972.99
1228	学	(つくし特支)給食棟	1979/3/31	38	SRC	0.85	計画	11	0	0	0	4	0	0	0	0	0	15	129	9.3	1,670	0	10	20	50	0	0	0	80	8.0	92	17.3	1347	733.14	
1229	学	(つくし特支)高等部棟	2009/3/15	8	RC	新	計画	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	129	3.1	1,898	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	9.1	1601	1,532.00	
1230	学	(つくし特支)水泳プール本体・ 上屋・付属施設	1994/6/15	22	RC	新	計画	9	0	0	0	0	3	0	0	3	0	0	15	129	8.7	1,704	0	10	20	50	0	0	0	80	8.0	92	16.7	1373	425.10
1231	学	(つくし特支)体育館	1980/3/29	37	RC	0.83	計画	11	5	5	0	4	3	0	0	0	0	0	28	129	17.4	1,168	0	10	20	50	0	0	0	80	8.0	92	25.4	890	701.55
1232	学	(つくし特支)普通教室棟	1987/3/16	30	RC	新	計画	10	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	14	129	8.7	1,704	0	10	20	50	0	0	0	80	8.0	92	16.7	1373	634.44
1233	学	(津田沼高校)セミナーハウス	1994/2/20	23	RC	新	計画	9	5	5	4	4	3	0	0	0	4	0	34	129	21.1	857	20	10	0	50	0	0	0	80	8.0	92	29.1	637	554.00
1234	学	(津田沼高校)管理・特別教室 昇降口棟	1980/3/31	37	RC	済	計画	11	5	5	4	4	3	3	0	0	4	0	39	129	24.2	628	20	10	0	50	0	0	0	80	8.0	92	32.2	441	2,576.03
1235	学	(津田沼高校)管理・特別教室 渡り廊下	1980/3/31	37	RC	済	大規	11	5	5	4	4	3	0	3	3	4	0	42	129	26.0	482	20	10	0	50	0	0	0	80	8.0	92	34.0	339	2,876.57
1236	学	(津田沼高校)体育館・武道館	1979/3/31	38	RC	済	大規	11	5	5	4	4	3	0	3	3	4	0	42	129	26.0	482	20	10	0	50	0	0	0	80	8.0	92	34.0	339	2,827.02
1237	学	(津田沼高校)普通・特別教室 棟	1979/2/28	38	RC	済	大規	11	5	5	4	4	3	0	3	3	4	0	42	129	26.0	482	20	10	0	50	0	0	0	80	8.0	92	34.0	339	4,473.60
1238	知	(鶴舞看護)校舎	1975/5/1	41	RC	新	大規	12	5	5	4	8	3	3	3	3	4	0	50	129	28.5	345	0	10	0	0	0	0	10	1.0	1425	29.5	624	1,528.00	
1239	知	(鶴舞看護)体育館	1995/4/1	21	RC	新	大規	9	5	5	4	8	3	3	3	3	0	0	43	129	21.0	891	0	10	0	0	0	0	10	1.0	1425	22.0	1098	1,028.60	
1240	知	(鶴舞看護)実習棟	1995/4/1	21	RC	新	大規	9	5	5	4	8	3	0	3	3	4	0	44	129	21.3	844	0	10	0	0	0	0	10	1.0	1425	22.3	1073	1,133.25	
1241	学	(鶴舞桜が丘高校)屋内運動場 付属施設	1988/3/19	29	RC	新	計画	10	0	0	0	4	0	0	0	0	0	8	22	129	13.6	1,404	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	19.6	1239	458.94
1242	学	(鶴舞桜が丘高校)屋内体育館	1971/3/3	46	RC	済	計画	13	5	5	0	4	3	0	0	0	0	8	38	129	22.9	724	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	28.9	646	2,034.00
1243	学	(鶴舞桜が丘高校)格技場	1980/3/31	37	RC	不明・ 未診断	計画	11	0	5	0	4	3	0	0	0	0	8	31	129	19.2	1,022	20	10	0	50	0	0	0	80	8.0	92	27.2	755	537.20
1244	学	(鶴舞桜が丘高校)管理特別教 室棟	1969/1/29	48	RC	済	計画	13	0	5	0	8	3	0	0	0	4	8	41	129	25.4	533	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	31.4	491	2,668.00
1245	学	(鶴舞桜が丘高校)商業実習棟	1984/3/23	33	RC	新	計画	11	0	5	0	4	3	0	0	0	0	8	31	129	18.6	1,072	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	24.6	936	540.00
1246	学	(鶴舞桜が丘高校)特別教室棟	1978/3/10	39	RC	不明・ 未診断	計画	12	0	5	0	4	3	0	0	0	0	8	32	129	19.2	1,022	20	10	0	50	0	0	0	80	8.0	92	27.2	755	967.70
1247	学	(鶴舞桜が丘高校)普通教室棟	1965/8/10	51	RC	済	計画	13	0	5	0	4	3	0	0	0	0	8	33	129	20.5	914	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	26.5	806	3,005.87
1248	学	(鶴舞桜が丘高校G)園芸実習 室(温室)	1974/3/31	43	SRC	不明・ 未診断	計画	12	0	5	4	4	0	3	0	0	0	0	28	129	18.2	1,111												203.85	
1249	学	(鶴舞桜が丘高校G)園芸実習 室(作業準備室)	1986/3/10	31	SRC	新	計画	10	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	14	129	8.7	1,704	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	14.7	1461	250.00
1250	学	(鶴舞桜が丘高校G)園芸畜産 実習室	1970/3/25	47	SRC	不明・ 未診断	計画	13	0	0	0	4	3	0	0	0	0	4	24	129	14.3	1,375	20	10	0	50	0	0	0	80	8.0	92	22.3	1073	323.91

県有建物長寿命化計画 対象リスト (51/79)

平成26年3月末現在

通番	部局	施設名称	建築年月日	築年数	構造	最小 Ls値	現況調査 での判定	老朽化度																その他要素										計 (100)	順位	対象 延床面積
								15	15	15	12	12	9	9	9	9	12	12	(129)	(129)	80		60	10	20	50	50	10	—	200	20					
								経過年 数評価	外壁タイ ル	コンク リート	外部手 すり	屋上・屋 根防水	天井等	保安検 査等	配管・パ ルプ等 の漏れ	配管・パ ルプ等 の閉塞	震災で 発生した 被害	建築物 法定定 期点検	老朽化 評点計	配点計	老朽化 度 (80)	順位	耐震性 能	バリアフリー 対応	法令根 拠	福祉・子 供	防災	昼夜稼 働	その他 考慮	その他 評点計	その他 (20)	順位				
1251	学	(鶴舞桜が丘高校G)土肥農機 具実習室	1971/3/15	46	SRC	不明・ 未診断	大規	13	5	5	4	4	3	0	0	0	0	4	38	129	22.9	724	20	10	0	50	0	0	0	80	8.0	92	30.9	520	270.00	
1252	学	(鶴舞桜が丘高校G)特別教室 棟	1989/3/11	28	RC	新	計画	10	0	5	0	4	3	0	0	0	0	8	30	129	18.6	1,072	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	24.6	936	954.57	
1253	学	(鶴舞桜が丘高校G)農場管理 実習室(収納調整室)	1981/3/28	36	SRC	不明・ 未診断	計画	11	0	5	0	4	3	0	0	0	0	23	129	14.3	1,375	20	10	0	50	0	0	0	80	8.0	92	22.3	1073	261.00		
1254	学	(鶴舞桜が丘高校G)農場管理 実習室(生徒作業準備室)	1981/3/28	36	SRC	不明・ 未診断	計画	11	0	0	0	4	0	0	0	0	0	15	129	9.3	1,670	20	10	0	50	0	0	0	80	8.0	92	17.3	1347	264.00		
1255	学	(鶴舞桜が丘高校G)農場管理 実習室(農場管理室)	1976/3/30	41	SRC	不明・ 未診断	計画	12	5	0	4	4	0	0	0	0	8	33	129	20.5	914	20	10	0	50	0	0	0	80	8.0	92	28.5	668	308.60		
1256	知	(鶴舞荘)管理収容棟	1974/4/1	42	RC	不明・ 未診断	-	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	129	9.4	1,664												2,377.38			
1257	知	手賀沼親水広場「水の館」	1991/3/25	26	SRC	新	計画	10	10	0	0	0	0	3	0	0	4	8	35	129													2,354.10			
1258	知	手賀の丘少年自然の家プラネ タリウム棟	1992/11/2	24	RC	新	計画	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	129	6.6	1,832	0	10	0	0	0	0	0	10	1.0	1425	7.6	1619	241.92		
1259	知	手賀の丘少年自然の家管理 研修棟	1992/11/2	24	RC	新	計画	9	0	0	0	4	0	0	0	0	4	0	17	129	11.0	1,572	0	10	0	0	0	0	10	1.0	1425	12.0	1549	2,582.10		
1260	知	手賀の丘少年自然の家宿泊 棟	1992/11/2	24	RC	新	計画	9	0	0	0	4	0	0	0	0	0	13	129	8.8	1,702	0	10	0	0	0	0	0	10	1.0	1425	9.8	1593	1,974.74		
1261	知	手賀の丘少年自然の家体育 館	1992/11/2	24	RC	新	計画	9	0	0	0	4	0	0	0	0	0	13	129	8.8	1,702	20	10	0	0	0	0	0	30	3.0	1243	11.8	1551	962.50		
1262	知	天台職員寮	1994/2/20	23	RC	新	建替	9	5	10	4	8	6	0	3	3	4	8	60	129	27.9	388											698.02			
1263	知	天台職員寮	1994/2/20	23	RC	新	建替	9	5	10	4	8	9	0	3	3	4	8	63	129	29.0	313												412.12		
1264	知	東葛テクノプラザ	1998/6/30	18	SRC	新	計画	8	0	0	8	8	0	0	0	0	0	24	129	13.3	1,426	0	10	0	0	0	0	0	10	1.0	1425	14.3	1475	11,881.42		
1265	警	東葛方面機動捜査隊庁舎	1964/3/31	53	RC	不明・ 未診断	計画	14	5	10	0	0	0	0	0	0	0	29	129	19.3	1,020	20	10	0	0	0	0	0	30	3.0	1243	22.3	1073	200.48		
1266	知	東金教職員住宅(1棟)	1982/9/10	34	RC	不明・ 未診断	-	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	129														408.24			
1267	知	東金教職員住宅(2棟)	1982/9/10	34	RC	不明・ 未診断	-	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	129														272.16			
1268	警	東金警察署	1999/3/15	18	RC	新	計画	8	0	0	0	4	0	0	3	3	0	0	18	129	11.2	1,550	0	10	20	0	50	10	0	90	9.0	47	20.2	1210	2,714.14	
1269	学	(東金高校)創立百周年記念 館	2007/4/27	9	S	新	計画	6	0	5	0	0	0	0	0	0	0	11	129	6.2	1,848	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	12.2	1538	414.45		
1270	学	(東金高校)格技場	1992/2/27	25	RC	新	計画	9	-	10	4	0	3	0	0	3	0	0	29	114	20.4	938	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	26.4	821	1,177.92	
1271	学	(東金高校)管理普通特別教 室棟	1969/3/31	48	RC	済	大規	13	5	10	0	4	3	0	0	3	4	0	42	129	26.0	482	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	32.0	451	6,454.73	
1272	学	(東金高校)合宿所	1979/8/31	37	SRC	不明・ 未診断	計画	11	-	10	0	0	0	0	0	3	0	0	24	114	16.8	1,202	20	10	0	50	0	0	80	8.0	92	24.8	922	416.39		
1273	学	(東金高校)体育館	1974/3/27	43	SRC	済	計画	12	-	0	0	0	0	0	0	0	0	12	114	8.4	1,728	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	14.4	1470	1,905.39		
1274	学	(東金高校)特別教室棟	1971/3/31	46	RC	済	大規	13	-	10	8	4	3	0	0	3	0	0	41	114	28.1	372	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	34.1	329	2,322.00	
1275	知	(東金技専)管理棟・ディスプレ イ科実習棟	1999/3/9	18	RC	新	計画	8	-	0	0	0	0	3	0	0	4	0	15	114	10.5	1,577	0	10	20	0	0	0	30	3.0	1243	13.5	1507	1,307.25		

県有建物長寿命化計画 対象リスト (52/79)

平成26年3月末現在

通番	部局	施設名称	建築年月日	築年数	構造	最小 Is値	現況調査 での判定	老朽化度																	その他要素												計 (100)	順位	対象 延床面積			
								15	15	15	12	12	9	9	9	9	12	12	(129)	(129)	80		60	10	20	50	50	10	—	200	20											
								経過年 数評価	外壁タイ ル	コンク リート	外部手 すり	屋上・屋 根防水	天井等	保安検 査等	配管・パ ルプ等 の漏れ	配管・パ ルプ等 の閉塞	震災で 発生した 被害	建築物 法定定 期点検	老朽化 評点計	配点計	老朽化 度 (80)	順位	耐震性 能	バリアフリー 対応	法令根 拠	福祉・子 供	防災	昼夜稼 働	その他 考慮	その他 評点計	その他 (20)	順位										
1276	知	(東金技専)建築科実習棟	1999/3/9	18	S	新	計画	8	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	114	5.6	1,865	0	10	20	0	0	0	0	30	3.0	1243	8.6	1608	699.60
1277	知	(東金技専)左官技術科実習棟	1999/3/9	18	S	新	計画	8	-	0	4	0	0	0	0	0	4	0	16	114	11.2	1,550	0	10	20	0	0	0	0	0	0	0	0	30	3.0	1243	14.2	1480	1,802.24			
1278	知	(東金技専)管理棟・教室棟	1999/3/9	18	RC	新	計画	8	-	0	0	0	0	3	0	0	0	0	11	114	7.7	1,763	0	10	20	0	0	0	0	0	0	0	0	30	3.0	1243	10.7	1574	1,652.49			
1279	知	東金合同庁舎	1971/3/20	46	RC	済	計画	13	5	5	4	4	0	0	3	3	4	0	41	129	25.4	533	0	10	0	0	50	0	0	0	60	6.0	465	31.4	491	1,960.55						
1280	学	(東金商業高校)屋内運動場	2008/3/15	9	RC	新	計画	6	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	14	129	8.1	1,749	0	10	0	50	0	0	0	0	60	6.0	465	14.1	1485	1,495.71						
1281	学	(東金商業高校)格技場	2007/2/28	10	RC	新	計画	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	129	3.1	1,898	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	9.1	1601	1,008.01							
1282	学	(東金商業高校)管理特別教室棟	1975/8/26	41	RC	済	大規	12	10	10	4	4	3	0	0	0	0	0	43	129	26.7	441	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	32.7	410	1,930.40							
1283	学	(東金商業高校)情報処理棟	1993/2/19	24	RC	新	計画	9	5	10	4	0	0	0	0	0	0	28	129	17.4	1,168	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	23.4	1020	1,022.16								
1284	学	(東金商業高校)同窓会館	1983/3/28	34	SRC	新	計画	11	0	0	0	4	3	0	0	0	0	0	18	129	11.2	1,550	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	17.2	1355	417.58							
1285	学	(東金商業高校)特別教室棟	1973/3/31	44	RC	済	大規	12	5	10	4	8	3	0	0	0	0	0	42	129	26.0	482	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	32.0	451	3,699.93							
1286	学	(東金商業高校)普通教室棟	1973/3/31	44	RC	済	大規	12	10	10	4	4	3	0	0	0	0	0	43	129	26.7	441	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	32.7	410	3,107.33							
1287	知	東金青年の家管理宿泊棟	1972/3/27	45	RC	済	大規	12	5	5	8	4	3	0	3	3	4	8	55	129	31.4	199	0	10	0	0	0	0	0	10	1.0	1425	32.4	439	1,969.26							
1288	知	東金青年の家研修棟	1972/3/27	45	RC	0.99	計画	12	5	0	0	0	0	0	0	3	0	8	28	129	18.3	1,109	0	10	0	0	0	0	0	10	1.0	1425	19.3	1252	907.23							
1289	知	東金青年の家食堂棟	1972/3/27	45	RC	0.89	大規	12	5	0	4	4	3	0	3	3	4	8	46	129	27.5	404	0	10	0	0	0	0	0	10	1.0	1425	28.5	668	532.07							
1290	知	東金青年の家体育館	1992/3/31	25	SRC	0.6	計画	9	5	0	4	4	3	0	3	0	0	8	36	129	19.5	1,017	20	10	0	0	0	0	30	3.0	1243	22.5	1068	1,199.30								
1291	警	東金第一宿舎	1969/8/5	47	RC	不明・ 未診断	大規	13	-	10	8	0	3	0	3	3	4	0	44	114	30.9	215	20	10	0	0	0	0	0	30	3.0	1243	33.9	357	456.33							
1292	警	東金第一独身寮	1969/5/28	47	RC	不明・ 未診断	建替	13	-	10	8	12	3	0	3	3	0	8	60	114	42.1	20	20	10	0	0	0	0	0	30	3.0	1243	45.1	40	333.20							
1293	警	東金第二宿舎	1986/3/20	31	RC	新	計画	10	-	5	4	4	3	0	3	3	4	0	36	114	25.3	553	0	10	20	0	0	0	0	30	3.0	1243	28.3	699	1,680.21							
1294	学	(東金特支)屋内運動場	1975/3/31	42	SRC	済	計画	12	5	5	0	4	0	0	0	0	0	0	26	129	16.1	1,254	0	10	20	50	0	0	0	80	8.0	92	24.1	973	709.00							
1295	学	(東金特支)管理棟	1975/3/31	42	RC	済	計画	12	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	22	129	13.6	1,404	0	10	20	50	0	0	0	80	8.0	92	21.6	1115	1,181.68							
1296	学	(東金特支)寄宿舍	1976/6/30	40	RC	不明・ 未診断	大規	12	5	5	0	8	0	0	3	3	0	8	44	129	26.7	441	20	10	20	50	0	0	0	100	10.0	25	36.7	218	1,586.28							
1297	学	(東金特支)高等部棟	1980/3/31	37	RC	1.13	計画	11	5	5	0	8	0	0	0	0	0	8	37	129	22.9	724	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	28.9	646	1,108.08							
1298	学	(東金特支)小学部棟(1)	1974/3/30	43	RC	済	計画	12	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	22	129	13.6	1,404	0	10	20	50	0	0	0	80	8.0	92	21.6	1115	1,109.04							
1299	学	(東金特支)小学部棟(2)	1974/4/1	42	RC	済	計画	12	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	22	129	13.6	1,404	0	10	20	50	0	0	0	80	8.0	92	21.6	1115	656.64							
1300	学	(東金特支)中学部棟	1975/8/31	41	RC	済	計画	12	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	22	129	13.6	1,404	0	10	20	50	0	0	0	80	8.0	92	21.6	1115	1,118.78							

県有建物長寿命化計画 対象リスト (53/79)

平成26年3月末現在

通番	部局	施設名称	建築年月日	築年数	構造	最小 Is値	現況調査 での判定	老朽化度													その他要素													計 (100)	順位	対象 延床面積
								15	15	15	12	12	9	9	9	9	12	12	(129)	(129)	80		60	10	20	50	50	10	—	200	20					
								経過年 数評価	外壁タイ ル	コンク リート	外部手 すり	屋上・屋 根防水	天井等	保安検 査等	配管・パ ルプ等 の漏れ	配管・パ ルプ等 の閉塞	震災で 発生した 被害	建築物 法定定 期点検	老朽化 評点計	配点計	老朽化 度 (80)	順位	耐震性 能	バリアフリー 対応	法令根 拠	福祉・子 供	防災	昼夜稼 働	その他 考慮	その他 評点計	その他 (20)	順位				
1301	知	東総運動場陸上競技場	2001/2/20	16	SRC	新	計画	7	0	5	8	4	0	0	0	0	0	24	129	12.7	1,457	0	10	0	0	0	0	0	10	1.0	1425	13.7	1493	3,935.61		
1302	学	(東総工業高校)屋内運動場 付属施設	1986/2/21	31	RC	新	計画	10	-	5	0	0	3	0	0	0	0	0	18	114	12.6	1,460	20	10	0	50	0	0	0	80	8.0	92	20.6	1183	451.10	
1303	学	(東総工業高校)機械実習室 (1)	1963/3/31	54	SRC	済	計画	14	-	5	0	0	0	0	0	0	0	19	114	12.6	1,460	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	18.6	1288	986.00		
1304	学	(東総工業高校)機械実習室 (2)	1964/3/31	53	SRC	済	計画	14	-	0	0	4	0	0	0	0	0	18	114	11.9	1,520	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	17.9	1319	512.00		
1305	学	(東総工業高校)機械実習室 (3)	1970/3/28	47	SRC	済	計画	13	-	5	0	0	3	0	0	0	0	21	114	14.0	1,394	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	20.0	1221	324.00		
1306	学	(東総工業高校)合宿所	1973/8/1	43	SRC	不明・ 未診断	計画	12	-	5	0	4	0	0	0	0	0	21	114	14.7	1,359	20	10	0	50	0	0	0	80	8.0	92	22.7	1051	372.24		
1307	学	(東総工業高校)情報技術科 棟	1993/3/2	24	RC	新	計画	9	-	5	0	0	0	0	0	0	0	14	114	9.8	1,647	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	15.8	1410	1,410.57		
1308	学	(東総工業高校)体育館	1965/10/10	51	RC	済	計画	13	-	5	0	0	0	0	0	0	0	18	114	12.6	1,460	20	10	0	50	0	0	0	80	8.0	92	20.6	1183	1,459.24		
1309	学	(東総工業高校)電気実習室 (1)	1964/3/31	53	SRC	済	計画	14	-	0	0	4	0	0	0	0	0	18	114	11.9	1,520	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	17.9	1319	480.00		
1310	学	(東総工業高校)電気実習室 (2)	1969/3/31	48	SRC	済	計画	13	-	5	0	0	3	0	0	0	0	21	114	14.7	1,359	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	20.7	1172	396.00		
1311	学	(東総工業高校)電気実習室 (3)	1965/10/10	51	RC	0.6	計画	13	-	5	0	0	0	0	0	0	0	18	114	12.6	1,460	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	18.6	1288	550.00		
1312	学	(東総工業高校)電子機械科 棟	1990/3/12	27	RC	新	計画	10	-	5	0	0	0	0	0	0	0	15	114	9.8	1,647	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	15.8	1410	490.00		
1313	学	(東総工業高校)土木実習室	1972/3/31	45	RC	済	計画	12	-	5	0	4	0	0	0	0	0	21	114	14.7	1,359	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	20.7	1172	1,386.00		
1314	学	(東総工業高校)特別教室棟 (1)	1973/3/30	44	RC	済	計画	12	-	5	0	4	3	0	0	0	0	24	114	16.8	1,202	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	22.8	1038	928.25		
1315	学	(東総工業高校)普通教室及 び管理棟	1963/3/31	54	RC	済	計画	14	-	5	0	4	0	3	0	0	0	26	114	17.5	1,160	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	23.5	1003	1,639.43		
1316	学	(東総工業高校)普通教室棟	1964/3/31	53	RC	済	計画	14	5	5	0	4	0	0	0	0	0	28	129	16.7	1,224	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	22.7	1051	1,890.00		
1317	学	(東総工業高校)武道場	1974/7/31	42	RC	済	計画	12	-	5	0	4	3	0	0	0	0	24	114	16.8	1,202	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	22.8	1038	520.00		
1318	知	東総食肉衛生検査所〔※旧 棟〕	1973/10/21	43	RC	0.85	計画	12	-	5	0	4	6	3	0	0	4	0	34	114	23.9	649	0	10	0	0	50	0	0	60	6.0	465	29.9	580	482.65	
1319	知	東総食肉衛生検査所〔※新 棟〕	1990/3/23	27	RC	新	計画	10	-	5	0	0	0	3	0	0	4	0	22	114	15.4	1,314	0	10	0	0	50	0	0	60	6.0	465	21.4	1130	462.40	
1320	知	東総文化会館	1991/3/20	26	SRC	新	大規	10	10	5	8	4	3	3	3	0	4	12	62	129	38.4	46	20	10	0	0	0	0	30	3.0	1243	41.4	81	5,941.07		
1321	知	(東庄県民の森)ふるさと館	1991/2/15	26	RC	新	計画	10	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	14	129	9.5	1,653	0	10	0	0	0	0	10	1.0	1425	10.5	1578	213.84		
1322	知	東部家畜保健衛生所	1966/3/31	51	RC	0.81	大規	13	-	5	0	0	3	0	0	0	0	0	21	114	14.7	1,359	0	10	20	0	50	0	0	80	8.0	92	22.7	1051	288.00	
1323	知	(動物愛護C)収容棟	1986/4/1	30	RC	新	計画	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	129	7.5	1,776	0	10	20	0	0	0	0	30	3.0	1243	10.5	1578	760.22		
1324	知	(動物愛護C)管理棟	1986/4/1	30	RC	新	計画	10	0	0	0	8	0	9	0	0	0	0	27	129	16.8	1,202	0	10	20	0	0	0	0	30	3.0	1243	19.8	1229	635.09	
1325	知	(動物愛護C)東葛管理棟	1977/3/10	40	RC	0.91	計画	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	129	9.2	1,684	0	10	20	0	0	0	0	30	3.0	1243	12.2	1538	423.41		

県有建物長寿命化計画 対象リスト (54/79)

平成26年3月末現在

通番	部局	施設名称	建築年月日	築年数	構造	最小 Is値	現況調査 での判定	老朽化度														その他要素											順位	対象 延床面積	
								15	15	15	12	12	9	9	9	9	12	12	(129)	(129)	80		60	10	20	50	50	10	—	200	20				
								経過年 数評価	外壁タイ ル	コンク リート	外部手 すり	屋上・屋 根防水	天井等	保安検 査等	配管・パ ルプ等 の漏れ	配管・パ ルプ等 の閉塞	震災で 発生した 被害	建築物 法定点 検	老朽化 評点計	配点計	老朽化 度 (80)	順位	耐震性 能	バリアフリー 対応	法令根 拠	福祉・子 供	防災	昼夜稼 働	その他 考慮	その他 評点計	その他 (20)	順位			計 (100)
1326	知	(動物愛護C東葛)抑留棟	1975/2/28	42	RC	1.89	計画	12	0	0	0	0	6	0	3	0	0	21	129	14.3	1,375	0	10	20	0	0	0	0	30	3.0	1243	17.3	1347	223.55	
1327	知	東部図書館	1998/3/9	19	SRC	新	計画	8	5	0	0	4	0	0	0	4	8	29	129	18.0	1,130	20	10	0	0	0	0	30	3.0	1243	21.0	1152	3,575.66		
1328	学	(土気高校)屋内運動場付属 施設	1989/3/3	28	RC	新	計画	10	5	5	4	4	3	0	0	3	0	0	34	129	21.1	857	0	10	0	50	0	0	60	6.0	465	27.1	761	359.95	
1329	学	(土気高校)格技館	1970/2/16	47	RC	済	大規	13	5	5	4	4	3	3	3	3	0	0	43	129	26.0	482	20	10	0	50	0	0	80	8.0	92	34.0	339	634.00	
1330	学	(土気高校)管理教室棟	1983/3/15	34	RC	済	大規	11	5	5	4	4	3	3	3	3	0	0	41	129	25.4	533	0	10	0	50	0	0	60	6.0	465	31.4	491	811.60	
1331	学	(土気高校)体育館	1984/2/15	33	RC	新	大規	11	5	5	4	4	3	3	3	3	0	0	41	129	24.8	576	0	10	0	50	0	0	60	6.0	465	30.8	528	1,635.83	
1332	学	(土気高校)普通・特別教室棟	1983/2/9	34	RC	新	大規	11	5	5	4	4	3	3	3	3	0	0	41	129	25.4	533	0	10	0	50	0	0	60	6.0	465	31.4	491	9,259.35	
1333	知	富浦学園管理棟	2012/5/31	4	RC	新	計画	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	129	2.5	1,904	0	10	0	50	0	10	0	70	7.0	437	9.5	1595	819.97	
1334	学	(富里高校)屋内運動場格技 場トレーニング室	1986/3/20	31	RC	新	計画	10	0	0	0	0	6	0	3	0	0	0	19	129	11.8	1,528	0	10	0	50	0	0	60	6.0	465	17.8	1329	2,923.46	
1335	学	(富里高校)管理諸室・普通教 室・特別教室棟	1986/3/20	31	RC	新	計画	10	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	13	129	8.1	1,749	0	10	0	50	0	0	60	6.0	465	14.1	1485	3,099.67	
1336	学	(富里高校)特別教室・普通教 室棟	1986/3/20	31	RC	新	計画	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	129	6.2	1,848	0	10	0	50	0	0	60	6.0	465	12.2	1538	2,995.05	
1337	学	(富里高校)特別教室昇降口 多目的ホール棟	1986/3/20	31	RC	新	計画	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	129	6.2	1,848	0	10	0	50	0	0	60	6.0	465	12.2	1538	1,176.35	
1338	学	(富里高校)普通教室・特別教 室棟	1988/3/15	29	RC	新	計画	10	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	13	129	8.1	1,749	0	10	0	50	0	0	60	6.0	465	14.1	1485	1,299.72	
1339	学	(富里特支)屋内運動場	1989/3/13	28	RC	新	計画	10	5	0	4	0	0	0	0	0	0	0	19	129	11.8	1,528	0	10	20	50	0	0	80	8.0	92	19.8	1229	732.05	
1340	学	(富里特支)管理棟	1988/3/19	29	RC	新	計画	10	5	0	4	8	3	0	0	0	0	0	30	129	18.6	1,072	0	10	20	50	0	0	80	8.0	92	26.6	797	1,213.36	
1341	学	(富里特支)給食棟	1988/3/10	29	SRC	新	計画	10	5	0	0	4	3	0	0	0	0	0	22	129	13.6	1,404	0	10	20	50	0	0	80	8.0	92	21.6	1115	489.32	
1342	学	(富里特支)教室棟	1998/1/30	19	RC	新	計画	8	0	0	0	8	3	0	0	0	0	0	19	129	11.8	1,528	0	10	20	50	0	0	80	8.0	92	19.8	1229	408.20	
1343	学	(富里特支)作業棟	2006/3/20	11	SRC	新	計画	6	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	10	129	6.2	1,848	0	10	20	50	0	0	80	8.0	92	14.2	1480	218.82	
1344	学	(富里特支)水泳プール	1991/5/31	25	RC	新	計画	9	5	0	0	4	3	0	0	0	0	0	21	129	13.0	1,438	0	10	20	50	0	0	80	8.0	92	21.0	1152	312.50	
1345	学	(富里特支)普通・特別教育棟	1988/3/10	29	RC	新	計画	10	5	0	0	8	0	0	0	0	0	0	23	129	14.3	1,375	0	10	20	50	0	0	80	8.0	92	22.3	1073	1,335.46	
1346	学	(富里特支)普通・特別教室棟	1989/3/13	28	RC	新	計画	10	5	0	4	8	0	0	0	0	4	0	31	129	19.2	1,022	0	10	20	50	0	0	80	8.0	92	27.2	755	1,664.13	
1347	学	(富里特支)普通教室棟	1988/3/10	29	RC	新	計画	10	5	0	4	8	0	0	0	0	0	0	27	129	16.7	1,224	0	10	20	50	0	0	80	8.0	92	24.7	929	540.58	
1348	知	ナーズセンター	1995/6/14	21	RC	新	計画	9	5	0	0	8	6	0	0	0	0	0	28	129	15.5	1,296	0	10	0	0	0	0	10	1.0	1425	16.5	1380	946.51	
1349	知	(内水面水産研究所)庁舎	1982/2/26	35	RC	不明・ 未診断	計画	11	0	5	4	4	3	0	0	3	0	0	30	129	18.8	1,069	20	10	0	0	0	0	30	3.0	1243	21.8	1108	1,104.22	
1350	知	(内水面水産研究所)内水面 水産試験場庁舎	1971/3/25	46	RC	不明・ 未診断	計画	13	0	5	0	0	3	0	0	3	0	0	24	129	16.1	1,254	20	10	0	0	0	0	30	3.0	1243	19.1	1266	332.05	

県有建物長寿命化計画 対象リスト (55/79)

平成26年3月末現在

通番	部局	施設名称	建築年月日	築年数	構造	最小 Is値	現況調査 での判定	老朽化度																その他要素										計 (100)	順位	対象 延床面積
								15	15	15	12	12	9	9	9	9	12	12	(129)	(129)	80		60	10	20	50	50	10	—	200	20					
								経過年 数評価	外壁タイ ル	コンク リート	外部手 すり	屋上・屋 根防水	天井等	保安検 査等	配管・パ ルプ等 の漏れ	配管・パ ルプ等 の閉塞	震災で 発生した 被害	建築物 法定定 期点検	老朽化 評点計	配点計	老朽化 度 (80)	順位	耐震性 能	バリアフリー 対応	法令根 拠	福祉・子 供	防災	昼夜稼 働	その他 考慮	その他 評点計	その他 (20)	順位				
1351	知	(内水面水産研究所)飼料培養棟	1982/3/25	35	SRC	不明・未診断	計画	11	0	0	0	4	3	0	0	0	0	0	18	129	12.2	1,514	20	10	0	0	0	0	0	30	3.0	1243	15.2	1432	220.50	
1352	知	(内水面水産研究所)実験棟	1990/3/23	27	S	新	大規	10	5	0	0	4	6	3	3	3	4	0	38	129	20.7	906	0	10	0	0	0	0	10	1.0	1425	21.7	1111	997.82		
1353	知	ながうらワークホーム管理棟	1995/3/23	22	SRC	新	計画	9	5	5	0	4	0	0	3	3	0	0	29	129														772.07		
1354	知	ながうらワークホーム居住棟	1995/3/23	22	SRC	新	計画	9	5	5	4	4	3	0	3	3	0	0	36	129														4,098.85		
1355	知	ながうらワークホーム作業棟	1995/3/23	22	SRC	新	計画	9	5	5	0	0	3	0	3	3	0	0	28	129														1,590.96		
1356	学	(長狭高校)管理棟	1965/9/1	51	RC	済	計画	13	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	17	129	10.5	1,577	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	16.5	1380	1,260.51	
1357	学	(長狭高校)給食室	1966/1/20	51	RC	済	計画	13	5	5	4	4	0	0	0	0	0	0	31	129	19.2	1,022	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	25.2	901	425.00	
1358	学	(長狭高校)教室棟(1)	1965/9/1	51	RC	済	大規	13	-	10	0	4	0	0	3	3	4	0	37	114	26.0	482	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	32.0	451	3,295.52	
1359	学	(長狭高校)教室棟(2)	1972/10/30	44	RC	済	計画	12	-	10	0	4	0	0	0	0	4	0	30	114	21.1	857	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	27.1	761	430.38	
1360	学	(長狭高校)柔剣道場	1966/11/15	50	RC	0.72	計画	13	5	5	4	4	0	0	0	0	0	0	31	129	19.2	1,022	20	10	0	50	0	0	0	80	8.0	92	27.2	755	564.70	
1361	学	(長狭高校)文化施設	1992/3/25	25	RC	新	計画	9	5	5	4	4	0	0	0	0	0	0	27	129	16.7	1,224	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	22.7	1051	1,484.21	
1362	学	(長狭高校)体育館	1966/11/15	50	RC	済	計画	13	5	5	0	4	3	0	0	0	0	0	30	129	18.6	1,072	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	24.6	936	1,520.28	
1363	学	(長狭高校)体育館付属施設	1980/11/1	36	SRC	0.87	計画	11	5	5	4	4	3	0	0	0	0	0	32	129	19.8	968	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	25.8	849	480.00	
1364	学	(長狭高校)卓球場及び部室	1973/9/30	43	RC	不明・未診断	計画	12	5	5	0	4	3	0	0	0	0	0	29	129	18.0	1,130	20	10	0	50	0	0	0	80	8.0	92	26.0	836	233.33	
1365	学	(長狭高校)特別教室及び渡り廊下ほか	1966/9/15	50	RC	済	大規	13	-	10	4	8	3	0	0	0	4	0	42	114	29.5	283	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	35.5	262	3,244.08	
1366	知	中庁舎	1962/9/1	54	SRC	済	大規	14	5	5	4	4	3	3	3	3	0	0	44	129	27.5	404	0	0	20	0	50	0	0	70	7.0	437	34.5	309	23,532.01	
1367	警	流山運転免許センター	1999/3/30	18	SRC	新	計画	8	5	0	0	8	0	9	0	0	4	0	34	129	16.8	1,202	0	10	0	0	0	0	0	10	1.0	1425	17.8	1329	6,607.27	
1368	警	流山運転免許センター講習待合所	1999/3/30	18	RC	新	計画	8	5	5	0	0	0	0	0	0	4	0	22	129	12.6	1,460	20	10	0	0	0	0	0	30	3.0	1243	15.6	1419	247.76	
1369	学	(流山おおたかの森高校)管理・特別教室棟	1979/3/20	38	RC	済	計画	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	19	129	11.8	1,528	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	17.8	1329	2,151.90	
1370	学	(流山おおたかの森高校)昇降口棟	1978/3/11	39	RC	済	計画	12	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	17	129	9.9	1,641	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	15.9	1406	379.14	
1371	学	(流山おおたかの森高校)体育館武道場	1978/11/7	38	SRC	済	計画	11	0	10	0	0	0	0	0	0	0	8	29	129	18.0	1,130	20	10	0	50	0	0	0	80	8.0	92	26.0	836	2,385.14	
1372	学	(流山おおたかの森高校)特別教室棟	1978/3/11	39	RC	済	計画	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	20	129	11.8	1,528	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	17.8	1329	2,921.96	
1373	学	(流山おおたかの森高校)普通教室棟	1977/3/23	40	RC	済	大規	12	0	10	0	8	0	0	0	3	0	8	41	129	24.8	576	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	30.8	528	3,709.61	
1374	学	(流山北高校)屋内運動場格技場	1985/8/17	31	RC	新	大規	10	-	5	0	8	6	3	0	0	4	8	44	114	30.9	215	20	10	0	50	0	0	0	80	8.0	92	38.9	130	2,956.90	
1375	学	(流山北高校)管理諸室特別教室棟	1986/8/15	30	RC	新	大規	10	-	10	0	8	0	0	3	3	4	8	46	114	32.3	157	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	38.3	151	3,110.32	

県有建物長寿命化計画 対象リスト (56/79)

平成26年3月末現在

通番	部局	施設名称	建築年月日	築年数	構造	最小Is値	現況調査での判定	老朽化度																その他要素											順位	対象 延床面積
								15	15	15	12	12	9	9	9	9	12	12	(129)	(129)	80	60	10	20	50	50	10	—	200	20						
								経過年 数評価	外壁タイ ル	コンク リート	外部手 すり	屋上・屋 根防水	天井等	保安検 査等	配管・パ ルプ等 の漏れ	配管・パ ルプ等 の閉塞	震災で 発生した 被害	建築物 法定定 期点検	老朽化 評点計	配点計	老朽化 度 (80)	順位	耐震性 能	バリアフリー 対応	法令根 拠	福祉・子 供	防災	昼夜稼 働	その他 考慮	その他 評点計	その他 (20)	順位	計 (100)			
1376	学	(流山北高校)水泳プール及び付属施設	1989/2/21	28	RC	新	計画	10	-	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	6.0	465	16.5	1380	941.44				
1377	学	(流山北高校)特別教室普通教室棟	1985/3/25	32	RC	新	大規	11	-	5	0	8	0	0	3	3	4	8	42	114	28.8	316	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	34.8	289	3,003.71	
1378	学	(流山北高校)普通教室昇降口棟	1985/3/25	32	RC	新	計画	11	-	5	0	8	0	0	3	3	4	0	34	114	23.2	707	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	29.2	629	3,016.99	
1379	知	流山教職員住宅3棟	1992/4/1	24	RC	新	計画	9	5	0	0	4	0	0	0	0	0	8	26	129	15.5	1,296										573.30				
1380	知	流山教職員住宅1棟	1980/12/8	36	RC	1.01	計画	11	5	5	4	4	0	0	0	0	0	8	37	129	22.2	793										1,823.60				
1381	知	流山教職員住宅2棟	1980/12/8	36	RC	1.08	計画	11	5	5	4	4	0	0	0	0	0	8	37	129	22.2	793										1,216.10				
1382	知	流山区画整理事務所	1993/3/10	24	SRC	新	大規	9	5	5	4	8	6	3	3	6	4	0	53	129	25.6	527	0	10	0	0	0	0	10	1.0	1425	26.6	797	1,304.53		
1383	警	流山警察署庁舎	1986/2/20	31	RC	新	計画	10	5	5	4	4	0	0	0	3	0	0	31	129	19.2	1,022	0	10	20	0	50	10	0	90	9.0	47	28.2	709	2,648.17	
1384	学	(流山高等学園)セミナーハウス(第二キャンパス)	1998/3/19	19	RC	新	計画	8	-	5	0	4	3	0	0	3	4	0	27	114	18.9	1,055	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	24.9	914	558.80	
1385	学	(流山高等学園)プール・屋内体育館棟(第一キャンパス)	1997/2/28	20	RC	新	計画	8	0	5	0	0	3	0	0	0	4	8	28	129	17.4	1,168	20	10	0	50	0	0	0	80	8.0	92	25.4	890	1,713.19	
1386	学	(流山高等学園)温室(第一キャンパス)	1998/2/27	19	S	新	計画	8	-	0	0	0	0	0	0	0	4	0	12	114	8.4	1,728										270.40				
1387	学	(流山高等学園)温室(第二キャンパス)	2010/3/25	7	S	新	計画	5	-	0	0	0	0	0	0	0	4	0	9	114	6.3	1,843										281.19				
1388	学	(流山高等学園)管理・特別教室棟(第一キャンパス)	1998/2/27	19	RC	新	計画	8	5	5	0	0	3	0	0	0	4	8	33	129	20.5	914	20	10	0	50	0	0	0	80	8.0	92	28.5	668	1,751.90	
1389	学	(流山高等学園)作業実習棟(1)(第一キャンパス)	1998/2/27	19	RC	新	計画	8	5	5	0	0	3	0	0	0	8	8	37	129	22.9	724	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	28.9	646	1,490.00	
1390	学	(流山高等学園)作業実習棟(2)(第一キャンパス)	1998/2/27	19	RC	新	計画	8	5	5	0	0	3	0	0	0	8	8	37	129	22.9	724	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	28.9	646	414.97	
1391	学	(流山高等学園)多目的ホール棟(第一キャンパス)	1997/2/28	20	RC	新	計画	8	5	0	0	4	3	0	0	0	4	8	32	129	19.8	968	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	25.8	849	793.62	
1392	学	(流山高等学園)普通教室棟(第一キャンパス)	1997/2/28	20	RC	新	計画	8	0	5	0	0	3	0	0	0	4	0	20	129	12.4	1,478	20	10	0	50	0	0	0	80	8.0	92	20.4	1189	1,737.90	
1393	学	(流山高等学園)管理特別教室棟(1)(第二キャンパス)	1980/8/15	36	S	済	計画	11	-	0	0	0	3	3	0	3	4	8	32	114	22.5	750	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	28.5	668	1,392.00	
1394	学	(流山高等学園)管理特別教室棟(2)(第二キャンパス)	1981/3/19	36	S	済	計画	11	-	0	0	0	3	0	0	3	4	0	21	114	14.7	1,359	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	20.7	1172	1,068.00	
1395	学	(流山高等学園)昇降口棟(第二キャンパス)	1979/11/16	37	S	不明・未診断	計画	11	-	5	0	4	3	0	0	0	4	0	27	114	18.9	1,055	20	10	0	50	0	0	0	80	8.0	92	26.9	787	1,102.00	
1396	学	(流山高等学園)体育館格技場(第二キャンパス)	1980/3/25	37	RC	済	大規	11	-	10	0	4	3	0	0	0	4	8	40	114	28.1	372	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	34.1	329	2,827.00	
1397	学	(流山高等学園)普通教室棟(第二キャンパス)	1979/3/29	38	S	済	計画	11	-	5	0	0	0	0	0	3	4	0	23	114	16.1	1,254	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	22.1	1080	1,689.00	
1398	学	(流山高校)農場管理実習室	2009/3/25	8	S	新	計画	5	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	114	3.5	1,894	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	9.5	1595	209.68	
1399	学	(流山高校)セミナーハウス	1987/3/20	30	RC	新	計画	10	5	0	0	4	0	0	0	0	0	8	27	129	16.7	1,224	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	22.7	1051	559.21	
1400	学	(流山高校)園芸実習室	1991/5/31	25	S	新	計画	9	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	12	129	7.4	1,781	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	13.4	1509	528.00	

県有建物長寿命化計画 対象リスト (58/79)

平成26年3月末現在

通番	部局	施設名称	建築年月日	築年数	構造	最小 Is値	現況調査 での判定	老朽化度																その他要素											順位	対象 延床面積
								15	15	15	12	12	9	9	9	9	12	12	(129)	(129)	80	60	10	20	50	50	10	—	200	20	計					
								経過年 数評価	外壁タイ ル	コンク リート	外部手 すり	屋上・屋 根防水	天井等	保安検 査等	配管・パ ルプ等 の漏れ	配管・パ ルプ等 の閉塞	震災で 発生した 被害	建築物 法定定 期点検	老朽化 評点計	配点計	老朽化 度 (80)	順位	耐震性 能	バリアフリー 対応	法令根 拠	福祉・子 供	防災	昼夜稼 働	その他 考慮	その他 評点計	その他 (20)	順位	(100)			
1426	学	(成田北高校)体育館・格技場	1981/7/23	35	RC	済	大規	11	-	10	8	0	0	0	0	8	8	45	114	31.6	183	20	10	0	50	0	0	0	80	8.0	92	39.6	115	3,014.32		
1427	学	(成田北高校)普通教室棟	1980/3/29	37	RC	0.65	大規	11	-	10	8	4	0	0	6	0	0	8	47	114	33.0	133	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	39.0	126	3,894.56	
1428	知	成田教職員住宅A棟	1975/6/5	41	RC	不明・ 未診断	-	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	129	9.3	1,670													1,074.00		
1429	知	成田教職員住宅B棟	1988/2/19	29	RC	新	計画	10	5	5	4	4	0	0	0	0	0	8	36	129	20.4	938												753.30		
1430	知	成田教職員住宅C棟	1988/2/19	29	RC	新	計画	10	5	5	4	4	0	0	0	0	0	8	36	129	20.4	938												753.30		
1431	警	成田警察署事務所	1977/3/20	40	RC	0.48	計画	12	0	0	0	4	0	0	0	3	0	0	19	129	13.1	1,437	20	10	20	0	50	10	0	110	11.0	18	24.1	973	1,818.85	
1432	警	成田合同庁舎(県警)	1979/3/30	38	RC	不明・ 未診断	大規	11	-	10	0	8	3	3	0	3	0	0	38	114	26.7	441	20	10	0	0	0	0	30	3.0	1243	29.7	601	857.54		
1433	警	成田国際空港警察署別館	1994/1/31	23	RC	新	大規	9	5	5	0	4	3	0	6	6	0	0	38	129	19.7	997	0	10	0	0	0	10	0	20	2.0	1401	21.7	1111	1,433.60	
1434	学	(成田国際高校)屋内運動場 付属施設	2009/10/27	7	S	新	計画	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	129	2.5	1,904	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	8.5	1610	464.00		
1435	学	(成田国際高校)国際交流棟	1992/3/17	25	RC	新	計画	9	0	0	0	4	3	0	0	0	0	8	24	129	14.9	1,345	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	20.9	1160	1,362.42	
1436	学	(成田国際高校)屋内体育館	1978/4/1	38	RC	済	計画	11	0	10	0	4	0	0	0	0	0	8	33	129	20.5	914	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	26.5	806	1,515.97	
1437	学	(成田国際高校)格技場	1985/3/20	32	RC	新	計画	11	0	0	0	8	0	0	0	0	0	19	129	11.2	1,550	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	17.2	1355	685.72		
1438	学	(成田国際高校)管理特別教 室棟(1)	1979/3/31	38	RC	済	大規	11	0	10	12	8	0	0	0	3	0	8	52	129	32.2	168	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	38.2	157	2,128.01	
1439	学	(成田国際高校)管理特別教 室棟(2)	1979/3/31	38	RC	済	大規	11	0	10	12	8	0	0	0	3	0	8	52	129	32.2	168	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	38.2	157	1,296.58	
1440	学	(成田国際高校)管理特別教 室棟(3)	1982/3/31	35	RC	済	計画	11	0	10	8	8	0	0	0	0	0	0	37	129	22.9	724	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	28.9	646	629.01	
1441	学	(成田国際高校)昇降口棟	1976/4/5	40	RC	済	計画	12	0	10	0	4	0	0	0	0	0	0	26	129	15.5	1,296	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	21.5	1123	1,249.44	
1442	学	(成田国際高校)普通教室棟 (1)	1977/3/31	40	RC	済	大規	12	0	10	4	8	0	0	0	0	0	8	42	129	25.4	533	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	31.4	491	2,484.75	
1443	学	(成田国際高校)普通教室棟 (2)	1977/3/31	40	RC	済	大規	12	0	10	4	8	0	0	0	0	0	8	42	129	25.4	533	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	31.4	491	1,588.81	
1444	学	(成田国際高校)文化施設	1990/12/25	26	RC	新	大規	10	0	10	4	4	0	0	3	3	0	8	42	129	25.4	533	20	10	0	50	0	0	0	80	8.0	92	33.4	373	1,461.69	
1445	学	(成田西陵高校)格技場	1982/1/26	35	RC	1.2	大規	11	-	5	0	8	6	0	0	3	0	8	41	114	28.8	316	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	34.8	289	998.83	
1446	学	(成田西陵高校)校舎本館	1969/9/12	47	RC	済	大規	13	-	10	8	0	3	0	0	0	4	8	46	114	31.6	183	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	37.6	179	3,810.38	
1447	学	(成田西陵高校)施工実験室	1972/3/31	45	SRC	済	計画	12	-	5	0	0	0	0	0	0	0	17	114	11.9	1,520	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	17.9	1319	1,040.00		
1448	学	(成田西陵高校)宿泊訓練棟	1985/4/15	31	SRC	新	計画	10	-	0	0	4	6	0	0	0	0	8	28	114	19.6	1,003	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	25.6	871	415.55	
1449	学	(成田西陵高校)情報科学科 棟	1996/3/26	21	RC	新	計画	9	-	5	0	0	0	0	0	0	0	14	114	9.1	1,692	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	15.1	1434	1,079.40		
1450	学	(成田西陵高校)食品加工室	1970/4/30	46	SRC	0.77	計画	13	-	0	0	8	0	0	0	0	0	8	29	114	19.6	1,003	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	25.6	871	207.36	

県有建物長寿命化計画 対象リスト (59/79)

平成26年3月末現在

通番	部局	施設名称	建築年月日	築年数	構造	最小 Is値	現況調査 での判定	老朽化度													その他要素													順位	対象 延床面積				
								15	15	15	12	12	9	9	9	9	12	12	(129)	(129)	80		60	10	20	50	50	10	—	200	20								
								経過年 数評価	外壁タイ ル	コンク リート	外部手 すり	屋上・屋 根防水	天井等	保安検 査等	配管・パ ルプ等 の漏れ	配管・パ ルプ等 の閉塞	震災で 発生した 被害	建築物 法定定 期点検	老朽化 評点計	配点計	老朽化 度 (80)	順位	耐震性 能	バリアフリー 対応	法令根 拠	福祉・子 供	防災	昼夜稼 働	その他 考慮	その他 評点計	その他 (20)	順位	計 (100)			順位			
1451	学	(成田西陵高校)造園科実験棟	1973/3/31	44	RC	済	計画	12	-	0	4	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	114	16.8	1,202	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	22.8	1038	1,183.50
1452	学	(成田西陵高校)体育館	1970/12/25	46	SRC	0.68	大規	13	-	10	4	4	3	0	3	3	4	8	52	114	35.8	74	0	10	0	50	0	0	0	0	60	6.0	465	41.8	75	1,428.00			
1453	学	(成田西陵高校)特別教室棟	1974/3/30	43	RC	0.65	計画	12	-	0	0	0	6	0	0	3	0	8	29	114	20.4	938	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	26.4	821	4,256.61				
1454	学	(成田西陵高校)農業機械実習室	1985/2/28	32	SRC	新	計画	11	-	5	8	4	0	0	0	0	0	0	28	114	18.9	1,055	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	24.9	914	372.95				
1455	学	(成田西陵高校)農場管理実習棟	1980/3/25	37	SRC	0.61	計画	11	-	0	4	4	3	0	0	0	0	0	22	114	15.4	1,314	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	21.4	1130	350.00				
1456	警	成田第一宿舍	1972/2/28	45	RC	0.7	大規	12	-	15	4	8	3	0	0	0	0	0	42	114	29.5	283	0	10	0	0	0	0	10	1.0	1425	30.5	551	1,672.95					
1457	警	成田第一独身寮	1975/7/30	41	RC	0.48	大規	12	0	10	0	8	0	0	0	3	4	0	37	129	23.0	720	20	10	0	0	0	0	30	3.0	1243	26.0	836	1,872.40					
1458	警	成田第五宿舍1棟	1990/3/30	27	RC	新	計画	10	-	5	4	4	3	0	0	3	0	0	29	114	20.4	938	0	10	0	0	0	0	10	1.0	1425	21.4	1130	898.80					
1459	警	成田第五宿舍2棟	1991/3/30	26	RC	新	計画	10	-	5	4	4	3	0	0	3	0	0	29	114	20.4	938	0	10	0	0	0	0	10	1.0	1425	21.4	1130	779.56					
1460	警	成田第三宿舍1棟	1974/3/30	43	RC	0.7	大規	12	10	10	4	4	6	0	0	0	0	0	46	129	27.2	435	0	10	0	0	0	0	10	1.0	1425	28.2	709	1,854.40					
1461	警	成田第三宿舍2棟	1974/3/30	43	RC	0.7	-	12	10	15	8	8	3	0	0	0	0	0	56	129	31.4	199												1,854.40					
1462	警	成田第二宿舍	1973/1/30	44	RC	0.7	計画	12	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	22	129	14.9	1,345	0	10	0	0	0	0	10	1.0	1425	15.9	1406	1,854.40					
1463	警	成田第四宿舍1棟	1980/3/20	37	RC	0.86	大規	11	-	10	4	4	3	0	0	3	0	0	35	114	24.6	608	0	10	0	0	0	0	10	1.0	1425	25.6	871	1,788.20					
1464	警	成田第四宿舍2棟	1979/3/20	38	RC	0.86	大規	11	-	5	4	4	3	0	0	3	0	0	30	114	21.1	857	0	10	0	0	0	0	10	1.0	1425	22.1	1080	1,788.20					
1465	警	成田第四宿舍3棟	1979/3/20	38	RC	0.86	大規	11	-	10	4	4	3	0	0	0	0	0	32	114	22.5	750	0	10	0	0	0	0	10	1.0	1425	23.5	1003	1,654.85					
1466	知	成田土木事務所	1973/9/4	43	RC	1.8	計画	12	-	5	0	0	0	0	0	0	0	0	17	114	11.9	1,520	0	10	0	0	50	0	60	6.0	465	17.9	1319	597.84					
1467	知	成田土木事務所(増築部分)	1987/3/31	30	RC	新	計画	10	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	129	10.3	1,601	0	10	0	0	50	0	60	6.0	465	16.3	1395	220.60					
1468	学	(成東高校)セミナーハウス	1990/6/20	26	RC	新	大規	10	-	5	0	4	3	0	0	3	4	8	37	114	25.3	553	0	10	0	50	0	0	60	6.0	465	31.3	504	554.40					
1469	学	(成東高校)記念館	2000/10/31	16	SRC	新	計画	7	0	5	0	4	0	0	0	0	4	0	20	129	12.4	1,478	0	10	0	50	0	0	60	6.0	465	18.4	1301	281.18					
1470	学	(成東高校)室内練習場	1991/3/25	26	SRC	新	計画	10	-	5	0	4	0	0	0	0	4	0	23	114	15.4	1,314	0	10	0	50	0	0	60	6.0	465	21.4	1130	412.02					
1471	学	(成東高校)昇降口棟	1987/3/23	30	RC	新	大規	10	-	10	4	4	3	0	0	3	4	0	38	114	26.7	441	0	10	0	50	0	0	60	6.0	465	32.7	410	307.02					
1472	学	(成東高校)新体育館兼講堂	1978/11/2	38	SRC	済	計画	11	-	10	0	0	0	0	0	0	4	0	25	114	17.5	1,160	0	10	0	50	0	0	60	6.0	465	23.5	1003	1,426.70					
1473	学	(成東高校)体育館兼講堂	1962/9/30	54	SRC	済	大規	14	-	10	0	4	0	0	0	0	4	0	32	114	21.8	801	20	10	0	50	0	0	80	8.0	92	29.8	589	840.00					
1474	学	(成東高校)特別教室棟	1968/12/10	48	RC	済	大規	13	5	5	4	4	3	3	3	3	8	0	51	129	31.6	183	0	10	0	50	0	0	60	6.0	465	37.6	179	3,921.30					
1475	学	(成東高校)普通教室及び管理棟	1967/6/1	49	RC	済	大規	13	5	10	4	4	3	3	0	3	4	0	49	129	30.4	234	0	10	0	50	0	0	60	6.0	465	36.4	226	4,774.05					

県有建物長寿命化計画 対象リスト (60/79)

平成26年3月末現在

通番	部局	施設名称	建築年月日	築年数	構造	最小 Is値	現況調査 での判定	老朽化度														その他要素											計 (100)	順位	対象 延床面積		
								15	15	15	12	12	9	9	9	9	12	12	(129)	(129)	80	60	10	20	50	50	10	—	200	20							
								経過年 数評価	外壁タイ ル	コンク リート	外部手 すり	屋上・屋 根防水	天井等	保安検 査等	配管・パ ルプ等 の漏れ	配管・パ ルプ等 の閉塞	震災で 発生した 被害	建築物 法定定 期点検	老朽化 評点計	配点計	老朽化 度 (80)	順位	耐震性 能	バリアフリー 対応	法令根 拠	福祉・子 供	防災	昼夜稼 働	その他 考慮	その他 評点計	その他 (20)	順位					
1476	学	(成東高校)武道館	1971/5/3	45	RC	1.73	大規	12	0	5	0	4	3	0	0	0	0	4	0	28	129	17.4	1,168	0	10	0	0	50	0	0	0	60	6.0	465	23.4	1020	494.00
1477	警	南総幹部交番	1971/3/31	46	RC	1.02	大規	13	-	5	0	0	3	0	0	0	0	0	0	21	114	14.7	1,359	0	10	0	0	0	10	0	20	2.0	140	16.7	1373	281.70	
1478	知	南総食肉衛生検査所	1983/3/24	34	RC	新	計画	11	5	5	0	12	0	0	0	0	4	0	37	129	21.8	801	0	10	0	0	50	0	0	60	6.0	465	27.8	723	453.72		
1479	知	南総文化ホール	1997/3/31	20	SRC	新	大規	8	10	5	4	4	3	3	3	3	4	8	55	129	34.1	112	20	10	0	0	0	0	0	30	3.0	1243	37.1	197	8,289.66		
1480	知	南部家畜保健衛生所	1967/3/31	50	RC	0.81	計画	13	5	5	0	4	0	0	3	3	0	0	33	129	21.3	844	0	10	20	0	50	0	0	80	8.0	92	29.3	628	464.82		
1481	知	南部漁港事務所	1978/4/20	38	S	0.13	大規	11	-	15	4	4	3	0	0	0	0	0	37	114	26.0	482	60	10	0	0	50	0	0	120	12.0	14	38.0	175	441.00		
1482	知	(南バラ)フラワーパビリオン	1988/2/15	29	RC	新	-	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	129															1,368.07		
1483	知	(南バラ)シンガポールらん館	1988/2/15	29	RC	新	-	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	129															247.68		
1484	知	(南バラ)栽培温室	1989/3/3	28	SRC	新	-	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	129															525.69		
1485	知	(南バラ)蝶館	1990/3/31	27	SRC	新	-	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	129															295.00		
1486	知	(南バラ)食草室棟	1990/12/1	26	SRC	新	-	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	129															202.50		
1487	知	(南バラ)栽培温室	1990/12/1	26	SRC	新	-	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	129															538.65		
1488	知	(南バラ)連続温室NO3棟	1990/12/1	26	SRC	新	-	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	129															775.85		
1489	知	(南バラ)連続温室NO2棟	1990/12/1	26	SRC	新	-	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	129															496.06		
1490	知	(南バラ)連続温室(NO. 1)	1992/7/2	24	SRC	新	-	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	129															1,223.50		
1491	知	(南バラ)ゲート屋根	1993/4/27	23	SRC	新	-	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	129															309.37		
1492	知	(南バラ)大温室	1992/7/3	24	SRC	新	-	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	129															1,138.11		
1493	知	(南バラ)管理棟	1993/3/5	24	RC	新	-	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	129															1,086.61		
1494	知	(南バラ)売店棟	1993/3/5	24	RC	新	-	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	129															526.63		
1495	知	(南バラ)いこいの村たてやま	1978/4/10	38	SRC	0.48	-	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	129															5,870.85		
1496	知	仁戸名職員住宅	1975/8/10	41	RC	不明・ 未診断	-	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	129	9.3	1,670														842.52	
1497	学	(仁戸名特支)一期教室管理棟	1980/11/13	36	RC	0.73	大規	11	-	5	0	8	0	3	0	3	0	8	38	114	26.7	441	0	10	20	50	0	0	0	80	8.0	92	34.7	299	2,303.49		
1498	学	(仁戸名特支)屋内運動場	1981/5/20	35	RC	0.87	計画	11	-	5	0	0	0	0	0	0	0	8	24	114	16.8	1,202	0	10	20	50	0	0	0	80	8.0	92	24.8	922	714.19		
1499	学	(仁戸名特支)高等部教室棟	1981/10/22	35	RC	1.12	計画	11	-	5	0	4	0	0	0	3	0	8	31	114	21.8	801	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	27.8	723	376.61		
1500	学	(仁戸名特支)二期管理教室棟	1981/5/20	35	RC	1.12	計画	11	-	5	0	4	0	0	3	3	0	8	34	114	23.9	649	0	10	20	50	0	0	0	80	8.0	92	31.9	463	1,679.43		

県有建物長寿命化計画 対象リスト (61/79)

平成26年3月末現在

通番	部局	施設名称	建築年月日	築年数	構造	最小 Is値	現況調査 での判定	老朽化度														その他要素											順位	対象 延床面積	
								15	15	15	12	12	9	9	9	9	12	12	(129)	(129)	80	60	10	20	50	50	10	—	200	20					
								経過年 数評価	外壁タイ ル	コンク リート	外部手 すり	屋上・屋 根防水	天井等	保安検 査等	配管・バ ルブ等 の漏れ	配管・バ ルブ等 の閉塞	震災で 発生した 被害	建築物 法定定 期点検	老朽化 評点計	配点計	老朽化 度 (80)	順位	耐震性 能	バリアフリー 対応	法令根 拠	福祉・子 供	防災	昼夜稼 働	その他 考慮	その他 評点計	その他 (20)	順位			計 (100)
1501	知	乳児院	1972/8/10	44	RC	0.35	建替	12	5	15	4	12	6	0	0	3	0	8	65	129	40.3	31	40	10	0	50	0	10	0	110	11.0	18	51.3	8	614.63
1502	知	(農大)本館	1979/3/31	38	RC	済	大規	11	5	5	4	8	6	3	6	3	4	0	55	129	34.1	112	0	10	0	0	0	0	10	1.0	1425	35.1	281	5,305.00	
1503	知	(農大)学生会館	1979/3/31	38	RC	済	大規	11	-	10	4	4	6	0	6	3	4	8	56	114	39.3	35	0	10	0	0	0	0	10	1.0	1425	40.3	102	3,112.00	
1504	知	(農大)食堂棟	1979/3/31	38	RC	不明・ 未診断	大規	11	-	5	0	4	6	0	3	3	4	0	36	114	25.3	553	20	10	0	0	0	0	30	3.0	1243	28.3	699	583.00	
1505	知	(農大)園芸農場教室	1980/3/29	37	SRC	不明・ 未診断	大規	11	-	10	0	8	3	0	3	3	4	0	42	114	29.5	283	20	10	0	0	0	0	30	3.0	1243	32.5	434	216.00	
1506	知	(農大)農場本館	1980/3/29	37	SRC	不明・ 未診断	計画	11	-	10	0	8	3	0	3	3	4	0	42	114	29.5	283	20	10	0	0	0	0	30	3.0	1243	32.5	434	301.72	
1507	知	(農大)体育館	1980/8/21	36	RC	済	大規	11	-	10	0	4	3	0	3	3	4	8	46	114	32.3	157	0	10	0	0	0	0	10	1.0	1425	33.3	387	1,314.71	
1508	知	(農大)農作業舎	1981/3/7	36	SRC	不明・ 未診断	計画	11	-	5	0	4	6	0	0	0	0	0	26	114	18.2	1,111	20	10	0	0	0	0	30	3.0	1243	21.2	1145	224.00	
1509	知	(農作物原種生産施設)本館	1983/4/4	33	RC	新	大規	11	0	10	4	8	0	3	0	0	4	0	40	129	24.8	576	0	10	0	0	0	0	10	1.0	1425	25.8	849	992.63	
1510	知	(農作物原種生産施設)花き作 業舎	1981/3/14	36	SRC	不明・ 未診断	計画	11	0	5	4	0	0	3	0	0	0	0	23	129	15.0	1,338	20	10	0	0	0	0	30	3.0	1243	18.0	1315	561.92	
1511	知	(農作物原種生産施設)野菜 作業舎	1982/3/2	35	SRC	不明・ 未診断	計画	11	0	5	0	4	0	3	0	0	0	0	23	129	15.0	1,338	20	10	0	0	0	0	30	3.0	1243	18.0	1315	396.87	
1512	知	(農作物原種生産施設)野菜 収納舎	1982/3/2	35	SRC	不明・ 未診断	計画	11	5	5	4	0	0	3	0	0	0	0	28	129	17.7	1,155	20	10	0	0	0	0	30	3.0	1243	20.7	1172	215.02	
1513	知	(農作物原種生産施設)1号棟 ガラス網室	1986/3/7	31	SRC	新	計画	10	-	0	0	0	0	3	0	0	0	0	13	114	10.2	1,613											309.40		
1514	知	(農作物原種生産施設)2号棟 ガラス網室	1986/3/7	31	SRC	新	計画	10	-	0	0	0	0	3	0	0	0	0	13	114	10.2	1,613											309.40		
1515	知	(農作物原種生産施設)イチゴ 原苗増殖用ハウス	1996/7/19	20	SRC	新	計画	8	-	0	0	0	0	3	0	0	0	0	11	114	8.2	1,745											340.00		
1516	知	(農総研)病虫害防除事務所	1963/10/9	53	RC	不明・ 未診断	計画	14	5	5	0	4	0	0	0	0	0	0	28	129	17.4	1,168	20	10	20	0	0	0	50	5.0	1207	22.4	1070	331.20	
1517	知	(農総研)病虫害防除所実験 室	1963/10/9	53	RC	不明・ 未診断	計画	14	-	5	0	8	3	0	0	0	0	0	30	114	21.1	857	20	10	20	0	0	0	50	5.0	1207	26.1	835	358.92	
1518	知	(農総研)本館	1963/10/7	53	SRC	0.26	建替	14	10	10	4	4	3	3	0	3	8	0	59	129	36.6	62	60	10	0	0	0	0	70	7.0	437	43.6	55	2,394.07	
1519	知	(農総研)展示会館	1970/8/6	46	SRC	不明・ 未診断	大規	13	5	10	0	4	3	0	3	3	0	0	41	129	25.4	533											660.00		
1520	知	(農総研)第2分館	1970/8/6	46	SRC	不明・ 未診断	建替	13	-	15	0	8	6	0	0	3	12	0	57	114	40.0	33	20	10	0	0	0	0	30	3.0	1243	43.0	64	661.50	
1521	知	(農総研)生物工学研究室	1987/4/1	29	SRC	新	計画	10	5	5	0	8	0	9	3	3	4	0	47	129	29.1	304	0	10	0	0	0	0	10	1.0	1425	30.1	576	518.00	
1522	知	(農総研)職員公舎	1982/2/19	35	SRC	不明・ 未診断	計画	11	-	5	4	0	3	0	0	0	0	0	23	114	16.1	1,254	20	10	0	0	0	0	30	3.0	1243	19.1	1266	271.21	
1523	知	(農総研)ガラス網室	1979/9/20	37	SRC	不明・ 未診断	計画	11	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	114	7.7	1,763	20	10	0	0	0	0	30	3.0	1243	10.7	1574	360.00	
1524	知	(農総研)野菜作業調査室	1992/3/31	25	SRC	新	計画	9	-	5	0	0	0	0	0	0	0	0	14	114	9.8	1,647	0	10	0	0	0	0	10	1.0	1425	10.8	1572	277.47	
1525	知	(農総研)専修科本館	1963/10/7	53	RC	0.79	大規	14	-	10	0	8	3	0	0	0	0	0	35	114	24.6	608	0	10	0	0	0	0	10	1.0	1425	25.6	871	544.76	

県有建物長寿命化計画 対象リスト (64/79)

平成26年3月末現在

通番	部局	施設名称	建築年月日	築年数	構造	最小 Is値	現況調査 での判定	老朽化度														その他要素											順位	対象 延床面積	
								15	15	15	12	12	9	9	9	9	12	12	(129)	(129)	80	60	10	20	50	50	10	—	200	20					
								経過年 数評価	外壁タイ ル	コンク リート	外部手 すり	屋上・屋 根防水	天井等	保安検 査等	配管・パ ルプ等 の漏れ	配管・パ ルプ等 の閉塞	震災で 発生した 被害	建築物 法定定 期点検	老朽化 評点計	配点計	老朽化 度 (80)	順位	耐震性 能	バリアフリー 対応	法令根 拠	福祉・子 供	防災	昼夜稼 働	その他 考慮	その他 評点計	その他 (20)	順位			計 (100)
1576	学	(柏陵高校)屋内運動場	1979/3/31	38	RC	済	計画	11	5	0	0	8	3	0	0	0	0	0	27	129	16.7	1,224	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	22.7	1051	2,797.27
1577	学	(柏陵高校)管理特別教室棟	1980/3/31	37	RC	済	計画	11	5	0	8	4	0	0	6	0	0	0	34	129	21.1	857	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	27.1	761	2,576.03
1578	学	(柏陵高校)特別教室棟	1980/3/31	37	RC	済	大規	11	5	0	8	4	0	0	6	6	0	0	40	129	24.8	576	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	30.8	528	2,876.57
1579	学	(柏陵高校)普通特別教室棟	1979/3/31	38	RC	済	大規	11	5	10	8	4	0	0	3	3	0	0	44	129	27.3	422	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	33.3	387	4,473.60
1580	知	(花植木C)展示館	1976/3/31	41	RC	不明・ 未診断	計画	12	0	5	0	4	3	0	0	0	0	0	24	129	15.9	1,286												408.00	
1581	知	(花植木C)展示温室	1976/3/31	41	SRC	不明・ 未診断	計画	12	-	5	0	8	0	3	3	0	0	0	31	114	21.9	799												459.55	
1582	知	(花植木C)管理棟	1980/4/20	36	RC	不明・ 未診断	大規	11	0	5	4	4	3	9	6	0	4	0	46	129	25.9	517												480.20	
1583	知	東上総教育事務所	1973/12/25	43	RC	0.32	建替	12	-	10	8	4	3	0	3	3	4	0	47	114	33.0	133	40	10	0	0	50	0	0	100	10.0	25	43.0	64	1,444.90
1584	知	東上総児童相談所一時保護 所	2012/8/8	4	RC	新	計画	4	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	114	2.8	1,901	0	10	20	50	0	10	0	90	9.0	47	11.8	1551	712.79
1585	知	東葛飾教育事務所東葛飾研 修所旧館	1974/6/15	42	RC	1.03	計画	12	5	5	0	4	3	0	0	3	0	0	32	129	20.3	958	0	10	0	0	30	0	0	40	4.0	1231	24.3	957	1,190.72
1586	知	東葛飾教育事務所東葛飾研 修所新館	1989/3/23	28	RC	新	計画	10	0	0	0	4	0	0	0	3	0	0	17	129	11.2	1,550	0	10	0	0	30	0	0	40	4.0	1231	15.2	1432	660.58
1587	学	(東葛飾高校)水泳プール及付 帯施設	1995/7/30	21	RC	新	計画	9	10	5	4	4	3	0	0	0	0	0	35	129	21.1	857	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	27.1	761	204.13
1588	学	(東葛飾高校)セミナーハウス	1988/3/31	29	RC	新	大規	10	10	5	8	4	3	0	0	6	0	8	54	129	33.5	129	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	39.5	120	794.84
1589	学	(東葛飾高校)格技場	1981/12/2	35	RC	済	計画	11	5	10	0	4	0	0	0	0	0	0	30	129	18.6	1,072	20	10	0	50	0	0	0	80	8.0	92	26.6	797	538.52
1590	学	(東葛飾高校)食堂	1976/7/14	40	SRC	0.61	大規	12	5	5	4	8	3	0	3	3	0	0	43	129	26.0	482	20	10	0	50	0	0	0	80	8.0	92	34.0	339	496.40
1591	学	(東葛飾高校)体育館	1965/4/20	51	RC	済	大規	13	10	10	4	8	6	0	0	0	0	0	51	129	31.6	183	20	10	0	50	0	0	0	80	8.0	92	39.6	115	1,685.18
1592	学	(東葛飾高校)体育館付属施 設	1973/9/11	43	RC	0.835	計画	12	10	5	0	0	0	0	0	0	0	0	27	129	16.7	1,224	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	22.7	1051	529.20
1593	学	(東葛飾高校)体育館付属棟	1983/6/15	33	RC	新	大規	11	10	10	0	8	3	0	0	0	0	0	42	129	25.4	533	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	31.4	491	300.00
1594	学	(東葛飾高校)特別教室棟	1971/1/19	46	RC	済	大規	13	10	10	0	4	3	0	3	3	0	8	54	129	32.9	143	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	38.9	130	3,709.79
1595	学	(東葛飾高校)普通教室棟	1961/8/15	55	RC	済	大規	14	10	10	8	8	3	0	0	0	0	0	53	129	32.9	143	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	38.9	130	2,379.44
1596	学	(東葛飾高校)普通特別教室 棟	1983/3/31	34	RC	新	大規	11	10	10	0	8	6	0	0	0	0	8	53	129	32.9	143	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	38.9	130	1,270.78
1597	知	東葛飾合同庁舎	1971/7/31	45	RC	済	計画	12	-	0	4	0	3	0	0	3	0	4	26	114	18.2	1,111	0	10	0	0	50	0	0	60	6.0	465	24.2	960	5,103.01
1598	知	東葛飾地域農林業センター	1982/10/30	34	RC	不明・ 未診断	建替	11	0	10	0	8	3	9	6	3	4	0	54	129	28.7	343	20	10	0	0	0	0	30	3.0	1243	31.7	476	720.30	
1599	知	東葛飾土木事務所松戸庁舎	1975/6/30	41	SRC	0.72	計画	12	-	5	0	4	3	0	0	0	4	0	28	114	19.6	1,003	0	10	0	0	50	0	0	60	6.0	465	25.6	871	794.42
1600	知	(東葛土木)野田出張所庁舎	1986/2/27	31	SRC	新	計画	10	0	5	4	0	3	0	0	0	0	0	22	129	14.2	1,391	0	10	0	0	50	0	0	60	6.0	465	20.2	1210	206.27

県有建物長寿命化計画 対象リスト (65/79)

平成26年3月末現在

通番	部局	施設名称	建築年月日	築年数	構造	最小 Is値	現況調査 での判定	老朽化度														その他要素											順位	対象 延床面積	
								15	15	15	12	12	9	9	9	9	12	12	(129)	(129)	80	順位	耐震性 能	バリアフリー 対応	法令根拠	福祉・子 供	防災	昼夜稼働	その他 考慮	その他 評点計	その他 (20)	順位			計 (100)
								経過年 数評価	外壁タイ ル	コンク リート	外部手 すり	屋上・屋 根防水	天井等	保安検 査等	配管・パ ルプ等 の漏れ	配管・パ ルプ等 の閉塞	震災で 発生した 被害	建築物 法定定 期点検	老朽化 評点計	配点計	老朽化 度 (80)														
1601	知	東葛飾農業事務所	1982/3/31	35	RC	新	計画	11	0	5	0	8	3	0	3	0	4	0	34	129	21.1	857	0	10	0	0	50	0	0	60	6.0	465	27.1	761	499.92
1602	知	(美術館)管理棟	1976/2/10	41	RC	1.02	大規	12	0	10	0	8	0	0	0	6	0	8	44	129	26.0	482	0	10	0	0	0	0	0	10	1.0	1425	27.0	785	2,274.60
1603	知	(美術館)県民アトリエ棟	1980/2/29	37	RC	済	計画	11	0	0	0	0	0	0	3	0	8	22	129	14.5	1,373	0	10	0	0	0	0	0	10	1.0	1425	15.5	1420	1,501.66	
1604	知	(美術館)展示棟(第1～7展示棟)	1974/3/31	43	RC	済	計画	12	0	0	0	8	0	0	0	3	0	8	31	129	19.8	968	0	10	0	0	0	0	0	10	1.0	1425	20.8	1167	5,194.59
1605	知	(美術館)展示棟(第8展示棟)	1988/8/31	28	RC	新	計画	10	0	0	0	4	0	0	0	3	0	8	25	129	15.6	1,293	0	10	0	0	0	0	10	1.0	1425	16.6	1378	1,692.72	
1606	知	福祉ふれあいプラザ(1) ※ けやきプラザ	2006/7/1	10	S	新	計画	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	129	4.0	1,887	0	0	0	0	20	0	0	20	2.0	1401	6.0	1629	2,814.37
1607	知	福祉ふれあいプラザ(2) ※ けやきプラザ	2006/7/1	10	S	新	計画	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	129	4.0	1,887	0	0	0	0	20	0	0	20	2.0	1401	6.0	1629	2,012.04
1608	知	福祉ふれあいプラザ(3) ※ けやきプラザ	2006/7/1	10	S	新	計画	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	129	4.0	1,887	0	0	0	0	20	0	0	20	2.0	1401	6.0	1629	3,064.79
1609	知	福祉ふれあいプラザ(4) ※ けやきプラザ	2006/7/1	10	S	新	計画	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	129	4.0	1,887	0	0	0	0	20	0	0	20	2.0	1401	6.0	1629	2,496.49
1610	知	福祉ふれあいプラザ(5) ※ けやきプラザ	2006/7/1	10	S	新	計画	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	129	4.0	1,887	0	0	0	0	20	0	0	20	2.0	1401	6.0	1629	1,024.34
1611	知	副知事公舎	1972/3/31	45	RC	不明・ 未診断	大規	12	-	5	0	8	3	0	3	3	4	0	38	114	26.7	441	20	10	0	0	0	0	30	3.0	1243	29.7	601	283.50	
1612	警	富津警察署(本館)	1971/3/31	46	RC	0.51	計画	13	5	5	0	4	3	0	0	0	0	0	30	129	19.4	1,019	20	10	20	0	50	10	0	110	11.0	18	30.4	558	764.00
1613	警	富津警察署(別館)	1987/3/6	30	RC	新	計画	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	129	7.5	1,776	0	10	0	0	0	10	0	20	2.0	1401	9.5	1595	637.65
1614	警	富津第一宿舎	1971/1/5	46	RC	不明・ 未診断	大規	13	10	5	8	8	0	0	0	0	0	0	44	129	26.7	441	20	10	0	0	0	0	30	3.0	1243	29.7	601	266.40	
1615	警	富津第二宿舎	1986/3/20	31	RC	新	計画	10	5	10	4	4	0	0	0	3	0	0	36	129	20.8	902	0	10	0	0	0	0	10	1.0	1425	21.8	1108	672.08	
1616	知	武道館	1964/9/1	52	RC	不明・ 未診断	大規	13	5	10	0	8	3	0	0	0	4	0	43	129	26.7	441	20	10	0	0	30	0	0	60	6.0	465	32.7	410	1,452.42
1617	学	(船橋北高校)屋内運動場格 技場	1985/8/20	31	RC	新	計画	10	0	5	0	4	0	0	0	0	0	8	27	129	16.7	1,224	20	10	0	50	0	0	0	80	8.0	92	24.7	929	2,877.89
1618	学	(船橋北高校)管理普通特別 教室棟	1985/3/19	32	RC	新	計画	11	0	5	0	4	0	0	0	3	0	8	31	129	18.6	1,072	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	24.6	936	4,749.60
1619	学	(船橋北高校)特別普通教室 棟	1986/8/7	30	RC	新	計画	10	0	5	0	4	0	0	0	0	0	8	27	129	16.7	1,224	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	22.7	1051	5,099.37
1620	知	船橋教職員住宅(1棟)	1981/10/19	35	RC	不明・ 未診断	大規	11	5	5	4	4	0	0	0	0	0	8	37	129													729.66		
1621	知	船橋教職員住宅(2棟)	1981/10/19	35	RC	1.58	計画	11	0	5	4	4	0	0	0	0	0	8	32	129													1,458.66		
1622	警	船橋警察署	1979/3/10	38	SRC	0.715	計画	11	-	5	0	8	3	0	3	3	4	0	37	114	26.0	482	0	10	20	0	50	10	0	90	9.0	47	35.0	287	5,167.42
1623	学	(船橋啓明高校)セミナーハウ ス	1997/3/25	20	RC	新	計画	8	-	0	0	0	0	0	0	3	0	0	11	114	7.7	1,763	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	13.7	1493	1,146.34
1624	学	(船橋啓明高校)屋内体育館	1978/4/1	38	RC	済	計画	11	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	114	7.7	1,763	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	13.7	1493	1,516.18
1625	学	(船橋啓明高校)格技場	1980/3/31	37	RC	0.7	計画	11	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	114	7.7	1,763	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	13.7	1493	732.00

県有建物長寿命化計画 対象リスト (66/79)

平成26年3月末現在

通番	部局	施設名称	建築年月日	築年数	構造	最小 Is値	現況調査 での判定	老朽化度																その他要素											順位	対象 延床面積
								15	15	15	12	12	9	9	9	12	12	(129)	(129)	80		60	10	20	50	50	10	—	200	20						
								経過年 数評価	外壁タイ ル	コンク リート	外部手 すり	屋上・屋 根防水	天井等	保安検 査等	配管・パ ルプ等 の漏れ	配管・パ ルプ等 の閉塞	震災で 発生した 被害	建築物 法定定 期点検	老朽化 評点計	配点計	老朽化 度 (80)	順位	耐震性 能	バリアフリー 対応	法令根 拠	福祉・子 供	防災	昼夜稼 働	その他 考慮	その他 評点計	その他 (20)	順位	計 (100)			
1626	学	(船橋啓明高校)管理特別教室棟	1978/4/1	38	RC	済	計画	11	-	5	0	4	0	3	0	0	4	0	27	114	18.9	1,055	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	24.9	914	2,211.27	
1627	学	(船橋啓明高校)特別教室棟	1977/6/22	39	RC	済	計画	12	-	5	0	4	0	0	0	0	4	0	25	114	16.8	1,202	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	22.8	1038	2,861.43	
1628	学	(船橋啓明高校)普通教室棟	1976/7/14	40	RC	済	計画	12	-	5	0	0	0	0	3	4	0	24	114	16.1	1,254	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	22.1	1080	4,859.59		
1629	学	(船橋高校)セミナーハウス	1988/6/30	28	RC	新	計画	10	-	5	0	0	3	0	0	3	4	8	33	114	23.2	707	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	29.2	629	996.19	
1630	学	(船橋高校)校舎	1964/11/5	52	RC	済	大規	13	5	10	4	8	3	0	0	3	4	8	58	129	36.0	69	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	42.0	71	5,108.15	
1631	学	(船橋高校)水泳プール	1990/6/28	26	RC	新	計画	10	-	5	0	0	3	0	0	3	4	8	33	114	22.5	750	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	28.5	668	947.97	
1632	学	(船橋高校)体育館	1969/11/5	47	RC	済	大規	13	-	5	-	4	3	0	0	3	4	8	40	102	30.6	230	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	36.6	219	1,419.00	
1633	学	(船橋高校)第二特別教室棟	1986/3/24	31	RC	新	大規	10	-	5	0	4	0	0	0	0	4	8	31	114	21.8	801	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	27.8	723	1,325.19	
1634	学	(船橋高校)特別教室棟	1968/8/31	48	RC	済	大規	13	-	5	4	8	3	3	0	3	4	8	51	114	35.8	74	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	41.8	75	4,283.75	
1635	学	(船橋高校)武道館	1970/11/5	46	RC	0.66	大規	13	-	15	-	8	6	0	0	3	4	8	57	102	43.9	13	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	49.9	14	495.00	
1636	知	(船橋技専)管理棟	1984/3/12	33	RC	新	大規	11	-	10	0	4	3	0	6	3	4	0	41	114	28.8	316	0	10	20	0	20	0	0	50	5.0	1207	33.8	369	2,091.10	
1637	知	(船橋技専)実習棟	1984/3/12	33	S	新	大規	11	5	5	0	4	3	3	0	3	4	0	38	129	23.6	673	0	10	20	0	20	0	0	50	5.0	1207	28.6	664	3,021.88	
1638	知	(船橋技専)管理実習棟	1991/2/25	26	RC	新	計画	10	-	5	0	0	0	0	0	3	4	0	22	114	15.4	1,314	0	10	20	0	20	0	0	50	5.0	1207	20.4	1189	2,690.35	
1639	知	船橋合同庁舎	1987/3/25	30	RC	新	大規	10	5	10	4	8	0	0	0	3	0	0	40	129	24.8	576	0	10	0	0	20	0	0	30	3.0	1243	27.8	723	3,042.65	
1640	学	(船橋古和釜高校)管理特別教室棟	1981/7/24	35	RC	0.63	大規	11	10	10	4	8	0	3	0	3	4	0	53	129	32.9	143	20	10	0	50	0	0	0	80	8.0	92	40.9	89	3,413.96	
1641	学	(船橋古和釜高校)管理特別普通教室棟	1981/12/18	35	RC	0.63	大規	11	10	10	4	8	0	3	0	3	4	0	53	129	32.9	143	20	10	0	50	0	0	0	80	8.0	92	40.9	89	2,039.09	
1642	学	(船橋古和釜高校)体育館格技場	1981/7/1	35	RC	済	大規	11	5	5	4	8	0	3	0	3	4	0	43	129	26.7	441	20	10	0	50	0	0	0	80	8.0	92	34.7	299	3,054.73	
1643	学	(船橋古和釜高校)普通特別教室棟	1980/3/15	37	RC	済	大規	11	10	10	4	8	0	3	0	3	4	0	53	129	32.9	143	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	38.9	130	4,155.84	
1644	学	(船橋芝山高校)管理特別教室棟	1979/8/21	37	RC	済	大規	11	-	10	8	8	0	3	6	3	0	0	49	114	34.4	99	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	40.4	98	5,295.61	
1645	学	(船橋芝山高校)体育館・武道場	1979/5/31	37	RC	済	計画	11	-	10	0	4	0	3	0	3	0	0	31	114	21.8	801	20	10	0	50	0	0	0	80	8.0	92	29.8	589	2,805.02	
1646	学	(船橋芝山高校)普通教室棟	1979/3/15	38	RC	済	計画	11	-	5	0	4	0	3	0	3	0	0	26	114	18.2	1,111	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	24.2	960	4,090.48	
1647	警	船橋第一宿舎	1968/11/17	48	RC	不明・未診断	計画	13	0	0	8	4	0	0	0	0	0	0	25	129	16.8	1,202	20	10	0	0	0	0	0	30	3.0	1243	19.8	1229	788.48	
1648	警	船橋第五宿舎	1990/3/30	27	RC	新	大規	10	5	10	4	4	3	0	0	3	0	0	39	129	21.1	857	0	10	0	0	0	0	0	10	1.0	1425	22.1	1080	1,890.84	
1649	警	船橋第三宿舎	1969/3/31	48	RC	不明・未診断	大規	13	-	5	4	4	3	0	0	3	0	8	40	114	28.1	372	20	10	0	0	0	0	30	3.0	1243	31.1	516	465.30		
1650	警	船橋第二宿舎1棟	1969/3/31	48	RC	不明・未診断	建替	13	5	10	4	8	3	3	0	3	0	0	49	129	29.2	302	20	10	0	0	0	0	0	30	3.0	1243	32.2	441	1,322.40	

県有建物長寿命化計画 対象リスト (67/79)

平成26年3月末現在

通番	部局	施設名称	建築年月日	築年数	構造	最小 Is値	現況調査 での判定	老朽化度													その他要素											順位	対象 延床面積			
								15	15	15	12	12	9	9	9	12	12	(129)	(129)	80		60	10	20	50	50	10	—	200	20						
								経過年 数評価	外壁タイ ル	コンク リート	外部手 すり	屋上・屋 根防水	天井等	保安検 査等	配管・パ ルプ等 の漏れ	配管・パ ルプ等 の閉塞	震災で 発生した 被害	建築物 法定定 期点検	老朽化 評点計	配点計	老朽化 度 (80)	順位	耐震性 能	バリアフリー 対応	法令根 拠	福祉・子 供	防災	昼夜稼 働	その他 考慮	その他 評点計	その他 (20)			順位	計 (100)	順位
1651	警	船橋第二宿舍2棟	1983/3/19	34	RC	新	計画	11	0	0	4	4	0	0	0	0	0	0	19	129	12.7	1,457	0	10	0	0	0	0	0	10	1.0	1423	13.7	1493	896.11	
1652	警	船橋第四宿舍1棟	1980/3/20	37	RC	不明・ 未診断	大規	11	-	5	4	8	3	0	0	3	0	8	42	114	29.5	283	20	10	0	0	0	0	0	30	3.0	1243	32.5	434	772.72	
1653	警	船橋第四宿舍2棟	1981/3/20	36	RC	不明・ 未診断	大規	11	-	5	0	12	3	0	0	3	0	8	42	114	29.5	283	20	10	0	0	0	0	0	30	3.0	1243	32.5	434	437.60	
1654	警	船橋第四宿舍3棟	2003/3/25	14	RC	新	計画	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	129	4.3	1,881	0	10	0	0	0	0	0	10	1.0	1425	5.3	1634	1,222.72		
1655	警	船橋第六宿舍	1991/3/30	26	RC	新	大規	10	5	10	4	4	3	0	0	3	0	0	39	129	20.9	901	0	10	0	0	0	0	0	10	1.0	1425	21.9	1105	945.40	
1656	学	(船橋特支)管理特別教室棟	1980/5/17	36	RC	1.25	計画	11	5	5	4	0	0	0	0	0	0	0	25	129	15.5	1,296	0	10	20	50	0	0	0	80	8.0	92	23.5	1003	559.31	
1657	学	(船橋特支)管理特別棟	1979/3/31	38	RC	1.25	計画	11	5	5	4	0	0	0	0	0	0	0	25	129	15.5	1,296	0	10	20	50	0	0	0	80	8.0	92	23.5	1003	1,165.72	
1658	学	(船橋特支)食堂・渡り廊下棟	1979/3/31	38	SRC	済	計画	11	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	21	129	13.0	1,438	0	10	20	50	0	0	0	80	8.0	92	21.0	1152	483.20	
1659	学	(船橋特支)体育館・渡り廊下 棟	1980/5/17	36	RC	1.24	計画	11	5	5	4	0	0	0	0	0	4	0	29	129	18.0	1,130	0	10	20	50	0	0	0	80	8.0	92	26.0	836	687.93	
1660	学	(船橋特支)普通教室・昇降口 棟	1978/9/30	38	RC	0.64	計画	11	5	5	4	4	0	0	0	0	0	0	29	129	18.0	1,130	0	10	20	50	0	0	0	80	8.0	92	26.0	836	1,883.01	
1661	学	(船橋豊富高校)管理諸室普 通教室特別教室棟	1984/8/7	32	RC	新	大規	11	-	5	4	4	3	3	0	3	0	8	41	114	28.1	372	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	34.1	329	4,959.24	
1662	学	(船橋豊富高校)体育館格技 場	1983/9/14	33	RC	新	計画	11	-	5	0	4	3	0	0	3	0	8	34	114	23.2	707	20	10	0	50	0	0	0	80	8.0	92	31.2	512	3,044.52	
1663	学	(船橋豊富高校)普通特別教 室棟	1983/1/13	34	RC	新	大規	11	-	5	4	4	3	0	0	3	0	8	38	114	26.7	441	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	32.7	410	4,687.32	
1664	学	(船橋夏見特支)屋内運動場	1986/3/26	31	RC	新	計画	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	129	6.2	1,848	0	10	20	50	0	0	0	80	8.0	92	14.2	1480	360.00	
1665	学	(船橋夏見特支)格技場	1980/3/31	37	RC	0.7	計画	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	129	6.8	1,801	0	10	20	50	0	0	0	80	8.0	92	14.8	1440	525.00	
1666	学	(船橋夏見特支)管理棟	1978/3/17	39	RC	0.95	計画	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	129	6.8	1,801	0	10	20	50	0	0	0	80	8.0	92	14.8	1440	3,999.51	
1667	学	(船橋夏見特支)工芸室	1980/12/6	36	SRC	0.63	計画	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	129	6.8	1,801	0	10	20	50	0	0	0	80	8.0	92	14.8	1440	245.70	
1668	学	(船橋夏見特支)体育館	1978/11/20	38	RC	済	計画	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	129	6.8	1,801	0	10	20	50	0	0	0	80	8.0	92	14.8	1440	1,515.97	
1669	学	(船橋夏見特支)特別教室棟	1979/2/28	38	RC	0.95	計画	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	129	6.8	1,801	0	10	20	50	0	0	0	80	8.0	92	14.8	1440	2,153.32	
1670	学	(船橋夏見特支)普通教室棟	1977/3/28	40	SRC	済	計画	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	129	6.8	1,801	0	10	20	50	0	0	0	80	8.0	92	14.8	1440	4,063.72	
1671	知	船橋習志野台教職員住宅	1987/2/12	30	RC	新	計画	10	5	5	4	4	0	0	0	0	0	8	36	129	20.6	910												1,715.85		
1672	警	船橋東警察署	1981/12/10	35	RC	0.58	計画	11	5	5	0	4	0	0	3	6	4	0	38	129	22.4	774	20	10	20	0	50	10	0	110	11.0	18	33.4	373	3,165.06	
1673	学	(船橋東高校)管理棟	1975/3/28	42	RC	済	計画	12	5	0	0	0	0	0	3	3	0	0	23	129	14.3	1,375	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	20.3	1200	2,462.00	
1674	学	(船橋東高校)体育館・武道場	1974/9/5	42	SRC	済	計画	12	5	0	0	0	0	0	0	3	0	0	20	129	12.4	1,478	20	10	0	50	0	0	0	80	8.0	92	20.4	1189	2,491.50	
1675	学	(船橋東高校)特別教室棟	1974/9/5	42	RC	済	計画	12	5	0	0	0	0	0	0	3	0	0	20	129	12.4	1,478	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	18.4	1301	2,074.21	

県有建物長寿命化計画 対象リスト (69/79)

平成26年3月末現在

通番	部局	施設名称	建築年月日	築年数	構造	最小 Ls値	現況調査 での判定	老朽化度														その他要素											計 (100)	順位	対象 延床面積	
								15	15	15	12	12	9	9	9	9	12	12	(129)	(129)	80	60	10	20	50	10	—	200	20							
								経過年 数評価	外壁タイ ル	コンク リート	外部手 すり	屋上・屋 根防水	天井等	保安検 査等	配管・パ ルプ等 の漏れ	配管・パ ルプ等 の閉塞	震災で 発生した 被害	建築物 法定定 期点検	老朽化 評点計	配点計	老朽化 度 (80)	順位	耐震性 能	バリアフリー 対応	法令根 拠	福祉・子 供	防災	昼夜稼 働	その他 考慮	その他 評点計	その他 (20)	順位				
1701	知	(北部林業事務所)庁舎・事務所	1992/2/28	25	RC	新	計画	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	129	6.7	1,831	0	10	0	0	50	0	0	60	6.0	465	12.7	1533	480.00		
1702	知	(保医大仁戸名)校舎A棟	1969/8/20	47	RC	不明・未診断	計画	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	129	10.2	1,613														2,288.25	
1703	知	(保医大仁戸名)寄宿舎	1969/8/20	47	RC	不明・未診断	計画	13	0	0	0	0	0	0	0	0	13	129	10.2	1,613															2,096.64	
1704	知	(保医大仁戸名)学生食堂	1969/8/20	47	RC	不明・未診断	計画	13	0	0	0	0	0	0	0	0	13	129	10.2	1,613															525.00	
1705	知	(保医大仁戸名)体育館	1972/6/30	44	SRC	0.42	大規	12	-	5	4	4	3	0	3	3	0	0	34	114	23.9	649	40	10	0	0	0	0	0	50	5.0	1207	28.9	646	1,117.00	
1706	知	(保医大仁戸名)校舎B棟	1971/3/25	46	RC	不明・未診断	計画	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	129	10.1	1,631															4,194.88
1707	知	(保医大仁戸名)東校舎	1990/5/30	26	RC	新	大規	10	-	5	4	8	3	0	0	3	0	0	33	114	20.2	960	0	10	0	0	0	0	0	10	1.0	1425	21.2	1145	2,593.98	
1708	知	(保医大仁戸名)講堂・図書館棟	1991/7/26	25	SRC	新	大規	9	-	10	4	8	6	0	0	3	0	0	40	114	23.0	720	20	10	0	0	0	0	0	30	3.0	1243	26.0	836	1,386.55	
1709	知	(保医大仁戸名)研究棟	2009/2/28	8	S	新	計画	5	-	0	0	0	0	0	0	0	0	5	114	3.7	1,892	0	10	0	0	0	0	0	10	1.0	1425	4.7	1636	404.39		
1710	知	(保医大幕張)事務棟	1980/11/30	36	RC	0.87	大規	11	-	5	0	4	3	0	3	3	4	8	41	114	26.0	482	0	10	0	0	20	0	0	30	3.0	1243	29.0	641	1,859.60	
1711	知	(保医大幕張)看護棟	1980/11/30	36	RC	0.77	大規	11	-	5	0	4	0	0	3	3	8	8	42	114	26.5	479	0	10	0	0	20	0	0	30	3.0	1243	29.5	624	4,179.59	
1712	知	(保医大幕張)歯科・栄養棟	1980/11/30	36	RC	0.79	大規	11	-	5	4	0	3	0	3	3	4	8	41	114	26.0	482	0	10	0	0	20	0	0	30	3.0	1243	29.0	641	4,183.53	
1713	知	(保医大幕張)体育館	1983/2/12	34	RC	新	計画	11	-	5	0	4	0	0	0	3	4	8	35	114	22.9	724	0	10	0	0	20	0	0	30	3.0	1243	25.9	847	1,108.03	
1714	知	(保医大幕張)学生ホール棟	1980/11/30	36	RC	不明・未診断	計画	11	-	5	0	0	0	0	3	3	4	0	26	114	18.5	1,098	20	10	0	0	20	0	0	50	5.0	1207	23.5	1003	888.30	
1715	知	(保医大幕張)講堂	1980/11/30	36	RC	不明・未診断	大規	11	-	5	0	8	0	0	0	0	4	8	36	114	23.7	671	20	10	0	0	20	0	0	50	5.0	1207	28.7	662	657.41	
1716	知	(保医大幕張)図書館棟	2008/6/30	8	RC	新	計画	5	5	0	0	4	0	0	0	0	4	0	18	129	8.3	1,739	20	0	0	0	0	0	20	2.0	1401	10.3	1583	2,330.96		
1717	知	星久喜第一住宅(第1棟)	1964/11/30	52	RC	不明・未診断	-	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	129	10.5	1,577														710.56	
1718	知	星久喜第一住宅(第2棟)	1964/11/30	52	RC	不明・未診断	-	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	129	10.5	1,577														1,065.84	
1719	知	星久喜第一住宅3号棟	1964/11/30	52	RC	不明・未診断	-	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	129	10.5	1,577														1,065.84	
1720	知	星久喜第二職員住宅1棟	1973/6/2	43	RC	不明・未診断	-	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	129	9.4	1,664														654.64	
1721	知	星久喜第二職員住宅2棟	1976/2/18	41	RC	不明・未診断	-	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	129	9.3	1,670														421.26	
1722	知	星久喜第二職員住宅3棟	1976/2/18	41	RC	不明・未診断	-	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	129	9.3	1,670														421.26	
1723	警	本町交番	1965/3/31	52	RC	不明・未診断	計画	13	5	10	0	0	0	0	3	0	0	0	31	129	20.3	958	20	10	0	0	0	10	0	40	4.0	1231	24.3	957	212.06	
1724	警	本部長公舎	1969/1/13	48	RC	不明・未診断	計画	13	5	10	0	0	0	0	0	0	0	0	28	129	18.4	1,103	20	10	0	0	0	0	0	30	3.0	1243	21.4	1130	254.58	
1725	学	(横の実特支)A棟校舎 2階建て	1970/2/13	47	RC	0.73	大規	13	5	5	8	4	0	0	0	0	0	8	43	129	26.0	482	0	10	20	50	0	0	0	80	8.0	92	34.0	339	2,773.15	

県有建物長寿命化計画 対象リスト (70/79)

平成26年3月末現在

通番	部局	施設名称	建築年月日	築年数	構造	最小 Ls値	現況調査 での判定	老朽化度														その他要素														計 (100)	順位	対象 延床面積
								15	15	15	12	12	9	9	9	9	12	12	(129)	(129)	80		60	10	20	50	50	10	—	200	20							
								経過年 数評価	外壁タイ ル	コンク リート	外部手 すり	屋上・屋 根防水	天井等	保安検 査等	配管・バル ブ等の 漏れ	配管・バル ブ等の 閉塞	震災で 発生した 被害	建築物 法定定 期点検	老朽化 評点計	配点計	老朽化 度 (80)	順位	耐震性 能	バリアフリー 対応	法令根 拠	福祉・子 供	防災	昼夜稼 働	その他 考慮	その他 評点計	その他 (20)	順位						
1726	学	(槇の実特支)B棟校舎 2階建て	1970/2/13	47	RC	0.8	計画	13	5	5	4	4	0	0	0	0	8	39	129	23.6	673	0	10	20	50	0	0	0	80	8.0	92	31.6	477	1,453.76				
1727	学	(槇の実特支)C棟校舎	1970/2/13	47	RC	済	計画	13	5	5	4	4	0	0	0	0	8	39	129	23.6	673	0	10	20	50	0	0	0	80	8.0	92	31.6	477	1,114.06				
1728	学	(槇の実特支)作業棟	1988/2/29	29	SRC	新	大規	10	5	5	4	4	3	0	0	0	8	39	129	24.2	628	0	10	20	50	0	0	0	80	8.0	92	32.2	441	248.50				
1729	学	(槇の実特支)体育館	1978/4/1	38	RC	0.7	計画	11	5	5	4	0	0	0	0	0	8	33	129	20.5	914	0	10	20	50	0	0	0	80	8.0	92	28.5	668	678.47				
1730	知	幕張職員住宅	1980/8/1	36	RC	0.91	-	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	129	8.4	1,728													1,822.50				
1731	知	幕張職員住宅	1981/2/25	36	RC	0.91	-	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	129	8.4	1,728														1,822.50			
1732	学	(幕張総合高校)看護校舎屋内運動場	1985/3/20	32	RC	新	計画	11	0	5	0	0	0	0	0	4	0	20	129	11.8	1,528	20	10	0	50	0	0	0	80	8.0	92	19.8	1229	1,685.98				
1733	学	(幕張総合高校)看護校舎校舎棟	1984/3/24	33	RC	新	計画	11	5	10	0	4	0	0	3	3	4	0	40	129	24.2	628	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	30.2	567	4,958.66			
1734	学	(幕張総合高校)セミナーハウス	1995/9/12	21	RC	新	計画	9	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	15	129	8.7	1,704	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	14.7	1461	1,506.46			
1735	学	(幕張総合高校)プール棟	1995/9/12	21	SRC	新	大規	9	5	5	4	8	6	0	0	3	0	0	40	129	24.2	628	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	30.2	567	927.47			
1736	学	(幕張総合高校)幹線デッキ	1995/9/12	21	SRC	新	計画	9	0	5	8	0	0	0	0	0	0	0	22	129	13.0	1,438	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	19.0	1270	4,492.15			
1737	学	(幕張総合高校)管理学習交流棟	1995/9/12	21	RC	新	大規	9	10	5	4	8	3	0	3	3	0	0	45	129	27.3	422	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	33.3	387	5,038.89			
1738	学	(幕張総合高校)教室棟Ⅰ	1995/9/8	21	SRC	新	大規	9	10	5	8	8	6	0	3	3	0	0	52	129	31.6	183	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	37.6	179	7,350.90			
1739	学	(幕張総合高校)教室棟Ⅱ	1995/9/8	21	SRC	新	大規	9	5	5	8	8	6	0	3	3	0	0	47	129	28.5	345	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	34.5	309	7,210.21			
1740	学	(幕張総合高校)芸術棟	1995/9/12	21	SRC	新	大規	9	0	10	8	8	6	0	3	3	0	0	47	129	28.5	345	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	34.5	309	2,456.14			
1741	学	(幕張総合高校)体育棟	1995/9/12	21	SRC	新	大規	9	5	10	8	8	0	0	3	3	0	0	46	129	27.9	388	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	33.9	357	5,321.65			
1742	知	幕張メッセ国際展示場1～8ホール(建物)	1989/9/21	27	SRC	新	大規	10	0	5	4	4	0	9	3	3	0	0	38	129	20.7	906	0	10	0	0	20	0	0	30	3.0	1243	23.7	998	99,083.94			
1743	知	幕張メッセ国際展示場9～11ホール(建物)	1997/9/26	19	SRC	新	計画	8	0	5	0	0	0	0	3	3	0	0	19	129	11.8	1,528	0	10	0	0	20	0	0	30	3.0	1243	14.8	1440	37,190.04			
1744	知	幕張メッセ駐車場管理事務所(建物)	1989/9/21	27	S	新	計画	10	0	0	0	0	0	9	3	3	0	0	25	129	15.6	1,293	0	10	0	0	0	0	10	1.0	1425	16.6	1378	522.69				
1745	警	幕張メッセ交番	1989/9/25	27	RC	新	計画	10	5	5	-	4	0	0	0	0	4	0	28	117	18.0	1,130	0	10	0	0	0	10	0	20	2.0	1401	20.0	1221	278.32			
1746	知	真砂職員住宅	1973/8/28	43	RC	不明・未診断	-	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	129														2,051.30				
1747	学	(松尾高校)屋内運動場付属施設	1990/6/13	26	RC	新	計画	10	5	5	4	0	0	0	0	0	0	0	24	129	14.3	1,375	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	20.3	1200	519.77			
1748	学	(松尾高校)格技場	2006/3/27	11	RC	新	計画	6	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	129	6.8	1,801	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	12.8	1526	738.16			
1749	学	(松尾高校)生徒宿泊研修施設	1982/12/5	34	SRC	不明・未診断	計画	11	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	15	129	9.3	1,670	20	10	0	50	0	0	0	80	8.0	92	17.3	1347	291.64			
1750	学	(松尾高校)管理棟	1970/3/16	47	RC	済	計画	13	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	129	10.5	1,577	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	16.5	1380	3,998.83			

県有建物長寿命化計画 対象リスト (71/79)

平成26年3月末現在

通番	部局	施設名称	建築年月日	築年数	構造	最小 Is値	現況調査 での判定	老朽化度														その他要素														計 (100)	順位	対象 延床面積	
								15	15	15	12	12	9	9	9	9	12	12	(129)	(129)	80		60	10	20	50	50	10	—	200	20								
								経過年 数評価	外壁タイ ル	コンク リート	外部手 すり	屋上・屋 根防水	天井等	保安検 査等	配管・パ ルプ等 の漏れ	配管・パ ルプ等 の閉塞	震災で 発生した 被害	建築物 法定定 期点検	老朽化 評点計	配点計	老朽化 度 (80)	順位	耐震性 能	バリアフリー 対応	法令根 拠	福祉・子 供	防災	昼夜稼 働	その他 考慮	その他 評点計	その他 (20)	順位							
1751	学	(松尾高校)体育館	1972/8/12	44	RC	済	計画	12	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	129	13.6	1,404	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	19.6	1239	1,454.80
1752	学	(松尾高校)卓球場	1977/7/14	39	SRC	不明・ 未診断	大規	12	10	10	4	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43	129	26.0	482	20	10	0	50	0	0	0	80	8.0	92	34.0	339	324.00
1753	学	(松尾高校)特別教室棟及渡り 廊下	1971/3/25	46	RC	済	計画	13	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	129	13.6	1,404	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	19.6	1239	3,740.65	
1754	知	松戸貝の花教職員住宅1棟	1986/2/20	31	RC	新	計画	10	5	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	31	129	18.9	1,055												686.34	
1755	知	松戸貝の花教職員住宅2棟	1986/2/20	31	RC	新	計画	10	5	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	31	129	18.9	1,055													686.34
1756	知	松戸教職員住宅	1967/12/27	49	RC	不明・ 未診断	-	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	129	10.3	1,601														1,264.60
1757	知	松戸教職員住宅2棟	1967/3/28	50	RC	不明・ 未診断	-	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	129	10.4	1,595														1,264.60
1758	知	松戸教職員住宅4、5棟	1972/3/10	45	RC	不明・ 未診断	-	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	129	9.5	1,653														1,001.28
1759	警	松戸警察署庁舎	2000/3/16	17	SRC	新	計画	8	5	5	-	4	3	0	0	3	4	0	32	117	21.9	799	0	10	20	0	50	10	0	90	9.0	47	30.9	520	4,712.85				
1760	学	(松戸高校)セミナーハウス	1989/3/28	28	RC	新	計画	10	0	5	4	4	3	0	0	3	0	0	29	129	18.0	1,130	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	24.0	985	559.00				
1761	学	(松戸高校)格技場	1995/3/31	22	RC	新	計画	9	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	14	129	8.1	1,749	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	14.1	1485	707.10				
1762	学	(松戸高校)体育館	1966/3/31	51	SRC	0.6	大規	13	5	10	8	8	6	3	0	0	0	0	53	129	32.9	143	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	38.9	130	2,228.36				
1763	学	(松戸高校)特別教室	1966/5/27	50	RC	済	計画	13	5	5	4	4	0	0	0	0	0	0	31	129	19.2	1,022	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	25.2	901	5,091.00				
1764	学	(松戸高校)普通教室	1965/9/10	51	RC	済	計画	13	5	5	8	4	0	0	0	3	0	0	38	129	23.6	673	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	29.6	609	5,043.12				
1765	学	(松戸向陽高校)松戸向陽高 校管理特別教室	1984/8/24	32	RC	新	計画	11	0	0	0	0	0	0	0	0	4	8	23	129	13.6	1,404	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	19.6	1239	4,959.24				
1766	学	(松戸向陽高校)松戸向陽高 校体育館格闘技場	1984/9/30	32	RC	新	計画	11	0	5	0	0	0	0	0	0	0	8	24	129	14.3	1,375	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	20.3	1200	3,044.52				
1767	学	(松戸向陽高校)松戸向陽高 校普通特別教室棟	1984/4/8	32	RC	新	計画	11	0	0	0	0	3	0	0	0	0	8	22	129	13.0	1,438	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	19.0	1270	4,687.29				
1768	学	(松戸国際高校)ウエイトリフ ディング場	1990/6/22	26	SRC	新	計画	10	-	5	0	0	3	3	0	0	4	0	25	114	16.8	1,202	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	22.8	1038	1,313.92				
1769	学	(松戸国際高校)国際交流棟	1994/10/25	22	RC	新	大規	9	-	10	4	0	3	3	0	3	4	0	36	114	24.6	608	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	30.6	544	1,765.22				
1770	学	(松戸国際高校)格技場棟	1985/3/26	32	RC	新	計画	11	-	5	0	0	3	0	0	0	8	0	27	114	18.2	1,111	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	24.2	960	686.38				
1771	学	(松戸国際高校)管理特別教 室ほか(1)	1976/3/23	41	RC	0.9	大規	12	-	10	8	4	3	3	3	3	4	0	50	114	35.1	82	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	41.1	85	2,521.14				
1772	学	(松戸国際高校)管理特別教 室ほか(2)	1976/3/23	41	RC	不明・ 未診断	建替	12	-	10	8	4	3	3	3	3	4	0	50	114	35.1	82	20	10	0	50	0	0	0	80	8.0	92	43.1	62	570.00				
1773	学	(松戸国際高校)体育館	1976/3/31	41	SRC	済	計画	12	-	5	4	4	3	3	0	0	4	0	35	114	24.6	608	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	30.6	544	1,429.75				
1774	学	(松戸国際高校)特別教室棟ほ か	1975/3/31	42	RC	済	計画	12	-	10	4	0	3	3	0	0	4	0	36	114	25.3	553	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	31.3	504	3,259.00				
1775	学	(松戸国際高校)特別教室棟ほ か	1975/3/31	42	RC	済	計画	12	-	10	4	0	3	3	0	0	4	0	36	114	25.3	553	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	31.3	504	3,447.00				

県有建物長寿命化計画 対象リスト (72/79)

平成26年3月末現在

通番	部局	施設名称	建築年月日	築年数	構造	最小 Ls値	現況調査 での判定	老朽化度														その他要素											計 (100)	順位	対象 延床面積
								15	15	15	12	12	9	9	9	9	12	12	(129)	(129)	80	60	10	20	50	50	10	—	200	20					
								経過年 数評価	外壁タイ ル	コンク リート	外部手 すり	屋上・屋 根防水	天井等	保安検 査等	配管・パ ルプ等 の漏れ	配管・パ ルプ等 の閉塞	震災で 発生した 被害	建築物 法定定 期点検	老朽化 評点計	配点計	老朽化 度 (80)	順位	耐震性 能	バリアフリー 対応	法令根 拠	福祉・子 供	防災	昼夜稼 働	その他 考慮	その他 評点計	その他 (20)	順位			
1776	学	(松戸国際高校)普通特別教室	1982/3/31	35	RC	済	計画	11	-	5	0	0	3	3	0	0	4	0	26	114	18.2	1,111	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	24.2	960	1,336.44
1777	警	#REF!	1965/12/20	51	RC	不明・未診断	-	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	129														555.52	
1778	警	松戸第一独身寮	1965/12/20	51	RC	不明・未診断	計画	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	129														960.00	
1779	警	松戸第三宿舍	1965/12/20	51	RC	0.89	大規	13	-	5	4	8	3	0	3	3	0	0	39	114	27.4	407	0	10	0	0	0	0	0	10	1.0	1425	28.4	691	1,073.54
1780	警	松戸第二宿舍	1969/3/31	48	RC	不明・未診断	大規	13	-	5	4	8	3	0	3	3	0	0	39	114	27.4	407	20	10	0	0	0	0	0	30	3.0	1243	30.4	558	645.84
1781	警	松戸第二独身寮	1971/3/30	46	RC	不明・未診断	大規	13	-	5	0	8	3	0	6	6	4	0	45	114	31.6	183	20	10	0	0	0	0	30	3.0	1243	34.6	307	793.69	
1782	警	松戸第四宿舍	1985/3/20	32	RC	新	大規	11	10	10	4	8	3	0	3	3	0	0	52	129	27.4	407	0	10	0	0	0	0	10	1.0	1425	28.4	691	1,680.21	
1783	警	松戸庁舎	1980/3/30	37	SRC	不明・未診断	計画	11	5	10	0	0	0	3	0	0	0	0	29	129	18.4	1,103	20	10	0	0	0	0	30	3.0	1243	21.4	1130	867.91	
1784	学	(松戸特支)管理・教室棟	1970/8/6	46	RC	済	大規	13	-	10	8	0	0	0	3	4	0	38	114	26.0	482	0	10	20	50	0	0	0	80	8.0	92	34.0	339	1,760.89	
1785	学	(松戸特支)訓練棟	1970/8/6	46	RC	0.74	大規	13	-	10	12	8	0	0	0	0	4	0	47	114	32.3	157	0	10	20	50	0	0	0	80	8.0	92	40.3	102	539.96
1786	学	(松戸特支)昇降口棟	1970/8/6	46	RC	不明・未診断	計画	13	0	0	0	8	0	0	0	0	4	0	25	129	14.9	1,345	20	10	20	50	0	0	0	100	10.0	25	24.9	914	241.00
1787	学	(松戸特支)食堂棟	1970/8/6	46	RC	済	計画	13	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	18	129	10.5	1,577	0	10	20	50	0	0	0	80	8.0	92	18.5	1299	486.00
1788	学	(松戸特支)体育館	1980/3/29	37	RC	0.83	計画	11	-	5	0	8	3	0	0	0	4	0	31	114	21.8	801	0	10	20	50	0	0	0	80	8.0	92	29.8	589	746.20
1789	学	(松戸特支)普通・特別教室	1971/3/26	46	RC	済	計画	13	0	0	0	8	0	0	0	3	4	0	28	129	16.7	1,224	0	10	20	50	0	0	0	80	8.0	92	24.7	929	1,820.88
1790	学	(松戸特支)普通教室棟	1975/3/26	42	RC	0.75	計画	12	-	5	4	0	0	0	0	0	4	0	25	114	17.5	1,160	0	10	20	50	0	0	0	80	8.0	92	25.5	885	1,243.58
1791	学	(松戸特支)寄宿舎棟	1971/3/29	46	RC	不明・未診断	計画	13	10	5	0	4	0	3	0	0	0	0	35	129	21.1	857	20	10	20	50	0	0	0	100	10.0	25	31.1	516	638.75
1792	学	(松戸特支)上屋付水泳プール	1999/3/26	18	SRC	新	計画	8	10	0	4	8	0	0	0	0	0	0	30	129	18.0	1,130	0	10	20	50	0	0	0	80	8.0	92	26.0	836	521.88
1793	警	松戸東警察署	1985/3/20	32	RC	新	計画	11	5	5	4	4	3	3	0	0	0	0	35	129	20.6	910	0	10	20	0	50	10	0	90	9.0	47	29.6	609	2,985.16
1794	学	(松戸馬橋高校)管理特別教室	1981/7/25	35	RC	0.63	計画	11	0	0	0	8	0	0	0	3	0	8	30	129	18.6	1,072	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	24.6	936	5,453.05
1795	学	(松戸馬橋高校)体育館格技場	1981/7/2	35	RC	済	計画	11	5	5	4	0	0	0	0	0	0	0	25	129	15.5	1,296	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	21.5	1123	3,057.72
1796	学	(松戸馬橋高校)普通特別教室	1981/1/20	36	RC	済	計画	11	0	0	0	8	0	0	0	0	0	8	27	129	16.7	1,224	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	22.7	1051	4,155.84
1797	学	(松戸南高校)プレハブ棟	1976/4/1	40	SRC	0.45	計画	12	5	5	4	4	3	0	0	0	0	0	33	129	20.7	906												1,059.50	
1798	学	(松戸南高校)屋内体育館	1979/3/31	38	RC	済	計画	11	5	5	0	4	0	0	0	0	0	0	25	129	15.5	1,296	20	10	0	50	0	0	0	80	8.0	92	23.5	1003	1,515.97
1799	学	(松戸南高校)格技場	1980/3/31	37	RC	済	計画	11	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	21	129	13.0	1,438	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	19.0	1270	576.00
1800	学	(松戸南高校)管理特別・普通教室棟、及渡廊下	1979/3/31	38	RC	済	計画	11	0	0	0	0	3	0	0	3	0	0	17	129	10.5	1,577	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	16.5	1380	3,372.37

県有建物長寿命化計画 対象リスト (73/79)

平成26年3月末現在

通番	部局	施設名称	建築年月日	築年数	構造	最小 Ls値	現況調査 での判定	老朽化度														その他要素												順位	対象 延床面積
								15	15	15	12	12	9	9	9	9	12	12	(129)	(129)	80	60	10	20	50	50	10	—	200	20					
								経過年 数評価	外壁タイ ル	コンク リート	外部手 すり	屋上・屋 根防水	天井等	保安検 査等	配管・パ ルプ等 の漏れ	配管・パ ルプ等 の閉塞	震災で 発生した 被害	建築物 法定定 期点検	老朽化 評点計	配点計	老朽化 度 (80)	順位	耐震性 能	バリアフリー 対応	法令根 拠	福祉・子 供	防災	昼夜稼 働	その他 考慮	その他 評点計	その他 (20)	順位	計 (100)		
1801	学	(松戸南高校)管理特別教室棟	1978/4/1	38	RC	済	計画	11	0	0	0	0	3	0	0	3	0	0	17	129	10.5	1,577	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	16.5	1380	2,790.35
1802	学	(松戸南高校)食堂棟	2006/4/1	10	SRC	新	計画	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	129	3.1	1,898	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	9.1	1601	399.00	
1803	学	(松戸南高校)普通教室棟	1977/3/31	40	RC	済	計画	12	0	0	0	0	3	0	0	0	0	15	129	8.7	1,704	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	14.7	1461	3,087.00	
1804	学	(松戸六実高校)管理・特別教室棟	1979/8/25	37	RC	済	大規	11	-	10	8	8	3	3	3	4	8	61	114	42.8	16	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	48.8	17	2,576.03	
1805	学	(松戸六実高校)体育館・武道場	1979/3/31	38	RC	済	大規	11	-	10	-	4	0	0	3	3	4	8	43	102	33.7	119	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	39.7	110	2,880.80
1806	学	(松戸六実高校)特別教室・渡り廊下棟	1980/1/21	37	RC	済	大規	11	-	10	4	8	0	3	3	3	4	8	54	114	37.9	49	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	43.9	49	2,876.57
1807	学	(松戸六実高校)普通教室・昇降口棟	1979/2/24	38	RC	済	大規	11	-	10	4	8	3	3	6	6	4	8	63	114	44.2	11	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	50.2	12	4,473.60
1808	知	南庁舎	1981/12/15	35	SRC	済	計画	11	5	5	0	0	0	0	3	0	4	0	28	129	17.4	1,168	0	0	20	0	0	0	20	2.0	1401	19.4	1251	8,525.88	
1809	知	南庁舎別館	1965/4/28	51	SRC	0.62	建替	13	10	10	8	8	6	3	6	6	4	12	86	129	53.3	3	0	10	0	0	0	0	10	1.0	1425	54.3	4	6,504.12	
1810	警	南町庁舎	1963/3/31	54	RC	0.31	-	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	129														1,151.45	
1811	知	南房総教育事務所安房分室	1968/11/27	48	RC	0.4	大規	13	-	10	0	12	0	0	0	0	0	0	35	114	24.6	608	40	10	0	0	50	0	0	100	10.0	25	34.6	307	1,197.00
1812	警	南房総第一宿舍	1975/3/30	42	RC	不明・未診断	大規	12	-	15	8	8	3	0	0	0	0	8	54	114	37.9	49	20	10	0	0	0	0	30	3.0	1243	40.9	89	593.92	
1813	知	(嶺岡乳牛)事務所	1980/4/19	36	RC	1.74	大規	11	-	5	4	4	3	3	3	0	0	0	33	114	22.3	777	0	10	0	0	0	0	10	1.0	1425	23.3	1030	432.32	
1814	知	(嶺岡乳牛)総合実験室	1985/4/11	31	S	新	計画	10	-	5	0	4	3	3	3	0	0	0	28	114	19.1	1,051	20	10	0	0	0	0	30	3.0	1243	22.1	1080	355.25	
1815	知	(嶺岡乳牛)職員公舎	1994/10/28	22	RC	新	計画	9	-	5	4	0	0	0	0	0	0	0	18	114	12.7	1,457	0	10	0	0	0	0	10	1.0	1425	13.7	1493	446.73	
1816	学	(実籾高校)室内運動場	1988/3/18	29	RC	新	計画	10	5	5	0	0	3	0	0	0	0	0	23	129	14.3	1,375	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	20.3	1200	566.47
1817	学	(実籾高校)体育館・格技場	1983/9/14	33	RC	新	大規	11	5	5	0	8	3	0	0	0	0	8	40	129	24.2	628	20	10	0	50	0	0	0	80	8.0	92	32.2	441	2,448.20
1818	学	(実籾高校)普通・特別教室棟	1983/3/23	34	RC	新	大規	11	5	5	0	8	3	0	0	0	0	8	40	129	24.8	576	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	30.8	528	4,772.85
1819	学	(実籾高校)普通特別教室管理棟	1984/8/22	32	RC	新	大規	11	5	5	0	8	3	0	0	0	0	8	40	129	24.2	628	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	30.2	567	5,063.21
1820	警	都町庁舎	1970/11/10	46	RC	0.44	計画	13	5	5	0	0	0	3	0	0	0	0	26	129	16.1	1,254	40	10	0	0	0	0	50	5.0	1207	21.1	1151	3,152.31	
1821	警	都町分庁舎(県警)	1970/8/12	46	RC	不明・未診断	計画	13	0	5	0	8	0	0	0	3	0	0	29	129	18.9	1,055	20	10	0	0	0	0	30	3.0	1243	21.9	1105	843.90	
1822	知	茂原教職員住宅	1966/9/7	50	RC	不明・未診断	-	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	129													948.45		
1823	警	茂原警察署庁舎	1971/3/31	46	RC	0.4	大規	13	-	10	4	8	3	0	3	3	4	0	48	114	33.7	119	40	10	20	0	50	10	0	130	13.0	5	46.7	26	1,295.90
1824	警	茂原警察署別館	1986/3/20	31	RC	新	大規	10	-	10	4	4	3	0	3	3	4	0	41	114	28.8	316	0	10	0	0	0	10	0	20	2.0	1401	30.8	528	638.27
1825	学	(茂原高校)格技場	2004/3/15	13	RC	新	計画	7	-	10	0	0	0	0	0	0	0	8	25	114	16.8	1,202	20	10	0	50	0	0	0	80	8.0	92	24.8	922	1,132.80

県有建物長寿命化計画 対象リスト (74/79)

平成26年3月末現在

通番	部局	施設名称	建築年月日	築年数	構造	最小 Is値	現況調査 での判定	老朽化度														その他要素											順位	対象 延床面積	
								15	15	15	12	12	9	9	9	9	12	12	(129)	(129)	80	60	10	20	50	50	10	—	200	20					
								経過年 数評価	外壁タイ ル	コンク リート	外部手 すり	屋上・屋 根防水	天井等	保安検 査等	配管・パ ルプ等 の漏れ	配管・パ ルプ等 の閉塞	震災で 発生した 被害	建築物 法定定 期点検	老朽化 評点計	配点計	老朽化 度 (80)	順位	耐震性 能	バリアフリー 対応	法令根 拠	福祉・子 供	防災	昼夜稼 働	その他 考慮	その他 評点計	その他 (20)	順位			計 (100)
1826	学	(茂原高校)生徒集会室	1970/8/27	46	SRC	不明・ 未診断	大規	13	10	0	0	6	0	0	0	0	8	37	129	22.3	777	20	10	0	50	0	0	0	80	8.0	92	30.3	561	300.00	
1827	学	(茂原高校)体育館	1972/9/13	44	RC	済	大規	12	-	10	0	4	3	0	0	6	0	8	43	114	30.2	256	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	36.2	239	1,514.75
1828	学	(茂原高校)特別教室棟	1962/10/10	54	RC	済	大規	14	5	10	8	0	3	0	6	0	0	8	54	129	32.9	143	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	38.9	130	2,884.00
1829	学	(茂原高校)普通教室棟	1964/6/26	52	RC	済	大規	13	5	10	8	4	6	0	0	0	0	8	54	129	33.5	129	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	39.5	120	3,084.40
1830	学	(茂原高校)管理棟	1969/11/5	47	RC	済	計画	13	5	10	0	0	3	0	0	0	0	8	39	129	23.6	673	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	29.6	609	2,642.39
1831	知	茂原住宅	1999/3/25	18	S	新	計画	8	5	0	4	0	0	0	0	0	0	0	17	129	10.6	1,576												876.21	
1832	学	(茂原樟陽高校)ライフル競技場	1993/5/12	23	RC	新	計画	9	5	5	0	0	0	0	3	3	4	0	29	129	18.0	1,130	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	24.0	985	605.93
1833	学	(茂原樟陽高校)温室(111号・育苗)	1979/3/25	38	S	不明・ 未診断	計画	11	5	5	0	0	0	0	3	3	4	0	31	129	19.5	1,017												221.40	
1834	学	(茂原樟陽高校)格技場附属室	1982/1/12	35	RC	0.76	計画	11	5	5	0	0	0	0	3	3	4	0	31	129	19.2	1,022	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	25.2	901	1,002.80
1835	学	(茂原樟陽高校)管理棟	1979/3/31	38	RC	済	計画	11	5	5	0	0	3	0	3	3	4	0	34	129	21.1	857	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	27.1	761	3,650.77
1836	学	(茂原樟陽高校)機械実習棟	2010/3/10	7	S	新	計画	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	129	2.5	1,904	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	8.5	1610	315.00
1837	学	(茂原樟陽高校)記念館	1966/3/31	51	RC	不明・ 未診断	計画	13	0	0	0	4	3	0	3	3	4	0	30	129	18.6	1,072	20	10	0	50	0	0	0	80	8.0	92	26.6	797	373.50
1838	学	(茂原樟陽高校)工業実習棟	2010/3/10	7	RC	新	計画	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	129	2.5	1,904	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	8.5	1610	2,966.13
1839	学	(茂原樟陽高校)収納舎	1974/4/1	42	SRC	不明・ 未診断	計画	12	5	5	0	0	3	0	3	3	4	0	35	129	21.7	826	20	10	0	50	0	0	0	80	8.0	92	29.7	601	292.04
1840	学	(茂原樟陽高校)専攻科棟	1971/3/31	46	RC	済	計画	13	0	0	0	0	3	0	3	3	4	0	26	129	15.5	1,296	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	21.5	1123	904.00
1841	学	(茂原樟陽高校)造園科実習棟	1982/3/29	35	RC	1.11	計画	11	5	5	0	0	3	0	3	3	4	0	34	129	21.1	857	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	27.1	761	1,205.21
1842	学	(茂原樟陽高校)体育館	1963/9/30	53	RC	済	計画	14	5	5	0	4	3	0	3	3	4	0	41	129	24.8	576	20	10	0	50	0	0	0	80	8.0	92	32.8	400	1,438.32
1843	学	(茂原樟陽高校)畜産加工室	1966/3/31	51	S	不明・ 未診断	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	13	27	35.5	77											215.31		
1844	学	(茂原樟陽高校)渡り廊下	1974/6/20	42	RC	不明・ 未診断	計画	12	5	5	0	0	3	0	0	0	4	0	29	129	18.0	1,130	20	10	0	50	0	0	0	80	8.0	92	26.0	836	280.70
1845	学	(茂原樟陽高校)農業管理棟	1967/6/12	49	S	不明・ 未診断	大規	13	10	10	0	0	6	0	3	3	4	0	49	129	30.4	234	20	10	0	50	0	0	0	80	8.0	92	38.4	145	288.00
1846	学	(茂原樟陽高校)農業特別教室棟	1972/3/31	45	RC	済	計画	12	5	5	0	0	3	0	3	3	4	0	35	129	21.7	826	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	27.7	738	4,088.73
1847	学	(茂原樟陽高校)農具作物室棟	1969/3/31	48	S	不明・ 未診断	計画	13	5	5	0	0	3	0	3	3	4	0	36	129	22.3	777	20	10	0	50	0	0	0	80	8.0	92	30.3	561	380.60
1848	学	(茂原樟陽高校)普通教室棟	1974/6/20	42	RC	済	大規	12	10	10	0	0	3	0	3	3	4	0	45	129	27.9	388	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	33.9	357	4,400.60
1849	学	(茂原樟陽高校)文化施設	1992/3/19	25	RC	新	計画	9	5	5	0	4	3	0	3	3	4	0	36	129	22.3	777	20	10	0	50	0	0	0	80	8.0	92	30.3	561	1,448.48
1850	警	茂原第一宿舎	1969/5/1	47	RC	不明・ 未診断	大規	13	-	15	8	4	3	0	3	3	4	0	53	114	37.2	52	20	10	0	0	0	0	30	3.0	1243	40.2	106	456.33	

県有建物長寿命化計画 対象リスト (75/79)

平成26年3月末現在

通番	部局	施設名称	建築年月日	築年数	構造	最小 Is値	現況調査 での判定	老朽化度												その他要素												順位	対象 延床面積					
								15	15	15	12	12	9	9	9	9	12	12	(129)	(129)	80	60	10	20	50	50	10	—	200	20								
								経過年 数評価	外壁タイ ル	コンク リート	外部手 すり	屋上・屋 根防水	天井等	保安検 査等	配管・バ ルブ等 の漏れ	配管・バ ルブ等 の閉塞	震災で 発生した 被害	建築物 法定定 期点検	老朽化 評点計	配点計	老朽化 度 (80)	順位	耐震性 能	バリアフリー 対応	法令根 拠	福祉・子 供	防災	昼夜稼 働	その他 考慮	その他 評点計	その他 (20)			順位	計 (100)			
1851	学	(矢切特支)セミナーハウス	1993/6/15	23	RC	新	計画	9	0	0	0	0	0	0	0	0	9	129	6.5	1,835																	1440	559.00
1852	学	(矢切特支)管理特別教室棟1	1980/8/15	36	S	1.29	計画	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	129	6.8	1,801	0	10	20	50	0	0	0	80	8.0	92	14.8	1440	2,522.65				
1853	学	(矢切特支)管理特別教室棟2	1981/3/19	36	S	1.29	計画	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	129	6.8	1,801	0	10	20	50	0	0	0	80	8.0	92	14.8	1440	2,526.50				
1854	学	(矢切特支)校舎棟	1980/3/31	37	S	済	計画	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	129	6.8	1,801	0	10	20	50	0	0	0	80	8.0	92	14.8	1440	4,577.71				
1855	学	(矢切特支)体育館	1980/3/15	37	RC	済	計画	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	129	6.8	1,801	0	10	20	50	0	0	0	80	8.0	92	14.8	1440	2,958.76				
1856	学	(薬園台高校)体育館	1991/6/20	25	RC	新	計画	9	-	5	-	4	3	0	0	0	4	8	33	102	25.9	517	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	31.9	463	720.00			
1857	学	(薬園台高校)園芸実習棟	2004/3/25	13	RC	新	計画	7	-	5	0	0	0	0	0	4	8	24	114	16.1	1,254	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	22.1	1080	436.49				
1858	学	(薬園台高校)温室	1981/3/31	36	SRC	不明・ 未診断	計画	11	-	0	0	0	3	0	0	0	4	0	18	114	12.6	1,460														297.00		
1859	学	(薬園台高校)管理棟	1965/12/7	51	RC	済	大規	13	-	10	4	8	6	0	3	0	4	8	56	114	39.3	35	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	45.3	35	1,922.10			
1860	学	(薬園台高校)体育館	1965/7/10	51	RC	済	計画	13	0	5	4	0	0	0	0	0	4	8	34	129	21.1	857	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	27.1	761	1,700.80			
1861	学	(薬園台高校)特別教室棟	1967/11/10	49	RC	済	建替	13	-	10	4	8	6	3	3	0	4	8	59	114	41.4	25	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	47.4	22	2,595.85			
1862	学	(薬園台高校)農場管理実習棟	1986/3/25	31	SRC	新	大規	10	-	10	0	8	6	0	0	0	4	8	46	114	32.3	157	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	38.3	151	532.80			
1863	学	(薬園台高校)普通教室棟	1963/3/29	54	RC	済	建替	14	-	10	8	0	6	3	3	0	4	8	56	114	38.6	40	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	44.6	41	2,865.17			
1864	学	(薬園台高校)武道館	1971/10/30	45	RC	0.73	大規	12	-	10	0	4	6	0	3	0	4	8	47	114	33.0	133	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	39.0	126	499.20			
1865	学	(薬園台高校)文化施設	1990/2/22	27	RC	新	大規	10	-	10	0	0	3	3	3	0	4	8	41	114	28.1	372	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	34.1	329	1,441.55			
1866	警	八街幹部交番	2008/7/18	8	S	新	計画	5	0	0	0	0	3	0	0	0	4	0	12	129	6.4	1,840	0	10	0	0	0	10	0	20	2.0	140	8.4	1617	528.00			
1867	学	(八街高校)格技場	1980/3/31	37	RC	不明・ 未診断	計画	11	-	5	0	0	0	0	0	0	0	0	16	114	11.2	1,550	20	10	0	50	0	0	0	80	8.0	92	19.2	1258	501.05			
1868	学	(八街高校)管理棟	1979/3/24	38	RC	済	計画	11	-	10	4	0	3	0	0	0	4	0	32	114	22.5	750	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	28.5	668	1,625.59			
1869	学	(八街高校)管理特別教室棟	1981/11/24	35	RC	済	計画	11	-	5	4	4	3	0	0	0	4	0	31	114	21.8	801	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	27.8	723	1,163.25			
1870	学	(八街高校)合宿所	1980/7/15	36	SRC	不明・ 未診断	大規	11	-	5	4	0	3	0	3	3	4	0	33	114	23.2	707	20	10	0	50	0	0	0	80	8.0	92	31.2	512	247.16			
1871	学	(八街高校)総合学科棟	1998/3/25	19	RC	新	計画	8	5	5	4	0	0	0	0	0	4	0	26	129	16.1	1,254	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	22.1	1080	1,699.00			
1872	学	(八街高校)体育館	1978/10/17	38	RC	済	計画	11	-	5	0	0	3	0	0	0	4	0	23	114	16.1	1,254	20	10	0	50	0	0	0	80	8.0	92	24.1	973	1,603.08			
1873	学	(八街高校)体育館附属施設	1980/10/24	36	RC	不明・ 未診断	計画	11	-	5	0	0	3	0	0	0	0	0	19	114	13.3	1,426	20	10	0	50	0	0	0	80	8.0	92	21.3	1144	480.00			
1874	学	(八街高校)特別教室棟	1977/8/12	39	RC	済	計画	12	-	10	4	4	3	0	0	0	0	0	33	114	22.5	750	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	28.5	668	4,257.77			
1875	学	(八街高校)普通教室昇降口棟	1978/2/13	39	RC	済	計画	12	-	10	0	0	3	0	0	0	0	0	25	114	16.8	1,202	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	22.8	1038	1,098.00			

県有建物長寿命化計画 対象リスト (76/79)

平成26年3月末現在

通番	部局	施設名称	建築年月日	築年数	構造	最小 Ls値	現況調査 での判定	老朽化度														その他要素										計 (100)	順位	対象 延床面積		
								15	15	15	12	12	9	9	9	9	12	12	(129)	(129)	80	60	10	20	50	50	10	—	200	20						
								経過年 数評価	外壁タイ ル	コンク リート	外部手 すり	屋上・屋 根防水	天井等	保安検 査等	配管・パ ルプ等 の漏れ	配管・パ ルプ等 の閉塞	震災で 発生した 被害	建築物 法定定 期点検	老朽化 評点計	配点計	老朽化 度 (80)	順位	耐震性 能	バリアフリー 対応	法令根 拠	福祉・子 供	防災	昼夜稼 働	その他 考慮	その他 評点計	その他 (20)				順位	
1876	学	(八街高校)普通教室棟	1977/8/17	39	RC	済	計画	12	-	5	0	0	3	0	0	0	0	0	0	20	114	13.3	1,426	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	19.3	1252	3,085.36
1877	知	八千代大和田新田教職員住宅1棟	1986/2/20	31	RC	新	計画	10	0	5	4	0	0	0	0	0	0	0	8	27	129	16.9	1,200													686.34
1878	知	八千代大和田新田教職員住宅2棟	1986/2/20	31	RC	新	計画	10	0	5	4	0	0	0	0	0	0	0	8	27	129	16.9	1,200													457.56
1879	知	八千代教職員住宅1棟	1971/12/10	45	RC	不明・ 未診断	-	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	129															573.15
1880	知	八千代教職員住宅2棟	1972/8/29	44	RC	不明・ 未診断	-	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	129															1,146.32
1881	知	八千代教職員住宅3棟	1975/8/30	41	RC	不明・ 未診断	-	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	129															1,208.88
1882	警	八千代警察署	1980/9/20	36	RC	0.78	計画	11	0	0	0	0	3	9	0	6	4	0	33	129	20.5	914	0	10	20	0	50	10	0	90	9.0	47	29.5	624	2,706.00	
1883	学	(八千代高校)セミナーハウス	1987/3/14	30	RC	新	計画	10	-	5	0	0	0	3	0	4	8	30	114	21.1	857	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	27.1	761	559.00		
1884	学	(八千代高校)トレーニング場	1973/11/14	43	RC	不明・ 未診断	大規	12	-	10	0	4	3	0	0	0	4	12	45	114	31.6	183	20	10	0	50	0	0	0	80	8.0	92	39.6	115	738.10	
1885	学	(八千代高校)格技場	1972/3/27	45	RC	済	計画	12	-	5	0	0	0	0	0	4	8	29	114	20.4	938	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	26.4	821	775.50		
1886	学	(八千代高校)管理・普通教室棟	1968/3/30	49	RC	済	建替	13	10	10	0	8	3	0	3	3	4	12	66	129	40.9	26	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	46.9	24	4,678.45	
1887	学	(八千代高校)体育科教室棟	1975/8/15	41	S	済	計画	12	-	5	0	0	0	0	0	4	8	29	114	20.4	938	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	26.4	821	371.64		
1888	学	(八千代高校)体育館	1969/10/5	47	RC	済	計画	13	-	5	0	0	3	0	0	0	4	8	33	114	22.5	750	20	10	0	50	0	0	0	80	8.0	92	30.5	551	1,428.00	
1889	学	(八千代高校)特別教室棟	1971/9/27	45	RC	済	大規	12	-	5	0	0	3	0	3	3	4	8	38	114	26.7	441	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	32.7	410	4,130.76	
1890	学	(八千代高校)美術・工芸室棟	1986/3/3	31	S	新	大規	10	15	15	0	4	0	0	0	0	4	8	56	129	34.7	92	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	40.7	94	486.00	
1891	警	八千代第一宿舎	1958/3/31	59	RC	不明・ 未診断	大規	14	5	10	8	8	3	0	0	0	0	0	48	129	29.9	271	20	10	0	0	0	0	30	3.0	1243	32.9	399	918.47		
1892	警	八千代第一独身寮	1960/3/31	57	RC	不明・ 未診断	計画	14	0	5	0	0	0	0	0	3	0	0	22	129	15.7	1,291	20	10	0	0	0	0	30	3.0	1243	18.7	1287	833.76		
1893	警	八千代第二宿舎1棟	1978/8/5	38	RC	不明・ 未診断	計画	11	0	10	4	0	0	0	0	0	0	0	25	129	16.2	1,252	20	10	0	0	0	0	30	3.0	1243	19.2	1258	781.84		
1894	警	八千代第二宿舎2棟	1981/3/31	36	RC	不明・ 未診断	計画	11	0	5	4	0	0	0	0	0	0	0	20	129	13.4	1,423	20	10	0	0	0	0	30	3.0	1243	16.4	1389	451.74		
1895	学	(八千代特支)機能訓練室音楽室棟	1981/7/6	35	RC	済	計画	11	5	5	4	4	3	3	0	3	0	0	38	129	23.6	673	0	10	20	50	0	0	0	80	8.0	92	31.6	477	323.78	
1896	学	(八千代特支)給食棟	1980/2/29	37	SRC	0.99	計画	11	5	5	4	4	3	3	0	3	0	0	38	129	23.6	673	0	10	20	50	0	0	0	80	8.0	92	31.6	477	391.95	
1897	学	(八千代特支)体育館	1981/7/6	35	RC	0.83	計画	11	5	5	4	4	3	3	0	3	0	0	38	129	23.6	673	0	10	20	50	0	0	0	80	8.0	92	31.6	477	731.07	
1898	学	(八千代特支)特別普通教室高等部棟	1982/12/15	34	RC	新	計画	11	5	5	4	4	3	3	0	3	0	0	38	129	23.6	673	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	29.6	609	573.64	
1899	学	(八千代特支)管理特別教室棟	1979/3/31	38	RC	0.82	計画	11	5	5	4	4	3	3	0	3	0	0	38	129	23.6	673	0	10	20	50	0	0	0	80	8.0	92	31.6	477	1,739.15	
1900	学	(八千代特支)普通教室棟	1980/2/29	37	RC	0.62	計画	11	5	5	4	4	3	3	0	3	0	0	38	129	23.6	673	0	10	20	50	0	0	0	80	8.0	92	31.6	477	1,740.14	

県有建物長寿命化計画 対象リスト (77/79)

平成26年3月末現在

通番	部局	施設名称	建築年月日	築年数	構造	最小 Is値	現況調査 での判定	老朽化度														その他要素											計 (100)	順位	対象 延床面積
								15	15	15	12	12	9	9	9	9	12	12	(129)	(129)	80	60	10	20	50	50	10	—	200	20					
								経過年 数評価	外壁タイ ル	コンク リート	外部手 すり	屋上・屋 根防水	天井等	保安検 査等	配管・パ ルプ等 の漏れ	配管・パ ルプ等 の閉塞	震災で 発生した 被害	建築物 法定定 期点検	老朽化 評点計	配点計	老朽化 度 (80)	順位	耐震性 能	バリアフリー 対応	法令根 拠	福祉・子 供	防災	昼夜稼 働	その他 考慮	その他 評点計	その他 (20)	順位			
1901	学	(八千代西高校)屋内運動場	1992/3/27	25	RC	済	計画	9	-	0	0	0	0	0	0	0	0	9	114	6.3	1,843	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	12.3	1536	585.00	
1902	学	(八千代西高校)管理・特別教室・昇降口(1)	1982/1/15	35	RC	0.63	大規	11	-	10	0	4	6	0	0	0	4	8	43	114	30.2	256	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	36.2	239	3,413.96
1903	学	(八千代西高校)管理・特別教室・昇降口(2)	1982/1/15	35	RC	0.63	大規	11	-	10	0	4	6	0	0	0	8	39	114	27.4	407	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	33.4	373	2,039.09	
1904	学	(八千代西高校)体育館・格技場	1980/3/15	37	RC	済	計画	11	-	0	0	0	0	0	0	0	0	11	114	7.7	1,763	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	13.7	1493	2,351.81	
1905	学	(八千代西高校)普通・特別教室・渡り廊下	1980/3/15	37	RC	済	大規	11	-	10	0	8	6	0	0	0	8	43	114	30.2	256	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	36.2	239	4,155.84	
1906	学	(八千代東高校)屋内体育館	1977/3/1	40	RC	済	大規	12	-	10	0	0	0	0	0	3	4	0	29	114	19.6	1,003	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	25.6	871	1,426.71
1907	学	(八千代東高校)格技館	1980/3/31	37	RC	済	計画	11	-	5	0	4	0	0	3	3	4	0	30	114	21.1	857	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	27.1	761	1,005.00
1908	学	(八千代東高校)管理特別教室棟	1979/3/31	38	S	1.2	大規	11	-	5	4	4	3	3	3	3	8	0	44	114	30.9	215	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	36.9	210	5,824.48
1909	学	(八千代東高校)普通教室棟	1977/3/1	40	S	済	大規	12	-	10	4	4	3	0	3	3	4	0	43	114	29.5	283	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	35.5	262	4,859.06
1910	知	矢作職員住宅第2棟	1993/3/20	24	RC	新	大規	9	10	5	4	4	3	0	3	3	0	8	49	129	24.1	646													1,725.08
1911	知	矢作職員住宅第1棟	1993/3/20	24	RC	新	大規	9	10	10	4	8	0	0	3	0	0	8	52	129	25.2	570													1,725.08
1912	知	矢作職員住宅第3棟	1995/1/6	22	RC	新	大規	9	10	10	4	0	0	0	0	0	0	8	41	129	20.5	914													1,293.80
1913	知	山崎教職員住宅1棟	1977/11/29	39	RC	不明・未診断	-	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	129														637.06	
1914	知	山崎教職員住宅2棟	1977/11/29	39	RC	不明・未診断	-	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	129														637.06	
1915	知	八日市場教職員住宅1棟	1977/7/28	39	RC	不明・未診断	-	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	129	9.2	1,684													320.05
1916	知	八日市場教職員住宅2棟	1977/7/28	39	RC	不明・未診断	-	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	129	9.2	1,684													320.05
1917	学	(八日市場特支)屋内運動場	1989/3/24	28	RC	新	計画	10	5	5	4	4	0	0	0	0	0	0	28	129	17.4	1,168	0	10	20	50	0	0	0	80	8.0	92	25.4	890	750.29
1918	学	(八日市場特支)管理普通教室(1)	1988/3/10	29	RC	新	計画	10	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	20	129	12.4	1,478	0	10	20	50	0	0	0	80	8.0	92	20.4	1189	1,770.71
1919	学	(八日市場特支)管理普通教室(2)	1989/3/24	28	RC	新	計画	10	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	20	129	12.4	1,478	0	10	20	50	0	0	0	80	8.0	92	20.4	1189	272.00
1920	学	(八日市場特支)給食棟	1988/3/10	29	SRC	新	計画	10	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	14	129	8.7	1,704	0	10	20	50	0	0	0	80	8.0	92	16.7	1373	489.99
1921	学	(八日市場特支)普通特別教室(1)	1988/3/10	29	RC	新	計画	10	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	20	129	12.4	1,478	0	10	20	50	0	0	0	80	8.0	92	20.4	1189	1,287.21
1922	学	(八日市場特支)普通特別教室(2)	1989/3/24	28	RC	新	計画	10	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	20	129	12.4	1,478	0	10	20	50	0	0	0	80	8.0	92	20.4	1189	538.78
1923	学	(八日市場特支)普通特別教室(3)	1989/3/24	28	RC	新	計画	10	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	20	129	12.4	1,478	0	10	20	50	0	0	0	80	8.0	92	20.4	1189	755.62
1924	学	(四街道北高校)屋内運動場	1985/8/16	31	RC	新	計画	10	5	5	4	8	3	0	0	3	0	0	38	129	23.6	673	20	10	0	50	0	0	0	80	8.0	92	31.6	477	2,538.67
1925	学	(四街道北高校)管理普通教室棟	1985/3/20	32	RC	新	大規	11	5	5	4	8	3	0	0	3	4	0	43	129	26.0	482	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	32.0	451	4,742.10

県有建物長寿命化計画 対象リスト (78/79)

平成26年3月末現在

通番	部局	施設名称	建築年月日	築年数	構造	最小 Is値	現況調査 での判定	老朽化度												その他要素												計 (100)	順位	対象 延床面積	
								15	15	15	12	12	9	9	9	9	12	12	(129)	(129)	80		60	10	20	50	50	10	—	200	20				
								経過年 数評価	外壁タイ ル	コンク リート	外部手 すり	屋上・屋 根防水	天井等	保安検 査等	配管・パ ルプ等 の漏れ	配管・パ ルプ等 の閉塞	震災で 発生した 被害	建築物 法定定 期点検	老朽化 評点計	配点計	老朽化 度 (80)	順位	耐震性 能	バリアフリー 対応	法令根 拠	福祉・子 供	防災	昼夜稼 働	その他 考慮	その他 評点計	その他 (20)				順位
1926	学	(四街道北高校)特別・普通教室棟	1986/8/8	30	RC	新	大規	10	5	5	4	8	3	0	0	3	8	0	46	129	28.5	345	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	34.5	309	5,243.37
1927	知	四街道教職員住宅4棟	1976/11/30	40	RC	不明・未診断	-	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	129	9.2	1,684													631.77
1928	知	四街道教職員住宅3棟	1973/3/29	44	RC	不明・未診断	-	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	129	9.5	1,653													1,276.80
1929	警	四街道警察署	1998/1/30	19	RC	新	計画	8	5	5	-	4	0	0	0	0	0	0	22	117	15.0	1,338	0	10	20	0	50	10	0	90	9.0	47	24.0	985	2,877.62
1930	学	(四街道高校)セミナーハウス	1996/10/29	20	RC	新	計画	8	0	5	0	4	0	0	0	3	0	8	28	129	17.4	1,168	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	23.4	1020	554.40
1931	学	(四街道高校)レスリング場	1991/6/12	25	RC	新	計画	9	5	5	4	0	3	0	0	0	0	8	34	129	21.1	857	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	27.1	761	1,207.79
1932	学	(四街道高校)体育館・武道場	1976/6/14	40	RC	済	大規	12	5	5	4	0	3	0	3	3	4	8	47	129	28.5	345	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	34.5	309	2,760.29
1933	学	(四街道高校)管理教室棟	1974/8/20	42	RC	0.74	大規	12	5	5	4	4	3	0	3	3	4	8	51	129	31.6	183	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	37.6	179	3,454.60
1934	学	(四街道高校)特別教室棟	1974/3/27	43	RC	済	大規	12	5	5	4	4	3	0	0	3	0	8	44	129	27.3	422	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	33.3	387	4,111.98
1935	学	(四街道高校)普通教室棟	1975/3/24	42	RC	1.24	大規	12	5	5	4	4	3	0	0	3	0	8	44	129	27.3	422	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	33.3	387	2,566.00
1936	警	四街道第一宿舍	1971/9/1	45	RC	不明・未診断	計画	12	-	0	4	0	3	0	0	0	0	0	19	114	13.3	1,426	20	10	0	0	0	0	30	3.0	1243	16.3	1395	267.00	
1937	学	(四街道特支)温水水泳プール	1999/2/26	18	RC	新	計画	8	-	5	4	4	3	0	0	0	0	8	32	114	21.8	801	0	10	20	50	0	0	0	80	8.0	92	29.8	589	477.22
1938	学	(四街道特支)管理棟及渡り廊下(第二期)	1967/10/27	49	RC	済	大規	13	-	5	4	4	3	0	0	0	0	8	37	114	26.0	482	0	10	20	50	0	0	0	80	8.0	92	34.0	339	1,328.40
1939	学	(四街道特支)図書室棟	2003/3/10	14	RC	新	計画	7	-	5	4	4	3	0	0	0	0	8	31	114	21.1	857	0	10	20	50	0	0	0	80	8.0	92	29.1	637	275.38
1940	学	(四街道特支)体育館	1973/8/31	43	RC	済	計画	12	-	5	4	4	3	0	0	0	0	8	36	114	25.3	553	0	10	20	50	0	0	0	80	8.0	92	33.3	387	658.80
1941	学	(四街道特支)普通・特別教室棟(第五期)	1977/3/26	40	RC	0.78	計画	12	-	5	4	4	3	0	0	0	0	8	36	114	24.6	608	0	10	20	50	0	0	0	80	8.0	92	32.6	428	724.97
1942	学	(四街道特支)普通・特別教室棟(第六期)	1984/2/29	33	SRC	新	計画	11	-	5	4	4	3	0	0	0	0	8	35	114	23.9	649	0	10	20	50	0	0	0	80	8.0	92	31.9	463	531.26
1943	学	(四街道特支)普通教室棟(第一期)	1966/9/1	50	RC	済	大規	13	-	5	4	4	3	0	0	0	0	8	37	114	26.0	482	0	10	20	50	0	0	0	80	8.0	92	34.0	339	1,079.12
1944	学	(四街道特支)普通教室棟及渡り廊下	1971/3/31	46	RC	済	大規	13	-	5	4	4	3	0	0	0	0	8	37	114	25.3	553	0	10	20	50	0	0	0	80	8.0	92	33.3	387	446.20
1945	知	(酪農のさと)酪農資料館	1995/8/31	21	RC	新	大規	9	5	5	0	4	3	9	3	0	0	0	38	129	19.2	1,022	0	10	0	0	0	0	10	1.0	1425	20.2	1210	1,087.70	
1946	知	立体駐車場	1990/5/10	26	S	新	大規	10	5	10	8	4	6	3	3	3	0	0	52	129	25.8	524	0	10	0	0	0	0	10	1.0	1425	26.8	793	9,711.66	
1947	知	若松教職員住宅1棟	1990/4/1	26	RC	新	計画	10	5	5	0	4	0	0	0	0	0	8	32	129	18.2	1,111													1,739.25
1948	知	若松教職員住宅2棟	1990/4/1	26	RC	新	計画	10	5	5	4	4	0	0	0	0	0	8	36	129	19.7	997													927.60
1949	学	(若松高校)屋内運動場付属施設	1990/3/27	27	SRC	新	計画	10	5	5	0	4	3	0	3	0	0	8	38	129	22.9	724	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	28.9	646	360.20
1950	学	(若松高校)格技場	1986/2/13	31	RC	新	大規	10	5	5	0	8	6	3	0	0	0	8	45	129	27.9	388	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	33.9	357	686.36

県有建物長寿命化計画 対象リスト (79/79)

平成26年3月末現在

通番	部局	施設名称	建築年月日	築年数	構造	最小 Is値	現況調査 での判定	老朽化度															その他要素											計 (100)	順位	対象 延床面積
								15	15	15	12	12	9	9	9	9	12	12	(129)	(129)	80	60		10	20	50	50	10	—	200	20	順位				
								経過年 数評価	外壁タイ ル	コンク リート	外部手 すり	屋上・屋 根防水	天井等	保安検 査等	配管・パ ルプ等 の漏れ	配管・パ ルプ等 の閉塞	震災で 発生した 被害	建築物 法定定 期点検	老朽化 評価計	配点計	老朽化 度 (80)	順位	耐震性 能	バリアフリー 対応	法令根 拠	福祉・子 供	防災	昼夜稼 働	その他 考慮	その他 評価計	その他 (20)					
1951	学	(若松高校)管理特別教室棟	1978/3/15	39	RC	0.77	建替	12	10	10	8	4	3	0	3	3	0	8	61	129	37.2	52	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	43.2	58	3,588.79	
1952	学	(若松高校)児童生徒地域交流施設	1997/3/25	20	RC	新	大規	8	5	5	0	4	3	0	3	0	4	8	40	129	24.8	576	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	30.8	528	559.44	
1953	学	(若松高校)室内体育館	1978/11/13	38	SRC	済	計画	11	5	5	0	4	0	0	3	3	0	8	39	129	24.2	628	20	10	0	50	0	0	0	80	8.0	92	32.2	441	1,515.97	
1954	学	(若松高校)普通教室	1977/3/28	40	RC	済	計画	12	5	5	0	0	3	0	0	0	0	8	33	129	19.8	968	0	10	0	50	0	0	0	60	6.0	465	25.8	849	3,087.00	
1955	学	(若松高校)普通特別教室渡り廊下棟	1979/3/13	38	RC	不明・ 未診断	計画	11	5	5	0	4	3	0	0	0	0	0	28	129	17.4	1,168	20	10	0	50	0	0	0	80	8.0	92	25.4	890	2,585.48	
1956	学	(対象外施設につき削除)	1971/3/31	46	SRC	不明・ 未診断	計画	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	129														230.00		
1957	学	(対象外施設につき削除)	1974/3/15	43	SRC	不明・ 未診断	計画	12	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	22	129														382.70		
1958	学	(対象外施設につき削除)	1970/3/31	47	S	不明・ 未診断	計画	13	-	5	0	4	3	0	0	0	4	0	29	114														347.27		
1959	学	(対象外施設につき削除)	1976/11/30	40	S	不明・ 未診断	計画	12	-	5	0	4	3	0	0	0	0	0	24	114														225.00		
1960	学	(対象外施設につき削除)	1979/3/31	38	SRC	不明・ 未診断	大規	11	-	5	12	4	0	0	0	0	4	0	36	114														267.12		

(注1)

本リストは、計画策定にあたっての基礎資料としたものです。

「現況調査判定」の欄は、計画書5ページの図表4に連動するもので、調査時点(H26.7.10)において、全建物を維持する前提で整備類型を判断したものです。(但し、調査時点で廃止予定等の120棟は除く。)が、実際の整備手法については、当該表の優先順位を踏まえ、計画書P10～P12に記載のフロー図に則り、決定していくことになります。

(注2)

老朽化度の算定にあたり、資産経営課が現地確認を行っていない建物は、現地確認を行った建物の評価補正の傾向を踏まえた補正を行っています。