第2表　消防用設備等設置状況

平成24年3月31日現在

区分 / 事項		1		2				3		4	5		6				7	8	9		10	11	12		13		14	15	16		16の2	16の3	17	18	19	20	計
		イ	ロ	イ	ロ	ハ	ニ	イ	ロ		イ	ロ	イ	ロ	ハ	ニ			イ	ロ			イ	ロ	イ	ロ			イ	ロ						
		劇場等	公会堂等	キャバレー等	遊技場等	性風俗施設	カラオケボックス	料理店等	飲食店等	百貨店等	旅館等	共同住宅等	病院等	老人短期入所施設等	老人デイサービスセンター等	幼稚園等	学校	図書館等	蒸気浴場等	公衆浴場	停車場等	神社等	工場等	映画スタジオ等	駐車場等	飛行機等の格納庫	倉庫	前各項に該当しない事業所	特定複合用途	一般複合用途	地下街	準地下街	重要文化財等	50m以上のアーケード	市町村長の指定する山林	総務省令で定める舟車	
防火対象物数(県内)		169	2,157	10	459	5	111	120	3,119	5,934	2,283	59,621	2,062	1,252	1,907	869	5,142	173	72	140	151	960	12,607	5	1,814	100	10,153	15,029	12,388	5,592	0	0	88	28	0	0	144,520
自動火災報知設備	要設置	139	1,028	18	420	3	112	64	1,251	3,602	1,416	23,922	1,449	1,314	1,432	796	4,563	121	61	52	145	214	7,057	1	764	36	4,999	5,254	7,760	1,929	0	0	70	0	0	0	69,992
	違反	0	5	0	0	0	3	9	16	61	26	27	9	11	2	2	2	0	1	0	0	0	259	0	2	2	100	44	373	9	0	0	7	0	0	0	970
ガス漏れ警報設備	要設置	6	17	0	0	0	1	1	8	34	30	19	29	8	5	1	3	0	0	0	0	0	5	0	1	0	1	18	125	4	0	0	0	0	0	0	316
	違反	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
スプリンクラー設備	要設置	44	30	0	15	0	0	0	7	313	80	487	238	997	43	3	20	0	0	0	4	1	26	0	3	0	69	51	537	39	0	0	0	0	0	0	3,007
	違反	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	14
屋内消火栓設備	要設置	78	224	7	84	3	3	11	45	526	350	4,877	417	153	140	205	3,032	49	9	9	43	44	2,456	1	11	3	1,716	1,704	950	340	0	0	0	0	0	0	17,490
	違反	0	2	0	3	0	0	2	7	17	18	6	2	4	0	7	1	0	0	0	0	0	151	0	0	0	66	15	9	8	0	0	0	0	0	0	318
漏電火災警報器	要設置	2	36	1	7	0	0	11	85	69	388	3,957	82	12	74	67	78	1	4	46	4	41	40	6	0	0	12	46	291	70	0	0	1	0	0	0	5,431
	違反	0	3	0	0	0	0	0	5	4	9	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0	0	100
水噴霧消火設備	要設置	18	29	1	22	0	3	1	29	296	83	1,177	48	22	3	0	37	22	36	2	0	13	289	16	1,105	23	105	597	450	92	0	0	0	0	0	0	4,519
	違反	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
非常警報設備	要設置	117	1,426	3	318	1	39	22	1,316	2,035	659	4,828	508	336	358	346	2,411	59	19	39	20	334	322	1	30	1	106	2,476	3,504	848	0	0	4	0	0	0	22,486
	違反	0	28	1	5	0	0	1	23	16	21	3	1	1	0	0	15	1	1	0	0	8	2	0	0	0	1	27	38	5	0	0	0	0	0	0	198
屋外消火栓設備	要設置	9	2	0	2	0	0	0	4	22	2	37	8	4	1	0	124	3	0	0	0	13	919	1	3	1	589	278	45	60	0	0	3	0	0	0	2,130
	違反	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	8
避難器具	要設置	30	224	4	113	2	56	20	418	304	555	12,536	563	462	444	364	1,496	22	34	5	3	66	147	3	11	0	95	1,201	4,442	1,516	0	0	0	0	0	0	25,136
	違反	0	3	0	0	1	0	1	24	8	1	9	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	12	76	4	0	0	0	0	0	0	143
排煙設備	要設置	9	18	0	7	0	0	0	0	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	6	0	0	0	217	30	0	0	0	0	0	0	460
	違反	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
誘導灯	要設置	145	1,831	10	496	14	97	109	2,820	5,630	1,968	3,169	1,857	1,283	1,658	781	1,831	161	72	76	68	217	1,955	3	249	16	1,858	4,654	8,925	1,814	0	0	5	0	0	0	43,772
	違反	0	17	2	3	1	1	6	62	69	50	3	16	9	9	4	0	0	0	11	1	6	12	0	0	0	22	4	61	5	0	0	0	0	0	0	374
非常コンセント設備	要設置	0	1	0	0	0	0	0	0	29	34	1,124	43	2	0	0	12	0	0	0	2	1	2	0	9	0	0	41	141	49	0	0	0	0	0	0	1,490
	違反	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
動力消防ポンプ設備	要設置	0	2	1	5	0	0	0	0	7	4	349	3	1	1	2	13	0	0	0	0	0	297	0	0	0	108	59	8	10	0	0	0	0	0	0	870
	違反	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
消防用水	要設置	9	2	0	0	0	0	0	6	45	25	104	28	3	2	1	15	2	0	0	0	0	268	0	8	1	124	105	95	26	0	0	0	0	0	0	869
	違反	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
連結散水設備	要設置	1	3	0	1	0	0	0	0	4	1	52	4	0	0	0	38	5	0	0	2	8	13	0	5	1	17	132	30	4	0	0	0	0	0	0	321
	違反	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
連結送水管	要設置	8	8	0	7	0	3	0	8	39	148	3,486	107	15	7	1	244	3	2	0	1	2	69	0	38	1	144	305	1,007	392	0	0	0	19	0	0	6,064
	違反	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2