

令和3年度 これまでの浄水場における汚泥の放射線量の測定結果

単位:ベクレル/Kg

採取日	項目	柏井浄水場		福増浄水場	ちば野菊 の里浄水場 (PFI事業者分)	北総浄水場 (PFI事業者分)	
		東側	西側				
7月20日	放射性ヨウ素	不検出	-	不検出	-	-	
	放射性 セシウム	Cs-134	不検出	-	不検出	-	-
		Cs-137	114	-	10	-	-
		計	114	-	10	-	-
7月19日	放射性ヨウ素	-	不検出	-	不検出	不検出	
	放射性 セシウム	Cs-134	-	不検出	-	不検出	不検出
		Cs-137	-	55	-	60	60
		計	-	55	-	60	60
7月7日	放射性ヨウ素	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
	放射性 セシウム	Cs-134	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		Cs-137	108	63	不検出	65	44
		計	108	63	不検出	65	44
6月23日	放射性ヨウ素	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
	放射性 セシウム	Cs-134	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		Cs-137	93	48	不検出	41	33
		計	93	48	不検出	41	33
6月9日	放射性ヨウ素	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
	放射性 セシウム	Cs-134	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		Cs-137	86	44	不検出	51	44
		計	86	44	不検出	51	44
5月26日	放射性ヨウ素	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
	放射性 セシウム	Cs-134	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		Cs-137	95	61	不検出	47	37
		計	95	61	不検出	47	37
5月12日	放射性ヨウ素	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
	放射性 セシウム	Cs-134	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		Cs-137	93	51	不検出	47	62
		計	93	51	不検出	47	62
4月26日	放射性ヨウ素	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
	放射性 セシウム	Cs-134	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		Cs-137	74	50	不検出	65	53
		計	74	50	不検出	65	53
4月14日	放射性ヨウ素	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
	放射性 セシウム	Cs-134	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		Cs-137	74	46	不検出	47	51
		計	74	46	不検出	47	51