

令和4年度 これまでの浄水場における汚泥の放射線量の測定結果

単位:ベクレル/kg

採取日	項目		柏井浄水場		福増浄水場	ちば野菊 の里浄水場 (PFI事業者分)	北総浄水場 (PFI事業者分)
			東側	西側			
7月20日	放射性ヨウ素		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	放射性 セシウム	Cs-134	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		Cs-137	54	65	不検出	28	52
		計	54	65	不検出	28	52
7月6日	放射性ヨウ素		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	放射性 セシウム	Cs-134	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		Cs-137	54	22	不検出	48	32
		計	54	22	不検出	48	32
6月22日	放射性ヨウ素		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	放射性 セシウム	Cs-134	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		Cs-137	77	40	不検出	66	42
		計	77	40	不検出	66	42
6月8日	放射性ヨウ素		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	放射性 セシウム	Cs-134	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		Cs-137	91	36	不検出	49	41
		計	91	36	不検出	49	41
5月25日	放射性ヨウ素		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	放射性 セシウム	Cs-134	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		Cs-137	59	49	8	36	40
		計	59	49	8	36	40
5月11日	放射性ヨウ素		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	放射性 セシウム	Cs-134	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		Cs-137	61	52	10	33	41
		計	61	52	10	33	41
4月27日	放射性ヨウ素		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	放射性 セシウム	Cs-134	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		Cs-137	69	33	10	31	31
		計	69	33	10	31	31
4月20日	放射性ヨウ素		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	放射性 セシウム	Cs-134	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		Cs-137	79	39	不検出	20	36
		計	79	39	不検出	20	36
4月13日	放射性ヨウ素		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	放射性 セシウム	Cs-134	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		Cs-137	72	30	不検出	24	46
		計	72	30	不検出	24	46
4月6日	放射性ヨウ素		-	-	-	不検出	不検出
	放射性 セシウム	Cs-134	-	-	-	不検出	不検出
		Cs-137	-	-	-	17	52
		計	-	-	-	17	52