

別紙-3

本事業の対象設備(建築設備)

各設備の設置年次は昭和52年であり、部品の交換は行われているが、一部を除いて更新は行われていない。

本表では、既に更新された設備についてのみ現存設備の設置年欄に更新年度を記載し、更新されていないものについては未記入としている。

機器名称	部品名称	数量	仕様	型式	製造社名	型番	製造番号	現存設備 の設置年	備考
建築電気設備									
1. 幹線, 動力設備									
1F電灯・動力盤		1面	埋込型						
2F電灯・動力盤		1面	埋込型						
4F電灯・動力盤		1面	埋込型						
工作室分電盤		1面							
分析室動力盤		1面							
飲料水警報盤		1面							
1F換気扇操作盤		1面	埋込型						
2F換気扇操作盤		1面	埋込型						
4F換気扇操作盤		1面	埋込型						
ポンプ操作盤		1面	自立型						
換気扇操作盤		1式	壁掛型						
開閉器函		1式							
接続端子函		1式							
漏電ブレーカ		1式	3P30A 鉄箱入						
電動シャッター		1式							
ケーブル類		1式							
電線管		1式							
2. 照明, コンセント設備									
照明設備		1式	蛍光灯, 白熱灯, 水銀灯, 投光器, 非常用照明器具, 誘導灯, 外灯						
コンセント		1式	接地端子付, 接地極付防滴型, 他						
スイッチ		1式	一般型, パイロットランプ付, 他						

機器名称	部品名称	数量	仕様	型式	製造社名	型番	製造番号	現存設備の設置年	備考
3. 自動火災報知設備									
受信器		1式	1級P型 蓄電池内蔵						
発信器		1式	1級P型 埋込型						
電鈴		1式							
標識灯		1式	DC24V, 5W						
定温式スポット型感知器		1式	1種, 1種防水型, 1種防爆型						
煙式感知機		1式	2種 確認灯付						
煙式感知機		1式	2種 埋込型						
共用端子盤		1式	端子付, セパレート付						
避難口誘導灯		1式	FL 20W×1 中型蓄電池内蔵						
通路誘導灯		1式	FL 10W×1 小型						
4. 電話, 放送, テレビ設備, ITV									
電話, 放送, テレビ設備, ITV		1式	820型主装置, 電話, 転換器, マイクロフォン, 電鈴, 放送結合装置, 放送増幅器, テレビ直列ユニット, スピーカ, ボリューム, 端子盤, 中継ボックス						
5. 避雷針設備									
避雷針設備		1式							
建築機械設備									
1. 空調・換気設備									
換気設備		1式	換気扇, ファン 0.32kw, 0.116kw, ルーフファン0.2kw						
		1式	便所, 浴室, コンプレッサ室, 湯沸, 電気室, コンベア室, 管理室, 分析室, 休憩室, 機械室						
空調設備		1式	空調機 管理室, 休憩室						

機器名称	部品名称	数量	仕様	型式	製造社名	型番	製造番号	現存設備 の設置年	備考
2. 給水・排水・衛生設備									
給水設備		1式	湯沸かし, 分析室, 浴室, 1F便所, 4F便所						
排水設備		1式	屋内排水: 排水用鋼管, 鑄鉄カニカ ルジョイント, 亜鉛メッキ鋼管 (JIS G 3452)						
		1式	屋外排水: 第1排水桝までは屋内 排水に同じ						
		1式	雨樋: SP φ 60 ~ φ 75						
		1式	通気管: 亜鉛メッキ鋼管 (JIS G 3452)						
便所		1式	便器, 排水管 CIP, SP φ 50 ~ φ 100						
汚水ポンプ設備		1式	1.5kw × 2台						
3. 昇降設備									
エレベータ設備		1式	乗用 (定員6名), 45m/min × 5.5kw, 4F, 定格荷重450kg						
4. 休憩用設備									
仮眠室・風呂・台所 (LPG設備)		1式							