

水質検査結果

誉田給水場系給水栓

採水場所 検査項目	水質基準値	誉田給水場系給水栓		誉田給水場大宮分場系給水栓		誉田給水場千葉分場系給水栓	
		千葉市緑区 おゆみ野 誉田給水場 浄水	千葉市中央区 星久喜町	千葉市若葉区 大宮町 大宮分場浄水	千葉市若葉区 大宮町	千葉市中央区 都町 千葉分場浄水	千葉市中央区 旭町
採水時刻		10:20	12:20	11:20	11:50	10:00	9:25
採水年月日		H27.7.15	H27.7.15	H27.7.15	H27.7.15	H27.7.6	H27.7.6
天候 前日/当日		晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	雨/雨	雨/雨
気温 ℃		—	—	—	—	—	—
水温 ℃		24.9	23.8	22.2	19.6	22.1	22.1
一般細菌 CFU/mL	100以下	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
亜硝酸態窒素 mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	10以下	1.9	1.1	0.89	0.76	0.63	0.69
塩素酸 mg/L	0.6以下	<0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07
臭素酸 mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン mg/L	200以下	21.7	16.7	15.7	14.4	18.4	18.7
有機物(TOC) mg/L	3以下	0.7	0.8	0.8	0.7	0.6	0.6
pH値	5.8~8.6	7.6	7.5	7.6	7.8	7.7	7.6
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度 度	5以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1
濁度 度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素 mg/L	0.1以上	0.7	0.6	0.7	0.5	0.8	0.5
臭気強度(TON)	—	1	1	1	1	1	1
従属栄養細菌 CFU/mL	—	0	0	0	1	0	1
電気伝導率 μS/cm	—	267	231	223	214	316	318
クロロホルム mg/L	0.06以下	0.017	0.017	0.017	0.016	0.013	0.013
ジブロモクロロメタン mg/L	0.1以下	0.008	0.006	0.006	0.005	0.008	0.008
ブロモジクロロメタン mg/L	0.03以下	0.014	0.011	0.010	0.010	0.010	0.010
ブロモホルム mg/L	0.09以下	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	0.002
総トリハロメタン mg/L	0.1以下	0.040	0.034	0.033	0.031	0.033	0.033
ジェオスミン μg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2-メチルイソボルネオール μg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001