

南八幡浄水場

令和4年度

月	日	曜日	天候	雨量 (mm)	気温 (°C)	水温(°C)		濁度(度)		pH		電気伝導率(mS/m)		酸消費量 (mg/L)	全硬度 (mg/L)	塩化物 イオン (mg/L)	全蒸発 残留物 (mg/L)	全鉄 (mg/L)	浄水薬品使用量 PAC(kg)	江戸川流量 (m3/秒)
						原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水							
4 月	1	(金)	曇	13.5	4.4	14.5	14.8	4.3	2.0	7.5	7.5	24.5	24.9	38	79	24.8	174	0.06	505	56
	2	(土)	晴		8.3	13.5	13.9	2.8	3.3	7.5	7.6	20.3	22.0						188	71
	3	(日)	雨	7.0	8.3	13.1	13.5	2.4	3.0	7.4	7.6	21.6	21.5							50
	4	(月)	雨	38.5	8.6	12.5	12.8	4.2	3.1	7.4	7.5	20.1	20.5	33	63	19.2	150	0.13		50
	5	(火)	雨		11.5	11.4	12.0	5.9	2.5	7.4	7.4	18.4	18.7	31	60	16.6	134	0.12	470	132
	6	(水)	曇		14.2	11.8	11.8	5.3	1.9	7.3	7.2	18.7	18.7	31	59	17.0	132	0.10	1,044	91
	7	(木)	晴		13.8	13.1	13.0	3.9	1.6	7.2	7.3	18.9	19.2	30	59	18.2	138	0.10	351	74
	8	(金)	晴		16.4	14.8	14.5	2.7	1.9	7.3	7.4	18.0	18.2	32	58	15.0	131	0.13		78
	9	(土)	晴		15.9	16.0	15.9	1.9	1.3	7.3	7.4	20.2	19.4						359	89
	10	(日)	晴		18.2	16.2	16.3	3.0	1.3	7.2	7.4	21.8	20.4						505	81
	11	(月)	晴		20.6	17.4	17.6	3.7	1.4	7.3	7.4	19.1	20.6	34	63	19.2	149	0.09		78
	12	(火)	晴		21.6	18.0	18.2	2.8	1.3	7.2	7.4	15.8	17.4	30	53	14.3	124	0.10	393	82
	13	(水)	晴		21.6	19.1	18.5	3.1	1.8	7.1	7.2	17.8	17.5	28	53	16.0	129	0.13	864	104
	14	(木)	曇	5.5	12.2	18.1	18.5	4.7	2.8	7.2	7.3	14.2	15.9	28	48	13.0	123	0.16	795	116
	15	(金)	雨	12.5	10.6	15.1	16.0	7.0	2.3	7.1	7.2	13.5	13.9	23	42	11.8	92	0.15	929	139
	16	(土)	曇		10.4	13.0	13.8	11.9	1.9	7.1	7.2	12.4	13.0						717	137
	17	(日)	晴		13.7	13.3	13.1	10.0	2.1	7.1	7.1	13.5	13.0						407	136
	18	(月)	曇	29.0	16.9	14.5	14.0	6.6	2.6	7.1	7.1	14.1	12.8	21	37	11.2	87	0.13	673	112
	19	(火)	晴	0.5	15.4	14.4	14.3	5.9	2.9	7.1	7.1	15.0	13.4	24	40	10.9	89	0.15	416	109
	20	(水)	雨	0.5	11.4	14.4	14.5	5.3	2.0	7.1	7.2	14.8	13.4	25	41	11.9	92	0.12	885	120
	21	(木)	晴	7.0	16.2	14.6	14.3	3.7	1.2	7.2	7.1	17.5	15.9	25	46	15.7	104	0.06	1,257	100
	22	(金)	曇	20.0	19.1	15.9	15.5	4.1	0.9	7.2	7.1	15.3	15.3	25	45	13.4	96	0.06	1,443	94
	23	(土)	曇		18.8	17.3	17.4	5.4	0.8	7.1	7.0	14.1	15.2						1,062	114
	24	(日)	曇	3.5	19.0	18.4	18.3	38.7	1.0	7.1	7.2	14.4	14.5						743	120
	25	(月)	晴		20.6	17.6	18.1	6.6	1.1	7.1	7.1	12.9	14.2	25	45	11.8	90	0.08	788	112
	26	(火)	曇	1.5	21.2	18.1	18.1	6.1	1.4	7.1	7.2	13.5	14.7	23	43	14.7	90	0.10	646	96
	27	(水)	曇	1.5	20.9	18.6	18.3	9.4	1.3	7.2	7.2	13.7	16.5	24	45	19.3	102	0.10	796	94
	28	(木)	曇		15.3	18.5	18.7	6.7	1.3	7.1	7.2	14.3	15.2	24	45	15.1	97	0.11	351	113
	29	(金)	曇	33.5	15.8	16.6	17.5	7.5	1.8	7.1	7.3	12.6	14.1						171	109
	30	(土)	晴		12.7	14.5	15.7	10.8	2.2	7.1	7.3	12.0	12.7						368	133
	最高			38.5	21.6	19.1	18.7	38.7	3.3	7.5	7.6	24.5	24.9	38	79	24.8	174	0.16	1,443	139
	最低			4.4	11.4	11.8	1.9	0.8	7.1	7.0	12.0	12.7	21	37	10.9	87	0.06		50	
	平均			15.1	15.5	15.6	6.5	1.9	7.2	7.3	16.4	16.8	28	51	15.5	116	0.11		100	
	合計			174.0															17,126	

多項目試験結果			
実施日		4月14日	
気温	°C	12.2	
項目	単位	原水	配水
水温	°C	18.1	18.5
濁度	度	4.7	2.8
pH		7.2	7.3
電気伝導率	mS/m	14.2	15.9
酸消費量	mg/L	25	28
全硬度	mg/L	44	48
カルシウム硬度	mg/L	31	35
マグネシウム硬度	mg/L	13	13
塩化物イオン	mg/L	10.4	13.0
全蒸発残留物	mg/L	109	123
全鉄	mg/L	0.26	0.16
COD	mg/L	3.0	3.1
BOD	mg/L	1.0	0.7
溶存酸素	mg/L	8.0	8.3
全マンガン	mg/L	0.04	0.03
アンモニウムイオン	mg/L	0.06	0.07
全窒素	mg/L	1.25	1.25
全リン	mg/L	0.09	0.07
硫酸イオン	mg/L	18.1	21.2
シリカ	mg/L	15.1	14.7
色度	度	5	4
懸濁物質	mg/L	11	6
備考	・月に1回測定している部分を水色で示しています。		

南八幡浄水場

令和4年度

月	日	曜日	天候	雨量 (mm)	気温 (℃)	水温(℃)		濁度(度)		pH		電気伝導率(mS/m)		酸消費量 (mg/L)	全硬度 (mg/L)	塩化物 イオン (mg/L)	全蒸発 残留物 (mg/L)	全鉄 (mg/L)	浄水薬品使用量 PAC(kg)	江戸川流量 (m3/秒)
						原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水							
5月	1	(日)	曇	7.0	13.4	14.3	14.9	2.2	1.6	7.1	7.3	11.6	13.8						325	170
	2	(月)	晴	15.0	13.4	14.3	14.4	6.6	2.1	7.1	7.2	21.1	12.8	21	38	13.2	89	0.11	522	133
	3	(火)	晴		15.5	14.3	14.5	2.4	2.1	7.1	7.2	15.8	13.6						222	115
	4	(水)	晴		17.7	15.8	15.4	1.9	1.7	7.2	7.3	13.4	13.6						128	107
	5	(木)	晴		20.9	17.3	16.8	1.8	1.5	7.1	7.3	14.0	13.8						188	83
	6	(金)	晴		21.3	18.4	18.4	3.7	1.8	7.2	7.3	14.1	14.7	25	46	12.8	110	0.15		74
	7	(土)	雨	7.0	18.2	19.0	18.9	1.4	1.7	7.2	7.3	14.5	13.8						222	93
	8	(日)	晴		19.4	18.8	18.9	4.0	1.3	7.1	7.2	15.8	15.6						257	88
	9	(月)	曇	7.5	15.6	17.9	18.4	3.0	1.9	7.1	7.2	13.6	14.7	25	47	12.0	110	0.15	171	96
	10	(火)	晴	0.5	14.8	16.4	17.2	7.6	2.3	7.1	7.2	13.6	13.3	24	43	10.4	100	0.18	351	83
	11	(水)	晴		18.8	16.4	16.4	4.3	2.0	7.2	7.2	12.7	12.7	22	41	9.8	94	0.17	342	70
	12	(木)	曇	1.5	20.3	17.9	17.6	3.3	2.0	7.1	7.2	12.9	13.7	24	42	11.4	100	0.17	171	58
	13	(金)	雨	32.0	19.3	17.8	17.8	2.6	1.8	7.1	7.2	13.4	13.3	22	42	11.1	103	0.14	385	65
	14	(土)	雨	9.5	20.9	19.5	19.0	4.0	1.5	7.1	7.2	18.1	16.0						137	110
	15	(日)	曇	1.5	17.1	17.9	18.9	13.8	1.5	7.1	7.2	13.7	16.2						351	165
	16	(月)	曇	7.5	14.5	15.8	16.9	9.5	1.3	7.1	7.2	11.7	13.2	22	42	11.2	98	0.09	522	129
	17	(火)	曇	0.5	16.5	16.1	16.2	9.6	2.3	7.1	7.1	13.1	12.5	23	40	10.1	97	0.12	342	83
	18	(水)	晴		19.2	16.1	16.3	5.7	1.9	7.1	7.1	14.4	14.8	24	44	14.7	121	0.44	360	67
	19	(木)	晴		21.8	17.3	17.4	3.6	1.7	7.1	7.2	14.2	15.6	25	45	17.0	115	0.13		60
	20	(金)	晴		23.1	17.9	18.0	3.1	1.8	7.2	7.3	14.2	14.7	25	44	13.6	105	0.12		52
	21	(土)	曇	15.5	20.4	18.9	18.7	3.2	1.5	7.2	7.3	15.2	15.4						120	53
	22	(日)	曇	2.0	18.4	19.4	19.2	1.2	1.5	7.1	7.3	16.6	16.3							53
	23	(月)	曇		19.0	20.8	20.5	2.8	2.6	7.1	7.4	18.6	17.7	32	56	14.8	128	0.09		69
	24	(火)	晴		22.4	20.3	20.6	6.0	2.3	7.1	7.3	16.8	17.8	31	57	15.0	124	0.12	179	102
	25	(水)	晴		24.4	21.3	21.1	4.9	1.9	7.1	7.3	16.1	16.8	27	53	13.6	123	0.11	351	90
	26	(木)	晴		22.8	21.4	21.6	3.6	2.0	7.1	7.2	15.7	16.2	26	51	14.1	116	0.12	171	66
	27	(金)	雨	13.5	20.3	21.3	21.7	4.0	2.5	7.1	7.2	14.9	16.3	26	48	15.2	114	0.14	163	77
	28	(土)	晴		23.8	21.3	21.4	7.8	2.0	7.1	7.3	16.5	17.1						350	399
	29	(日)	晴		26.3	18.1	19.7	51.3	2.1	6.9	7.1	9.8	13.4						864	255
	30	(月)	晴		24.5	19.6	19.7	16.8	1.5	7.0	7.0	12.0	11.7	20	37	8.7	86	0.08	770	150
	31	(火)	雨	12.0	18.6	20.8	20.8	8.1	1.9	7.0	7.1	14.1	13.5	23	44	9.6	98	0.12	415	122
	最高			32.0	26.3	21.4	21.7	51.3	2.6	7.2	7.4	21.1	17.8	32	57	17.0	128	0.44	864	399
	最低			13.4	14.3	14.4	1.2	1.3	6.9	7.0	9.8	11.7	20	37	8.7	86	0.08		52	
	平均			19.4	18.1	18.3	6.6	1.9	7.1	7.2	14.6	14.7	25	45	12.5	107	0.14		108	
	合計			132.5														8,379		

多項目試験結果		
実施日		5月12日
気温	℃	20.3
項目	単位	原水 配水
水温	℃	17.9 17.6
濁度	度	3.3 2.0
pH		7.1 7.2
電気伝導率	mS/m	12.9 13.7
酸消費量	mg/L	22 24
全硬度	mg/L	41 42
カルシウム硬度	mg/L	27 29
マグネシウム硬度	mg/L	14 13
塩化物イオン	mg/L	10.1 11.4
全蒸発残留物	mg/L	100 100
全鉄	mg/L	0.23 0.17
COD	mg/L	2.5 2.5
BOD	mg/L	0.6 0.7
溶存酸素	mg/L	8.4 9.1
全マンガン	mg/L	0.03 0.03
アンモニウムイオン	mg/L	0.05 0.06
全窒素	mg/L	1.03 1.02
全リン	mg/L	0.06 0.05
硫酸イオン	mg/L	17.5 18.1
シリカ	mg/L	15.4 15.1
色度	度	4 4
懸濁物質	mg/L	6 4
備考	・月に1回測定している部分を水色で示しています。	

南八幡浄水場

令和4年度

月	日	曜日	天候	雨量 (mm)	気温 (℃)	水温(℃)		濁度(度)		pH		電気伝導率(mS/m)		酸消費量 (mg/L)	全硬度 (mg/L)	塩化物 イオン (mg/L)	全蒸発 残留物 (mg/L)	全鉄 (mg/L)	浄水薬品使用量 PAC(kg)	江戸川流量 (m3/秒)
						原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水							
6月	1	(水)	曇		22.7	20.3	20.7	8.0	1.9	7.0	7.1	15.1	15.4	25	46	11.4	120	0.13	354	142
	2	(木)	晴		23.5	20.2	20.4	7.3	2.0	7.0	7.1	15.1	15.6	24	48	12.6	116	0.13	487	114
	3	(金)	晴	36.5	24.1	21.2	20.9	5.4	1.9	7.1	7.2	16.6	16.3	23	49	13.8	124	0.12	372	81
	4	(土)	晴		21.1	21.3	21.1	8.1	1.6	7.1	7.1	16.3	16.0						708	93
	5	(日)	晴		23.2	21.9	21.9	5.1	2.8	7.0	7.1	18.0	18.4						443	74
	6	(月)	雨	19.0	16.2	21.8	22.0	5.0	1.5	7.1	7.2	16.6	17.2	27	53	14.4	126	0.09	584	58
	7	(火)	曇	2.0	18.5	20.3	21.1	5.7	1.4	7.2	7.2	18.3	17.3	29	55	13.7	124	0.09	726	266
	8	(水)	曇		17.2	17.2	18.3	19.8	1.5	7.1	7.1	14.0	15.5	23	49	11.9	118	0.09	903	285
	9	(木)	雨	2.5	16.9	17.0	17.4	16.6	1.8	7.1	7.1	13.9	14.1	24	46	9.5	114	0.10	1,274	252
	10	(金)	曇		19.9	17.7	17.6	15.7	1.3	7.1	7.1	14.0	13.8	23	45	9.5	105	0.08	717	222
	11	(土)	曇	0.5	22.4	19.3	18.9	13.0	1.8	7.1	7.2	14.3	14.4						319	203
	12	(日)	曇	2.0	21.1	19.1	19.5	13.1	2.2	7.1	7.2	14.7	14.5						274	206
	13	(月)	晴		22.9	19.1	19.5	14.9	1.9	7.1	7.2	14.6	15.0	25	50	9.7	112	0.12	495	240
	14	(火)	曇		18.1	19.3	19.6	21.2	2.4	7.1	7.2	14.0	14.1	23	47	9.0	106	0.13	531	178
	15	(水)	雨	2.5	17.7	18.6	19.1	12.8	1.7	7.1	7.2	15.3	14.6	24	48	9.6	106	0.10	549	147
	16	(木)	曇		19.5	18.4	18.8	9.7	1.8	7.1	7.2	16.1	16.2	26	52	11.9	118	0.12	540	157
	17	(金)	曇		22.4	18.4	18.7	9.3	1.8	7.2	7.2	15.9	16.8	28	54	12.5	128	0.12	407	139
	18	(土)	曇	2.0	23.6	19.8	19.4	8.5	2.4	7.1	7.2	16.6	17.3						282	123
	19	(日)	晴		24.4	21.4	20.5	5.4	2.1	7.2	7.3	17.1	17.4						274	104
	20	(月)	曇		25.8	23.2	22.2	36.0	1.7	7.1	7.3	17.6	18.2	32	59	13.8	134	0.10	692	99
	21	(火)	曇	1.0	26.2	24.7	23.6	5.5	1.1	7.2	7.2	18.0	18.7	34	62	14.7	138	0.05	522	99
	22	(水)	曇	3.5	22.8	24.8	24.4	6.4	1.3	7.2	7.3	18.1	18.9	32	61	14.6	139	0.08	350	89
	23	(木)	曇		23.4	24.3	24.2	9.0	1.6	7.1	7.3	18.3	18.6	32	60	14.4	132	0.08	530	81
	24	(金)	晴		28.5	24.2	24.1	6.0	1.7	7.1	7.2	19.3	18.9	31	59	15.1	130	0.09	257	79
	25	(土)	晴		31.2	25.5	25.0	5.4	1.9	7.2	7.4	19.1	19.6						154	84
	26	(日)	晴		29.9	26.6	26.0	4.8	2.1	7.2	7.4	19.6	20.3						291	74
	27	(月)	晴		30.9	27.4	27.3	7.0	2.4	7.1	7.3	21.3	21.0	37	68	18.1	148	0.11	325	65
	28	(火)	晴		30.4	28.8	28.4	6.5	2.8	7.2	7.4	22.6	21.3	39	69	18.2	146	0.12	710	60
	29	(水)	晴		30.6	29.3	29.2	6.2	2.2	7.6	7.5	20.2	22.2	35	67	20.3	148	0.06	1,737	62
	30	(木)	晴		32.1	29.5	29.4	5.8	1.6	7.6	7.5	20.0	20.6	33	66	18.3	142	0.04	1,746	49
	最高			36.5	32.1	29.5	29.4	36.0	2.8	7.6	7.5	22.6	22.2	39	69	20.3	148	0.13	1,746	285
	最低				16.2	17.0	17.4	4.8	1.1	7.0	7.1	13.9	13.8	23	45	9.0	105	0.04		49
	平均				23.6	22.0	22.0	10.1	1.9	7.1	7.2	17.0	17.3	29	55	13.5	126	0.10		131
	合計			71.5															17,553	

多項目試験結果			
実施日		6月9日	
気温	℃	16.9	
項目	単位	原水	配水
水温	℃	17.0	17.4
濁度	度	16.6	1.8
pH		7.1	7.1
電気伝導率	mS/m	13.9	14.1
酸消費量	mg/L	23	24
全硬度	mg/L	47	46
カルシウム硬度	mg/L	32	33
マグネシウム硬度	mg/L	15	13
塩化物イオン	mg/L	8.0	9.5
全蒸発残留物	mg/L	141	114
全鉄	mg/L	0.77	0.10
COD	mg/L	4.5	3.0
BOD	mg/L	0.7	0.4
溶存酸素	mg/L	7.8	8.6
全マンガン	mg/L	0.06	0.04
アンモニウムイオン	mg/L	0.06	0.04
全窒素	mg/L	1.56	1.38
全リン	mg/L	0.13	0.03
硫酸イオン	mg/L	22.1	21.5
シリカ	mg/L	18.5	17.0
色度	度	6	3
懸濁物質	mg/L	37	5
備考	・月に1回測定している部分を水色で示しています。		

南八幡浄水場

令和4年度

月	日	曜日	天候	雨量 (mm)	気温 (℃)	水温(℃)		濁度(度)		pH		電気伝導率(mS/m)		酸消費量 (mg/L)	全硬度 (mg/L)	塩化物 イオン (mg/L)	全蒸発 残留物 (mg/L)	全鉄 (mg/L)	浄水薬品使用量 PAC(kg)	江戸川流量 (m3/秒)	
						原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	配水		
7月	1	(金)	晴		33.2	30.2	30.1	5.5	1.5	7.8	7.5	20.5	20.6	33	64	18.6	141	0.03	1,737	36	
	2	(土)	晴		30.3	30.3	30.4	5.1	2.1	7.6	7.6	22.3	22.8						1,467	35	
	3	(日)	晴		31.4	30.4	30.4	3.0	1.8	7.4	7.4	22.3	23.6						903	34	
	4	(月)	雨		1.5	26.7	29.8	30.0	3.2	2.3	7.2	7.3	23.3	23.4	41	72	19.6	156	0.06	407	45
	5	(火)	晴			29.4	29.7	29.6	2.7	2.4	7.2	7.3	23.5	23.4	44	73	19.4	157	0.06	452	67
	6	(水)	曇			26.9	28.1	28.9	6.9	2.5	7.2	7.3	24.2	27.6	47	78	28.7	177	0.07	770	63
	7	(木)	曇			25.4	26.9	27.8	8.0	2.5	7.2	7.3	20.7	24.4	41	72	23.2	160	0.08	602	44
	8	(金)	晴			27.7	26.9	27.0	4.6	2.2	7.2	7.3	21.6	21.9	39	68	19.0	156	0.07	620	53
	9	(土)	晴			27.9	27.1	26.9	4.7	2.2	7.2	7.3	20.4	20.9						575	36
	10	(日)	雨			26.8	27.3	27.4	4.7	2.2	7.2	7.4	22.9	23.4						549	34
	11	(月)	晴			29.7	27.7	27.6	5.4	2.2	7.2	7.4	25.1	24.1	41	70	24.4	163	0.06	593	32
	12	(火)	曇		16.0	27.2	28.3	28.3	4.3	2.4	7.2	7.4	23.8	24.3	42	71	23.0	164	0.05	425	34
	13	(水)	曇		79.5	24.2	27.6	27.8	6.0	2.2	7.2	7.3	25.4	24.0	46	74	20.5	164	0.06	770	131
	14	(木)	曇		19.5	24.7	24.4	25.7	26.0	1.8	6.9	7.1	14.0	18.6	34	58	16.3	132	0.09	1,452	226
	15	(金)	雨		20.5	25.1	24.5	24.6	12.5	1.8	6.8	6.9	15.3	15.0	29	48	11.5	112	0.08	894	134
	16	(土)	曇		2.5	24.0	24.1	24.6	10.2	2.1	7.0	7.0	15.9	17.0						634	340
	17	(日)	曇		5.5	25.4	22.1	22.9	84.8	2.1	7.0	7.1	10.7	14.1						1,557	475
	18	(月)	曇			26.9	22.6	22.6	22.3	1.7	7.0	7.0	13.8	13.5						1,044	332
	19	(火)	曇			29.0	24.8	24.0	17.1	1.5	7.0	7.0	13.0	14.2	28	47	8.6	111	0.06	898	234
	20	(水)	曇			30.1	24.6	24.7	14.7	2.5	7.0	7.0	14.9	14.5	29	48	8.3	112	0.07	710	176
	21	(木)	晴			29.9	24.9	25.2	14.6	1.9	7.1	7.1	16.4	16.0	33	54	9.7	122	0.07	692	150
	22	(金)	曇			29.4	25.6	25.8	12.8	1.9	7.2	7.2	17.2	17.6	34	58	11.3	134	0.09	522	118
	23	(土)	晴			29.6	26.3	26.5	13.9	2.2	7.2	7.3	17.5	18.5						342	121
	24	(日)	晴			29.3	27.4	27.4	16.9	1.7	7.1	7.4	18.3	18.6						522	153
	25	(月)	晴			31.2	27.8	27.8	9.4	2.2	7.1	7.3	17.1	17.8	33	58	12.1	131	0.09	702	109
	26	(火)	雨		11.0	26.6	28.9	28.3	6.8	2.3	7.2	7.2	20.0	17.8	35	57	12.3	130	0.09	522	89
	27	(水)	晴			29.8	28.0	27.9	8.3	1.9	7.2	7.3	17.1	19.0	37	59	15.1	132	0.08	522	92
	28	(木)	晴			29.9	28.3	28.3	6.8	1.9	7.2	7.3	19.8	18.5	37	59	14.2	129	0.08	702	90
	29	(金)	晴			30.6	29.8	29.2	9.0	1.8	7.3	7.4	20.6	20.1	40	65	14.9	140	0.07	513	232
	30	(土)	晴			30.2	27.3	28.2	18.5	2.1	7.0	7.3	14.6	17.6						750	189
	31	(日)	晴			32.4	28.6	28.7	16.9	1.8	7.1	7.2	15.0	15.5						903	149
	最高				79.5	33.2	30.4	30.4	84.8	2.5	7.8	7.6	25.4	27.6	47	78	28.7	177	0.09	1,737	475
	最低				24.0	22.1	22.6	2.7	1.5	6.8	6.9	10.7	13.5	28	47	8.3	111	0.03		32	
	平均				28.4	27.1	27.2	12.4	2.1	7.2	7.3	18.9	19.6	37	63	16.5	141	0.07		131	
	合計				156.0														23,751		

多項目試験結果			
実施日		7月14日	
気温	℃	24.7	
項目	単位	原水	配水
水温	℃	24.4	25.7
濁度	度	26.0	1.8
pH		6.9	7.1
電気伝導率	mS/m	14.0	18.6
酸消費量	mg/L	28	34
全硬度	mg/L	44	58
カルシウム硬度	mg/L	33	42
マグネシウム硬度	mg/L	12	16
塩化物イオン	mg/L	8.9	16.3
全蒸発残留物	mg/L	149	132
全鉄	mg/L	0.97	0.09
COD	mg/L	7.2	3.4
BOD	mg/L	1.2	0.8
溶存酸素	mg/L	4.2	6.2
全マンガン	mg/L	0.07	0.03
アンモニウムイオン	mg/L	0.16	0.13
全窒素	mg/L	1.85	1.49
全リン	mg/L	0.21	0.05
硫酸イオン	mg/L	18.1	24.1
シリカ	mg/L	14.9	13.3
色度	度	19	5
懸濁物質	mg/L	47	4
備考	・月に1回測定している部分を水色で示しています。		

南八幡浄水場

令和4年度

月	日	曜日	天候	雨量 (mm)	気温 (°C)	水温(°C)		濁度(度)		pH		電気伝導率(mS/m)		酸消費量 (mg/L)	全硬度 (mg/L)	塩化物 イオン (mg/L)	全蒸発 残留物 (mg/L)	全鉄 (mg/L)	浄水薬品使用量 PAC(kg)	江戸川流量 (m3/秒)
						原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水							
8月	1	(月)	晴		32.8	29.3	29.3	13.7	1.6	7.1	7.2	18.2	16.6	33	54	11.2	114	0.06	726	125
	2	(火)	晴		32.8	28.3	29.4	19.8	2.4	7.1	7.2	15.9	17.7	34	58	12.2	128	0.08	1,080	204
	3	(水)	晴		32.9	28.9	29.3	22.1	2.3	7.1	7.1	16.5	15.7	31	52	9.7	112	0.08	1,504	185
	4	(木)	曇	34.5	24.7	28.2	29.0	16.6	1.9	7.1	7.1	16.6	16.4	33	56	10.0	116	0.07	1,106	136
	5	(金)	曇		23.8	26.6	27.4	14.9	1.6	7.2	7.2	18.8	18.4	36	61	12.2	138	0.06	717	111
	6	(土)	曇		23.6	25.2	26.3	13.1	2.2	7.2	7.3	19.8	19.3						646	169
	7	(日)	曇		26.6	25.0	25.3	20.9	2.5	7.2	7.3	16.9	17.9						611	124
	8	(月)	晴		30.8	26.4	25.6	13.3	1.9	7.2	7.2	18.4	18.0	36	63	11.1	135	0.07	752	91
	9	(火)	晴		31.8	27.7	27.1	4.5	2.3	7.3	7.3	19.2	18.9	37	64	12.2	144	0.06	540	74
	10	(水)	晴		31.9	28.7	28.3	4.9	2.3	7.4	7.4	18.9	19.3	39	65	12.2	146	0.09	876	64
	11	(木)	晴		31.6	28.8	28.7	3.0	1.7	7.3	7.5	19.5	19.7						894	53
	12	(金)	晴		30.0	29.3	29.1	7.9	1.5	7.5	7.6	20.2	20.3	40	67	14.0	146	0.04	920	60
	13	(土)	晴	28.5	30.2	29.2	29.2	11.4	1.4	7.6	7.6	21.4	20.7						540	84
	14	(日)	曇		28.0	27.8	28.1	4.4	1.5	7.3	7.4	22.8	22.5						540	115
	15	(月)	晴		28.3	27.9	28.1	18.0	1.6	7.2	7.4	21.4	22.8	44	68	19.7	154	0.05	487	66
	16	(火)	曇		30.7	28.4	28.3	10.8	1.4	7.3	7.4	21.4	21.7	42	68	19.7	156	0.04	460	45
	17	(水)	曇		29.2	28.5	28.7	9.2	1.7	7.3	7.5	21.5	21.4	43	67	18.7	148	0.05	407	53
	18	(木)	雨	18.5	27.4	28.1	28.1	8.2	2.3	7.3	7.4	19.9	20.4	43	67	15.0	148	0.08	460	55
	19	(金)	晴		28.9	28.3	28.2	7.8	1.7	7.4	7.4	20.6	20.3	43	68	14.7	144	0.07	540	90
	20	(土)	晴	1.0	28.1	28.1	28.2	12.1	2.4	7.4	7.5	21.1	21.4						699	68
	21	(日)	雨		25.7	27.3	27.4	8.8	2.2	7.4	7.5	20.1	20.7						522	54
	22	(月)	曇		25.7	26.4	26.8	10.0	2.2	7.3	7.4	19.0	19.5	40	65	14.2	142	0.08	522	71
	23	(火)	曇		29.1	27.2	26.9	8.8	1.7	7.3	7.3	19.3	19.1	40	65	13.7	136	0.06	522	59
	24	(水)	晴		31.1	28.0	28.0	9.9	1.8	7.3	7.4	19.5	19.4	41	64	14.5	135	0.05	522	49
	25	(木)	曇		26.0	27.7	27.8	5.8	2.3	7.4	7.5	19.7	19.8	42	65	14.2	142	0.08	693	50
	26	(金)	曇		26.2	27.6	27.6	7.7	1.8	7.3	7.3	20.1	20.3	41	66	14.6	141	0.07	547	47
	27	(土)	晴	5.5	29.4	28.4	28.2	5.0	1.9	7.3	7.4	20.2	20.1						693	51
	28	(日)	雨	1.0	23.8	27.9	28.3	3.0	1.6	7.3	7.4	30.4	20.9						710	63
	29	(月)	晴		24.4	25.8	26.8	15.7	1.4	7.2	7.3	18.7	22.5	43	70	20.0	154	0.06	702	162
	30	(火)	曇	2.5	22.8	25.2	25.3	13.0	1.6	7.1	7.2	16.6	17.5	34	56	13.7	126	0.08	693	79
	31	(水)	曇		25.5	25.5	25.4	12.8	2.6	7.1	7.2	19.6	19.0	35	58	18.4	134	0.11	522	66
	最高			34.5	32.9	29.3	29.4	22.1	2.6	7.6	7.6	30.4	22.8	44	70	20.0	156	0.11	1,504	204
	最低				22.8	25.0	25.3	3.0	1.4	7.1	7.1	15.9	15.7	31	52	9.7	112	0.04		45
	平均				28.2	27.6	27.7	10.9	1.9	7.3	7.3	19.7	19.6	39	63	14.4	138	0.07		88
	合計			91.5															21,153	

多項目試験結果		
実施日		8月18日
気温	°C	27.4
項目	単位	原水 配水
水温	°C	28.1 28.1
濁度	度	8.2 2.3
pH		7.3 7.4
電気伝導率	mS/m	19.9 20.4
酸消費量	mg/L	44 43
全硬度	mg/L	67 67
カルシウム硬度	mg/L	48 48
マグネシウム硬度	mg/L	20 19
塩化物イオン	mg/L	13.4 15.0
全蒸発残留物	mg/L	152 148
全鉄	mg/L	0.25 0.08
COD	mg/L	3.6 2.9
BOD	mg/L	1.0 0.9
溶存酸素	mg/L	5.4 6.5
全マンガン	mg/L	0.03 0.02
アンモニウムイオン	mg/L	0.07 0.06
全窒素	mg/L	1.37 1.38
全リン	mg/L	0.10 0.07
硫酸イオン	mg/L	27.4 28.0
シリカ	mg/L	20.5 19.7
色度	度	6 4
懸濁物質	mg/L	12 4
備考	・月に1回測定している部分を水色で示しています。	

南八幡浄水場

令和4年度

月	日	曜日	天候	雨量 (mm)	気温 (℃)	水温(℃)		濁度(度)		pH		電気伝導率(mS/m)		酸消費量 (mg/L)	全硬度 (mg/L)	塩化物 イオン (mg/L)	全蒸発 残留物 (mg/L)	全鉄 (mg/L)	浄水薬品使用量 PAC(kg)	江戸川流量 (m3/秒)
						原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水							
9月	1	(木)	雨	19.5	27.0	26.4	26.3	7.8	2.3	7.3	7.3	19.1	19.9	38	61	19.2	140	0.09	693	60
	2	(金)	雨	4.5	23.6	26.5	26.6	10.2	1.6	7.2	7.3	23.6	20.8	43	66	16.5	144	0.06	531	57
	3	(土)	曇		24.0	25.7	26.3	13.5	2.0	7.3	7.3	21.7	22.8						342	73
	4	(日)	晴		25.4	26.2	26.1	8.2	1.9	7.2	7.4	22.6	23.7						351	64
	5	(月)	曇		25.1	26.1	26.1	6.0	1.8	7.3	7.4	22.4	22.5	49	74	17.7	152	0.07	522	88
	6	(火)	晴		28.8	27.4	26.7	10.3	1.9	7.3	7.4	24.4	24.0	48	78	18.6	164	0.07	522	70
	7	(水)	雨	8.5	28.0	27.6	27.6	4.9	2.4	7.3	7.4	25.6	26.2	48	83	23.9	176	0.06	522	61
	8	(木)	曇	40.5	24.1	26.6	27.1	5.0	1.5	7.3	7.4	19.8	24.0	46	77	19.1	164	0.07	692	78
	9	(金)	曇		24.1	25.7	26.1	10.1	1.8	7.2	7.3	22.1	21.6	43	65	18.8	144	0.08	522	231
	10	(土)	晴		26.7	24.4	24.9	14.1	1.8	7.3	7.3	18.1	21.4						522	186
	11	(日)	曇		23.8	24.4	24.7	12.1	2.1	7.2	7.3	19.6	18.5						522	160
	12	(月)	晴	3.0	26.4	25.1	25.0	10.0	1.9	7.3	7.3	20.3	20.8	38	69	14.9	150	0.08	710	118
	13	(火)	曇	0.5	24.9	25.7	25.5	9.4	1.3	7.3	7.3	21.3	20.5	40	66	14.0	147	0.07	522	96
	14	(水)	晴		28.9	26.7	26.3	10.2	1.5	7.3	7.3	23.4	21.5	42	70	15.4	153	0.05	522	80
	15	(木)	曇		23.9	26.5	26.7	14.5	1.7	7.4	7.4	24.3	22.3	43	72	16.1	156	0.07	513	73
	16	(金)	晴		25.3	25.8	26.4	5.9	1.3	7.3	7.4	28.2	24.4	45	74	20.0	164	0.06	523	67
	17	(土)	晴		27.4	25.8	26.3	9.4	1.6	7.4	7.5	27.4	25.0						443	76
	18	(日)	曇	61.5	28.9	26.3	26.5	3.9	1.8	7.4	7.5	25.0	25.4						407	76
	19	(月)	晴	1.0	28.7	26.2	26.2	8.5	1.2	7.3	7.4	21.2	23.2						530	186
	20	(火)	曇	20.0	27.2	25.6	26.2	8.6	2.2	7.4	7.4	19.0	21.7	42	70	16.8	152	0.10	388	236
	21	(水)	曇		17.9	23.8	24.5	10.0	2.1	7.3	7.3	19.8	18.8	40	63	12.9	133	0.12	699	268
	22	(木)	曇		20.2	21.9	23.0	12.7	1.8	7.3	7.4	18.6	20.0	41	67	13.4	146	0.11	742	188
	23	(金)	曇	34.0	20.8	21.8	22.1	10.8	2.4	7.4	7.4	19.1	18.6						531	160
	24	(土)	雨	60.5	25.1	23.0	22.7	14.9	2.1	7.3	7.4	15.9	20.4						549	229
	25	(日)	晴		22.8	21.8	22.4	21.8	1.6	7.1	7.3	14.3	18.4						893	813
	26	(月)	晴		24.4	21.9	22.4	14.7	1.7	7.2	7.1	15.8	15.7	33	54	9.3	111	0.11	814	468
	27	(火)	晴		24.6	22.2	22.5	9.4	2.2	7.2	7.2	17.2	17.0	38	61	8.8	122	0.13	628	311
	28	(水)	晴		23.1	22.5	22.6	6.7	1.9	7.3	7.3	18.6	17.9	40	64	9.5	131	0.12	460	228
	29	(木)	曇		23.1	22.9	23.0	8.4	1.8	7.3	7.3	20.2	19.4	42	68	11.0	141	0.12	425	189
	30	(金)	晴		24.5	22.9	23.1	9.0	1.6	7.3	7.4	21.8	20.6	44	71	12.7	143	0.09	548	166
	最高			61.5	28.9	27.6	27.6	21.8	2.4	7.4	7.5	28.2	26.2	49	83	23.9	176	0.13	893	813
	最低				17.9	21.8	22.1	3.9	1.2	7.1	7.1	14.3	15.7	33	54	8.8	111	0.05		57
	平均				25.0	24.8	25.1	10.0	1.8	7.3	7.3	21.0	21.2	42	69	15.4	147	0.09		172
	合計			253.5															16,588	

多項目試験結果			
実施日		9月8日	
気温	℃	24.1	
項目	単位	原水	配水
水温	℃	26.6	27.1
濁度	度	5.0	1.5
pH		7.3	7.4
電気伝導率	mS/m	19.8	24.0
酸消費量	mg/L	40	46
全硬度	mg/L	65	77
カルシウム硬度	mg/L	47	56
マグネシウム硬度	mg/L	17	21
塩化物イオン	mg/L	14.7	19.1
全蒸発残留物	mg/L	145	164
全鉄	mg/L	0.23	0.07
COD	mg/L	3.9	2.8
BOD	mg/L	0.5	0.4
溶存酸素	mg/L	5.0	6.6
全マンガン	mg/L	0.03	0.03
アンモニウムイオン	mg/L	0.10	0.03
全窒素	mg/L	1.81	1.76
全リン	mg/L	0.13	0.08
硫酸イオン	mg/L	25.6	32.9
シリカ	mg/L	23.1	20.7
色度	度	5	4
懸濁物質	mg/L	10	4
備考	・月に1回測定している部分を水色で示しています。		

南八幡浄水場

令和4年度

月	日	曜日	天候	雨量 (mm)	気温 (°C)	水温(°C)		濁度(度)		pH		電気伝導率(mS/m)		酸消費量 (mg/L)	全硬度 (mg/L)	塩化物 イオン (mg/L)	全蒸発 残留物 (mg/L)	全鉄 (mg/L)	浄水薬品使用量 PAC(kg)	江戸川流量 (m3/秒)
						原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水							
10月	1	(土)	晴		24.2	22.7	23.2	7.3	1.6	7.3	7.4	20.9	21.1						460	147
	2	(日)	晴		23.4	22.6	23.1	12.0	1.3	7.4	7.4	21.9	21.4						442	128
	3	(月)	曇		23.1	22.6	23.1	8.1	1.3	7.4	7.5	21.7	22.0	45	74	14.7	154	0.07	195	114
	4	(火)	晴		27.1	23.0	23.2	5.2	1.8	7.4	7.4	22.1	22.1	45	75	14.8	160	0.08	540	106
	5	(水)	曇	2.0	23.5	23.3	23.4	5.8	1.2	7.4	7.5	22.5	23.1	45	77	17.3	163	0.05	212	109
	6	(木)	雨	5.5	14.2	21.1	21.9	8.3	1.5	7.4	7.5	23.2	23.4	45	78	17.7	169	0.07	504	106
	7	(金)	雨	51.5	12.5	18.9	19.6	8.1	1.4	7.4	7.4	24.0	25.4	47	82	22.6	182	0.08	363	102
	8	(土)	曇		15.8	17.0	17.6	9.7	1.5	7.4	7.4	23.0	22.7						620	162
	9	(日)	晴	3.5	16.9	17.4	17.5	11.3	1.5	7.4	7.5	22.9	22.4						450	145
	10	(月)	曇	9.0	17.1	18.6	18.1	5.3	1.5	7.3	7.5	22.6	22.6						345	108
	11	(火)	晴		21.6	19.5	19.2	4.7	1.4	7.4	7.4	22.3	21.8	46	73	16.3	156	0.08	335	109
	12	(水)	雨		18.0	19.5	19.4	5.3	1.3	7.4	7.4	27.5	23.1	49	78	16.8	164	0.08	733	92
	13	(木)	雨	6.0	16.0	19.1	19.1	4.5	1.2	7.4	7.4	24.0	24.2	51	82	18.3	172	0.07	539	84
	14	(金)	雨	3.5	16.1	18.5	18.8	2.7	1.2	7.5	7.5	33.1	24.8	51	84	18.7	172	0.08	726	83
	15	(土)	曇	1.0	19.9	18.8	18.7	1.7	1.3	7.4	7.5	39.4	26.3						451	98
	16	(日)	曇		19.1	20.0	19.4	3.2	1.3	7.5	7.5	25.8	25.6						442	82
	17	(月)	曇	3.0	20.4	20.4	20.2	4.6	1.0	7.4	7.4	26.7	25.9	51	84	20.7	172	0.08	363	74
	18	(火)	曇	10.0	16.1	20.6	20.5	3.1	1.2	7.4	7.4	25.1	25.4	52	85	19.3	170	0.09	195	69
	19	(水)	曇	2.0	13.8	20.0	20.1	3.1	1.4	7.5	7.5	25.0	25.1	52	84	18.6	174	0.09	336	76
	20	(木)	晴		15.7	18.7	19.2	4.3	1.9	7.5	7.5	25.9	25.5	54	87	18.8	174	0.11	372	72
	21	(金)	晴		15.9	19.2	19.2	2.0	1.8	7.5	7.5	25.9	27.8	54	89	22.3	188	0.11	177	62
	22	(土)	曇		16.6	18.8	19.3	2.2	2.2	7.4	7.5	26.5	27.2							58
	23	(日)	晴		18.2	18.8	18.9	1.0	1.9	7.5	7.6	25.8	26.4							57
	24	(月)	雨		13.5	18.5	18.7	2.3	1.8	7.5	7.6	26.0	26.3	53	87	20.0	184	0.10	305	55
	25	(火)	曇		12.4	17.2	17.8	2.7	1.8	7.6	7.6	26.5	26.5	55	88	20.5	185	0.10	141	57
	26	(水)	晴	1.5	14.8	16.0	16.6	2.9	1.6	7.7	7.7	26.8	27.0	56	90	20.7	185	0.10	336	58
	27	(木)	晴		13.1	15.6	16.0	2.4	1.2	7.6	7.7	27.2	27.3	56	91	21.3	190	0.09	230	50
	28	(金)	曇		12.7	15.2	15.6	2.1	1.3	7.6	7.7	27.1	27.2	56	90	21.4	188	0.09	345	欠測
	29	(土)	晴		16.7	15.3	15.4	0.4	1.2	7.6	7.7	26.7	27.1						284	51
	30	(日)	晴		14.2	15.3	15.2	0.5	1.2	7.6	7.7	26.8	27.1						221	50
	31	(月)	晴		15.6	15.5	15.6	1.8	1.4	7.6	7.7	27.2	27.2	56	90	21.3	184	0.08	256	49
	最高			51.5	27.1	23.3	23.4	12.0	2.2	7.7	7.7	39.4	27.8	56	91	22.6	190	0.11	733	162
	最低			12.4	15.2	15.2	0.4	1.0	7.3	7.4	20.9	21.1	45	73	14.7	154	0.05		49	
	平均			17.4	19.0	19.1	4.5	1.5	7.4	7.5	25.6	24.9	51	84	19.1	174	0.09		87	
	合計			98.5														10,918		

多項目試験結果			
実施日		10月13日	
気温	°C	16.0	
項目	単位	原水	配水
水温	°C	19.1	19.1
濁度	度	4.5	1.2
pH		7.4	7.4
電気伝導率	mS/m	24.0	24.2
酸消費量	mg/L	48	51
全硬度	mg/L	79	82
カルシウム硬度	mg/L	56	59
マグネシウム硬度	mg/L	23	23
塩化物イオン	mg/L	19.0	18.3
全蒸発残留物	mg/L	178	172
全鉄	mg/L	0.21	0.07
COD	mg/L	2.9	2.6
BOD	mg/L	0.5	0.5
溶存酸素	mg/L	7.4	7.4
全マンガン	mg/L	0.02	0.02
アンモニウムイオン	mg/L	0.04	0.03
全窒素	mg/L	2.36	2.31
全リン	mg/L	0.11	0.06
硫酸イオン	mg/L	31.0	32.7
シリカ	mg/L	22.5	22.1
色度	度	4	3
懸濁物質	mg/L	8	5
備考	・月に1回測定している部分を水色で示しています。		

南八幡浄水場

令和4年度

月	日	曜日	天候	雨量 (mm)	気温 (℃)	水温(℃)		濁度(度)		pH		電気伝導率(mS/m)		酸消費量 (mg/L)	全硬度 (mg/L)	塩化物 イオン (mg/L)	全蒸発 残留物 (mg/L)	全鉄 (mg/L)	浄水薬品使用量 PAC(kg)	江戸川流量 (m3/秒)	
						原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	配水	配水	配水	配水				
1 月	1	(火)	曇		12.8	15.7	15.7	1.8	1.5	7.6	7.7	27.6	27.7	58	91	21.9	181	0.08	185	57	
	2	(水)	晴		16.4	16.2	16.1	2.0	1.3	7.6	7.7	28.0	28.0	57	93	22.8	175	0.08	450	46	
	3	(木)	晴		17.8	16.6	16.6	2.4	1.3	7.6	7.6	29.0	29.0						204	52	
	4	(金)	晴		17.8	16.8	17.0	2.0	1.5	7.6	7.6	29.1	29.2	58	94	23.5	185	0.09	194	46	
	5	(土)	曇		13.4	16.5	16.5	1.6	1.4	7.5	7.6	29.8	29.5						283	44	
	6	(日)	晴		13.7	16.1	16.3	2.1	1.6	7.5	7.6	28.9	29.3						256	47	
	7	(月)	晴		13.7	16.2	16.3	2.2	1.4	7.6	7.6	27.8	28.3	58	92	23.3	189	0.08	430	46	
	8	(火)	晴		15.4	16.4	16.4	2.2	1.0	7.6	7.6	28.3	29.0	57	93	24.0	183	0.05	350	44	
	9	(水)	晴		14.5	16.3	16.4	3.1	1.4	7.6	7.7	29.0	29.2	57	94	24.5	179	0.07	351	46	
	10	(木)	晴		16.1	16.3	16.5	2.7	1.4	7.6	7.7	29.3	29.3	56	93	24.8	181	0.07	232	44	
	11	(金)	晴		15.7	16.1	16.3	2.7	1.7	7.5	7.7	29.8	29.3	56	94	24.7	186	0.07	60	47	
	12	(土)	晴		15.8	16.1	16.2	2.2	1.1	7.7	7.7	28.8	29.1						522	45	
	13	(日)	晴		17.3	16.5	16.5	0.6	1.3	7.6	7.7	28.1	28.7						710	48	
	14	(月)	晴		16.9	16.4	16.7	3.3	1.3	7.6	7.7	27.6	28.1	54	91	24.8	180	0.05		47	
	15	(火)	雨		7.0	11.2	16.0	16.3	2.5	1.5	7.6	7.7	27.6	27.4	55	89	23.6	176	0.06	35	42
	16	(水)	晴			11.4	15.6	15.8	2.3	1.5	7.6	7.7	26.9	27.4	54	88	23.5	176	0.06		50
	17	(木)	晴			11.6	15.2	15.5	2.4	1.4	7.6	7.7	26.9	26.6	52	85	23.7	174	0.06	244	44
	18	(金)	晴			13.4	15.1	15.3	1.9	1.2	7.6	7.7	26.6	26.6	49	86	23.8	176	0.05	7	44
	19	(土)	晴			14.7	14.8	14.9	2.5	1.7	7.6	7.7	25.8	26.4						154	45
	20	(日)	曇		4.5	10.9	14.4	14.7	2.4	1.3	7.6	7.6	25.3	25.6							45
	21	(月)	雨		2.5	12.2	14.1	14.3	2.2	1.3	7.5	7.6	25.4	25.4	50	82	22.5	164	0.06	22	45
	22	(火)	晴			13.5	14.1	14.3	2.1	1.4	7.6	7.6	24.9	25.2	50	82	21.9	171	0.06	204	67
	23	(水)	雨		37.0	12.5	14.1	14.0	0.9	1.5	7.5	7.6	92.8	26.1						521	52
	24	(木)	晴		0.5	15.1	13.8	13.9	2.0	1.1	7.5	7.5	25.0	33.3	45	86	45.6	206	0.07	186	79
	25	(金)	晴			14.2	14.2	14.2	6.7	1.5	7.3	7.5	32.2	25.2	41	75	26.3	163	0.09	531	114
	26	(土)	曇		1.5	11.1	14.2	14.2	1.7	1.9	7.3	7.3	25.0	24.3						522	72
	27	(日)	晴			15.1	13.8	14.0	3.5	1.7	7.3	7.4	20.6	27.6							51
	28	(月)	曇			9.8	13.3	13.5	2.1	1.7	7.4	7.4	19.6	21.2	35	63	19.2	137	0.11	197	50
	29	(火)	曇		8.0	12.8	13.3	13.4	1.7	1.6	7.3	7.4	18.9	19.8	35	63	15.7	138	0.11		44
	30	(水)	曇		19.5	17.4	14.6	14.5	2.2	1.7	7.4	7.4	20.0	20.9	38	66	16.8	138	0.11		47
	最高				37.0	17.8	17.0	6.7	1.9	7.7	7.7	92.8	33.3	58	94	45.6	206	0.11	710	114	
	最低				9.8	13.3	13.4	0.6	1.0	7.3	7.3	18.9	19.8	35	63	15.7	137	0.05		42	
	平均				14.1	15.3	15.4	2.3	1.4	7.5	7.6	28.8	27.1	51	85	23.8	173	0.07		52	
	合計				80.5														6,850		

多項目試験結果			
実施日		11月10日	
気温	℃	16.1	
	項目	単位	原水 配水
水温		℃	16.3 16.5
濁度		度	2.7 1.4
pH			7.6 7.7
電気伝導率		mS/m	29.3 29.3
酸消費量		mg/L	58 56
全硬度		mg/L	91 93
カルシウム硬度		mg/L	67 68
マグネシウム硬度		mg/L	24 26
塩化物イオン		mg/L	24.1 24.8
全蒸発残留物		mg/L	187 181
全鉄		mg/L	0.13 0.07
COD		mg/L	3.0 2.7
BOD		mg/L	0.7 0.6
溶存酸素		mg/L	8.4 9.6
全マンガン		mg/L	0.02 0.01
アンモニウムイオン		mg/L	0.04 0.03
全窒素		mg/L	2.23 2.18
全リン		mg/L	0.08 0.06
硫酸イオン		mg/L	37.7 37.5
シリカ		mg/L	20.8 20.4
色度		度	4 2
懸濁物質		mg/L	5 2
備考	・月に1回測定している部分を水色で示しています。		

南八幡浄水場

令和4年度

月	日	曜日	天候	雨量 (mm)	気温 (°C)	水温(°C)		濁度(度)		pH		電気伝導率(mS/m)		酸消費量 (mg/L)	全硬度 (mg/L)	塩化物 イオン (mg/L)	全蒸発 残留物 (mg/L)	全鉄 (mg/L)	浄水薬品使用量 PAC(kg)	江戸川流量 (m3/秒)	
						原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	配水	配水	配水	配水				
1 2 月	1	(木)	雨		10.7	14.0	14.2	2.4	1.8	7.4	7.5	21.0	20.8	42	67	16.3	152	0.10		54	
	2	(金)	曇		8.1	13.5	13.6	1.9	1.7	7.4	7.5	22.7	22.3	47	74	17.3	152	0.08		44	
	3	(土)	晴		7.2	12.6	12.9	1.4	1.3	7.4	7.5	23.1	23.0							47	
	4	(日)	晴		7.0	12.6	12.6	1.7	1.0	7.5	7.6	23.7	23.9							48	
	5	(月)	曇		17.5	7.9	12.7	12.8	1.4	1.3	7.4	7.5	24.5	24.3	50	80	19.0	164	0.07		47
	6	(火)	雨		9.0	5.2	11.1	11.9	1.4	1.4	7.5	7.6	26.2	25.5	51	84	21.2	177	0.07		48
	7	(水)	晴			6.3	10.2	10.8	1.2	0.9	7.5	7.6	26.4	26.4	50	86	22.5	176	0.07	203	53
	8	(木)	晴			8.4	10.0	10.4	1.4	1.2	7.5	7.6	26.1	26.7	49	88	22.8	182	0.07		47
	9	(金)	晴			6.8	10.0	10.3	1.1	1.3	7.5	7.5	26.1	26.0	50	84	22.5	186	0.07		47
	10	(土)	晴			8.0	9.8	10.0	0.9	1.2	7.4	7.5	25.3	25.6							47
	11	(日)	晴			7.7	10.0	9.9	1.5	1.0	7.5	7.5	24.8	25.4							47
	12	(月)	晴			8.0	10.0	10.1	1.8	1.0	7.5	7.5	25.6	25.4	47	83	22.3	183	0.07		46
	13	(火)	雨		4.5	6.2	9.9	10.1	1.4	1.1	7.5	7.6	25.5	25.5	47	82	22.6	182	0.07		47
	14	(水)	晴			11.9	9.9	10.1	1.3	1.2	7.5	7.5	25.5	25.8	47	82	22.7	190	0.07		44
	15	(木)	晴			5.4	9.7	9.9	1.4	1.1	7.5	7.5	26.1	26.2	47	83	22.7	185	0.06		44
	16	(金)	晴			6.0	9.5	9.8	1.2	1.0	7.4	7.5	26.1	26.5	47	84	22.2	186	0.08		42
	17	(土)	曇		3.0	5.9	9.4	9.5	1.1	0.9	7.4	7.5	26.3	26.7							46
	18	(日)	曇		2.5	6.0	9.2	9.4	1.1	0.9	7.5	7.6	26.3	26.4							44
	19	(月)	晴			5.7	8.3	8.7	1.1	0.9	7.5	7.6	26.1	26.2	46	83	21.7	182	0.08	159	47
	20	(火)	晴			4.0	8.2	8.4	0.9	1.1	7.5	7.5	26.5	26.7	48	85	22.1	188	0.08		45
	21	(水)	曇			4.7	7.9	8.3	1.0	1.2	7.4	7.5	27.4	27.0	48	85	23.0	190	0.09		44
	22	(木)	雨		14.5	5.4	7.8	8.2	1.1	1.2	7.5	7.6	27.2	27.0	47	85	23.4	191	0.09		46
	23	(金)	晴			6.7	7.0	7.5	1.2	1.2	7.6	7.6	25.8	26.8	44	82	23.0	172	0.10		58
	24	(土)	晴			7.0	6.9	6.4	1.5	1.4	7.6	7.6	25.6	26.2							52
	25	(日)	晴			6.9	6.7	6.6	1.3	1.9	7.5	7.7	25.2	26.1							49
	26	(月)	晴			6.1	6.6	6.6	1.7	1.6	7.6	7.7	25.0	25.6	45	80	21.8	166	0.12		50
	27	(火)	晴			5.6	6.5	6.7	1.7	1.7	7.6	7.7	23.9	24.3	43	74	20.7	156	0.12		47
	28	(水)	晴			4.3	6.5	6.6	1.4	1.8	7.6	7.6	23.6	23.9	43	73	20.3	154	0.12		45
	29	(木)	晴			7.2	6.5	6.8	2.0	2.1	7.6	7.6	23.1	23.9							46
	30	(金)	晴			4.3	6.5	6.7	1.4	2.3	7.6	7.6	23.9	23.8							47
	31	(土)	曇			4.5	6.5	6.6	1.7	1.8	7.5	7.6	24.2	24.1							48
	最高			17.5	11.9	14.0	14.2	2.4	2.3	7.6	7.7	27.4	27.0	51	88	23.4	191	0.12	203	58	
	最低				4.0	6.5	6.4	0.9	0.9	7.4	7.5	21.0	20.8	42	67	16.3	152	0.06		42	
	平均				6.6	9.2	9.4	1.4	1.3	7.5	7.6	25.1	25.3	47	81	21.5	176	0.08		47	
	合計			51.0															362		

多項目試験結果			
実施日		12月8日	
気温	°C	8.4	
	項目	単位	原水 配水
水温		°C	10.0 10.4
濁度		度	1.4 1.2
pH			7.5 7.6
電気伝導率		mS/m	26.1 26.7
酸消費量		mg/L	48 49
全硬度		mg/L	84 88
カルシウム硬度		mg/L	61 65
マグネシウム硬度		mg/L	23 23
塩化物イオン		mg/L	22.0 22.8
全蒸発残留物		mg/L	180 182
全鉄		mg/L	0.09 0.07
COD		mg/L	2.7 2.6
BOD		mg/L	0.4 0.5
溶存酸素		mg/L	8.5 10.5
全マンガン		mg/L	0.01 0.01
アンモニウムイオン		mg/L	0.05 0.04
全窒素		mg/L	2.41 2.36
全リン		mg/L	0.10 0.09
硫酸イオン		mg/L	33.8 36.2
シリカ		mg/L	23.5 23.3
色度		度	3 3
懸濁物質		mg/L	2 2
備考	・月に1回測定している部分を水色で示しています。		

南八幡浄水場

令和4年度

月	日	曜日	天候	雨量 (mm)	気温 (°C)	水温(°C)		濁度(度)		pH		電気伝導率(mS/m)		酸消費量 (mg/L)	全硬度 (mg/L)	塩化物 イオン (mg/L)	全蒸発 残留物 (mg/L)	全鉄 (mg/L)	浄水薬品使用量 PAC(kg)	江戸川流量 (m3/秒)	
						原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	配水		
1月	1	(日)	晴		4.3	6.6	6.4	1.4	1.9	7.6	7.7	23.6	24.2						0	47	
	2	(月)	晴		5.3	6.3	6.8	1.0	1.7	7.6	7.7	24.2	24.1						0	47	
	3	(火)	晴		5.1	6.6	6.8	0.9	1.4	7.6	7.7	24.5	24.5						150	48	
	4	(水)	晴		5.6	6.5	6.7	0.9	1.1	7.6	7.6	24.2	24.6	40	77	22.0	163	0.07	0	47	
	5	(木)	晴		5.2	6.3	6.5	1.3	1.4	7.7	7.7	23.6	24.2	39	75	25.8	155	0.09	247	46	
	6	(金)	晴		3.1	6.1	6.3	1.3	1.0	7.7	7.6	23.5	23.8	37	75	20.8	158	0.07	0	45	
	7	(土)	晴		5.7	6.4	6.5	1.3	1.1	7.7	7.7	23.5	23.7						195	44	
	8	(日)	晴		5.4	6.4	6.6	0.9	1.1	7.6	7.6	23.4	23.6						0	44	
	9	(月)	晴		5.9	6.7	6.8	0.9	1.2	7.6	7.6	23.0	23.2						0	43	
	10	(火)	晴		7.0	6.6	6.7	1.3	1.2	7.7	7.7	23.3	23.3	39	76	18.5	156	0.09	168	42	
	11	(水)	晴		2.9	6.2	6.4	1.3	1.2	7.7	7.5	24.1	24.3	39	76	20.5	169	0.07	726	42	
	12	(木)	晴		3.6	6.4	6.6	1.2	1.5	7.6	7.6	24.3	24.4	41	77	19.8	167	0.10	97	41	
	13	(金)	晴		5.9	6.8	6.8	1.5	1.9	7.6	7.5	24.5	24.9	41	79	17.6	178	0.11	363	44	
	14	(土)	雨		1.5	8.7	7.5	7.3	1.7	2.1	7.5	7.5	24.0	24.9						0	43
	15	(日)	曇		3.5	11.1	7.6	7.7	1.5	1.9	7.6	7.6	24.1	24.3						53	44
	16	(月)	曇		7.0	7.3	7.5	7.5	1.4	1.8	7.6	7.6	24.3	24.6	46	77	17.7	174	0.10	18	47
	17	(火)	曇		1.5	3.3	6.9	7.1	1.6	1.8	7.5	7.5	24.7	25.0	45	78	18.1	175	0.11	0	53
	18	(水)	曇			4.4	7.1	7.2	1.2	1.4	7.5	7.5	24.5	24.6	43	76	18.4	169	0.09	194	44
	19	(木)	晴			4.4	7.7	7.5	1.5	1.4	7.4	7.5	25.1	24.5	42	75	18.6	168	0.09	0	43
	20	(金)	晴		1.0	6.2	7.9	7.8	1.6	1.4	7.4	7.4	24.2	24.7	43	75	19.8	170	0.09	150	39
	21	(土)	晴			5.2	7.7	7.8	1.6	1.8	7.4	7.5	24.1	24.2						0	41
	22	(日)	曇			3.0	7.0	7.1	1.4	1.6	7.5	7.5	23.1	23.8						0	44
	23	(月)	雨		1.5	3.7	7.0	7.2	1.3	1.4	7.6	7.5	22.7	23.6	40	72	19.0	159	0.08	0	40
	24	(火)	雨		1.0	4.2	7.0	7.1	1.5	1.5	7.7	7.6	23.4	23.7	41	71	19.5	158	0.09	311	44
	25	(水)	晴			-0.1	5.8	6.3	2.1	1.8	7.7	7.7	26.2	24.9	42	75	20.9	167	0.12	351	44
	26	(木)	晴			2.2	5.2	5.5	2.6	1.8	7.7	7.5	27.1	27.0	45	80	24.1	178	0.10	539	42
	27	(金)	曇		0.5	2.3	5.6	5.7	2.4	2.5	7.7	7.6	26.9	27.1	42	83	23.5	188	0.12	222	42
	28	(土)	晴			4.0	5.1	5.6	3.2	2.7	7.8	7.6	26.6	27.2						300	42
	29	(日)	晴			2.2	5.0	5.2	3.1	2.7	7.8	7.6	26.2	26.8						676	42
	30	(月)	晴			2.4	4.9	5.0	3.7	2.9	7.6	7.7	26.8	26.6	42	83	23.2	183	0.14	522	41
	31	(火)	晴			3.2	4.2	4.6	3.5	3.0	7.6	7.6	26.9	26.7	42	82	23.9	183	0.15	282	40
	最高			7.0	11.1	7.9	7.8	3.7	3.0	7.8	7.7	27.1	27.2	46	83	25.8	188	0.15	726	53	
	最低				-0.1	4.2	4.6	0.9	1.0	7.4	7.4	22.7	23.2	37	71	17.6	155	0.07		39	
	平均				4.6	6.5	6.6	1.7	1.7	7.6	7.6	24.5	24.7	41	77	20.6	169	0.10		44	
	合計			17.5															5,564		

多項目試験結果			
実施日	1月12日		
気温	°C	3.6	
項目	単位	原水	配水
水温	°C	6.4	6.6
濁度	度	1.2	1.5
pH		7.6	7.6
電気伝導率	mS/m	24.3	24.4
酸消費量	mg/L	40	41
全硬度	mg/L	76	77
カルシウム硬度	mg/L	55	56
マグネシウム硬度	mg/L	21	22
塩化物イオン	mg/L	19.7	19.8
全蒸発残留物	mg/L	162	167
全鉄	mg/L	0.09	0.10
COD	mg/L	2.6	2.7
BOD	mg/L	0.9	1.0
溶存酸素	mg/L	11.5	12.0
全マンガン	mg/L	0.01	0.02
アンモニウムイオン	mg/L	0.09	0.08
全窒素	mg/L	2.12	2.14
全リン	mg/L	0.06	0.06
硫酸イオン	mg/L	39.0	40.4
シリカ	mg/L	22.1	21.9
色度	度	3	3
懸濁物質	mg/L	2	2
備考	・月に1回測定している部分を水色で示しています。		

南八幡浄水場

令和4年度

月	日	曜日	天候	雨量 (mm)	気温 (°C)	水温(°C)		濁度(度)		pH		電気伝導率(mS/m)		酸消費量 (mg/L)	全硬度 (mg/L)	塩化物 イオン (mg/L)	全蒸発 残留物 (mg/L)	全鉄 (mg/L)	浄水薬品使用量 PAC(kg)	江戸川流量 (m3/秒)
						原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	
2月	1	(水)	晴		2.7	4.5	4.7	3.1	3.3	7.6	7.6	27.1	27.1	43	83	24.4	187	0.15	77	40
	2	(木)	晴		5.6	5.0	5.1	2.9	2.5	7.8	7.7	26.6	26.9	42	83	24.7	182	0.12	693	40
	3	(金)	曇		5.6	5.2	5.2	2.5	1.7	7.8	7.6	27.1	27.4	42	83	25.7	185	0.09	864	38
	4	(土)	曇		4.2	5.5	5.4	2.9	2.0	7.7	7.5	27.5	28.0						522	38
	5	(日)	晴		5.7	5.9	5.8	3.3	2.3	7.8	7.5	27.3	28.1						702	38
	6	(月)	晴		6.7	6.3	6.3	3.4	1.9	7.8	7.5	26.9	27.9	44	85	26.1	189	0.10	873	38
	7	(火)	晴		7.7	6.9	6.9	3.2	1.9	7.6	7.4	27.1	27.9	44	85	26.0	188	0.11	1,044	38
	8	(水)	曇		8.3	7.7	7.6	4.1	1.3	8.0	7.5	27.1	27.3	42	83	27.3	183	0.05	2,358	38
	9	(木)	晴		6.6	7.7	7.7	6.6	1.9	8.3	7.6	29.5	28.6	44	85	29.1	190	0.05	1,822	40
	10	(金)	雪	21.0	1.5	7.8	7.7	6.4	1.2	8.3	7.6	30.0	30.0	43	85	33.1	196	0.03	1,637	37
	11	(土)	晴		10.2	7.7	7.7	6.3	2.0	8.1	7.7	31.2	30.5						1,611	43
	12	(日)	晴		7.4	8.3	8.1	6.2	1.4	8.3	7.7	29.9	30.4						1,806	43
	13	(月)	雨	11.5	9.5	9.0	9.1	6.5	1.4	8.3	7.6	30.4	30.3	44	87	34.2	200	0.05	1,637	36
	14	(火)	曇		4.5	8.6	8.7	5.4	2.2	7.9	7.6	29.1	30.1	47	86	31.6	203	0.05	1,442	36
	15	(水)	曇		2.8	7.4	7.8	5.1	1.7	7.8	7.6	29.0	29.0	45	84	30.9	196	<0.03	1,535	40
	16	(木)	晴		3.4	6.7	7.2	5.0	1.6	7.9	7.6	27.5	28.6	43	81	30.4	198	0.04	1,575	37
	17	(金)	晴		3.8	6.9	7.2	5.2	1.9	8.0	7.6	26.1	27.7	42	79	27.9	180	0.05	1,582	34
	18	(土)	晴		7.0	7.6	7.6	5.2	1.8	8.0	7.6	26.0	27.1						1,412	36
	19	(日)	曇		8.3	8.2	8.3	4.2	1.2	8.0	7.5	26.5	26.5						1,737	36
	20	(月)	晴		10.3	8.2	8.4	4.2	1.4	8.0	7.6	27.2	27.1	41	81	26.7	178	0.03	1,566	37
	21	(火)	晴		5.1	7.9	8.4	5.6	1.5	8.1	7.6	29.0	28.4	43	84	28.0	190	0.04	1,917	41
	22	(水)	晴		4.3	7.4	7.6	7.0	1.3	8.6	7.7	29.6	30.3	44	87	33.0	205	<0.03	2,601	38
	23	(木)	曇		5.6	8.1	8.0	7.5	1.3	8.8	7.6	30.0	30.5						2,857	34
	24	(金)	曇	0.5	7.4	8.1	8.2	8.3	1.3	8.7	7.6	30.6	31.0	43	88	33.9	208	<0.03	3,071	35
	25	(土)	晴		9.2	8.9	8.9	9.1	1.6	9.0	7.7	30.2	31.1						3,089	34
	26	(日)	晴		6.2	8.0	8.6	7.9	1.1	8.8	7.6	29.6	30.7						2,726	35
	27	(月)	晴		8.2	7.7	8.2	8.1	1.1	8.7	7.5	31.8	29.8	39	84	33.1	196	<0.03	3,097	34
	28	(火)	晴		8.8	8.3	8.5	8.4	1.6	9.1	7.7	29.7	30.9	41	86	36.7	208	<0.03	3,796	33
最高				21.0	10.3	9.0	9.1	3.3	9.1	7.7	31.8	31.1	47	88	36.7	208	0.15	3,796	43	
最低				1.5	4.5	4.7	2.5	1.1	7.6	7.4	26.0	26.5	39	79	24.4	178	<0.03		33	
平均				6.3	7.3	7.5	5.5	1.7	8.2	7.6	28.6	28.9	43	84	29.6	193	0.05		37	
合計				33.0														49,649		

多項目試験結果			
実施日		2月9日	
気温	°C	6.6	
項目	単位	原水	配水
水温	°C	7.7	7.7
濁度	度	6.6	1.9
pH		8.3	7.6
電気伝導率	mS/m	29.5	28.6
酸消費量	mg/L	47	44
全硬度	mg/L	85	85
カルシウム硬度	mg/L	61	62
マグネシウム硬度	mg/L	25	23
塩化物イオン	mg/L	29.0	29.1
全蒸発残留物	mg/L	196	190
全鉄	mg/L	0.19	0.05
COD	mg/L	5.7	4.1
BOD	mg/L	3.0	1.8
溶存酸素	mg/L	13.8	13.4
全マンガン	mg/L	0.03	0.02
アンモニウムイオン	mg/L	0.02	0.01
全窒素	mg/L	2.57	2.13
全リン	mg/L	0.12	0.04
硫酸イオン	mg/L	39.3	41.5
シリカ	mg/L	20.5	20.0
色度	度	7	3
懸濁物質	mg/L	9	5
備考	・月に1回測定している部分を水色で示しています。		

南八幡浄水場

令和4年度

月	日	曜日	天候	雨量 (mm)	気温 (°C)	水温(°C)		濁度(度)		pH		電気伝導率(mS/m)		酸消費量 (mg/L)	全硬度 (mg/L)	塩化物 イオン (mg/L)	全蒸発 残留物 (mg/L)	全鉄 (mg/L)	浄水薬品使用量	江戸川流量
						原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	PAC(kg)	(m3/秒)
3月	1	(水)	曇		11.4	9.1	9.2	8.0	1.4	9.0	7.6	28.0	29.4	39	84	33.2	196	<0.03	3,645	36
	2	(木)	曇		14.9	10.3	10.3	9.7	1.7	9.1	7.7	29.2	29.6	39	85	33.8	196	<0.03	4,005	37
	3	(金)	晴		7.3	9.8	10.0	9.6	1.4	8.8	7.6	30.7	30.9	42	87	34.8	204	<0.03	3,474	37
	4	(土)	晴		8.4	10.4	10.4	11.0	1.9	9.1	7.7	30.4	31.6						3,491	35
	5	(日)	晴		8.9	10.7	10.9	12.0	1.8	9.1	7.7	30.4	31.9						3,913	33
	6	(月)	曇	1.0	8.5	11.7	11.5	15.1	1.5	9.3	7.7	30.2	31.9	43	88	37.3	210	<0.03	4,380	32
	7	(火)	晴		11.6	12.5	12.0	12.8	1.7	9.4	7.9	29.5	31.2	41	86	37.4	205	<0.03	4,681	34
	8	(水)	晴		12.4	14.2	12.8	11.6	1.9	9.5	8.0	29.7	31.9	40	86	38.8	209	<0.03	5,581	35
	9	(木)	晴		14.6	14.1	12.9	14.2	1.9	9.4	7.6	30.9	31.8	39	86	40.1	206	<0.03	6,187	34
	10	(金)	曇		17.5	15.2	14.5	12.9	1.9	9.5	7.8	32.6	33.2	39	88	41.5	212	<0.03	5,930	34
	11	(土)	晴		15.3	14.3	14.1	10.7	2.9	9.1	7.7	36.5	35.4						4,518	35
	12	(日)	晴		14.3	14.8	14.9	9.8	2.1	9.2	7.7	37.8	38.2						5,408	37
	13	(月)	曇	3.0	16.4	15.4	15.3	10.8	1.6	9.0	7.6	39.2	39.3	45	95	52.4	254	<0.03	5,040	31
	14	(火)	曇		7.4	14.8	15.0	6.7	1.4	8.5	7.4	39.3	40.2	49	96	53.0	261	<0.03	4,266	36
	15	(水)	晴		12.9	14.8	14.8	5.8	1.2	8.6	7.4	38.3	39.9	48	94	51.3	260	<0.03	3,851	44
	16	(木)	晴		14.2	15.1	15.3	6.0	1.7	8.6	7.6	37.9	39.2	49	93	50.2	242	0.03	3,188	36
	17	(金)	曇		14.4	15.5	15.8	6.4	1.4	8.6	7.6	37.3	38.7	47	93	53.4	252	<0.03	2,894	36
	18	(土)	雨	28.0	8.9	14.7	14.8	13.3	1.6	7.9	7.6	37.1	37.8						1,434	42
	19	(日)	晴		9.4	13.7	14.2	6.6	1.6	8.4	7.7	25.2	31.4						1,266	78
	20	(月)	晴		12.4	13.1	13.6	5.9	1.9	7.5	7.5	24.7	25.5	40	72	26.8	174	0.08	1,080	44
	21	(火)	曇		13.7	13.5	13.7	4.6	1.7	7.4	7.4	23.4	24.6						829	40
	22	(水)	晴		18.1	13.8	14.0	5.2	2.0	7.3	7.5	22.5	23.3	37	67	23.4	158	0.08	1,215	40
	23	(木)	雨	14.0	16.9	15.1	14.9	4.0	1.4	7.5	7.4	21.6	22.7	36	66	21.6	163	0.05	1,044	39
	24	(金)	曇	6.5	18.3	15.7	15.6	4.1	1.5	7.6	7.5	21.6	21.6	35	62	20.5	132	0.05	838	46
	25	(土)	雨	21.0	11.0	15.5	15.6	4.0	1.7	7.6	7.5	20.9	21.3						710	56
	26	(日)	雨	14.5	11.4	15.3	15.7	1.3	1.8	7.3	7.4	21.4	21.2						522	106
	27	(月)	曇		13.4	13.7	14.3	6.3	1.7	7.2	7.3	18.1	19.4	34	58	18.2	118	0.10	873	131
	28	(火)	雨	1.0	9.7	12.4	13.4	6.2	1.0	7.2	7.2	15.1	16.9	28	51	14.8	98	0.06	1,044	125
	29	(水)	曇	2.5	11.8	11.8	12.3	5.3	0.9	7.2	7.2	14.1	15.5	27	48	12.6	92	0.05	1,044	92
	30	(木)	曇	1.0	13.8	12.8	12.8	3.7	0.8	7.2	7.2	14.5	14.7	26	46	11.8	92	0.05	1,044	81
	31	(金)	曇		15.6	14.7	14.2	2.6	0.7	7.2	7.2	15.9	15.3	27	48	12.1	92	0.04	613	72
	最高			28.0	18.3	15.7	15.8	15.1	2.9	9.5	8.0	39.3	40.2	49	96	53.4	261	0.10	6,187	131
	最低			7.3	9.1	9.2	1.3	0.7	7.2	7.2	14.1	14.7	26	46	11.8	92	<0.03		31	
	平均			12.7	13.5	13.5	7.9	1.6	8.3	7.5	27.9	28.9	39	76	32.7	183	<0.03		51	
	合計			92.5														88,008		

多項目試験結果			
実施日		3月16日	
気温	°C	14.2	
項目	単位	原水	配水
水温	°C	15.1	15.3
濁度	度	6.0	1.7
pH		8.6	7.6
電気伝導率	mS/m	37.9	39.2
酸消費量	mg/L	56	49
全硬度	mg/L	92	93
カルシウム硬度	mg/L	66	67
マグネシウム硬度	mg/L	26	26
塩化物イオン	mg/L	44.5	50.2
全蒸発残留物	mg/L	248	242
全鉄	mg/L	0.19	0.03
COD	mg/L	6.6	4.9
BOD	mg/L	5.1	1.8
溶存酸素	mg/L	10.9	10.6
全マンガン	mg/L	0.13	0.02
アンモニウムイオン	mg/L	0.26	0.09
全窒素	mg/L	3.31	2.92
全リン	mg/L	0.17	0.05
硫酸イオン	mg/L	43.2	45.2
シリカ	mg/L	17.6	15.5
色度	度	16	6
懸濁物質	mg/L	10	4
備考	・月に1回測定している部分を水色で示しています。		