南八幡浄水場　令和8年度

月	日	曜日	天候	雨量(mm)	気温(℃)	水温(℃)		濁度(度)		pH		電気伝導率(mS/m)		酸消費量(mg/L)	全硬度(mg/L)	塩化物イオン(mg/L)	全蒸発残留物(mg/L)	全鉄(mg/L)	浄水薬品使用量	江戸川流量
						原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	PAC(kg)	(m3/秒)
4月	1	(水)	雨	17.5	17.1	16.5	16.5	6.0	2.4	7.9	7.7	23.5	23.8	44	68	24.0	154	0.04	496	26
	2	(木)	雨	22.5	9.3	16.0	16.1	4.2	3.5	7.5	7.7	23.8	23.3	45	66	21.5	156	0.09	214	39
	3	(金)	晴		14.4	14.7	15.4	5.3	3.1	7.4	7.5	22.3	22.9	44	67	20.5	152	0.12	419	133
	4	(土)	曇	8.5	14.0	14.8	15.0	6.4	3.7	7.2	7.4	21.5	21.4						248	81
	5	(日)	曇	6.0	16.8	14.8	15.2	4.5	3.0	7.2	7.3	16.4	20.6						43	63
	6	(月)	晴		19.4	15.8	15.6	3.7	2.5	7.2	7.3	16.9	19.8	32	59	21.4	134	0.14	77	62
	7	(火)	曇	0.5	18.1	16.2	16.1	2.8	1.9	7.3	7.3	17.8	18.5	32	54	17.2	126	0.11	26	61
	8	(水)	晴		12.1	15.5	15.4	2.9	2.3	7.4	7.5	19.7	18.2	34	56	14.3	126	0.13	120	62
	9	(木)	晴		16.7	15.6	15.7	3.4	2.5	7.5	7.5	19.3	19.1	36	58	16.3	134	0.13	0	52
	10	(金)	雨	15.0	17.8	16.3	16.1	3.6	2.0	7.5	7.5	19.6	19.8	36	59	17.3	128	0.08	94	47
	11	(土)	晴		20.1	16.5	16.5	3.8	2.0	7.4	7.5	20.0	20.8						7	38
	12	(日)	晴		17.0	17.2	17.2	2.8	2.0	7.3	7.4	18.9	19.4						26	35
	13	(月)	曇		19.1	17.7	17.8	3.7	2.0	7.4	7.5	18.9	19.3	36	58	16.8	122	0.06	0	43
	14	(火)	曇		17.3	18.3	18.3	3.3	1.9	7.5	7.6	19.1	19.0	37	58	16.5	125	0.05	171	39
	15	(水)	晴	8.0	18.8	19.1	19.0	4.7	2.6	7.5	7.7	20.0	19.4	39	57	16.7	128	0.06	334	32
	16	(木)	晴	2.5	17.9	19.5	19.5	5.8	3.3	7.7	7.6	20.6	20.3	41	60	18.1	131	0.06	676	32
	17	(金)	晴		13.4	19.0	19.2	6.2	3.7	7.7	7.7	20.8	20.9	42	63	17.6	148	0.08	519	40
	18	(土)	曇		15.7	19.4	19.3	4.7	2.6	7.9	7.8	19.7	20.2						663	32
	19	(日)	晴		19.7	19.9	20.1	5.4	1.9	8.3	7.9	21.1	21.0						937	26
	20	(月)	晴		19.8	20.3	20.4	5.7	2.0	8.0	7.8	21.7	21.9	42	61	21.5	146	0.04	1,087	26
	21	(火)	曇		20.9	20.4	20.7	8.6	1.8	8.2	7.8	23.2	22.7	44	64	22.3	150	0.06	1,326	29
	22	(水)	晴		20.0	20.2	20.2	9.4	2.6	8.2	7.7	23.1	23.1	46	65	21.2	156	0.05	1,282	31
	23	(木)	曇	26.5	17.5	20.0	20.2	8.6	2.6	8.0	7.8	32.8	29.0	47	79	36.7	182	0.05	787	27
	24	(金)	曇	0.5	15.0	19.3	19.5	7.6	3.3	7.7	7.6	32.8	33.9	48	77	49.1	210	0.07	451	29
	25	(土)	曇		15.1	18.9	19.2	9.7	3.4	8.0	7.7	23.4	25.6						424	52
	26	(日)	晴		17.2	18.9	18.9	8.8	2.7	8.2	7.8	23.0	23.5						884	41
	27	(月)	雨	56.0	14.1	18.8	19.1	8.4	2.0	8.0	7.7	22.1	22.9	46	65	22.5	153	0.04	566	47
	28	(火)	晴		19.6	17.9	18.2	4.9	2.2	7.3	7.4	16.9	18.6	36	54	17.6	130	0.08	407	82
	29	(水)	曇	0.5	17.7	18.8	19.0	5.0	1.6	7.2	7.4	15.2	16.7						9	47
	30	(木)	曇	0.5	13.9	18.0	18.3	4.7	1.7	7.1	7.2	14.0	14.9	30	43	13.1	106	0.09	8	45
	最高			56.0	20.9	20.4	20.7	9.7	3.7	8.3	7.9	32.8	33.9	48	79	49.1	210	0.14	1,326	133
	最低				9.3	14.7	15.0	2.8	1.6	7.1	7.2	14.0	14.9	30	43	13.1	106	0.04		26
	平均				16.9	17.8	17.9	5.5	2.5	7.6	7.6	20.9	21.4	40	61	21.1	143	0.08		47
	合計			164.5															12,301	

多項目試験結果

実施日		4月9日	
気温	℃	16.7	
項目	単位	原水	配水
水温	℃	15.6	15.7
濁度	度	3.4	2.5
pH		7.5	7.5
電気伝導率	mS/m	19.3	19.1
酸消費量	mg/L	36	36
全硬度	mg/L	56	58
カルシウム硬度	mg/L	41	41
マグネシウム硬度	mg/L	15	17
塩化物イオン	mg/L	17.0	16.3
全蒸発残留物	mg/L	134	134
全鉄	mg/L	0.16	0.13
COD	mg/L	3.0	2.7
BOD	mg/L	1.3	1.3
溶存酸素	mg/L	8.6	9.3
全マンガン	mg/L	0.04	0.04
アンモニウムイオン	mg/L	0.04	0.05
全窒素	mg/L	2.50	2.05
全リン	mg/L	0.10	0.09
硫酸イオン	mg/L	22.1	22.3
シリカ	mg/L	18.1	17.8
色度	度	6	5
懸濁物質	mg/L	5	3

備考
・月に1回測定している部分を水色で示しています。

南八幡浄水場　令和8年度

月	日	曜日	天候	雨量(mm)	気温(℃)	水温(℃)		濁度(度)		pH		電気伝導率(mS/m)		酸消費量(mg/L)	全硬度(mg/L)	塩化物イオン(mg/L)	全蒸発残留物(mg/L)	全鉄(mg/L)	浄水薬品使用量	江戸川流量
						原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	PAC(kg)	(m3/秒)
5月	1	(金)	雨	49.0	12.5	17.1	17.4	4.1	1.5	7.2	7.2	13.3	13.9	27	43	12.0	92	0.08	53	48
	2	(土)	晴		21.3	16.2	17.1	5.2	2.0	7.2	7.4	15.7	14.7						177	170
	3	(日)	曇		19.8	15.5	16.8	8.3	2.7	7.1	7.3	14.1	16.3						301	135
	4	(月)	晴	1.5	21.9	17.6	17.1	7.6	2.7	7.2	7.3	13.9	15.2						159	83
	5	(火)	晴		18.1	17.9	18.0	7.5	2.6	7.2	7.3	13.1	14.9						239	57
	6	(水)	曇		17.9	18.5	18.4	6.8	2.7	7.2	7.2	14.6	16.4						230	78
	7	(木)	晴	0.5	20.9	18.8	18.8	5.4	2.6	7.2	7.2	14.9	15.0	27	45	12.8	110	0.15	177	51
	8	(金)	晴		22.7	20.0	20.1	4.5	2.2	7.3	7.3	15.6	15.7	29	47	13.4	109	0.11	0	43
	9	(土)	晴		20.7	19.9	20.3	6.5	2.2	7.3	7.4	15.5	15.4						221	50
	10	(日)	晴		19.3	19.6	19.8	7.2	2.3	7.3	7.4	14.4	14.9						274	51
	11	(月)	晴		23.2	20.7	20.5	6.5	2.4	7.4	7.4	14.5	15.1	30	46	12.3	106	0.10	265	44
	12	(火)	晴		21.8	21.7	21.4	7.4	2.4	7.6	7.5	15.3	15.2	29	48	12.5	105	0.10	318	39
	13	(水)	晴	1.5	22.6	21.6	21.7	5.7	2.6	7.3	7.5	16.0	15.7	30	50	12.9	108	0.10	203	42
	14	(木)	晴		21.6	21.9	22.1	5.3	2.7	7.3	7.4	16.5	16.5	31	51	13.3	113	0.08	398	43
	15	(金)	曇		16.9	22.0	22.0	5.5	2.4	7.3	7.4	16.1	16.5	31	51	12.5	113	0.08	80	40
	16	(土)	晴		20.4	22.4	22.5	4.4	2.1	7.4	7.5	17.5	17.0						203	41
	17	(日)	晴		22.7	22.8	23.0	5.1	2.5	7.3	7.5	18.9	18.0						362	41
	18	(月)	晴		23.8	23.5	23.5	4.9	2.7	7.2	7.5	19.7	19.1	29	59	15.0	129	0.07	769	40
	19	(火)	晴		25.5	23.8	24.0	5.8	3.1	7.4	7.5	19.3	19.3	33	58	16.6	126	0.06	539	40
	20	(水)	晴		26.0	23.6	23.9	6.0	3.4	7.3	7.5	18.5	18.9	33	57	16.2	126	0.09	362	46
	21	(木)	雨	21.5	23.0	24.1	24.4	5.0	2.7	7.2	7.4	19.4	19.4	33	57	17.4	130	0.08	248	46
	22	(金)	雨	29.5	15.1	22.6	23.0	4.4	2.5	7.0	7.2	19.4	19.0	28	58	16.0	122	0.07	88	67
	23	(土)	曇		13.7	20.8	21.2	4.9	2.3	7.0	7.2	17.7	17.9						141	50
	24	(日)	曇		17.4	19.7	20.2	7.0	2.4	7.0	7.2	15.9	16.5						336	43
	25	(月)	晴		22.9	19.6	20.0	4.1	2.4	7.0	7.1	15.4	16.2	28	48	13.1	102	0.10	177	46
	26	(火)	晴		23.0	19.9	20.6	4.7	2.3	7.0	7.2	15.7	15.7	29	47	12.5	96	0.08	106	43
	27	(水)	曇		23.2	20.8	20.9	4.1	2.0	7.2	7.3	15.5	15.7	29	47	12.0	98	0.08	141	45
	28	(木)	晴		26.4	21.9	21.9	4.6	2.7	7.2	7.3	16.6	16.5	30	49	12.4	105	0.06	115	45
	29	(金)	晴		28.1	22.9	22.8	4.9	2.4	7.3	7.4	17.0	16.7	31	49	12.7	105	0.07	115	42
	30	(土)	晴		24.9	23.0	23.0	6.8	2.7	7.2	7.3	17.9	17.7						274	40
	31	(日)	曇		25.2	23.8	23.8	6.9	2.5	7.2	7.4	18.1	17.9						283	32
	最高			49.0	28.1	24.1	24.4	8.3	3.4	7.6	7.5	19.7	19.4	33	59	17.4	130	0.15	769	170
	最低				12.5	15.5	16.8	4.1	1.5	7.0	7.1	13.1	13.9	27	43	12.0	92	0.06		32
	平均				21.4	20.8	21.0	5.7	2.5	7.2	7.3	16.3	16.5	30	51	13.6	111	0.09		54
	合計			103.5															7,354	

多項目試験結果

実施日		5月14日	
気温	℃	21.6	
項目	単位	原水	配水
水温	℃	21.9	22.1
濁度	度	5.3	2.7
pH		7.3	7.4
電気伝導率	mS/m	16.5	16.5
酸消費量	mg/L	30	31
全硬度	mg/L	51	51
カルシウム硬度	mg/L	34	34
マグネシウム硬度	mg/L	17	18
塩化物イオン	mg/L	12.9	13.3
全蒸発残留物	mg/L	118	113
全鉄	mg/L	0.15	0.08
COD	mg/L	3.4	3.2
BOD	mg/L	1.3	1.0
溶存酸素	mg/L	7.2	8.0
全マンガン	mg/L	0.04	0.03
アンモニウムイオン	mg/L	0.09	0.08
全窒素	mg/L	1.46	1.36
全リン	mg/L	0.10	0.07
硫酸イオン	mg/L	23.3	22.6
シリカ	mg/L	15.7	15.3
色度	度	5	6
懸濁物質	mg/L	7	4

備考
・月に1回測定している部分を水色で示しています。

南八幡浄水場　令和8年度

月	日	曜日	天候	雨量(mm)	気温(℃)	水温(℃)		濁度(度)		pH		電気伝導率(mS/m)		酸消費量(mg/L)	全硬度(mg/L)	塩化物イオン(mg/L)	全蒸発残留物(mg/L)	全鉄(mg/L)	浄水薬品使用量	江戸川流量
						原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	PAC(kg)	(m3/秒)
6月	1	(月)	晴		27.1	24.4	24.4	7.5	2.7	7.2	7.3	18.3	18.3	30	54	14.8	130	0.08	318	28
	2	(火)	曇	2.0	25.2	24.6	24.9	9.0	3.0	7.2	7.3	18.3	18.7	31	56	15.5	130	0.08	345	29
	3	(水)	雨	122.0	17.7	23.5	23.9	7.7	3.4	7.0	7.2	17.4	17.8	29	53	14.7	130	0.17	407	61
	4	(木)	曇		20.2	19.3	21.3	14.5	3.3	6.9	7.0	15.1	14.7	27	45	11.8	104	0.15	486	469
	5	(金)	曇		18.4	19.5	19.6	14.1	3.8	6.9	6.9	14.6	14.0	22	44	10.7	96	0.16	645	131
	6	(土)	晴		18.0	19.7	19.7	8.8	3.5	7.0	6.9	16.0	15.8						530	62
	7	(日)	曇	10.5	18.8	20.8	20.7	7.5	2.6	7.0	7.0	17.2	17.1						415	55
	8	(月)	曇	6.5	19.7	20.5	20.5	5.9	2.6	7.0	7.0	18.3	18.1	33	61	12.0	124	0.11	371	49
	9	(火)	雨	12.0	19.7	21.5	21.1	4.2	1.6	7.0	7.1	21.0	19.3	36	64	12.9	126	0.06	159	52
	10	(水)	曇		20.8	21.3	21.4	7.2	2.0	7.1	7.2	21.6	20.8	40	69	14.4	141	0.08	159	74
	11	(木)	晴	3.0	23.3	21.8	21.6	4.6	1.9	7.1	7.1	20.3	20.1	38	66	15.3	135	0.07	487	49
	12	(金)	晴	16.5	22.4	22.4	22.6	4.9	4.8	7.1	7.2	19.4	20.1	37	65	15.8	132	0.07	462	42
	13	(土)	曇		23.4	23.0	22.9	5.9	1.8	7.2	7.2	19.9	19.5						291	55
	14	(日)	曇		24.7	23.8	23.9	6.8	2.6	7.3	7.4	20.1	20.0						419	35
	15	(月)	雨	6.5	18.2	23.6	23.8	6.3	2.6	7.3	7.4	21.2	20.5	41	66	15.6	144	0.09	385	38
	16	(火)	晴		23.1	23.6	23.7	6.4	2.7	7.3	7.3	21.3	21.9	45	70	15.9	143	0.09	351	71
	17	(水)	晴		25.8	24.5	24.4	8.7	2.8	7.4	7.5	22.2	21.6	43	68	16.4	142	0.08	676	41
	18	(木)	雨	22.0	21.4	24.6	24.8	6.4	2.6	7.4	7.5	22.3	22.0	43	69	17.5	146	0.06	564	36
	19	(金)	晴		25.5	24.8	24.8	5.0	2.6	7.3	7.4	23.7	23.4	45	74	18.5	160	0.07	522	34
	20	(土)	曇	24.0	22.3	25.3	25.5	5.4	2.5	7.4	7.4	24.5	24.2						470	47
	21	(日)	曇	13.5	22.0	24.9	25.0	5.7	2.3	7.1	7.2	24.4	24.6						265	81
	22	(月)	晴		25.1	23.3	24.3	9.7	2.8	7.0	7.1	19.4	21.9	39	70	17.3	152	0.13	385	308
	23	(火)	晴		21.4	22.8	23.4	9.8	2.7	7.0	7.0	18.4	19.3	31	64	14.4	140	0.12	539	151
	24	(水)	曇		22.3	23.3	23.4	9.0	2.8	7.0	7.1	19.5	19.1	34	64	12.3	140	0.14	402	93
	25	(木)	雨	18.5	21.1	23.7	23.3	4.9	2.4	7.1	7.1	20.9	20.2	38	67	13.3	146	0.13	445	78
	26	(金)	曇	19.5	21.1	23.3	23.4	5.5	1.9	7.1	7.1	22.9	21.4	41	71	14.7	159	0.10	188	93
	27	(土)	雨	56.0	22.5	23.2	23.4	8.6	2.4	7.1	7.1	19.9	23.0						359	302
	28	(日)	雨	5.5	22.6	21.8	22.4	13.5	2.9	7.0	7.1	18.1	20.8						496	339
	29	(月)	雨	2.5	21.3	21.2	21.7	14.0	3.4	7.1	7.0	18.5	18.6	34	63	11.9	140	0.17	650	208
	30	(火)	曇		25.4	22.0	22.0	12.7	2.9	7.1	7.0	19.9	19.8	36	69	12.3	150	0.14	411	175
	最高			122.0	27.1	25.3	25.5	14.5	4.8	7.4	7.5	24.5	24.6	45	74	18.5	160	0.17	676	469
	最低				17.7	19.3	19.6	4.2	1.6	6.9	6.9	14.6	14.0	22	44	10.7	96	0.06		28
	平均				22.0	22.7	22.9	8.0	2.7	7.1	7.2	19.8	19.9	36	63	14.5	137	0.11		110
	合計			340.5															12,602	

多項目試験結果

実施日		6月11日	
気温	℃	23.3	
項目	単位	原水	配水
水温	℃	21.8	21.6
濁度	度	4.6	1.9
pH		7.1	7.1
電気伝導率	mS/m	20.3	20.1
酸消費量	mg/L	38	38
全硬度	mg/L	67	66
カルシウム硬度	mg/L	48	48
マグネシウム硬度	mg/L	19	18
塩化物イオン	mg/L	14.9	15.3
全蒸発残留物	mg/L	140	135
全鉄	mg/L	0.10	0.07
COD	mg/L	3.2	2.9
BOD	mg/L	1.5	1.4
溶存酸素	mg/L	6.0	7.6
全マンガン	mg/L	0.02	0.04
アンモニウムイオン	mg/L	0.05	0.06
全窒素	mg/L	1.92	1.89
全リン	mg/L	0.13	0.07
硫酸イオン	mg/L	29.4	28.6
シリカ	mg/L	19.7	19.5
色度	度	5	4
懸濁物質	mg/L	7	4

備考
・月に1回測定している部分を水色で示しています。

南八幡浄水場　令和8年度

月	日	曜日	天候	雨量(mm)	気温(℃)	水温(℃)		濁度(度)		pH		電気伝導率(mS/m)		酸消費量(mg/L)	全硬度(mg/L)	塩化物イオン(mg/L)	全蒸発残留物(mg/L)	全鉄(mg/L)	浄水薬品使用量	江戸川流量
						原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	PAC(kg)	(m3/秒)
7月	1	(水)	曇		24.7	23.6	23.2	8.1	2.9	7.0	7.1	20.4	20.9	37	71	13.7	156	0.15	351	222
	2	(木)	雨	36.5	20.8	23.1	23.8	11.6	2.7	7.1	7.0	17.5	19.0	34	67	12.2	142	0.14	693	202
	3	(金)	曇	0.5	23.4	23.1	23.3	10.9	3.1	7.0	7.0	18.4	17.7	36	60	11.1	132	0.17	522	276
	4	(土)	曇		23.1	22.6	23.1	19.6	2.3	7.1	7.1	17.9	19.5						589	201
	5	(日)	曇	0.5	24.3	22.9	23.4	25.5	2.9	7.1	7.1	19.0	19.0						663	153
	6	(月)	曇	0.5	24.7	23.1	23.4	11.6	2.2	7.1	7.1	20.6	20.6	39	69	13.5	154	0.11	415	153
	7	(火)	曇		24.2	23.1	23.2	16.7	2.0	7.3	7.2	21.0	21.0	39	71	14.1	157	0.10	1,512	218
	8	(水)	晴		26.1	21.8	22.6	14.5	2.4	7.2	7.1	17.7	20.1	36	69	13.2	150	0.12	495	210
	9	(木)	晴		27.2	23.2	23.1	15.4	3.5	7.2	7.1	17.9	18.0	35	61	10.9	134	0.18	654	162
	10	(金)	晴		28.4	25.0	24.9	9.7	2.9	7.1	7.1	19.2	19.0	34	64	11.7	142	0.11	389	124
	11	(土)	晴		27.9	26.9	26.3	8.8	2.5	7.1	7.2	20.6	20.0						283	84
	12	(日)	曇		27.4	27.1	27.2	5.0	2.4	7.1	7.2	21.6	21.9						230	71
	13	(月)	雨		26.7	27.8	27.2	6.1	2.4	7.2	7.2	22.2	21.9	41	72	15.4	155	0.08	212	63
	14	(火)	晴		30.7	27.7	27.6	3.4	2.5	7.3	7.2	22.4	21.8	41	73	17.1	162	0.09	371	64
	15	(水)	晴		29.9	28.0	28.2	3.7	2.3	7.4	7.4	23.3	23.1	42	75	17.2	160	0.08	345	74
	16	(木)	曇		28.6	28.6	28.7	3.6	2.2	7.5	7.5	24.1	24.1	41	76	19.7	164	0.07	203	47
	17	(金)	曇	21.5	31.2	29.0	29.0	4.5	1.9	7.3	7.6	24.9	24.9	42	76	19.4	164	0.05	186	124
	18	(土)	晴		27.9	28.0	28.4	8.2	2.2	7.0	7.2	18.9	21.2						628	319
	19	(日)	晴		29.4	26.1	26.1	29.6	2.0	6.8	7.0	12.4	17.7						1,087	848
	20	(月)	晴		31.7	25.3	26.2	3.8	2.0	6.9	6.9	16.7	15.5						875	385
	21	(火)	晴		30.3	26.9	26.9	12.0	2.1	7.0	7.0	20.4	18.5	36	64	10.0	134	0.06	654	235
	22	(水)	晴		33.1	28.5	28.6	9.0	1.9	7.0	7.1	20.8	20.3	40	69	11.1	142	0.16	616	170
	23	(木)	晴		33.3	29.8	30.0	9.3	1.9	7.1	7.2	21.4	21.6	43	74	12.3	148	0.05	599	128
	24	(金)	曇	4.0	28.1	29.9	30.2	10.0	2.2	7.1	7.2	21.8	22.5	45	75	13.4	145	0.11	428	111
	25	(土)	晴		29.5	28.8	20.6	10.8	2.7	7.1	7.2	20.5	22.4						513	97
	26	(日)	曇	8.0	29.1	30.2	29.9	10.7	2.2	7.2	7.2	23.4	21.8						342	81
	27	(月)	曇		26.0	29.5	29.8	8.1	3.0	7.2	7.2	24.1	23.1	49	77	15.1	142	0.10	325	67
	28	(火)	曇	5.0	24.3	28.9	29.1	8.1	2.9	7.3	7.3	23.8	24.7	52	81	15.8	154	0.11	376	71
	29	(水)	晴		30.5	28.4	28.8	9.9	3.0	7.3	7.3	25.0	25.3	51	82	18.4	155	0.12	316	83
	30	(木)	晴		32.1	29.4	28.6	11.9	2.7	7.6	7.4	28.9	24.9	53	83	16.7	153	0.09	684	60
	31	(金)	曇		30.7	28.9	29.1	6.6	2.8	7.3	7.4	26.6	28.3	52	86	26.0	174	0.10	359	50
	最高			36.5	33.3	30.2	30.2	29.6	3.5	7.6	7.6	28.9	28.3	53	86	26.0	174	0.18	1,512	848
	最低				20.8	21.8	20.6	3.4	1.9	6.8	6.9	12.4	15.5	34	60	10.0	132	0.05		47
	平均				27.9	26.6	26.5	10.5	2.5	7.2	7.2	21.1	21.3	42	73	14.9	151	0.11		166
	合計			76.5															15,915	

多項目試験結果

実施日		7月9日	
気温	℃	27.2	
項目	単位	原水	配水
水温	℃	23.2	23.1
濁度	度	15.4	3.5
pH		7.2	7.1
電気伝導率	mS/m	17.9	18.0
酸消費量	mg/L	34	35
全硬度	mg/L	61	61
カルシウム硬度	mg/L	44	45
マグネシウム硬度	mg/L	17	16
塩化物イオン	mg/L	10.1	10.9
全蒸発残留物	mg/L	152	134
全鉄	mg/L	0.63	0.18
COD	mg/L	5.3	3.9
BOD	mg/L	1.0	0.9
溶存酸素	mg/L	5.6	7.2
全マンガン	mg/L	0.07	0.05
アンモニウムイオン	mg/L	0.11	0.04
全窒素	mg/L	2.06	1.96
全リン	mg/L	0.16	0.08
硫酸イオン	mg/L	22.9	25.3
シリカ	mg/L	23.6	23.0
色度	度	6	6
懸濁物質	mg/L	22	6

備考

・月に1回測定している部分を水色で示しています。

南八幡浄水場　令和8年度

月	日	曜日	天候	雨量(mm)	気温(℃)	水温(℃)		濁度(度)		pH		電気伝導率(mS/m)		酸消費量(mg/L)	全硬度(mg/L)	塩化物イオン(mg/L)	全蒸発残留物(mg/L)	全鉄(mg/L)	浄水薬品使用量	江戸川流量
						原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	PAC(kg)	(m3/秒)
8月	1	(土)	晴		31.3	29.4	29.5	8.1	3.3	7.3	7.4	26.0	26.1						376	105
	2	(日)	晴		33.1	30.3	30.1	8.9	3.0	7.3	7.3	28.1	26.6						316	80
	3	(月)	曇		24.3	29.9	30.1	29.5	3.0	7.3	7.3	24.8	25.4	47	79	19.9	170	0.09	582	63
	4	(火)	晴		26.4	28.5	28.4	6.9	2.2	7.2	7.2	18.2	22.3	40	68	20.0	146	0.06	505	68
	5	(水)	曇		26.5	28.1	27.8	6.5	2.5	7.5	7.3	19.8	19.5	38	63	14.9	128	0.08	368	56
	6	(木)	曇	1.5	26.1	28.8	27.7	10.3	2.8	7.5	7.4	21.2	20.5	42	66	14.7	136	0.09	479	47
	7	(金)	晴		30.8	29.0	28.5	5.3	2.7	7.3	7.4	22.3	21.4	44	68	15.0	136	0.10	274	45
	8	(土)	晴		31.3	29.2	29.0	7.9	3.1	7.3	7.5	22.0	24.1						299	40
	9	(日)	晴		29.9	29.5	29.5	7.6	2.9	7.3	7.6	23.2	24.5						299	40
	10	(月)	晴		28.5	29.7	29.5	8.3	2.8	7.3	7.4	23.9	23.4	47	73	17.1	144	0.10	376	100
	11	(火)	曇	11.5	25.7	28.2	29.2	12.7	2.3	7.2	7.4	21.4	24.7						316	109
	12	(水)	曇	15.5	24.0	26.4	27.1	7.5	2.6	7.1	7.3	21.3	23.9	43	72	19.7	150	0.11	291	94
	13	(木)	曇	190.5	25.7	26.2	26.5	8.0	3.0	7.1	7.2	21.2	22.5	42	69	19.0	144	0.13	316	278
	14	(金)	曇	15.5	24.4	24.5	25.7	4.1	2.9	6.9	7.2	12.3	18.9	37	62	14.1	132	0.14	607	401
	15	(土)	晴	3.5	27.2	25.1	25.2	10.7	3.1	7.1	7.1	16.4	15.9						428	291
	16	(日)	曇	10.5	23.8	25.5	25.4	2.7	2.8	7.1	7.2	20.1	17.7						257	362
	17	(月)	晴		25.2	25.3	25.6	18.6	2.8	7.2	7.1	17.4	18.2	37	63	9.5	134	0.13	1,132	230
	18	(火)	晴		27.4	25.0	25.2	13.7	2.6	7.2	7.2	19.9	18.6	38	65	9.5	136	0.12	477	157
	19	(水)	晴		28.4	26.5	26.4	11.5	2.5	7.2	7.2	21.4	20.7	44	72	10.8	147	0.12	407	114
	20	(木)	晴		29.7	28.1	27.0	9.4	2.3	7.3	7.3	22.6	22.1	46	75	12.2	160	0.09	389	88
	21	(金)	晴		29.7	28.7	28.3	6.3	2.6	7.3	7.3	23.1	23.7	49	79	13.7	164	0.08	486	77
	22	(土)	曇	40.0	29.3	28.9	29.1	8.1	2.2	7.3	7.6	24.5	23.8						354	102
	23	(日)	晴		26.3	28.2	28.6	11.5	2.7	7.3	7.3	24.1	23.5						327	117
	24	(月)	晴		30.6	27.8	28.1	11.5	2.4	7.3	7.3	21.2	24.0	46	77	15.6	164	0.09	345	118
	25	(火)	晴		31.3	28.8	28.5	5.6	2.1	7.2	7.4	22.4	23.5	44	78	16.4	156	0.09	318	86
	26	(水)	晴		31.8	29.2	29.3	8.4	2.9	7.2	7.4	21.2	23.7	41	71	19.9	152	0.10	433	75
	27	(木)	曇	29.0	25.6	30.0	29.8	7.7	3.0	7.3	7.5	23.0	21.8	43	71	15.2	148	0.10	495	70
	28	(金)	晴		27.0	28.9	29.3	7.2	2.4	7.3	7.4	24.8	23.7	48	76	15.7	154	0.09	433	232
	29	(土)	雨	3.0	23.1	24.8	26.6	11.1	2.1	7.2	7.3	16.9	20.4						636	195
	30	(日)	曇	0.5	21.6	23.8	23.8	8.8	2.8	7.2	7.2	18.2	17.8						557	221
	31	(月)	曇		23.9	23.3	23.9	10.2	2.0	7.2	7.2	17.8	18.7	36	62	12.5	131	0.09	460	193
	最高			190.5	33.1	30.3	30.1	29.5	3.3	7.5	7.6	28.1	26.6	49	79	20.0	170	0.14	1,132	401
	最低				21.6	23.3	23.8	2.7	2.0	6.9	7.1	12.3	15.9	36	62	9.5	128	0.06		40
	平均				27.4	27.6	27.7	9.5	2.7	7.2	7.3	21.3	22.0	43	71	15.3	147	0.10		137
	合計			321.0															13,338	

多項目試験結果

実施日		8月13日	
気温	℃	25.7	
項目	単位	原水	配水
水温	℃	26.2	26.5
濁度	度	8.0	3.0
pH		7.1	7.2
電気伝導率	mS/m	21.2	22.5
酸消費量	mg/L	44	42
全硬度	mg/L	69	69
カルシウム硬度	mg/L	50	50
マグネシウム硬度	mg/L	19	19
塩化物イオン	mg/L	14.5	19.0
全蒸発残留物	mg/L	150	144
全鉄	mg/L	0.37	0.13
COD	mg/L	4.4	3.6
BOD	mg/L	1.9	1.3
溶存酸素	mg/L	4.5	6.2
全マンガン	mg/L	0.05	0.05
アンモニウムイオン	mg/L	0.09	0.05
全窒素	mg/L	1.95	1.94
全リン	mg/L	0.13	0.11
硫酸イオン	mg/L	25.0	25.8
シリカ	mg/L	19.1	18.9
色度	度	6	6
懸濁物質	mg/L	16	5

備考

・月に1回測定している部分を水色で示しています。

南八幡浄水場　令和8年度

月	日	曜日	天候	雨量(mm)	気温(℃)	水温(℃)		濁度(度)		pH		電気伝導率(mS/m)		酸消費量(mg/L)	全硬度(mg/L)	塩化物イオン(mg/L)	全蒸発残留物(mg/L)	全鉄(mg/L)	浄水薬品使用量	江戸川流量
						原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	PAC(kg)	(m3/秒)
9月	1	(火)	曇		24.9	23.5	23.9	10.3	2.6	7.3	7.2	18.7	19.0	36	62	12.7	138	0.11	380	162
	2	(水)	晴		28.1	24.3	24.2	10.8	2.2	7.3	7.2	19.4	19.2	38	64	11.9	141	0.09	530	150
	3	(木)	曇		28.3	25.3	25.1	6.9	2.2	7.2	7.3	20.1	19.8	38	65	12.4	140	0.09	318	132
	4	(金)	曇	6.0	24.7	25.4	25.4	7.4	2.6	7.2	7.3	20.4	20.4	40	68	12.3	135	0.10	345	159
	5	(土)	雨	15.5	20.9	24.2	25.0	9.1	2.7	7.3	7.3	21.0	21.0						345	153
	6	(日)	雨	72.0	20.6	23.4	24.1	10.6	2.5	7.3	7.3	20.1	21.3						265	159
	7	(月)	曇	81.0	22.6	23.1	23.2	10.5	2.0	7.2	7.3	14.2	19.4	39	64	12.4	129	0.10	681	242
	8	(火)	曇	2.5	23.9	22.7	22.9	13.3	2.2	7.1	7.2	15.9	17.9	37	61	10.6	120	0.13	663	749
	9	(水)	晴	32.5	29.3	24.5	24.0	13.6	2.6	7.2	7.1	18.0	17.6	38	62	9.3	122	0.17	1,892	635
	10	(木)	雨	5.5	19.9	23.1	23.6	30.1	2.6	7.1	7.1	16.8	17.8	38	62	9.2	118	0.18	1,043	771
	11	(金)	雨	16.0	18.6	21.6	22.3	22.9	2.2	7.2	7.1	17.2	17.4	35	60	9.0	126	0.15	919	635
	12	(土)	雨	15.0	21.1	20.9	21.5	15.2	2.8	7.3	7.1	18.7	18.0						566	568
	13	(日)	曇	0.5	21.6	21.3	21.6	12.0	2.9	7.3	7.2	19.0	18.6						469	404
	14	(月)	晴		28.1	22.5	22.2	7.3	2.3	7.3	7.2	19.8	19.5	41	70	9.2	144	0.15	345	330
	15	(火)	雨	13.5	24.5	23.3	23.4	5.7	2.2	7.3	7.3	19.4	19.7	41	69	9.5	144	0.15	248	283
	16	(水)	雨	16.5	21.7	23.0	23.4	9.9	2.1	7.3	7.3	19.7	20.7	44	74	11.0	146	0.13	362	267
	17	(木)	曇	2.5	20.2	22.0	22.6	7.9	2.6	7.3	7.3	20.4	20.5	41	72	11.3	152	0.16	380	322
	18	(金)	曇		23.4	21.5	22.0	13.6	2.4	7.3	7.4	18.9	20.1	36	68	12.0	154	0.13	433	378
	19	(土)	曇	2.5	22.6	21.5	21.6	10.3	2.6	7.3	7.3	18.7	17.8						451	300
	20	(日)	雨	115.5	22.6	21.8	21.7	8.7	1.8	7.3	7.3	19.3	18.4						398	269
	21	(月)	雨	256.5	21.6	22.3	22.0	17.2	1.9	7.2	7.5	12.7	18.1						654	378
	22	(火)	晴		27.9	22.2	22.4	5.5	2.0	7.1	7.3	17.0	14.6						831	647
	23	(水)	雨	3.0	21.9	22.5	22.8	17.8	2.1	7.2	7.2	20.2	17.7						486	370
	24	(木)	晴	1.0	22.4	22.3	22.4	13.8	1.9	7.3	7.3	20.7	20.2	41	71	10.1	146	0.14	478	294
	25	(金)	曇		23.8	22.0	22.5	9.8	2.1	7.3	7.3	20.7	20.6	41	73	10.6	159	0.13	316	259
	26	(土)	曇	9.5	19.6	22.3	22.4	6.0	1.8	7.3	7.4	21.2	21.2						291	254
	27	(日)	曇		19.6	21.5	22.1	7.2	2.2	7.3	7.4	20.6	21.5						282	332
	28	(月)	雨	6.5	22.4	20.9	21.4	7.4	2.4	7.3	7.3	20.4	20.4	39	72	11.8	152	0.15	325	273
	29	(火)	雨	42.5	20.8	20.8	21.0	5.9	2.7	7.3	7.4	21.1	20.7	40	72	11.7	148	0.17	325	259
	30	(水)	雨	23.5	18.7	20.6	20.8	5.3	2.5	7.4	7.4	20.5	21.5	44	76	12.2	160	0.17	334	271
	最高			256.5	29.3	25.4	25.4	30.1	2.9	7.4	7.5	21.2	21.5	44	76	12.7	160	0.18	1,892	771
	最低				18.6	20.6	20.8	5.3	1.8	7.1	7.1	12.7	14.6	35	60	9.0	118	0.09		132
	平均				22.9	22.5	22.8	11.1	2.3	7.3	7.3	19.0	19.4	39	68	11.0	141	0.14		347
	合計			739.5															15,355	

多項目試験結果

実施日		9月10日	
気温	℃	19.9	
項目	単位	原水	配水
水温	℃	23.1	23.6
濁度	度	30.1	2.6
pH		7.1	7.1
電気伝導率	mS/m	16.8	17.8
酸消費量	mg/L	40	38
全硬度	mg/L	60	62
カルシウム硬度	mg/L	43	45
マグネシウム硬度	mg/L	17	17
塩化物イオン	mg/L	6.7	9.2
全蒸発残留物	mg/L	182	118
全鉄	mg/L	1.61	0.18
COD	mg/L	8.2	3.2
BOD	mg/L	1.4	0.8
溶存酸素	mg/L	5.6	6.9
全マンガン	mg/L	0.20	0.08
アンモニウムイオン	mg/L	0.21	0.11
全窒素	mg/L	2.47	2.11
全リン	mg/L	0.25	0.08
硫酸イオン	mg/L	21.5	20.3
シリカ	mg/L	19.2	18.6
色度	度	13	6
懸濁物質	mg/L	72	5

備考

・月に1回測定している部分を水色で示しています。