



印旛沼浄水場 令和5年度

月	日	曜日	天候	雨量 (mm)	気温 (°C)	水温(°C)		濁度(度)		pH		色度		電気伝導率(mS/m)		酸消費量 (mg/L)		全硬度 (mg/L)		カルシウム硬度 (mg/L)		マグネシウム硬度 (mg/L)		塩化物 イオン (mg/L)		KMnO4 消費量		残留塩素 (mg/L)	全高残 残留物 (mg/L)	全鉄 (mg/L)	浄水薬品使用量							
						原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水				原水	配水	原水	配水	LAS(kg)	硫酸(kg)	次亜塩素酸Na(kg)	
5月	1	(月)	雨後晴	0.5	15.0	18.0	19.0	42.4	5.7	9.4	7.0	46	8	24.2	24.2	64	42	88	90	56	56	32	34	32.0	32.0	33.2	10.0	<0.05	190	<0.20	9,882	2,692	1,342					
	2	(火)	晴		17.0	19.5	19.5	43.1	8.8	9.8	7.0	42	10	22.6	26.6	73	42	102	93	45	56	57	37	29.8	29.1	31.9	10.0	0.05	170	<0.20	9,628	3,071	1,076					
	3	(水)	晴		19.0	22.0	20.5	37.7	7.3	9.9	6.9	37	9	21.2	28.5	67	37	100	88	51	53	49	35	28.8	31.6	29.1	10.0	0.05	170	<0.20	8,733	3,079	1,220					
	4	(木)	晴		20.0	21.5	20.5	39.0	9.3	9.8	6.9	39	11	24.0	28.7	69	42	88	92	51	55	37	37	29.8	30.9	30.7	10.0	0.05	190	<0.20	8,918	3,161	1,220					
	5	(金)	晴		21.0	24.0	21.0	43.8	6.9	9.6	6.8	44	9	23.4	28.5	72	48	85	88	51	51	34	37	30.9	34.4	31.6	10.0	0.05	180	<0.20	10,219	2,912	1,220					
	6	(土)	曇		22.0	22.0	21.5	48.5	8.4	9.4	6.9	51	9	24.1	27.8	66	33	83	88	50	53	33	35	31.6	31.6	37.9	10.0	0.05	180	<0.20	9,545	2,829	1,220					
	7	(日)	雨	76.1	21.0	20.5	20.5	53.5	6.0	8.8	6.7	54	8	25.4	29.1	68	36	88	88	52	52	36	36	29.5	32.0	31.3	10.0	<0.05	190	<0.20	9,475	2,996	1,220					
	8	(月)	雨後曇	64.0	13.0	16.5	18.5	45.3	3.0	7.9	6.7	52	7	21.4	23.6	56	34	80	82	48	52	32	30	22.7	24.9	25.3	8.8	<0.05	200	<0.20	8,748	1,985	1,098					
	9	(火)	晴		12.0	15.0	16.0	26.2	3.4	7.9	6.6	33	5	15.2	19.5	44	25	62	66	38	40	24	26	17.0	18.5	17.7	7.0	<0.05	160	<0.20	8,548	1,498	1,098					
	10	(水)	晴		16.0	17.5	17.0	27.4	5.9	8.6	6.8	33	7	16.7	19.2	50	30	60	68	40	42	20	26	16.3	16.3	20.9	7.0	0.05	160	<0.20	8,732	999	1,098					
	11	(木)	晴一時雨	1.0	15.0	20.0	19.0	20.9	3.7	9.1	6.7	28	5	15.5	19.2	46	30	70	70	42	44	28	26	17.8	17.0	18.6	7.0	<0.05	130	<0.20	9,848	1,165	1,098					
	12	(金)	曇		16.0	19.0	19.0	32.0	4.0	9.0	6.8	36	5	15.4	17.9	49	32	72	70	42	50	30	20	20.6	16.3	22.4	7.9	0.05	140	<0.20	9,522	1,198	1,198					
	13	(土)	曇後雨	5.5	11.0	20.0	20.0	28.6	5.3	9.0	7.0	29	8	15.8	18.5	52	38	66	68	44	46	22	22	16.7	19.2	21.5	10.0	0.05	140	<0.20	9,194	1,247	1,586					
	14	(日)	曇一時雨	0.1	16.0	19.5	19.0	26.4	4.2	8.7	7.0	32	8	18.4	20.1	60	45	73	76	48	52	25	24	18.1	18.8	22.6	9.8	0.10	140	<0.20	8,547	1,248	1,220					
	15	(月)	曇時々雨	3.2	11.0	18.0	19.0	28.2	3.8	8.7	7.0	30	6	18.0	20.6	66	46	84	78	56	53	28	25	20.2	17.4	20.2	9.2	0.05	170	<0.20	9,294	1,249	1,358					
	16	(火)	晴		14.0	20.0	18.5	33.7	3.9	8.9	7.0	42	8	19.3	20.8	72	51	82	85	54	56	28	29	18.5	20.2	21.8	9.0	<0.05	160	<0.20	9,517	1,247	1,220					
	17	(水)	晴		18.0	21.0	21.0	23.8	4.4	9.4	7.1	28	6	18.9	22.4	69	50	80	84	56	56	24	28	22.0	22.7	21.2	9.5	0.05	170	<0.20	9,475	1,914	1,464					
	18	(木)	晴		23.0	22.0	22.0	21.5	3.6	9.4	7.1	28	2	20.4	23.1	70	51	94	100	60	60	34	40	20.6	21.7	20.2	10.0	0.05	170	<0.20	9,556	2,026	1,220					
	19	(金)	曇後雨	8.9	23.0	22.5	22.0	30.9	5.7	9.1	7.1	34	8	19.7	23.9	72	54	96	90	60	61	36	29	39.1	22.0	23.7	10.0	0.05	180	<0.20	10,278	2,080	1,342					
	20	(土)	雨後曇	1.9	18.0	20.0	21.0	30.3	6.0	8.6	7.0	39	7	21.1	23.0	66	46	84	84	56	56	28	28	18.5	18.5	23.4	7.6	0.05	180	<0.20	10,277	1,830	1,220					
	21	(日)	曇		18.0	21.0	21.0	30.6	5.8	8.4	7.1	36	8	22.6	23.0	72	52	92	90	60	60	32	30	22.7	19.9	22.4	10.0	0.05	180	<0.20	9,475	1,166	1,098					
	22	(月)	曇後雨	6.2	23.0	22.5	21.5	27.9	6.1	9.1	7.0	37	10	21.1	23.5	82	58	94	94	61	62	33	32	20.6	20.6	23.7	10.0	<0.05	190	<0.20	10,705	2,162	1,220					
	23	(火)	雨	15.4	15.0	20.5	21.5	40.8	6.6	8.7	6.9	46	9	21.9	24.7	80	52	94	94	60	60	34	34	23.8	24.1	28.1	10.0	0.05	190	<0.20	9,643	1,997	1,098					
	24	(水)	晴		18.0	20.0	19.0	18.7	4.6	7.9	6.9	31	8	29.5	29.6	85	59	113	99	77	65	36	34	32.7	30.9	18.0	10.0	0.05	190	<0.20	10,217	1,843	1,098					
	25	(木)	晴		18.0	20.5	20.5	38.6	7.7	9.1	7.1	47	9	23.0	27.7	76	57	122	99	63	65	59	34	25.6	26.6	25.0	10.0	0.05	190	<0.20	10,963	1,831	1,220					
	26	(金)	曇		21.0	21.5	21.0	36.5	8.5	9.0	7.0	43	11	22.0	25.1	76	57	96	100	60	64	36	36	25.6	23.1	26.5	10.0	0.05	180	<0.20	11,275	1,830	1,098					
	27	(土)	晴		22.0	22.5	21.5	40.7	3.7	9.2	6.9	47	6	23.3	27.1	74	36	91	101	58	62	33	39	26.3	25.6	27.7	10.0	0.05	180	<0.20	13,040	1,830	1,342					
	28	(日)	晴後雨	0.2	23.0	23.0	21.0	45.1	4.8	8.9	6.8	49	7	23.7	28.4	78	52	90	96	58	62	32	34	23.4	21.3	31.0	9.5	0.05	180	<0.20	14,433	1,914	1,464					
	29	(月)	雨	17.1	21.0	22.0	22.0	37.9	3.2	9.1	6.8	43	6	22.4	24.2	78	49	88	96	54	62	34	34	24.9	25.6	26.2	9.7	0.05	190	<0.20	16,134	1,886	834					
	30	(火)	雨後晴	0.2	20.0	21.0	21.5	31.4	6.0	9.0	6.8	37	7	20.2	28.8	78	46	90	100	58	64	32	36	25.6	27.0	25.0	10.0	0.10	200	<0.20	15,326	1,997	1,342					
	31	(水)	曇		18.0	20.5	20.5	40.3	6.5	8.6	6.8	49	8	22.7	24.6	64	48	86	94	52	60	34	34	22.7	25.6	26.2	10.0	0.05	200	<0.20	16,399	2,080	1,708					
	最高			76.1	23.0	24.0	22.0	53.5	9.3	9.9	7.1	54	11	29.5	29.6	85	59	122	101	77	65	59	40	39.1	34.4	37.9	10.0	0.10	200	<0.20	16,399	3,161	1,708					
	最低			11.0	15.0	16.0	18.7	3.0	7.9	6.6	28	2	15.2	17.9	44	25	60	66	38	40	20	20	16.3	16.3	17.7	7.0	<0.05	130	<0.20									
	平均			18.0	20.4	20.2	34.6	5.6	9.0	6.9	39	8	21.1	24.3	68	44	87	87	54	56	33	32	24.3	24.0	25.3	9.4	<0.05	175	<0.20									
	合計			200.3																																325,546	60,962	38,260

多項目試験結果					
実施日	5月17日		5月19日		
項目	単位	原水	配水	原水	配水
水温	°C	21.0	21.0	22.5	22.0
濁度	度	23.8	4.4	30.9	5.7
pH		9.4	7.1	9.1	7.1
色度	度	28	6	34	8
電気伝導率	mS/m	18.9	22.4	19.7	23.9
酸消費量	mg/L	69	50	72	54
全硬度	mg/L	80	84	96	90
カルシウム硬度	mg/L	56	56	60	61
マグネシウム硬度	mg/L	24	28	36	29
塩化物イオン	mg/L	22.0	22.7	39.1	22.0
KMnO4消費量	mg/L	21.2	9.5	23.7	10.0
残留塩素	mg/L		0.05		0.05
全蒸発残留物	mg/L		170	200	180
全鉄	mg/L	<0.20	0.86	<0.20	
マンガンイオン	mg/L			<0.40	<0.40
懸濁物質	mg/L			43	5
ランゲリア指数				0.8	-1.3
COD	mg/L	8.0	5.2	9.7	4.0
BOD	mg/L	4.3	1.9		
溶存酸素	mg/L	15.0	8.9		
アンモニウムイオン	mg/L	<0.13	0.32		
全窒素	mg/L	1.10	1.00		
全リン	mg/L	0.08	<0.06		
硫酸イオン	mg/L	17.0	40.0		
シリカ	mg/L	6.6	7.2		
備考	・月に1〜2回測定している部分を水色で示しています。				

印旛沼浄水場 令和5年度

月	日	曜日	天候	雨量(mm)	気温(°C)	水温(°C)		濁度(度)		pH		色度		電気伝導率(mS/m)		酸消費量(mg/L)		全硬度(mg/L)		カルシウム硬度(mg/L)		マグネシウム硬度(mg/L)		塩化物イオン(mg/L)		KMnO4消費量		残留塩素(mg/L)	全高濃残留物(mg/L)	全鉄(mg/L)	浄水薬品使用量						
						原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水				原水	配水	LAS(kg)	硫酸(kg)	次亜塩素酸Na(kg)		
6	1	(木)	曇		21.0	21.5	20.5	38.9	4.9	9.0	6.8	45	6	20.5	25.9	79	50	90	99	56	64	34	35	26.3	25.9	25.6	8.8	0.10	180	<0.20	16,313	1,997	1,342				
6	2	(金)	雨	86.0	20.0	20.5	21.0	47.6	8.6	8.4	6.8	53	11	20.8	28.8	78	51	95	100	59	66	36	34	24.9	26.3	28.1	10.0	0.10	200	<0.20	16,418	1,664	1,464				
6	3	(土)	雨後晴	112.4	18.0	20.0	21.0	32.8	3.8	7.7	6.6	40	5	15.2	20.5	54	32	80	76	44	52	36	24	19.9	19.9	18.3	8.8	0.05	200	<0.20	15,433	749	1,586				
6	4	(日)	晴		20.0	23.5	22.0	26.9	2.9	7.8	6.7	34	4	12.4	17.1	48	31	59	60	37	44	22	16	12.8	12.1	17.1	6.6	<0.05	200	<0.20	14,747	249	1,586				
6	5	(月)	晴		24.0	22.0	21.5	17.0	3.0	7.8	6.8	28	5	14.4	17.4	50	35	58	63	39	43	19	20	14.9	15.6	15.5	6.8	<0.05	140	<0.20	13,570	33	1,318				
6	6	(火)	曇後雨	0.5	23.0	23.0	21.5	16.2	4.1	8.4	7.0	26	7	13.5	17.2	50	38	60	64	40	40	20	24	14.9	14.2	14.9	7.6	0.05	140	<0.20	13,835	0	1,586				
6	7	(水)	雨後晴	3.9	19.0	21.0	21.5	26.2	3.7	8.2	7.1	34	6	15.6	17.7	58	41	70	66	44	46	26	20	14.2	17.0	17.4	6.6	<0.05	130	<0.20	13,367	83	1,464				
6	8	(木)	晴後雨	0.3	23.0	23.5	23.0	20.7	4.9	9.1	7.0	28	7	14.9	18.1	62	44	70	74	50	52	20	22	14.9	18.5	17.1	7.0	0.10	150	<0.20	12,547	583	1,464				
6	9	(金)	雨後曇	27.0	20.0	22.0	23.5	28.9	3.8	8.8	7.0	35	5	16.8	19.1	60	42	72	76	48	48	24	28	14.2	12.7	19.3	7.9	0.05	150	<0.20	11,361	582	1,464				
6	10	(土)	曇		21.0	22.0	22.5	23.5	3.1	8.1	7.1	31	6	19.7	20.2	74	53	79	80	54	56	25	24	15.6	15.6	22.8	8.5	0.10	150	<0.20	10,885	749	1,586				
6	11	(日)	雨一時曇	10.9	20.0	20.5	22.0	26.8	5.4	8.4	7.1	34	8	19.1	21.7	74	54	80	84	56	56	24	28	18.5	16.3	20.2	8.2	0.05	150	<0.20	10,033	416	1,464				
6	12	(月)	雨	8.8	21.0	21.5	22.0	21.6	6.4	8.1	7.1	30	9	21.6	22.9	78	58	94	90	63	64	31	26	20.2	19.9	14.5	9.3	<0.05	170	<0.20	10,435	499	1,134				
6	13	(火)	晴一時雨	0.3	20.0	21.5	22.0	34.1	6.6	7.9	7.2	44	8	21.9	23.3	74	62	102	102	64	64	38	38	16.0	17.4	19.9	9.2	<0.05	190	<0.20	10,641	583	1,708				
6	14	(水)	雨後曇	0.1	24.0	24.0	23.0	23.2	5.5	8.0	7.0	30	8	22.4	24.2	77	60	92	94	64	65	28	29	16.7	21.3	17.4	9.6	0.10	180	<0.20	11,557	748	2,074				
6	15	(木)	雨一時曇	4.1	23.0	23.0	23.0	29.6	5.0	8.2	7.1	35	8	21.8	24.7	83	62	90	96	66	67	24	29	19.5	20.6	18.8	10.0	0.15	180	<0.20	10,590	749	2,074				
6	16	(金)	曇後晴		22.0	24.0	23.0	31.1	5.4	8.3	7.2	36	9	23.4	24.6	82	66	98	98	67	68	31	30	19.9	22.0	19.3	10.0	0.10	180	<0.20	10,755	749	1,952				
6	17	(土)	晴		25.0	25.5	24.0	29.5	5.6	8.4	7.2	33	8	22.7	27.6	82	62	96	100	64	66	32	34	18.5	22.0	21.8	9.5	0.05	180	<0.20	11,576	915	2,070				
6	18	(日)	晴		26.0	25.5	24.0	33.7	6.3	8.7	7.2	37	9	25.6	27.0	90	70	104	106	68	74	36	32	19.5	20.9	20.5	10.0	0.10	200	<0.20	10,963	749	1,952				
6	19	(月)	晴		24.0	24.5	24.0	41.9	7.6	9.0	7.2	48	9	20.2	27.8	80	64	95	98	64	66	31	32	21.3	21.3	25.3	10.0	0.10	180	<0.20	11,334	998	2,074				
6	20	(火)	晴		20.0	23.0	23.5	41.6	6.9	9.0	6.9	45	9	23.7	26.9	84	60	100	104	64	70	36	34	21.3	20.6	25.6	10.0	0.10	200	<0.20	14,253	1,248	2,074				
6	21	(水)	晴		21.0	25.0	24.0	40.0	7.6	9.2	6.9	44	9	20.1	23.9	74	54	100	100	60	66	40	34	22.0	22.0	28.4	10.0	0.10	200	<0.20	14,678	1,248	2,196				
6	22	(木)	雨一時曇	6.1	20.0	23.0	24.0	39.9	10.6	9.1	6.8	45	11	21.4	26.6	70	41	88	90	56	56	32	34	22.0	22.7	27.8	10.0	0.15	200	<0.20	15,391	1,248	2,196				
6	23	(金)	曇一時雨	0.4	18.0	21.5	22.5	42.3	7.2	8.9	6.8	48	9	23.7	28.7	80	50	98	100	64	62	34	38	24.9	22.0	26.5	10.0	0.10	180	<0.20	15,502	1,248	1,942				
6	24	(土)	晴		21.0	22.0	23.0	61.7	7.7	9.2	6.8	89	7	22.3	24.5	74	46	92	94	56	60	36	34	22.7	24.1	34.0	10.0	0.10	180	<0.20	17,272	1,115	2,192				
6	25	(日)	晴		23.0	24.5	24.0	32.9	8.1	9.2	6.8	39	9	21.9	27.2	64	42	93	96	54	58	39	38	23.1	24.5	27.2	10.0	0.05	200	<0.20	17,465	1,248	2,196				
6	26	(月)	晴		23.0	26.0	25.5	33.8	6.7	9.4	7.1	40	7	21.1	27.3	70	42	84	94	48	55	36	39	24.9	25.2	25.3	10.0	0.10	180	<0.20	15,597	1,165	2,196				
6	27	(火)	曇		24.0	25.5	26.0	39.9	7.4	8.6	6.8	47	9	21.8	26.7	66	42	90	94	52	58	38	36	24.9	17.0	25.3	10.0	0.10	220	<0.20	16,853	1,248	2,196				
6	28	(水)	曇		27.0	26.0	25.0	40.9	6.2	8.5	6.8	52	8	23.3	29.5	74	52	90	100	60	66	30	34	26.3	24.9	28.1	10.0	0.10	210	<0.20	16,152	1,164	2,196				
6	29	(木)	雨後晴		24.0	26.0	26.0	34.4	5.8	8.9	6.9	46	9	25.6	28.4	76	52	100	102	60	60	40	42	26.3	26.3	26.9	10.0	0.10	220	<0.20	17,286	1,248	2,196				
6	30	(金)	曇一時雨	0.2	27.0	27.0	25.5	34.0	6.4	8.7	6.9	50	12	22.7	29.8	74	44	100	99	66	62	34	37	26.3	17.8	24.0	10.0	0.10	220	<0.20	17,244	1,165	2,172				
6		最高		112.4	27.0	27.0	26.0	61.7	10.6	9.4	7.2	89	12	25.6	29.8	90	70	104	106	68	74	40	42	26.3	26.3	34.0	10.0	0.15	220	<0.20	17,465	1,997	2,196				
6		最低			18.0	20.0	20.5	16.2	2.9	7.7	6.6	26	4	12.4	17.1	48	31	58	60	37	40	19	16	12.8	12.1	14.5	6.6	<0.05	130	<0.20							
6		平均			22.1	23.3	23.1	33.1	5.9	8.6	7.0	41	8	20.3	24.2	71	50	87	90	56	59	31	31	20.2	20.2	22.4	9.1	0.08	182	<0.20							
6		合計		261.0																															414,053	26,440	55,114

多項目試験結果					
実施日		6月8日		6月22日	
項目	単位	原水	配水	原水	配水
水温	°C	23.5	23.0	23.0	24.0
濁度	度	20.7	4.9	39.9	10.6
pH		9.1	7.0	9.1	6.8
色度	度	28	7	45	11
電気伝導率	mS/m	14.9	18.1	21.4	26.6
酸消費量	mg/L	62	44	70	41
全硬度	mg/L	70	74	88	90
カルシウム硬度	mg/L	50	52	56	56
マグネシウム硬度	mg/L	20	22	32	34
塩化物イオン	mg/L	14.9	18.5	22.0	22.7
KMnO4消費量	mg/L	17.1	7.0	27.8	10.0
残留塩素	mg/L		0.10		0.15
全蒸発残留物	mg/L		150	210	200
全鉄	mg/L	<0.20		0.86	<0.20
マンガンイオン	mg/L			<0.40	<0.40
懸濁物質	mg/L			60	16
ランゲリア指数				0.8	-1.7
COD	mg/L	9.8	4.2	12.8	5.2
BOD	mg/L	5.9	1.5		
溶存酸素	mg/L	12.0	8.4		
アンモニウムイオン	mg/L	<0.13	0.39		
全窒素	mg/L	1.40	0.92		
全リン	mg/L	0.11	<0.06		
硫酸イオン	mg/L	12.0	37.0		
シリカ	mg/L	6.6	6.9		

備考  
・月に1～2回測定している部分を水色で示しています。

印旛沼浄水場 令和5年度

月	日	曜日	天候	雨量(mm)	気温(℃)	水温(℃)		濁度(度)		pH		色度		電気伝導率(mS/m)		酸消費量(mg/L)		全硬度(mg/L)		カルシウム硬度(mg/L)		マグネシウム硬度(mg/L)		塩化物イオン(mg/L)		KMnO4消費量		残留塩素(mg/L)	全高濃残留物(mg/L)	全鉄(mg/L)	浄水薬品使用量		
						原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水				原水	配水	原水
7月	1	(土)	雨後曇	11.1	26.0	26.0	26.0	34.1	6.4	8.3	6.9	44	8	27.1	30.4	83	53	106	107	68	65	38	42	29.5	27.7	26.5	9.8	0.10	210	<0.20	17,230	1,258	2,196
	2	(日)	雨後晴	4.0	25.0	25.0	25.5	29.5	5.3	8.2	6.8	42	9	27.3	30.2	84	52	98	101	62	67	36	34	26.6	26.6	24.0	9.8	0.05	210	<0.20	16,537	1,165	2,196
	3	(月)	晴		26.0	26.0	26.0	38.3	5.9	8.2	6.8	46	8	26.3	30.3	82	54	98	100	60	66	38	34	27.0	26.6	24.3	9.8	0.05	210	<0.20	16,295	1,081	2,074
	4	(火)	雨後晴	0.2	25.0	25.0	26.0	37.2	6.2	8.7	6.7	55	10	26.2	29.4	80	51	94	100	57	68	37	32	25.9	27.7	24.8	10.0	0.05	210	<0.20	17,291	1,331	2,318
	5	(水)	曇後雨	0.1	25.0	26.5	26.0	35.5	4.0	8.6	6.8	46	6	27.1	30.0	80	51	98	108	62	66	36	42	29.1	29.8	25.4	10.0	0.10	200	<0.20	16,797	1,248	2,196
	6	(木)	雨後晴	14.3	23.0	25.0	25.0	37.6	6.6	8.2	6.8	52	9	25.9	31.1	80	56	97	104	61	67	36	37	26.3	27.3	26.9	10.0	0.10	210	<0.20	18,021	1,248	2,074
	7	(金)	晴		29.0	27.0	25.5	34.3	5.7	8.6	6.9	42	8	26.3	31.7	88	56	104	104	66	66	38	38	27.7	29.8	25.0	10.0	0.15	230	<0.20	17,468	1,082	2,070
	8	(土)	晴		27.0	27.0	25.5	38.3	6.5	8.3	6.8	46	8	28.6	31.7	92	59	102	106	64	69	38	37	27.3	29.1	27.1	10.0	0.10	230	<0.20	17,844	1,138	1,912
	9	(日)	曇		27.0	27.0	27.0	37.5	6.1	8.1	6.8	47	9	27.8	30.1	82	50	98	101	63	65	35	36	29.8	29.5	24.6	10.0	0.05	230	<0.20	18,023	1,331	2,074
	10	(月)	晴		31.0	28.0	26.5	39.0	5.6	8.3	6.8	47	8	26.5	30.8	86	48	96	100	64	68	32	32	28.4	27.0	28.1	9.2	0.10	230	<0.20	18,142	1,248	2,074
	11	(火)	晴		31.0	29.0	28.0	47.9	6.7	8.7	6.8	61	10	26.5	28.1	89	54	98	102	63	66	35	36	30.5	27.7	29.1	10.0	0.05	230	<0.20	18,998	1,414	2,196
	12	(水)	晴		28.0	30.0	27.0	41.0	7.1	8.6	6.8	49	10	26.4	30.7	90	54	98	100	62	64	36	36	28.4	29.1	26.9	10.0	0.10	230	<0.20	17,812	1,331	2,196
	13	(木)	曇		26.0	27.0	26.5	39.6	7.4	8.1	6.8	52	10	25.6	30.3	86	56	96	98	60	62	36	36	28.4	28.8	27.2	10.0	0.10	220	<0.20	19,123	1,415	2,196
	14	(金)	曇		25.0	27.0	26.0	34.8	8.0	7.9	6.8	47	11	26.2	30.5	88	58	98	100	62	63	36	37	27.3	28.0	25.3	10.0	0.10	210	<0.20	18,394	1,165	2,196
	15	(土)	曇		28.0	25.5	26.5	38.7	9.5	7.7	6.8	50	12	28.5	29.8	89	56	101	102	63	64	38	38	28.4	29.1	27.8	10.0	0.05	210	<0.20	19,051	1,331	1,926
	16	(日)	晴		29.0	25.0	25.5	42.9	9.4	8.0	6.9	56	12	29.2	32.2	86	58	102	103	64	67	38	36	29.5	31.6	29.4	10.0	0.05	210	<0.20	18,280	1,165	2,074
	17	(月)	晴		32.0	27.0	27.5	35.5	8.4	8.3	6.8	42	12	29.2	31.6	80	57	100	100	68	69	32	31	27.0	27.7	23.4	10.0	0.05	210	<0.20	19,695	1,248	2,196
	18	(火)	晴		30.0	30.5	29.0	37.3	7.2	8.6	6.8	42	9	25.5	26.5	80	52	102	100	60	62	42	38	27.7	27.7	22.4	10.0	0.10	210	<0.20	19,956	1,248	1,948
	19	(水)	晴		30.0	30.0	30.0	40.9	6.7	8.3	6.8	48	9	24.7	28.0	80	48	90	90	62	62	28	28	24.9	27.0	24.3	9.5	0.05	220	<0.20	18,876	1,157	2,318
	20	(木)	晴		28.0	28.5	28.0	40.5	7.2	7.9	6.8	51	10	26.0	30.6	86	50	100	98	60	60	40	38	28.4	27.0	25.3	10.0	0.05	210	<0.20	20,745	1,331	2,196
	21	(金)	晴一時雨	0.2	27.0	27.0	27.0	46.1	8.3	7.9	6.7	57	12	27.8	30.9	82	48	97	96	62	60	35	36	29.8	28.4	26.9	10.0	0.10	220	<0.20	20,734	1,332	1,342
	22	(土)	晴		27.0	24.5	25.5	45.5	9.1	8.1	6.6	56	14	26.2	30.8	95	50	95	100	62	63	33	37	28.8	30.5	27.0	10.0	0.05	220	<0.20	22,061	1,248	1,342
	23	(日)	晴		28.0	25.5	26.5	48.1	9.9	8.7	6.7	57	14	28.1	30.7	89	56	98	110	62	64	36	46	29.8	28.8	30.0	10.0	<0.05	210	<0.20	22,296	1,331	1,342
	24	(月)	晴		29.0	28.0	27.0	42.2	7.7	8.4	6.6	53	11	27.0	30.0	84	62	91	96	54	59	37	37	28.4	29.8	27.2	10.0	<0.05	220	<0.20	22,055	1,091	1,074
	25	(火)	晴		29.0	28.0	27.0	44.4	10.1	8.0	6.7	55	14	26.0	31.1	91	46	105	102	61	64	44	38	29.5	29.8	28.0	10.0	<0.05	210	<0.20	23,572	915	1,342
	26	(水)	晴		32.0	28.5	28.5	37.8	11.3	8.3	6.8	48	14	24.3	30.0	80	54	86	101	58	60	28	41	28.4	29.8	25.6	10.0	<0.05	210	<0.20	22,388	832	1,342
	27	(木)	晴		28.0	29.5	27.0	47.0	8.2	8.1	6.8	63	13	25.1	29.8	76	50	88	96	52	60	36	36	30.5	29.1	27.2	10.0	<0.05	230	<0.20	23,161	583	1,220
	28	(金)	晴		31.0	30.0	28.0	40.8	11.7	8.3	6.8	52	15	28.2	31.3	86	54	98	99	56	58	42	41	30.5	29.1	26.9	10.0	<0.05	210	<0.20	23,678	582	1,342
	29	(土)	晴		29.0	28.5	28.0	36.2	7.9	7.7	6.7	44	12	25.8	28.8	88	55	96	98	58	62	38	36	29.8	30.5	25.3	10.0	0.05	220	<0.20	21,827	582	1,342
	30	(日)	晴		28.0	28.0	27.5	38.9	12.7	8.2	6.9	51	15	28.6	30.7	80	54	94	96	58	57	36	39	28.4	28.4	27.5	10.0	<0.05	220	<0.20	22,296	666	1,220
	31	(月)	晴		30.0	30.0	28.5	50.4	13.2	8.7	7.0	63	15	28.0	30.5	90	37	97	97	62	61	35	36	33.4	30.2	30.8	10.0	0.10	210	<0.20	22,094	666	1,342
	最高			14.3	32.0	30.5	30.0	50.4	13.2	8.7	7.0	63	15	29.2	32.2	95	62	106	110	68	69	44	46	33.4	31.6	30.8	10.0	0.15	230	<0.20	23,678	1,415	2,318
	最低				23.0	24.5	25.0	29.5	4.0	7.7	6.6	42	6	24.3	26.5	76	37	86	90	52	57	28	28	24.9	26.6	22.4	9.2	<0.05	200	<0.20			
	平均				28.0	27.4	26.9	39.9	7.9	8.3	6.8	50	11	26.8	30.3	85	53	97	100	61	64	36	37	28.6	28.7	26.5	9.9	0.06	216	<0.20			
	合計			29.9																											610,740	34,763	56,876

多項目試験結果					
実施日		7月19日	7月20日		
項目	単位	原水	配水	原水	配水
水温	℃	30.0	30.0	28.5	28.0
濁度	度	40.9	6.7	40.5	7.2
pH		8.3	6.8	7.9	6.8
色度	度	48	9	51	10
電気伝導率	mS/m	24.7	28.0	26.0	30.6
酸消費量	mg/L	80	48	86	50
全硬度	mg/L	90	90	100	98
カルシウム硬度	mg/L	62	62	60	60
マグネシウム硬度	mg/L	28	28	40	38
KMnO4消費量	mg/L	24.9	27.7	28.4	27.0
残留塩素	mg/L		0.05		0.05
全蒸発残留物	mg/L		220		210
全鉄	mg/L	<0.20		1.02	<0.20
マンガンイオン	mg/L			<0.40	<0.40
懸濁物質	mg/L			56	13
ランゲリア指数				-0.2	-1.5
COD	mg/L	14.0	5.4		
BOD	mg/L	5.9	0.0		
溶存酸素	mg/L	11.0	6.7		
アンモニウムイオン	mg/L	<0.13	0.42		
全窒素	mg/L	1.50	0.88		
全リン	mg/L	0.16	<0.06		
硫酸イオン	mg/L	20.0	58.0		
シリカ	mg/L	3.2	3.3		
備考	・月に1～2回測定している部分を水色で示しています。				

印旛沼浄水場 令和5年度

月	日	曜日	天候	雨量(mm)	気温(°C)	水温(°C)		濁度(度)		pH		色度		電気伝導率(mS/cm)		酸消費量(mg/L)		全硬度(mg/L)		カルシウム硬度(mg/L)		マグネシウム硬度(mg/L)		塩化物イオン(mg/L)		KMnO4消費量		残留塩素(mg/L)	全高濃残留物(mg/L)	全鉄(mg/L)	浄水薬品使用量		
						原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水				原水	配水	原水
8月	1	(火)	曇後雨	0.3	29.0	28.0	28.5	53.8	11.9	8.6	6.8	67	14	24.8	29.9	89	56	95	97	59	61	36	36	34.1	30.5	35.2	10.0	<0.05	200	<0.20	21,031	582	1,342
	2	(水)	晴		28.0	29.0	27.5	46.6	11.6	8.5	7.0	62	15	25.4	30.2	84	59	91	97	50	62	41	35	29.8	29.1	30.8	10.0	<0.05	210	<0.20	21,175	416	1,342
	3	(木)	晴		30.0	28.5	28.0	41.0	9.9	8.0	6.9	55	13	26.9	29.1	86	59	99	101	63	66	36	35	31.6	29.8	28.1	10.0	<0.05	220	<0.20	22,845	582	1,342
	4	(金)	晴		30.0	30.0	28.5	50.3	11.2	8.4	6.9	70	14	27.9	30.5	88	55	101	100	48	63	53	37	31.2	29.5	30.2	10.0	<0.05	210	<0.20	21,011	749	1,342
	5	(土)	晴		31.0	27.0	28.0	56.6	12.4	8.4	6.9	78	15	28.4	26.5	86	52	98	102	62	64	36	38	32.0	31.2	30.3	10.0	<0.05	210	<0.20	23,596	915	1,342
	6	(日)	晴一時雨	0.1	32.0	29.0	28.5	38.3	11.8	8.6	6.8	54	14	25.8	30.7	78	52	98	96	60	60	38	36	32.0	32.0	30.0	10.0	0.05	210	<0.20	21,924	1,082	1,220
	7	(月)	晴		30.0	29.0	29.0	44.8	12.9	8.5	6.8	65	15	26.3	27.0	90	60	106	100	68	68	38	32	34.1	32.0	30.0	10.0	<0.05	220	<0.20	22,966	915	788
	8	(火)	晴後曇		31.0	29.0	28.0	41.2	11.0	8.6	6.8	66	14	25.2	32.3	90	54	98	101	62	60	36	41	32.0	30.5	29.7	10.0	0.05	240	<0.20	22,166	975	1,098
	9	(水)	晴一時雨	3.5	30.0	28.5	28.5	41.0	10.2	8.5	6.8	69	15	25.4	31.5	78	48	98	99	60	58	38	41	31.2	29.8	30.0	10.0	0.15	250	<0.20	21,248	915	1,342
	10	(木)	晴		31.0	28.5	27.5	33.6	9.4	8.5	6.7	56	15	29.9	31.9	90	54	99	102	61	62	38	40	33.4	32.0	27.0	10.0	<0.05	230	<0.20	22,060	832	1,342
	11	(金)	晴		30.0	29.5	28.5	38.2	11.3	8.9	6.8	59	15	26.3	32.3	88	60	104	109	66	65	38	44	33.7	31.6	30.7	10.0	0.10	230	<0.20	20,996	749	1,220
	12	(土)	晴		31.0	28.0	27.0	37.1	11.3	9.4	6.8	69	15	25.8	32.3	92	57	109	106	65	66	44	40	29.8	32.3	33.0	10.0	<0.05	230	<0.20	21,778	832	1,220
	13	(日)	曇後雨	12.6	28.0	26.0	28.0	44.3	6.4	8.5	6.8	71	12	28.3	28.3	79	49	90	96	54	56	36	40	29.8	30.5	31.9	10.0	0.05	230	<0.20	21,496	832	1,342
	14	(月)	雨時々晴	14.1	30.0	28.0	27.5	33.3	10.6	8.7	6.8	55	15	26.7	31.1	85	53	99	98	59	63	40	35	31.0	29.8	28.6	10.0	0.05	230	<0.20	20,052	748	1,220
	15	(火)	晴	33.0	28.0	28.0	27.5	32.4	9.2	8.5	6.8	55	15	25.0	28.1	78	50	90	96	54	60	36	36	25.6	27.0	27.2	10.0	0.05	250	<0.20	21,731	832	1,032
	16	(水)	晴一時雨	0.1	30.0	29.0	28.0	30.3	9.5	8.4	6.6	43	13	21.2	25.9	70	40	80	84	52	53	28	31	22.7	23.1	25.6	10.0	0.05	200	<0.20	21,954	832	1,220
	17	(木)	晴		29.0	28.5	27.5	28.2	8.8	8.0	6.7	43	13	21.1	22.5	70	44	84	88	55	56	29	32	18.8	21.3	23.4	10.0	0.05	210	<0.20	22,434	749	1,342
	18	(金)	晴		31.0	29.5	28.0	30.4	6.3	8.4	6.7	40	9	21.7	25.6	70	46	82	89	54	56	28	33	20.6	21.3	25.0	9.5	0.05	190	<0.20	19,353	666	1,342
	19	(土)	晴		28.0	27.0	27.0	31.2	6.8	8.2	6.8	42	10	21.8	22.0	74	46	86	86	60	60	26	26	18.5	19.9	25.6	8.8	0.10	200	<0.20	22,165	665	1,342
	20	(日)	晴		29.0	29.5	28.5	36.3	6.9	8.8	6.8	48	11	19.5	25.3	74	42	82	82	56	58	26	24	19.9	21.3	25.3	9.2	0.05	190	<0.20	20,995	666	1,220
	21	(月)	晴		30.0	30.5	28.5	34.8	7.1	9.2	6.9	47	11	20.1	24.5	65	38	78	81	51	52	27	29	23.4	22.7	26.9	10.0	0.05	180	<0.20	21,882	722	1,342
	22	(火)	曇		29.0	30.0	27.0	39.6	7.5	9.2	6.8	55	11	18.9	25.0	70	37	79	80	56	51	23	29	22.7	22.7	26.5	10.0	0.05	200	<0.20	22,208	748	834
	23	(水)	曇時々雨	7.9	30.0	29.0	29.0	39.1	6.0	8.8	6.7	56	10	18.1	24.9	66	40	78	84	49	52	29	32	24.1	24.1	26.9	10.0	0.05	190	<0.20	22,163	832	1,342
	24	(木)	晴		31.0	28.5	27.5	29.1	7.4	8.1	6.7	44	13	19.5	25.6	70	40	83	84	52	54	31	30	22.7	21.3	24.2	10.0	<0.05	190	<0.20	21,806	500	1,342
	25	(金)	晴		30.0	28.0	27.5	34.6	9.7	8.4	6.8	48	14	19.6	26.5	76	44	87	88	55	57	32	31	18.5	23.4	25.9	10.0	<0.05	190	<0.20	21,259	416	1,342
	26	(土)	晴一時雨	5.8	30.0	24.5	26.0	31.0	8.6	8.3	6.8	45	12	23.6	26.9	72	44	88	88	58	60	30	28	21.3	21.3	25.9	10.0	0.10	200	<0.20	23,069	332	1,220
	27	(日)	晴一時雨	0.2	28.0	26.0	28.0	39.5	10.2	9.1	6.9	52	13	22.6	21.1	68	44	88	90	56	60	32	30	24.1	23.4	28.1	10.0	0.05	190	<0.20	22,531	583	1,220
	28	(月)	曇		31.0	28.5	26.5	45.8	11.2	9.0	6.9	57	15	24.3	27.0	74	40	88	88	56	56	32	32	25.6	28.4	26.9	10.0	0.05	200	<0.20	22,277	499	1,220
	29	(火)	晴		29.0	28.5	28.0	34.7	12.8	8.5	6.8	46	15	21.5	25.3	70	40	92	92	58	58	34	34	26.3	24.1	26.9	10.0	0.05	210	<0.20	23,881	416	1,342
	30	(水)	晴		31.0	29.0	27.0	34.9	8.3	9.0	6.8	49	11	21.6	27.9	80	46	95	94	62	58	33	36	24.5	25.6	26.9	10.0	0.10	180	<0.20	24,242	499	1,220
	31	(木)	晴		30.0	28.5	27.5	39.3	11.0	8.7	6.8	50	15	21.2	27.9	77	51	90	100	58	61	32	39	27.3	24.9	28.8	10.0	<0.05	200	<0.20	24,702	250	1,074
	最高			33.0	32.0	30.5	29.0	56.6	12.9	9.4	7.0	78	15	29.9	32.3	92	60	109	109	68	68	53	44	34.1	32.3	35.2	10.0	0.15	250	<0.20	24,702	1,082	1,342
	最低			28.0	24.5	26.0	28.2	6.0	8.0	6.6	40	9	18.1	21.1	65	37	78	80	48	51	23	24	18.5	19.9	23.4	8.8	<0.05	180	<0.20				
	平均			29.8	28.4	27.8	38.4	9.7	8.6	6.8	55	13	23.7	27.6	78	48	91	93	57	59	34	34	26.8	26.7	28.1	9.9	<0.05	209	<0.20				
	合計			77.6																											682,996	21,331	38,498

多項目試験結果			
実施日	項目	単位	値
8月16日	実施日		8月16日
8月18日	実施日		8月18日
8月16日	気温	°C	30.0
8月18日	気温	°C	31.0
	項目	単位	原水 配水 原水 配水
	水温	°C	29.0 28.0 29.5 28.0
	濁度	度	30.3 9.5 30.4 6.3
	pH		8.4 6.6 8.4 6.7
	色度	度	43 13 40 9
	電気伝導率	mS/m	21.2 25.9 21.7 25.6
	酸消費量	mg/L	70 40 70 46
	全硬度	mg/L	80 84 82 89
	カルシウム硬度	mg/L	52 53 54 56
	マグネシウム硬度	mg/L	28 31 28 33
	KMnO4消費量	mg/L	22.7 23.1 20.6 21.3
	残留塩素	mg/L	25.6 10.0 25.0 9.5
	全高濃残留物	mg/L	
	全鉄	mg/L	0.05 200
	マンガンイオン	mg/L	200 190
	懸濁物質	mg/L	0.88 <0.20
	ランゲリア指数		<0.40 <0.40
	COD	mg/L	35 10
	BOD	mg/L	10.4 -1.7
	溶存酸素	mg/L	12.0 6.4
	アンモニウムイオン	mg/L	4.8 0.8
	全窒素	mg/L	6.8 7.0
	全リン	mg/L	<0.13 0.54
	硫酸イオン	mg/L	2.00 1.30
	シリカ	mg/L	0.20 0.06
			16.0 53.0
			12.0 10.0
			24,702 250 1,074
			682,996 21,331 38,498

備考  
・月に1～2回測定している部分を水色で示しています。

印旛沼浄水場

令和5年度

Table with 30 columns: 月, 日, 曜日, 天候, 雨量(mm), 気温(°C), 水温(°C) (原水, 配水), 濁度(度) (原水, 配水), pH (原水, 配水), 色度 (原水, 配水), 電気伝導率(mS/cm) (原水, 配水), 酸消費量(mg/L) (原水, 配水), 全硬度(mg/L) (原水, 配水), カルシウム硬度(mg/L) (原水, 配水), マグネシウム硬度(mg/L) (原水, 配水), 塩化物イオン(mg/L) (原水, 配水), KMnO4消費量 (原水, 配水), 残留塩素(mg/L), 全蒸発残留物(mg/L), 全鉄(mg/L), 浄水薬品使用量 (LAS(kg), 硫酸(kg), 次亜塩素酸Na(kg)), 最高, 最低, 平均, 合計.

9月

多項目試験結果

Table with 5 columns: 実施日, 項目, 単位, 9月14日 (原水, 配水), 9月22日 (原水, 配水). Rows include: 実施日, 気温, 水温, 濁度, pH, 色度, 電気伝導率, 酸消費量, 全硬度, カルシウム硬度, マグネシウム硬度, KMnO4消費量, 残留塩素, 全蒸発残留物, 全鉄, マンガンイオン, 懸濁物質, ランゲリア指数, COD, BOD, 溶存酸素, アンモニウムイオン, 全窒素, 全リン, 硫酸イオン, シリカ, 備考.

印旛沼浄水場

令和5年度

月	日	曜日	天候	雨量(mm)	気温(℃)	水温(℃)		濁度(度)		pH		色度		電気伝導率(mS/cm)		酸消費量(mg/L)		全硬度(mg/L)		カルシウム硬度(mg/L)		マグネシウム硬度(mg/L)		塩化物イオン(mg/L)		KMnO4消費量		残留塩素(mg/L)	全高純残留物(mg/L)	全鉄(mg/L)	浄水薬品使用量						
						原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水				原水	配水	原水	配水	LAS(kg)	硫酸(kg)	次亜塩素酸Na(kg)
						1 (日)	曇一時雨	0.1	27.0	25.5	26.0	29.8	5.9	9.0	6.8	38	7	22.4	26.5	74	48	91	92	60	61	31	31				24.9	25.9	24.6	9.2	0.10	210	<0.20
31 (火)	曇		15.0	17.5	18.0	27.8	8.6	9.6	7.2	30	8	25.3	31.0	71	55	93	104	59	60	34	44	33.7	33.4	21.3	10.4	0.10	200	<0.20	8,732	1,780	706						
最高				40.0	27.0	25.5	26.0	37.9	11.2	9.8	7.4	44	12	29.7	33.0	89	58	111	110	69	71	47	46	35.9	33.7	26.9	11.7	0.20	230	<0.20	22,258	1,831	1,464				
最低					11.0	17.0	16.0	21.3	4.7	8.3	6.8	26	6	19.5	23.1	58	40	84	84	52	51	26	30	20.6	20.6	16.1	6.6	<0.05	170	<0.20							
平均					16.2	19.6	19.9	28.2	7.3	9.3	7.1	33	8	23.3	27.1	72	49	96	97	60	62	26.8	27.3	22.1	9.3	0.09	202	<0.20									
合計				98.5																												481,574	18,559	40,164			

多項目試験結果

実施日		10月18日		10月27日	
項目	単位	原水	配水	原水	配水
水温	℃	19.0	19.5	19.0	19.0
濁度	度	23.6	7.7	26.5	8.1
pH		9.3	7.1	9.8	7.1
色度	度	28	8	32	9
電気伝導率	mS/m	21.0	25.1	20.4	25.3
酸消費量	mg/L	66	48	62	40
全硬度	mg/L	90	91	92	90
カルシウム硬度	mg/L	60	60	60	58
マグネシウム硬度	mg/L	30	31	32	32
塩化物イオン	mg/L	21.3	21.3	27.0	23.4
KMnO4消費量	mg/L	19.0	8.2	23.4	9.8
残留塩素	mg/L		0.05		0.10
全高純残留物	mg/L		190	210	210
全鉄	mg/L	<0.20	0.61	<0.20	<0.40
マンガンイオン	mg/L			41	12
懸濁物質	mg/L			1.4	-1.5
ランゲリア指数				11.0	5.2
COD	mg/L	9.1	5.1		
BOD	mg/L	5.7	0.0		
溶存酸素	mg/L	14.0	11.0		
アンモニウムイオン	mg/L	<0.13	0.28		
全窒素	mg/L	2.40	1.90		
全リン	mg/L	0.10	<0.06		
硫酸イオン	mg/L	24.0	47.0		
シリカ	mg/L	8.6	11.0		

備考  
 ・月に1~2回測定している部分を水色で示しています。

印旛沼浄水場 令和5年度

月	日	曜日	天候	雨量(mm)	気温(℃)	水温(℃)		濁度(度)		pH		色度		電気伝導率(mS/cm)		酸消費量(mg/L)		全硬度(mg/L)		カルシウム硬度(mg/L)		マグネシウム硬度(mg/L)		塩化物イオン(mg/L)		KMnO4消費量		残留塩素(mg/L)	全高発残留物(mg/L)	全鉄(mg/L)	浄水薬品使用量			
						原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水				原水	配水	原水	配水
11月	1	(水)	晴		15.0	18.5	18.5	24.6	6.7	9.6	7.1	31	9	23.3	27.1	74	43	94	92	55	57	39	35	28.4	32.7	21.3	9.6	0.05	210	<0.20	9,602	2,080	1,460	
	2	(木)	晴		15.0	18.0	17.5	25.5	5.5	9.6	7.1	30	7	22.9	25.9	71	48	96	94	51	56	45	38	28.0	31.2	22.3	9.8	0.05	190	<0.20	9,437	1,997	1,952	
	3	(金)	晴		12.0	19.0	19.5	23.7	6.5	9.7	7.1	30	9	23.3	25.8	64	44	86	86	54	51	32	35	29.1	30.5	22.4	10.3	0.05	190	<0.20	8,732	1,830	1,708	
	4	(土)	晴		14.0	18.0	19.0	27.5	5.9	9.6	7.1	34	7	24.8	28.8	60	42	86	89	49	52	37	37	29.1	30.5	21.2	8.8	0.10	200	<0.20	9,087	2,013	1,708	
	5	(日)	曇		16.0	20.0	20.0	26.7	5.0	9.5	7.0	32	7	23.4	26.3	68	44	90	94	50	52	40	42	29.8	31.2	22.1	9.5	0.05	210	<0.20	8,361	2,163	1,830	
	6	(月)	曇時々雨		17.0	19.5	20.0	25.4	7.1	9.5	7.2	32	10	23.6	29.1	59	45	88	90	52	52	36	38	29.8	29.8	20.9	8.8	0.05	200	<0.20	7,060	1,997	1,708	
	7	(火)	曇一時雨		0.1	24.0	21.0	29.1	8.4	9.2	7.2	36	11	28.3	28.7	72	54	92	98	52	56	40	42	30.5	31.2	23.4	10.7	0.15	190	<0.20	8,513	1,997	1,708	
	8	(水)	晴		10.0	19.0	20.5	31.0	6.9	9.2	7.1	40	11	25.0	31.0	68	64	98	99	63	63	35	36	33.0	32.7	24.1	10.3	<0.05	180	<0.20	8,733	1,913	1,382	
	9	(木)	晴		11.0	17.0	19.0	31.6	5.7	9.4	7.0	40	9	25.1	29.0	74	46	97	102	58	58	39	44	33.6	32.7	24.5	10.1	<0.05	190	<0.20	9,104	2,413	2,074	
	10	(金)	曇後雨		4.1	14.0	18.0	18.5	27.3	7.3	9.5	7.2	35	9	24.8	29.2	75	53	103	99	64	60	39	39	38.0	32.7	22.8	10.7	<0.05	200	<0.20	9,055	1,867	2,196
	11	(土)	曇		13.0	21.0	18.4	27.3	6.1	9.4	7.1	37	8	24.6	30.6	73	55	100	102	58	62	42	40	32.0	32.3	24.0	10.4	<0.05	180	<0.20	9,662	2,163	2,010	
	12	(日)	雨後曇		1.6	10.0	17.5	16.5	22.7	5.4	9.3	7.1	32	7	27.4	32.3	76	53	98	102	59	60	39	42	30.9	31.2	23.5	8.8	0.10	190	<0.20	7,990	1,830	2,196
	13	(月)	晴一時雨		0.8	7.0	13.5	15.0	24.2	6.5	9.1	7.3	34	9	29.2	32.5	88	58	107	105	66	66	41	39	36.2	36.2	20.9	9.5	<0.05	210	<0.20	7,630	1,914	2,074
	14	(火)	晴一時雨		0.1	3.0	12.5	13.0	24.6	5.8	9.3	7.2	32	8	27.1	30.3	86	58	100	104	61	70	39	34	32.0	32.7	20.5	10.7	0.05	210	<0.20	8,389	2,336	2,318
	15	(水)	雨後曇		0.1	9.0	12.0	14.0	20.3	6.0	9.5	7.1	31	8	26.4	33.1	74	57	100	103	68	66	32	37	28.4	32.0	20.5	9.8	0.05	220	<0.20	7,885	2,662	2,318
	16	(木)	晴		6.0	12.0	13.0	19.0	5.9	9.6	7.1	30	7	26.2	27.9	70	50	100	104	62	60	38	44	28.4	32.7	19.0	9.5	0.05	190	<0.20	7,961	2,496	2,196	
	17	(金)	雨後曇		43.5	10.0	13.5	15.0	18.3	4.5	9.6	7.2	27	6	24.6	28.6	72	53	98	100	56	60	42	40	32.0	32.0	19.0	9.8	0.05	200	<0.20	7,619	2,247	2,074
	18	(土)	晴		16.0	15.0	13.5	18.5	3.8	9.4	6.9	28	5	25.0	25.0	66	40	86	84	51	50	35	34	27.7	26.3	17.7	7.6	0.10	200	<0.20	6,983	2,575	2,110	
	19	(日)	晴		13.0	13.5	12.0	19.3	5.7	9.3	7.0	27	7	25.7	28.7	82	52	108	102	65	63	43	39	28.0	31.2	19.9	9.5	<0.05	200	<0.20	6,131	2,662	2,196	
	20	(月)	晴		10.0	12.5	13.5	19.7	6.1	9.6	7.1	22	8	25.3	28.3	74	54	96	104	60	67	36	37	29.1	28.4	18.3	10.1	<0.05	200	<0.20	6,317	2,579	2,318	
	21	(火)	晴		9.0	12.5	12.5	22.5	6.4	9.4	7.2	25	8	27.6	30.1	78	64	103	113	65	69	38	44	32.0	31.2	20.1	10.3	0.10	200	<0.20	6,503	2,496	2,196	
	22	(水)	晴		10.0	13.0	13.0	17.4	5.8	9.6	7.3	18	8	25.6	28.8	72	50	100	104	63	65	37	39	26.7	27.0	20.5	9.5	<0.05	220	<0.20	6,638	2,112	2,196	
	23	(木)	雨後晴		1.0	11.0	15.0	13.5	12.2	3.8	9.6	7.2	18	6	25.9	29.4	80	54	103	102	65	64	38	38	27.7	27.3	15.5	8.5	0.10	190	<0.20	5,389	2,496	2,196
	24	(金)	晴		16.0	15.5	15.0	16.0	11.4	9.6	7.3	22	13	24.8	28.0	78	60	110	104	64	64	46	40	28.4	28.4	18.6	12.6	<0.05	220	<0.20	6,608	2,329	2,196	
	25	(土)	晴		7.0	12.5	13.5	18.2	6.2	9.3	7.3	27	7	28.3	29.3	85	54	110	105	70	66	40	39	26.3	28.8	19.0	9.5	0.05	200	<0.20	5,983	1,779	2,048	
	26	(日)	曇時々雨		2.1	7.0	13.0	13.5	16.7	3.1	9.5	7.3	24	5	23.9	29.5	80	60	108	112	62	68	46	44	25.6	28.4	18.0	8.8	0.15	210	<0.20	5,016	3,412	2,196
	27	(月)	晴		6.0	11.0	12.0	14.7	4.1	9.4	7.1	22	6	27.1	26.9	80	52	108	112	68	68	40	44	28.4	28.4	15.8	8.2	0.05	230	<0.20	4,892	2,995	2,196	
	28	(火)	晴		11.0	13.0	13.5	14.4	3.7	9.7	7.3	23	6	23.8	28.9	75	52	99	100	62	60	37	40	30.9	29.8	18.0	9.5	0.05	210	<0.20	4,459	3,245	2,196	
	29	(水)	晴		1.0	11.0	12.5	20.8	7.8	9.7	7.1	26	8	23.9	28.2	66	48	96	98	59	60	37	38	30.5	30.5	20.2	10.3	<0.05	180	<0.20	4,460	3,328	2,196	
	30	(木)	晴		5.0	11.0	12.0	22.5	6.0	9.7	7.1	29	7	24.4	26.9	66	48	93	98	55	60	38	38	31.6	29.5	19.9	9.8	0.15	210	<0.20	4,087	3,096	2,318	
最高				43.5	24.0	21.0	21.0	31.6	11.4	9.7	7.3	40	13	29.2	33.1	88	64	110	113	70	70	46	44	38.0	36.2	24.5	12.6	0.15	230	<0.20	9,662	3,412	2,318	
最低				1.0	11.0	12.0	12.2	3.1	9.1	6.9	18	5	22.9	25.0	59	40	86	84	49	50	32	34	25.6	26.3	15.5	7.6	<0.05	180	<0.20					
平均				10.9	15.3	15.6	22.1	6.0	9.5	7.1	29	8	25.4	28.8	74	52	98	100	60	61	39	39	30.1	30.7	20.5	9.7	0.05	201	<0.20					
合計				55.5																											218,286	71,022	61,470	

多項目試験結果

実施日		11月9日	11月27日
気温	℃	11.0	6.0
項目	単位	原水	配水
水温	℃	17.0	19.0
濁度	度	31.6	5.7
pH		9.4	7.0
色度	度	40	9
電気伝導率	mS/m	25.1	29.0
酸消費量	mg/L	74	46
全硬度	mg/L	97	102
カルシウム硬度	mg/L	58	58
マグネシウム硬度	mg/L	39	44
KMnO4消費量	mg/L	33.6	32.7
残留塩素	mg/L	24.5	10.1
全蒸発残留物	mg/L	<0.05	0.05
全鉄	mg/L	190	220
マンガンイオン	mg/L	<0.40	<0.40
懸濁物質	mg/L		31
ランゲリア指数			0.9
COD	mg/L	13.0	5.9
BOD	mg/L	6.1	0.6
溶存酸素	mg/L	13.0	9.4
アンモニウムイオン	mg/L	<0.13	0.30
全窒素	mg/L	2.30	1.40
全リン	mg/L	0.18	<0.06
硫酸イオン	mg/L	27.0	52.0
シリカ	mg/L	1.9	1.9
備考	・月に1~2回測定している部分を水色で示しています。		



印旛沼浄水場 令和5年度

月	日	曜日	天候	雨量(mm)	気温(℃)	水温(℃)		濁度(度)		pH		色度		電気伝導率(mS/cm)		酸消費量(mg/L)		全硬度(mg/L)		カルシウム硬度(mg/L)		マグネシウム硬度(mg/L)		塩化物イオン(mg/L)		KMnO4消費量		残留塩素(mg/L)	全高発残留物(mg/L)	全鉄(mg/L)	浄水薬品使用量				
						原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水				原水	配水	LAS(kg)	硫酸(kg)	次亜塩素酸Na(kg)
						原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水				原水	配水	原水	配水	原水
1 2 月	1	(金)	晴		5.0	11.0	12.0	20.0	5.7	9.7	7.2	26	7	24.9	26.6	71	46	99	98	58	60	41	38	28.8	27.7	18.0	8.5	0.20	200	<0.20	4,860	3,078	2,196		
	2	(土)	晴		0.0	9.5	10.0	17.3	6.6	9.6	7.2	23	8	26.4	27.3	78	44	93	92	56	60	37	32	28.4	29.8	17.1	9.5	0.10	200	<0.20	4,273	3,162	2,092		
	3	(日)	晴		1.0	11.0	11.5	18.3	6.9	9.9	7.2	24	8	24.6	27.0	65	43	88	90	50	52	38	38	32.0	32.7	20.5	10.9	0.15	180	<0.20	4,645	3,328	2,196		
	4	(月)	晴		5.0	9.5	10.0	19.1	5.6	9.9	7.2	24	6	23.5	28.1	62	47	88	90	60	54	28	36	27.7	26.3	18.3	10.1	0.15	180	<0.20	4,831	3,244	2,318		
	5	(火)	曇一時雨	0.7	3.0	9.5	10.0	17.2	6.1	9.9	7.3	22	7	24.5	25.1	68	42	86	94	48	50	38	44	29.8	27.7	18.0	9.5	0.10	190	<0.20	4,802	2,591	2,196		
	6	(水)	雨後晴	0.1	8.0	10.0	10.0	19.8	6.8	9.9	7.2	24	7	23.5	27.2	64	40	88	88	48	50	40	38	27.7	29.8	18.3	8.5	0.15	190	<0.20	5,153	3,411	2,196		
	7	(木)	晴		9.0	11.0	11.0	21.0	7.2	9.9	7.0	25	6	23.2	27.7	70	48	94	101	48	52	46	49	32.0	31.6	19.0	9.8	0.15	200	<0.20	4,645	3,051	2,214		
	8	(金)	晴		5.0	10.0	10.5	27.2	8.2	9.8	7.3	30	9	26.8	25.9	72	48	100	96	56	52	44	44	31.2	30.5	22.1	10.1	0.25	190	<0.20	5,017	3,411	2,196		
	9	(土)	晴		8.0	12.0	11.0	28.0	8.7	9.9	7.3	29	9	24.3	28.0	68	45	95	92	51	52	44	40	30.2	34.1	21.2	10.4	0.10	190	<0.20	4,594	3,078	2,092		
	10	(日)	晴		4.0	10.5	11.5	23.0	6.4	9.8	7.3	24	7	24.8	28.0	69	54	88	104	50	57	38	47	33.0	30.9	22.1	12.5	0.20	200	<0.20	5,760	3,079	2,196		
	11	(月)	曇		9.0	12.0	13.0	17.9	5.1	9.9	7.3	23	8	25.3	27.6	70	44	90	92	49	50	41	42	30.5	32.0	20.1	11.4	0.05	210	<0.20	5,946	2,352	2,318		
	12	(火)	雨後曇	22.5	10.0	12.5	12.5	30.3	6.3	9.8	7.1	33	5	24.3	28.0	80	40	91	98	51	56	40	42	31.2	32.7	21.8	7.9	0.30	220	<0.20	6,154	2,802	2,074		
	13	(水)	雨後晴	0.2	6.0	12.0	13.0	22.6	6.7	9.5	7.1	27	6	26.5	27.2	71	41	101	89	58	50	43	39	30.9	29.5	18.2	8.4	0.10	190	<0.20	6,315	3,328	2,196		
	14	(木)	晴		3.0	11.5	12.0	24.8	6.1	9.8	7.2	28	8	22.7	27.9	66	44	92	104	48	49	44	55	30.5	32.0	21.2	9.0	<0.05	200	<0.20	6,215	3,328	2,074		
	15	(金)	雨	1.4	8.0	11.5	13.0	18.8	4.5	9.2	7.1	24	6	27.6	28.3	84	54	110	106	64	64	46	42	31.2	33.4	17.1	7.9	0.25	210	<0.20	5,945	3,078	2,196		
	16	(土)	晴		13.0	15.0	15.0	29.5	6.3	9.4	7.1	39	7	25.6	29.2	76	51	103	102	70	62	33	40	33.7	31.2	21.8	8.5	0.10	210	<0.20	6,366	3,162	2,292		
	17	(日)	晴		10.0	14.0	15.0	45.7	7.6	9.5	7.1	47	9	23.6	27.5	70	56	96	110	50	64	46	46	30.5	30.5	30.3	10.4	0.05	210	<0.20	6,132	3,327	2,318		
	18	(月)	晴		3.0	9.5	11.5	50.5	9.1	9.5	7.0	55	12	25.0	28.8	69	44	88	96	50	55	38	41	29.5	31.2	29.2	10.1	0.05	220	<0.20	6,248	2,334	2,196		
	19	(火)	曇		4.0	9.0	10.0	39.7	9.5	9.4	7.1	42	11	24.6	28.5	70	47	92	97	58	56	34	41	31.2	32.7	28.4	10.6	0.10	210	<0.20	6,333	3,276	2,196		
	20	(水)	晴		4.0	10.0	9.5	36.0	7.7	9.6	7.0	36	9	27.6	29.9	78	44	101	102	62	61	39	41	29.5	32.0	24.6	9.8	0.30	210	<0.20	6,131	3,661	2,440		
	21	(木)	晴		1.0	8.0	10.5	36.7	10.3	9.6	7.2	39	10	26.1	29.4	72	46	100	99	66	62	34	37	32.0	32.7	23.7	11.1	0.30	210	<0.20	6,503	3,661	2,196		
	22	(金)	晴		3.0	8.0	9.0	36.1	10.1	9.8	7.1	37	13	26.6	29.5	80	54	104	100	56	58	48	42	30.9	32.0	26.2	12.5	0.10	240	<0.20	6,555	3,411	1,952		
	23	(土)	晴		-4.0	6.0	5.0	33.2	6.8	9.9	7.2	34	8	28.7	27.3	68	46	100	104	58	58	42	46	29.8	30.5	28.1	10.7	0.15	210	<0.20	6,875	2,219	1,708		
	24	(日)	晴		-1.0	7.0	8.0	35.3	10.0	9.9	7.1	37	11	26.5	29.0	78	55	100	102	56	56	44	46	30.5	31.2	25.0	11.4	0.30	210	<0.20	6,874	3,495	1,952		
	25	(月)	晴		-4.0	5.5	6.5	33.5	9.4	9.9	7.2	35	11	27.4	27.2	70	42	98	97	50	56	48	41	28.4	30.5	26.5	11.4	0.25	210	<0.20	7,247	3,660	1,830		
	26	(火)	晴		-3.0	6.0	8.0	30.8	7.3	10.0	7.0	32	8	26.1	29.9	68	42	93	98	52	52	41	46	32.0	29.8	28.4	10.1	0.10	210	<0.20	8,530	3,578	1,544		
	27	(水)	晴		-1.0	6.5	7.5	32.5	4.7	9.9	7.1	35	6	23.3	27.4	64	40	92	100	50	50	42	50	29.8	32.0	26.9	9.2	0.15	210	<0.20	8,176	3,660	1,708		
	28	(木)	曇		3.0	6.5	8.0	28.9	5.9	10.0	7.0	31	6	24.7	29.2	72	36	112	99	50	54	62	45	30.2	32.3	27.0	10.3	0.05	210	<0.20	8,684	3,090	1,868		
	29	(金)	晴		0.0	7.5	8.0	31.7	10.0	9.9	7.1	32	11	24.9	29.0	69	55	104	102	48	56	56	46	31.6	31.2	26.9	11.4	0.15	210	<0.20	8,035	3,494	2,196		
	30	(土)	晴		1.0	10.0	10.0	27.3	5.9	9.9	7.2	28	6	27.3	29.5	72	42	107	104	51	52	56	52	31.2	34.1	30.3	9.6	<0.05	210	<0.20	9,568	2,188	2,074		
	31	(日)	曇時々雨	2.5	5.0	11.5	11.0	24.9	10.7	10.1	7.1	23	11	25.5	28.8	63	35	109	101	45	48	64	53	32.3	33.0	27.8	13.6	<0.05	210	<0.20	7,618	3,494	1,952		
		最高		22.5	13.0	15.0	50.5	10.7	10.1	7.3	54.8	13.0	28.7	29.9	84	56	112	110	70	64	64	55	33.7	34.1	30.3	13.6	0.30	240	<0.20	9,568	3,661	2,440			
		最低		-4.0	5.5	5.0	17.2	4.5	9.2	7.0	21.9	4.5	22.7	25.1	62	35	86	88	45	48	28	32	27.7	26.3	17.1	7.9	<0.05	180	<0.20						
		平均		3.8	9.8	10.4	28.3	7.4	9.8	7.1	31.2	8.2	25.4	28.1	71	46	97	98	54	55	43	43	30.6	31.2	23.4	10.2	0.14	205	<0.20						
		合計		27.4																													195,030	98,031	65,172

多項目試験結果					
実施日		12月7日	12月22日		
項目	単位	原水	配水	原水	配水
水温	℃	11.0	11.0	8.0	9.0
濁度	度	21.0	7.2	36.1	10.1
pH		9.9	7.0	9.8	7.1
色度	度	25	6	37	13
電気伝導率	mS/m	23.2	27.7	26.6	29.5
酸消費量	mg/L	70	48	80	54
全硬度	mg/L	94	101	104	100
カルシウム硬度	mg/L	48	52	56	58
マグネシウム硬度	mg/L	46	49	48	42
KMnO4消費量	mg/L	32.0	31.6	30.9	32.0
残留塩素	mg/L	19.0	9.8	26.2	12.5
全高発残留物	mg/L		0.15	0.10	0.10
全鉄	mg/L	<0.20		1.08	<0.20
マンガンイオン	mg/L			<0.40	<0.

印旛沼浄水場 令和5年度

月	日	曜日	天候	雨量 (mm)	気温 (℃)	水温(℃)		濁度(度)		pH		色度		電気伝導率(mS/m)		酸消費量 (mg/L)		全硬度 (mg/L)		カルシウム硬度 (mg/L)		マグネシウム硬度 (mg/L)		塩化物 イオン (mg/L)		KMnO4 消費量		残留塩素 (mg/L)	全高残 残留物 (mg/L)	全鉄 (mg/L)	浄水薬品使用量							
						原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	LAS(kg)	硫酸(kg)	次亜塩素酸Na(kg)
						原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水
1	(月)	晴			9.0	12.0	10.5	36.1	6.5	9.9	7.0	40	6	26.1	28.6	75	38	110	102	50	55	60	47	33.4	33.0	31.9	10.3	0.05	210	<0.20	7,989	3,328	1,098					
2	(火)	晴後雨	0.1	2.0	9.5	9.0	31.8	10.7	9.9	7.1	33	11	26.6	28.8	68	35	98	101	52	48	46	53	18.5	33.0	26.1	13.6	<0.05	200	<0.20	7,804	3,495	488						
3	(水)	曇		1.0	9.0	9.5	27.9	6.0	9.7	7.1	29	8	25.8	28.2	78	42	110	104	56	54	54	50	31.2	31.2	23.2	10.7	<0.05	180	<0.20	7,803	3,493	976						
4	(木)	晴		6.0	9.5	10.0	28.2	6.1	10.0	7.1	28	8	23.6	28.9	73	40	97	96	46	46	51	50	34.4	33.0	24.6	10.6	<0.05	200	<0.20	9,419	2,785	976						
5	(金)	晴		0.0	9.5	10.0	27.0	5.7	9.6	6.9	30	7	29.2	29.7	84	44	114	106	64	60	50	46	29.8	30.5	22.4	7.9	0.05	220	<0.20	10,583	3,495	1,502						
6	(土)	晴		-2.0	6.5	8.5	30.6	5.6	9.9	6.9	30	6	26.1	30.1	68	36	94	100	50	52	44	48	32.0	32.7	25.9	8.2	<0.05	190	<0.20	10,842	3,512	1,342						
7	(日)	晴		2.0	8.5	9.0	30.9	7.4	10.0	6.7	31	8	24.8	30.2	64	34	94	97	48	50	46	47	33.7	32.0	26.1	8.8	0.10	200	<0.20	11,148	4,160	1,830						
8	(月)	晴		0.0	9.5	9.5	30.8	4.3	9.9	6.8	30	5	26.9	28.8	70	33	91	91	46	46	45	45	32.3	33.7	25.6	8.7	0.10	190	<0.20	10,962	3,827	1,708						
9	(火)	晴		0.0	6.5	7.5	30.8	6.4	10.0	6.8	30	7	27.0	30.1	62	34	96	100	50	56	46	44	32.7	32.0	25.8	11.1	0.10	210	<0.20	11,194	2,634	1,604						
10	(水)	晴		-2.0	5.5	6.5	31.1	6.2	10.0	6.7	30	8	25.8	29.2	64	32	88	93	42	46	46	47	32.0	31.2	25.9	9.8	0.05	220	0.24	12,029	4,078	1,708						
11	(木)	晴		3.0	9.5	8.5	36.1	10.1	9.8	6.9	36	11	27.6	30.4	70	35	96	100	50	53	46	47	33.7	33.0	28.1	14.9	0.05	200	<0.20	11,777	3,660	1,586						
12	(金)	晴		-4.0	6.0	8.0	27.3	10.1	9.8	6.8	26	11	27.4	30.8	68	38	100	104	54	57	46	47	31.2	34.8	22.4	11.1	0.05	220	<0.20	11,000	3,578	1,708						
13	(土)	曇後雷雨	6.7	-2.0	7.5	7.5	30.0	10.2	10.0	7.1	29	10	26.5	30.2	68	38	96	101	50	52	46	49	33.0	32.7	24.3	11.1	0.05	190	<0.20	9,771	2,572	1,708						
14	(日)	晴		-4.0	7.0	7.0	30.4	5.3	9.8	7.0	30	6	28.1	29.5	74	36	100	104	50	52	50	52	30.5	32.0	24.6	10.7	0.05	200	<0.20	9,289	3,328	1,464						
15	(月)	晴		5.0	7.0	8.0	28.6	6.1	9.8	6.9	28	6	26.6	30.9	70	42	100	101	55	56	45	45	32.7	32.0	23.7	8.8	<0.05	210	<0.20	9,114	3,494	1,708						
16	(火)	晴		0.0	5.0	7.0	41.6	13.1	9.9	6.9	37	15	26.7	28.8	62	38	92	100	48	52	44	48	33.0	34.1	30.3	15.4	<0.05	230	<0.20	10,252	3,563	1,708						
17	(水)	晴		1.0	5.0	6.0	39.9	9.0	9.9	6.8	35	8	25.4	30.7	70	36	110	100	56	57	54	43	32.7	34.8	28.9	11.4	0.10	210	<0.20	11,147	3,828	1,118						
18	(木)	曇		-1.0	7.5	7.0	34.1	10.2	9.7	6.9	29	10	28.6	31.3	80	42	128	121	56	60	72	61	34.4	33.7	27.8	10.9	<0.05	210	<0.20	11,904	2,904	976						
19	(金)	晴		6.0	7.5	8.5	30.7	9.7	10.0	6.8	29	8	26.7	31.2	73	49	96	112	53	57	43	55	32.0	33.4	25.0	11.2	<0.05	230	<0.20	10,346	3,495	2,196						
20	(土)	曇後雨	0.7	6.0	9.5	9.0	28.2	9.8	9.5	7.0	29	12	28.4	31.7	88	46	112	106	67	61	45	45	32.7	36.9	22.9	11.1	<0.05	220	<0.20	7,951	3,578	1,624						
21	(日)	雨	47.9	5.0	8.5	9.0	39.4	6.3	9.9	7.1	30	8	28.8	31.9	74	46	102	104	54	59	48	45	37.3	32.3	27.2	10.7	0.10	220	<0.20	7,060	3,494	976						
22	(月)	晴		5.0	9.5	10.0	30.2	3.4	7.8	6.7	32	3	20.2	24.6	54	32	78	100	48	52	30	48	19.2	22.7	15.5	7.4	<0.05	220	<0.20	6,456	1,411	2,074						
23	(火)	晴一時雨	3.5	4.0	9.5	10.5	25.5	6.7	9.1	6.9	28	8	19.6	22.1	54	36	86	86	50	52	36	34	21.3	22.7	17.7	10.1	<0.05	180	<0.20	6,131	2,431	1,830						
24	(水)	晴		2.0	10.0	10.5	22.3	7.4	7.9	6.7	30	8	20.7	24.1	56	37	95	96	58	56	37	40	21.7	22.4	17.1	9.2	<0.05	170	<0.20	6,904	2,829	1,586						
25	(木)	晴		-2.0	7.0	7.5	25.5	6.9	9.5	7.2	28	9	25.2	26.6	70	48	100	97	68	62	32	35	26.3	25.2	20.9	10.3	<0.05	200	<0.20	6,132	2,496	1,586						
26	(金)	晴		5.0	6.5	7.0	31.0	10.5	9.6	7.2	32	12	23.5	26.8	68	45	96	96	58	57	38	39	24.1	28.4	23.0	11.9	<0.05	220	<0.20	5,632	1,477	1,830						
27	(土)	晴		-2.0	9.0	7.0	34.2	7.2	9.6	7.2	34	8	25.8	27.1	68	45	95	97	56	61	39	36	27.0	28.8	28.3	10.9	0.05	200	<0.20	5,861	3,077	1,708						
28	(日)	曇		-1.0	6.0	7.0	29.9	7.0	9.7	7.2	29	8	26.3	27.0	70	44	100	102	61	63	39	39	28.4	29.1	22.4	11.1	0.05	200	<0.20	5,759	2,913	1,952						
29	(月)	晴		0.0	4.5	5.5	28.8	10.4	9.9	7.0	28	12	25.5	29.2	74	50	98	100	60	62	38	38	27.0	27.7	23.7	12.6	0.05	180	<0.20	5,444	2,994	1,708						
30	(火)	晴		0.0	6.0	7.5	28.7	10.1	10.0	7.3	28	13	25.7	28.5	70	48	99	100	62	60	37	40	27.7	27.0	23.7	13.8	0.05	180	<0.20	6,688	3,246	1,830						
31	(水)	晴		3.0	8.0	8.5	28.4	9.8	10.0	6.9	28	11	24.5	28.4	70	41	102	102	65	66	37	36	25.6	30.5	25.1	12.0	0.05	200	<0.20	5,946	3,744	1,830						
最高				47.9	9.0	12.0	10.5	41.6	13.1	10.0	7.3	39.5	14.5	29.2	31.9	88	50	128	121	68	66	72	61	37.3	36.9	31.9	15.4	0.10	230	0.24	12,029	4,160	2,196					
最低				-4.0	4.5	5.5	22.3	3.4	7.8	6.7	26.4	3.4	19.6	22.1	54	32	78	86	42	46	30	34	18.5	22.4	15.5	7.4	<0.05	170	<0.20									
平均				1.5	7.8	8.3	30.8	7.9	9.7	7.0	30.4	8.7	25.8	28.9	70	40	99	101	54	55	45	45	29.7	30.9	24.5	10.8	<0.05	204	<0.20									
合計				58.9																																270,337	98,919	47,938

多項目試験結果				
実施日		1月17日	1月26日	
気温	℃	1.0	5.0	
項目	単位	原水	配水	原水 配水
水温	℃	5.0	6.0	6.5 7.0
濁度	度	39.9	9.0	31.0 10.5
pH		9.9	6.8	9.6 7.2
色度	度	35	8	32 12
電気伝導率	mS/m	25.4	30.7	23.5 26.8
酸消費量	mg/L	70	36	68 45
全硬度	mg/L	110	100	96 96
カルシウム硬度	mg/L	56	57	58 57
マグネシウム硬度	mg/L	54	43	38 39
塩化物イオン	mg/L	32.7	34.8	24.1 28.4
KMnO4消費量	mg/L	28.9	11.4	23.0 11.9
残留塩素	mg/L		0.10	<0.05
全蒸発残留物	mg/L		210	220 220
全鉄	mg/L		<0.20	1.18 <0.20
マンガンイオン	mg/L			<0.40 <0.40
懸濁物質	mg/L			36 16
ランゲリア指数				0.9 -1.6
COD	mg/L	17.0	5.2	10.2 6.2
BOD	mg/L	10.0	1.8	
溶存酸素	mg/L	14.0	13.0	
アンモニウムイオン	mg/L	<0.13	<0.13	
全窒素	mg/L	3.20	2.20	
全リン	mg/L	0.15	<0.06	
硫酸イオン	mg/L	29.0	67.0	
シリカ	mg/L	12.0	11.0	
備考	・月に1～2回測定している部分を水色で示しています。			

印旛沼浄水場 令和5年度

月	日	曜日	天候	雨量(mm)	気温(°C)	水温(°C)		濁度(度)		pH		色度		電気伝導率(mS/m)		酸消費量(mg/L)		全硬度(mg/L)		カルシウム硬度(mg/L)		マグネシウム硬度(mg/L)		塩化物イオン(mg/L)		KMnO4消費量		残留塩素(mg/L)	全高純残留物(mg/L)	全鉄(mg/L)	浄水薬品使用量					
						原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水				原水	配水	原水	配水	原水	配水
2月	1	(木)	雨後曇	0.1	6.0	8.5	9.5	33.0	12.6	9.8	7.0	24	10	24.0	28.7	64	42	96	97	59	58	37	39	27.7	28.4	23.4	12.3	0.05	220	<0.20	6,689	2,533	2,174			
	2	(金)	曇		3.0	8.5	8.0	33.0	12.6	9.8	7.0	34	14	27.1	27.4	74	48	102	106	66	64	36	42	32.7	29.8	27.8	12.6	0.10	190	<0.20	6,317	3,577	1,342			
	3	(土)	曇		0.0	7.5	7.5	28.1	11.4	9.8	7.1	30	13	27.2	29.3	72	48	98	102	59	58	39	44	28.4	26.3	27.5	14.2	0.05	210	<0.20	6,004	3,328	1,586			
	4	(日)	雨後曇	3.4	3.0	8.0	8.5	27.4	12.1	10.0	7.1	29	14	25.9	25.9	66	40	102	100	58	60	44	40	29.1	28.4	25.6	14.9	<0.05	220	<0.20	5,945	3,494	1,952			
	5	(月)	曇時々雪	26.0	1.0	7.0	8.5	26.2	13.3	9.7	7.1	29	15	24.7	26.9	70	46	100	104	54	58	46	46	29.1	28.4	25.6	15.8	0.05	220	<0.20	6,807	2,521	1,830			
	6	(火)	雨後曇	6.5	2.0	5.5	9.0	36.7	13.6	9.7	7.4	36	14	25.6	30.3	56	43	102	104	60	60	42	44	33.0	30.2	27.3	14.9	<0.05	210	<0.20	6,780	3,328	1,806			
	7	(水)	晴		2.0	5.0	7.0	21.5	8.1	8.7	6.9	18	8	24.5	29.8	68	44	94	119	60	68	34	51	32.0	31.2	16.4	10.3	0.05	230	<0.20	7,433	3,001	1,952			
	8	(木)	晴		1.0	6.0	8.2	27.2	8.2	8.7	6.9	19	11	26.7	28.6	68	41	99	96	62	65	37	31	30.2	35.9	15.6	12.1	0.05	230	<0.20	6,689	2,272	1,952			
	9	(金)	晴		3.0	7.5	3.0	19.3	6.0	9.4	6.9	23	6	25.0	29.1	68	40	100	110	60	66	40	44	33.0	31.4	18.3	11.4	<0.05	230	<0.20	6,761	3,162	2,196			
	10	(土)	晴		1.0	10.0	8.5	18.1	9.8	8.4	6.8	25	11	27.9	28.5	68	44	106	108	68	68	38	40	29.1	32.7	19.0	12.0	0.10	220	<0.20	6,827	3,494	1,766			
	11	(日)	晴		4.0	10.0	9.0	21.5	9.6	9.6	6.9	27	11	24.7	29.3	68	40	100	102	65	66	35	36	30.5	28.4	18.0	12.0	0.10	230	<0.20	6,130	3,245	1,464			
	12	(月)	晴		3.0	11.0	10.0	22.0	9.6	9.9	7.2	27	11	27.6	28.8	75	43	105	110	65	66	40	44	30.9	30.9	20.9	12.1	0.05	230	<0.20	9,105	3,328	976			
	13	(火)	晴		2.0	9.0	10.5	25.6	8.2	10.0	6.9	27	11	22.8	27.7	65	41	100	96	54	65	46	31	29.8	35.9	23.5	12.1	<0.05	230	<0.20	10,097	2,841	1,464			
	14	(水)	晴		5.0	10.0	11.5	29.4	8.4	10.0	7.0	29	9	23.3	28.3	64	36	92	95	54	56	38	39	29.8	30.5	25.6	12.6	0.10	220	<0.20	6,132	3,328	1,830			
	15	(木)	晴後雨	0.1	5.0	10.0	11.5	24.5	7.3	9.9	7.1	25	8	25.0	26.8	66	42	90	100	54	58	36	42	32.0	31.2	23.2	11.1	0.05	230	<0.20	6,743	3,660	1,888			
	16	(金)	晴		9.0	11.5	12.5	84.3	10.5	9.8	7.0	96	11	25.7	29.4	57	40	98	100	55	58	43	42	32.7	32.7	53.1	11.7	0.05	230	<0.20	6,856	2,508	2,196			
	17	(土)	曇		4.0	10.0	12.0	45.1	6.2	9.0	6.9	44	8	28.2	31.3	74	43	116	104	62	62	54	42	30.5	33.0	22.1	11.1	0.05	230	<0.20	7,065	3,245	2,074			
	18	(日)	晴		5.0	12.0	10.5	40.5	6.7	9.5	7.1	39	8	28.8	30.4	72	46	101	102	66	64	35	38	33.4	34.1	25.3	11.7	0.05	230	<0.20	6,689	2,661	2,196			
	19	(月)	曇時々雨	0.1	13.0	13.0	12.5	37.9	5.5	9.7	7.1	39	8	25.2	29.7	66	44	98	100	54	60	44	40	31.2	33.4	27.3	11.4	0.05	270	<0.20	6,636	2,994	1,708			
	20	(火)	雨後曇	0.1	17.0	17.0	15.5	38.0	12.3	9.5	7.1	40	12	30.5	33.3	76	44	100	104	60	63	40	41	32.7	38.3	29.1	13.9	0.05	260	<0.20	7,246	3,078	2,538			
	21	(水)	雨	3.3	8.0	13.0	14.0	68.7	6.1	9.4	7.0	62	9	27.2	33.0	65	42	93	104	56	62	37	42	32.0	35.9	39.5	9.2	<0.05	240	<0.20	7,324	3,244	1,464			
	22	(木)	雨	3.7	6.0	9.5	12.5	37.2	5.9	9.2	6.9	41	8	28.7	34.5	78	52	106	110	66	68	40	42	36.2	35.1	25.6	10.7	<0.05	230	<0.20	5,792	2,215	2,196			
	23	(金)	雨	6.8	1.0	10.0	10.0	44.6	7.6	9.1	6.9	53	11	27.9	27.2	72	46	102	104	60	62	42	42	30.5	32.0	29.4	10.4	0.05	230	<0.20	5,760	3,078	2,074			
	24	(土)	晴		1.0	10.0	9.5	27.0	6.7	9.1	7.1	35	7	30.3	31.7	76	50	106	108	68	66	38	42	32.3	34.4	24.3	11.1	0.10	230	<0.20	5,202	2,496	1,766			
	25	(日)	曇後雨	61.0	3.0	8.0	8.5	24.4	6.7	9.3	7.2	30	10	30.7	28.9	80	54	106	110	68	70	38	40	35.5	34.1	20.9	11.1	<0.05	230	<0.20	5,945	2,745	1,952			
	26	(月)	雨後晴	1.6	6.0	9.0	10.0	32.6	8.7	9.8	7.5	31	11	29.3	31.4	78	55	118	117	71	66	47	51	33.0	30.9	23.4	12.5	<0.05	260	<0.20	5,607	2,829	1,830			
	27	(火)	晴		6.0	9.5	7.8	25.6	7.8	9.7	7.4	32	10	29.3	32.2	85	56	112	110	70	72	42	38	29.5	31.6	28.8	12.2	<0.05	230	<0.20	7,060	3,661	1,952			
	28	(水)	晴		5.0	10.0	9.5	31.7	6.9	9.8	7.3	38	7	28.1	32.2	79	53	111	122	56	74	55	48	28.8	33.8	26.5	10.4	<0.05	210	<0.20	6,910	2,782	1,952			
	29	(木)	曇後雨	1.2	3.0	8.5	10.5	32.0	9.1	9.9	7.2	35	8	28.3	31.3	76	52	113	114	69	70	44	44	31.2	35.1	26.7	11.2	<0.05	250	<0.20	7,119	3,994	1,586			
最高				61.0	17.0	17.0	15.5	84.3	13.6	10.0	7.5	96	15	30.7	34.5	85	56	118	122	71	74	55	51	36.2	38.3	53.1	15.8	0.10	270	<0.20	10,097	3,994	2,538			
最低				0.0	5.0	3.0	18.1	5.5	8.4	6.8	18	6	22.8	25.9	56	36	90	95	54	56	34	31	27.7	26.3	15.6	9.2	<0.05	190	<0.20							
平均					4.4	9.5	9.8	33.2	8.8	9.5	7.1	35	10	26.9	29.7	71	45	102	105	61	64	41	42	31.3	32.2	25.5	12.0	<0.05	229	<0.20						
合計				113.9																														195,670	88,642	53,662

多項目試験結果					
実施日		2月15日	2月26日		
項目	単位	原水	配水	原水	配水
水温	°C	10.0	11.5	9.0	10.0
濁度	度	24.5	7.3	32.6	8.7
pH		9.9	7.1	9.8	7.5
色度	度	25	8	31	11
電気伝導率	mS/m	25.0	26.8	29.3	31.4
酸消費量	mg/L	66	42	78	55
全硬度	mg/L	90	100	118	117
カルシウム硬度	mg/L	54	58	71	66
マグネシウム硬度	mg/L	36	42	47	51
塩化物イオン	mg/L	32.0	31.2	33.0	30.9
KMnO4消費量	mg/L	23.2	11.1	23.4	12.5
残留塩素	mg/L		0.05		<0.05
全蒸発残留物	mg/L		230	260	260
全鉄	mg/L		<0.20	0.78	<0.20
マンガンイオン	mg/L			<0.40	<0.40
懸濁物質	mg/L			33	14
ランゲリア指数				1.3	-1.1
COD	mg/L	12.0	6.3	11.2	6.0
BOD	mg/L	8.4	2.5		
溶存酸素	mg/L	17.0	14.0		
アンモニウムイオン	mg/L	<0.13	<0.13		
全窒素	mg/L	2.80	2.20		
全リン	mg/L	0.10	<0.06		
硫酸イオン	mg/L	27.0	59.0		
シリカ	mg/L	13.0	13.0		
備考	・月に1～2回測定している部分を水色で示しています。				

印旛沼浄水場 令和5年度

月	日	曜日	天候	雨量(mm)	気温(°C)	水温(°C)		濁度(度)		pH		色度		電気伝導率(mS/m)		酸消費量(mg/L)		全硬度(mg/L)		カルシウム硬度(mg/L)		マグネシウム硬度(mg/L)		塩化物イオン(mg/L)		KMnO4消費量		残留塩素(mg/L)	全高残残留物(mg/L)	全鉄(mg/L)	浄水薬品使用量						
						原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水				原水	配水	原水	配水	原水	配水	LAS(kg)
3月	1	(金)	雨後晴	14.6	4.0	10.0	10.0	39.3	7.5	9.8	7.1	43	6	27.2	31.7	71	50	100	136	60	74	40	62	33.4	32.3	31.6	11.5	<0.05	230	<0.20	7,617	3,827	1,952				
	2	(土)	晴一時雨	0.1	6.0	11.0	11.0	32.3	9.0	9.8	7.1	36	10	26.4	28.2	74	42	98	106	60	62	38	44	28.4	29.8	28.1	12.3	0.05	230	<0.20	7,013	3,397	1,830				
	3	(日)	晴		3.0	9.0	11.0	29.4	12.4	9.8	7.2	33	13	27.4	30.3	76	42	108	107	63	66	45	41	29.5	30.2	25.4	13.4	<0.05	230	<0.20	7,988	3,911	1,586				
	4	(月)	晴		5.0	10.0	11.0	31.5	7.9	9.7	7.0	34	9	25.1	29.2	72	44	102	106	62	64	40	42	32.3	33.4	25.9	12.0	0.15	230	<0.20	6,689	2,904	1,830				
	5	(火)	曇後雨	14.4	4.0	11.0	12.0	27.9	8.8	9.6	6.9	34	9	27.0	29.9	80	45	116	110	64	61	52	49	29.8	31.6	22.8	12.6	0.05	210	<0.20	7,247	3,494	1,830				
	6	(水)	雨後曇	16.2	3.0	9.0	9.5	33.6	4.0	9.2	6.8	40	5	26.6	30.1	68	43	96	104	60	64	36	40	29.1	29.1	23.7	8.2	0.15	200	<0.20	6,699	3,329	1,888				
	7	(木)	晴		5.0	7.5	8.0	27.6	4.2	9.5	6.7	36	6	24.2	25.0	60	38	100	97	56	58	44	39	22.7	22.7	20.9	8.2	0.10	220	<0.20	5,778	1,945	1,952				
	8	(金)	雪後晴	18.2	1.0	8.0	8.5	29.4	4.9	9.7	7.2	36	7	23.4	29.2	64	51	90	98	52	60	38	38	27.0	30.5	24.3	10.6	0.15	200	<0.20	5,388	2,488	2,074				
	9	(土)	晴		1.0	9.0	9.0	22.4	3.3	7.7	6.8	25	8	26.7	27.0	70	40	102	90	68	60	34	30	24.9	22.0	22.8	12.3	0.05	200	<0.20	5,214	2,080	1,952				
	10	(日)	晴		0.0	11.0	11.0	24.0	5.0	9.6	7.1	34	7	24.3	26.5	64	42	90	92	58	56	32	36	19.9	21.3	24.6	8.5	0.15	200	<0.20	5,946	2,746	1,708				
	11	(月)	晴		3.0	9.0	9.5	26.3	6.9	9.6	7.1	34	9	27.0	27.8	70	43	108	100	68	65	40	35	25.6	28.4	23.1	11.4	<0.05	200	<0.20	5,154	1,925	1,830				
	12	(火)	雨		6.0	10.0	11.0	26.4	6.8	9.8	7.1	30	9	22.9	27.2	64	43	92	98	58	64	34	34	23.4	27.0	22.1	11.7	<0.05	200	<0.20	5,878	2,828	1,830				
	13	(水)	雨後晴	0.5	9.0	10.5	10.5	29.3	7.0	9.8	7.2	33	9	22.9	26.5	62	44	96	98	62	62	34	36	23.4	24.1	21.5	10.1	<0.05	190	<0.20	5,443	2,830	1,952				
	14	(木)	晴		3.0	11.0	10.5	42.4	6.4	8.8	6.9	47	9	20.9	23.3	54	40	88	98	54	60	34	38	20.6	20.6	21.8	7.9	<0.05	190	<0.20	5,574	2,828	1,400				
	15	(金)	晴		3.0	11.0	11.0	42.3	6.6	9.2	6.8	43	9	20.3	23.3	57	38	78	85	52	56	26	29	20.9	20.6	20.5	9.5	<0.05	180	<0.20	5,017	2,413	2,196				
	16	(土)	晴		13.0	12.5	13.5	33.4	11.7	9.7	7.2	35	13	21.7	25.2	66	44	96	95	64	62	32	33	20.6	21.7	25.9	13.0	<0.05	190	<0.20	6,063	2,413	1,888				
	17	(日)	晴		11.0	13.5	15.0	33.4	5.5	9.8	7.0	32	7	23.3	25.5	69	39	98	99	62	58	36	41	24.9	23.1	22.8	11.2	0.10	180	<0.20	5,203	3,078	2,074				
	18	(月)	晴		8.0	12.5	14.5	46.8	5.2	9.7	7.0	49	7	22.3	25.7	69	40	96	105	62	66	34	39	24.9	23.4	31.3	9.2	0.10	180	<0.20	6,131	3,521	2,318				
	19	(火)	晴		6.0	10.0	11.5	69.4	6.9	9.3	7.0	65	11	23.4	25.8	64	43	98	100	61	63	37	37	24.5	23.8	36.7	9.8	0.45	180	<0.20	5,672	3,327	1,952				
	20	(水)	曇後雨	1.5	13.0	14.0	12.0	53.4	8.1	9.4	7.0	57	10	23.4	26.0	65	43	96	100	64	65	32	35	23.8	26.3	33.5	10.9	<0.05	200	<0.20	6,317	2,663	2,074				
	21	(木)	晴		5.0	9.0	10.5	45.3	7.2	9.6	7.1	47	10	23.5	27.5	68	40	100	102	70	68	30	34	24.1	26.3	30.2	11.1	0.05	180	<0.20	6,503	2,422	1,952				
	22	(金)	晴		5.0	9.5	10.0	44.3	7.9	9.7	7.1	48	10	22.5	27.0	75	41	96	100	64	64	32	36	23.8	25.6	30.3	11.1	0.10	180	<0.20	6,661	2,746	1,830				
	23	(土)	晴時々雨	1.3	3.0	9.0	11.0	44.3	9.4	9.8	7.2	45	12	23.1	28.0	75	45	103	108	64	65	39	43	28.4	26.6	30.8	13.3	0.10	190	<0.20	8,175	2,745	1,952				
	24	(日)	曇後雨	0.5	5.0	9.5	9.5	41.5	6.2	9.9	7.3	46	9	25.6	26.6	80	52	104	100	64	70	40	30	24.9	24.9	29.7	10.4	<0.05	190	<0.20	6,317	2,829	1,708				
	25	(月)	雨		2.9	10.0	11.5	36.4	4.6	9.9	6.9	39	7	22.0	27.4	68	40	96	102	60	59	36	43	25.9	27.0	27.2	10.7	0.05	190	<0.20	7,010	3,411	2,074				
	26	(火)	雨		34.5	10.0	12.0	11.5	32.2	11.9	9.8	7.0	38	14	20.7	25.6	62	37	88	94	54	56	34	38	25.9	25.6	26.1	13.6	0.05	220	0.22	6,604	2,549	1,888			
	27	(水)	晴		7.0	10.5	10.0	38.3	12.5	9.2	7.0	41	13	21.6	26.4	52	40	80	91	50	56	30	35	22.0	24.9	23.4	16.4	<0.05	180	<0.20	6,875	2,579	1,098				
	28	(木)	曇時々雨	0.2	7.0	12.0	12.5	29.6	4.5	9.2	6.8	34	7	21.6	23.5	58	34	74	80	46	52	28	28	21.3	24.1	19.3	8.8	0.10	180	<0.20	7,019	2,300	1,098				
	29	(金)	雨後晴	6.7	15.0	14.0	15.0	29.5	9.0	9.2	6.9	33	7	23.9	23.2	62	36	88	80	60	48	28	32	22.7	22.0	22.1	12.3	0.05	210	<0.20	6,503	2,495	1,098				
	30	(土)	晴		14.0	15.0	15.0	29.5	8.1	9.1	7.0	31	10	21.3	26.0	68	54	102	98	63	66	39	32	22.0	24.1	23.1	11.1	<0.05	200	<0.20	6,501	1,534	1,460				
	31	(日)	晴		20.0	18.5	19.0	20.9	5.0	9.3	7.1	25	7	24.1	25.0	64	44	86	90	52	54	34	36	21.3	22.7	24.3	10.7	0.05	180	<0.20	6,689	2,247	2,440				
最高				34.5	20.0	18.5	19.0	69.4	12.5	9.9	7.3	65	14	27.4	31.7	80	54	116	136	70	74	52	62	33.4	33.4	36.7	16.4	0.45	230	0.22	8,175	3,911	2,440				
最低				0.0	7.5	8.0	20.9	3.3	7.7	6.7	25	5	20.3	23.2	52	34	74	80	46	48	26	28	19.9	20.6	19.3	7.9	0.05	180	<0.20								
平均				6.7	11.0	11.5	35.2	7.2	9.5	7.0	39	9	23.8	26.8	67	42	96	99	60	61	36	38	24.9	25.7	25.7	11.1	0.11	198	<0.20								
合計				145.3																															196,888	85,804	56,714

多項目試験結果			
実施日		3月14日	3月26日
項目	単位	原水	配水
水温	°C	11.0	10.5
濁度	度	42.4	6.4
pH		8.8	6.9
色度	度	47	9
電気伝導率	mS/m	20.9	23.3
酸消費量	mg/L	54	40
全硬度	mg/L	88	98
カルシウム硬度	mg/L	54	60
マグネシウム硬度	mg/L	34	38
KMnO4消費量	mg/L	20.6	20.6
残留塩素	mg/L	<0.05	
全高残残留物	mg/L	190	210
全鉄	mg/L	<0.20	0.88
マンガンイオン	mg/L		<0.40
懸濁物質	mg/L		38
ランゲリア指数			1.2
COD	mg/L	9.4	5.5
BOD	mg/L	3.9	2.4
溶存酸素	mg/L	12.0	11.0
アンモニウムイオン	mg/L	<0.13	0.20
全窒素	mg/L	2.30	1.90
全リン	mg/L	0.17	<0.06
硫酸イオン	mg/L	23.0	49.0
シリカ	mg/L	14.0	13.0
備考 ・月に1~2回測定している部分を水色で示しています。			