

佐倉浄水場

令和4年度

月	日	曜日	天候	雨量 (mm)	気温 (℃)	水温(℃)		濁度(度)		pH		電気伝導率(mS/m)		酸消費量 (mg/L)	全硬度 (mg/L)	塩化物 イオン (mg/L)	全蒸発 残留物 (mg/L)	全鉄 (mg/L)	全窒素 (mg/L)	浄水薬品使用量
						原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	LAC(kg)
4月	1	(金)	曇	18.5	3.7	11.8	12.6	17.4	4.5	7.6	7.5	21.8	24.5	63	86	26.8	152	0.22		3,423
	2	(土)	晴		8.0															2,966
	3	(日)	曇	1.5	7.6															1,583
	4	(月)	雨	47.5	10.6	11.6	11.7	11.5	3.5	7.7	7.8	23.9	28.4	78	101	21.4	173	0.28		3,090
	5	(火)	曇	0.5	10.9	10.9	10.7	21.5	4.6	7.3	7.2	14.7	14.1	36	52	14.3	90	0.26		3,808
	6	(水)	晴		16.5	13.3	13.2	7.1	4.7	7.4	7.3	27.0	22.8	66	86	18.9	118	0.42		2,478
	7	(木)	晴		14.0	14.5	14.9	4.0	3.9	7.5	7.5	29.9	27.6	77	102	20.7	169	0.33	3.40	1,259
	8	(金)	晴		16.0	14.4	14.3	3.3	3.0	7.6	7.6	32.9	30.1	82	111	23.4	249	0.29		966
	9	(土)	晴		18.9															953
	10	(日)	晴		19.4															946
	11	(月)	晴		21.3	17.5	17.6	3.5	3.6	7.7	7.7	33.8	31.9	84	113	27.2	261	0.24		948
	12	(火)	晴		21.8	17.4	17.9	3.6	3.5	7.7	7.7	34.5	31.2	85	115	29.9	238	0.29		954
	13	(水)	晴		22.3	18.4	18.9	3.3	3.5	7.7	7.7	35.0	33.6	86	115	32.4	253	0.25		956
	14	(木)	雨	0.5	12.3	17.9	18.7	3.6	4.0	7.8	7.8	35.2	34.6	89	115	33.6	243	0.28	4.07	931
	15	(金)	雨	21.5	10.8	13.5	13.7	3.2	3.8	7.8	7.8	34.5	32.4	87	117	32.2	220	0.36		2,620
	16	(土)	曇	0.5	10.6															3,782
	17	(日)	晴		13.3															2,990
	18	(月)	曇	28.5	16.9	15.2	15.0	6.7	3.5	7.5	7.5	31.8	30.5	76	106	30.9	227	0.28		3,348
	19	(火)	晴	0.5	16.3	14.6	14.4	19.9	4.2	7.3	7.3	18.8	20.4	49	75	16.4	147	0.19		4,778
	20	(水)	曇	2.5	10.9	15.1	15.7	7.4	2.0	7.5	7.4	27.7	25.6	61	87	27.9	182	0.19		3,821
	21	(木)	曇	4.5	16.9	15.1	14.9	8.3	3.8	7.4	7.3	27.1	26.8	65	92	23.3	201	0.32	3.02	3,387
	22	(金)	晴	22.5	19.2	16.9	16.9	63.0	3.8	7.4	7.2	17.3	18.5	43	63	16.4	124	0.21		5,434
	23	(土)	曇		18.5															4,229
	24	(日)	曇	8.0	19.0															4,146
	25	(月)	晴		20.8	17.2	17.1	15.9	3.5	7.5	7.4	24.5	24.4	60	84	24.6	175	0.20		4,483
	26	(火)	曇	3.5	21.9	19.1	19.7	10.5	3.0	7.4	7.3	28.2	27.7	68	94	29.9	129	0.27		4,677
	27	(水)	雨	3.5	21.4	19.8	19.8	21.2	2.9	7.7	7.4	28.7	26.4	66	94	27.6	187	0.21		4,904
	28	(木)	曇		15.2	18.1	18.8	14.4	2.9	7.6	7.3	28.2	26.6	66	96	27.5	191	0.18	2.51	4,835
	29	(金)	曇	33.0	15.5															4,755
	30	(土)	晴		12.3															5,881
	最高			47.5	22.3	19.8	19.8	63.0	4.7	7.8	7.8	35.2	34.6	89	117	33.6	261	0.42	4.07	5,881
	最低				3.7	10.9	10.7	3.2	2.0	7.3	7.2	14.7	14.1	36	52	14.3	90	0.18	2.51	
	平均				15.4	15.6	15.8	12.5	3.6	7.6	7.5	27.8	26.9	69	95	25.3	186	0.26	3.25	
	合計			197.0																93,331

多項目試験結果

実施日		4月7日	
気温	℃	14.0	
項目	単位	原水	配水
水温	℃	14.5	14.9
濁度	度	4.0	3.9
pH		7.5	7.5
電気伝導率	mS/m	29.9	27.6
酸消費量	mg/L	81	77
全硬度	mg/L	108	102
カルシウム硬度	mg/L	69	66
マグネシウム硬度	mg/L	39	36
塩化物イオン	mg/L	19.0	20.7
全蒸発残留物	mg/L	197	169
全鉄	mg/L	0.42	0.33
COD	mg/L	3.0	2.8
BOD	mg/L	1.0	0.8
溶存酸素	mg/L	9.3	10.0
全マンガン	mg/L	<0.10	<0.10
硝酸性窒素	mg/L	3.16	3.12
全窒素	mg/L	3.87	3.40
全リン	mg/L	0.08	0.07
硫酸イオン	mg/L	23.1	22.5
シリカ	mg/L	29.7	28.0
色度	度	10	8
懸濁物質	mg/L	6	5

備考

・月に1回測定している部分を水色で示しています。

佐倉浄水場

令和4年度

月	日	曜日	天候	雨量 (mm)	気温 (℃)	水温(℃)		濁度(度)		pH		電気伝導率(mS/m)		酸消費量 (mg/L)	全硬度 (mg/L)	塩化物 イオン (mg/L)	全蒸発 残留物 (mg/L)	全鉄 (mg/L)	全窒素 (mg/L)	浄水薬品使用量
						原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	LAC(kg)
5月	1	(日)	曇	7.0	14.6															4,660
	2	(月)	晴	13.5	13.9	14.9	14.8	12.2	4.4	7.5	7.4	25.5	24.2	63	92	29.2	167	0.23		3,654
	3	(火)	晴		14.2															4,070
	4	(水)	晴		19.8															3,522
	5	(木)	晴		20.4															3,171
	6	(金)	晴		22.5	19.6	19.8	6.5	3.5	7.5	7.5	29.9	28.7	75	105	28.6	201	0.29	2.83	3,134
	7	(土)	曇	3.5	18.1															3,241
	8	(日)	晴		17.8															3,439
	9	(月)	曇	8.5	15.3	17.9	18.4	5.7	3.1	7.6	7.5	30.4	29.5	75	106	28.6	211	0.26		3,466
	10	(火)	曇	1.5	15.9	15.3	15.3	8.6	3.8	7.5	7.5	26.5	25.6	70	94	24.6	211	0.39		3,151
	11	(水)	晴		18.5	18.3	18.2	5.6	5.0	7.5	7.5	28.2	27.2	71	98	27.2	172	0.39		2,928
	12	(木)	曇	2.5	21.7	19.1	19.2	5.2	4.3	7.5	7.5	30.6	28.6	78	106	26.6	227	0.36	2.40	2,755
	13	(金)	雨	40.5	19.9	18.6	18.6	29.6	1.9	7.4	7.3	23.4	23.9	63	87	26.3	177	0.15		5,234
	14	(土)	雨	20.0	20.9															5,182
	15	(日)	曇		17.3															3,196
	16	(月)	雨	10.5	13.7	17.2	17.2	6.0	2.9	7.5	7.4	26.2	26.0	72	96	22.8	190	0.31		2,668
	17	(火)	曇	1.0	16.6	16.3	16.3	6.9	4.1	7.5	7.4	23.9	22.2	66	86	20.6	167	0.41		2,768
	18	(水)	晴		18.1	16.9	16.9	13.3	4.0	7.6	7.5	28.2	26.2	74	98	23.6	209	0.37		2,573
	19	(木)	晴		22.6	19.2	19.2	5.4	3.8	7.6	7.5	29.2	28.2	76	102	23.6	205	0.44	2.57	1,783
	20	(金)	曇		23.3	19.6	19.7	6.0	5.2	7.5	7.6	29.9	28.6	82	106	22.9	201	0.45		1,034
	21	(土)	曇	4.0	19.1															1,011
	22	(日)	曇	1.0	17.4															989
	23	(月)	曇	2.0	18.0	19.2	19.7	4.4	4.1	7.6	7.6	31.0	28.5	78	101	25.6	207	0.44		1,008
	24	(火)	晴		22.4	20.1	20.1	5.5	4.7	7.6	7.6	29.6	27.4	79	101	21.0	198	0.49		1,020
	25	(水)	晴		23.2	20.5	20.7	5.1	4.4	7.6	7.7	30.8	29.1	83	107	26.7	205	0.54		1,018
	26	(木)	晴		24.1	20.8	20.9	5.4	4.5	7.6	7.6	31.4	30.4	83	111	27.0	213	0.53	2.51	1,012
	27	(金)	雨	15.5	19.7	20.3	20.4	5.0	4.7	7.6	7.6	31.9	30.1	86	111	27.6	226	0.62		1,727
	28	(土)	晴		24.3															1,881
	29	(日)	晴		26.5															1,010
	30	(月)	晴		23.0	22.5	23.0	5.7	4.8	7.6	7.7	31.9	30.1	86	110	26.4	205	0.64		1,003
	31	(火)	雨	16.5	19.1	20.3	21.6	8.4	3.8	7.5	7.5	26.6	29.4	84	107	27.6	219	0.55		2,583
	最高			40.5	26.5	22.5	23.0	29.6	5.2	7.6	7.7	31.9	30.4	86	111	29.2	227	0.64	2.83	5,234
	最低				13.7	14.9	14.8	4.4	1.9	7.4	7.3	23.4	22.2	63	86	20.6	167	0.15	2.40	
	平均				19.4	18.8	18.9	7.9	4.1	7.5	7.5	28.7	27.6	76	101	25.6	201	0.41	2.58	
	合計			147.5																79,891

多項目試験結果

実施日		5月6日	
気温	℃	22.5	
項目	単位	原水	配水
水温	℃	19.6	19.8
濁度	度	6.5	3.5
pH		7.5	7.5
電気伝導率	mS/m	29.9	28.7
酸消費量	mg/L	81	75
全硬度	mg/L	108	105
カルシウム硬度	mg/L	72	70
マグネシウム硬度	mg/L	36	35
塩化物イオン	mg/L	24.5	28.6
全蒸発残留物	mg/L	209	201
全鉄	mg/L	0.51	0.29
COD	mg/L	3.6	2.8
BOD	mg/L	1.5	0.6
溶存酸素	mg/L	9.1	9.4
全マンガン	mg/L	<0.10	<0.10
硝酸性窒素	mg/L	2.33	2.31
全窒素	mg/L	2.99	2.83
全リン	mg/L	0.10	0.09
硫酸イオン	mg/L	21.8	20.9
シリカ	mg/L	27.3	25.9
色度	度	10	8
懸濁物質	mg/L	8	5

備考

・月に1回測定している部分を水色で示しています。

佐倉浄水場

令和4年度

月	日	曜日	天候	雨量 (mm)	気温 (℃)	水温(℃)		濁度(度)		pH		電気伝導率(mS/m)		酸消費量 (mg/L)	全硬度 (mg/L)	塩化物 イオン (mg/L)	全蒸発 残留物 (mg/L)	全鉄 (mg/L)	全窒素 (mg/L)	浄水薬品使用量 LAC(kg)
						原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	
6月	1	(水)	晴		22.0	20.0	19.9	6.2	3.2	7.4	7.4	28.0	26.1	77	96	25.7	203	0.39		1,885
	2	(木)	晴		22.9	21.4	21.5	5.7	4.7	7.5	7.6	30.9	29.5	86	107	25.2	248	0.49	2.55	1,107
	3	(金)	晴	14.5	23.5	21.4	21.8	5.9	4.8	7.5	7.6	32.6	30.5	89	112	26.2	230	0.53		2,026
	4	(土)	晴		20.1															3,816
	5	(日)	曇		23.9															2,467
	6	(月)	雨	18.5	15.8	19.8	20.3	5.9	3.4	7.6	7.6	32.0	30.9	87	113	28.1	212	0.43		2,682
	7	(火)	曇	1.0	18.4	18.4	18.3	9.5	3.5	7.4	7.4	22.7	21.4	65	84	19.2	155	0.41		2,978
	8	(水)	曇	3.0	17.5	18.3	18.5	5.8	3.7	7.6	7.6	29.7	28.1	80	103	25.2	211	0.43		1,811
	9	(木)	曇	1.5	16.9	18.1	18.2	5.7	4.6	7.6	7.6	30.3	29.6	86	109	25.5	228	0.48	2.64	1,208
	10	(金)	曇	0.5	20.8	19.9	20.0	5.7	3.1	7.5	7.5	31.6	30.0	86	110	27.6	195	0.33		1,699
	11	(土)	曇	0.5	23.4															977
	12	(日)	曇	9.5	20.1															972
	13	(月)	晴	0.5	21.2	19.9	20.3	7.6	6.2	7.5	7.6	28.6	24.3	76	97	22.6	199	0.47		1,204
	14	(火)	曇		17.6	20.5	20.8	6.3	5.0	7.6	7.6	30.5	28.7	88	110	21.7	235	0.48		1,341
	15	(水)	雨	4.5	18.1	18.4	18.4	5.7	3.6	7.6	7.5	32.9	32.7	92	118	30.5	202	0.32		2,339
	16	(木)	曇		24.4	19.3	19.3	5.8	3.5	7.6	7.5	32.1	29.9	88	114	30.9	229	0.40	2.82	1,527
	17	(金)	曇		23.8	20.5	20.5	8.8	4.5	7.5	7.6	32.7	31.9	91	119	30.6	223	0.48		981
	18	(土)	曇	3.0	23.5															950
	19	(日)	晴		25.6															937
	20	(月)	曇		26.3	23.2	23.4	5.3	3.9	7.6	7.7	32.6	30.4	88	115	25.7	224	0.39		945
	21	(火)	曇	1.0	26.6	23.4	23.4	4.8	3.9	7.6	7.7	33.4	32.3	92	120	30.4	250	0.34		942
	22	(水)	曇	4.5	22.3	21.4	22.5	6.1	3.6	7.6	7.7	32.2	33.4	89	119	33.6	262	0.35		847
	23	(木)	曇		24.4	22.0	22.1	5.0	4.4	7.6	7.6	30.9	28.1	82	106	25.5	202	0.35	2.79	777
	24	(金)	曇		29.3	21.4	21.4	4.4	3.6	7.6	7.7	33.4	32.7	93	122	30.9	268	0.42		785
	25	(土)	晴		29.6															799
	26	(日)	晴		29.9															797
	27	(月)	晴		31.5	25.6	25.6	4.5	3.3	7.8	7.8	32.9	32.1	92	124	25.2	235	0.35		804
	28	(火)	晴		30.9	26.4	26.3	3.6	3.1	7.8	7.8	33.5	32.2	92	126	24.5	246	0.33		813
	29	(水)	晴		30.1	26.1	26.1	3.1	2.7	7.9	7.8	34.0	33.4	93	126	27.6	251	0.33		1,089
	30	(木)	晴		30.5	26.6	26.5	3.5	3.4	7.9	7.8	34.2	33.5	95	127	26.2	240	0.32	3.77	1,760
	最高			18.5	31.5	26.6	26.5	9.5	6.2	7.9	7.8	34.2	33.5	95	127	33.6	268	0.53	3.77	3,816
	最低				15.8	18.1	18.2	3.1	2.7	7.4	7.4	22.7	21.4	65	84	19.2	155	0.32	2.55	
	平均				23.7	21.5	21.6	5.7	3.9	7.6	7.6	31.4	30.1	87	113	26.8	225	0.40	2.91	
	合計			62.5																43,265

多項目試験結果

実施日		6月9日	
気温	℃	16.9	
項目	単位	原水	配水
水温	℃	18.1	18.2
濁度	度	5.7	4.6
pH		7.6	7.6
電気伝導率	mS/m	30.3	29.6
酸消費量	mg/L	86	86
全硬度	mg/L	108	109
カルシウム硬度	mg/L	71	71
マグネシウム硬度	mg/L	37	38
塩化物イオン	mg/L	25.4	25.5
全蒸発残留物	mg/L	213	228
全鉄	mg/L	0.60	0.48
COD	mg/L	3.7	3.3
BOD	mg/L	1.1	1.1
溶存酸素	mg/L	8.1	9.0
全マンガン	mg/L	0.10	<0.10
硝酸性窒素	mg/L	1.99	2.11
全窒素	mg/L	2.74	2.64
全リン	mg/L	0.10	0.08
硫酸イオン	mg/L	18.0	17.0
シリカ	mg/L	25.6	25.1
色度	度	12	8
懸濁物質	mg/L	9	6

備考
・月に1回測定している部分を水色で示しています。

佐倉浄水場

令和4年度

月	日	曜日	天候	雨量 (mm)	気温 (℃)	水温(℃)		濁度(度)		pH		電気伝導率(mS/m)		酸消費量 (mg/L)	全硬度 (mg/L)	塩化物 イオン (mg/L)	全蒸発 残留物 (mg/L)	全鉄 (mg/L)	全窒素 (mg/L)	浄水薬品使用量 LAC(kg)
						原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	
7月	1	(金)	晴		31.0	27.0	26.8	4.8	3.3	8.0	7.8	34.7	34.5	93	126	27.7	274	0.27		2,079
	2	(土)	晴		31.3															1,642
	3	(日)	晴		30.5															2,162
	4	(月)	曇		26.4	26.2	26.2	4.3	3.9	7.7	7.8	34.8	33.8	95	124	26.3	267	0.36		911
	5	(火)	晴		28.7	24.9	24.7	3.4	3.1	7.7	7.7	32.8	32.3	94	120	23.2	248	0.30		808
	6	(水)	曇	2.0	26.2	24.5	24.8	3.6	3.3	7.6	7.7	32.8	31.2	89	117	26.0	248	0.36		800
	7	(木)	曇		24.4	23.8	23.9	3.8	3.3	7.6	7.7	34.0	33.1	86	119	30.0	253	0.32	2.96	801
	8	(金)	曇		24.4	23.9	24.0	4.7	3.1	7.6	7.7	34.0	32.8	91	119	26.8	252	0.34		813
	9	(土)	晴		26.7															795
	10	(日)	曇		26.9															796
	11	(月)	晴		29.1	25.6	25.5	4.6	3.2	7.7	7.7	32.3	32.7	92	119	28.0	245	0.34		840
	12	(火)	曇	8.5	26.5	26.0	25.7	4.6	3.5	7.6	7.6	32.9	31.8	92	119	24.2	246	0.38		1,100
	13	(水)	曇	35.5	24.5	23.9	24.0	50.9	1.6	7.2	7.2	14.4	18.9	43	69	21.2	149	0.15		4,472
	14	(木)	曇	7.5	25.4	23.8	23.9	6.3	2.7	7.3	7.2	22.5	20.7	55	76	19.3	153	0.32	1.53	2,680
	15	(金)	曇	26.5	26.9	23.4	23.4	4.7	3.5	7.3	7.3	25.2	23.2	65	87	20.7	182	0.42		2,777
	16	(土)	雨	1.5	24.1															3,186
	17	(日)	曇	8.5	26.2															1,592
	18	(月)	曇		27.4															2,104
	19	(火)	曇	0.5	29.0	24.7	24.9	4.3	3.3	7.5	7.5	29.6	28.8	80	109	23.1	218	0.43		816
	20	(水)	晴		30.5	24.4	24.6	3.7	2.6	7.5	7.5	31.7	30.5	88	115	25.7	254	0.37		841
	21	(木)	晴		29.9	25.6	26.0	3.8	2.7	7.6	7.6	32.2	30.9	90	115	25.9	252	0.39	2.59	858
	22	(金)	曇		30.0	25.6	25.8	3.8	2.8	7.6	7.7	32.6	32.5	88	115	24.9	233	0.37		879
	23	(土)	晴		30.2															886
	24	(日)	曇		29.6															880
	25	(月)	晴		31.4	26.0	26.5	3.8	3.0	7.7	7.8	33.6	32.8	92	117	28.1	263	0.36		903
	26	(火)	曇	4.5	26.4	26.1	26.4	3.5	3.1	7.6	7.7	33.6	33.4	93	117	29.6	222	0.39		979
	27	(水)	晴		31.3	25.5	25.4	3.4	3.1	7.6	7.6	32.4	32.1	92	116	28.8	232	0.36		907
	28	(木)	晴		29.7	27.2	27.3	8.4	2.7	7.6	7.7	33.7	32.6	95	118	25.1	226	0.45	2.56	927
	29	(金)	晴		30.8	28.0	27.8	3.6	3.2	7.6	7.7	34.1	32.8	95	119	24.0	235	0.33		928
	30	(土)	晴		28.9															931
	31	(日)	晴		31.5															933
	最高			35.5	31.5	28.0	27.8	50.9	3.9	8.0	7.8	34.8	34.5	95	126	30.0	274	0.45	2.96	4,472
	最低				24.1	23.4	23.4	3.4	1.6	7.2	7.2	14.4	18.9	43	69	19.3	149	0.15	1.53	
	平均				28.3	25.3	25.4	6.7	3.1	7.6	7.6	31.2	30.6	85	112	25.4	233	0.35	2.41	
	合計			95.0																42,026

多項目試験結果

実施日		7月7日	
気温	℃	24.4	
項目	単位	原水	配水
水温	℃	23.8	23.9
濁度	度	3.8	3.3
pH		7.6	7.7
電気伝導率	mS/m	34.0	33.1
酸消費量	mg/L	89	86
全硬度	mg/L	119	119
カルシウム硬度	mg/L	75	77
マグネシウム硬度	mg/L	44	42
塩化物イオン	mg/L	29.0	30.0
全蒸発残留物	mg/L	252	253
全鉄	mg/L	0.49	0.32
COD	mg/L	3.6	3.6
BOD	mg/L	1.0	0.8
溶存酸素	mg/L	8.7	7.7
全マンガン	mg/L	<0.10	<0.10
硝酸性窒素	mg/L	2.42	2.47
全窒素	mg/L	2.92	2.96
全リン	mg/L	0.09	0.07
硫酸イオン	mg/L	24.2	23.9
シリカ	mg/L	29.4	29.1
色度	度	7	7
懸濁物質	mg/L	7	5

備考
・月に1回測定している部分を水色で示しています。

佐倉浄水場

令和4年度

月	日	曜日	天候	雨量 (mm)	気温 (℃)	水温(℃)		濁度(度)		pH		電気伝導率(mS/m)		酸消費量 (mg/L)	全硬度 (mg/L)	塩化物 イオン (mg/L)	全蒸発 残留物 (mg/L)	全鉄 (mg/L)	全窒素 (mg/L)	浄水薬品使用量 LAC(kg)
						原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	
8月	1	(月)	晴		31.7	28.9	28.7	4.3	3.3	7.7	7.7	33.4	33.2	95	117	29.8	229	0.30		946
	2	(火)	晴		31.7	28.9	28.9	3.9	4.0	7.7	7.8	33.2	33.0	94	118	26.8	236	0.32		935
	3	(水)	晴		31.9	29.0	29.2	3.8	3.7	7.7	7.7	33.2	31.3	96	117	27.4	210	0.28		929
	4	(木)	雨	45.0	23.7	25.9	27.9	11.6	3.7	7.6	7.7	25.5	33.2	96	118	31.4	206	0.29	2.31	4,150
	5	(金)	曇		23.9	23.8	23.9	9.5	3.4	7.4	7.2	21.6	20.2	51	74	20.3	142	0.24		4,306
	6	(土)	曇		23.2															2,113
	7	(日)	曇	48.0	27.4															2,797
	8	(月)	曇		31.4	25.0	24.9	7.6	3.1	7.5	7.4	25.7	24.3	64	89	21.7	151	0.32		2,779
	9	(火)	曇		31.4	26.5	26.5	4.0	3.7	7.6	7.6	31.2	29.7	86	108	21.8	197	0.46		929
	10	(水)	晴		32.1	26.9	27.0	3.8	3.7	7.7	7.7	33.1	32.4	93	118	29.8	166	0.47	2.80	846
	11	(木)	晴	1.0	31.7															838
	12	(金)	曇		31.4	26.6	26.6	4.3	3.9	7.8	7.7	31.8	32.4	94	118	26.1	187	0.46		843
	13	(土)	曇	78.0	30.8															1,812
	14	(日)	曇		28.6															5,705
	15	(月)	晴		28.2	25.8	25.6	7.2	3.1	7.4	7.4	22.0	19.6	53	74	15.8	126	0.35		2,822
	16	(火)	曇		30.7	25.8	25.9	5.3	4.3	7.6	7.5	28.6	26.5	79	101	19.6	198	0.48		1,266
	17	(水)	曇		29.6	26.2	26.4	4.1	4.6	7.6	7.7	31.4	30.1	88	115	22.6	225	0.55		853
	18	(木)	雨	7.0	25.8	24.7	25.1	3.5	4.1	7.7	7.7	35.2	33.5	91	123	30.1	236	0.47	3.60	843
	19	(金)	晴		29.4	23.8	23.6	4.9	5.0	7.6	7.6	32.3	30.1	83	113	27.2	200	0.39		853
	20	(土)	曇	1.5	28.6															828
	21	(日)	曇	1.0	26.2															826
	22	(月)	曇		24.4	23.5	23.5	3.0	3.2	7.8	7.9	35.8	35.2	93	127	31.5	209	0.36		847
	23	(火)	曇		30.2	23.9	23.8	3.1	3.0	7.8	7.8	36.8	35.9	94	129	32.3	222	0.33		866
	24	(水)	曇		29.9	25.0	25.1	2.8	3.1	7.9	7.9	36.9	35.9	94	130	33.5	242	0.32		866
	25	(木)	晴		25.3	24.1	24.1	6.6	4.4	7.7	7.8	33.5	34.4	88	123	30.0	209	0.34	4.27	1,566
	26	(金)	曇	3.0	25.8	23.8	23.9	3.4	3.6	7.8	7.7	36.2	33.8	91	123	29.1	179	0.34		1,236
	27	(土)	曇		29.6															3,627
	28	(日)	雨	23.5	21.5															3,258
	29	(月)	曇		24.3	21.6	21.7	7.5	3.2	7.5	7.4	26.5	25.2	71	97	20.8	117	0.28		3,172
	30	(火)	曇	9.0	22.5	22.7	22.6	4.7	4.7	7.8	7.7	33.6	33.2	91	124	25.2	226	0.41		2,769
	31	(水)	曇	29.0	29.0	22.9	22.8	12.6	4.2	7.4	7.3	17.2	16.4	41	61	14.6	123	0.32		5,214
	最高			78.0	32.1	29.0	29.2	12.6	5.0	7.9	7.9	36.9	35.9	96	130	33.5	242	0.55	4.27	5,705
	最低				21.5	21.6	21.7	2.8	3.0	7.4	7.2	17.2	16.4	41	61	14.6	117	0.24	2.31	
	平均				28.1	25.2	25.4	5.5	3.8	7.7	7.6	30.7	30.0	83	110	25.8	193	0.37	3.25	
	合計			246.0																61,640

多項目試験結果

実施日		8月4日	
気温	℃	23.7	
項目	単位	原水	配水
水温	℃	25.9	27.9
濁度	度	11.6	3.7
pH		7.6	7.7
電気伝導率	mS/m	25.5	33.2
酸消費量	mg/L	73	96
全硬度	mg/L	72	118
カルシウム硬度	mg/L	47	76
マグネシウム硬度	mg/L	25	42
塩化物イオン	mg/L	21.4	31.4
全蒸発残留物	mg/L	178	206
全鉄	mg/L	0.86	0.29
COD	mg/L	7.5	3.6
BOD	mg/L	3.2	1.3
溶存酸素	mg/L	6.4	7.0
全マンガン	mg/L	0.19	<0.10
硝酸性窒素	mg/L	1.30	1.58
全窒素	mg/L	2.10	2.31
全リン	mg/L	0.17	0.17
硫酸イオン	mg/L	11.0	12.4
シリカ	mg/L	21.3	22.6
色度	度	30	9
懸濁物質	mg/L	40	6

備考
・月に1回測定している部分を水色で示しています。

佐倉浄水場

令和4年度

月	日	曜日	天候	雨量 (mm)	気温 (℃)	水温(℃)		濁度(度)		pH		電気伝導率(mS/m)		酸消費量 (mg/L)	全硬度 (mg/L)	塩化物 イオン (mg/L)	全蒸発 残留物 (mg/L)	全鉄 (mg/L)	全窒素 (mg/L)	浄水薬品使用量
						原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	LAC(kg)
9月	1	(木)	曇	11.0	27.7	24.4	24.4	4.5	3.1	7.6	7.5	32.1	30.1	81	104	24.2	233	0.53	3.08	1,853
	2	(金)	雨	4.5	22.6	23.3	23.4	12.1	2.2	7.5	7.4	27.0	28.7	73	103	25.7	214	0.26		5,551
	3	(土)	曇	0.5	24.4															4,174
	4	(日)	曇		25.6															2,224
	5	(月)	曇		24.7	23.4	23.4	3.7	2.9	7.7	7.6	34.8	34.3	93	123	28.7	243	0.41		1,362
	6	(火)	晴		29.7	23.3	23.4	3.8	3.6	7.7	7.7	35.9	34.4	94	125	26.3	227	0.46		869
	7	(水)	曇	2.5	29.6	24.1	24.4	3.5	3.5	7.7	7.7	36.9	35.6	99	128	33.4	221	0.48		857
	8	(木)	曇	0.5	24.2	23.3	23.3	3.7	3.8	7.7	7.8	37.2	36.1	97	128	33.2	243	0.52	4.08	841
	9	(金)	雨	0.5	22.8	22.5	22.6	3.1	3.3	7.8	7.8	37.2	36.3	96	133	33.6	273	0.39		857
	10	(土)	晴		26.6															882
	11	(日)	曇		23.7															882
	12	(月)	晴		26.5	22.5	22.3	3.4	3.1	8.0	7.9	38.2	38.0	96	135	39.0	252	0.41		882
	13	(火)	曇	2.5	23.8	23.1	23.3	3.5	3.2	8.0	7.9	38.2	37.2	95	133	34.4	252	0.39		880
	14	(水)	晴		28.0	23.8	23.7	4.1	3.4	8.0	8.0	35.6	33.5	95	131	29.4	250	0.37		880
	15	(木)	曇		23.4	23.0	23.1	3.7	3.5	8.0	7.9	35.8	34.2	96	131	29.7	222	0.34	4.18	867
	16	(金)	晴		24.8	21.7	21.8	3.5	3.3	8.0	7.9	35.3	34.0	96	128	30.0	233	0.40		870
	17	(土)	曇		26.9															859
	18	(日)	曇	20.0	29.5															1,837
	19	(月)	晴	6.0	29.2															5,854
	20	(火)	曇	16.5	29.4	24.4	24.4	5.9	2.5	7.7	7.4	29.8	27.7	70	101	26.1	177	0.42		3,903
	21	(水)	曇		18.1	20.8	21.0	4.3	2.2	7.6	7.4	31.3	29.4	77	109	31.8	195	0.33		1,876
	22	(木)	曇		20.0	19.6	19.6	3.3	3.3	7.7	7.7	34.8	33.8	90	125	33.7	221	0.50	3.77	919
	23	(金)	曇	3.0	21.6															862
	24	(土)	晴	50.0	25.7															6,052
	25	(日)	曇	0.5	23.1															5,184
	26	(月)	晴		23.7	21.3	21.4	4.3	3.3	7.5	7.5	29.8	28.4	80	109	23.2	179	0.41		1,651
	27	(火)	晴		24.2	21.5	21.9	3.8	3.9	7.6	7.6	32.9	31.6	89	124	24.2	207	0.54		912
	28	(水)	晴		23.4	20.7	20.8	3.5	3.4	7.8	7.8	34.0	33.0	92	127	27.2	230	0.47		915
	29	(木)	曇	0.5	22.2	21.0	21.1	3.4	3.4	7.8	7.7	36.8	35.8	94	131	33.8	245	0.45	4.24	921
	30	(金)	晴		23.2	20.6	20.6	3.3	3.2	7.8	7.7	36.7	36.0	92	130	36.2	244	0.40		937
	最高			50.0	29.7	24.4	24.4	12.1	3.9	8.0	8.0	38.2	38.0	99	135	39.0	273	0.54	4.24	6,052
	最低				18.1	19.6	19.6	3.1	2.2	7.5	7.4	27.0	27.7	70	101	23.2	177	0.26	3.08	
	平均				24.9	22.4	22.5	4.2	3.2	7.8	7.7	34.5	33.4	90	123	30.2	228	0.42	3.87	
	合計			118.5																57,413

多項目試験結果

実施日		9月8日	
気温	℃	24.2	
項目	単位	原水	配水
水温	℃	23.3	23.3
濁度	度	3.7	3.8
pH		7.7	7.8
電気伝導率	mS/m	37.2	36.1
酸消費量	mg/L	97	97
全硬度	mg/L	128	128
カルシウム硬度	mg/L	83	83
マグネシウム硬度	mg/L	45	45
塩化物イオン	mg/L	32.3	33.2
全蒸発残留物	mg/L	252	243
全鉄	mg/L	0.60	0.52
COD	mg/L	2.3	1.9
BOD	mg/L	1.3	1.1
溶存酸素	mg/L	7.5	8.3
全マンガン	mg/L	<0.10	<0.10
硝酸性窒素	mg/L	3.47	3.59
全窒素	mg/L	4.49	4.08
全リン	mg/L	0.09	0.08
硫酸イオン	mg/L	22.8	22.7
シリカ	mg/L	38.6	38.3
色度	度	6	6
懸濁物質	mg/L	6	4

備考

・月に1回測定している部分を水色で示しています。

佐倉浄水場

令和4年度

月	日	曜日	天候	雨量 (mm)	気温 (℃)	水温(℃)		濁度(度)		pH		電気伝導率(mS/m)		酸消費量 (mg/L)	全硬度 (mg/L)	塩化物 イオン (mg/L)	全蒸発 残留物 (mg/L)	全鉄 (mg/L)	全窒素 (mg/L)	浄水薬品使用量 LAC(kg)
						原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	
10月	1(土)		晴		23.9															921
	2(日)		晴		23.5															927
	3(月)		晴		23.0	20.9	20.7	2.6	2.8	8.0	7.9	37.3	36.9	91	131	36.4	232	0.43		916
	4(火)		晴		27.0	20.7	20.6	2.9	3.3	7.8	7.8	37.9	37.6	90	133	34.6	253	0.44		931
	5(水)		曇	4.0	23.8	21.5	21.4	3.1	3.3	8.0	7.9	37.4	37.3	94	133	36.9	225	0.45		933
	6(木)		雨	5.5	14.1	18.2	18.6	3.1	3.0	7.8	7.7	35.8	35.0	92	128	37.9	219	0.46	4.29	891
	7(金)		雨	40.5	12.7	16.0	16.1	5.9	4.6	7.6	7.5	31.4	30.4	79	114	31.4	260	0.56		2,823
	8(土)		曇		15.8															4,761
	9(日)		晴	3.5	17.9															2,405
	10(月)		曇	6.5	16.9															1,876
	11(火)		晴		23.1	19.2	19.3	4.8	4.0	7.6	7.5	30.0	28.2	81	113	22.6	265	0.67		929
	12(水)		曇		17.5	18.9	18.9	3.8	3.7	7.7	7.6	33.4	31.8	91	125	26.7	254	0.56		935
	13(木)		雨	16.0	15.1	17.4	17.4	4.3	3.9	7.7	7.7	34.7	33.2	92	128	31.0	291	0.54	3.95	1,424
	14(金)		曇	4.5	16.3	17.0	16.9	10.8	3.9	7.4	7.3	23.8	24.6	66	92	25.7	209	0.57		3,477
	15(土)		雨	1.5	19.8															2,582
	16(日)		曇		20.6															915
	17(月)		曇	2.0	22.1	19.0	19.0	3.7	3.5	7.7	7.7	35.9	34.6	91	129	33.5	264	0.56		907
	18(火)		曇	11.5	15.0	18.6	18.9	3.8	3.0	7.7	7.7	31.5	33.2	88	122	33.0	263	0.51		1,734
	19(水)		曇	2.5	13.2	16.8	16.8	4.8	5.2	7.6	7.6	32.5	30.9	82	115	32.4	266	0.52		1,593
	20(木)		晴		15.0	15.1	15.2	2.2	2.5	7.7	7.7	36.3	35.4	94	130	37.2	274	0.58	3.84	900
	21(金)		晴		15.3	15.4	15.4	3.1	3.2	7.7	7.8	36.9	35.4	93	134	38.5	272	0.55		912
	22(土)		晴		16.3															916
	23(日)		晴		17.5															916
	24(月)		曇	1.0	12.0	16.7	16.9	2.9	2.9	7.7	7.8	36.7	35.7	94	133	36.0	281	0.47		916
	25(火)		曇	0.5	12.3	14.6	14.7	3.0	3.2	7.8	7.8	37.4	36.4	94	133	43.5	246	0.51		921
	26(水)		晴		15.1	13.2	13.2	2.5	2.6	7.9	7.8	35.2	33.0	93	128	31.5	226	0.43		908
	27(木)		晴		13.1	13.8	13.8	2.6	2.8	7.9	7.9	35.2	33.7	94	132	33.4	247	0.47	4.42	911
	28(金)		曇		12.1	13.8	13.8	2.4	2.6	7.9	7.8	35.2	33.5	94	133	32.7	238	0.47		937
	29(土)		晴		14.5															931
	30(日)		晴		14.8															923
	31(月)		晴		14.2	13.7	13.7	3.5	2.6	7.9	7.9	35.2	34.2	91	133	32.0	250	0.39		928
	最高			40.5	27.0	21.5	21.4	10.8	5.2	8.0	7.9	37.9	37.6	94	134	43.5	291	0.67	4.42	4,761
	最低				12.0	13.2	13.2	2.2	2.5	7.4	7.3	23.8	24.6	66	92	22.6	209	0.39	3.84	
	平均				17.2	17.0	17.1	3.8	3.3	7.8	7.7	34.5	33.6	89	126	33.3	252	0.51	4.13	
	合計			99.5																42,899

多項目試験結果

実施日		10月6日	
気温	℃	14.1	
項目	単位	原水	配水
水温	℃	18.2	18.6
濁度	度	3.1	3.0
pH		7.8	7.7
電気伝導率	mS/m	35.8	35.0
酸消費量	mg/L	93	92
全硬度	mg/L	126	128
カルシウム硬度	mg/L	85	86
マグネシウム硬度	mg/L	41	42
塩化物イオン	mg/L	34.8	37.9
全蒸発残留物	mg/L	250	219
全鉄	mg/L	0.54	0.46
COD	mg/L	1.8	1.5
BOD	mg/L	0.9	0.6
溶存酸素	mg/L	9.3	9.3
全マンガン	mg/L	<0.10	<0.10
硝酸性窒素	mg/L	3.77	3.77
全窒素	mg/L	4.22	4.29
全リン	mg/L	0.11	0.10
硫酸イオン	mg/L	22.1	22.1
シリカ	mg/L	37.1	37.0
色度	度	7	6
懸濁物質	mg/L	7	4

備考

・月に1回測定している部分を水色で示しています。

佐倉浄水場

令和4年度

月	日	曜日	天候	雨量 (mm)	気温 (℃)	水温(℃)		濁度(度)		pH		電気伝導率(mS/m)		酸消費量 (mg/L)	全硬度 (mg/L)	塩化物 イオン (mg/L)	全蒸発 残留物 (mg/L)	全鉄 (mg/L)	全窒素 (mg/L)	浄水薬品使用量 LAC(kg)
						原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	
1 1 月	1	(火)	曇		12.8	14.2	14.0	3.1	2.9	7.9	7.9	35.3	34.0	91	132	35.4	202	0.40		931
	2	(水)	晴		13.7	14.6	14.5	2.5	2.6	7.9	7.9	35.5	35.6	92	131	30.8	213	0.42	4.45	1,195
	3	(木)	晴		16.9															1,007
	4	(金)	晴		15.5	15.7	15.7	2.8	2.8	8.0	7.9	38.3	37.4	95	134	39.3	250	0.38		1,368
	5	(土)	曇		12.6															1,028
	6	(日)	晴		12.1															906
	7	(月)	晴		12.5	13.1	13.2	2.4	2.4	8.0	8.0	38.7	35.2	94	134	44.3	260	0.37		904
	8	(火)	晴		15.2	13.7	13.7	2.6	2.8	8.0	8.0	38.3	37.8	93	135	55.6	250	0.38		924
	9	(水)	晴		12.4	14.1	13.9	3.9	3.7	8.0	8.0	38.7	37.2	93	135	42.8	240	0.39		1,492
	10	(木)	晴		14.3	13.7	13.7	4.0	2.9	8.0	7.9	38.9	37.0	92	135	36.7	291	0.38	4.24	1,608
	11	(金)	晴		15.7	13.9	13.9	4.3	3.7	8.0	8.0	36.2	35.1	94	132	36.1	244	0.40		1,569
	12	(土)	曇		14.9															1,320
	13	(日)	晴	0.5	17.0															952
	14	(月)	晴		15.2	15.8	15.8	2.9	2.9	8.0	7.9	35.2	35.0	93	132	32.7	231	0.40		1,224
	15	(火)	雨	8.5	10.9	14.9	15.0	2.9	3.1	7.9	7.9	35.7	34.2	88	128	39.6	235	0.36		939
	16	(水)	晴	4.0	9.3	13.2	13.4	5.4	5.9	7.7	7.7	31.9	30.3	85	117	27.4	211	0.50		937
	17	(木)	晴		10.5	12.9	13.0	2.6	3.0	7.9	7.8	34.6	33.8	92	129	41.3	241	0.40	4.02	942
	18	(金)	晴		11.8	13.0	13.0	2.4	2.8	7.9	7.9	36.2	35.0	95	133	43.2	242	0.38		945
	19	(土)	晴		13.1															936
	20	(日)	曇	6.5	11.4															908
	21	(月)	雨	3.5	12.0	13.2	13.2	4.0	3.7	7.8	7.8	31.4	31.2	88	120	22.9	204	0.45		909
	22	(火)	晴		13.9	13.8	13.8	4.5	5.4	7.6	7.6	31.2	29.7	81	111	35.6	193	0.69		927
	23	(水)	雨	31.5	12.5															2,278
	24	(木)	晴		15.4	13.2	13.1	12.4	1.8	7.3	7.1	17.8	17.5	42	66	23.4	122	0.25	1.32	4,728
	25	(金)	晴		14.4	14.0	14.0	4.5	4.8	7.5	7.4	29.0	28.5	75	106	28.8	192	0.69		1,622
	26	(土)	雨	1.5	10.9															917
	27	(日)	晴	0.5	12.2															1,544
	28	(月)	曇		9.8	13.0	13.1	2.4	2.9	7.7	7.7	36.0	34.5	89	128	32.6	226	0.52		912
	29	(火)	曇	2.0	17.0	13.2	13.1	2.9	3.2	7.7	7.6	37.6	35.7	91	132	43.0	249	0.55		921
	30	(水)	曇	13.5	17.5	16.6	16.5	37.0	5.7	7.5	7.4	23.1	26.2	64	94	39.0	182	0.66		4,352
	最高			31.5	17.5	16.6	16.5	37.0	5.9	8.0	8.0	38.9	37.8	95	135	55.6	291	0.69	4.45	4,728
	最低				9.3	12.9	13.0	2.4	1.8	7.3	7.1	17.8	17.5	42	66	22.9	122	0.25	1.32	
	平均				13.4	14.0	14.0	5.5	3.5	7.8	7.8	34.0	33.0	86	123	36.5	224	0.45	3.51	
	合計			72.0																41,145

多項目試験結果

実施日		11月2日	
気温	℃	13.7	
項目	単位	原水	配水
水温	℃	14.6	14.5
濁度	度	2.5	2.6
pH		7.9	7.9
電気伝導率	mS/m	35.5	35.6
酸消費量	mg/L	94	92
全硬度	mg/L	132	131
カルシウム硬度	mg/L	85	84
マグネシウム硬度	mg/L	48	47
塩化物イオン	mg/L	30.8	30.8
全蒸発残留物	mg/L	216	213
全鉄	mg/L	0.43	0.42
COD	mg/L	1.8	1.7
BOD	mg/L	0.8	0.7
溶存酸素	mg/L	11.1	9.9
全マンガン	mg/L	<0.10	<0.10
硝酸性窒素	mg/L	3.91	3.99
全窒素	mg/L	4.58	4.45
全リン	mg/L	0.09	0.09
硫酸イオン	mg/L	24.6	24.7
シリカ	mg/L	37.4	33.0
色度	度	5	4
懸濁物質	mg/L	4	3
備考 ・月に1回測定している部分を水色で示しています。			

佐倉浄水場

令和4年度

月	日	曜日	天候	雨量 (mm)	気温 (℃)	水温(℃)		濁度(度)		pH		電気伝導率(mS/m)		酸消費量 (mg/L)	全硬度 (mg/L)	塩化物 イオン (mg/L)	全蒸発 残留物 (mg/L)	全鉄 (mg/L)	全窒素 (mg/L)	浄水薬品使用量 LAC(kg)
						原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	
1 2 月	1	(木)	曇		9.6	15.1	15.3	6.2	4.1	7.5	7.3	27.8	25.8	66	98	39.4	195	0.52	2.19	2,408
	2	(金)	曇		8.1	12.6	12.7	3.4	4.2	7.6	7.5	34.3	31.8	85	122	44.5	241	0.51		993
	3	(土)	晴		7.3															908
	4	(日)	晴		6.9															899
	5	(月)	曇	17.0	7.5	11.3	11.4	3.0	3.7	7.8	7.7	37.6	37.7	92	132	41.6	259	0.43		907
	6	(火)	雨	10.0	4.9	10.0	10.0	14.2	5.6	7.6	7.5	25.6	25.6	64	97	26.1	185	0.49		4,048
	7	(水)	晴		5.0	9.7	9.8	4.8	3.0	7.5	7.4	29.4	28.0	71	103	33.2	200	0.30		2,351
	8	(木)	晴		7.4	10.0	10.1	3.4	4.0	7.6	7.6	35.8	34.3	89	128	48.3	253	0.53	3.58	929
	9	(金)	曇		6.8	10.3	10.3	2.7	3.5	7.7	7.7	38.0	35.8	94	132	54.8	244	0.49		936
	10	(土)	晴		8.1															929
	11	(日)	曇		6.7															921
	12	(月)	晴		8.8	10.7	10.5	2.8	3.6	7.8	7.8	37.5	37.8	93	133	48.7	258	0.50		933
	13	(火)	雨	3.5	5.1	10.2	10.3	3.1	3.9	7.8	7.8	37.7	35.7	94	133	51.9	255	0.46		843
	14	(水)	晴		13.2	9.7	9.7	3.9	4.3	7.8	7.8	33.9	32.3	90	130	27.2	228	0.49		661
	15	(木)	晴		4.1	9.2	9.3	3.0	3.5	7.8	7.8	35.5	33.9	95	132	44.5	241	0.44	4.07	557
	16	(金)	晴		5.7	8.7	8.8	3.4	3.6	7.8	7.8	35.4	33.6	93	132	36.0	290	0.46		570
	17	(土)	曇	3.0	5.4															557
	18	(日)	曇	2.0	6.1															553
	19	(月)	晴		3.3	8.3	8.4	3.1	3.7	7.8	7.7	33.7	31.8	88	126	24.6	273	0.44		553
	20	(火)	晴		1.7	7.4	7.5	4.1	4.1	7.8	7.8	35.5	34.5	93	130	43.8	259	0.42		492
	21	(水)	曇		3.2	7.8	7.8	4.2	4.4	7.8	7.8	35.6	35.7	92	132	41.2	274	0.42		470
	22	(木)	雨	14.0	7.6	9.1	9.0	3.4	3.4	7.8	7.8	34.9	34.3	91	131	52.3	254	0.43	4.43	2,012
	23	(金)	晴		6.5	7.5	7.8	15.0	4.3	7.7	7.4	27.3	26.6	66	98	49.4	201	0.41		3,712
	24	(土)	晴		7.2															2,714
	25	(日)	晴		8.0															2,339
	26	(月)	晴		5.3	7.6	7.6	5.2	4.2	7.8	7.7	38.1	36.2	90	134	48.0	260	0.47		1,290
	27	(火)	晴		4.7	7.3	7.3	3.0	3.7	7.8	7.8	39.3	37.3	93	136	87.3	284	0.47		572
	28	(水)	曇		2.6	7.5	7.5	4.1	3.4	7.8	7.8	38.4	37.6	94	136	58.2	234	0.40		614
	29	(木)	晴		3.7															597
	30	(金)	曇		3.2															510
	31	(土)	曇		1.5															663
	最高			17.0	13.2	15.1	15.3	15.0	5.6	7.8	7.8	39.3	37.8	95	136	87.3	290	0.53	4.43	4,048
	最低				1.5	7.3	7.3	2.7	3.0	7.5	7.3	25.6	25.6	64	97	24.6	185	0.30	2.19	
	平均				6.0	9.5	9.6	4.8	3.9	7.7	7.7	34.6	33.3	87	125	45.1	244	0.45	3.57	
	合計			49.5																37,441

多項目試験結果

実施日		12月8日	
気温	℃	7.4	
項目	単位	原水	配水
水温	℃	10.0	10.1
濁度	度	3.4	4.0
pH		7.6	7.6
電気伝導率	mS/m	35.8	34.3
酸消費量	mg/L	91	89
全硬度	mg/L	129	128
カルシウム硬度	mg/L	84	84
マグネシウム硬度	mg/L	45	44
塩化物イオン	mg/L	54.2	48.3
全蒸発残留物	mg/L	249	253
全鉄	mg/L	0.61	0.53
COD	mg/L	2.1	4.2
BOD	mg/L	0.8	1.1
溶存酸素	mg/L	10.5	10.6
全マンガン	mg/L	0.12	<0.10
硝酸性窒素	mg/L	3.28	3.30
全窒素	mg/L	3.61	3.58
全リン	mg/L	0.14	0.11
硫酸イオン	mg/L	22.7	22.6
シリカ	mg/L	33.1	32.0
色度	度	5	6
懸濁物質	mg/L	4	5

備考

・月に1回測定している部分を水色で示しています。

佐倉浄水場

令和4年度

月	日	曜日	天候	雨量 (mm)	気温 (℃)	水温(℃)		濁度(度)		pH		電気伝導率(mS/m)		酸消費量 (mg/L)	全硬度 (mg/L)	塩化物 イオン (mg/L)	全蒸発 残留物 (mg/L)	全鉄 (mg/L)	全窒素 (mg/L)	浄水薬品使用量 LAC(kg)
						原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	
1月	1	(日)	晴		2.1															735
	2	(月)	晴		3.0															777
	3	(火)	晴		4.2															616
	4	(水)	晴		2.5	7.2	7.1	2.4	2.7	7.9	7.9	35.3	33.4	92	133	25.3	243	0.37		525
	5	(木)	晴		4.7	6.4	6.5	2.2	2.7	7.9	7.9	35.7	34.5	94	135	29.5	251	0.38	4.73	614
	6	(金)	晴		1.7	6.2	6.3	2.6	3.0	7.9	7.9	36.1	35.4	93	132	37.9	228	0.33		564
	7	(土)	曇	1.0	2.6															606
	8	(日)	晴		2.9															553
	9	(月)	晴		5.6															638
	10	(火)	晴		6.0	8.1	8.3	2.8	3.3	7.9	7.9	35.5	32.6	92	132	31.0	227	0.42		602
	11	(水)	晴		2.3	6.4	6.5	3.0	3.3	8.0	7.9	36.0	34.3	93	134	42.6	228	0.38		537
	12	(木)	晴		2.0	6.8	6.9	3.9	3.7	7.9	7.9	36.2	35.1	94	133	34.3	230	0.38	4.72	516
	13	(金)	晴		3.5	7.2	7.3	3.3	3.7	7.9	7.9	35.6	35.0	94	130	40.4	219	0.41		614
	14	(土)	曇	2.0	10.5															725
	15	(日)	曇	3.5	10.8															700
	16	(月)	雨	7.0	6.7	10.7	10.8	4.8	4.7	7.8	7.8	34.9	35.2	87	125	46.0	247	0.46		598
	17	(火)	曇	0.5	1.4	8.4	8.9	7.7	6.8	7.7	7.6	32.6	31.1	79	116	43.6	203	0.58		2,233
	18	(水)	曇	0.5	4.1	8.8	8.7	6.4	3.4	7.8	7.6	35.8	35.5	83	127	51.1	210	0.40		1,985
	19	(木)	晴		5.3	9.1	9.2	4.3	4.5	7.8	7.8	34.6	33.8	93	130	43.3	227	0.53	3.91	540
	20	(金)	晴	1.0	5.8	9.3	9.2	5.8	5.9	7.8	7.8	34.7	34.3	95	130	40.0	264	0.57		1,668
	21	(土)	晴		4.6															2,628
	22	(日)	曇		2.7															2,216
	23	(月)	雨	1.5	2.6	7.8	7.8	3.9	3.8	7.9	7.7	34.7	33.2	91	132	31.6	254	0.43		1,513
	24	(火)	雨	2.5	3.2	8.4	8.3	5.7	5.3	7.8	7.8	34.6	33.1	92	133	32.3	251	0.51		677
	25	(水)	晴		-0.5	6.4	6.6	6.6	6.2	7.9	7.9	35.0	33.1	89	127	33.0	257	0.53		636
	26	(木)	晴		0.7	4.4	4.5	3.6	3.8	7.9	7.9	35.8	34.5	92	130	40.5	264	0.44	4.86	589
	27	(金)	曇	1.5	1.5	6.6	6.5	3.5	3.4	7.9	7.9	35.7	34.5	94	132	39.5	254	0.41		601
	28	(土)	晴		2.2															593
	29	(日)	晴		1.4															582
	30	(月)	晴		1.5	6.5	6.5	3.4	3.3	7.9	7.9	35.0	34.6	91	132	30.4	280	0.49		591
	31	(火)	晴		2.2	6.6	6.7	3.7	4.0	7.9	7.9	35.7	34.7	92	134	32.5	266	0.51		589
	最高			7.0	10.8	10.7	10.8	7.7	6.8	8.0	7.9	36.2	35.5	95	135	51.1	280	0.58	4.86	2,628
	最低				-0.5	4.4	4.5	2.2	2.7	7.7	7.6	32.6	31.1	79	116	25.3	203	0.33	3.91	
	平均				3.5	7.4	7.5	4.2	4.1	7.9	7.8	35.2	34.1	91	130	37.1	242	0.45	4.56	
	合計			21.0																27,561

多項目試験結果

実施日		1月5日	
気温	℃	4.7	
項目	単位	原水	配水
水温	℃	6.4	6.5
濁度	度	2.2	2.7
pH		7.9	7.9
電気伝導率	mS/m	35.7	34.5
酸消費量	mg/L	93	94
全硬度	mg/L	135	135
カルシウム硬度	mg/L	85	85
マグネシウム硬度	mg/L	50	50
塩化物イオン	mg/L	31.2	29.5
全蒸発残留物	mg/L	234	251
全鉄	mg/L	0.35	0.38
COD	mg/L	1.9	1.3
BOD	mg/L	1.2	0.8
溶存酸素	mg/L	12.0	12.1
全マンガン	mg/L	<0.10	<0.10
硝酸性窒素	mg/L	4.36	4.43
全窒素	mg/L	4.62	4.73
全リン	mg/L	0.11	0.11
硫酸イオン	mg/L	24.6	24.8
シリカ	mg/L	34.0	33.4
色度	度	4	4
懸濁物質	mg/L	3	2

備考

・月に1回測定している部分を水色で示しています。

佐倉浄水場

令和4年度

月	日	曜日	天候	雨量 (mm)	気温 (℃)	水温(℃)		濁度(度)		pH		電気伝導率(mS/m)		酸消費量 (mg/L)	全硬度 (mg/L)	塩化物 イオン (mg/L)	全蒸発 残留物 (mg/L)	全鉄 (mg/L)	全窒素 (mg/L)	浄水薬品使用量 LAC(kg)
						原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	
2月	1	(水)	晴		1.4	6.9	7.1	3.7	3.6	7.9	7.9	35.9	34.6	94	133	33.6	244	0.44		630
	2	(木)	曇		5.8	7.6	7.7	4.3	4.5	7.9	7.9	39.1	36.9	94	135	52.1	252	0.40	5.05	598
	3	(金)	曇		3.2	7.8	7.8	3.9	3.9	7.9	7.9	37.8	38.0	94	136	58.5	244	0.41		601
	4	(土)	晴		3.8															593
	5	(日)	晴		4.2															585
	6	(月)	晴		5.5	8.2	8.4	3.7	3.3	7.9	7.9	36.6	35.6	94	134	41.4	233	0.37		595
	7	(火)	曇		7.3	9.4	9.3	3.5	3.3	7.9	7.9	37.8	35.4	94	135	47.4	249	0.35		591
	8	(水)	曇		8.2	10.2	10.2	4.4	4.1	7.9	7.9	36.5	34.6	94	133	44.3	253	0.36		583
	9	(木)	晴		6.9	9.2	9.8	5.3	4.9	7.9	7.9	35.2	33.9	94	132	48.9	242	0.43	4.98	566
	10	(金)	曇	15.5	1.2	7.7	8.2	4.5	4.1	8.0	7.9	35.1	34.8	95	132	50.3	229	0.39		784
	11	(土)	晴		8.3															3,371
	12	(日)	曇		7.0															2,464
	13	(月)	雨	21.0	9.8	11.7	11.6	5.6	5.0	7.7	7.7	32.3	33.0	91	127	34.8	230	0.51		2,394
	14	(火)	曇		3.6	8.6	8.8	14.9	4.5	7.4	7.2	22.4	22.4	54	86	29.4	138	0.32		3,412
	15	(水)	曇		2.1	7.7	7.8	5.9	4.5	7.6	7.6	30.7	28.0	79	115	27.4	177	0.52		1,341
	16	(木)	晴		1.6	6.9	6.9	3.4	3.7	7.7	7.8	32.4	31.3	92	125	33.9	195	0.53	4.09	
	17	(金)	晴		2.2	8.2	8.2	3.6	3.1	7.7	7.8	33.3	33.0	95	131	41.3	217	0.41		
	18	(土)	晴		6.0															
	19	(日)	曇		9.0															
	20	(月)	晴	2.5	10.0	11.4	11.6	5.3	5.1	7.7	7.9	33.2	33.1	89	131	34.6	208	0.46		
	21	(火)	晴		4.3	9.6	10.0	5.2	4.7	7.8	7.9	33.2	32.7	89	129	33.9	199	0.42		44
	22	(水)	晴		3.2	7.1	7.2	5.3	5.7	7.8	7.7	33.1	31.7	88	124	33.4	257	0.41	4.74	870
	23	(木)	曇		4.4															
	24	(金)	曇		7.6	9.9	9.9	5.0	4.6	7.8	7.9	37.1	36.0	97	135	50.1	206	0.42		
	25	(土)	曇		6.1															
	26	(日)	晴		5.1															
	27	(月)	晴		7.2	8.1	8.3	3.5	3.5	7.9	8.0	38.1	38.5	90	134	52.4	262	0.43		
	28	(火)	晴		8.2	9.3	9.4	3.8	3.7	7.9	8.0	37.5	37.6	95	135	38.6	272	0.40		
	最高			21.0	10.0	11.7	11.6	14.9	5.7	8.0	8.0	39.1	38.5	97	136	58.5	272	0.53	5.05	3412
	最低				1.2	6.9	6.9	3.4	3.1	7.4	7.2	22.4	22.4	54	86	27.4	138	0.32	4.09	
	平均				5.5	8.7	8.9	5.0	4.2	7.8	7.8	34.6	33.7	90	129	41.4	227	0.42	4.72	
	合計			39.0																20,022

多項目試験結果

実施日		2月9日	
気温	℃	6.9	
項目	単位	原水	配水
水温	℃	9.2	9.8
濁度	度	5.3	4.9
pH		7.9	7.9
電気伝導率	mS/m	35.2	33.9
酸消費量	mg/L	96	94
全硬度	mg/L	134	132
カルシウム硬度	mg/L	86	86
マグネシウム硬度	mg/L	48	46
塩化物イオン	mg/L	35.4	48.9
全蒸発残留物	mg/L	262	242
全鉄	mg/L	0.54	0.43
COD	mg/L	3.4	2.5
BOD	mg/L	1.6	1.4
溶存酸素	mg/L	11.3	11.5
全マンガン	mg/L	<0.10	0.10
硝酸性窒素	mg/L	4.18	4.08
全窒素	mg/L	4.79	4.98
全リン	mg/L	0.16	0.15
硫酸イオン	mg/L	27.1	25.5
シリカ	mg/L	32.7	32.9
色度	度	8	6
懸濁物質	mg/L	9	5

備考
・月に1回測定している部分を水色で示しています。

佐倉浄水場

令和4年度

月	日	曜日	天候	雨量 (mm)	気温 (℃)	水温(℃)		濁度(度)		pH		電気伝導率(mS/m)		酸消費量 (mg/L)	全硬度 (mg/L)	塩化物 イオン (mg/L)	全蒸発 残留物 (mg/L)	全鉄 (mg/L)	全窒素 (mg/L)	浄水薬品使用量 LAC(kg)
						原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	
3月	1	(水)	曇		13.9	10.8	10.8	4.7	4.8	7.9	8.0	37.5	36.6	95	134	49.4	292	0.50		
	2	(木)	晴	0.5	15.8	12.7	12.6	6.4	6.4	7.9	8.0	38.0	36.1	96	134	54.3	292	0.50	4.61	
	3	(金)	晴		5.9	11.9	12.0	7.7	7.0	7.7	7.8	37.1	35.6	91	129	55.3	245	0.46		1,493
	4	(土)	晴		9.0															2,541
	5	(日)	曇		8.5															1,358
	6	(月)	曇	2.5	8.9	11.4	11.5	4.1	4.3	7.9	7.8	36.4	36.5	87	135	38.0	255	0.30		466
	7	(火)	晴		10.1	11.5	11.6	5.4	5.3	7.8	7.9	33.4	33.7	87	127	32.6	301	0.38		
	8	(水)	晴		12.2	12.3	12.4	5.1	5.0	7.9	7.9	34.1	33.3	95	130	33.6	228	0.41		
	9	(木)	晴		13.6	12.8	12.9	5.2	5.2	7.8	7.9	34.8	34.2	95	131	39.8	241	0.41	4.70	
	10	(金)	晴		17.3	14.0	13.9	5.2	5.2	7.9	8.0	35.2	34.6	97	131	40.4	237	0.33		
	11	(土)	晴		13.7															
	12	(日)	晴		12.3															
	13	(月)	曇	5.5	17.8	13.8	13.8	4.9	4.4	7.9	7.9	34.8	35.6	95	131	38.3	270	0.37		
	14	(火)	曇		7.3	12.5	12.8	8.7	7.7	7.7	7.7	31.0	30.7	82	119	30.1	174	0.35		2,649
	15	(水)	晴		12.0	12.5	12.6	5.2	5.4	7.7	7.6	33.0	32.2	84	124	36.9	257	0.40		1,800
	16	(木)	晴		13.3	13.2	13.2	3.6	3.5	7.8	7.8	34.4	33.2	92	131	41.5	215	0.34	4.82	630
	17	(金)	曇		13.1	14.4	14.5	3.9	3.8	7.8	7.8	34.9	33.3	93	131	36.7	266	0.39		606
	18	(土)	雨	28.5	8.1															1,253
	19	(日)	晴		8.5															3,883
	20	(月)	晴		10.1	12.3	12.4	4.9	4.5	7.6	7.6	30.0	28.0	85	111	25.8	189	0.42		994
	21	(火)	晴		14.9															638
	22	(水)	晴		16.0	14.3	14.3	4.0	3.8	7.7	7.7	33.9	32.8	93	128	33.1	249	0.40		649
	23	(木)	雨	12.0	16.6	16.4	16.4	3.5	3.8	7.7	7.7	33.4	33.1	94	131	37.6	235	0.39	4.48	648
	24	(金)	曇	7.0	20.2	16.9	17.0	5.7	5.2	7.5	7.6	28.1	28.4	80	111	31.7	198	0.43		805
	25	(土)	雨	22.5	10.8															1,506
	26	(日)	雨	20.0	12.0															3,260
	27	(月)	曇	1.5	13.1	13.6	13.5	12.0	2.6	7.3	7.2	19.9	18.6	47	73	18.2	107	0.33		3,036
	28	(火)	曇	1.0	9.9	13.4	13.9	5.5	4.9	7.5	7.5	28.8	25.5	75	106	21.6	184	0.45		742
	29	(水)	晴		11.9	12.7	12.7	4.2	3.8	7.6	7.6	32.6	30.7	85	119	34.7	236	0.43		645
	30	(木)	曇		14.6	14.6	14.5	4.5	4.0	7.6	7.6	34.6	33.5	90	127	43.4	284	0.43	3.73	644
	31	(金)	晴		17.1	14.7	14.8	4.7	4.0	7.6	7.7	35.2	34.2	93	130	48.4	252	0.45		645
	最高			28.5	20.2	16.9	17.0	12.0	7.7	7.9	8.0	38.0	36.6	97	135	55.3	301	0.50	4.82	3,883
	最低				5.9	10.8	10.8	3.5	2.6	7.3	7.2	19.9	18.6	47	73	18.2	107	0.30	3.73	
	平均				12.5	13.3	13.4	5.4	4.8	7.7	7.7	33.2	32.3	88	124	37.3	237	0.40	4.47	
	合計			101.0																30,891

多項目試験結果

実施日		3月2日	
気温	℃	15.8	
項目	単位	原水	配水
水温	℃	12.7	12.6
濁度	度	6.4	6.4
pH		7.9	8.0
電気伝導率	mS/m	38.0	36.1
酸消費量	mg/L	96	96
全硬度	mg/L	134	134
カルシウム硬度	mg/L	88	88
マグネシウム硬度	mg/L	46	46
塩化物イオン	mg/L	52.0	54.3
全蒸発残留物	mg/L	292	292
全鉄	mg/L	0.46	0.50
COD	mg/L	3.3	2.8
BOD	mg/L	1.3	1.2
溶存酸素	mg/L	9.2	9.9
全マンガン	mg/L	<0.10	<0.10
硝酸性窒素	mg/L	4.07	4.03
全窒素	mg/L	4.65	4.61
全リン	mg/L	0.16	0.15
硫酸イオン	mg/L	26.4	26.1
シリカ	mg/L	33.2	32.6
色度	度	11	9
懸濁物質	mg/L	12	5

備考

・月に1回測定している部分を水色で示しています。