

皿木分場

令和4年度

月	日	曜日	天候	気温 (°C)	水温(°C)		濁度(度)		pH		電気伝導 率(mS/m)	酸消費量 (mg/L)	全硬度 (mg/L)	塩化物 イオン (mg/L)	全蒸発 残留物 (mg/L)	全鉄 (mg/L)	浄水薬品使用量	
					原水	配水	原水	配水	原水	配水							PAC(kg)	硫酸(kg)
4月	1	(金)	雨		10.8	10.2	2.2	2.0	7.6	7.5	32.6	72	96	37.4	246	0.10		
	2	(土)	晴		11.1	11.9	2.5	2.1	7.6	7.6	34.9							
	3	(日)	雨		11.2	11.7	2.7	2.1	7.6	7.6	34.2							
	4	(月)	雨		11.3	11.9	2.4	1.9	7.6	7.6	32.1	72	95	39.1	200	0.16		
	5	(火)	曇		11.6	12.5	3.0	2.1	7.7	7.6	32.6	72	90	39.6	265	0.13		
	6	(水)	晴		11.9	14.7	3.6	2.3	7.6	7.6	31.6	71	90	39.4	251	0.15		
	7	(木)	曇	18.2	11.8	13.3	3.5	2.3	7.6	7.6	31.4	72	91	39.7	227	0.16		
	8	(金)	晴		11.9	14.7	3.7	2.3	7.6	7.6	31.1	72	92	34.9	226	0.13		
	9	(土)	晴		12.0	15.2	3.4	2.2	7.6	7.6	34.0							
	10	(日)	晴		12.1	15.5	3.5	2.1	7.6	7.7	34.0							
	11	(月)	晴		12.1	15.7	3.2	2.2	7.6	7.7	31.6	73	91	36.1	207	0.13		
	12	(火)	晴		12.2	15.8	3.4	2.0	7.6	7.7	31.6	73	90	37.1	239	0.10		
	13	(水)	晴		12.3	15.8	3.2	2.1	7.6	7.7	31.4	73	92	37.1	238	0.15		
	14	(木)	曇		12.1	13.4	2.9	2.1	7.6	7.7	31.3	73	91	38.1	220	0.11		
	15	(金)	雨		12.2	13.0	2.5	2.0	7.6	7.7	31.3	72	91	37.9	233	0.13		
	16	(土)	曇		12.8	13.4	2.8	2.2	7.6	7.7	33.4							
	17	(日)	曇		13.7	15.4	3.2	2.2	7.7	7.7	32.5							
	18	(月)	曇		14.2	16.8	3.5	2.3	7.8	7.7	29.9	67	87	33.7	211	0.16		
	19	(火)	晴		14.5	17.0	3.8	2.2	7.7	7.7	29.8	68	88	33.1	207	0.17		
	20	(水)	雨		14.4	15.0	3.3	2.5	7.7	7.7	29.6	67	84	33.1	195	0.16		
	21	(木)	曇		14.8	17.2	4.2	2.4	7.6	7.7	29.1	66	86	31.8	212	0.16		
	22	(金)	晴		14.9	17.6	5.2	2.9	7.6	7.6	28.5	66	89	34.2	220	0.06	10	2
	23	(土)	曇		15.1	17.7	4.2	2.7	7.5	7.6	31.3							
	24	(日)	曇		15.2	17.4	4.0	2.6	7.4	7.6	31.1							
	25	(月)	晴		15.7	18.4	4.2	2.6	7.5	7.6	28.6	65	89	32.5	195	0.11		
	26	(火)	曇		16.0	18.2	4.9	2.9	7.4	7.5	28.1	64	88	33.7	177	0.08		
	27	(水)	雨		16.2	17.9	4.9	2.9	7.4	7.5	28.0	63	86	32.3	156	0.08		
	28	(木)	曇		16.3	16.8	4.0	2.5	7.4	7.6	28.0	64	86	32.3	176	0.06		
	29	(金)	曇		16.5	16.8	3.3	2.3	7.4	7.6	30.6							
	30	(土)	晴		16.4	16.3	2.7	2.2	7.4	7.5	29.9							
	最高			18.2	16.5	18.4	5.2	2.9	7.8	7.7	34.9	73	96	39.7	265	0.17	10	2
	最低			18.2	10.8	10.2	2.2	1.9	7.4	7.5	28.0	63	84	31.8	156	0.06		
	平均			18.2	13.4	15.2	3.5	2.3	7.6	7.6	31.1	69	90	35.7	215	0.12		
	合計																10	2

多項目試験結果

実施日		4月7日	
気温	°C	18.2	
項目	単位	原水	配水
水温	°C	11.8	13.3
濁度	度	3.5	2.3
pH		7.6	7.6
電気伝導率	mS/m		31.4
酸消費量	mg/L		72
全硬度	mg/L		91
カルシウム硬度	mg/L		53
マグネシウム硬度	mg/L		38
塩化物イオン	mg/L		39.7
全蒸発残留物	mg/L		227
全鉄	mg/L		0.16
COD	mg/L		2.9
BOD	mg/L		1.1
溶存酸素	mg/L		9.2
全マンガン	mg/L		0.02
硝酸性窒素	mg/L		3.11
全窒素	mg/L		3.46
全リン	mg/L		0.12
硫酸イオン	mg/L		22.6
シリカ	mg/L		27.8
色度	度		6
懸濁物質	mg/L		1
備考			
・月に1回測定している部分を水色で示しています。			
・22日の薬品使用は注入ポンプの試運転による。			

皿木分場

令和4年度

月	日	曜日	天候	気温 (℃)	水温(℃)		濁度(度)		pH		電気伝導 率(mS/m)	酸消費量 (mg/L)	全硬度 (mg/L)	塩化物 イオン (mg/L)	全蒸発 残留物 (mg/L)	全鉄 (mg/L)	浄水薬品使用量		多項目試験結果			
					原水	配水	原水	配水	原水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	PAC(kg)	硫酸(kg)				
5月	1	(日)	曇		16.5	16.9	1.8	1.8	7.4	7.6	30.1								実施日		5月6日	
	2	(月)	曇		16.4	16.6	3.1	2.4	7.4	7.5	27.0	60	82	32.5	194	0.10				気温	℃	25.4
	3	(火)	晴		16.5	17.4	3.6	2.7	7.3	7.5	29.1								項目	単位	原水	配水
	4	(水)	晴		16.6	18.4	3.6	2.6	7.3	7.4	29.1								水温	℃	16.7	18.2
	5	(木)	晴		16.8	19.0	5.8	2.8	7.2	7.4	29.2								濁度	度	4.4	2.4
	6	(金)	晴	25.4	16.7	18.2	4.4	2.4	7.6	7.4	27.0	62	82	31.7	191	0.12			pH		7.6	7.4
	7	(土)	曇		16.8	18.5	4.4	2.7	7.5	7.5	29.5								電気伝導率	mS/m		27.0
	8	(日)	晴		16.9	17.9	3.9	2.3	7.6	7.5	29.4								酸消費量	mg/L		62
	9	(月)	曇		17.0	17.2	4.6	2.4	7.6	7.5	26.8	61	81	29.3	207	0.13			全硬度	mg/L		82
	10	(火)	晴		17.4	17.9	3.9	2.1	7.8	7.6	26.7	61	80	28.8	200	0.10			カルシウム硬度	mg/L		50
	11	(水)	晴		17.6	18.9	5.4	2.5	7.7	7.6	26.8	61	81	28.6	171	0.16			マグネシウム硬度	mg/L		32
	12	(木)	曇		17.8	19.7	3.4	2.3	7.7	7.5	26.8	60	82	29.8	181	0.12			塩化物イオン	mg/L		31.7
	13	(金)	雨		18.0	19.4	3.6	2.0	7.5	7.6	26.8	60	81	28.3	195	0.09			全蒸発残留物	mg/L		191
	14	(土)	雨		18.1	19.3	2.9	1.9	7.5	7.7	28.8								全鉄	mg/L		0.12
	15	(日)	曇		18.2	18.7	3.6	1.9	7.5	7.6	28.8								COD	mg/L		2.9
	16	(月)	雨		18.0	17.6	3.7	2.0	7.5	7.6	26.4	59	80	28.8	188	0.09			BOD	mg/L		0.8
	17	(火)	曇		18.1	18.3	3.0	1.9	7.5	7.5	26.2	60	80	27.5	197	0.12			溶存酸素	mg/L		8.3
	18	(水)	晴		18.3	19.5	3.5	2.1	7.5	7.5	26.2	59	79	27.3	192	0.09			全マンガン	mg/L		0.02
	19	(木)	晴		18.2	20.1	5.9	3.2	7.3	7.5	25.1	58	77	26.2	173	0.24			硝酸性窒素	mg/L		2.32
	20	(金)	晴		18.3	20.4	4.8	2.8	7.4	7.5	25.3	59	77	31.3	186	0.24			全窒素	mg/L		2.83
	21	(土)	曇		18.2	19.4	3.9	2.3	7.4	7.5	25.9								全リン	mg/L		0.13
	22	(日)	曇		18.2	18.8	3.3	2.2	7.4	7.5	28.3								硫酸イオン	mg/L		20.5
	23	(月)	曇		18.8	19.5	3.3	2.0	7.4	7.5	26.4	60	80	32.2	185	0.15			シリカ	mg/L		22.7
	24	(火)	晴		18.8	20.7	3.4	1.8	7.4	7.5	26.0	60	80	30.2	191	0.14			色度	度		4
	25	(水)	晴		19.0	21.1	3.5	1.7	7.4	7.5	26.3	60	80	30.5	197	0.11			懸濁物質	mg/L		1
	26	(木)	晴		19.1	21.0	3.1	1.5	7.4	7.5	26.1	60	81	29.3	197	0.11						
	27	(金)	雨		18.9	19.4	2.8	1.6	7.5	7.5	26.2	60	82	31.7	193	0.11	7	2				
	28	(土)	晴		19.6	21.3	2.3	1.5	7.5	7.4	28.5											
	29	(日)	晴		20.0	22.1	2.8	1.7	7.5	7.5	28.5											
	30	(月)	晴		20.1	21.9	2.5	1.6	7.5	7.5	26.4	59	80	30.0	184	0.10						
	31	(火)	雨		19.6	19.8	2.0	1.6	7.4	7.4	26.2	60	81	31.7	189	0.13						
	最高			25.4	20.1	22.1	5.9	3.2	7.8	7.7	30.1	62	82	32.5	207	0.24	7	2	備考 ・月に1回測定している部分を水色で示しています。 ・27日の薬品使用は注入ポンプの試運転による。			
	最低			25.4	16.4	16.6	1.8	1.5	7.2	7.4	25.1	58	77	26.2	171	0.09						
	平均			25.4	18.0	19.2	3.6	2.1	7.5	7.5	27.3	60	80	29.8	190	0.13						
	合計																7	2				

皿木分場

令和4年度

月	日	曜日	天候	気温 (℃)	水温(℃)		濁度(度)		pH		電気伝導 率(mS/m)	酸消費量 (mg/L)	全硬度 (mg/L)	塩化物 イオン (mg/L)	全蒸発 残留物 (mg/L)	全鉄 (mg/L)	浄水薬品使用量	
					原水	配水	原水	配水	原水	配水							PAC(kg)	硫酸(kg)
6月	1	(水)	晴		20.2	21.7	2.6	1.7	7.4	7.5	26.3	59	81	30.2	184	0.04		
	2	(木)	晴		20.9	22.3	3.4	2.0	7.4	7.4	25.8	59	80	30.5	184	0.05		
	3	(金)	晴		20.9	22.8	3.8	2.1	7.3	7.3	25.2	57	77	29.4	167	0.13		
	4	(土)	晴		21.1	21.6	3.6	2.0	7.4	7.4	27.9							
	5	(日)	雨		21.2	22.1	3.5	2.1	7.4	7.5	27.6							
	6	(月)	雨		20.6	20.4	2.9	2.2	7.5	7.4	25.6	58	80	30.9	184	0.14		
	7	(火)	曇		21.4	21.2	3.3	2.0	7.7	7.5	25.4	56	79	29.1	159	0.12		
	8	(水)	雨		21.0	20.6	3.3	2.1	7.6	7.5	25.2	57	78	29.5	172	0.11		
	9	(木)	晴	21.2	20.8	21.7	4.8	2.9	7.4	7.5	24.9	57	77	27.7	179	0.17		
	10	(金)	晴		20.8	22.0	5.4	3.3	7.3	7.5	24.8	60	78	25.8	178	0.22		
	11	(土)	曇		20.9	22.0	5.0	3.4	7.6	7.4	26.1							
	12	(日)	曇		20.9	21.4	5.0	3.2	7.5	7.4	25.1							
	13	(月)	晴		21.2	21.9	5.1	3.2	7.5	7.4	24.7	59	77	27.2	172	0.22		
	14	(火)	曇		20.7	20.5	4.5	3.1	7.6	7.5	24.6	59	77	28.1	166	0.17		
	15	(水)	雨		20.8	20.4	3.9	2.8	7.6	7.5	24.7	58	78	28.3	163	0.20		
	16	(木)	曇		21.0	21.3	5.1	3.1	7.6	7.4	24.6	57	77	28.9	165	0.23		
	17	(金)	曇		21.0	22.2	5.2	3.0	7.6	7.4	24.6	58	77	29.2	151	0.19	6	2
	18	(土)	曇		21.1	22.3	5.1	3.0	7.5	7.4	26.7							
	19	(日)	晴		21.5	22.9	4.5	2.7	7.6	7.5	25.3							
	20	(月)	曇		21.6	22.9	3.8	2.4	7.5	7.5	25.4	59	80	29.2	149	0.16		
	21	(火)	曇		21.8	23.4	4.0	2.3	7.5	7.5	25.3	59	80	29.6	157	0.16		
	22	(水)	曇		21.5	22.1	3.5	2.1	7.6	7.5	25.2	58	80	29.7	163	0.14		
	23	(木)	曇		21.8	22.6	3.2	2.0	7.8	7.5	25.4	59	79	28.3	153	0.10		
	24	(金)	晴		22.4	23.8	3.7	2.0	7.6	7.5	25.5	60	81	30.0	163	0.10		
	25	(土)	晴		22.2	24.4	3.7	2.1	7.6	7.6	28.3							
	26	(日)	晴		22.4	25.0	3.7	1.9	7.7	7.6	28.3							
	27	(月)	晴		22.5	25.2	3.4	1.9	7.7	7.6	26.0	63	83	29.1	177	0.12		
	28	(火)	晴		22.7	25.3	4.4	1.9	7.8	7.6	26.1	61	82	28.8	162	0.11		
	29	(水)	晴		23.0	25.4	3.5	1.9	7.8	7.7	26.0	61	82	30.4	158	0.19		
	30	(木)	晴		23.3	25.9	3.3	1.7	7.8	7.7	26.1	61	83	29.2	162	0.11		
	最高			21.2	23.3	25.9	5.4	3.4	7.8	7.7	28.3	63	83	30.9	184	0.23	6	2
	最低			21.2	20.2	20.4	2.6	1.7	7.3	7.3	24.6	56	77	25.8	149	0.04		
	平均			21.2	21.4	22.6	4.0	2.4	7.6	7.5	25.8	59	79	29.1	167	0.14		
	合計																6	2

多項目試験結果

実施日		6月9日	
気温	℃	21.2	
項目	単位	原水	配水
水温	℃	20.8	21.7
濁度	度	4.8	2.9
pH		7.4	7.5
電気伝導率	mS/m		24.9
酸消費量	mg/L		57
全硬度	mg/L		77
カルシウム硬度	mg/L		48
マグネシウム硬度	mg/L		29
塩化物イオン	mg/L		27.7
全蒸発残留物	mg/L		179
全鉄	mg/L		0.17
COD	mg/L		3.3
BOD	mg/L		0.9
溶存酸素	mg/L		7.8
全マンガン	mg/L		0.02
硝酸性窒素	mg/L		1.73
全窒素	mg/L		2.35
全リン	mg/L		0.11
硫酸イオン	mg/L		17.2
シリカ	mg/L		20.3
色度	度		6
懸濁物質	mg/L		1
備考			
・月に1回測定している部分を水色で示しています。			
・17日の薬品使用は注入ポンプの試運転による。			

皿木分場

令和4年度

月	日	曜日	天候	気温 (℃)	水温(℃)		濁度(度)		pH		電気伝導 率(mS/m)	酸消費量 (mg/L)	全硬度 (mg/L)	塩化物 イオン (mg/L)	全蒸発 残留物 (mg/L)	全鉄 (mg/L)	浄水薬品使用量	
					原水	配水	原水	配水	原水	配水							PAC(kg)	硫酸(kg)
7月	1	(金)	晴		23.6	26.3	3.4	1.7	7.9	7.6	26.1	62	81	29.0	188	0.09		
	2	(土)	晴		24.0	26.4	3.9	2.0	7.9	7.7	28.6							
	3	(日)	曇		24.3	26.1	3.9	2.1	8.0	7.7	28.7							
	4	(月)	曇		24.5	25.3	2.9	1.9	7.8	7.8	26.2	63	84	30.7	193	0.11	52	
	5	(火)	晴		25.1	26.6	3.1	1.9	7.8	7.7	26.5	63	84	31.4	210	0.13		
	6	(水)	晴		25.4	25.9	2.7	1.7	7.8	7.7	26.6	63	84	30.6	212	0.10		
	7	(木)	晴	28.8	25.8	26.9	2.6	1.8	7.8	7.7	26.6	62	85	28.7	206	0.10		
	8	(金)	晴		25.9	26.2	3.0	1.9	7.8	7.7	27.0	64	84	31.2	200	0.11		
	9	(土)	晴		26.2	27.7	3.1	1.9	7.8	7.7	30.0							
	10	(日)	曇		25.9	26.6	3.5	2.0	7.6	7.6	30.6							
	11	(月)	晴		26.0	27.2	3.5	2.1	7.6	7.5	28.3	65	87	34.4	202	0.09		
	12	(火)	曇		26.1	27.4	3.5	1.9	7.6	7.6	28.2	65	85	34.0	197	0.11		
	13	(水)	曇		25.9	26.4	3.0	1.9	7.6	7.5	27.9	65	86	34.4	199	0.10		
	14	(木)	曇		26.2	26.8	3.3	1.8	7.6	7.5	28.5	65	85	33.8	191	0.11		
	15	(金)	曇		25.9	26.6	4.5	2.5	7.5	7.4	27.9	62	84	37.9	214	0.13	7	2
	16	(土)	雨		25.7	26.3	4.6	2.8	7.6	7.5	30.8							
	17	(日)	曇		25.4	26.2	4.7	2.7	7.6	7.4	29.1						70	
	18	(月)	曇		25.3	26.3	5.1	3.1	7.6	7.4	27.7							
	19	(火)	曇		25.3	26.6	4.7	2.7	7.6	7.4	27.0	61	82	32.6	170	0.15		
	20	(水)	曇		25.7	27.7	5.1	2.5	7.5	7.5	27.3	61	83	34.4	165	0.17		
	21	(木)	晴		25.5	27.2	5.7	2.7	7.6	7.4	26.6	58	82	32.2	176	0.15		
	22	(金)	曇		25.7	27.3	5.8	2.4	7.5	7.4	26.2	61	80	31.5	160	0.12		
	23	(土)	晴		26.2	28.2	3.6	2.2	7.5	7.4	28.4							
	24	(日)	晴		26.3	28.0	3.4	2.1	7.4	7.4	27.4							
	25	(月)	晴		26.5	28.3	2.6	1.9	7.4	7.5	27.0	62	82	31.7	159	0.09		
	26	(火)	曇		26.1	26.9	2.4	1.7	7.5	7.5	27.2	64	82	32.6	187	0.07		
	27	(水)	晴		26.6	28.3	2.7	1.6	7.6	7.5	27.2	63	84	32.9	180	0.07		
	28	(木)	曇		26.8	28.8	3.3	1.9	7.5	7.5	27.1	61	84	32.3	199	0.09		
	29	(金)	晴		27.1	28.9	3.2	1.9	7.5	7.5	27.1	64	83	31.7	191	0.12		
	30	(土)	晴		27.2	29.0	2.5	1.7	7.5	7.5	29.5							
	31	(日)	晴		27.4	29.5	2.2	1.4	7.6	7.6	29.6							
	最高			28.8	27.4	29.5	5.8	3.1	8.0	7.8	30.8	65	87	37.9	214	0.17	70	2
	最低			28.8	23.6	25.3	2.2	1.4	7.4	7.4	26.1	58	80	28.7	159	0.07		
	平均			28.8	25.8	27.2	3.6	2.1	7.6	7.5	27.8	63	84	32.4	190	0.11		
	合計																129	2

多項目試験結果

実施日		7月7日	
気温	℃	28.8	
項目	単位	原水	配水
水温	℃	25.8	26.9
濁度	度	2.6	1.8
pH		7.8	7.7
電気伝導率	mS/m		26.6
酸消費量	mg/L		62
全硬度	mg/L		85
カルシウム硬度	mg/L		50
マグネシウム硬度	mg/L		35
塩化物イオン	mg/L		28.7
全蒸発残留物	mg/L		206
全鉄	mg/L		0.10
COD	mg/L		3.6
BOD	mg/L		0.6
溶存酸素	mg/L		6.4
全マンガン	mg/L		0.02
硝酸性窒素	mg/L		1.79
全窒素	mg/L		2.19
全リン	mg/L		0.08
硫酸イオン	mg/L		19.5
シリカ	mg/L		22.8
色度	度		5
懸濁物質	mg/L		1

備考

・月に1回測定している部分を水色で示しています。
・15日の薬品使用は注入ポンプの試運転による。

皿木分場

令和4年度

月	日	曜日	天候	気温 (°C)	水温(°C)		濁度(度)		pH		電気伝導 率(mS/m)	酸消費量 (mg/L)	全硬度 (mg/L)	塩化物 イオン (mg/L)	全蒸発 残留物 (mg/L)	全鉄 (mg/L)	浄水薬品使用量	
					原水	配水	原水	配水	原水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	PAC(kg)	硫酸(kg)
8月	1	(月)	晴		27.2	29.4	2.2	1.5	7.5	7.6	27.0	62	81	30.5	220	0.03		
	2	(火)	晴		27.5	29.7	2.5	1.5	7.6	7.6	27.0	64	83	35.6	214	0.05		
	3	(水)	晴		27.6	29.9	2.7	1.6	7.6	7.6	27.3	65	83	32.5	208	0.06		
	4	(木)	曇	25.2	27.4	28.3	1.9	1.7	7.6	7.6	27.2	65	83	31.4	239	0.04	74	
	5	(金)	曇		27.9	27.8	2.4	1.7	7.7	7.7	26.6	62	82	34.0	195	0.07		
	6	(土)	曇		28.3	28.3	2.1	1.7	7.9	7.8	28.5							
	7	(日)	曇		28.1	29.3	2.6	1.8	7.6	7.6	27.8						12	
	8	(月)	晴		27.7	29.5	3.2	1.9	7.5	7.5	25.6	60	78	30.1	149	0.07		
	9	(火)	晴		27.7	29.4	3.4	1.9	7.5	7.5	25.8	61	79	30.3	163	0.06		
	10	(水)	晴		28.0	29.7	3.6	1.9	7.6	7.5	26.4	63	81	30.7	170	0.08		
	11	(木)	晴		28.1	30.0	3.4	1.7	7.5	7.5	28.7							
	12	(金)	晴		28.2	29.8	3.3	1.7	7.6	7.5	26.7	60	81	31.0	200	0.08	14	3
	13	(土)	曇		28.2	29.6	2.3	1.6	7.6	7.6	29.1							
	14	(日)	曇		27.9	28.3	1.9	1.4	7.7	7.7	28.7							
	15	(月)	晴		27.7	29.8	3.4	1.7	7.5	7.6	26.4	60	81	32.0	185	0.08		
	16	(火)	曇		27.8	29.1	3.0	2.0	7.5	7.5	24.9	56	75	29.0	192	0.11		
	17	(水)	曇		27.9	29.1	2.9	1.9	7.5	7.5	25.6	58	78	32.2	173	0.08		
	18	(木)	雨		27.8	28.1	2.5	1.7	7.6	7.6	26.4	60	79	31.7	179	0.10		
	19	(金)	晴		28.3	29.5	3.4	2.1	7.6	7.6	26.8	62	84	31.8	191	0.08		
	20	(土)	曇		28.0	29.3	2.8	1.9	7.6	7.6	28.9							
	21	(日)	曇		27.5	28.0	2.7	2.0	7.6	7.7	29.7							
	22	(月)	曇		27.2	27.3	3.8	2.5	7.6	7.6	28.1	66	87	31.2	207	0.14	36	
	23	(火)	晴		27.8	29.2	3.4	3.2	7.6	7.6	28.0	66	87	31.9	191	0.12		
	24	(水)	晴		28.1	29.6	3.9	2.3	7.6	7.6	27.8	65	85	33.2	207	0.17		
	25	(木)	曇		27.5	28.1	2.9	2.0	7.7	7.7	27.8	65	85	32.8	225	0.13		
	26	(金)	曇		27.5	28.9	2.4	2.1	7.6	7.6	28.0	66	86	31.7	203	0.14		
	27	(土)	晴		27.9	29.8	2.7	1.9	7.6	7.7	30.4							
	28	(日)	曇		26.6	26.9	2.5	2.1	7.6	7.7	30.4							
	29	(月)	晴		27.4	27.6	2.1	1.8	7.6	7.6	27.7	65	85	32.2	202	0.13		
	30	(火)	曇		27.0	27.3	2.0	1.7	7.7	7.7	27.9	64	85	31.1	194	0.11		
	31	(水)	晴		27.1	29.1	2.8	1.8	7.6	7.6	28.1	65	85	32.5	213	0.14		
	最高			25.2	28.3	30.0	3.9	3.2	7.9	7.8	30.4	66	87	35.6	239	0.17	74	3
	最低			25.2	26.6	26.9	1.9	1.4	7.5	7.5	24.9	56	75	29.0	149	0.03		
	平均			25.2	27.7	28.9	2.8	1.9	7.6	7.6	27.6	63	82	31.8	196	0.09		
	合計																136	3

多項目試験結果

実施日		8月4日	
気温	°C	25.2	
項目	単位	原水	配水
水温	°C	27.4	28.3
濁度	度	1.9	1.7
pH		7.6	7.6
電気伝導率	mS/m		27.2
酸消費量	mg/L		65
全硬度	mg/L		83
カルシウム硬度	mg/L		50
マグネシウム硬度	mg/L		33
塩化物イオン	mg/L		31.4
全蒸発残留物	mg/L		239
全鉄	mg/L		0.04
COD	mg/L		2.8
BOD	mg/L		1.1
溶存酸素	mg/L		5.7
全マンガン	mg/L		0.05
硝酸性窒素	mg/L		1.54
全窒素	mg/L		2.03
全リン	mg/L		0.11
硫酸イオン	mg/L		20.3
シリカ	mg/L		27.2
色度	度		6
懸濁物質	mg/L		3
備考			
・月に1回測定している部分を水色で示しています。			
・12日、22日の薬品使用は注入ポンプの試運転による。			

皿木分場

令和4年度

月	日	曜日	天候	気温 (°C)	水温(°C)		濁度(度)		pH		電気伝導 率(mS/m)	酸消費量 (mg/L)	全硬度 (mg/L)	塩化物 イオン (mg/L)	全蒸発 残留物 (mg/L)	全鉄 (mg/L)	浄水薬品使用量	
					原水	配水	原水	配水	原水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	PAC(kg)	硫酸(kg)
9月	1	(木)	曇		27.1	28.5	2.9	1.8	7.6	7.6	28.4	65	88	32.3	221	0.14		
	2	(金)	雨		26.4	26.3	2.5	2.0	7.6	7.7	28.5	66	88	33.7	237	0.15		
	3	(土)	曇		26.9	27.1	2.1	1.6	7.6	7.6	29.8							
	4	(日)	晴		26.9	28.1	3.1	1.8	7.6	7.7	30.4							
	5	(月)	曇		26.2	27.1	3.4	1.9	7.5	7.6	28.2	64	87	32.6	216	0.19		
	6	(火)	晴		26.7	28.4	3.5	1.8	7.5	7.6	28.2	65	87	34.4	194	0.15		
	7	(水)	曇後雨		26.7	28.6	3.6	1.8	7.5	7.6	28.4	64	88	33.4	203	0.16		
	8	(木)	曇	26.4	26.9	27.9	2.7	1.5	7.6	7.7	28.3	65	88	35.2	173	0.14		
	9	(金)	曇		26.7	26.8	1.6	1.5	7.6	7.6	28.0	66	90	34.3	200	0.09		
	10	(土)	晴		26.7	27.4	2.6	1.5	7.6	7.7	31.2							
	11	(日)	曇		26.1	26.4	1.9	1.6	7.6	7.7	31.0							
	12	(月)	晴		26.2	27.0	3.0	1.7	7.6	7.7	28.3	66	91	32.7	199	0.11		
	13	(火)	曇		26.0	26.3	3.1	1.9	7.6	7.7	28.9	68	91	33.9	196	0.10	4	2
	14	(水)	晴		26.2	27.5	3.5	2.0	7.6	7.7	28.6	67	90	34.6	215	0.12		
	15	(木)	曇		26.2	26.5	2.6	1.2	7.7	7.5	28.4	65	91	34.6	201	0.08	190	
	16	(金)	晴		26.2	26.4	2.8	1.8	7.8	7.8	28.5	67	90	35.3	217	0.11		
	17	(土)	晴		26.2	27.5	2.9	1.6	7.7	7.8	31.0							
	18	(日)	曇		25.9	26.7	3.2	2.0	7.7	7.8	31.1							
	19	(月)	雨		26.0	27.1	3.5	1.9	7.6	7.8	31.0							
	20	(火)	曇		26.1	27.1	2.7	1.9	7.7	7.8	28.7	68	90	31.4	214	0.10		
	21	(水)	曇		25.7	24.9	2.2	1.6	7.7	7.7	28.0	67	89	33.6	215	0.11		
	22	(木)	曇		25.5	25.3	2.3	1.7	7.7	7.8	28.0	66	88	32.5	195	0.12		
	23	(金)	曇		25.2	25.2	2.7	1.9	7.7	7.7	30.8							
	24	(土)	雨		24.9	25.5	3.6	2.3	7.6	7.7	30.5							
	25	(日)	曇		24.8	25.2	3.8	2.3	7.6	7.7	30.4							
	26	(月)	晴		25.0	25.5	4.1	2.8	7.6	7.7	27.2	63	85	27.4	189	0.19		
	27	(火)	晴		24.9	25.5	4.3	2.7	7.5	7.7	26.9	63	86	27.0	191	0.17		
	28	(水)	晴		24.9	25.2	3.9	2.6	7.6	7.7	27.1	63	85	28.6	177	0.14		
	29	(木)	曇		24.7	24.9	3.9	2.4	7.5	7.7	27.3	64	87	29.5	217	0.18		
	30	(金)	晴		24.5	25.1	4.1	2.2	7.6	7.7	27.7	64	88	30.5	197	0.15		
	最高			26.4	27.1	28.6	4.3	2.8	7.8	7.8	31.2	68	91	35.3	237	0.19	190	2
	最低			26.4	24.5	24.9	1.6	1.2	7.5	7.5	26.9	63	85	27.0	173	0.08		
	平均			26.4	25.9	26.6	3.1	1.9	7.6	7.7	29.0	65	88	32.4	203	0.14		
	合計																194	2

多項目試験結果

実施日		9月8日	
気温	°C	26.4	
項目	単位	原水	配水
水温	°C	26.9	27.9
濁度	度	2.7	1.5
pH		7.6	7.7
電気伝導率	mS/m		28.3
酸消費量	mg/L		65
全硬度	mg/L		88
カルシウム硬度	mg/L		52
マグネシウム硬度	mg/L		36
塩化物イオン	mg/L		35.2
全蒸発残留物	mg/L		173
全鉄	mg/L		0.14
COD	mg/L		2.6
BOD	mg/L		1.1
溶存酸素	mg/L		6.9
全マンガン	mg/L		0.02
硝酸性窒素	mg/L		1.80
全窒素	mg/L		2.27
全リン	mg/L		0.12
硫酸イオン	mg/L		19.8
シリカ	mg/L		31.0
色度	度		4
懸濁物質	mg/L		1
備考			
・月に1回測定している部分を水色で示しています。			
・13日の薬品使用は沈殿池の定期運転による。			

皿木分場

令和4年度

月	日	曜日	天候	気温 (°C)	水温(°C)		濁度(度)		pH		電気伝導 率(mS/m)	酸消費量 (mg/L)	全硬度 (mg/L)	塩化物 イオン (mg/L)	全蒸発 残留物 (mg/L)	全鉄 (mg/L)	浄水薬品使用量	
					原水	配水	原水	配水	原水	配水							PAC(kg)	硫酸(kg)
10月	1	(土)	晴		24.4	25.1	4.3	2.3	7.7	7.7	30.0							
	2	(日)	晴		24.4	24.9	3.7	2.2	7.7	7.7	30.4							
	3	(月)	曇		24.4	24.8	3.6	2.2	7.8	7.7	27.6	64	89	28.2	180	0.18		
	4	(火)	晴		24.5	25.9	3.9	2.4	7.8	7.8	27.9	63	88	30.4	184	0.18		
	5	(水)	曇		24.3	24.9	3.3	2.2	7.6	7.8	28.0	64	90	30.9	183	0.19		
	6	(木)	雨	12.5	23.8	23.4	1.8	2.0	7.7	7.8	27.9	64	88	30.0	211	0.17		
	7	(金)	雨		23.1	22.4	2.4	1.9	7.7	7.8	27.8	64	90	30.0	196	0.13		
	8	(土)	曇		22.7	23.1	3.0	2.0	7.7	7.8	30.3							
	9	(日)	曇		22.5	22.8	3.3	2.4	7.7	7.8	29.9							
	10	(月)	曇		22.0	22.6	4.4	2.9	7.7	7.8	29.0							
	11	(火)	曇		22.1	22.9	4.2	2.7	7.6	7.8	27.2	64	88	31.0	197	0.23		
	12	(水)	曇		21.9	22.2	3.9	2.7	7.6	7.8	27.8	64	91	32.3	209	0.20		
	13	(木)	雨		21.6	21.4	3.0	2.3	7.7	7.8	27.8	64	90	30.0	208	0.16	65	3
	14	(金)	曇		21.3	21.5	2.8	2.0	7.6	7.8	27.9	64	89	31.8	197	0.15		
	15	(土)	雨		20.8	21.6	4.2	2.5	7.6	7.8	30.0							
	16	(日)	晴		20.8	22.0	5.7	3.3	7.6	7.8	28.8							
	17	(月)	曇		20.9	22.2	4.5	3.0	7.6	7.8	27.2	64	88	31.5	205	0.30		
	18	(火)	雨		20.8	20.2	3.5	2.9	7.6	7.8	27.4	63	90	30.4	212	0.31		
	19	(水)	曇		20.7	20.6	2.4	2.9	7.7	7.7	27.9	64	90	33.2	223	0.20		
	20	(木)	晴		20.5	21.0	2.8	1.8	7.7	7.8	27.9	64	89	29.6	196	0.17		
	21	(金)	晴		20.2	20.9	3.8	2.1	7.7	7.7	27.8	66	91	32.7	155	0.15		
	22	(土)	晴		20.5	20.6	3.2	2.4	7.6	7.7	28.8							
	23	(日)	曇		20.4	20.5	3.3	2.4	7.6	7.7	29.2							
	24	(月)	曇		19.7	19.9	2.6	2.3	7.7	7.7	29.0	68	94	33.1	163	0.17		
	25	(火)	曇		19.5	19.8	2.2	1.8	7.7	7.7	28.4	66	92	31.6	161	0.13		
	26	(水)	晴		19.3	19.6	2.6	1.8	7.7	7.8	28.6	67	93	31.5	167	0.14		
	27	(木)	晴		19.0	19.1	3.4	2.4	7.7	7.7	29.0	68	94	32.7	152	0.17		
	28	(金)	曇		18.3	18.4	3.2	2.5	7.8	7.8	29.2	69	95	32.8	171	0.19		
	29	(土)	晴		18.4	18.4	3.4	2.5	7.7	7.7	29.9							
	30	(日)	晴		18.5	18.3	2.9	2.5	7.8	7.8	30.1							
	31	(月)	晴		18.5	18.4	2.9	2.3	7.8	7.7	29.4	69	95	32.4	154	0.17		
	最高			12.5	24.5	25.9	5.7	3.3	7.8	7.8	30.4	69	95	33.2	223	0.31	65	3
	最低			12.5	18.3	18.3	1.8	1.8	7.6	7.7	27.2	63	88	28.2	152	0.13		
	平均			12.5	21.3	21.6	3.4	2.4	7.7	7.8	28.6	65	91	31.3	186	0.18		
	合計																65	3

多項目試験結果

実施日		10月6日	
気温	°C	12.5	
項目	単位	原水	配水
水温	°C	23.8	23.4
濁度	度	1.8	2.0
pH		7.7	7.8
電気伝導率	mS/m		27.9
酸消費量	mg/L		64
全硬度	mg/L		88
カルシウム硬度	mg/L		52
マグネシウム硬度	mg/L		36
塩化物イオン	mg/L		30.0
全蒸発残留物	mg/L		211
全鉄	mg/L		0.17
COD	mg/L		2.1
BOD	mg/L		0.8
溶存酸素	mg/L		7.4
全マンガン	mg/L		0.02
硝酸性窒素	mg/L		2.05
全窒素	mg/L		2.42
全リン	mg/L		0.13
硫酸イオン	mg/L		19.6
シリカ	mg/L		32.2
色度	度		5
懸濁物質	mg/L		1
備考			
・月に1回測定している部分を水色で示しています。			
・13日の薬品使用は沈殿池の定期運転による。			

皿木分場

令和4年度

月	日	曜日	天候	気温 (°C)	水温(°C)		濁度(度)		pH		電気伝導率(mS/m)	酸消費量(mg/L)	全硬度(mg/L)	塩化物イオン(mg/L)	全蒸発残留物(mg/L)	全鉄(mg/L)	浄水薬品使用量	
					原水	配水	原水	配水	原水	配水							PAC(kg)	硫酸(kg)
1 1 月	1	(火)	晴		17.8	17.8	2.6	2.1	7.8	7.8	29.5	71	96	32.2	163	0.16		
	2	(水)	晴	25.5	18.0	19.0	3.3	2.0	7.7	7.7	29.8	69	97	32.6	174	0.18		
	3	(木)	晴		18.0	18.7	3.4	2.1	7.8	7.8	30.3							
	4	(金)	晴		18.0	18.1	3.2	2.5	7.8	7.7	29.9	70	97	34.1	171	0.16		
	5	(土)	曇		17.7	17.7	2.3	2.0	7.8	7.8	30.4							
	6	(日)	晴		17.6	17.9	2.5	1.8	7.9	7.8	30.1							
	7	(月)	曇		17.3	17.8	1.9	5.7	7.8	7.8	30.2	70	96	31.1	206	0.39	274	
	8	(火)	晴		17.0	17.6	3.3	1.5	7.8	7.5	30.3	65	99	36.0	202	0.19	211	
	9	(水)	晴		16.7	17.0	3.0	2.4	7.9	7.8	30.5	70	98	32.6	198	0.25		
	10	(木)	晴		16.9	17.2	3.2	2.3	7.8	7.8	30.4	71	97	33.3	199	0.19		
	11	(金)	晴		16.9	17.2	3.1	2.2	7.8	7.8	30.4	70	99	34.6	202	0.20		
	12	(土)	晴		17.0	17.2	3.0	2.0	7.9	7.9	31.1							
	13	(日)	晴		17.2	17.3	3.1	2.0	7.9	7.9	31.1							
	14	(月)	晴		17.0	17.2	2.2	1.8	7.8	7.9	30.7	70	97	34.4	202	0.17	235	
	15	(火)	雨		16.7	17.0	2.1	1.1	7.8	7.5	30.5	65	96	34.4	191	0.11	278	
	16	(水)	晴		16.8	17.2	2.0	1.3	7.9	7.9	29.9	69	95	33.8	192	0.13		
	17	(木)	晴		16.6	16.9	2.6	1.7	7.9	7.9	30.3	68	97	34.6	204	0.14		
	18	(金)	晴		16.4	16.6	3.5	1.9	7.9	7.9	30.4	68	101	35.5	230	0.12		
	19	(土)	晴		16.2	16.4	2.5	1.7	7.9	7.8	30.9							
	20	(日)	曇		16.0	16.2	2.2	1.6	7.9	7.9	31.1							
	21	(月)	雨		15.7	15.9	2.5	1.6	7.9	7.9	31.0	72	101	36.7	251	0.11	47	2
	22	(火)	晴		15.7	16.0	2.8	1.7	7.9	7.9	31.1	70	100	39.1	256	0.11		
	23	(水)	雨		15.4	15.6	2.7	1.9	7.8	7.8	31.2							
	24	(木)	晴		15.9	16.0	2.7	2.0	7.9	7.8	30.8	71	99	36.7	222	0.11		
	25	(金)	晴		15.9	16.0	2.8	2.2	7.8	7.8	30.2	69	98	33.7	215	0.07		
	26	(土)	曇		15.5	15.7	2.1	2.9	7.8	7.7	29.1							
	27	(日)	晴		15.7	15.9	2.2	2.4	7.8	7.8	29.4							
	28	(月)	曇		15.4	15.5	1.5	2.2	7.8	7.7	30.4	69	98	38.4	221	0.12		
	29	(火)	曇		15.8	15.9	1.5	1.9	7.8	7.8	30.7	69	97	36.9	227	0.14		
	30	(水)	晴		15.5	15.8	1.5	1.9	7.8	7.7	30.6	71	100	33.6	229	0.13		
	最高			25.5	18.0	19.0	3.5	5.7	7.9	7.9	31.2	72	101	39.1	256	0.39	278	2
	最低			25.5	15.4	15.5	1.5	1.1	7.7	7.5	29.1	65	95	31.1	163	0.07		
	平均			25.5	16.6	16.9	2.6	2.1	7.8	7.8	30.4	69	98	34.7	208	0.16		
	合計																1,045	2

多項目試験結果

実施日		11月2日	
気温	°C	25.5	
項目	単位	原水	配水
水温	°C	18.0	19.0
濁度	度	3.3	2.0
pH		7.7	7.7
電気伝導率	mS/m		29.8
酸消費量	mg/L		69
全硬度	mg/L		97
カルシウム硬度	mg/L		57
マグネシウム硬度	mg/L		39
塩化物イオン	mg/L		32.6
全蒸発残留物	mg/L		174
全鉄	mg/L		0.18
COD	mg/L		2.1
BOD	mg/L		0.8
溶存酸素	mg/L		8.0
全マンガン	mg/L		0.02
硝酸性窒素	mg/L		2.52
全窒素	mg/L		3.19
全リン	mg/L		0.15
硫酸イオン	mg/L		20.9
シリカ	mg/L		31.1
色度	度		3
懸濁物質	mg/L		1
備考			
・月に1回測定している部分を水色で示しています。			
・7,8,14,15日の薬品使用は沈殿池の清掃作業、21日は注入ポンプの試運転による。			

皿木分場

令和4年度

月	日	曜日	天候	気温 (°C)	水温(°C)		濁度(度)		pH		電気伝導 率(mS/m)	酸消費量 (mg/L)	全硬度 (mg/L)	塩化物 イオン (mg/L)	全蒸発 残留物 (mg/L)	全鉄 (mg/L)	浄水薬品使用量	
					原水	配水	原水	配水	原水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	PAC(kg)	硫酸(kg)
1 2 月	1	(木)	曇		15.1	15.3	1.3	2.0	7.8	7.7	30.5	72	100	35.0	218	0.13		
	2	(金)	曇		15.3	15.3	1.6	1.7	7.8	7.8	30.2	69	98	34.3	199	0.10		
	3	(土)	晴		15.1	15.3	1.5	1.5	7.9	7.8	30.0							
	4	(日)	晴		14.8	15.0	2.4	2.2	7.7	7.7	29.6							
	5	(月)	曇		14.3	14.5	2.3	2.3	7.7	7.7	30.4	70	99	34.5	201	0.15		
	6	(火)	雨		14.0	14.0	1.6	2.0	7.8	7.8	30.3	70	100	36.1	208	0.16		
	7	(水)	晴		13.9	14.2	2.4	2.1	7.8	7.8	30.0	70	100	34.5	201	0.12		
	8	(木)	晴	16.9	13.5	15.0	3.1	2.7	7.7	7.8	30.0	71	97	34.9	196	0.17		
	9	(金)	曇		13.3	13.3	2.9	2.7	7.7	7.7	29.6	69	99	34.2	202	0.18		
	10	(土)	晴		13.2	13.5	2.4	1.5	7.7	7.7	30.6							
	11	(日)	曇		13.2	13.4	2.3	1.5	7.8	7.7	31.4							
	12	(月)	晴		13.0	13.2	2.6	1.4	7.7	7.7	32.0	71	101	38.3	197	0.13		
	13	(火)	雨		12.8	12.9	2.6	1.4	7.8	7.7	32.0	73	103	38.6	236	0.11		
	14	(水)	晴		12.8	13.0	2.4	1.3	7.8	7.8	32.0	72	102	38.2	203	0.11		
	15	(木)	晴		12.6	12.8	2.1	1.2	7.9	7.8	31.3	72	102	36.9	222	0.09		
	16	(金)	晴		12.3	12.5	1.9	1.2	7.8	7.8	31.3	72	102	36.9	232	0.14		
	17	(土)	曇		12.0	12.1	1.8	1.4	7.8	7.8	32.2							
	18	(日)	曇		11.7	11.8	1.8	1.3	7.8	7.8	32.5							
	19	(月)	晴		11.6	11.7	2.0	1.2	7.8	7.8	32.0	73	103	38.2	245	0.16		
	20	(火)	晴		11.6	11.7	1.9	1.3	7.8	7.8	32.0	72	104	38.0	235	0.16		
	21	(水)	曇		11.2	11.3	2.2	1.3	7.8	7.9	32.2	72	103	35.5	230	0.17	5	2
	22	(木)	雨		10.7	10.8	2.0	1.4	7.8	7.8	32.3	73	104	39.0	256	0.18		
	23	(金)	晴		10.8	10.8	2.0	1.4	7.9	7.8	32.3	72	104	37.3	223	0.19		
	24	(土)	晴		10.6	10.9	1.8	1.2	7.9	7.9	31.4							
	25	(日)	晴		10.3	10.5	2.9	1.8	7.8	7.9	31.3							
	26	(月)	晴		10.0	10.1	2.6	1.6	7.8	7.9	32.0	72	104	38.6	239	0.17		
	27	(火)	晴		9.9	10.0	2.0	1.3	7.9	7.9	31.7	71	101	37.5	249	0.16		
	28	(水)	晴		9.7	9.7	1.7	1.3	7.8	7.9	31.7	71	101	38.4	258	0.19		
	29	(木)	晴		9.6	9.7	1.9	1.4	7.8	7.8	36.0							
	30	(金)	曇		9.6	9.6	1.7	1.4	7.9	7.9	35.9							
	31	(土)	曇		9.5	9.5	1.4	1.3	7.9	7.8	35.6							
	最高			16.9	15.3	15.3	3.1	2.7	7.9	7.9	36.0	73	104	39.0	258	0.19	5	2
	最低			16.9	9.5	9.5	1.3	1.2	7.7	7.7	29.6	69	97	34.2	196	0.09		
	平均			16.9	12.2	12.4	2.1	1.6	7.8	7.8	31.7	71	101	36.7	223	0.15		
	合計																5	2

多項目試験結果

実施日		12月8日	
気温	°C	16.9	
項目	単位	原水	配水
水温	°C	13.5	15.0
濁度	度	3.1	2.7
pH		7.7	7.8
電気伝導率	mS/m		30.0
酸消費量	mg/L		71
全硬度	mg/L		97
カルシウム硬度	mg/L		58
マグネシウム硬度	mg/L		39
塩化物イオン	mg/L		34.9
全蒸発残留物	mg/L		196
全鉄	mg/L		0.17
COD	mg/L		2.5
BOD	mg/L		0.6
溶存酸素	mg/L		9.7
全マンガン	mg/L		0.01
硝酸性窒素	mg/L		2.58
全窒素	mg/L		2.94
全リン	mg/L		0.16
硫酸イオン	mg/L		21.0
シリカ	mg/L		29.8
色度	度		4
懸濁物質	mg/L		1
備考			
・月に1回測定している部分を水色で示しています。			
・21日の薬品使用は注入ポンプの試運転による。			

皿木分場

令和4年度

月	日	曜日	天候	気温 (℃)	水温(℃)		濁度(度)		pH		電気伝導 率(mS/m)	酸消費量 (mg/L)	全硬度 (mg/L)	塩化物 イオン (mg/L)	全蒸発 残留物 (mg/L)	全鉄 (mg/L)	浄水薬品使用量	
					原水	配水	原水	配水	原水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	PAC(kg)	硫酸(kg)
1月	1	(日)	晴		9.4	9.5	1.7	1.3	7.8	7.9	35.5							
	2	(月)	晴		9.2	9.3	1.6	1.2	7.9	7.8	35.5							
	3	(火)	晴		9.1	9.2	1.7	1.3	7.9	7.8	35.7							
	4	(水)	晴		9.0	9.1	1.5	1.3	7.9	7.9	32.2	73	102	39.2	238	0.14		
	5	(木)	晴	9.8	8.8	9.4	1.4	1.3	7.9	7.8	32.6	71	102	38.8	231	0.14		
	6	(金)	晴		8.6	8.7	1.5	1.2	7.8	7.9	32.3	73	103	36.9	243	0.15		
	7	(土)	晴		8.3	8.5	1.8	1.4	7.8	7.8	35.9							
	8	(日)	晴		8.3	8.4	2.0	1.5	7.8	7.8	36.1							
	9	(月)	晴		8.4	8.5	1.9	1.5	7.8	7.8	36.2							
	10	(火)	晴		8.3	8.5	1.6	1.5	7.9	7.8	33.1	73	103	40.4	237	0.09		
	11	(水)	曇		8.2	8.4	1.7	1.4	7.9	7.9	32.8	72	103	39.8	245	0.13	4	2
	12	(木)	曇		8.3	8.4	1.9	1.4	7.8	7.9	32.8	73	103	36.0	235	0.12	8	
	13	(金)	晴		8.2	8.3	2.2	1.8	7.9	7.9	32.8	72	102	40.7	251	0.17		
	14	(土)	雨		8.4	8.5	2.0	1.5	7.8	7.8	36.2							
	15	(日)	曇		8.2	8.4	1.5	1.2	7.9	7.8	36.0							
	16	(月)	曇		8.1	8.3	1.3	1.2	7.9	7.9	32.9	73	104	41.1	205	0.10		
	17	(火)	曇		8.1	8.2	1.3	1.1	7.9	7.8	32.8	71	103	42.2	231	0.12		
	18	(水)	曇		8.2	8.3	1.4	1.2	7.8	7.9	32.9	73	104	42.1	233	0.13		
	19	(木)	晴		8.2	8.3	1.3	1.1	7.8	7.9	33.0	72	102	39.3	226	0.11		
	20	(金)	晴		8.3	8.5	1.5	1.1	7.9	7.9	32.6	72	103	39.8	234	0.14		
	21	(土)	晴		8.2	8.4	1.4	1.1	7.8	7.9	36.1							
	22	(日)	晴		8.0	8.1	1.5	1.2	7.8	7.8	36.2							
	23	(月)	雨		7.8	8.0	1.3	1.2	7.8	7.8	32.7	71	104	43.5	243	0.13		
	24	(火)	雨		7.8	8.0	1.3	1.2	7.8	7.8	33.1	71	103	40.1	230	0.13		
	25	(水)	晴		7.3	7.6	1.2	1.2	7.8	7.9	33.0	73	104	40.0	236	0.20		
	26	(木)	晴		7.6	7.7	1.6	1.3	7.9	7.9	32.9	71	105	40.4	240	0.14		
	27	(金)	曇		7.4	7.6	2.5	1.8	7.8	7.9	33.1	72	105	42.6	227	0.24		
	28	(土)	晴		7.3	7.4	2.2	1.9	7.8	7.9	36.6							
	29	(日)	晴		7.2	7.3	2.0	1.7	7.8	7.8	36.5							
	30	(月)	晴		7.2	7.3	1.7	1.5	7.8	7.8	33.5	74	107	40.5	245	0.19		
	31	(火)	晴		7.1	7.2	1.8	1.5	7.9	7.9	33.3	73	104	41.9	236	0.10		
	最高			9.8	9.4	9.5	2.5	1.9	7.9	7.9	36.6	74	107	43.5	251	0.24	8	2
	最低			9.8	7.1	7.2	1.2	1.1	7.8	7.8	32.2	71	102	36.0	205	0.09		
	平均			9.8	8.1	8.3	1.7	1.4	7.8	7.9	34.1	72	104	40.3	235	0.14		
	合計																12	2

多項目試験結果

実施日		1月5日	
気温	℃	9.8	
項目	単位	原水	配水
水温	℃	8.8	9.4
濁度	度	1.4	1.3
pH		7.9	7.8
電気伝導率	mS/m		32.6
酸消費量	mg/L		71
全硬度	mg/L		102
カルシウム硬度	mg/L		61
マグネシウム硬度	mg/L		41
塩化物イオン	mg/L		38.8
全蒸発残留物	mg/L		231
全鉄	mg/L		0.14
COD	mg/L		2.0
BOD	mg/L		1.0
溶存酸素	mg/L		10.2
全マンガン	mg/L		0.01
硝酸性窒素	mg/L		2.92
全窒素	mg/L		3.30
全リン	mg/L		0.18
硫酸イオン	mg/L		23.6
シリカ	mg/L		31.2
色度	度		3
懸濁物質	mg/L		1
備考			
・月に1回測定している部分を水色で示しています。			
・11日の薬品使用は注入ポンプの試運転による。			

皿木分場

令和4年度

月	日	曜日	天候	気温 (°C)	水温(°C)		濁度(度)		pH		電気伝導 率(mS/m)	酸消費量 (mg/L)	全硬度 (mg/L)	塩化物 イオン (mg/L)	全蒸発 残留物 (mg/L)	全鉄 (mg/L)	浄水薬品使用量	
					原水	配水	原水	配水	原水	配水							PAC(kg)	硫酸(kg)
2月	1	(水)	晴		7.2	7.4	2.0	1.5	7.8	7.8	33.5	74	105	44.9	199	0.12		
	2	(木)	晴		7.1	7.2	2.0	1.6	7.9	7.9	33.7	72	105	42.1	172	0.15		
	3	(金)	曇		6.9	7.1	1.9	1.6	7.9	7.9	33.9	73	104	45.4	216	0.12		
	4	(土)	曇		7.0	7.1	1.9	1.5	7.8	7.9	37.1							
	5	(日)	晴		7.2	7.3	2.3	1.6	7.9	7.9	37.1							
	6	(月)	晴		7.2	7.3	2.5	2.0	7.9	7.8	34.3	73	106	42.5	249	0.16		
	7	(火)	曇		7.5	7.4	1.9	1.8	7.8	7.9	34.5	73	107	41.0	248	0.13		
	8	(水)	曇		7.4	7.3	2.0	1.6	7.8	7.9	34.3	74	107	43.2	241	0.14		
	9	(木)	晴	12.7	7.5	9.0	2.1	1.6	7.9	7.9	34.5	72	107	42.0	237	0.15		
	10	(金)	雨		7.2	7.2	2.1	1.8	8.0	7.9	34.3	72	106	43.7	269	0.11		
	11	(土)	晴		7.7	7.7	2.4	1.8	8.0	8.0	37.6							
	12	(日)	晴		7.7	7.8	2.5	1.8	7.9	7.9	37.4							
	13	(月)	雨		7.7	7.7	2.2	1.9	7.9	7.9	34.6	73	105	42.6	275	0.16		
	14	(火)	曇		7.5	7.5	2.3	1.9	7.9	8.0	34.3	73	104	44.0	279	0.14	2	2
	15	(水)	晴		7.6	7.5	2.8	2.5	8.0	8.0	34.1	73	105	40.2	264	0.16		
	16	(木)	晴		7.7	7.8	3.1	2.5	7.9	8.0	34.1	72	106	43.9	253	0.20		
	17	(金)	晴		7.8	7.8	3.3	2.6	7.9	7.9	33.9	71	104	44.2	229	0.29		
	18	(土)	晴		8.0	8.0	3.2	2.4	7.9	7.9	37.1							
	19	(日)	曇		8.5	8.4	3.0	2.3	7.8	7.8	37.0							
	20	(月)	晴		8.2	8.2	2.9	2.3	7.9	7.9	34.0	73	106	43.8	234	0.24		
	21	(火)	晴		8.0	7.9	2.9	2.3	7.9	8.0	34.0	74	107	42.6	236	0.27		
	22	(水)	晴		8.3	8.2	2.9	2.3	7.9	8.0	34.2	73	108	42.7	223	0.23		
	23	(木)	曇		8.3	8.3	2.8	2.4	7.8	7.8	36.9							
	24	(金)	曇		8.5	8.5	2.7	2.3	7.8	7.8	34.3	72	107	45.2	227	0.22	12	
	25	(土)	晴		8.5	8.6	2.7	1.9	7.8	7.8	37.5							
	26	(日)	晴		8.4	8.4	2.5	1.7	7.9	7.9	37.7							
	27	(月)	晴		8.6	8.6	3.0	2.0	7.9	7.9	34.5	74	108	45.0	236	0.24	58	
	28	(火)	晴		9.4	8.9	2.2	1.9	7.8	7.8	34.5	73	107	44.1	228	0.24	59	
	最高			12.7	9.4	9.0	3.3	2.6	8.0	8.0	37.7	74	108	45.4	279	0.29	59	2
	最低			12.7	6.9	7.1	1.9	1.5	7.8	7.8	33.5	71	104	40.2	172	0.11		
	平均			12.7	7.8	7.9	2.5	2.0	7.9	7.9	35.2	73	106	43.3	238	0.18		
	合計																131	2

多項目試験結果

実施日		2月9日	
気温	°C	12.7	
項目	単位	原水	配水
水温	°C	7.5	9.0
濁度	度	2.1	1.6
pH		7.9	7.9
電気伝導率	mS/m		34.5
酸消費量	mg/L		72
全硬度	mg/L		107
カルシウム硬度	mg/L		63
マグネシウム硬度	mg/L		44
塩化物イオン	mg/L		42.0
全蒸発残留物	mg/L		237
全鉄	mg/L		0.15
COD	mg/L		2.4
BOD	mg/L		1.0
溶存酸素	mg/L		12.4
全マンガン	mg/L		0.01
硝酸性窒素	mg/L		3.02
全窒素	mg/L		3.56
全リン	mg/L		0.21
硫酸イオン	mg/L		24.9
シリカ	mg/L		30.7
色度	度		4
懸濁物質	mg/L		1
備考			
・月に1回測定している部分を水色で示しています。			
・14日の薬品使用は注入ポンプの試運転による。			

皿木分場

令和4年度

月	日	曜日	天候	気温	水温(℃)		濁度(度)		pH		電気伝導率(mS/m)	酸消費量(mg/L)	全硬度(mg/L)	塩化物イオン(mg/L)	全蒸発残留物(mg/L)	全鉄(mg/L)	浄水薬品使用量	
				(℃)	原水	配水	原水	配水	原水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	PAC(kg)	硫酸(kg)
3月	1	(水)	晴		9.6	9.1	2.2	1.9	7.8	7.9	34.7	74	106	46.6	215	0.19	48	
	2	(木)	晴	19.8	9.6	10.6	2.1	1.8	7.8	7.9	34.6	74	106	44.5	260	0.20		
	3	(金)	晴		8.9	8.7	1.6	1.6	7.9	7.9	34.4	75	107	45.1	238	0.16	49	
	4	(土)	晴		9.1	9.0	1.9	1.6	7.8	7.9	37.9							
	5	(日)	曇		9.0	8.8	1.6	1.7	7.9	7.9	37.9							
	6	(月)	曇		9.2	9.1	1.5	1.6	7.9	7.9	34.4	74	106	39.8	233	0.16		
	7	(火)	晴		9.6	9.4	2.0	1.7	7.8	7.9	34.7	74	105	44.3	237	0.19		
	8	(水)	晴		9.9	9.7	2.0	1.7	7.9	7.9	34.8	73	108	43.5	252	0.12		
	9	(木)	晴		10.1	9.9	2.6	2.6	7.9	7.9	34.9	74	105	41.5	246	0.12		
	10	(金)	晴		10.4	10.2	2.7	2.5	7.8	7.8	35.0	75	109	42.9	248	0.14		
	11	(土)	晴		10.1	10.2	2.8	2.6	7.9	7.9	38.2							
	12	(日)	晴		10.2	10.3	2.9	2.7	7.9	7.8	38.3							
	13	(月)	曇		10.4	10.5	2.8	2.8	7.9	7.9	32.5	73	98	40.1	218	0.14	14	
	14	(火)	曇		10.2	10.2	2.2	2.7	7.8	7.8	35.2	76	106	44.7	237	0.15		
	15	(水)	晴		10.6	10.7	2.8	2.8	7.8	7.8	35.3	75	105	49.2	235	0.16		
	16	(木)	晴		11.0	11.0	2.8	2.7	7.8	7.8	35.4	75	107	47.1	253	0.17		
	17	(金)	晴		10.9	11.0	2.5	2.8	7.8	7.8	35.5	75	106	42.2	256	0.17		
	18	(土)	雨		10.7	10.9	2.3	2.5	7.7	7.7	37.6							
	19	(日)	晴		11.2	11.4	2.7	2.5	7.7	7.6	37.8							
	20	(月)	晴		11.6	11.9	2.9	2.6	7.7	7.7	35.6	76	107	45.8	242	0.24	4	3
	21	(火)	曇		12.3	12.8	2.6	2.4	7.7	7.6	38.6							
	22	(水)	晴		12.7	12.8	3.0	2.4	7.6	7.6	35.8	75	108	44.7	236	0.26		
	23	(木)	曇		12.7	12.5	2.4	2.3	7.6	7.6	35.7	75	108	42.8	250	0.16	102	
	24	(金)	曇		13.4	12.9	2.5	2.1	7.6	7.5	35.6	73	106	44.4	253	0.22	115	
	25	(土)	雨		12.1	12.0	2.3	2.5	7.6	7.6	36.8							
	26	(日)	曇		12.3	12.2	2.5	2.5	7.6	7.6	38.9							
	27	(月)	晴		12.9	12.5	2.6	2.5	7.6	7.6	35.5	73	105	47.1	204	0.26		
	28	(火)	曇		12.4	12.3	2.6	2.5	7.6	7.5	35.2	73	105	39.1	264	0.23		
	29	(水)	晴		13.3	12.9	3.6	2.7	7.5	7.5	35.3	73	107	44.5	240	0.18		
	30	(木)	晴		13.5	13.1	3.1	2.8	7.5	7.5	35.0	73	105	45.0	272	0.23		
	31	(金)	晴		13.8	13.3	3.2	2.8	7.5	7.5	34.7	73	103	43.8	234	0.21		
	最高			19.8	13.8	13.3	3.6	2.8	7.9	7.9	38.9	76	109	49.2	272	0.26	115	3
	最低			19.8	8.9	8.7	1.5	1.6	7.5	7.5	32.5	73	98	39.1	204	0.12		
	平均			19.8	11.1	11.0	2.5	2.4	7.7	7.7	35.9	74	106	44.0	242	0.18		
	合計																332	3

多項目試験結果

実施日		3月2日	
気温	℃	19.8	
項目	単位	原水	配水
水温	℃	9.6	10.6
濁度	度	2.1	1.8
pH		7.8	7.9
電気伝導率	mS/m		34.6
酸消費量	mg/L		74
全硬度	mg/L		106
カルシウム硬度	mg/L		62
マグネシウム硬度	mg/L		44
塩化物イオン	mg/L		44.5
全蒸発残留物	mg/L		260
全鉄	mg/L		0.20
COD	mg/L		2.5
BOD	mg/L		0.9
溶存酸素	mg/L		11.1
全マンガン	mg/L		0.02
硝酸性窒素	mg/L		2.97
全窒素	mg/L		3.55
全リン	mg/L		0.18
硫酸イオン	mg/L		24.4
シリカ	mg/L		29.4
色度	度		5
懸濁物質	mg/L		2
備考			
・月に1回測定している部分を水色で示しています。			
・1,3日の薬品使用は沈殿池の清掃作業、20日は注入ポンプの試運転による。			