

令和4年度

			空港南部給水場			横芝給水場		
月	日	曜日	水温 (℃)	濁度 (度)	pH	水温 (℃)	濁度 (度)	pH
4 月	1	(金)	14.4	0.2	8.3	14.6	0.5	7.5
	2	(土)	14.3	0.2	8.4	14.7	0.5	7.5
	3	(日)	14.3	0.2	8.3	14.8	0.5	7.6
	4	(月)	14.3	0.2	8.3	14.8	0.5	7.6
	5	(火)	14.3	0.2	8.3	14.7	0.5	7.6
	6	(水)	14.3	0.2	8.3	14.7	0.5	7.6
	7	(木)	14.4	0.2	8.3	14.5	0.5	7.6
	8	(金)	14.5	0.2	8.3	14.6	0.5	7.6
	9	(土)	14.8	0.2	8.3	14.7	0.4	7.5
	10	(日)	15.1	0.2	8.3	14.6	0.5	7.6
	11	(月)	15.5	0.2	8.3	14.6	0.5	7.6
	12	(火)	15.7	0.2	8.3	14.7	0.5	7.6
	13	(水)	16.0	0.2	8.3	14.9	0.5	7.6
	14	(木)	16.3	0.2	8.2	14.9	0.6	7.6
	15	(金)	16.0	0.2	8.2	15.5	0.5	7.6
	16	(土)	16.0	0.2	8.2	15.5	0.4	7.4
	17	(日)	15.8	0.2	8.3	15.5	0.7	7.6
	18	(月)	15.9	0.2	8.3	15.5	0.8	7.5
	19	(火)	15.9	0.5	8.2	15.0	0.6	7.5
	20	(水)	16.1	0.2	8.2	14.8	0.6	7.6
	21	(木)	16.0	0.2	8.2	14.7	0.6	7.6
	22	(金)	16.6	0.2	8.2	14.7	0.5	7.6
	23	(土)	17.0	0.2	8.3	14.4	0.5	7.6
	24	(日)	17.3	0.2	8.2	14.3	0.5	7.6
	25	(月)	17.0	0.2	8.2	14.3	0.5	7.6
	26	(火)	16.7	0.2	8.3	14.6	0.6	7.6
	27	(水)	17.7	0.2	8.2	14.8	0.6	7.6
	28	(木)	17.6	0.2	8.2	14.8	0.6	7.6
	29	(金)	17.3	0.2	8.1	15.1	0.5	7.6
	30	(土)	16.7	0.2	8.1	15.1	0.5	7.6
	最高		17.7	0.5	8.4	15.5	0.8	7.6
	最低		14.3	0.2	8.1	14.3	0.4	7.4
	平均		15.8	0.2	8.3	14.8	0.5	7.6

令和4年度

			空港南部給水場			横芝給水場		
月	日	曜日	水温 (℃)	濁度 (度)	pH	水温 (℃)	濁度 (度)	pH
5 月	1	(日)	16.5	0.2	8.1	16.1	0.4	7.5
	2	(月)	16.6	0.2	8.1	16.0	0.4	7.6
	3	(火)	16.7	0.2	8.1	15.9	0.4	7.5
	4	(水)	16.9	0.2	8.1	15.9	0.4	7.5
	5	(木)	17.4	0.2	8.1	16.1	0.4	7.6
	6	(金)	17.0	0.4	8.1	16.2	0.4	7.5
	7	(土)	17.9	0.2	8.2	16.3	0.4	7.5
	8	(日)	17.9	0.3	8.2	16.4	0.4	7.6
	9	(月)	18.2	0.3	8.1	17.0	0.5	7.6
	10	(火)	17.4	0.3	8.1	16.5	0.4	7.6
	11	(水)	17.4	0.2	8.1	16.4	0.5	7.5
	12	(木)	18.1	0.2	8.1	16.4	0.4	7.6
	13	(金)	17.7	0.3	8.1	16.6	0.4	7.6
	14	(土)	17.9	0.2	8.2	16.5	0.4	7.4
	15	(日)	17.9	0.2	8.1	16.3	0.4	7.4
	16	(月)	17.7	0.2	8.1	16.6	0.4	7.6
	17	(火)	17.3	0.2	8.1	16.5	0.5	7.5
	18	(水)	17.4	0.2	8.1	16.1	0.4	7.5
	19	(木)	17.7	0.4	8.2	16.0	0.4	7.5
	20	(金)	18.1	0.2	8.4	16.5	0.4	7.7
	21	(土)	17.9	0.2	8.4	16.4	0.5	7.6
	22	(日)	20.1	0.2	8.3	16.4	0.4	7.6
	23	(月)	20.3	0.2	8.3	16.5	0.4	7.6
	24	(火)	20.4	0.2	8.3	16.4	0.4	7.6
	25	(水)	21.1	0.3	8.4	16.3	0.5	7.5
	26	(木)	18.5	0.2	8.4	16.4	0.5	7.6
	27	(金)	18.7	0.2	8.5	17.4	0.4	7.6
	28	(土)	19.3	0.2	8.4	16.2	0.5	7.5
	29	(日)	19.2	0.2	8.4	16.3	0.5	7.5
	30	(月)	19.8	0.2	8.4	17.6	0.5	7.6
	31	(火)	20.0	0.2	8.4	16.7	0.4	7.6
	最高		21.1	0.4	8.5	17.6	0.5	7.7
	最低		16.5	0.2	8.1	15.9	0.4	7.4
	平均		18.2	0.2	8.2	16.4	0.4	7.6

令和4年度

			空港南部給水場			横芝給水場		
月	日	曜日	水温 (℃)	濁度 (度)	pH	水温 (℃)	濁度 (度)	pH
6月	1	(水)	18.8	0.2	8.3	16.5	0.5	7.6
	2	(木)	19.6	0.2	8.3	16.4	0.5	7.5
	3	(金)	20.1	0.2	8.4	16.4	0.4	7.5
	4	(土)	19.7	0.2	8.3	17.0	0.4	7.6
	5	(日)	19.1	0.2	8.3	16.8	0.4	7.5
	6	(月)	19.4	0.2	8.3	17.2	0.5	7.6
	7	(火)	19.4	0.2	8.3	16.3	0.3	7.6
	8	(水)	19.5	0.2	8.3	16.2	0.5	7.5
	9	(木)	18.6	0.2	8.4	16.1	0.3	7.5
	10	(金)	19.0	0.2	8.3	16.3	0.5	7.5
	11	(土)	19.2	0.2	8.2	16.3	0.5	7.5
	12	(日)	19.4	0.2	8.0	16.7	0.4	7.6
	13	(月)	18.7	0.2	8.1	16.9	<0.1	7.6
	14	(火)	19.2	0.2	7.9	16.6	0.5	7.5
	15	(水)	19.2	0.2	7.9	16.5	0.4	7.6
	16	(木)	19.5	0.2	7.7	16.3	0.4	7.6
	17	(金)	18.6	0.2	7.8	16.3	0.4	7.6
	18	(土)	19.3	0.3	7.7	16.4	0.4	7.5
	19	(日)	19.5	0.3	7.6	16.9	0.4	7.6
	20	(月)	18.9	0.2	7.4	17.0	0.4	7.6
	21	(火)	19.9	0.2	7.4	16.7	0.5	7.5
	22	(水)	19.9	0.2	7.4	17.2	0.5	7.5
	23	(木)	19.3	0.2	7.4	17.4	0.4	7.5
	24	(金)	19.9	0.2	7.3	16.8	0.5	7.5
	25	(土)	20.1	0.3	7.3	17.0	0.4	7.5
	26	(日)	19.8	0.2	7.2	17.3	0.5	7.6
	27	(月)	20.6	0.2	7.1	17.9	0.5	7.6
	28	(火)	20.9	0.3	7.1	19.0	0.5	7.6
	29	(水)	21.6	0.3	7.1	18.4	0.5	7.6
	30	(木)	20.4	0.2	7.1	19.0	0.5	7.6
	最高		21.6	0.3	8.4	19.0	0.5	7.6
	最低		18.6	0.2	7.1	16.1	<0.1	7.5
	平均		19.6	0.2	7.8	16.9	0.4	7.6

令和4年度

			空港南部給水場			横芝給水場		
月	日	曜日	水温 (℃)	濁度 (度)	pH	水温 (℃)	濁度 (度)	pH
7 月	1	(金)	21.9	0.2	7.1	19.7	0.4	7.7
	2	(土)	21.7	0.3	7.1	18.7	0.4	7.6
	3	(日)	20.9	0.2	7.0	17.6	0.5	7.5
	4	(月)	21.9	0.3	7.1	18.8	0.5	7.5
	5	(火)	21.8	0.3	7.1	18.8	0.4	7.5
	6	(水)	22.5	0.3	8.3	18.1	0.4	7.5
	7	(木)	20.5	0.3	8.4	18.2	0.5	7.5
	8	(金)	21.8	0.3	8.3	17.8	0.4	7.5
	9	(土)	21.5	0.3	8.3	17.7	0.5	7.5
	10	(日)	20.5	0.3	8.3	17.3	0.4	7.5
	11	(月)	21.7	0.3	8.3	19.0	0.4	7.5
	12	(火)	21.6	0.3	8.4	18.1	0.2	7.7
	13	(水)	22.6	0.3	8.3	17.7	0.4	7.5
	14	(木)	21.7	0.3	8.3	18.0	0.4	7.5
	15	(金)	20.5	0.3	8.3	18.3	0.4	7.6
	16	(土)	21.6	0.3	8.3	16.9	0.4	7.5
	17	(日)	21.2	0.3	8.3	16.8	0.4	7.5
	18	(月)	21.9	0.3	8.3	17.3	0.4	7.6
	19	(火)	20.5	0.3	8.4	17.2	0.3	7.5
	20	(水)	21.5	0.3	8.3	18.8	0.4	7.6
	21	(木)	22.1	0.3	8.3	18.5	0.4	7.5
	22	(金)	20.6	0.3	8.4	18.4	0.4	7.6
	23	(土)	22.3	0.3	8.3	17.9	0.4	7.5
	24	(日)	21.9	0.3	8.3	17.4	0.5	7.5
	25	(月)	20.9	0.3	8.3	18.1	0.4	7.5
	26	(火)	22.1	0.3	8.2	17.7	0.3	7.6
	27	(水)	22.2	0.3	8.3	17.7	0.4	7.5
	28	(木)	22.9	0.3	8.3	17.6	0.4	7.5
	29	(金)	21.1	0.3	8.3	17.5	0.4	7.5
	30	(土)	22.5	0.3	8.3	17.5	0.4	7.5
	31	(日)	23.0	0.3	8.3	18.8	0.5	7.6
	最高		23.0	0.3	8.4	19.7	0.5	7.7
	最低		20.5	0.2	7.0	16.8	0.2	7.5
	平均		21.7	0.3	8.1	18.0	0.4	7.5

令和4年度

			空港南部給水場			横芝給水場		
月	日	曜日	水温 (℃)	濁度 (度)	pH	水温 (℃)	濁度 (度)	pH
8 月	1	(月)	21.3	0.3	8.3	18.8	0.4	7.5
	2	(火)	22.7	0.3	8.2	18.7	0.5	7.6
	3	(水)	22.8	0.3	8.3	17.8	0.5	7.4
	4	(木)	23.7	0.3	8.2	19.4	0.4	7.5
	5	(金)	21.3	0.3	8.3	18.1	0.3	7.6
	6	(土)	23.1	0.3	8.4	18.7	0.4	7.6
	7	(日)	22.5	0.3	8.4	17.5	0.4	7.5
	8	(月)	21.0	0.3	8.3	19.6	0.5	7.5
	9	(火)	21.1	0.3	8.2	17.5	0.5	7.5
	10	(水)	21.0	0.3	8.3	17.2	0.3	7.5
	11	(木)	19.7	0.2	8.3	17.4	0.4	7.5
	12	(金)	21.6	0.3	8.3	17.2	0.3	7.6
	13	(土)	22.2	0.2	8.3	19.0	0.4	7.5
	14	(日)	20.0	0.2	8.3	18.4	0.4	7.4
	15	(月)	21.4	0.3	8.3	17.4	0.4	7.5
	16	(火)	22.2	0.2	8.3	17.3	0.4	7.5
	17	(水)	20.4	0.2	8.3	17.6	0.4	7.4
	18	(木)	21.7	0.3	8.3	17.5	0.4	7.5
	19	(金)	22.4	0.2	8.3	17.5	0.4	7.5
	20	(土)	20.1	0.2	8.3	17.7	0.4	7.5
	21	(日)	21.2	0.3	8.3	17.1	0.5	7.3
	22	(月)	19.8	0.2	8.4	18.1	0.5	7.5
	23	(火)	21.4	0.2	8.3	18.6	0.5	7.5
	24	(水)	21.2	0.3	8.3	18.0	0.4	7.5
	25	(木)	21.2	0.3	8.3	18.0	0.5	7.5
	26	(金)	21.8	0.3	8.3	18.4	0.4	7.5
	27	(土)	19.8	0.2	8.3	18.3	0.5	7.4
	28	(日)	21.8	0.3	8.3	17.9	0.4	7.5
	29	(月)	21.4	0.3	8.5	17.7	0.4	7.5
	30	(火)	19.7	0.2	8.5	17.3	0.4	7.4
	31	(水)	20.7	0.2	8.5	17.3	0.5	7.4
	最高		23.7	0.3	8.5	19.6	0.5	7.6
	最低		19.7	0.2	8.2	17.1	0.3	7.3
	平均		21.4	0.3	8.3	18.0	0.4	7.5

令和4年度

			空港南部給水場			横芝給水場		
月	日	曜日	水温 (℃)	濁度 (度)	pH	水温 (℃)	濁度 (度)	pH
9月	1	(木)	20.7	0.3	8.3	17.1	0.5	7.4
	2	(金)	21.4	0.3	8.4	17.1	0.4	7.5
	3	(土)	19.6	0.2	8.5	17.3	0.4	7.4
	4	(日)	20.9	0.3	8.5	18.6	0.4	7.5
	5	(月)	19.7	0.2	8.5	18.2	0.5	7.4
	6	(火)	21.0	0.3	8.4	18.2	0.4	7.5
	7	(水)	21.1	0.3	8.4	18.3	0.5	7.5
	8	(木)	19.7	0.3	8.4	17.9	0.4	7.5
	9	(金)	20.7	0.2	8.5	17.9	0.5	7.5
	10	(土)	20.7	0.3	8.5	17.7	0.4	7.5
	11	(日)	19.6	0.2	8.4	17.1	0.4	7.4
	12	(月)	20.7	0.3	8.4	18.1	0.4	7.5
	13	(火)	21.2	0.3	8.4	18.1	0.4	7.5
	14	(水)	19.4	0.2	8.4	17.1	0.3	7.5
	15	(木)	20.9	0.3	8.4	17.0	0.5	7.4
	16	(金)	21.2	0.3	8.1	16.8	0.5	7.5
	17	(土)	20.6	0.3	8.1	16.8	0.4	7.5
	18	(日)	21.5	0.3	8.1	16.9	0.4	7.5
	19	(月)	21.0	0.3	8.1	16.9	0.4	7.5
	20	(火)	19.8	0.3	8.1	16.5	0.3	7.5
	21	(水)	20.7	0.3	8.1	17.2	0.5	7.5
	22	(木)	20.5	0.3	8.2	17.5	0.5	7.5
	23	(金)	21.1	0.3	8.1	17.3	0.4	7.6
	24	(土)	19.5	0.3	8.1	17.5	0.5	7.5
	25	(日)	20.5	0.3	8.1	17.3	0.4	7.5
	26	(月)	21.2	0.3	8.1	17.2	0.4	7.5
	27	(火)	19.3	0.3	8.1	17.1	0.4	7.5
	28	(水)	20.4	0.3	8.1	17.1	0.4	7.6
	29	(木)	19.3	0.3	8.1	17.1	0.4	7.6
	30	(金)	20.5	0.3	8.1	16.9	0.4	7.6
	最高		21.5	0.3	8.5	18.6	0.5	7.6
	最低		19.3	0.2	8.1	16.5	0.3	7.4
	平均		20.5	0.3	8.3	17.4	0.4	7.5

令和4年度

			空港南部給水場			横芝給水場		
月	日	曜日	水温 (℃)	濁度 (度)	pH	水温 (℃)	濁度 (度)	pH
10月	1	(土)	20.2	0.3	8.2	16.8	0.4	7.5
	2	(日)	19.2	0.3	8.2	16.8	0.4	7.5
	3	(月)	20.2	0.3	8.2	16.9	0.3	7.4
	4	(火)	20.6	0.3	8.1	16.5	0.4	7.5
	5	(水)	19.1	0.3	8.1	16.7	0.4	7.5
	6	(木)	20.0	0.3	8.1	16.6	0.4	7.5
	7	(金)	20.1	0.3	8.2	16.5	0.4	7.5
	8	(土)	18.6	0.3	8.2	16.2	0.4	7.5
	9	(日)	19.6	0.3	8.2	16.1	0.4	7.5
	10	(月)	19.1	0.3	8.1	16.1	0.4	7.5
	11	(火)	19.3	0.3	8.1	16.2	0.4	7.6
	12	(水)	19.5	0.3	8.1	16.3	0.4	7.5
	13	(木)	19.2	0.3	8.0	16.3	0.4	7.5
	14	(金)	19.4	0.3	8.0	16.2	0.4	7.5
	15	(土)	18.9	0.3	8.0	16.2	0.4	7.4
	16	(日)	18.9	0.3	8.0	16.2	0.5	7.5
	17	(月)	19.3	0.3	7.9	16.1	0.3	7.5
	18	(火)	19.0	0.3	8.0	16.2	0.5	7.5
	19	(水)	18.9	0.3	8.0	16.1	0.5	7.5
	20	(木)	17.9	0.3	8.1	15.8	0.3	7.5
	21	(金)	18.3	0.3	8.1	15.9	0.5	7.5
	22	(土)	18.5	0.3	8.0	15.9	0.4	7.5
	23	(日)	18.7	0.3	8.0	16.0	0.4	7.5
	24	(月)	18.0	0.3	8.0	16.1	0.4	7.5
	25	(火)	18.3	0.3	8.0	16.0	0.4	7.5
	26	(水)	18.4	0.3	8.1	15.8	0.4	7.5
	27	(木)	17.5	0.3	8.1	15.6	0.4	7.5
	28	(金)	17.8	0.3	8.0	15.7	0.5	7.5
	29	(土)	17.8	0.3	8.0	15.7	0.4	7.5
	30	(日)	17.5	0.3	8.0	15.7	0.4	7.5
	31	(月)	17.9	0.3	8.0	15.7	0.4	7.5
	最高		20.6	0.3	8.2	16.9	0.5	7.6
	最低		17.5	0.3	7.9	15.6	0.3	7.4
	平均		18.9	0.3	8.1	16.2	0.4	7.5

令和4年度

月	日	曜日	空港南部給水場			横芝給水場		
			水温 (°C)	濁度 (度)	pH	水温 (°C)	濁度 (度)	pH
11月	1	(火)	17.8	0.3	8.0	15.7	0.5	7.5
	2	(水)	18.0	0.3	8.0	15.7	0.3	7.6
	3	(木)	17.9	0.3	8.0	15.7	0.4	7.5
	4	(金)	18.0	0.3	8.0	15.8	0.4	7.4
	5	(土)	17.6	0.3	8.0	15.8	0.5	7.4
	6	(日)	17.8	0.3	8.0	15.7	0.4	7.4
	7	(月)	17.8	0.3	8.0	15.7	0.4	7.5
	8	(火)	16.9	0.3	8.0	15.6	0.4	7.4
	9	(水)	17.1	0.3	8.0	15.5	0.4	7.5
	10	(木)	17.3	0.3	8.0	15.6	0.5	7.5
	11	(金)	17.5	0.3	8.1	15.6	0.4	7.5
	12	(土)	17.1	0.2	8.1	15.7	0.4	7.5
	13	(日)	17.3	0.2	8.0	15.7	0.4	7.5
	14	(月)	17.5	0.2	8.0	15.8	0.4	7.5
	15	(火)	17.2	0.2	8.0	15.7	0.4	7.5
	16	(水)	17.3	0.2	8.0	15.6	0.4	7.4
	17	(木)	17.2	0.2	8.1	15.4	0.4	7.6
	18	(金)	17.2	0.2	8.1	15.4	0.4	7.4
	19	(土)	16.8	0.2	8.1	15.3	0.4	7.4
	20	(日)	16.9	0.2	8.1	15.3	0.5	7.5
	21	(月)	16.7	0.2	8.1	15.2	0.5	7.5
	22	(火)	16.6	0.2	8.1	15.2	0.5	7.5
	23	(水)	16.6	0.3	8.1	15.4	0.5	7.4
	24	(木)	16.5	0.3	8.0	15.3	0.5	7.5
	25	(金)	16.6	0.3	8.1	15.4	0.4	7.5
	26	(土)	16.5	0.3	8.1	15.4	0.5	7.5
	27	(日)	16.5	0.3	8.0	15.3	0.5	7.5
	28	(月)	16.4	0.3	8.1	15.2	0.5	7.5
	29	(火)	16.3	0.3	8.1	15.2	0.5	7.5
	30	(水)	16.4	0.3	8.0	15.3	0.5	7.5
	最高		18.0	0.3	8.1	15.8	0.5	7.6
	最低		16.3	0.2	8.0	15.2	0.3	7.4
	平均		17.1	0.3	8.0	15.5	0.4	7.5

多項目試験結果		
	空港南部	横芝
実施日時	11月10日	11月10日
水温 (°C)	17.4	15.9
濁度 (度)	<0.1	0.3
pH	8.3	7.7
電気伝導率 (mS/m)	15.8	20.8
酸消費量 (mg/l)	55.7	39.9
全硬度 (mg/l)	63	79
カルシウム硬度 (mg/l)	45	46
マグネシウム硬度 (mg/l)	18	32
塩化物イオン (mg/l)	5.4	15.8
全蒸発残留物 (mg/l)	120	164
全鉄 (mg/l)	<0.03	0.17
COD (mg/l)	<0.5	<0.5
BOD (mg/l)	—	—
溶存酸素 (mg/l)	6.6	9.3
マンガン (mg/l)	0.01	0.04
アンモニウムイオン (mg/l)	—	—
亜硝酸イオン (mg/l)	<0.1	<0.1
硝酸イオン (mg/l)	0.40	20.8
全窒素 (mg/l)	0.30	5.00
全リン (mg/l)	0.08	0.08
リン酸イオン (mg/l)	—	—
硫酸イオン (mg/l)	9.5	17.8
シリカ (mg/l)	52.4	58.2
色度 (度)	<1	2
懸濁物質 (mg/l)	—	—

令和4年度

			空港南部給水場			横芝給水場		
月	日	曜日	水温 (℃)	濁度 (度)	pH	水温 (℃)	濁度 (度)	pH
1 2 月	1	(木)	16.6	0.3	8.0	15.5	0.5	7.5
	2	(金)	16.3	0.2	8.2	15.3	0.4	7.5
	3	(土)	16.0	0.2	8.2	15.1	0.4	7.5
	4	(日)	15.8	0.2	8.2	14.9	0.4	7.5
	5	(月)	15.8	0.2	8.2	14.8	0.4	7.4
	6	(火)	15.4	0.2	8.2	14.8	0.4	7.5
	7	(水)	15.0	0.2	8.2	14.6	0.4	7.5
	8	(木)	15.1	0.3	8.2	14.5	0.3	7.5
	9	(金)	15.0	0.3	8.2	14.8	0.4	7.5
	10	(土)	14.9	0.3	8.2	14.7	0.4	7.5
	11	(日)	15.1	0.3	8.2	14.7	0.4	7.6
	12	(月)	15.0	0.3	8.2	14.7	0.4	7.5
	13	(火)	15.0	0.3	8.2	14.9	0.4	7.5
	14	(水)	14.9	0.3	8.2	14.7	0.4	7.5
	15	(木)	14.8	0.3	8.2	14.5	0.5	7.6
	16	(金)	14.8	0.3	8.2	14.6	0.5	7.6
	17	(土)	14.7	0.3	8.2	14.5	0.4	7.6
	18	(日)	14.5	0.3	8.2	14.4	0.4	7.5
	19	(月)	14.3	0.3	8.2	14.2	0.4	7.6
	20	(火)	14.0	0.3	8.2	14.0	0.4	7.6
	21	(水)	13.8	0.3	8.2	14.2	0.4	7.6
	22	(木)	14.0	0.3	8.2	14.2	0.4	7.6
	23	(金)	13.8	0.3	8.2	14.2	0.5	7.6
	24	(土)	13.7	0.3	8.2	14.0	0.4	7.5
	25	(日)	13.9	0.3	8.2	14.2	0.4	7.5
	26	(月)	13.7	0.3	8.2	14.2	0.4	7.6
	27	(火)	13.6	0.3	8.2	14.1	0.4	7.6
	28	(水)	13.4	0.3	8.2	13.7	0.7	7.6
	29	(木)	13.8	0.3	8.2	14.3	0.5	7.6
	30	(金)	13.7	0.3	8.2	14.2	0.5	7.6
	31	(土)	13.5	0.3	8.1	14.5	0.4	7.6
	最高		16.6	0.3	8.2	15.5	0.7	7.6
	最低		13.4	0.2	8.0	13.7	0.3	7.4
	平均		14.6	0.3	8.2	14.5	0.4	7.5

令和4年度

			空港南部給水場			横芝給水場		
月	日	曜日	水温 (℃)	濁度 (度)	pH	水温 (℃)	濁度 (度)	pH
1 月	1	(日)	13.6	0.3	8.2	14.2	0.4	7.6
	2	(月)	13.3	0.3	8.2	14.1	0.4	7.6
	3	(火)	13.3	0.3	8.2	14.0	0.4	7.6
	4	(水)	13.4	0.3	8.2	13.9	0.4	7.6
	5	(木)	13.3	0.3	8.2	14.2	0.4	7.6
	6	(金)	13.2	0.3	8.2	14.1	0.4	7.6
	7	(土)	13.4	0.3	8.2	14.4	0.4	7.6
	8	(日)	13.4	0.3	8.2	14.2	0.4	7.6
	9	(月)	13.2	0.3	8.2	14.3	0.4	7.6
	10	(火)	13.5	0.3	8.2	14.3	0.4	7.6
	11	(水)	13.4	0.3	8.2	14.1	0.4	7.6
	12	(木)	13.2	0.3	8.2	14.4	0.4	7.5
	13	(金)	13.4	0.3	8.2	14.2	0.4	7.6
	14	(土)	13.5	0.3	8.2	14.4	0.4	7.6
	15	(日)	13.6	0.3	8.2	14.6	0.4	7.5
	16	(月)	13.5	0.3	8.2	14.6	0.4	7.6
	17	(火)	13.3	0.3	8.2	14.3	0.3	7.6
	18	(水)	13.1	0.3	8.2	14.4	0.4	7.6
	19	(木)	13.0	0.3	8.2	14.5	0.4	7.6
	20	(金)	13.4	0.3	8.2	14.4	0.4	7.5
	21	(土)	13.4	0.4	8.2	14.6	0.3	7.4
	22	(日)	13.3	0.3	8.2	14.5	0.3	7.5
	23	(月)	13.3	0.3	8.2	14.6	0.4	7.5
	24	(火)	13.1	0.3	8.2	14.3	0.4	7.6
	25	(水)	12.4	0.3	8.2	14.4	0.3	7.5
	26	(木)	12.4	0.3	8.2	14.0	0.5	7.6
	27	(金)	12.4	0.3	8.2	14.2	0.4	7.5
	28	(土)	12.1	0.3	8.3	14.0	0.5	7.5
	29	(日)	12.6	0.3	8.4	14.1	0.5	7.6
	30	(月)	12.5	0.3	8.4	14.0	0.5	7.6
	31	(火)	12.4	0.3	8.4	14.2	0.4	7.6
	最高		13.6	0.4	8.4	14.6	0.5	7.6
	最低		12.1	0.3	8.2	13.9	0.3	7.4
	平均		13.1	0.3	8.2	14.3	0.4	7.6

令和4年度

			空港南部給水場			横芝給水場		
月	日	曜日	水温 (℃)	濁度 (度)	pH	水温 (℃)	濁度 (度)	pH
2月	1	(水)	12.8	0.3	8.4	14.1	0.5	7.5
	2	(木)	13.0	0.3	8.3	14.4	0.4	7.5
	3	(金)	13.0	0.3	8.3	14.4	0.4	7.6
	4	(土)	13.0	0.3	8.3	14.5	0.4	7.5
	5	(日)	13.0	0.3	8.3	14.3	0.4	7.5
	6	(月)	13.2	0.3	8.3	14.5	0.4	7.6
	7	(火)	13.5	0.3	8.3	14.5	0.4	7.5
	8	(水)	13.7	0.3	8.3	14.8	0.4	7.5
	9	(木)	13.9	0.3	8.3	14.9	0.4	7.5
	10	(金)	13.8	0.3	8.3	14.7	0.5	7.5
	11	(土)	13.7	0.3	8.3	14.6	0.4	7.5
	12	(日)	13.5	0.3	8.3	14.5	0.4	7.5
	13	(月)	13.6	0.3	8.4	14.6	0.5	7.5
	14	(火)	13.8	0.3	8.3	14.6	0.4	7.5
	15	(水)	13.5	0.3	8.3	14.5	0.4	7.6
	16	(木)	13.3	0.3	8.3	14.5	0.4	7.5
	17	(金)	13.6	0.3	8.4	14.7	0.4	7.5
	18	(土)	13.5	0.3	8.3	14.7	0.4	7.5
	19	(日)	13.7	0.3	8.4	14.9	0.4	7.5
	20	(月)	14.0	0.4	8.3	15.1	0.4	7.5
	21	(火)	14.0	0.4	8.3	15.0	0.4	7.5
	22	(水)	13.6	0.3	8.2	14.8	0.4	7.5
	23	(木)	13.8	0.3	8.2	14.6	0.5	7.5
	24	(金)	13.6	0.3	8.2	14.8	0.4	7.5
	25	(土)	13.8	0.3	8.2	14.8	0.4	7.5
	26	(日)	13.8	0.3	8.2	14.8	0.4	7.5
	27	(月)	13.7	0.3	8.2	14.9	0.4	7.5
	28	(火)	13.9	0.3	8.2	14.8	0.4	7.6
	最高		14.0	0.4	8.4	15.1	0.5	7.6
	最低		12.8	0.3	8.2	14.1	0.4	7.5
	平均		13.5	0.3	8.3	14.7	0.4	7.5

令和4年度

			空港南部給水場			横芝給水場		
月	日	曜日	水温 (℃)	濁度 (度)	pH	水温 (℃)	濁度 (度)	pH
3月	1	(水)	14.0	0.3	8.3	15.1	0.4	7.6
	2	(木)	14.2	0.3	8.2	15.1	0.4	7.5
	3	(金)	14.5	0.3	8.2	15.2	0.4	7.5
	4	(土)	14.4	0.3	8.2	15.0	0.5	7.5
	5	(日)	14.3	0.3	8.2	15.2	0.4	7.5
	6	(月)	14.7	0.3	8.2	15.1	0.5	7.6
	7	(火)	14.4	0.3	8.2	15.1	0.5	7.5
	8	(水)	14.4	0.3	8.2	15.2	0.5	7.5
	9	(木)	14.8	0.3	8.2	15.3	0.5	7.4
	10	(金)	15.0	1.5	8.2	15.4	0.5	7.5
	11	(土)	15.0	0.4	8.2	15.6	0.5	7.4
	12	(日)	15.3	0.3	8.2	15.5	0.5	7.5
	13	(月)	15.3	0.3	8.3	15.6	0.5	7.5
	14	(火)	15.4	0.3	8.2	15.5	0.5	7.5
	15	(水)	15.3	0.3	8.2	15.4	0.4	7.5
	16	(木)	15.2	0.3	8.2	15.4	0.5	7.5
	17	(金)	15.3	0.5	8.2	15.5	0.5	7.5
	18	(土)	15.2	0.3	8.2	15.5	0.5	7.4
	19	(日)	15.2	0.3	8.2	15.2	0.5	7.5
	20	(月)	15.0	0.3	8.2	15.2	0.5	7.5
	21	(火)	15.0	0.3	8.2	15.4	0.4	7.5
	22	(水)	15.3	0.3	8.2	15.4	0.5	7.5
	23	(木)	15.4	0.3	8.2	15.6	0.5	7.4
	24	(金)	15.6	0.3	8.2	15.7	0.5	7.4
	25	(土)	15.6	0.3	8.2	15.6	0.4	7.4
	26	(日)	15.5	0.3	8.2	15.5	0.4	7.5
	27	(月)	15.5	0.3	8.2	15.4	0.4	7.5
	28	(火)	15.5	0.3	8.2	15.4	0.5	7.5
	29	(水)	15.3	0.3	8.2	15.4	0.5	7.5
	30	(木)	15.4	0.3	8.2	15.4	0.5	7.4
	31	(金)	15.4	0.3	8.2	15.5	0.5	7.4
	最高		15.6	1.5	8.3	15.7	0.5	7.6
	最低		14.0	0.3	8.2	15.0	0.4	7.4
	平均		15.0	0.3	8.2	15.4	0.5	7.5