

令和8年度の工業用水浄水場における汚泥の放射性物質の測定結果

単位:ベクレル/kg

採取日	項目	南八幡 浄水場	印旛沼 浄水場※1	佐倉 浄水場	人見 浄水場	
		汚泥の含水率	約50%	約60%	約50%	約50%
R8.4.28	放射性セシウム	Cs-134	<10	-	<10	<10
		Cs-137	41	-	51	15
		計	41	-	51	15

※1:印旛沼浄水場(JFEスチール共同管理)の分析は令和7年度より2月、8月の年2回に変更