

令和8年5月29日
千葉県企業局工業用水部施設設備課
043 - 307 - 1553

市川市南行徳地先の工業用水管からの漏水について(最終報)

令和8年5月26日(火)午前11時30分頃に発生した市川市南行徳地先の工業用水管からの漏水について、復旧作業を終え、5月29日(金)午後0時30分、影響があった全ての受水企業への給水を再開しました。

【概要】

1 発生日時

令和8年5月26日(火)午前11時30分頃

2 発生場所

市川市南行徳1丁目地先 地下鉄東西線南行徳駅近傍
南行徳駅前通りの北側車線

3 被害状況

- (1) 人的・物的被害(家屋浸水等)はなし。
- (2) 漏水発生以降、復旧作業完了まで交通規制が発生したが、現在は解除されている。
- (3) 漏水発生以降、通水開始まで、受水企業6社に断水の影響が生じた。

4 復旧方法

管路の漏水箇所にカバーを被せる補修方法により、通水可能な状態に復旧しました。