(30) 水道施設の耐震化状況　　(毎年度末)

	平成22年度			平成23年度			平成24年度			平成25年度			平成26年度		
	全施設能力	耐震化能力	耐震化率	全施設能力	耐震化能力	耐震化率	全施設能力	耐震化能力	耐震化率	全施設能力	耐震化能力	耐震化率	全施設能力	耐震化能力	耐震化率
浄水施設耐震率（%） 耐震対策の施されている浄水施設能力／全浄水施設能力×100	992,700(㎥/日)	230,000(㎥/日)	23.2%	992,700(㎥/日)	230,000(㎥/日)	23.2%	992,700(㎥/日)	230,000(㎥/日)	23.2%	992,700(㎥/日)	230,000(㎥/日)	23.2%	992,700(㎥/日)	230,000(㎥/日)	23.2%
ポンプ所耐震施設率（%） 耐震対策の施されているポンプ所能力／全ポンプ所能力×100	4,932,000(㎥/日)	3,937,000(㎥/日)	79.8%	4,932,000(㎥/日)	3,937,000(㎥/日)	79.8%	4,932,000(㎥/日)	3,937,000(㎥/日)	79.8%	4,932,000(㎥/日)	3,937,000(㎥/日)	79.8%	4,932,000(㎥/日)	3,937,000(㎥/日)	79.8%
配水池耐震施設率（%） 耐震対策の施されている配水池容量／配水池総容量×100	812,518(㎥)	458,840(㎥)	56.5%	812,518(㎥)	458,840(㎥)	56.5%	812,518(㎥)	458,840(㎥)	56.5%	812,518(㎥)	458,840(㎥)	56.5%	812,518(㎥)	458,840(㎥)	56.5%

管路の耐震化率（%） 耐震管延長／管路総延長×100	平成22年度					平成23年度					平成24年度				
	総延長(km) A	耐震適合性のある管の延長 (km) B	耐震管の延長(km) C	耐震適合率（%）B／A	耐震管の割合（%）C／A	総延長(km) A	耐震適合性のある管の延長 (km) B	耐震管の延長(km) C	耐震適合率（%）B／A	耐震管の割合（%）C／A	総延長(km) A	耐震適合性のある管の延長 (km) B	耐震管の延長(km) C	耐震適合率（%）B／A	耐震管の割合（%）C／A
	8,755	1,122	784	12.8	9.0	8,813	1,230	848	14.0	9.6	8,870	1,338	956	15.1	10.8

管路の耐震化率（%） 耐震管延長／管路総延長×100	平成25年度					平成26年度				
	総延長(km) A	耐震適合性のある管の延長 (km) B	耐震管の延長(km) C	耐震適合率（%）B／A	耐震管の割合（%）C／A	総延長(km) A	耐震適合性のある管の延長 (km) B	耐震管の延長(km) C	耐震適合率（%）B／A	耐震管の割合（%）C／A
	8,930	1,462	1,078	16.4	12.1	8,973	1,567	1,182	17.5	13.2