

19. 漏水防止状況

事務所・支所別

事務所・支所	項目 調査管路 延長 (km)	調査栓数 (栓)	発見件数 (件)	処理件数 (件)	原因別内訳 (件)	
					給水管	配水管
給水課	—	—	—	—	—	—
千葉水道事務所	242.8	—	15	15	15	0
千葉西支所	205.7	—	7	7	6	1
市原支所	190.2	—	11	11	10	1
船橋水道事務所	119.1	—	7	7	7	0
船橋北支所	237.4	—	14	14	11	3
千葉ニュータウン支所	-	—	-	-	-	-
成田支所	-	—	-	-	-	-
市川水道事務所	127.2	—	8	8	5	3
松戸支所	197.6	—	8	8	7	1
葛南支所	82.0	—	5	5	5	0
合計	1,402.0	—	75	75	66	9

(注) 配水管は、口径50mmから450mmを調査対象としている。