

千葉県ライフライン復旧に関するプロジェクト会議説明資料

令和 8 年 台風25号停電復旧対応状況




2026年10月6日
東京電力パワーグリッド株式会社
千葉総支社

<アジェンダ>

1. 停電軒数推移
2. 復旧への対応状況および停電が継続している地域・お客さまへの支援状況

- 台風25号によるこれまでの最大で停電件数は9月22日 0 時時点で58,760件
- 10月5日 12時時点で560件で推移（詳細は下図のとおり）

<2026年10月5日 12:00断面>



2. 復旧への対応および停電が継続している地域・お客さまへの支援状況

2/2

- 復旧可能な現場は順次着手を行い、安全最優先で復旧作業を進めております。
- 停電が継続している地域・お客さまに対しては、発電車による応急送電およびポータブル発電機等の貸出を要請に基づき、速やかに実施しております。

<電柱折損改修工事>



<配電設備改修工事>



<伐採作業>



<千葉県における電源機等台数 2026年10月5日 12:00断面>

分類	準備台数	現在稼働台数	稼働先	(参考)稼働実績
高圧発電車	23	1	市原市	3
低圧発電車	30	0	—	2
ポータブル発電機	460	105	市原市／鋸南町／木更津市／袖ヶ浦市／長柄町／茂原市	153
ランタン	587	70	市原市／鋸南町	70