

千葉県ライフライン復旧に関するプロジェクト会議説明資料

令和 8 年 台風25号停電復旧対応状況



2026年9月30日
東京電力パワーグリッド株式会社
千葉総支社

<アジェンダ>

1. 停電軒数推移
2. 復旧に向けた対応状況
3. 停電が継続している地域・お客さまへの支援状況


1. 停電軒数推移

1/3

- 台風25号によるこれまでの最大で停電件数は9月22日 0 時時点で58,760件
- 9月30日 12時時点で2,210件で推移（詳細は下図のとおり）

<2026年9月30日 12:00断面>

停電戸数（選択エリア全域）



2. 復旧に向けた対応状況

2/3

- 道路啓開し復旧後に、更なる土砂崩れが発生し停電した地域があったことも踏まえ、危険感度を高め、人命最優先で復旧作業を進めております。
- 台風26号の接近を踏まえ、引き続き対応を進めてまいります。

＜倒木を含んだ土砂崩れ箇所での作業＞



＜倒木による電柱折損改修工事＞



＜重機による道路啓開作業＞



＜引込線改修工事＞



3. 停電が継続している地域・お客さまへの支援状況

3/3

- 発電車による応急送電およびポータブル発電機等の貸出を要請に基づき、速やかに実施

＜千葉県における電源機等台数 2026年9月30日 10:00断面＞

分類	準備台数	現在稼働台数	稼働先	(参考)稼働実績
高圧発電車	23	2	市原市	3
低圧発電車	30	0	－	2
ポータブル発電機	460	150	鋸南町／木更津市／袖ヶ浦市／長柄町／茂原市	150
ランタン	587	70	市原市／鋸南町	70

＜高圧発電機車配備の様子＞



＜ポータブル発電機の準備の様子＞

