

千葉県ライフライン復旧に関するプロジェクト会議説明資料

令和8年 台風25号停電復旧対応状況




2026年10月2日
東京電力パワーグリッド株式会社
千葉総支社

<アジェンダ>

1. 停電軒数推移
2. 復旧への対応状況および停電が継続している地域・お客さまへの支援状況

- 台風25号によるこれまでの最大で停電件数は9月22日 0 時時点で58,760件
- 台風26号による大きな停電箇所の増加はなく、10月1日 17時時点で1,650件で推移（詳細は下図のとおり）

<2026年10月1日 17:00断面>



2. 復旧への対応および停電が継続している地域・お客さまへの支援状況

2/2

- 復旧可能な現場は順次着手を行い、道路啓開や倒木処理が必要な現場については引き続き県や市と連携し現場確認を進め、安全最優先で復旧作業を進めております。
- 停電が継続している地域・お客さまに対しては、発電車による応急送電およびポータブル発電機等の貸出を要請に基づき、速やかに実施しております。

<倒木除去および道路啓開が必要な箇所（現在復旧済）>



<発電機車による応急送電>



<千葉県における電源機等台数 2026年10月1日 17:00断面>

分類	準備台数	現在稼働台数	稼働先	(参考)稼働実績
高圧発電車	23	3	市原市	3
低圧発電車	30	0	—	2
ポータブル発電機	460	153	市原市／鋸南町／木更津市／袖ヶ浦市／長柄町／茂原市	153
ランタン	587	70	市原市／鋸南町	70