

台風15号における海軍健康 福祉センターの対応について

①災害拠点病院（旭中央病院）等と協力した管内の病院支援活動

②保健活動（管外への派遣含む）

③当センターの庁舎の被災状況

①災害拠点病院（旭中央病院）と協力した管内の病院支援活動

- 9月9日 早朝 台風15号上陸
- 9月9日 12:00 災害医療本部設置（県庁）
（9月10日 県庁災害対策本部設置）

→海匠健康福祉センターへの指示

1 管内病院の情報収集（EMISの入力支援）

2 災害拠点病院（旭中央病院）へ調整員として職員の派遣

1 管内病院の情報収集の結果

1 3 病院中 3 病院が支援要請（9月9日時点）

・停電、断水

→ 県災害対策本部等へ支援要請

→ 関係機関の協力の結果、東京電力の電源車や市の給水車等が派遣された。

※ ライフラインが完全に途絶すると、他の病院へ全入院患者を移送しなければならない（病院避難）。

→ 避けることができた。

2 災害拠点病院への調整員の派遣


- 災害拠点病院（旭中央病院）にDMAT活動拠点本部が設置。
→行政の連絡調整員として参加

旭中央病院や県外のDMAT（栃木県、茨城県）などの医療チームのサポートを行った。

- 継続的な病院情報の収集
- 避難所の情報収集
- 福祉避難所の情報収集 等

医療チームへ提供

旭中央病院 D M A T 活動拠点本部



②保健活動 ～避難所巡回～

- 海匝管内避難所への巡回指導(熱中症・食中毒予防等)
匝瑳市3避難所を巡回 保健衛生上問題なし
銚子市・旭市の避難者なしのため実施なし
 - ※ 各市の防災担当部署と避難所窓口、統括保健師へ連絡の
のち巡回実施
 - ※ 統括保健師を通して、支援要請の確認を実施
- 保健師派遣
 - 香取保健所 9月18日(多古町1名)、9月20日(多古町1名)
 - 山武保健所 9月19日(山武市1名)、9月24日(東金市1名)

～要援護者への支援等～

- 難病・小児慢性特定疾病医療費受給者への安否確認
各地域で、停電があったため、人工呼吸器装着者及び酸素利用者への安否確認を実施。電話連絡が取れない対象者へは訪問にて確認。
- バッテリー切れに対する医療機関への調整

③当センターの庁舎の被災状況

- ・海匠健康福祉センター
旧庁舎の雨漏り、ガラスの破損
- ・八日市場地域保健センター
停電 9月9日～12日(4日間) 13日復旧(一部停電あり)
雨漏り
断水 9月9日～10日
電話使用可能(停電用)、
防災FAX・防災無線故障 9月12日～(16日復旧)
※ 発電機使用によりコピー・FAX使用可



雨漏りによる天井の剥がれ



ベランダの冠水

台風19号における海軍健康 福祉センターの対応について

①管内の病院の情報収集

→停電、断水が4病院で発生したが、半日程度ですべて普及した。

②保健活動

→避難等注意喚起と安否確認

→避難先の情報提供と連絡調整

→避難所巡回

→感染症予防

→各市保健師との連絡調整

③当センターの庁舎の被災状況

→被害なし

②保健活動

～避難等注意喚起と安否確認～

- ・ 早めの避難等についての注意喚起(電話)

対象：○難病・小児慢性特定疾病医療費需給者で人工呼吸器装着者及び酸素利用者

○浸水の恐れのある地域に住所がある難病・小児慢性特定疾病患者で避難困難者

○精神疾患患者で支援の必要な者

- ・ 難病・小児慢性特定疾病及び精神疾患患者の安否確認

(電話・訪問)

～避難先の情報提供と連絡調整～

- ・ 停電

小児慢性特定疾病(人工呼吸器利用者)の避難先の情報提供と
連絡調整 [市・医療機関・避難所等]

- ・ 浸水

小児慢性特定疾病(人工呼吸器利用者)の避難先の情報提供と
連絡調整 [市・医療機関・避難所・DMAT等]

難病患者(酸素利用者)の避難先の情報提供と連絡調整[市・
消防署・医療機関・酸素業者等]

～避難所巡回～

- ・要援護者のいる避難所の巡回

- 在宅酸素利用者が小学校体育館に避難している情報を得たため、避難状況及び健康状況を確認するため巡回を実施。

- （市災害対策本部より、市保健師の巡回予定が現時点でないことを確認したため、巡回することとした）

- 別の避難所に避難されている要援護者の健康状況についても確認した。

～感染症予防～

- ・ 浸水に伴う消毒方法等についての教示
薬剤の種類・調達・補助金申請等
- ・ 市保健師との連絡調整

～各市保健師との連絡調整～

- ・市保健師による巡回実施結果報告から情報を共有した。
- ・浸水による感染症予防について、消毒方法等の伝達・指導
- ・保健所支援の必要性の確認
- ・心のケアを必要とする人への支援ニーズの確認→なし