

施設一覧

■ :使用不可

千葉県立内浦山県民の森

令和5年6月30日現在

番号	建物等名称	施設の 種類	所在	面積 ㎡	用途	建築 年月日	耐用年数	構造	階数	屋根の種類	老朽化状況	備考
1	オートキャンプ場炊事場	建物	鴨川市内浦3228	30.40	炊事施設	平成11年	47年	木造	平屋建	アスファルトシングル	・特に問題なし	
2	クラスルーム	建物	鴨川市内浦3228	482.00	研修施設	昭和46年	47年	鉄筋コンクリート	平屋建	モルタル塗	要撤去	H31閉鎖(安全管理は行う)
3	ふるさとの森あづまや	建物		16.24	景観施設	平成2年	20年		平屋建	アスファルトシングル	・吊り橋通行不可、迂回路崩れのため確認不可	使用不可
4	ふるさとの森小屋	建物		18.72	景観施設		20年		平屋建	トタン葺		使用不可
5	中央芝生広場あづまや	建物		25		平成2年	20年			アスファルトシングル	・老朽化は見られるが大きな修繕は不要	
6	ログキャビンバスなし(8棟)	建物	鴨川市内浦3228	259.68	野外宿泊施設	平成7年	22年	木造	平屋建	コロニアル葺	金網腐食により危険、要解体	
7	ログキャビンバス付き(3棟)	建物	鴨川市内浦3228	96.54	野外宿泊施設	平成7年	22年	木造	2階建	コロニアル葺	老朽化によりヒビ等あり屋根及び外壁の塗装が必要 床板の損傷が激しく、床板の張替えが必要(11棟中5棟完了)	
8	ログキャビン炊事棟	建物	鴨川市内浦3228	59.17	炊事施設	平成7年	22年	木造	平屋建	コロニアル葺	・老朽化は見られるが大きな修繕は不要	
9	案内所	建物	鴨川市内浦3228	19.00	案内施設	平成2年	24年	木造	平屋建	コロニアル葺	・老朽化は見られるが大きな修繕は不要	倉庫として使用
10	簡易炭焼釜小屋	建物		58.96	製炭場所	平成18年	22年	木造	平屋建	トタン葺	・ネット及び支柱腐食により危険、要解体 ・老朽化しており、全面的な補修か解体が必要	使用していない
11	催物場	建物		99.37	収納施設	昭和47年	24年	木造	平屋建	アスファルトシングル	・老朽化は見られるが大きな修繕は不要	備品貸出所として使用
12	作業員控所兼倉庫	建物	鴨川市内浦3100	91.11	休憩所 兼収納施設	昭和55年	15年	木造	平屋建	トタン葺	・老朽化は見られるが大きな修繕は不要	休憩所兼倉庫として使用
13	樹木園あづまや	建物		16.24	景観施設	昭和44年		木造	平屋建	アスファルトシングル	・老朽化しており、全面的な補修か解体が必要	
14	薪倉庫	建物	鴨川市内浦3100	45.00	保管施設	昭和48年	15年	木造	平屋建	スレート葺	・老朽化は見られるが大きな修繕は不要(屋根の張替え)	
15	総合センター	建物		2317.93	宿泊施設 兼管理事務所	平成7年	41年	RC造 一部木造	平屋建	鋼板葺 一部モルタル塗	【ロビー】 ・天井採光部の劣化(雨漏り)、要修繕 ・空調機の老朽化 【浴室】 ・ボイラー関係は2年に1回の更新修繕が必要 ・配管に腐食あり、要修繕(4本中2本交換済) 【客室】 ・エアコンの劣化(計6室) 【厨房】 ・冷蔵庫(2台)の老朽化、要更新	客室13室

施設一覧

■ :使用不可

千葉県立内浦山県民の森

令和5年6月30日現在

番号	建物等名称	施設の 種類	所在	面積 ㎡	用途	建築 年月日	耐用年数	構造	階数	屋根の種類	老朽化状況	備考
16	総合センター電気施設棟	建物		58.95	機械設備棟	平成7年	38年	RC造 一部木造	平屋建	モルタル塗	・電力量計盤等に腐食あり、早期更新が必要。	
17	総合センター受水槽	工作物		19.44	給水施設	平成7年	10年				・老朽化は見られるが大きな修繕は不要	
18	第1キャンプ場シャワー棟	建物	鴨川市内浦3231-1	30.38	衛生施設	平成10年	22年	木造	平屋建	アスファルトシングル	・シャワーユニット3台の内1台故障、残り2台も不具合有り。撤去を検討	使用していない
19	第1キャンプ場炊事棟	建物	鴨川市内浦3231-1	33.64	炊事施設	昭和46年	22年	木造	平屋建	アスファルトシングル	・老朽化は見られるが大きな修繕は不要	
20	第1キャンプ場カマド棟	建物	鴨川市内浦3231-1	43.24	炊事施設	昭和63年	22年	木造	平屋建	アスファルトシングル	・老朽化は見られるが大きな修繕は不要	
21	第1キャンプ場便所	建物	鴨川市内浦3231-1	38.50	衛生施設	平成2年	38年	ブロック造	平屋建		・特に問題なし	
22	第2キャンプ場炊事棟	建物		8.82	炊事施設	昭和46年	22年	木造	平屋建	アスファルトシングル	・老朽化は見られるが大きな修繕は不要	使用していない
23	第2キャンプ場便所・シャワー棟	建物		82.06	衛生施設	昭和46年	22年	補強コンクリート ロッカー一部木造	平屋建	スレート葺	・老朽化は見られるが大きな修繕は不要 ・シャワー棟建物劣化、使用する場合は要修繕	使用していない
24	炭窯	建物		38.64	製炭施設	平成18年	22年	木造	平屋建	スレート葺	・建物劣化、使用する場合は要修繕	使用していない
25	茶室	建物		104.00	文化施設	昭和45年	20年	木造	平屋建	鋼鉄葺一部		使用不可
26	駐車場便所	建物	鴨川市内浦3227～3228	45.00	衛生施設	平成18年	47年	鉄筋コンクリート	平屋建	モルタル塗	・特に問題なし	
27	文化体育館	建物	鴨川市内浦3228	1748.25	スポーツ施設	平成2年	47年	RC造 一部SC造	2階建	鋼鉄葺	・アリーナ照明ランプの一部が切れ、交換が必要(20灯) ・暗幕カーテンの劣化及び開閉器の故障、要修繕。 ・屋根雨樋から排水溝を伝わり漏水しており、床等に腐食がみられ要補修	
28	グラウンド倉庫	建物		8.40	収納施設	平成18年	10年	鉄板組	平屋建	鉄板葺	・老朽化は見られるが大きな修繕は不要	
29	文化体育館電気設備棟	建物	鴨川市内浦3228	77.00	給電施設	平成2年	38年	RC造 一部SC造	平屋建	スレート葺	・自家用電気工作物が老朽化、要更新。	
30	野外音楽施設	建物		188.00	野外活動施設	昭和63年	50年	RC鉄骨膜	平屋建	帆布	・特に問題なし ・老朽化は見られるが大きな修繕は不要	
31	球果乾燥施設(倉庫)	建物		70.67	収納施設	昭和59年	10年	鉄骨	平屋建	トタン葺	・昨年の台風15号により破損、老朽化もあり要撤去 ・特に問題なし	
32	吊り橋	工作物		スパン28	架橋	昭和45年	10年	張線橋梁				使用不可