

令和6年度

これまでの浄水場における汚泥の放射線量の測定結果

単位:ベクレル/kg

採取日	項目		柏井浄水場		福増浄水場	ちば野菊 の里浄水場 (PFI事業者分)	北総浄水場 (PFI事業者分)
			東側	西側			
3月19日	放射性ヨウ素		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	放射性 セシウム	Cs-134	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		Cs-137	35	25	不検出	31	35
		計	35	25	不検出	31	35
3月5日	放射性ヨウ素		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	放射性 セシウム	Cs-134	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		Cs-137	58	27	不検出	24	38
		計	58	27	不検出	24	38
2月19日	放射性ヨウ素		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	放射性 セシウム	Cs-134	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		Cs-137	39	27	不検出	30	20
		計	39	27	不検出	30	20
2月5日	放射性ヨウ素		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	放射性 セシウム	Cs-134	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		Cs-137	31	24	不検出	31	31
		計	31	24	不検出	31	31
1月22日	放射性ヨウ素		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	放射性 セシウム	Cs-134	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		Cs-137	40	30	不検出	65	19
		計	40	30	不検出	65	19
1月8日	放射性ヨウ素		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	放射性 セシウム	Cs-134	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		Cs-137	26	22	不検出	48	24
		計	26	22	不検出	48	24
12月18日	放射性ヨウ素		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	放射性 セシウム	Cs-134	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		Cs-137	32	25	7	71	42
		計	32	25	7	71	42
12月4日	放射性ヨウ素		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	放射性 セシウム	Cs-134	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		Cs-137	36	42	7	39	51
		計	36	42	7	39	51
11月20日	放射性ヨウ素		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	放射性 セシウム	Cs-134	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		Cs-137	50	37	不検出	32	42
		計	50	37	不検出	32	42
11月6日	放射性ヨウ素		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	放射性 セシウム	Cs-134	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		Cs-137	42	58	不検出	43	44
		計	42	58	不検出	43	44
10月16日	放射性ヨウ素		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	放射性 セシウム	Cs-134	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		Cs-137	69	39	不検出	91	38
		計	69	39	不検出	91	38
10月2日	放射性ヨウ素		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	放射性 セシウム	Cs-134	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		Cs-137	66	55	不検出	60	35
		計	66	55	不検出	60	35
9月18日	放射性ヨウ素		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	放射性 セシウム	Cs-134	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		Cs-137	86	50	不検出	65	60
		計	86	50	不検出	65	60
9月4日	放射性ヨウ素		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	放射性 セシウム	Cs-134	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		Cs-137	98	87	不検出	46	41
		計	98	87	不検出	46	41

令和6年度

これまでの浄水場における汚泥の放射線量の測定結果

単位:ベクレル/kg

採取日	項目		柏井浄水場		福増浄水場	ちば野菊 の里浄水場 (PFI事業者分)	北総浄水場 (PFI事業者分)
			東側	西側			
8月21日	放射性ヨウ素		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	放射性 セシウム	Cs-134	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		Cs-137	78	31	不検出	39	20
		計	78	31	不検出	39	20
8月7日	放射性ヨウ素		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	放射性 セシウム	Cs-134	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		Cs-137	76	15	不検出	42	26
		計	76	15	不検出	42	26
7月31日	放射性ヨウ素		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	放射性 セシウム	Cs-134	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		Cs-137	47	33	8	49	26
		計	47	33	8	49	26
7月17日	放射性ヨウ素		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	放射性 セシウム	Cs-134	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		Cs-137	48	47	7	29	32
		計	48	47	7	29	32
7月3日	放射性ヨウ素		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	放射性 セシウム	Cs-134	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		Cs-137	70	43	不検出	49	37
		計	70	43	不検出	49	37
6月19日	放射性ヨウ素		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	放射性 セシウム	Cs-134	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		Cs-137	51	24	不検出	35	22
		計	51	24	不検出	35	22
6月4日	放射性ヨウ素		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	放射性 セシウム	Cs-134	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		Cs-137	57	18	9	33	17
		計	57	18	9	33	17
5月22日	放射性ヨウ素		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	放射性 セシウム	Cs-134	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		Cs-137	61	20	11	44	32
		計	61	20	11	44	32
5月8日	放射性ヨウ素		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	放射性 セシウム	Cs-134	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		Cs-137	45	29	不検出	53	36
		計	45	29	不検出	53	36
4月24日	放射性ヨウ素		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	放射性 セシウム	Cs-134	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		Cs-137	62	24	9	29	34
		計	62	24	9	29	34
4月10日	放射性ヨウ素		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	放射性 セシウム	Cs-134	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		Cs-137	53	47	11	33	45
		計	53	47	11	33	45