

令和5年度 これまでの浄水場における汚泥の放射線量の測定結果

単位:ベクレル／kg

採取日	項目	柏井浄水場		福増浄水場	ちば野菊 の里浄水場 (PFI事業者分)	北総浄水場 (PFI事業者分)
		東側	西側			
1月17日	放射性ヨウ素	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	放射性 セシウム	Cs-134	不検出	不検出	不検出	不検出
		Cs-137	35	11	46	12
		計	35	11	46	12
1月4日	放射性ヨウ素	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	放射性 セシウム	Cs-134	不検出	不検出	不検出	不検出
		Cs-137	41	16	33	16
		計	41	16	33	16
12月20日	放射性ヨウ素	不検出	不検出			
	放射性 セシウム	Cs-134	不検出	不検出	不検出	不検出
		Cs-137	47	27	18	28
		計	47	27	18	28
12月6日	放射性ヨウ素	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	放射性 セシウム	Cs-134	不検出	不検出	不検出	不検出
		Cs-137	27	41	39	30
		計	27	41	39	30
11月22日	放射性ヨウ素	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	放射性 セシウム	Cs-134	不検出	不検出	不検出	不検出
		Cs-137	39	48	24	33
		計	39	48	24	33
11月8日	放射性ヨウ素	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	放射性 セシウム	Cs-134	不検出	不検出	不検出	不検出
		Cs-137	57	41	24	40
		計	57	41	24	40
10月25日	放射性ヨウ素	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	放射性 セシウム	Cs-134	不検出	不検出	不検出	不検出
		Cs-137	63	38	41	33
		計	63	38	41	33
10月11日	放射性ヨウ素	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	放射性 セシウム	Cs-134	不検出	不検出	不検出	不検出
		Cs-137	69	33	41	27
		計	69	33	41	27
9月27日	放射性ヨウ素	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	放射性 セシウム	Cs-134	不検出	不検出	不検出	不検出
		Cs-137	71	38	38	38
		計	71	38	38	38
9月13日	放射性ヨウ素	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	放射性 セシウム	Cs-134	不検出	不検出	不検出	不検出
		Cs-137	63	56	38	29
		計	63	56	38	29
8月30日	放射性ヨウ素	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	放射性 セシウム	Cs-134	不検出	不検出	不検出	不検出
		Cs-137	62	28	41	26
		計	62	28	41	26
8月16日	放射性ヨウ素	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	放射性 セシウム	Cs-134	不検出	不検出	不検出	不検出
		Cs-137	59	31	21	15
		計	59	31	21	15
8月2日	放射性ヨウ素	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	放射性 セシウム	Cs-134	不検出	不検出	不検出	不検出
		Cs-137	58	23	35	17
		計	58	23	35	17

令和5年度

これまでの浄水場における汚泥の放射線量の測定結果

単位:ベクレル／kg

採取日	項目	柏井浄水場		福増浄水場	ちば野菊 の里浄水場 (PFI事業者分)	北総浄水場 (PFI事業者分)
		東側	西側			
7月19日	放射性ヨウ素	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	放射性 セシウム	Cs-134	不検出	不検出	不検出	不検出
		Cs-137	61	23	不検出	31
		計	61	23	不検出	31
7月5日	放射性ヨウ素	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	放射性 セシウム	Cs-134	不検出	不検出	不検出	不検出
		Cs-137	69	44	12	39
		計	69	44	12	39
6月21日	放射性ヨウ素	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	放射性 セシウム	Cs-134	不検出	不検出	不検出	不検出
		Cs-137	80	41	8	29
		計	80	41	8	29
6月7日	放射性ヨウ素	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	放射性 セシウム	Cs-134	不検出	不検出	不検出	不検出
		Cs-137	58	82	不検出	23
		計	58	82	不検出	23
5月24日	放射性ヨウ素	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	放射性 セシウム	Cs-134	不検出	不検出	不検出	不検出
		Cs-137	81	37	8	29
		計	81	37	8	29
5月10日	放射性ヨウ素	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	放射性 セシウム	Cs-134	不検出	不検出	不検出	不検出
		Cs-137	48	50	不検出	15
		計	48	50	不検出	15
4月26日	放射性ヨウ素	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	放射性 セシウム	Cs-134	不検出	不検出	不検出	不検出
		Cs-137	52	30	不検出	22
		計	52	30	不検出	22
4月12日	放射性ヨウ素	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	放射性 セシウム	Cs-134	不検出	不検出	不検出	不検出
		Cs-137	69	38	不検出	15
		計	69	38	不検出	15