

令和3年度 これまでの浄水場における汚泥の放射線量の測定結果

単位:ベクレル/Kg

採取日	項目	柏井浄水場		福増浄水場	ちば野菊の里浄水場 (PFI事業者分)	北総浄水場 (PFI事業者分)	
		東側	西側				
6月23日	放射性ヨウ素	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
	放射性セシウム	Cs-134	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		Cs-137	93	48	不検出	41	33
		計	93	48	不検出	41	33
6月9日	放射性ヨウ素	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
	放射性セシウム	Cs-134	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		Cs-137	86	44	不検出	51	44
		計	86	44	不検出	51	44
5月26日	放射性ヨウ素	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
	放射性セシウム	Cs-134	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		Cs-137	95	61	不検出	47	37
		計	95	61	不検出	47	37
5月12日	放射性ヨウ素	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
	放射性セシウム	Cs-134	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		Cs-137	93	51	不検出	47	62
		計	93	51	不検出	47	62
4月26日	放射性ヨウ素	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
	放射性セシウム	Cs-134	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		Cs-137	74	50	不検出	65	53
		計	74	50	不検出	65	53
4月14日	放射性ヨウ素	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
	放射性セシウム	Cs-134	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		Cs-137	74	46	不検出	47	51
		計	74	46	不検出	47	51