

平成25年度 これまでの浄水場における汚泥の放射線量の測定結果

単位: ベクレル/Kg

採取日	項目		柏井浄水場		福増 浄水場	ちば野菊 の里浄水場 (PFI事業者分)	北総 浄水場 (PFI事業者分)
			東側	西側			
3月24日	放射性ヨウ素		-	-	不検出	-	-
	放射性 セシウム	Cs-134	-	-	不検出	-	-
		Cs-137	-	-	不検出	-	-
		計	-	-	不検出	-	-
3月20日	放射性ヨウ素		不検出	不検出	-	不検出	不検出
	放射性 セシウム	Cs-134	49	65	-	44	47
		Cs-137	145	154	-	118	127
		計	194	219	-	162	174
3月7日	放射性ヨウ素		不検出	不検出	-	不検出	不検出
	放射性 セシウム	Cs-134	51	39	-	55	25
		Cs-137	129	110	-	130	69
		計	180	149	-	185	94
2月19日	放射性ヨウ素		不検出	不検出	-	不検出	不検出
	放射性 セシウム	Cs-134	36	44	-	27	14
		Cs-137	107	110	-	69	43
		計	143	154	-	96	57
2月5日	放射性ヨウ素		不検出	不検出	-	不検出	不検出
	放射性 セシウム	Cs-134	32	22	-	14	21
		Cs-137	82	70	-	56	44
		計	114	92	-	70	65
1月22日	放射性ヨウ素		不検出	不検出	-	不検出	不検出
	放射性 セシウム	Cs-134	28	24	-	27	20
		Cs-137	88	76	-	56	42
		計	116	100	-	83	62
1月8日	放射性ヨウ素		不検出	不検出	-	不検出	不検出
	放射性 セシウム	Cs-134	38	28	-	31	25
		Cs-137	105	54	-	90	67
		計	143	82	-	121	92
1月6日	放射性ヨウ素		-	-	不検出	-	-
	放射性 セシウム	Cs-134	-	-	不検出	-	-
		Cs-137	-	-	不検出	-	-
		計	-	-	不検出	-	-
12月25日	放射性ヨウ素		不検出	不検出	-	不検出	不検出
	放射性 セシウム	Cs-134	42	31	-	32	33
		Cs-137	110	87	-	76	78
		計	152	118	-	108	111
12月12日	放射性ヨウ素		-	-	-	-	不検出
	放射性 セシウム	Cs-134	-	-	-	-	16
		Cs-137	-	-	-	-	51
		計	-	-	-	-	67

平成25年度 これまでの浄水場における汚泥の放射線量の測定結果

単位: ベクレル/Kg

採取日	項目		柏井浄水場		福増 浄水場	ちば野菊 の里浄水場 (PFI事業者分)	北総 浄水場 (PFI事業者分)
			東側	西側			
12月11日	放射性ヨウ素		不検出	不検出	-	不検出	-
	放射性セシウム	Cs-134	39	15	-	27	-
		Cs-137	100	45	-	62	-
		計	139	60	-	89	-
11月28日	放射性ヨウ素		-	-	-	不検出	-
	放射性セシウム	Cs-134	-	-	-	32	-
		Cs-137	-	-	-	78	-
		計	-	-	-	110	-
11月27日	放射性ヨウ素		不検出	不検出	-	-	不検出
	放射性セシウム	Cs-134	48	22	-	-	42
		Cs-137	108	61	-	-	115
		計	156	83	-	-	157
11月18日	放射性ヨウ素		-	-	不検出	-	-
	放射性セシウム	Cs-134	-	-	不検出	-	-
		Cs-137	-	-	12	-	-
		計	-	-	12	-	-
11月13日	放射性ヨウ素		不検出	不検出	-	不検出	不検出
	放射性セシウム	Cs-134	72	43	-	76	58
		Cs-137	156	95	-	185	139
		計	228	138	-	261	197
10月30日	放射性ヨウ素		不検出	不検出	-	不検出	不検出
	放射性セシウム	Cs-134	87	64	-	119	63
		Cs-137	204	147	-	261	151
		計	291	211	-	380	214
10月15日	放射性ヨウ素		不検出	不検出	-	不検出	不検出
	放射性セシウム	Cs-134	81	46	-	91	43
		Cs-137	196	118	-	176	111
		計	277	164	-	267	154
10月2日	放射性ヨウ素		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	放射性セシウム	Cs-134	78	70	不検出	108	47
		Cs-137	171	158	21	232	106
		計	249	228	21	340	153
9月18日	放射性ヨウ素		不検出	不検出	-	不検出	不検出
	放射性セシウム	Cs-134	76	64	-	108	51
		Cs-137	150	145	-	236	134
		計	226	209	-	344	185
9月4日	放射性ヨウ素		不検出	不検出	-	不検出	不検出
	放射性セシウム	Cs-134	69	76	-	112	28
		Cs-137	134	136	-	225	75
		計	203	212	-	337	103

平成25年度 これまでの浄水場における汚泥の放射線量の測定結果

単位: ベクレル/Kg

採取日	項目		柏井浄水場		福増 浄水場	ちば野菊 の里浄水場 (PFI事業者分)	北総 浄水場 (PFI事業者分)
			東側	西側			
8月26日	放射性ヨウ 素		-	-	不検出	-	-
	放射性 セシウム	Cs-134	-	-	15	-	-
		Cs-137	-	-	32	-	-
		計	-	-	47	-	-
8月21日	放射性ヨウ 素		不検出	不検出	-	不検出	不検出
	放射性 セシウム	Cs-134	82	53	-	95	45
		Cs-137	198	101	-	221	102
		計	280	154	-	316	147
8月7日	放射性ヨウ 素		不検出	不検出	-	不検出	不検出
	放射性 セシウム	Cs-134	62	46	-	115	51
		Cs-137	162	107	-	216	111
		計	224	153	-	331	162
8月5日	放射性ヨウ 素		-	-	不検出	-	-
	放射性 セシウム	Cs-134	-	-	不検出	-	-
		Cs-137	-	-	11	-	-
		計	-	-	11	-	-
7月24日	放射性ヨウ 素		不検出	不検出	-	不検出	不検出
	放射性 セシウム	Cs-134	99	38	-	95	33
		Cs-137	207	82	-	198	73
		計	306	120	-	293	106
7月10日	放射性ヨウ 素		不検出	不検出	-	不検出	不検出
	放射性 セシウム	Cs-134	117	48	-	119	52
		Cs-137	242	96	-	260	106
		計	359	144	-	379	158
6月26日	放射性ヨウ 素		不検出	不検出	-	不検出	不検出
	放射性 セシウム	Cs-134	126	59	-	117	46
		Cs-137	222	138	-	261	83
		計	348	197	-	378	129
6月12日	放射性ヨウ 素		不検出	不検出	-	不検出	不検出
	放射性 セシウム	Cs-134	115	38	-	134	53
		Cs-137	223	83	-	288	93
		計	338	121	-	422	146
6月10日	放射性ヨウ 素		-	-	不検出	-	-
	放射性 セシウム	Cs-134	-	-	不検出	-	-
		Cs-137	-	-	不検出	-	-
		計	-	-	不検出	-	-
5月29日	放射性ヨウ 素		不検出	不検出	-	不検出	不検出
	放射性 セシウム	Cs-134	82	41	-	124	45
		Cs-137	153	94	-	229	89
		計	235	135	-	353	134

