

平成27年度 これまでの浄水場における汚泥の放射線量の測定結果

単位: ベクレル/Kg

採取日	項目		柏井浄水場		福増 浄水場	ちば野菊 の里浄水場 (PFI事業者分)	北総 浄水場 (PFI事業者分)
			東側	西側			
3月31日	放射性ヨウ素		不検出	－	－	－	－
	放射性 セシウム	Cs-134	16	－	－	－	－
		Cs-137	96	－	－	－	－
		計	112	－	－	－	－
3月30日	放射性ヨウ素		－	不検出	－	不検出	不検出
	放射性 セシウム	Cs-134	－	27	－	13	35
		Cs-137	－	126	－	60	130
		計	－	153	－	73	165
3月23日	放射性ヨウ素		不検出	不検出	－	不検出	不検出
	放射性 セシウム	Cs-134	18	30	－	13	20
		Cs-137	93	141	－	50	102
		計	111	171	－	63	122
3月2日	放射性ヨウ素		不検出	不検出	－	不検出	不検出
	放射性 セシウム	Cs-134	25	20	－	不検出	21
		Cs-137	89	109	－	36	96
		計	114	129	－	36	117
2月24日	放射性ヨウ素		－	－	不検出	－	－
	放射性 セシウム	Cs-134	－	－	不検出	－	－
		Cs-137	－	－	不検出	－	－
		計	－	－	不検出	－	－
2月17日	放射性ヨウ素		不検出	不検出	－	不検出	不検出
	放射性 セシウム	Cs-134	14	15	－	不検出	11
		Cs-137	88	71	－	35	78
		計	102	86	－	35	89
2月3日	放射性ヨウ素		不検出	不検出	－	不検出	不検出
	放射性 セシウム	Cs-134	23	12	－	8	22
		Cs-137	122	68	－	54	95
		計	145	80	－	62	117
1月20日	放射性ヨウ素		不検出	不検出	－	不検出	不検出
	放射性 セシウム	Cs-134	19	8	－	不検出	11
		Cs-137	104	40	－	41	46
		計	123	48	－	41	57
1月6日	放射性ヨウ素		不検出	不検出	－	不検出	不検出
	放射性 セシウム	Cs-134	15	10	－	10	12
		Cs-137	97	50	－	47	61
		計	112	60	－	57	73
12月23日	放射性ヨウ素		不検出	不検出	－	不検出	不検出
	放射性 セシウム	Cs-134	16	26	－	16	25
		Cs-137	124	100	－	74	123
		計	140	126	－	90	148

平成27年度 これまでの浄水場における汚泥の放射線量の測定結果

単位: ベクレル/Kg

採取日	項目		柏井浄水場		福増 浄水場	ちば野菊 の里浄水場 (PFI事業者分)	北総 浄水場 (PFI事業者分)
			東側	西側			
12月15日	放射性ヨウ素		－	－	不検出	－	－
	放射性 セシウム	Cs-134	－	－	不検出	－	－
		Cs-137	－	－	不検出	－	－
		計	－	－	不検出	－	－
12月9日	放射性ヨウ素		不検出	不検出	－	不検出	不検出
	放射性 セシウム	Cs-134	13	13	－	16	16
		Cs-137	109	81	－	72	77
		計	122	94	－	88	93
11月25日	放射性ヨウ素		不検出	不検出	－	不検出	不検出
	放射性 セシウム	Cs-134	26	23	－	27	20
		Cs-137	108	88	－	108	90
		計	134	111	－	135	110
11月11日	放射性ヨウ素		不検出	不検出	－	不検出	不検出
	放射性 セシウム	Cs-134	23	16	－	13	18
		Cs-137	109	70	－	58	85
		計	132	86	－	71	103
11月10日	放射性ヨウ素		－	－	不検出	－	－
	放射性 セシウム	Cs-134	－	－	不検出	－	－
		Cs-137	－	－	不検出	－	－
		計	－	－	不検出	－	－
10月28日	放射性ヨウ素		不検出	不検出	－	不検出	不検出
	放射性 セシウム	Cs-134	23	21	－	10	22
		Cs-137	108	99	－	44	100
		計	131	120	－	54	122
10月14日	放射性ヨウ素		不検出	不検出	－	不検出	不検出
	放射性 セシウム	Cs-134	34	18	－	31	22
		Cs-137	150	105	－	148	94
		計	184	123	－	179	116
10月13日	放射性ヨウ素		－	－	不検出	－	－
	放射性 セシウム	Cs-134	－	－	不検出	－	－
		Cs-137	－	－	12	－	－
		計	－	－	12	－	－
9月30日	放射性ヨウ素		不検出	不検出	－	不検出	不検出
	放射性 セシウム	Cs-134	40	18	－	38	38
		Cs-137	130	83	－	157	152
		計	170	101	－	195	190
9月16日	放射性ヨウ素		不検出	不検出	－	不検出	不検出
	放射性 セシウム	Cs-134	47	38	－	41	37
		Cs-137	232	148	－	156	163
		計	279	186	－	197	200

平成27年度 これまでの浄水場における汚泥の放射線量の測定結果

単位: ベクレル/Kg

採取日	項目		柏井浄水場		福増 浄水場	ちば野菊 の里浄水場 (PFI事業者分)	北総 浄水場 (PFI事業者分)
			東側	西側			
9月7日	放射性ヨウ素		－	－	不検出	－	－
	放射性 セシウム	Cs-134	－	－	不検出	－	－
		Cs-137	－	－	9	－	－
		計	－	－	9	－	－
9月2日	放射性ヨウ素		不検出	不検出	－	不検出	不検出
	放射性 セシウム	Cs-134	34	38	－	27	30
		Cs-137	138	118	－	137	102
		計	172	156	－	164	132
8月19日	放射性ヨウ素		不検出	不検出	－	不検出	不検出
	放射性 セシウム	Cs-134	24	39	－	42	19
		Cs-137	106	133	－	164	76
		計	130	172	－	206	95
8月11日	放射性ヨウ素		－	－	不検出	－	－
	放射性 セシウム	Cs-134	－	－	不検出	－	－
		Cs-137	－	－	不検出	－	－
		計	－	－	不検出	－	－
8月5日	放射性ヨウ素		不検出	不検出	－	不検出	不検出
	放射性 セシウム	Cs-134	29	52	－	57	28
		Cs-137	116	183	－	250	102
		計	145	235	－	307	130
7月22日	放射性ヨウ素		不検出	不検出	－	不検出	不検出
	放射性 セシウム	Cs-134	43	16	－	35	25
		Cs-137	171	104	－	131	104
		計	214	120	－	166	129
7月13日	放射性ヨウ素		－	－	不検出	－	－
	放射性 セシウム	Cs-134	－	－	不検出	－	－
		Cs-137	－	－	8	－	－
		計	－	－	8	－	－
7月8日	放射性ヨウ素		不検出	不検出	－	不検出	不検出
	放射性 セシウム	Cs-134	34	37	－	45	34
		Cs-137	137	151	－	144	114
		計	171	188	－	189	148
6月24日	放射性ヨウ素		不検出	不検出	－	不検出	不検出
	放射性 セシウム	Cs-134	38	35	－	27	28
		Cs-137	117	102	－	113	109
		計	155	137	－	140	137
6月10日	放射性ヨウ素		不検出	不検出	－	不検出	不検出
	放射性 セシウム	Cs-134	31	33	－	35	22
		Cs-137	122	104	－	104	85
		計	153	137	－	139	107

平成27年度 これまでの浄水場における汚泥の放射線量の測定結果

単位:ベクレル/Kg

採取日	項目		柏井浄水場		福増 浄水場	ちば野菊 の里浄水場 (PFI事業者分)	北総 浄水場 (PFI事業者分)
			東側	西側			
6月2日	放射性ヨウ素		－	－	不検出	－	－
	放射性 セシウム	Cs-134	－	－	不検出	－	－
		Cs-137	－	－	8	－	－
		計	－	－	8	－	－
5月27日	放射性ヨウ素		不検出	不検出	－	不検出	不検出
	放射性 セシウム	Cs-134	41	21	－	32	24
		Cs-137	146	80	－	114	84
		計	187	101	－	146	108
5月13日	放射性ヨウ素		不検出	不検出	－	不検出	不検出
	放射性 セシウム	Cs-134	29	26	－	34	25
		Cs-137	96	117	－	123	102
		計	125	143	－	157	127
5月7日	放射性ヨウ素		－	－	不検出	－	－
	放射性 セシウム	Cs-134	－	－	不検出	－	－
		Cs-137	－	－	7	－	－
		計	－	－	7	－	－
4月28日	放射性ヨウ素		不検出	不検出	－	不検出	不検出
	放射性 セシウム	Cs-134	36	34	－	24	35
		Cs-137	139	111	－	122	143
		計	175	145	－	146	178
4月15日	放射性ヨウ素		不検出	不検出	－	不検出	不検出
	放射性 セシウム	Cs-134	36	37	－	27	28
		Cs-137	137	122	－	69	140
		計	173	159	－	96	168
4月1日	放射性ヨウ素		不検出	不検出	－	不検出	不検出
	放射性 セシウム	Cs-134	32	38	－	25	34
		Cs-137	141	107	－	79	118
		計	173	145	－	104	152