平成27年度　　これまでの浄水場における汚泥の放射線量の測定結果

単位:ベクレル／Kg

採取日	項目		柏井浄水場		福増浄水場	ちば野菊の里浄水場（PFI事業者分）	北総浄水場（PFI事業者分）
			東側	西側			
4月28日	放射性ヨウ素		不検出	不検出	－	不検出	不検出
	放射性セシウム	Cs-134	36	34	－	24	35
		Cs-137	139	111	－	122	143
		計	175	145	－	146	178
4月15日	放射性ヨウ素		不検出	不検出	－	不検出	不検出
	放射性セシウム	Cs-134	36	37	－	27	28
		Cs-137	137	122	－	69	140
		計	173	159	－	96	168
4月1日	放射性ヨウ素		不検出	不検出	－	不検出	不検出
	放射性セシウム	Cs-134	32	38	－	25	34
		Cs-137	141	107	－	79	118
		計	173	145	－	104	152