平成29年度　　これまでの浄水場における汚泥の放射性物質の測定結果

単位:ベクレル／Kg

採取日	項目		柏井浄水場		福増浄水場	ちば野菊の里浄水場 (PFI事業者分)	北総浄水場 (PFI事業者分)
			東側	西側			
4月26日	放射性ヨウ素		不検出	不検出	−	不検出	不検出
	放射性セシウム	Cs-134	20	不検出	−	不検出	10
		Cs-137	144	68	−	52	59
		計	164	68	−	52	69
4月24日	放射性ヨウ素		−	−	不検出	−	−
	放射性セシウム	Cs-134	−	−	不検出	−	−
		Cs-137	−	−	7	−	−
		計	−	−	7	−	−
4月12日	放射性ヨウ素		不検出	不検出	−	不検出	不検出
	放射性セシウム	Cs-134	14	10	−	9	9
		Cs-137	146	65	−	72	81
		計	160	75	−	81	90