

採取日	項目		柏井浄水場		福増浄水場	ちば野菊の里浄水場 (PFI事業者分)	北総浄水場 (PFI事業者分)
			東側	西側			
3月25日	放射性ヨウ素		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	放射性セシウム	Cs-134	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		Cs-137	26	10	不検出	12	17
		計	26	10	不検出	12	17
3月11日	放射性ヨウ素		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	放射性セシウム	Cs-134	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		Cs-137	28	22	不検出	15	21
		計	28	22	不検出	15	21
2月25日	放射性ヨウ素		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	放射性セシウム	Cs-134	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		Cs-137	26	20	10	30	不検出
		計	26	20	10	30	不検出
2月10日	放射性ヨウ素		不検出	不検出	-	不検出	不検出
	放射性セシウム	Cs-134	不検出	不検出	-	不検出	不検出
		Cs-137	27	16	-	10	15
		計	27	16	-	10	15
1月28日	放射性ヨウ素		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	放射性セシウム	Cs-134	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		Cs-137	35	13	不検出	28	14
		計	35	13	不検出	28	14
1月14日	放射性ヨウ素		不検出	不検出	-	不検出	不検出
	放射性セシウム	Cs-134	不検出	不検出	-	不検出	不検出
		Cs-137	30	13	-	20	11
		計	30	13	-	20	11
12月24日	放射性ヨウ素		不検出	不検出	-	不検出	不検出
	放射性セシウム	Cs-134	不検出	不検出	-	不検出	不検出
		Cs-137	36	17	-	21	23
		計	36	17	-	21	23
12月10日	放射性ヨウ素		不検出	不検出	-	不検出	不検出
	放射性セシウム	Cs-134	不検出	不検出	-	不検出	不検出
		Cs-137	43	25	-	24	23
		計	43	25	-	24	23
11月26日	放射性ヨウ素		不検出	不検出	-	不検出	不検出
	放射性セシウム	Cs-134	不検出	不検出	-	不検出	不検出
		Cs-137	30	23	-	28	39
		計	30	23	-	28	39
11月12日	放射性ヨウ素		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	放射性セシウム	Cs-134	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		Cs-137	48	42	11	31	33
		計	48	42	11	31	33
10月29日	放射性ヨウ素		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	放射性セシウム	Cs-134	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		Cs-137	31	35	不検出	44	26
		計	31	35	不検出	44	26
10月15日	放射性ヨウ素		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	放射性セシウム	Cs-134	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		Cs-137	34	32	不検出	45	20
		計	34	32	不検出	45	20
9月24日	放射性ヨウ素		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	放射性セシウム	Cs-134	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		Cs-137	59	34	不検出	23	32

採取日	項目		柏井浄水場		福増浄水場	ちば野菊 の里浄水場 (PFI事業者分)	北総浄水場 (PFI事業者分)
			東側	西側			
		計	59	34	不検出	23	32
9月10日	放射性ヨウ素		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	放射性 セシウム	Cs-134	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		Cs-137	52	39	不検出	27	40
		計	52	39	不検出	27	40
8月27日	放射性ヨウ素		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	放射性 セシウム	Cs-134	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		Cs-137	74	40	不検出	26	27
		計	74	40	不検出	26	27
8月13日	放射性ヨウ素		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	放射性 セシウム	Cs-134	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		Cs-137	54	21	不検出	31	26
		計	54	21	不検出	31	26
7月30日	放射性ヨウ素		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	放射性 セシウム	Cs-134	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		Cs-137	49	23	不検出	27	27
		計	49	23	不検出	27	27
7月16日	放射性ヨウ素		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	放射性 セシウム	Cs-134	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		Cs-137	52	47	不検出	43	33
		計	52	47	不検出	43	33
6月25日	放射性ヨウ素		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	放射性 セシウム	Cs-134	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		Cs-137	51	33	6	36	31
		計	51	33	6	36	31
6月11日	放射性ヨウ素		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	放射性 セシウム	Cs-134	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		Cs-137	51	37	不検出	31	40
		計	51	37	不検出	31	40
5月28日	放射性ヨウ素		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	放射性 セシウム	Cs-134	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		Cs-137	40	31	不検出	43	26
		計	40	31	不検出	43	26
5月14日	放射性ヨウ素		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	放射性 セシウム	Cs-134	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		Cs-137	37	44	不検出	40	30
		計	37	44	不検出	40	30
4月16日	放射性ヨウ素		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	放射性 セシウム	Cs-134	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		Cs-137	43	24	不検出	30	30
		計	43	24	不検出	30	30
4月2日	放射性ヨウ素		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	放射性 セシウム	Cs-134	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		Cs-137	45	30	9	26	35
		計	45	30	9	26	35