

水質検査結果書

柏井浄水場系給水栓

採水場所 検査項目	水質基準値 (目標値)	柏井浄水場東側系給水栓		幕張給水場系給水栓		柏井浄水場西側系給水栓		園生給水場系給水栓	
		千葉県若葉区 都賀の台	千葉県花見川区 検見川町	千葉県美浜区 若葉 幕張給水場 浄水	船橋市浜町	千葉県若葉区 小倉台	千葉県若葉区 千城台東	千葉県稲毛区 園生町 園生給水場 浄水	千葉県稲毛区 轟町
採水年月日		R6. 2. 13	R6. 2. 13	R6. 2. 13	R6. 2. 13	R6. 2. 13	R6. 2. 13	R6. 2. 13	R6. 2. 13
採水時刻		11:45	9:50	11:45	9:00	11:15	10:50	10:25	11:00
天候 前日/当日		晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴
気温 ℃		—	—	—	—	—	—	—	—
水温 ℃		9.2	8.1	9.6	9.9	11.4	8.9	8.8	10.2
一般細菌 CFU/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
亜硝酸態窒素 mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	10以下	2.1	2.2	2.2	2.2	2.3	2.2	2.2	2.2
塩素酸 mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
臭素酸 mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン mg/L	200以下	34.7	35.9	36.1	35.6	35.0	34.6	34.4	34.7
有機物(TOC) mg/L	3以下	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8
pH値	5.8~8.6	7.5	7.5	7.6	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度 度	5以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
濁度 度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素 mg/L	0.1以上	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5
臭気強度(TON)	(3以下)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
従属栄養細菌 CFU/mL	(2,000P以下)	0	0	0	0	0	0	0	0
電気伝導率 mS/m	—	33.4	32.8	32.8	31.8	31.9	31.8	31.7	31.7
クロロホルム mg/L	0.06以下	0.005	0.003	0.004	0.004	0.003	0.002	0.002	0.002
ジブromクロロメタン mg/L	0.1以下	0.005	0.004	0.005	0.006	0.006	0.006	0.005	0.005
ブromジクロロメタン mg/L	0.03以下	0.005	0.004	0.005	0.006	0.005	0.005	0.004	0.004
ブromホルム mg/L	0.09以下	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
総トリハロメタン mg/L	0.1以下	0.016	0.012	0.015	0.017	0.015	0.014	0.012	0.012
ジェオスミン μg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2-メチルイソボルネオール μg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001

水質基準値とは、給水栓水について適用されるものです。

水質管理目標設定項目 目標値のPの表示は、暫定を表しています。暫定とは、毒性評価が暫定的なものです。

水質検査結果書

柏井浄水場系給水栓

採水場所 検査項目	水質基準値 (目標値)	柏井浄水場東側系給水栓		幕張給水場系給水栓		柏井浄水場西側系給水栓		園生給水場系給水栓	
		千葉県若葉区 都賀の台	千葉県花見川区 検見川町	千葉県美浜区 若葉 幕張給水場 浄水	船橋市浜町	千葉県若葉区 小倉台	千葉県若葉区 千城台東	千葉県稲毛区 園生町 園生給水場 浄水	千葉県稲毛区 轟町
採水年月日		R6. 1. 15	R6. 1. 15	R6. 1. 15	R6. 1. 15	R6. 1. 15	R6. 1. 15	R6. 1. 15	R6. 1. 15
採水時刻		11:55	9:40	11:45	8:50	11:25	10:40	10:20	10:55
天候 前日/当日		晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴
気温 ℃		—	—	—	—	—	—	—	—
水温 ℃		9.0	7.6	8.7	11.9	13.1	8.5	6.5	10.4
一般細菌 CFU/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
亜硝酸態窒素 mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	10以下	1.8	2.0	1.9	2.0	2.2	2.2	2.2	2.2
塩素酸 mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
臭素酸 mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン mg/L	200以下	32.5	33.8	33.8	30.8	29.3	30.4	30.3	30.4
有機物(TOC) mg/L	3以下	1.0	0.9	1.0	0.8	0.6	0.6	0.6	0.6
pH値	5.8~8.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度 度	5以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
濁度 度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素 mg/L	0.1以上	0.5	0.5	0.6	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5
臭気強度(TON)	(3以下)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
従属栄養細菌 CFU/mL	(2,000P以下)	0	0	0	0	0	0	0	0
電気伝導率 mS/m	—	33.1	33.2	32.3	30.8	30.2	30.7	30.8	30.7
クロロホルム mg/L	0.06以下	0.002	0.003	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002
ジブromクロロメタン mg/L	0.1以下	0.004	0.005	0.004	0.003	0.006	0.005	0.004	0.004
ブromジクロロメタン mg/L	0.03以下	0.004	0.005	0.004	0.003	0.005	0.004	0.003	0.004
ブromホルム mg/L	0.09以下	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
総トリハロメタン mg/L	0.1以下	0.012	0.015	0.012	0.010	0.016	0.013	0.011	0.012
ジェオスミン μg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2-メチルイソボルネオール μg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	0.001	0.001

水質基準値とは、給水栓水について適用されるものです。

水質管理目標設定項目 目標値のPの表示は、暫定を表しています。暫定とは、毒性評価が暫定的なものです。

水質検査結果書-1

柏井浄水場系給水栓

採水場所	水質基準値	柏井浄水場東側系給水栓		幕張給水場系給水栓		柏井浄水場西側系給水栓		園生給水場系給水栓	
		千葉県若葉区 都賀の台	千葉県花見川区 検見川町	千葉県美浜区 若葉 幕張給水場浄水	船橋市浜町	千葉県若葉区 小倉台	千葉県若葉区 千城台東	千葉県稲毛区 園生町 園生給水場浄水	千葉県稲毛区 轟町
試験項目									
採水年月日		R5.12.14	R5.12.14	R5.12.14	R5.12.14	R5.12.14	R5.12.14	R5.12.14	R5.12.14
採水時刻		11:55	10:05	11:35	9:05	11:00	10:00	10:50	11:55
天候	前日/当日	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴
気温	℃	—	—	—	—	—	—	—	—
水温	℃	13.0	13.6	12.1	15.7	16.4	12.3	11.7	13.6
基	一般細菌	CFU/mL	100以下	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1.6	1.8	1.6	1.8	2.0	2.0
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.08	0.08
	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
準	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.003	0.002	0.003	0.003	0.004	0.003
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.002	<0.002	<0.002	0.002	<0.002	<0.002
	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.006	0.005	0.006	0.007	0.009	0.007
	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.016	0.013	0.016	0.018	0.023	0.018
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.005	0.004	0.005	0.006	0.008	0.006
	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
項	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	ナトリウム及びその化合物(注1)	mg/L	200以下	24.0	24.1	24.0	23.4	24.1	24.2
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	塩化物イオン	mg/L	200以下	27.0	28.6	28.2	26.3	25.3	30.4
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)(注1)	mg/L	300以下	92	92	86	84	69	80
	蒸発残留物	mg/L	500以下	200	200	190	180	190	170
目	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
	ジェオスミン	µg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	2-メチルイソボルネオール	µg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	有機物(TOC)	mg/L	3以下	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8
	pH値		5.8~8.6	7.5	7.4	7.5	7.5	7.6	7.5
	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	度	5以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	

水質検査結果書-2

柏井浄水場系給水栓

採水場所	目標値	柏井浄水場東側系給水栓		幕張給水場系給水栓		柏井浄水場西側系給水栓		園生給水場系給水栓	
		千葉市若葉区 都賀の台	千葉市花見川区 検見川町	千葉市美浜区 若葉 幕張給水場浄水	船橋市浜町	千葉市若葉区 小倉台	千葉市若葉区 千城台東	千葉市稲毛区 園生町 園生給水場浄水	千葉市稲毛区 轟町
試験項目									
採水年月日		R5. 12. 14	R5. 12. 14	R5. 12. 14	R5. 12. 14	R5. 12. 14	R5. 12. 14	R5. 12. 14	R5. 12. 14
採水時刻		11:55	10:05	11:35	9:05	11:00	10:00	10:50	11:55
天候	前日/当日	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴
気温	℃	—	—	—	—	—	—	—	—
水温	℃	13.0	13.6	12.1	15.7	16.4	12.3	11.7	13.6
水質検査項目	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015
	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002P以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
	亜塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
	二酸化塩素	mg/L	0.6以下	—	—	—	—	—	—
	ジクロロアセトトリル	mg/L	0.01P以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	抱水クロラール	mg/L	0.02P以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	農薬類		1以下	—	—	—	—	—	—
	残留塩素	mg/L	1以下	0.5	0.5	0.6	0.5	0.4	0.4
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10~100	92	92	86	84	69	80
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	遊離炭酸	mg/L	20以下	—	—	—	—	—	—
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
	メチル tert-ブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	有機物等(KMnO ₄ 消費量)	mg/L	3以下	—	—	—	—	—	—
	臭気強度(TON)		3以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	蒸発残留物	mg/L	30~200	200	200	190	180	190	170
濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
pH値		7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.6	7.5	
腐食性(ラングリア指数)		-1~0	—	—	—	—	—	—	
従属栄養細菌	CFU/mL	2,000P以下	0	0	0	0	0	0	
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタノ酸(PFOA)	μg/L	0.05P以下	—	—	—	—	—	—	
アンモニア態窒素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	
アルカリ度	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	
電気伝導率	mS/m	—	32.6	32.8	31.8	30.9	30.4	30.5	
酸度	mg/L	—	6	7	5	7	6	6	
溶解酸素(DO)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	
化学的酸素要求量(COD)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	
総窒素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	
総りん	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	
りん酸イオン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	
浮遊物質	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	
硫酸イオン	mg/L	—	40	40	40	37	35	34	
溶性ケイ酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	
臭化物イオン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	
紫外線吸光度	—	—	—	—	—	—	—	—	
トリハロメタン生成能	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	—	—	—	—	—	—	—	

水質基準値とは、給水栓水について適用されるものです。

目標値とは、水質管理目標設定項目で、より質の高い水道水を目指した値です。

水質管理目標設定項目 目標値のPの表示は、暫定を表しています。 暫定値とは、毒性評価が暫定的なものです。

維持管理項目は、浄水処理を行う上で必要な項目です。

水質検査結果書

柏井浄水場系給水栓

採水場所 検査項目	水質基準値 (目標値)	柏井浄水場東側系給水栓		幕張給水場系給水栓		柏井浄水場西側系給水栓		園生給水場系給水栓	
		千葉市若葉区 都賀の台	千葉市花見川区 検見川町	千葉市美浜区 若葉 幕張給水場 浄水	船橋市浜町	千葉市若葉区 小倉台	千葉市若葉区 千城台東	千葉市稲毛区 園生町 園生給水場 浄水	千葉市稲毛区 轟町
採水年月日		R5. 11. 13	R5. 11. 13	R5. 11. 13	R5. 11. 13	R5. 11. 13	R5. 11. 13	R5. 11. 13	R5. 11. 13
採水時刻		10:55	9:35	12:05	8:50	10:10	9:40	10:15	11:20
天候 前日/当日		雨/晴	雨/晴	雨/晴	雨/晴	雨/晴	雨/晴	雨/晴	雨/晴
気温 ℃		—	—	—	—	—	—	—	—
水温 ℃		18.7	19.8	18.5	20.9	20.1	18.1	16.2	19.6
一般細菌 CFU/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
亜硝酸態窒素 mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	10以下	1.3	1.5	1.4	2.0	1.9	1.9	2.0	1.9
塩素酸 mg/L	0.6以下	0.09	<0.06	<0.06	0.07	<0.06	0.06	<0.06	<0.06
臭素酸 mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン mg/L	200以下	29.3	28.9	30.9	26.0	22.7	23.4	23.3	23.4
有機物(TOC) mg/L	3以下	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7
pH値	5.8~8.6	7.5	7.6	7.6	7.5	7.6	7.5	7.5	7.6
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度 度	5以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
濁度 度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素 mg/L	0.1以上	0.6	0.6	0.7	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6
臭気強度(TON)	(3以下)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
従属栄養細菌 CFU/mL	(2,000P以下)	3	0	0	0	0	0	0	0
電気伝導率 mS/m	—	31.1	30.3	30.3	27.6	25.9	26.2	26.1	26.5
クロロホルム mg/L	0.06以下	0.009	0.007	0.008	0.005	0.007	0.005	0.004	0.005
ジブromクロロメタン mg/L	0.1以下	0.007	0.006	0.009	0.009	0.010	0.009	0.008	0.010
ブromジクロロメタン mg/L	0.03以下	0.008	0.006	0.008	0.007	0.008	0.008	0.007	0.008
ブromホルム mg/L	0.09以下	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
総トリハロメタン mg/L	0.1以下	0.026	0.020	0.027	0.023	0.027	0.024	0.021	0.025
ジェオスミン μg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2-メチルイソボルネオール μg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001

水質基準値とは、給水栓水について適用されるものです。

水質管理目標設定項目 目標値のPの表示は、暫定を表しています。暫定とは、毒性評価が暫定的なものです。

水質検査結果書

柏井浄水場系給水栓

採水場所 検査項目	水質基準値 (目標値)	柏井浄水場東側系給水栓		幕張給水場系給水栓		柏井浄水場西側系給水栓		園生給水場系給水栓	
		千葉県若葉区 都賀の台	千葉県花見川区 検見川町	千葉県美浜区 若葉 幕張給水場 浄水	船橋市浜町	千葉県若葉区 小倉台	千葉県若葉区 千城台東	千葉県稲毛区 園生町 園生給水場 浄水	千葉県稲毛区 轟町
採水年月日		R5. 10. 10	R5. 10. 10	R5. 10. 10	R5. 10. 10	R5. 10. 10	R5. 10. 10	R5. 10. 10	R5. 10. 10
採水時刻		11:55	9:55	11:55	9:05	11:25	11:00	10:40	11:15
天候 前日/当日		雨/晴	雨/晴	雨/晴	雨/曇	雨/晴	雨/曇	雨/曇	雨/晴
気温 ℃		—	—	—	—	—	—	—	—
水温 ℃		20.2	22.6	21.8	23.9	21.6	22.1	19.5	21.1
一般細菌 CFU/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
亜硝酸態窒素 mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	10以下	1.4	1.6	1.5	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
塩素酸 mg/L	0.6以下	0.08	0.07	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
臭素酸 mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン mg/L	200以下	31.5	32.7	32.6	28.4	24.0	24.4	25.1	24.9
有機物(TOC) mg/L	3以下	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6
pH値	5.8~8.6	7.6	7.5	7.6	7.5	7.7	7.6	7.5	7.5
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度 度	5以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
濁度 度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素 mg/L	0.1以上	0.8	0.8	0.8	0.6	0.6	0.8	0.8	0.8
臭気強度(TON)	(3以下)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
従属栄養細菌 CFU/mL	(2,000P以下)	0	0	0	0	0	0	0	0
電気伝導率 mS/m	—	31.8	30.4	30.2	28.1	25.9	26.1	26.4	26.4
クロロホルム mg/L	0.06以下	0.010	0.007	0.009	0.008	0.009	0.007	0.006	0.007
ジブromクロロメタン mg/L	0.1以下	0.006	0.004	0.006	0.008	0.006	0.006	0.005	0.006
ブromジクロロメタン mg/L	0.03以下	0.007	0.005	0.007	0.008	0.008	0.007	0.006	0.007
ブromホルム mg/L	0.09以下	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001
総トリハロメタン mg/L	0.1以下	0.025	0.017	0.024	0.026	0.024	0.021	0.018	0.021
ジェオスミン μg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2-メチルイソボルネオール μg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001

水質基準値とは、給水栓水について適用されるものです。

水質管理目標設定項目 目標値のPの表示は、暫定を表しています。暫定とは、毒性評価が暫定的なものです。

水質検査結果書-1

柏井浄水場系給水栓

採水場所	水質基準値	柏井浄水場東側系給水栓		幕張給水場系給水栓		柏井浄水場西側系給水栓		園生給水場系給水栓	
		千葉県若葉区 都賀の台	千葉県花見川区 検見川町	千葉県美浜区 若葉 幕張給水場浄水	船橋市浜町	千葉県若葉区 小倉台	千葉県若葉区 千城台東	千葉県稲毛区 園生町 園生給水場浄水	千葉県稲毛区 轟町
試験項目									
採水年月日		R5.9.14	R5.9.14	R5.9.14	R5.9.14	R5.9.14	R5.9.14	R5.9.14	R5.9.14
採水時刻		12:15	10:05	11:50	9:15	11:15	10:15	10:55	11:40
天候	前日/当日	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴
気温	℃	—	—	—	—	—	—	—	—
水温	℃	27.3	27.7	28.0	27.3	28.2	27.4	27.1	25.9
基	一般細菌	CFU/mL	100以下	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1.0	1.1	1.0	1.3	1.3	1.3
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	0.08	<0.08	0.08	0.08	0.08
	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
準	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.09	0.08	0.09	0.08	<0.06	<0.06
	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.014	0.011	0.016	0.013	0.014	0.010
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.005	0.005	0.006	0.007	0.009	0.007
	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.005	0.005	0.006	0.007	0.005	0.004
	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.027	0.023	0.031	0.031	0.027	0.023
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.004	0.003	0.005	0.005	0.007	0.005
	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.008	0.007	0.009	0.010	0.008	0.007
	プロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
項	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.04	0.04	0.04	0.03	0.04	0.05
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	13.2	13.1	13.2	14.2	13.3	13.5
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001
	塩化物イオン	mg/L	200以下	15.9	14.4	16.0	16.4	14.4	13.9
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	61	63	60	64	64	63
	蒸発残留物	mg/L	500以下	150	140	160	210	170	150
目	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
	ジェオスミン	μg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	2-メチルイソボルネオール	μg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	有機物(TOC)	mg/L	3以下	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6
	pH値		5.8~8.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.8	7.6
	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	度	5以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	

水質検査結果書-2

柏井浄水場系給水栓

採水場所	目標値	柏井浄水場東側系給水栓		幕張給水場系給水栓		柏井浄水場西側系給水栓		園生給水場系給水栓	
		千葉市若葉区 都賀の台	千葉市花見川区 検見川町	千葉市美浜区 若葉 幕張給水場浄水	船橋市浜町	千葉市若葉区 小倉台	千葉市若葉区 千城台東	千葉市稲毛区 園生町 園生給水場浄水	千葉市稲毛区 轟町
試験項目									
採水年月日		R5.9.14	R5.9.14	R5.9.14	R5.9.14	R5.9.14	R5.9.14	R5.9.14	R5.9.14
採水時刻		12:15	10:05	11:50	9:15	11:15	10:15	10:55	11:40
天候	前日/当日	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴
気温	℃	—	—	—	—	—	—	—	—
水温	℃	27.3	27.7	28.0	27.3	28.2	27.4	27.1	25.9
水質	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015
	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002P以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
	亜塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
	二酸化塩素	mg/L	0.6以下	—	—	—	—	—	—
	ジクロロアセトトリル	mg/L	0.01P以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	抱水クロラール	mg/L	0.02P以下	0.002	<0.002	0.002	0.003	0.002	0.002
	農薬類		1以下	—	—	—	—	—	—
	残留塩素	mg/L	1以下	0.8	0.8	0.8	0.6	0.6	0.8
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10~100	61	63	60	64	64	63
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001
	遊離炭酸	mg/L	20以下	—	—	—	—	—	—
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
	メチルtert-ブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	有機物等(KMnO ₄ 消費量)	mg/L	3以下	—	—	—	—	—	—
	臭気強度(TON)		3以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	蒸発残留物	mg/L	30~200	150	140	160	210	170	150
濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
pH値		7.5	7.6	7.6	7.5	7.8	7.6	7.6	
腐食性(ラングリア指数)		-1~0	—	—	—	—	—	—	
従属栄養細菌	CFU/mL	2,000P以下	0	0	0	0	0	0	
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.04	0.04	0.04	0.03	0.04	0.05	
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタノ酸(PFOA)	μg/L	0.05P以下	—	—	—	—	—	—	
アンモニア態窒素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	
アルカリ度	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	
電気伝導率	mS/m	—	19.8	20.1	19.7	21.2	20.2	20.5	
酸度	mg/L	—	6	6	5	7	4	6	
溶解酸素(DO)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	
化学的酸素要求量(COD)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	
総窒素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	
総りん	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	
りん酸イオン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	
浮遊物質	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	
硫酸イオン	mg/L	—	18	19	18	24	19	20	
溶性ケイ酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	
臭化物イオン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	
紫外線吸光度	—	—	—	—	—	—	—	—	
トリハロメタン生成能	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	—	—	—	—	—	—	—	

水質基準値とは、給水栓水について適用されるものです。

目標値とは、水質管理目標設定項目で、より質の高い水道水を目指した値です。

水質管理目標設定項目 目標値のPの表示は、暫定を表しています。 暫定値とは、毒性評価が暫定的なものです。

維持管理項目は、浄水処理を行う上で必要な項目です。

水質検査結果書

柏井浄水場系給水栓

採水場所 検査項目	水質基準値 (目標値)	柏井浄水場東側系給水栓		幕張給水場系給水栓		柏井浄水場西側系給水栓		園生給水場系給水栓	
		千葉県若葉区 都賀の台	千葉県花見川区 検見川町	千葉県美浜区 若葉 幕張給水場 浄水	船橋市浜町	千葉県若葉区 小倉台	千葉県若葉区 千城台東	千葉県稲毛区 園生町 園生給水場 浄水	千葉県稲毛区 轟町
採水年月日		R5. 8. 7	R5. 8. 7	R5. 8. 7	R5. 8. 7	R5. 8. 7	R5. 8. 7	R5. 8. 7	R5. 8. 7
採水時刻		12:10	9:40	11:30	9:05	11:30	10:55	10:05	10:40
天候 前日/当日		晴/晴	晴/曇	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴
気温 ℃		—	—	—	—	—	—	—	—
水温 ℃		30.2	29.5	29.8	29.0	29.2	27.9	30.1	29.8
一般細菌 CFU/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
亜硝酸態窒素 mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	10以下	0.65	0.71	0.71	0.76	0.89	0.86	0.86	0.86
塩素酸 mg/L	0.6以下	0.09	0.08	0.09	0.08	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
臭素酸 mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン mg/L	200以下	28.3	27.8	29.4	26.6	23.8	24.5	24.6	24.5
有機物(TOC) mg/L	3以下	0.8	0.8	0.7	0.8	0.8	0.8	0.7	0.8
pH値	5.8~8.6	7.6	7.5	7.6	7.5	7.7	7.6	7.6	7.6
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度 度	5以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
濁度 度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1
残留塩素 mg/L	0.1以上	0.6	0.8	0.8	0.7	0.5	0.6	0.6	0.5
臭気強度(TON)	(3以下)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
従属栄養細菌 CFU/mL	(2,000P以下)	0	2	0	0	0	0	0	0
電気伝導率 mS/m	—	29.7	29.1	29.1	28.1	27.1	27.6	27.7	27.7
クロロホルム mg/L	0.06以下	0.017	0.014	0.020	0.016	0.014	0.011	0.010	0.012
ジブromクロロメタン mg/L	0.1以下	0.010	0.008	0.012	0.010	0.008	0.007	0.008	0.008
ブromジクロロメタン mg/L	0.03以下	0.010	0.009	0.013	0.012	0.010	0.008	0.008	0.009
ブromホルム mg/L	0.09以下	0.002	0.001	0.002	0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001
総トリハロメタン mg/L	0.1以下	0.039	0.032	0.047	0.039	0.032	0.026	0.027	0.030
ジェオスミン μg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2-メチルイソボルネオール μg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001

水質基準値とは、給水栓水について適用されるものです。

水質管理目標設定項目 目標値のPの表示は、暫定を表しています。暫定とは、毒性評価が暫定的なものです。

水質検査結果書

柏井浄水場系給水栓

採水場所	水質基準値 (目標値)	柏井浄水場東側系給水栓		幕張給水場系給水栓		柏井浄水場西側系給水栓		園生給水場系給水栓	
		千葉県若葉区 都賀の台	千葉県花見川区 検見川町	千葉県美浜区 若葉 幕張給水場 浄水	船橋市浜町	千葉県若葉区 小倉台	千葉県若葉区 千城台東	千葉県稲毛区 園生町 園生給水場 浄水	千葉県稲毛区 轟町
検査項目									
採水年月日		R5. 7. 20	R5. 7. 20	R5. 7. 20	R5. 7. 20	R5. 7. 20	R5. 7. 20	R5. 7. 20	R5. 7. 20
採水時刻		12:05	9:20	11:50	8:30	11:25	10:50	10:00	11:00
天候	前日/当日	晴/晴	晴/晴	晴/曇	晴/曇	晴/曇	晴/晴	晴/晴	晴/曇
気温	℃	—	—	—	—	—	—	—	—
水温	℃	29.6	27.6	30.4	26.4	27.2	27.4	29.0	28.7
一般細菌	CFU/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.93	1.1	1.1	1.1	1.4	1.3	1.2
塩素酸	mg/L	0.6以下	0.10	0.09	0.10	0.08	0.07	0.07	0.07
臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン	mg/L	200以下	27.0	26.7	28.5	22.0	23.5	23.4	21.0
有機物(TOC)	mg/L	3以下	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
pH値		5.8~8.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.6	7.6
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.6	0.8	0.8	0.7	0.6	0.6	0.7
臭気強度(TON)		(3以下)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
従属栄養細菌	CFU/mL	(2,000P以下)	0	0	0	0	0	0	0
電気伝導率	mS/m	—	28.6	27.1	27.7	26.5	25.6	25.8	25.7
クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.021	0.018	0.024	0.015	0.015	0.012	0.012
ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.010	0.008	0.009	0.010	0.008	0.008	0.007
ブromジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.012	0.012	0.015	0.012	0.009	0.009	0.010
ブromホルム	mg/L	0.09以下	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.045	0.039	0.050	0.039	0.033	0.030	0.030
ジェオスミン	μg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2-メチルイソボルネオール	μg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001

水質基準値とは、給水栓水について適用されるものです。

水質管理目標設定項目 目標値のPの表示は、暫定を表しています。暫定とは、毒性評価が暫定的なものです。

水質検査結果書-1

柏井浄水場系給水栓

採水場所	水質基準値	柏井浄水場東側系給水栓		幕張給水場系給水栓		柏井浄水場西側系給水栓		園生給水場系給水栓	
		千葉市若葉区 都賀の台	千葉市花見川区 検見川町	千葉市美浜区 若葉 幕張給水場浄水	船橋市浜町	千葉市若葉区 小倉台	千葉市若葉区 千城台東	千葉市稲毛区 園生町 園生給水場浄水	千葉市稲毛区 轟町
試験項目									
採水年月日		R5. 6. 8	R5. 6. 8	R5. 6. 8	R5. 6. 8	R5. 6. 8	R5. 6. 8	R5. 6. 8	R5. 6. 8
採水時刻		12:00	10:00	11:40	9:10	10:55	9:55	10:40	11:25
天候	前日/当日	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴
気温	℃	—	—	—	—	—	—	—	—
水温	℃	23.3	21.9	22.0	21.0	22.2	21.7	21.9	21.5
一般細菌	CFU/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1.1	1.3	1.3	1.5	1.4	1.5	1.3
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.08	0.09	0.08	<0.08	0.08	0.08	0.08
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.015	0.013	0.015	0.015	0.016	0.014	0.015
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.004	0.005	0.006	0.006	0.007	0.007	0.006
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003
臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.026	0.022	0.025	0.025	0.026	0.024	0.025
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.005	0.005	0.006	0.007	0.008	0.008	0.007
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.007	0.006	0.007	0.007	0.007	0.008	0.007
プロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.03	0.03	0.03	0.02	0.03	0.03	0.03
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	13.1	13.1	13.3	13.5	13.6	13.2	13.4
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン	mg/L	200以下	14.6	13.9	13.9	15.1	13.5	13.0	13.7
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	60	63	58	56	60	60	61
蒸発残留物	mg/L	500以下	130	160	160	150	150	160	150
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	μg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2-メチルイソボルネオール	μg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(TOC)	mg/L	3以下	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.8
pH値		5.8~8.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.6	7.6
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

水質検査結果書-2

柏井浄水場系給水栓

採水場所	目標値	柏井浄水場東側系給水栓		幕張給水場系給水栓		柏井浄水場西側系給水栓		園生給水場系給水栓	
		千葉市若葉区 都賀の台	千葉市花見川区 検見川町	千葉市美浜区 若葉 幕張給水場浄水	船橋市浜町	千葉市若葉区 小倉台	千葉市若葉区 千城台東	千葉市稲毛区 園生町 園生給水場浄水	千葉市稲毛区 轟町
試験項目									
採水年月日		R5. 6. 8	R5. 6. 8	R5. 6. 8	R5. 6. 8	R5. 6. 8	R5. 6. 8	R5. 6. 8	R5. 6. 8
採水時刻		12:00	10:00	11:40	9:10	10:55	9:55	10:40	11:25
天候	前日/当日	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴
気温	℃	—	—	—	—	—	—	—	—
水温	℃	23.3	21.9	22.0	21.0	22.2	21.7	21.9	21.5
水	アンチモン及びその化合物	mg/L 0.02以下	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015
	ウラン及びその化合物	mg/L 0.002P以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
質	ニッケル及びその化合物	mg/L 0.02以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	1,2-ジクロロエタン	mg/L 0.004以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
管	トルエン	mg/L 0.4以下	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L 0.08以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
理	亜塩素酸	mg/L 0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
	二酸化塩素	mg/L 0.6以下	—	—	—	—	—	—	—
目	ジクロロアセトトリル	mg/L 0.01P以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	抱水クロラール	mg/L 0.02P以下	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002
標	農薬類	1以下	—	—	—	—	—	—	—
	残留塩素	mg/L 1以下	0.6	0.7	0.8	0.7	0.6	0.6	0.6
設	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L 10~100	60	63	58	56	60	60	60
	マンガン及びその化合物	mg/L 0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
定	遊離炭酸	mg/L 20以下	—	—	—	—	—	—	—
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L 0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
項	メチルtert-ブチルエーテル(MTBE)	mg/L 0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	有機物等(KMnO ₄ 消費量)	mg/L 3以下	—	—	—	—	—	—	—
目	臭気強度(TON)	3以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	蒸発残留物	mg/L 30~200	130	160	160	150	150	160	150
管	濁度	度 1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	pH値	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.6	7.6
理	腐食性(ラングリア指数)	-1~0	—	—	—	—	—	—	—
	従属栄養細菌	CFU/mL 2,000P以下	0	0	0	0	0	0	0
目	1,1-ジクロロエチレン	mg/L 0.1以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	アルミニウム及びその化合物	mg/L 0.1以下	0.03	0.03	0.03	0.02	0.03	0.03	0.03
管	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタノール酸(PFOA)	μg/L 0.05P以下	—	—	—	—	—	—	—
	アンモニア態窒素	mg/L —	—	—	—	—	—	—	—
持	アルカリ度	mg/L —	—	—	—	—	—	—	—
	電気伝導率	mS/m 19.6	20.1	19.3	19.1	19.8	19.7	19.8	19.7
管	酸度	mg/L 5	7	5	5	4	4	5	5
	溶解酸素(DO)	mg/L —	—	—	—	—	—	—	—
理	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L —	—	—	—	—	—	—	—
	化学的酸素要求量(COD)	mg/L —	—	—	—	—	—	—	—
目	総窒素	mg/L —	—	—	—	—	—	—	—
	総りん	mg/L —	—	—	—	—	—	—	—
管	りん酸イオン	mg/L —	—	—	—	—	—	—	—
	浮遊物質	mg/L —	—	—	—	—	—	—	—
目	硫酸イオン	mg/L 18	19	18	17	18	18	19	17
	溶性ケイ酸	mg/L —	—	—	—	—	—	—	—
管	臭化物イオン	mg/L —	—	—	—	—	—	—	—
	紫外線吸光度	—	—	—	—	—	—	—	—
目	トリハロメタン生成能	mg/L —	—	—	—	—	—	—	—
	嫌気性芽胞菌	CFU/100mL —	—	—	—	—	—	—	—

水質基準値とは、給水栓水について適用されるものです。

目標値とは、水質管理目標設定項目で、より質の高い水道水を目指した値です。

水質管理目標設定項目 目標値のPの表示は、暫定を表しています。 暫定値とは、毒性評価が暫定的なものです。

維持管理項目は、浄水処理を行う上で必要な項目です。

水質検査結果書

柏井浄水場系給水栓

採水場所 検査項目	水質基準値 (目標値)	柏井浄水場東側系給水栓		幕張給水場系給水栓		柏井浄水場西側系給水栓		園生給水場系給水栓	
		千葉県若葉区 都賀の台	千葉県花見川区 検見川町	千葉県美浜区 若葉 幕張給水場 浄水	船橋市浜町	千葉県若葉区 小倉台	千葉県若葉区 千城台東	千葉県稲毛区 園生町 園生給水場 浄水	千葉県稲毛区 轟町
採水年月日		R5. 5. 15	R5. 5. 15	R5. 5. 15	R5. 5. 15	R5. 5. 15	R5. 5. 15	R5. 5. 15	R5. 5. 15
採水時刻		11:40	9:35	11:30	9:00	11:05	10:40	10:05	10:40
天候 前日/当日		曇/曇	曇/曇	曇/曇	曇/曇	曇/曇	曇/曇	曇/曇	曇/曇
気温 ℃		—	—	—	—	—	—	—	—
水温 ℃		19.3	19.0	19.7	19.2	19.4	19.4	18.9	18.7
一般細菌 CFU/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
亜硝酸態窒素 mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	10以下	1.1	1.2	1.1	1.4	1.5	1.5	1.5	1.5
塩素酸 mg/L	0.6以下	0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
臭素酸 mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン mg/L	200以下	24.4	25.9	24.0	25.1	25.4	26.8	27.5	27.0
有機物(TOC) mg/L	3以下	0.7	0.7	0.6	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8
pH値	5.8~8.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.6	7.6	7.6
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度 度	5以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
濁度 度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素 mg/L	0.1以上	0.6	0.6	0.8	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6
臭気強度(TON)	(3以下)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
従属栄養細菌 CFU/mL	(2,000P以下)	0	38	0	0	0	0	0	0
電気伝導率 mS/m	—	22.8	23.2	22.6	21.9	23.1	23.4	23.5	23.4
クロロホルム mg/L	0.06以下	0.012	0.009	0.013	0.009	0.011	0.008	0.008	0.009
ジブromクロロメタン mg/L	0.1以下	0.004	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004
ブromジクロロメタン mg/L	0.03以下	0.006	0.005	0.007	0.006	0.007	0.006	0.006	0.006
ブromホルム mg/L	0.09以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン mg/L	0.1以下	0.022	0.017	0.024	0.019	0.022	0.018	0.018	0.019
ジェオスミン μg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2-メチルイソボルネオール μg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001

水質基準値とは、給水栓水について適用されるものです。

水質管理目標設定項目 目標値のPの表示は、暫定を表しています。暫定とは、毒性評価が暫定的なものです。

水質検査結果書

柏井浄水場系給水栓

採水場所	水質基準値 (目標値)	柏井浄水場東側系給水栓		幕張給水場系給水栓		柏井浄水場西側系給水栓		園生給水場系給水栓	
		千葉県若葉区 都賀の台	千葉県花見川区 検見川町	千葉県美浜区 若葉 幕張給水場 浄水	船橋市浜町	千葉県若葉区 小倉台	千葉県若葉区 千城台東	千葉県稲毛区 園生町 園生給水場 浄水	千葉県稲毛区 轟町
検査項目									
採水年月日		R5. 4. 10	R5. 4. 10	R5. 4. 10	R5. 4. 10	R5. 4. 10	R5. 4. 10	R5. 4. 10	R5. 4. 10
採水時刻		11:50	9:45	11:45	9:05	11:15	10:45	10:20	10:55
天候	前日/当日	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴
気温	℃	—	—	—	—	—	—	—	—
水温	℃	19.0	16.5	17.1	16.7	18.7	17.3	16.8	16.6
一般細菌	CFU/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1.2	1.4	1.3	1.4	1.5	1.5	1.5
塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン	mg/L	200以下	28.4	29.5	29.8	28.6	27.6	27.5	27.2
有機物(TOC)	mg/L	3以下	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7
pH値		5.8~8.6	7.5	7.6	7.6	7.6	7.7	7.6	7.6
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.6	0.6	0.8	0.6	0.5	0.6	0.6
臭気強度(TON)		(3以下)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
従属栄養細菌	CFU/mL	(2,000P以下)	0	0	0	0	0	0	0
電気伝導率	mS/m	—	28.9	27.9	27.7	27.4	25.8	25.7	25.4
クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.009	0.007	0.009	0.009	0.006	0.006	0.005
ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.006	0.004	0.006	0.007	0.006	0.005	0.005
ブromクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.008	0.006	0.008	0.008	0.006	0.006	0.005
ブromホルム	mg/L	0.09以下	0.001	<0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.024	0.017	0.024	0.026	0.019	0.018	0.015
ジェオスミン	μg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2-メチルイソボルネオール	μg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001

水質基準値とは、給水栓水について適用されるものです。

水質管理目標設定項目 目標値のPの表示は、暫定を表しています。暫定とは、毒性評価が暫定的なものです。