# 水質検査結果書

**北船橋給水場系給水栓**

| 採水場所 / 検査項目 | 水質基準値（目標値） | 北船橋給水場系給水栓 | | | | 妙典給水場系給水栓 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 船橋市大穴北<br>北船橋給水場<br>浄水 | 船橋市夏見 | 船橋市<br>習志野台<br>北習志野分場<br>浄水 | 船橋市高根台 | 市川市妙典<br>妙典給水場<br>浄水 | 浦安市富岡 |
| 採水年月日 | | R6.2.6 | R6.2.6 | R6.2.6 | R6.2.6 | R6.2.6 | R6.2.6 |
| 採水時刻 | | 9:10 | 10:40 | 9:40 | 10:05 | 11:30 | 12:20 |
| 天候　前日/当日 | | 雨／雨 | 雨／雨 | 雨／雨 | 雨／雨 | 雨／雨 | 雨／雨 |
| 気温　℃ | | — | — | — | — | — | — |
| 水温　℃ | | 7.1 | 8.1 | 7.8 | 8.6 | 7.5 | 9.2 |
| 一般細菌　CFU/mL | 100以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大腸菌 | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 亜硝酸態窒素　mg/L | 0.04以下 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素　mg/L | 10以下 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| 塩素酸　mg/L | 0.6以下 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 |
| 臭素酸　mg/L | 0.01以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 塩化物イオン　mg/L | 200以下 | 33.3 | 33.2 | 33.5 | 33.2 | 32.0 | 32.7 |
| 有機物(TOC)　mg/L | 3以下 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| pH値 | 5.8～8.6 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 色度　度 | 5以下 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| 濁度　度 | 2以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| 残留塩素　mg/L | 0.1以上 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 臭気強度(TON) | (3以下) | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| 従属栄養細菌　CFU/mL | (2,000P以下) | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| 電気伝導率　mS/m | — | 30.5 | 30.4 | 30.3 | 30.9 | 30.0 | 30.6 |
| クロロホルム　mg/L | 0.06以下 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 |
| ジブロモクロロメタン　mg/L | 0.1以下 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.006 | 0.006 |
| ブロモジクロロメタン　mg/L | 0.03以下 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 |
| ブロモホルム　mg/L | 0.09以下 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| 総トリハロメタン　mg/L | 0.1以下 | 0.013 | 0.017 | 0.018 | 0.019 | 0.018 | 0.018 |
| ジェオスミン　μg/L | 0.01以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 2-メチルイソボルネオール　μg/L | 0.01以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |

水質基準値とは、給水栓水について適用されるものです。
水質管理目標設定項目　目標値のＰの表示は、暫定を表しています。暫定とは、毒性評価が暫定的なものです。

千 葉 県 企 業 局（ 水 道 事 業 ）

# 水質検査結果書

**北船橋給水場系給水栓**

| 採水場所 ＼ 検査項目 | | 水質基準値（目標値） | 北船橋給水場系給水栓 | | | | 妙典給水場系給水栓 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 船橋市大穴北<br>北船橋給水場<br>浄水 | 船橋市夏見 | 船橋市<br>習志野台<br>北習志野分場<br>浄水 | 船橋市高根台 | 市川市妙典<br>妙典給水場<br>浄水 | 浦安市富岡 |
| 採水年月日 | | | R6.1.9 | R6.1.9 | R6.1.9 | R6.1.9 | R6.1.9 | R6.1.9 |
| 採水時刻 | | | 9:30 | 10:55 | 10:00 | 10:25 | 11:25 | 12:10 |
| 天候 | 前日/当日 | | 晴／晴 | 晴／晴 | 晴／晴 | 晴／晴 | 晴／晴 | 晴／晴 |
| 気温 | ℃ | | － | － | － | － | － | － |
| 水温 | ℃ | | 8.3 | 9.7 | 8.8 | 8.7 | 8.5 | 11.1 |
| 一般細菌 | CFU/mL | 100以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大腸菌 | | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.04以下 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 10以下 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 塩素酸 | mg/L | 0.6以下 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 |
| 臭素酸 | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 塩化物イオン | mg/L | 200以下 | 28.9 | 27.8 | 27.1 | 26.9 | 25.7 | 26.5 |
| 有機物(TOC) | mg/L | 3以下 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| pH値 | | 5.8～8.6 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 味 | | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 臭気 | | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 色度 | 度 | 5以下 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| 濁度 | 度 | 2以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| 残留塩素 | mg/L | 0.1以上 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 臭気強度(TON) | | (3以下) | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| 従属栄養細菌 | CFU/mL | (2,000P以下) | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 電気伝導率 | mS/m | — | 28.7 | 28.2 | 27.7 | 27.6 | 26.6 | 27.0 |
| クロロホルム | mg/L | 0.06以下 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
| ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.1以下 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 |
| ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.03以下 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| ブロモホルム | mg/L | 0.09以下 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| 総トリハロメタン | mg/L | 0.1以下 | 0.011 | 0.013 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 |
| ジェオスミン | μg/L | 0.01以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 2-メチルイソボルネオール | μg/L | 0.01以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001 |

水質基準値とは、給水栓水について適用されるものです。
水質管理目標設定項目　目標値のＰの表示は、暫定を表しています。暫定とは、毒性評価が暫定的なものです。

千 葉 県 企 業 局（ 水 道 事 業 ）

# 水質検査結果書－1

**北船橋給水場系給水栓**

| 試験項目 ＼ 採水場所 | | | 水質基準値 | 北船橋給水場系給水栓 | | | | 妙典給水場系給水栓 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 船橋市大穴北<br>北船橋給水場<br>浄水 | 船橋市夏見 | 船橋市習志野台<br>北習志野分場<br>浄水 | 船橋市高根台 | 市川市妙典<br>妙典給水場<br>浄水 | 浦安市富岡 |
| | 採水年月日 | | | R5.12.4 | R5.12.4 | R5.12.4 | R5.12.4 | R5.12.4 | R5.12.4 |
| | 採水時刻 | | | 9:30 | 11:15 | 10:10 | 11:00 | 11:15 | 12:25 |
| | 天候 | 前日/当日 | | 晴／晴 | 晴／晴 | 晴／晴 | 晴／晴 | 晴／晴 | 晴／晴 |
| | 気温 | ℃ | | － | － | － | － | － | － |
| | 水温 | ℃ | | 11.2 | 15.3 | 11.7 | 13.0 | 12.4 | 12.6 |
| 基 | 一般細菌 | CFU/mL | 100以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 大腸菌 | | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| | カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.003以下 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
| | 水銀及びその化合物 | mg/L | 0.0005以下 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 |
| | セレン及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | ヒ素及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 六価クロム化合物 | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| | 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.04以下 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
| | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 10以下 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.0 |
| | フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.8以下 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.09 |
| | ホウ素及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| | 四塩化炭素 | mg/L | 0.002以下 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
| | 1,4-ジオキサン | mg/L | 0.05以下 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン及び<br>トランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.04以下 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
| | ジクロロメタン | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| | テトラクロロエチレン | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | トリクロロエチレン | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | ベンゼン | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 塩素酸 | mg/L | 0.6以下 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 |
| 準 | クロロ酢酸 | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| | クロロホルム | mg/L | 0.06以下 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.002 |
| | ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.03以下 | <0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | <0.002 | <0.002 |
| | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.1以下 | 0.004 | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.008 | 0.008 |
| | 臭素酸 | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 総トリハロメタン | mg/L | 0.1以下 | 0.011 | 0.016 | 0.018 | 0.019 | 0.016 | 0.017 |
| | トリクロロ酢酸 | mg/L | 0.03以下 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 |
| | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.03以下 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.004 | 0.004 |
| 項 | ブロモホルム | mg/L | 0.09以下 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 |
| | ホルムアルデヒド | mg/L | 0.08以下 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 |
| | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.006 | <0.005 | <0.005 |
| | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.2以下 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| | 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.3以下 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 |
| | 銅及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 200以下 | 19.8 | 20.0 | 19.6 | 19.8 | 18.8 | 19.5 |
| | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.05以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 目 | 塩化物イオン | mg/L | 200以下 | 27.2 | 27.7 | 27.4 | 26.9 | 26.6 | 27.2 |
| | カルシウム，マグネシウム等(硬度) | mg/L | 300以下 | 81 | 82 | 79 | 81 | 77 | 79 |
| | 蒸発残留物 | mg/L | 500以下 | 180 | 190 | 190 | 180 | 190 | 180 |
| | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | 0.2以下 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
| | ジェオスミン | μg/L | 0.01以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 2-メチルイソボルネオール | μg/L | 0.01以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 非イオン界面活性剤 | mg/L | 0.02以下 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| | フェノール類 | mg/L | 0.005以下 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| | 有機物(TOC) | mg/L | 3以下 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| | pH値 | | 5.8～8.6 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.4 |
| | 味 | | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| | 臭気 | | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| | 色度 | 度 | 5以下 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| | 濁度 | 度 | 2以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |

# 水質検査結果書－2

**北船橋給水場系給水栓**

| | 採水場所 / 試験項目 | | 目標値 | 北船橋給水場系給水栓 | | | | 妙典給水場系給水栓 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 船橋市大穴北 北船橋給水場 浄水 | 船橋市夏見 | 船橋市習志野台 北習志野分場 浄水 | 船橋市高根台 | 市川市妙典 妙典給水場 浄水 | 浦安市富岡 |
| | 採水年月日 | | | R5.12.4 | R5.12.4 | R5.12.4 | R5.12.4 | R5.12.4 | R5.12.4 |
| | 採水時刻 | | | 9:30 | 11:15 | 10:10 | 11:00 | 11:15 | 12:25 |
| | 天候 | 前日/当日 | | 晴／晴 | 晴／晴 | 晴／晴 | 晴／晴 | 晴／晴 | 晴／晴 |
| | 気温 | ℃ | | － | － | － | － | － | － |
| | 水温 | ℃ | | 11.2 | 15.3 | 11.7 | 13.0 | 12.4 | 12.6 |
| 水質管理目標設定項目 | アンチモン及びその化合物 | mg/L | 0.02以下 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 |
| | ウラン及びその化合物 | mg/L | 0.002P以下 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
| | ニッケル及びその化合物 | mg/L | 0.02以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 1,2-ジクロロエタン | mg/L | 0.004以下 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 |
| | トルエン | mg/L | 0.4以下 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 |
| | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | mg/L | 0.08以下 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 |
| | 亜塩素酸 | mg/L | 0.6以下 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 |
| | 二酸化塩素 | mg/L | 0.6以下 | － | － | － | － | － | － |
| | ジクロロアセトニトリル | mg/L | 0.01P以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 抱水クロラール | mg/L | 0.02P以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| | 農薬類 | | 1以下 | － | － | － | － | － | － |
| | 残留塩素 | mg/L | 1以下 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 |
| | カルシウム，マグネシウム等(硬度) | mg/L | 10～100 | 81 | 82 | 79 | 81 | 77 | 79 |
| | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 遊離炭酸 | mg/L | 20以下 | － | － | － | － | － | － |
| | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | 0.3以下 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 |
| | メチル-t-ブチルエーテル(MTBE) | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| | 有機物等($KMnO_4$消費量) | mg/L | 3以下 | － | － | － | － | － | － |
| | 臭気強度(TON) | | 3以下 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| | 蒸発残留物 | mg/L | 30～200 | 180 | 190 | 190 | 180 | 190 | 180 |
| | 濁度 | 度 | 1以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| | pH値 | | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.4 |
| | 腐食性(ランゲリア指数) | | -1～0 | － | － | － | － | － | － |
| | 従属栄養細菌 | CFU/mL | 2,000P以下 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | 0.1以下 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.1以下 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| | ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | μg/L | 0.05P以下 | － | － | － | － | － | － |
| 維持管理項目 | アンモニア態窒素 | mg/L | — | － | － | － | － | － | － |
| | アルカリ度 | mg/L | — | － | － | － | － | － | － |
| | 電気伝導率 | mS/m | — | 29.2 | 29.2 | 28.9 | 28.7 | 28.0 | 28.3 |
| | 酸度 | mg/L | — | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 |
| | 溶存酸素(DO) | mg/L | — | － | － | － | － | － | － |
| | 生物化学的酸素要求量(BOD) | mg/L | — | － | － | － | － | － | － |
| | 化学的酸素要求量(COD) | mg/L | — | － | － | － | － | － | － |
| | 総窒素 | mg/L | — | － | － | － | － | － | － |
| | 総りん | mg/L | — | － | － | － | － | － | － |
| | りん酸イオン | mg/L | — | － | － | － | － | － | － |
| | 浮遊物質 | mg/L | — | － | － | － | － | － | － |
| | 硫酸イオン | mg/L | — | 38 | 38 | 37 | 38 | 37 | 37 |
| | 溶性ケイ酸 | mg/L | — | － | － | － | － | － | － |
| | 臭化物イオン | mg/L | — | － | － | － | － | － | － |
| | 紫外線吸光度 | | — | － | － | － | － | － | － |
| | トリハロメタン生成能 | mg/L | — | － | － | － | － | － | － |
| | 嫌気性芽胞菌 | CFU/100mL | — | － | － | － | － | － | － |

水質基準値とは、給水栓水について適用されるものです。

目標値とは、水質管理目標設定項目で、より質の高い水道水を目指した値です。

水質管理目標設定項目　目標値のＰの表示は、暫定を表しています。　暫定値とは、毒性評価が暫定的なものです。

維持管理項目は、浄水処理を行う上で必要な項目です。

# 水質検査結果書

**北船橋給水場系給水栓**

| 採水場所 / 検査項目 | 水質基準値（目標値） | 北船橋給水場系給水栓 | | | | 妙典給水場系給水栓 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 船橋市大穴北<br>北船橋給水場<br>浄水 | 船橋市夏見 | 船橋市<br>習志野台<br>北習志野分場<br>浄水 | 船橋市高根台 | 市川市妙典<br>妙典給水場<br>浄水 | 浦安市富岡 |
| 採水年月日 | | R5.11.6 | R5.11.6 | R5.11.6 | R5.11.6 | R5.11.6 | R5.11.6 |
| 採水時刻 | | 9:20 | 10:50 | 9:50 | 10:15 | 11:35 | 12:25 |
| 天候　前日/当日 | | 晴／晴 | 晴／晴 | 晴／晴 | 晴／晴 | 晴／晴 | 晴／曇 |
| 気温　℃ | | － | － | － | － | － | － |
| 水温　℃ | | 19.3 | 20.6 | 19.2 | 20.0 | 19.8 | 20.5 |
| 一般細菌　CFU/mL | 100以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大腸菌 | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 亜硝酸態窒素　mg/L | 0.04以下 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素　mg/L | 10以下 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.1 |
| 塩素酸　mg/L | 0.6以下 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 |
| 臭素酸　mg/L | 0.01以下 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 塩化物イオン　mg/L | 200以下 | 28.4 | 29.5 | 28.9 | 28.5 | 28.3 | 28.5 |
| 有機物(TOC)　mg/L | 3以下 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| pH値 | 5.8～8.6 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.4 |
| 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 色度　度 | 5以下 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| 濁度　度 | 2以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| 残留塩素　mg/L | 0.1以上 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 臭気強度(TON) | (3以下) | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| 従属栄養細菌　CFU/mL | (2,000P以下) | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 電気伝導率　mS/m | — | 28.9 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 |
| クロロホルム　mg/L | 0.06以下 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.003 | 0.004 |
| ジブロモクロロメタン　mg/L | 0.1以下 | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.010 | 0.009 | 0.009 |
| ブロモジクロロメタン　mg/L | 0.03以下 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.007 |
| ブロモホルム　mg/L | 0.09以下 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
| 総トリハロメタン　mg/L | 0.1以下 | 0.020 | 0.021 | 0.024 | 0.025 | 0.021 | 0.023 |
| ジェオスミン　μg/L | 0.01以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 2-メチルイソボルネオール　μg/L | 0.01以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |

水質基準値とは、給水栓水について適用されるものです。
水質管理目標設定項目　目標値のＰの表示は、暫定を表しています。暫定とは、毒性評価が暫定的なものです。

千 葉 県 企 業 局（ 水 道 事 業 ）

# 水質検査結果書

**北船橋給水場系給水栓**

| 採水場所 / 検査項目 | 水質基準値（目標値） | 北船橋給水場系給水栓 | | | | 妙典給水場系給水栓 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 船橋市大穴北<br>北船橋給水場<br>浄水 | 船橋市夏見 | 船橋市<br>習志野台<br>北習志野分場<br>浄水 | 船橋市高根台 | 市川市妙典<br>妙典給水場<br>浄水 | 浦安市富岡 |
| 採水年月日 | | R5.10.3 | R5.10.3 | R5.10.3 | R5.10.3 | R5.10.3 | R5.10.3 |
| 採水時刻 | | 9:40 | 11:15 | 10:15 | 10:35 | 11:15 | 11:55 |
| 天候　前日/当日 | | 晴／晴 | 晴／晴 | 晴／晴 | 晴／晴 | 晴／晴 | 晴／晴 |
| 気温　℃ | | － | － | － | － | － | － |
| 水温　℃ | | 24.7 | 25.9 | 25.2 | 25.7 | 25.7 | 26.7 |
| 一般細菌　CFU/mL | 100以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大腸菌 | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 亜硝酸態窒素　mg/L | 0.04以下 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素　mg/L | 10以下 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 1.8 |
| 塩素酸　mg/L | 0.6以下 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 |
| 臭素酸　mg/L | 0.01以下 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001 |
| 塩化物イオン　mg/L | 200以下 | 24.3 | 23.4 | 23.1 | 22.7 | 23.6 | 23.2 |
| 有機物(TOC)　mg/L | 3以下 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| pH値 | 5.8～8.6 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 色度　度 | 5以下 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| 濁度　度 | 2以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| 残留塩素　mg/L | 0.1以上 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.7 |
| 臭気強度(TON) | (3以下) | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| 従属栄養細菌　CFU/mL | (2,000P以下) | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 電気伝導率　mS/m | — | 27.0 | 26.8 | 26.6 | 26.4 | 27.5 | 27.0 |
| クロロホルム　mg/L | 0.06以下 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.006 | 0.008 |
| ジブロモクロロメタン　mg/L | 0.1以下 | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.010 | 0.009 |
| ブロモジクロロメタン　mg/L | 0.03以下 | 0.006 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.008 | 0.009 |
| ブロモホルム　mg/L | 0.09以下 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.002 |
| 総トリハロメタン　mg/L | 0.1以下 | 0.022 | 0.025 | 0.028 | 0.028 | 0.027 | 0.028 |
| ジェオスミン　μg/L | 0.01以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 2-メチルイソボルネオール　μg/L | 0.01以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |

水質基準値とは、給水栓水について適用されるものです。
水質管理目標設定項目　目標値のＰの表示は、暫定を表しています。暫定とは、毒性評価が暫定的なものです。

千 葉 県 企 業 局（ 水 道 事 業 ）

# 水質検査結果書－1

**北船橋給水場系給水栓**

| | 試験項目 ＼ 採水場所 | | 水質基準値 | 北船橋給水場系給水栓 | | | | 妙典給水場系給水栓 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 船橋市大穴北<br>北船橋給水場<br>浄水 | 船橋市夏見 | 船橋市習志野台<br>北習志野分場<br>浄水 | 船橋市高根台 | 市川市妙典<br>妙典給水場<br>浄水 | 浦安市富岡 |
| | 採水年月日 | | | R5.9.4 | R5.9.4 | R5.9.4 | R5.9.4 | R5.9.4 | R5.9.4 |
| | 採水時刻 | | | 9:20 | 11:20 | 9:55 | 10:40 | 11:10 | 12:15 |
| | 天候 | 前日/当日 | | 晴／雨 | 晴／曇 | 晴／曇 | 晴／曇 | 晴／曇 | 晴／曇 |
| | 気温 | ℃ | | － | － | － | － | － | － |
| | 水温 | ℃ | | 28.8 | 29.5 | 29.1 | 28.5 | 29.3 | 29.0 |
| 基準項目 | 一般細菌 | CFU/mL | 100以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 大腸菌 | | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| | カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.003以下 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
| | 水銀及びその化合物 | mg/L | 0.0005以下 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 |
| | セレン及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | ヒ素及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 六価クロム化合物 | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| | 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.04以下 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
| | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 10以下 | 0.94 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.98 | 0.92 |
| | フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.8以下 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09 |
| | ホウ素及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| | 四塩化炭素 | mg/L | 0.002以下 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
| | 1,4-ジオキサン | mg/L | 0.05以下 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン及び<br>トランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.04以下 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
| | ジクロロメタン | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| | テトラクロロエチレン | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | トリクロロエチレン | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | ベンゼン | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 塩素酸 | mg/L | 0.6以下 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| | クロロ酢酸 | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| | クロロホルム | mg/L | 0.06以下 | 0.010 | 0.012 | 0.013 | 0.013 | 0.011 | 0.013 |
| | ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.03以下 | 0.006 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.007 | 0.008 |
| | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.1以下 | 0.008 | 0.008 | 0.010 | 0.009 | 0.009 | 0.009 |
| | 臭素酸 | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 総トリハロメタン | mg/L | 0.1以下 | 0.029 | 0.032 | 0.036 | 0.035 | 0.032 | 0.035 |
| | トリクロロ酢酸 | mg/L | 0.03以下 | <0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | <0.003 | 0.003 |
| | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.03以下 | 0.009 | 0.010 | 0.011 | 0.011 | 0.010 | 0.011 |
| | ブロモホルム | mg/L | 0.09以下 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| | ホルムアルデヒド | mg/L | 0.08以下 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 |
| | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.009 | <0.005 | <0.005 |
| | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.2以下 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| | 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.3以下 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 |
| | 銅及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 200以下 | 21.2 | 20.8 | 20.4 | 20.3 | 21.2 | 20.8 |
| | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.05以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 塩化物イオン | mg/L | 200以下 | 26.5 | 26.7 | 26.2 | 26.1 | 26.0 | 26.2 |
| | カルシウム，マグネシウム等(硬度) | mg/L | 300以下 | 69 | 70 | 71 | 70 | 74 | 77 |
| | 蒸発残留物 | mg/L | 500以下 | 260 | 230 | 220 | 230 | 240 | 250 |
| | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | 0.2以下 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
| | ジェオスミン | μg/L | 0.01以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 2-メチルイソボルネオール | μg/L | 0.01以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 非イオン界面活性剤 | mg/L | 0.02以下 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| | フェノール類 | mg/L | 0.005以下 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| | 有機物(TOC) | mg/L | 3以下 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| | pH値 | | 5.8～8.6 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| | 味 | | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| | 臭気 | | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| | 色度 | 度 | 5以下 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| | 濁度 | 度 | 2以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |

# 水質検査結果書－2

**北船橋給水場系給水栓**

| | 採水場所 / 試験項目 | | 目標値 | 北船橋給水場系給水栓 | | | | 妙典給水場系給水栓 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 船橋市大穴北<br>北船橋給水場<br>浄水 | 船橋市夏見 | 船橋市習志野台<br>北習志野分場<br>浄水 | 船橋市高根台 | 市川市妙典<br>妙典給水場<br>浄水 | 浦安市富岡 |
| | 採水年月日 | | | R5.9.4 | R5.9.4 | R5.9.4 | R5.9.4 | R5.9.4 | R5.9.4 |
| | 採水時刻 | | | 9:20 | 11:20 | 9:55 | 10:40 | 11:10 | 12:15 |
| | 天候 | 前日/当日 | | 晴／雨 | 晴／曇 | 晴／曇 | 晴／曇 | 晴／曇 | 晴／曇 |
| | 気温 | ℃ | | － | － | － | － | － | － |
| | 水温 | ℃ | | 28.8 | 29.5 | 29.1 | 28.5 | 29.3 | 29.0 |
| 水質管理目標設定項目 | アンチモン及びその化合物 | mg/L | 0.02以下 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 |
| | ウラン及びその化合物 | mg/L | 0.002P以下 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
| | ニッケル及びその化合物 | mg/L | 0.02以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 1,2-ジクロロエタン | mg/L | 0.004以下 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 |
| | トルエン | mg/L | 0.4以下 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 |
| | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | mg/L | 0.08以下 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 |
| | 亜塩素酸 | mg/L | 0.6以下 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 |
| | 二酸化塩素 | mg/L | 0.6以下 | － | － | － | － | － | － |
| | ジクロロアセトニトリル | mg/L | 0.01P以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 抱水クロラール | mg/L | 0.02P以下 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.004 |
| | 農薬類 | | 1以下 | － | － | － | － | － | － |
| | 残留塩素 | mg/L | 1以下 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.6 |
| | カルシウム，マグネシウム等(硬度) | mg/L | 10～100 | 69 | 70 | 71 | 70 | 74 | 77 |
| | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 遊離炭酸 | mg/L | 20以下 | － | － | － | － | － | － |
| | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | 0.3以下 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 |
| | メチル-t-ブチルエーテル(MTBE) | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| | 有機物等($KMnO_4$消費量) | mg/L | 3以下 | － | － | － | － | － | － |
| | 臭気強度(TON) | | 3以下 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| | 蒸発残留物 | mg/L | 30～200 | 260 | 230 | 220 | 230 | 240 | 250 |
| | 濁度 | 度 | 1以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| | pH値 | | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| | 腐食性(ランゲリア指数) | | -1～0 | － | － | － | － | － | － |
| | 従属栄養細菌 | CFU/mL | 2,000P以下 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | 0.1以下 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.1以下 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| | ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | μg/L | 0.05P以下 | － | － | － | － | － | － |
| 維持管理項目 | アンモニア態窒素 | mg/L | — | － | － | － | － | － | － |
| | アルカリ度 | mg/L | — | － | － | － | － | － | － |
| | 電気伝導率 | mS/m | — | 26.7 | 27.4 | 26.4 | 26.9 | 27.5 | 27.4 |
| | 酸度 | mg/L | — | 8 | 6 | 7 | 7 | 9 | 10 |
| | 溶存酸素(DO) | mg/L | — | － | － | － | － | － | － |
| | 生物化学的酸素要求量(BOD) | mg/L | — | － | － | － | － | － | － |
| | 化学的酸素要求量(COD) | mg/L | — | － | － | － | － | － | － |
| | 総窒素 | mg/L | — | － | － | － | － | － | － |
| | 総りん | mg/L | — | － | － | － | － | － | － |
| | りん酸イオン | mg/L | — | － | － | － | － | － | － |
| | 浮遊物質 | mg/L | — | － | － | － | － | － | － |
| | 硫酸イオン | mg/L | — | 38 | 36 | 35 | 35 | 40 | 37 |
| | 溶性ケイ酸 | mg/L | — | － | － | － | － | － | － |
| | 臭化物イオン | mg/L | — | － | － | － | － | － | － |
| | 紫外線吸光度 | | — | － | － | － | － | － | － |
| | トリハロメタン生成能 | mg/L | — | － | － | － | － | － | － |
| | 嫌気性芽胞菌 | CFU/100mL | — | － | － | － | － | － | － |

水質基準値とは、給水栓水について適用されるものです。

目標値とは、水質管理目標設定項目で、より質の高い水道水を目指した値です。

水質管理目標設定項目　目標値のＰの表示は、暫定を表しています。　暫定値とは、毒性評価が暫定的なものです。

維持管理項目は、浄水処理を行う上で必要な項目です。

# 水質検査結果書

**北船橋給水場系給水栓**

| 採水場所 / 検査項目 | | 水質基準値（目標値） | 北船橋給水場系給水栓 | | | | 妙典給水場系給水栓 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 船橋市大穴北<br>北船橋給水場<br>浄水 | 船橋市夏見 | 船橋市<br>習志野台<br>北習志野分場<br>浄水 | 船橋市高根台 | 市川市妙典<br>妙典給水場<br>浄水 | 浦安市富岡 |
| 採水年月日 | | | R5.8.1 | R5.8.1 | R5.8.1 | R5.8.1 | R5.8.1 | R5.8.1 |
| 採水時刻 | | | 9:35 | 11:20 | 10:10 | 10:40 | 11:15 | 12:05 |
| 天候 | 前日/当日 | | 晴／曇 | 晴／曇 | 晴／曇 | 晴／晴 | 晴／晴 | 晴／曇 |
| 気温 | ℃ | | — | — | — | — | — | — |
| 水温 | ℃ | | 30.1 | 30.0 | 30.4 | 28.7 | 30.6 | 29.3 |
| 一般細菌 | CFU/mL | 100以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大腸菌 | | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.04以下 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 10以下 | 0.67 | 0.70 | 0.68 | 0.68 | 0.78 | 0.75 |
| 塩素酸 | mg/L | 0.6以下 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| 臭素酸 | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 塩化物イオン | mg/L | 200以下 | 30.1 | 29.5 | 29.7 | 30.1 | 28.4 | 28.7 |
| 有機物(TOC) | mg/L | 3以下 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| pH値 | | 5.8～8.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.5 |
| 味 | | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 臭気 | | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 色度 | 度 | 5以下 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| 濁度 | 度 | 2以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| 残留塩素 | mg/L | 0.1以上 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.7 |
| 臭気強度(TON) | | (3以下) | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| 従属栄養細菌 | CFU/mL | (2,000P以下) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電気伝導率 | mS/m | — | 28.7 | 28.4 | 28.6 | 28.8 | 27.8 | 28.0 |
| クロロホルム | mg/L | 0.06以下 | 0.018 | 0.019 | 0.021 | 0.022 | 0.017 | 0.020 |
| ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.1以下 | 0.008 | 0.010 | 0.010 | 0.011 | 0.010 | 0.010 |
| ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.03以下 | 0.011 | 0.012 | 0.014 | 0.015 | 0.012 | 0.013 |
| ブロモホルム | mg/L | 0.09以下 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| 総トリハロメタン | mg/L | 0.1以下 | 0.039 | 0.043 | 0.047 | 0.050 | 0.041 | 0.045 |
| ジェオスミン | μg/L | 0.01以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 2-メチルイソボルネオール | μg/L | 0.01以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |

水質基準値とは、給水栓水について適用されるものです。
水質管理目標設定項目　目標値のＰの表示は、暫定を表しています。暫定とは、毒性評価が暫定的なものです。

千葉県企業局（水道事業）

# 水質検査結果書

**北船橋給水場系給水栓**

| 採水場所 / 検査項目 | | 水質基準値（目標値） | 北船橋給水場系給水栓 | | | | 妙典給水場系給水栓 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 船橋市大穴北 北船橋給水場 浄水 | 船橋市夏見 | 船橋市 習志野台 北習志野分場 浄水 | 船橋市高根台 | 市川市妙典 妙典給水場 浄水 | 浦安市富岡 |
| 採水年月日 | | | R5.7.3 | R5.7.3 | R5.7.3 | R5.7.3 | R5.7.3 | R5.7.3 |
| 採水時刻 | | | 9:30 | 11:00 | 10:00 | 10:25 | 11:30 | 12:15 |
| 天候 | 前日/当日 | | 晴／曇 | 晴／晴 | 晴／曇 | 晴／曇 | 晴／晴 | 晴／晴 |
| 気温 | ℃ | | － | － | － | － | － | － |
| 水温 | ℃ | | 24.9 | 24.7 | 24.9 | 24.9 | 25.9 | 24.4 |
| 一般細菌 | CFU/mL | 100以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大腸菌 | | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.04以下 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 10以下 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 |
| 塩素酸 | mg/L | 0.6以下 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 |
| 臭素酸 | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 |
| 塩化物イオン | mg/L | 200以下 | 20.3 | 22.1 | 20.9 | 20.1 | 18.5 | 18.6 |
| 有機物(TOC) | mg/L | 3以下 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| pH値 | | 5.8～8.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.5 |
| 味 | | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 臭気 | | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 色度 | 度 | 5以下 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| 濁度 | 度 | 2以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| 残留塩素 | mg/L | 0.1以上 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.6 |
| 臭気強度(TON) | | (3以下) | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| 従属栄養細菌 | CFU/mL | (2,000P以下) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電気伝導率 | mS/m | — | 21.8 | 23.3 | 21.8 | 21.1 | 20.0 | 20.1 |
| クロロホルム | mg/L | 0.06以下 | 0.012 | 0.013 | 0.016 | 0.016 | 0.013 | 0.014 |
| ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.1以下 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.008 |
| ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.03以下 | 0.008 | 0.008 | 0.010 | 0.011 | 0.010 | 0.010 |
| ブロモホルム | mg/L | 0.09以下 | 0.001 | 0.001 | <0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 総トリハロメタン | mg/L | 0.1以下 | 0.027 | 0.028 | 0.033 | 0.035 | 0.032 | 0.033 |
| ジェオスミン | μg/L | 0.01以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 2-メチルイソボルネオール | μg/L | 0.01以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |

水質基準値とは、給水栓水について適用されるものです。
水質管理目標設定項目　目標値のＰの表示は、暫定を表しています。暫定とは、毒性評価が暫定的なものです。

千 葉 県 企 業 局（ 水 道 事 業 ）

# 水質検査結果書－1

**北船橋給水場系給水栓**

| | 採水場所 / 試験項目 | | 水質基準値 | 北船橋給水場系給水栓 | | | | 妙典給水場系給水栓 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 船橋市大穴北<br>北船橋給水場<br>浄水 | 船橋市夏見 | 船橋市習志野台<br>北習志野分場<br>浄水 | 船橋市高根台 | 市川市妙典<br>妙典給水場<br>浄水 | 浦安市富岡 |
| | 採水年月日 | | | R5.6.5 | R5.6.5 | R5.6.5 | R5.6.5 | R5.6.5 | R5.6.5 |
| | 採水時刻 | | | 9:25 | 11:00 | 10:00 | 10:55 | 11:30 | 12:40 |
| | 天候 | 前日/当日 | | 晴／晴 | 晴／晴 | 晴／晴 | 晴／晴 | 晴／晴 | 晴／晴 |
| | 気温 | ℃ | | － | － | － | － | － | － |
| | 水温 | ℃ | | 20.1 | 21.4 | 21.9 | 21.6 | 22.7 | 22.0 |
| 基準項目 | 一般細菌 | CFU/mL | 100以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 大腸菌 | | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| | カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.003以下 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
| | 水銀及びその化合物 | mg/L | 0.0005以下 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 |
| | セレン及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | ヒ素及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 六価クロム化合物 | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| | 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.04以下 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
| | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 10以下 | 0.96 | 0.91 | 0.89 | 0.90 | 0.93 | 0.92 |
| | フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.8以下 | <0.08 | <0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| | ホウ素及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| | 四塩化炭素 | mg/L | 0.002以下 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
| | 1,4-ジオキサン | mg/L | 0.05以下 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン及び<br>トランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.04以下 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
| | ジクロロメタン | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| | テトラクロロエチレン | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | トリクロロエチレン | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | ベンゼン | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 塩素酸 | mg/L | 0.6以下 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 |
| | クロロ酢酸 | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| | クロロホルム | mg/L | 0.06以下 | 0.007 | 0.007 | 0.009 | 0.010 | 0.008 | 0.009 |
| | ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.03以下 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.005 |
| | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.1以下 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.006 |
| | 臭素酸 | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 |
| | 総トリハロメタン | mg/L | 0.1以下 | 0.013 | 0.014 | 0.020 | 0.023 | 0.019 | 0.024 |
| | トリクロロ酢酸 | mg/L | 0.03以下 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.004 |
| | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.03以下 | 0.004 | 0.004 | 0.006 | 0.007 | 0.006 | 0.008 |
| | ブロモホルム | mg/L | 0.09以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 |
| | ホルムアルデヒド | mg/L | 0.08以下 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 |
| | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.006 | <0.005 | <0.005 |
| | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.2以下 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| | 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.3以下 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 |
| | 銅及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 200以下 | 11.6 | 12.6 | 15.2 | 15.9 | 14.1 | 15.3 |
| | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.05以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 塩化物イオン | mg/L | 200以下 | 15.5 | 17.2 | 21.0 | 20.9 | 18.4 | 19.4 |
| | カルシウム，マグネシウム等(硬度) | mg/L | 300以下 | 49 | 51 | 61 | 65 | 56 | 61 |
| | 蒸発残留物 | mg/L | 500以下 | 110 | 110 | 140 | 150 | 120 | 140 |
| | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | 0.2以下 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
| | ジェオスミン | μg/L | 0.01以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 2-メチルイソボルネオール | μg/L | 0.01以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 非イオン界面活性剤 | mg/L | 0.02以下 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| | フェノール類 | mg/L | 0.005以下 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| | 有機物(TOC) | mg/L | 3以下 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| | pH値 | | 5.8～8.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
| | 味 | | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| | 臭気 | | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| | 色度 | 度 | 5以下 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| | 濁度 | 度 | 2以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |

# 水質検査結果書－2

**北船橋給水場系給水栓**

| | 採水場所 / 試験項目 | | 目標値 | 北船橋給水場系給水栓 | | | | 妙典給水場系給水栓 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 船橋市大穴北 北船橋給水場 浄水 | 船橋市夏見 | 船橋市習志野台 北習志野分場 浄水 | 船橋市高根台 | 市川市妙典 妙典給水場 浄水 | 浦安市富岡 |
| | 採水年月日 | | | R5.6.5 | R5.6.5 | R5.6.5 | R5.6.5 | R5.6.5 | R5.6.5 |
| | 採水時刻 | | | 9:25 | 11:00 | 10:00 | 10:55 | 11:30 | 12:40 |
| | 天候 | 前日/当日 | | 晴／晴 | 晴／晴 | 晴／晴 | 晴／晴 | 晴／晴 | 晴／晴 |
| | 気温 | ℃ | | － | － | － | － | － | － |
| | 水温 | ℃ | | 20.1 | 21.4 | 21.9 | 21.6 | 22.7 | 22.0 |
| 水質管理目標設定項目 | アンチモン及びその化合物 | mg/L | 0.02以下 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 |
| | ウラン及びその化合物 | mg/L | 0.002P以下 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
| | ニッケル及びその化合物 | mg/L | 0.02以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 1,2-ジクロロエタン | mg/L | 0.004以下 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 |
| | トルエン | mg/L | 0.4以下 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 |
| | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | mg/L | 0.08以下 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 |
| | 亜塩素酸 | mg/L | 0.6以下 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 |
| | 二酸化塩素 | mg/L | 0.6以下 | － | － | － | － | － | － |
| | ジクロロアセトニトリル | mg/L | 0.01P以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 抱水クロラール | mg/L | 0.02P以下 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.002 |
| | 農薬類 | | 1以下 | － | － | － | － | － | － |
| | 残留塩素 | mg/L | 1以下 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.7 |
| | カルシウム，マグネシウム等(硬度) | mg/L | 10～100 | 49 | 51 | 61 | 65 | 56 | 61 |
| | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 遊離炭酸 | mg/L | 20以下 | － | － | － | － | － | － |
| | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | 0.3以下 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 |
| | メチル-t-ブチルエーテル(MTBE) | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| | 有機物等($KMnO_4$消費量) | mg/L | 3以下 | － | － | － | － | － | － |
| | 臭気強度(TON) | | 3以下 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| | 蒸発残留物 | mg/L | 30～200 | 110 | 110 | 140 | 150 | 120 | 140 |
| | 濁度 | 度 | 1以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| | pH値 | | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
| | 腐食性(ランゲリア指数) | | -1～0 | － | － | － | － | － | － |
| | 従属栄養細菌 | CFU/mL | 2,000P以下 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 |
| | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | 0.1以下 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.1以下 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| | ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | μg/L | 0.05P以下 | － | － | － | － | － | － |
| 維持管理項目 | アンモニア態窒素 | mg/L | — | － | － | － | － | － | － |
| | アルカリ度 | mg/L | — | － | － | － | － | － | － |
| | 電気伝導率 | mS/m | — | 16.5 | 17.4 | 20.6 | 21.6 | 19.1 | 20.6 |
| | 酸度 | mg/L | — | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 |
| | 溶存酸素(DO) | mg/L | — | － | － | － | － | － | － |
| | 生物化学的酸素要求量(BOD) | mg/L | — | － | － | － | － | － | － |
| | 化学的酸素要求量(COD) | mg/L | — | － | － | － | － | － | － |
| | 総窒素 | mg/L | — | － | － | － | － | － | － |
| | 総りん | mg/L | — | － | － | － | － | － | － |
| | りん酸イオン | mg/L | — | － | － | － | － | － | － |
| | 浮遊物質 | mg/L | — | － | － | － | － | － | － |
| | 硫酸イオン | mg/L | — | 15 | 16 | 20 | 22 | 21 | 21 |
| | 溶性ケイ酸 | mg/L | — | － | － | － | － | － | － |
| | 臭化物イオン | mg/L | — | － | － | － | － | － | － |
| | 紫外線吸光度 | | — | － | － | － | － | － | － |
| | トリハロメタン生成能 | mg/L | — | － | － | － | － | － | － |
| | 嫌気性芽胞菌 | CFU/100mL | — | － | － | － | － | － | － |

水質基準値とは、給水栓水について適用されるものです。

目標値とは、水質管理目標設定項目で、より質の高い水道水を目指した値です。

水質管理目標設定項目　目標値のＰの表示は、暫定を表しています。　暫定値とは、毒性評価が暫定的なものです。

維持管理項目は、浄水処理を行う上で必要な項目です。

# 水質検査結果書

**北船橋給水場系給水栓**

| 採水場所 ＼ 検査項目 | | 水質基準値（目標値） | 北船橋給水場系給水栓 | | | | 妙典給水場系給水栓 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 船橋市大穴北<br>北船橋給水場<br>浄水 | 船橋市夏見 | 船橋市<br>習志野台<br>北習志野分場<br>浄水 | 船橋市高根台 | 市川市妙典<br>妙典給水場<br>浄水 | 浦安市富岡 |
| 採水年月日 | | | R5.5.8 | R5.5.8 | R5.5.8 | R5.5.8 | R5.5.8 | R5.5.8 |
| 採水時刻 | | | 9:25 | 11:00 | 9:55 | 10:20 | 11:45 | 12:30 |
| 天候 | 前日/当日 | | 雨／雨 | 雨／曇 | 雨／雨 | 雨／雨 | 雨／曇 | 雨／曇 |
| 気温 | ℃ | | — | — | — | — | — | — |
| 水温 | ℃ | | 19.2 | 20.1 | 19.6 | 17.0 | 19.3 | 19.1 |
| 一般細菌 | CFU/mL | 100以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大腸菌 | | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.04以下 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 10以下 | 1.0 | 0.96 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| 塩素酸 | mg/L | 0.6以下 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 |
| 臭素酸 | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 |
| 塩化物イオン | mg/L | 200以下 | 29.2 | 25.7 | 26.4 | 26.9 | 23.4 | 24.8 |
| 有機物(TOC) | mg/L | 3以下 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 |
| pH値 | | 5.8～8.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.5 |
| 味 | | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 臭気 | | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 色度 | 度 | 5以下 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| 濁度 | 度 | 2以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| 残留塩素 | mg/L | 0.1以上 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 |
| 臭気強度(TON) | | (3以下) | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| 従属栄養細菌 | CFU/mL | (2,000P以下) | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 電気伝導率 | mS/m | — | 23.8 | 23.3 | 22.6 | 23.0 | 20.8 | 21.7 |
| クロロホルム | mg/L | 0.06以下 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.008 | 0.010 |
| ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.1以下 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 |
| ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.03以下 | 0.007 | 0.007 | 0.009 | 0.009 | 0.008 | 0.009 |
| ブロモホルム | mg/L | 0.09以下 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| 総トリハロメタン | mg/L | 0.1以下 | 0.023 | 0.024 | 0.028 | 0.028 | 0.025 | 0.028 |
| ジェオスミン | μg/L | 0.01以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 2-メチルイソボルネオール | μg/L | 0.01以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |

水質基準値とは、給水栓水について適用されるものです。
水質管理目標設定項目　目標値のＰの表示は、暫定を表しています。暫定とは、毒性評価が暫定的なものです。

千 葉 県 企 業 局（ 水 道 事 業 ）

# 水質検査結果書

**北船橋給水場系給水栓**

| 採水場所 / 検査項目 | | 水質基準値（目標値） | 北船橋給水場系給水栓 | | | | 妙典給水場系給水栓 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 船橋市大穴北 北船橋給水場 浄水 | 船橋市夏見 | 船橋市 習志野台 北習志野分場 浄水 | 船橋市高根台 | 市川市妙典 妙典給水場 浄水 | 浦安市富岡 |
| 採水年月日 | | | R5.4.6 | R5.4.6 | R5.4.6 | R5.4.6 | R5.4.6 | R5.4.6 |
| 採水時刻 | | | 9:00 | 10:40 | 9:35 | 10:00 | 11:05 | 11:55 |
| 天候 | 前日/当日 | | 晴／雨 | 晴／曇 | 晴／雨 | 晴／曇 | 晴／曇 | 晴／曇 |
| 気温 | ℃ | | － | － | － | － | － | － |
| 水温 | ℃ | | 16.0 | 16.2 | 16.1 | 15.3 | 16.3 | 16.5 |
| 一般細菌 | CFU/mL | 100以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大腸菌 | | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.04以下 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 10以下 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.7 |
| 塩素酸 | mg/L | 0.6以下 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 |
| 臭素酸 | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 塩化物イオン | mg/L | 200以下 | 25.2 | 24.9 | 25.2 | 25.5 | 24.1 | 25.0 |
| 有機物(TOC) | mg/L | 3以下 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| pH値 | | 5.8～8.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
| 味 | | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 臭気 | | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 色度 | 度 | 5以下 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| 濁度 | 度 | 2以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| 残留塩素 | mg/L | 0.1以上 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 |
| 臭気強度(TON) | | (3以下) | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| 従属栄養細菌 | CFU/mL | (2,000P以下) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電気伝導率 | mS/m | — | 24.7 | 24.8 | 24.3 | 24.7 | 22.9 | 24.1 |
| クロロホルム | mg/L | 0.06以下 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.007 |
| ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.1以下 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 |
| ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.03以下 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 |
| ブロモホルム | mg/L | 0.09以下 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 総トリハロメタン | mg/L | 0.1以下 | 0.017 | 0.019 | 0.022 | 0.022 | 0.021 | 0.022 |
| ジェオスミン | μg/L | 0.01以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 2-メチルイソボルネオール | μg/L | 0.01以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |

水質基準値とは、給水栓水について適用されるものです。
水質管理目標設定項目　目標値のＰの表示は、暫定を表しています。暫定とは、毒性評価が暫定的なものです。

千 葉 県 企 業 局（ 水 道 事 業 ）