水質検査結果書－1

ちば野菊の里浄水場系給水栓

採水場所 / 試験項目			水質基準値	ちば野菊の里浄水場系給水栓	
				松戸市三ケ月	松戸市新松戸
	採水年月日			R8.8.17	R8.8.17
	採水時刻			12:30	13:05
	天候	前日/当日		雨／晴	雨／晴
	気温	℃		－	－
	水温	℃		25.0	27.3
基準項目	一般細菌	CFU/mL	100以下	0	0
	大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	－	－
	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	－	－
	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	－
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	－
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	－
	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	－	－
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	－	－
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	2.1	2.1
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	－	－
	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	－
	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	－	－
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	－	－
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	－	－
	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	－	－
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－	－
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－	－
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	μg/L	0.05以下	－	－
	ベンゼン	mg/L	0.01以下	－	－
	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06
	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	－	－
	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.003	0.004
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	－	－
	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.005	0.007
	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001	0.001
	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.015	0.019
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	－	－
	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.005	0.006
	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	0.002	0.002
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	－	－
	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	－
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	－	－
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	－	－
	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	－
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	－	－
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	－	－
	塩化物イオン	mg/L	200以下	16.1	17.5
	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	－	－
	蒸発残留物	mg/L	500以下	－	－
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	－	－
	ジェオスミン	μg/L	0.01以下	<0.001	<0.001
	2-メチルイソボルネオール	μg/L	0.01以下	<0.001	<0.001
	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	－	－
	フェノール類	mg/L	0.005以下	－	－
	有機物(TOC)	mg/L	3以下	0.7	0.7
	pH値		5.8～8.6	7.4	7.6
	味		異常でないこと	異常なし	異常なし
	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし
	色度	度	5以下	<1	<1
	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1

千 葉 県 企 業 局（ 水 道 事 業 ）

水質検査結果書－2

ちば野菊の里浄水場系給水栓

	採水場所 / 試験項目		目標値	ちば野菊の里浄水場系給水栓	
				松戸市三ケ月	松戸市新松戸
	採水年月日			R8.8.17	R8.8.17
	採水時刻			12:30	13:05
	天候	前日/当日		雨／晴	雨／晴
	気温	℃		－	－
	水温	℃		25.0	27.3
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	－	－
	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002P以下	－	－
	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	－	－
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	－	－
	トルエン	mg/L	0.4以下	－	－
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	－	－
	亜塩素酸	mg/L	0.6以下	－	－
	二酸化塩素	mg/L	0.6以下	－	－
	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01P以下	－	－
	抱水クロラール	mg/L	0.02P以下	－	－
	農薬類		1以下	－	－
	残留塩素	mg/L	1以下	0.7	0.5
	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10～100	－	－
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	－
	遊離炭酸	mg/L	20以下	－	－
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	－	－
	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0.02以下	－	－
	有機物等($KMnO_4$消費量)	mg/L	3以下	－	－
	臭気強度(TON)		3以下	<1	<1
	蒸発残留物	mg/L	30～200	－	－
	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1
	pH値		7.5	7.4	7.6
	腐食性(ランゲリア指数)		-1～0	－	－
	従属栄養細菌	CFU/mL	2,000P以下	0	0
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	－	－
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	－	－
維持管理項目	アンモニア態窒素	mg/L	—	－	－
	アルカリ度	mg/L	—	－	－
	電気伝導率	mS/m	—	20.2	21.2
	酸度	mg/L	—	－	－
	溶存酸素(DO)	mg/L	—	－	－
	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	—	－	－
	化学的酸素要求量(COD)	mg/L	—	－	－
	総窒素	mg/L	—	－	－
	総りん	mg/L	—	－	－
	りん酸イオン	mg/L	—	－	－
	浮遊物質	mg/L	—	－	－
	硫酸イオン	mg/L	—	－	－
	溶性ケイ酸	mg/L	—	－	－
	臭化物イオン	mg/L	—	－	－
	紫外線吸光度		—	－	－
	トリハロメタン生成能	mg/L	—	－	－
	嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	—	－	－
	カルシウム硬度	mg/L	—	－	－
	マグネシウム硬度	mg/L	—	－	－

水質基準値とは、給水栓水について適用されるものです。
目標値とは、水質管理目標設定項目で、より質の高い水道水を目指した値です。
水質管理目標設定項目　目標値のＰの表示は、暫定を表しています。
暫定値とは、毒性評価が暫定的なものです。
維持管理項目は、浄水処理を行う上で必要な項目です。

千　葉　県　企　業　局（　水　道　事　業　）