南八幡浄水場　令和7年度

月	日	曜日	天候	雨量(mm)	気温(℃)	水温(℃)		濁度(度)		pH		電気伝導率(mS/m)		酸消費量(mg/L)	全硬度(mg/L)	塩化物イオン(mg/L)	全蒸発残留物(mg/L)	全鉄(mg/L)	浄水薬品使用量	江戸川流量
						原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	PAC(kg)	(m3/秒)
4月	1	(火)	雨	46.5	5.1	12.4	13.4	4.3	3.6	7.5	7.6	18.1	19.7	32	59	16.6	133	0.15	150	46
	2	(水)	雨	31.5	8.4	10.5	11.7	6.0	3.5	7.4	7.5	16.4	17.0	29	50	13.2	114	0.15	283	64
	3	(木)	雨	5.5	8.9	10.0	10.5	6.4	3.0	7.4	7.4	15.6	15.8	30	49	12.2	113	0.15	592	124
	4	(金)	晴		9.6	10.6	10.6	7.1	2.8	7.3	7.4	19.0	18.1	32	55	14.7	116	0.14	530	112
	5	(土)	晴		11.3	12.2	11.7	5.6	3.4	7.3	7.3	18.9	18.1						371	95
	6	(日)	晴		17.1	13.2	12.7	5.1	3.5	7.4	7.4	19.5	19.9						186	89
	7	(月)	曇		13.1	14.5	14.0	4.2	3.2	7.4	7.5	18.9	19.3	31	61	14.7	124	0.13	27	71
	8	(火)	晴		14.3	13.5	13.8	3.9	3.0	7.4	7.5	19.0	19.1	31	60	14.0	128	0.13	71	74
	9	(水)	晴		17.6	14.9	14.9	4.1	2.9	7.4	7.5	20.7	20.4	30	64	15.7	137	0.10	0	68
	10	(木)	曇	9.0	17.0	16.0	15.7	4.5	2.7	7.4	7.5	20.1	20.6	31	65	16.4	139	0.09	9	64
	11	(金)	曇		15.3	16.3	16.3	3.7	2.6	7.4	7.5	18.9	19.6	31	61	15.0	136	0.11	18	64
	12	(土)	晴		16.3	16.3	16.3	5.4	2.6	7.4	7.5	19.6	19.7						212	71
	13	(日)	曇	5.5	13.1	15.8	16.0	4.7	2.8	7.4	7.5	19.0	19.8						18	84
	14	(月)	曇	2.5	18.0	15.8	15.8	4.4	2.8	7.3	7.4	20.4	18.7	29	56	14.9	132	0.11	301	107
	15	(火)	晴		16.9	15.3	15.7	5.0	3.2	7.3	7.4	18.3	18.8	30	55	16.0	132	0.14	469	229
	16	(水)	晴		16.8	13.8	14.5	9.8	2.8	7.2	7.2	13.3	16.3	24	49	14.3	122	0.10	999	186
	17	(木)	晴		17.6	13.7	14.4	7.3	3.1	7.2	7.1	15.1	16.0	21	48	13.4	118	0.12	716	130
	18	(金)	曇		18.5	14.9	14.8	6.0	2.6	7.2	7.2	16.5	17.2	23	51	14.6	112	0.12	513	100
	19	(土)	晴		20.9	16.4	16.2	4.6	2.7	7.3	7.3	17.4	17.5						133	83
	20	(日)	曇		19.7	17.4	17.5	4.7	3.0	7.3	7.3	17.2	18.2						141	91
	21	(月)	晴		18.2	18.3	18.0	5.3	3.2	7.2	7.3	18.5	17.7	27	54	13.8	117	0.15	221	124
	22	(火)	曇		18.5	16.8	18.0	6.4	3.0	7.2	7.3	13.4	15.8	25	49	11.6	104	0.15	265	131
	23	(水)	雨	11.0	17.4	16.7	17.2	7.6	2.3	7.2	7.2	14.3	20.8	21	49	28.8	126	0.11	645	104
	24	(木)	曇		18.6	16.7	16.8	11.4	2.5	7.2	7.2	14.8	17.0	22	46	18.5	106	0.12	628	103
	25	(金)	曇		18.5	17.4	17.3	5.7	2.5	7.2	7.2	16.2	16.6	22	47	16.0	108	0.13	336	110
	26	(土)	晴	4.0	15.6	16.2	16.8	11.3	2.1	7.2	7.2	14.2	15.6						318	120
	27	(日)	晴		18.6	16.1	16.5	9.4	2.6	7.2	7.2	13.8	15.6						407	89
	28	(月)	曇	13.5	19.8	16.3	16.6	6.1	2.4	7.2	7.2	16.4	16.3	20	43	17.6	103	0.13	230	67
	29	(火)	晴	1.5	18.1	16.7	16.7	4.1	2.3	7.3	7.4	12.9	16.0						27	60
	30	(水)	晴		18.0	16.9	16.9	3.8	2.2	7.3	7.4	14.4	14.0	21	42	11.1	92	0.14	18	63
	最高			46.5	20.9	18.3	18.0	11.4	3.6	7.5	7.6	20.7	20.8	32	65	28.8	139	0.15	999	229
	最低				5.1	10.0	10.5	3.7	2.1	7.2	7.1	12.9	14.0	20	42	11.1	92	0.09		46
	平均				15.9	15.1	15.2	5.9	2.8	7.3	7.3	17.0	17.8	27	53	15.4	120	0.13		97
	合計			130.5															8,834	

多項目試験結果

実施日		4月10日	
気温	℃	17	
項目	単位	原水	配水
水温	℃	16.0	15.7
濁度	度	4.5	2.7
pH		7.4	7.5
電気伝導率	mS/m	20.1	20.6
酸消費量	mg/L	30	31
全硬度	mg/L	63	65
ｶﾙｼｳﾑ硬度	mg/L	46	48
ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度	mg/L	17	17
塩化物イオン	mg/L	15.5	16.4
全蒸発残留物	mg/L	137	139
全鉄	mg/L	0.15	0.09
COD	mg/L	2.7	2.6
BOD	mg/L	1.2	1.2
溶存酸素	mg/L	8.6	9.7
全マンガン	mg/L	0.03	0.02
ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ	mg/L	0.03	0.03
全窒素	mg/L	1.99	1.88
全リン	mg/L	0.09	0.09
硫酸イオン	mg/L	29.1	30.6
シリカ	mg/L	20.5	20.5
色度	度	3	3
懸濁物質	mg/L	6	4

備考
・月に1回測定している部分を水色で示しています。