

郡本浄水場

令和7年度

月	日	曜日	天候	雨量 (mm)	気温 (℃)	水温(℃)		濁度(度)		pH		電気伝導率(mS/m)		酸消費量 (mg/L)	全硬度 (mg/L)	塩化物 イオン (mg/L)	全蒸発 残留物 (mg/L)	全鉄 (mg/L)	浄水薬品使用量 LAS(kg)
						原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	
4月	1	(火)	雨	66.5	5.1	12.5	12.5	1.1	0.9	8.0	7.9	28.6	28.7	104	115	9.6	175	0.11	
	2	(水)	雨	22.5	9.4	12.4	12.4	1.4	1.0	8.0	7.9	28.1	28.2	105	114	9.3	169	0.13	
	3	(木)	雨	3.5	8.7	12.3	12.3	1.1	0.8	8.0	7.9	28.1	28.1	104	114	9.3	175	0.11	
	4	(金)	晴		13.3	12.4	12.4	1.3	0.7	8.0	7.9	28.0	27.8	105	115	10.1	192	0.10	
	5	(土)	晴		14.0	12.3	12.5	1.2	1.0	7.9	7.8	28.0	27.9						
	6	(日)	晴		16.8	12.3	12.6	1.4	0.9	7.9	7.8	27.6	27.9						
	7	(月)	曇		15.7	12.4	12.6	2.7	1.9	7.8	7.8	26.9	27.1	102	115	10.1	211	0.18	
	8	(火)	晴		17.9	12.5	12.8	2.7	2.0	7.8	7.8	26.8	26.9	99	112	9.5	225	0.20	
	9	(水)	晴		19.1	12.7	13.0	2.5	2.2	7.8	7.8	26.7	26.6	98	111	9.4	218	0.22	
	10	(木)	曇		18.7	13.0	13.2	2.6	2.2	7.8	7.7	26.3	26.4	98	110	9.2	252	0.22	
	11	(金)	曇	1.5	17.4	13.1	13.3	2.3	2.0	7.8	7.7	26.2	26.3	96	110	9.1	215	0.21	
	12	(土)	曇		14.2	13.3	13.5	2.4	1.9	7.8	7.7	25.5	26.0						
	13	(日)	曇	2.5	13.6	13.5	13.6	2.7	2.1	7.7	7.7	25.3	25.9						
	14	(月)	曇	1.5	20.2	13.7	14.1	2.3	1.9	7.7	7.7	25.2	25.6	95	108	8.9	210	0.20	
	15	(火)	曇	5.0	18.6	13.9	14.2	2.3	1.7	7.7	7.7	26.0	26.0	95	107	9.2	220	0.20	
	16	(水)	晴		17.7	14.3	14.6	3.4	2.3	7.8	7.8	25.8	25.8	94	106	9.0	193	0.23	
	17	(木)	晴		20.5	14.5	14.8	2.4	1.9	7.7	7.7	25.6	25.6	94	105	8.8	204	0.21	
	18	(金)	曇		22.1	14.8	15.2	2.6	1.9	7.8	7.8	25.6	25.7	94	105	9.3	201	0.19	
	19	(土)	晴		23.6	15.0	15.3	2.5	1.8	7.8	7.7	25.5	25.5						
	20	(日)	曇		21.5	15.1	15.4	2.6	1.7	7.8	7.8	25.4	25.5						
	21	(月)	晴		19.7	15.7	15.8	2.3	1.6	7.8	7.8	25.5	25.3	93	104	9.2	192	0.17	
	22	(火)	曇		21.2	15.6	16.0	2.2	1.7	7.8	7.8	25.4	25.5	93	104	9.2	203	0.16	
	23	(水)	雨	6.5	18.4	15.9	16.1	1.8	1.3	7.8	7.8	25.4	25.4	93	103	9.4	204	0.14	
	24	(木)	曇	0.5	18.6	16.1	16.4	2.0	1.4	7.8	7.8	25.5	25.5	95	104	9.4	170	0.13	
	25	(金)	曇		19.5	16.3	16.6	2.0	1.3	7.8	7.7	25.5	25.5	94	104	9.4	184	0.13	
	26	(土)	曇		17.3	16.5	16.8	1.9	1.5	7.8	7.7	25.4	25.4						
	27	(日)	晴		21.7	16.8	17.1	1.9	1.4	7.8	7.7	25.3	25.4						
	28	(月)	曇	7.5	20.6	16.9	17.1	1.8	1.3	7.7	7.7	25.2	25.4	95	104	9.4	197	0.11	
	29	(火)	晴	1.5	19.7	17.0	17.4	2.4	1.4	7.7	7.7	25.4	25.4						
	30	(水)	晴		21.0	17.2	17.4	2.2	1.6	7.7	7.6	25.3	25.4	94	104	9.2	169	0.12	
	最高			66.5	23.6	17.2	17.4	3.4	2.3	8.0	7.9	28.6	28.7	105	115	10.1	252	0.23	
	最低				5.1	12.3	12.3	1.1	0.7	7.7	7.6	25.2	25.3	93	103	8.8	169	0.10	
	平均				17.5	14.3	14.6	2.1	1.6	7.8	7.8	26.2	26.3	97	108	9.3	199	0.17	
	合計			119.0															0

多項目試験結果

実施日		4月3日		
気温	℃	8.7		
項目	単位	原水	配水	西広※
水温	℃	12.3	12.3	10.9
濁度	度	1.1	0.8	46.2
pH		8.0	7.9	7.7
電気伝導率	mS/m	28.1	28.1	15.9
酸消費量	mg/L	104	104	50
全硬度	mg/L	113	114	74
カルシウム硬度	mg/L	78	79	42
マグネシウム硬度	mg/L	35	35	32
塩化物イオン	mg/L	9.4	9.3	5.9
全蒸発残留物	mg/L	188	175	159
全鉄	mg/L	0.13	0.11	1.43
COD	mg/L	2.9	2.7	5.9
BOD	mg/L	1.6	1.2	2.3
溶存酸素	mg/L	8.5	8.9	10.7
全マンガン	mg/L	0.02	0.01	0.09
硝酸性窒素	mg/L	0.29	0.32	0.35
全窒素	mg/L	0.87	0.79	1.17
全リン	mg/L	0.07	0.07	0.18
硫酸イオン	mg/L	24.7	25.1	13.9
シリカ	mg/L	25.8	26.0	22.4
色度	度	5	5	32
懸濁物質	mg/L	2	1	44
備考 ・月に1回測定している部分を水色で示しています。 ※西広＝養老川から山倉ダムに送水している取水施設				