

袖ヶ浦浄水場

令和4年度

日	曜日	天候	雨量 (mm)	気温 (°C)	水温(°C)		濁度(度)		pH		電気伝導 率(mS/m)	酸消費量 (mg/L)	全硬度 (mg/L)	塩化物 イオン (mg/L)	全蒸発 残留物 (mg/L)	全鉄 (mg/L)	浄水薬品使用量	
					原水	配水	原水	配水	原水	配水							PAC(kg)	硫酸(kg)
1	(金)	雨	10.5	2.9	11.6	10.9	2.6	1.4	7.7	7.7	35.7	73	97	37.6	231	0.12		
2	(土)	晴		8.7	11.6	11.1	2.5	1.9	7.6	7.6	35.5							
3	(日)	雨	5.0	7.8	11.7	11.3	1.9	1.3	7.6	7.7	35.1							
4	(月)	雨	59.0	9.0	11.8	11.4	2.5	1.8	7.7	7.7	35.3	74	95	36.8	235	0.15		
5	(火)	曇		11.0	12.1	11.6	2.7	2.0	7.7	7.7	34.8	73	91	37.4	211	0.18		48
6	(水)	晴		18.0	12.5	12.0	2.2	1.8	7.6	7.6	34.4	73	92	37.1	242	0.19		
7	(木)	晴		17.6	12.5	12.6	2.8	2.3	7.7	7.7	34.4	71	93	37.4	208	0.22		
8	(金)	晴		16.3	12.6	12.0	2.6	1.7	7.6	7.7	34.3	71	93	37.7	200	0.11	700	222
9	(土)	晴		20.4	12.7	12.4	2.5	1.3	7.7	7.7	34.3						616	194
10	(日)	晴		19.8	12.8	12.4	2.5	1.7	7.6	7.6	34.2							
11	(月)	晴		21.8	12.9	12.7	2.6	1.6	7.7	7.7	34.2	72	93	38.1	217	0.16		
12	(火)	晴		22.8	13.0	12.8	2.3	1.7	7.7	7.7	34.3	73	92	37.9	233	0.14		
13	(水)	晴		23.6	13.2	13.1	2.6	2.7	7.6	7.7	34.7	74	93	37.2	238	0.15		
14	(木)	曇		12.9	13.0	12.9	2.4	1.6	7.6	7.7	34.7	73	93	36.9	226	0.14		
15	(金)	雨	21.0	10.5	13.0	12.7	2.3	1.6	7.6	7.7	34.3	73	94	32.8	213	0.16		
16	(土)	曇		11.1	13.1	12.7	2.4	1.6	7.7	7.7	33.8							
17	(日)	曇		14.9	14.0	13.3	2.9	2.0	7.6	7.7	32.9							
18	(月)	曇	17.0	18.5	14.6	13.9	3.2	2.3	7.8	7.7	32.6	68	87	34.7	204	0.18		
19	(火)	晴		16.8	15.0	14.1	3.0	2.0	7.8	7.8	32.2	67	86	32.4	212	0.13		
20	(水)	雨	2.0	10.9	14.9	14.1	3.2	2.1	7.6	7.7	32.3	68	86	31.4	228	0.17		
21	(木)	曇	8.5	16.8	15.3	14.4	3.6	2.3	7.7	7.7	32.0	67	87	32.3	209	0.17		
22	(金)	晴	38.0	18.0	15.5	14.6	4.4	2.6	7.6	7.6	31.9	66	91	33.3	184	0.10		
23	(土)	曇		19.1	15.5	14.8	3.5	2.4	7.6	7.6	31.7							
24	(日)	曇	12.0	19.0	15.7	15.0	4.2	2.3	7.6	7.6	31.5							
25	(月)	晴		22.8	16.1	15.2	4.1	2.9	7.6	7.6	31.4	66	88	31.7	198	0.10		
26	(火)	曇	1.0	22.7	16.4	15.7	4.1	2.4	7.6	7.6	30.4	63	88	32.0	165	0.16		
27	(水)	雨	5.0	20.8	16.8	16.3	4.3	2.6	7.6	7.6	30.5	64	89	31.0	184	0.12		
28	(木)	曇		16.8	16.7	16.0	4.2	2.8	7.6	7.6	30.7	63	87	33.5	180	0.16		
29	(金)	曇	47.5	14.7	17.0	16.1	4.0	2.6	7.6	7.7	30.8							
30	(土)	晴		13.4	17.2	16.0	4.3	2.8	7.7	7.6	30.3							
最高			59.0	23.6	17.2	16.3	4.4	2.9	7.8	7.8	35.7	74	97	38.1	242	0.22	700	222
最低				2.9	11.6	10.9	1.9	1.3	7.6	7.6	30.3	63	86	31.0	165	0.10		
平均				16.0	14.0	13.5	3.1	2.1	7.6	7.7	33.2	70	91	35.0	211	0.15		
合計			226.5														1,316	464

4月

多項目試験結果			
実施日		4月7日	
気温	°C	17.6	
項目	単位	原水	配水
水温	°C	12.5	12.6
濁度	度	2.8	2.3
pH		7.7	7.7
電気伝導率	mS/m		34.4
酸消費量	mg/L		71
全硬度	mg/L		93
カルシウム硬度	mg/L		53
マグネシウム硬度	mg/L		40
塩化物イオン	mg/L		37.4
全蒸発残留物	mg/L		208
全鉄	mg/L		0.22
COD	mg/L		2.5
BOD	mg/L		0.9
溶存酸素	mg/L		10.6
全マンガン	mg/L		0.02
硝酸性窒素	mg/L		3.12
全窒素	mg/L		3.43
全リン	mg/L		0.14
硫酸イオン	mg/L		22.5
シリカ	mg/L		28.5
色度	度		6
懸濁物質	mg/L		2
備考	・月に1回測定している部分を水色で示しています。		

袖ヶ浦浄水場

令和4年度

5月	日	曜日	天候	雨量(mm)	気温(°C)	水温(°C)		濁度(度)		pH		電気伝導率(mS/m)	酸消費量(mg/L)	全硬度(mg/L)	塩化物イオン(mg/L)	全蒸発残留物(mg/L)	全鉄(mg/L)	浄水薬品使用量					
						原水	配水	原水	配水	原水	配水							配水	配水	配水	配水	PAC(kg)	硫酸(kg)
1(日)	曇	7.0	14.7	17.0	15.9	3.8	2.2	7.6	7.7	30.1													
2(月)	曇	13.5	14.2	17.0	16.0	5.2	3.4	7.6	7.6	29.4	61	83	31.4	188	0.18								
3(火)	晴		14.0	17.4	16.0	5.7	3.7	7.5	7.5	29.1													
4(水)	晴		21.2	17.5	16.2	4.8	3.4	7.4	7.5	29.2													
5(木)	晴		20.7	17.6	16.3	3.8	2.4	7.5	7.5	29.1													
6(金)	晴		24.4	17.8	16.8	3.8	2.5	7.6	7.6	29.7	60	84	30.2	184	0.18								
7(土)	曇	3.5	18.4	17.8	16.6	3.5	2.2	7.5	7.5	29.5													
8(日)	晴		21.0	18.0	16.8	3.7	2.1	7.6	7.6	29.5													
9(月)	曇	8.5	15.9	18.0	16.8	3.6	2.2	7.7	7.7	29.6	57	83	31.1	198	0.16								
10(火)	晴	1.5	16.1	18.2	16.5	3.0	1.7	7.7	7.6	29.4	62	83	29.9	209	0.11								
11(水)	晴		18.8	18.4	16.7	2.9	1.5	7.6	7.6	29.6	62	82	30.7	182	0.14	66	50						
12(木)	曇	2.5	21.7	18.5	17.1	3.3	1.9	7.6	7.6	29.1	61	81	30.5	179	0.15								
13(金)	雨	40.5	19.1	18.8	17.4	2.0	1.2	7.5	7.5	29.4	61	82	30.5	159	0.14								
14(土)	雨	20.0	21.1	19.0	17.8	1.9	1.4	7.6	7.6	29.4													
15(日)	曇		16.5	19.0	17.7	2.5	1.5	7.6	7.5	29.2													
16(月)	雨	10.5	14.0	19.0	17.6	1.7	0.5	7.5	7.5	29.5	61	82	30.0	185	0.11								
17(火)	曇	1.0	16.2	19.1	17.6	2.6	1.5	7.5	7.5	28.8	61	80	30.7	153	0.14								
18(水)	晴		19.6	19.1	17.6	2.1	0.9	7.5	7.5	28.8	60	80	31.6	160	0.11								
19(木)	晴		25.3	19.1	17.6	3.4	2.0	7.5	7.5	27.4	59	77	29.2	158	0.23								
20(金)	晴		24.4	19.1	17.7	3.9	1.9	7.5	7.5	27.5	60	79	28.9	165	0.22								
21(土)	曇	4.0	19.7	19.1	17.8	2.2	0.9	7.5	7.4	27.7													
22(日)	曇	1.0	17.8	19.1	17.7	2.0	0.7	7.6	7.5	28.5													
23(月)	曇	2.0	20.4	19.4	18.0	2.3	1.3	7.7	7.5	28.5	60	80	30.1	179	0.12								
24(火)	晴		25.3	19.7	18.3	2.1	1.3	7.6	7.5	28.6	60	83	31.4	174	0.13								
25(水)	晴		25.5	19.9	18.5	2.2	1.3	7.6	7.6	28.3	61	81	31.3	192	0.15								
26(木)	晴		24.9	19.9	18.6	2.2	1.5	7.6	7.6	28.6	61	80	30.1	192	0.16								
27(金)	雨	15.5	19.5	19.9	18.7	2.0	1.2	7.6	7.6	28.6	61	82	27.9	194	0.13								
28(土)	晴		26.6	20.2	18.9	1.4	0.6	7.5	7.5	28.4													
29(日)	晴		29.7	20.5	19.1	2.0	1.1	7.6	7.5	28.8													
30(月)	晴		27.7	20.7	19.3	2.1	1.2	7.6	7.5	28.9	61	83	28.7	185	0.11								
31(火)	雨	16.5	17.9	20.7	19.3	1.8	1.3	7.6	7.6	28.7	61	81	31.5	193	0.12								
最高			40.5	29.7	20.7	19.3	5.7	3.7	7.7	7.7	30.1	62	84	31.6	209	0.23	66	50					
最低				14.0	17.0	15.9	1.4	0.5	7.4	7.4	27.4	57	77	27.9	153	0.11							
平均				20.4	18.9	17.5	2.9	1.7	7.6	7.6	28.9	61	81	30.3	180	0.15							
合計			147.5														66	50					

多項目試験結果			
実施日		5月6日	
気温	°C	24.4	
項目	単位	原水	配水
水温	°C	17.8	16.8
濁度	度	3.8	2.5
pH		7.6	7.6
電気伝導率	mS/m		29.7
酸消費量	mg/L		60
全硬度	mg/L		84
カルシウム硬度	mg/L		52
マグネシウム硬度	mg/L		32
塩化物イオン	mg/L		30.2
全蒸発残留物	mg/L		184
全鉄	mg/L		0.18
COD	mg/L		2.6
BOD	mg/L		1.0
溶存酸素	mg/L		9.7
全マンガン	mg/L		0.03
硝酸性窒素	mg/L		2.39
全窒素	mg/L		2.98
全リン	mg/L		0.13
硫酸イオン	mg/L		20.5
シリカ	mg/L		23.7
色度	度		5
懸濁物質	mg/L		2
備考	・月に1回測定している部分を水色で示しています。		

袖ヶ浦浄水場

令和4年度

日	曜日	天候	雨量 (mm)	気温 (°C)	水温(°C)		濁度(度)		pH		電気伝導 率(mS/m)	酸消費量 (mg/L)	全硬度 (mg/L)	塩化物 イオン (mg/L)	全蒸発 残留物 (mg/L)	全鉄 (mg/L)	浄水薬品使用量	
					原水	配水	原水	配水	原水	配水							PAC(kg)	硫酸(kg)
					配水	配水	配水	配水	配水	配水								
1	(水)	晴		23.8	21.1	19.5	1.8	1.1	7.5	7.6	28.8	60	82	32.5	168	0.10		
2	(木)	晴		28.1	20.9	19.6	2.2	1.4	7.6	7.5	28.4	60	82	29.5	173	0.09		
3	(金)	晴	0.5	27.2	21.1	19.9	2.4	1.5	7.5	7.5	28.1	59	81	29.1	179	0.15		
4	(土)	晴		21.9	21.2	20.1	2.5	1.8	7.5	7.5	28.2							
5	(日)	雨	0.5	24.0	21.3	20.2	2.4	1.6	7.7	7.6	28.2							
6	(月)	雨	24.5	16.1	21.4	20.3	2.8	2.0	7.5	7.5	28.1	59	81	29.5	180	0.14		
7	(火)	曇	0.5	18.7	21.7	20.5	2.5	1.7	7.6	7.5	28.0	59	81	28.1	181	0.14	41	32
8	(水)	雨	1.0	16.9	21.6	20.6	2.4	1.9	7.5	7.6	27.7	58	80	28.0	183	0.16		
9	(木)	晴		21.6	21.3	20.5	3.3	2.6	7.5	7.5	27.0	59	80	28.2	179	0.16		
10	(金)	晴	1.0	20.4	21.3	21.0	3.6	2.6	7.6	7.6	27.2	60	78	27.8	141	0.16		
11	(土)	曇	0.5	24.1	21.1	20.3	3.6	2.5	7.5	7.5	27.3							
12	(日)	曇	9.0	19.7	21.1	20.3	3.9	3.0	7.3	7.2	27.0							
13	(月)	晴		22.6	21.3	20.4	4.2	2.8	7.5	7.5	27.0	58	78	27.4	155	0.29		
14	(火)	曇	1.5	17.5	21.3	20.2	3.3	2.7	7.5	7.5	26.7	58	77	28.0	155	0.23	85	57
15	(水)	雨	6.0	16.8	21.4	20.3	3.2	2.5	7.5	7.6	27.1	58	77	29.5	160	0.20		
16	(木)	曇	1.0	20.3	21.6	20.5	3.5	2.8	7.6	7.5	27.2	58	77	29.0	153	0.22		
17	(金)	曇		24.3	21.6	20.5	3.8	2.6	7.6	7.5	27.0	59	78	29.5	146	0.29		
18	(土)	曇	5.5	24.8	21.5	20.7	3.7	3.0	7.6	7.6	27.3							
19	(日)	晴	0.5	27.4	21.8	20.9	3.1	2.3	7.4	7.4	27.6							
20	(月)	曇		27.3	22.1	21.1	3.1	2.3	7.6	7.5	27.9	61	80	29.0	169	0.19		
21	(火)	曇	2.5	27.7	22.1	21.3	3.1	2.2	7.6	7.6	27.9	60	80	30.0	174	0.19		
22	(水)	曇	10.5	24.3	22.1	21.3	2.2	1.7	7.6	7.6	27.5	60	80	30.2	189	0.14		
23	(木)	曇		24.6	22.1	21.3	2.2	1.7	7.6	7.6	27.8	60	81	30.1	178	0.13		
24	(金)	晴		29.3	22.4	21.7	2.3	1.8	7.6	7.6	27.9	61	81	29.7	190	0.14		
25	(土)	晴		30.8	22.8	22.0	2.0	1.5	7.6	7.6	28.5							
26	(日)	晴		32.0	23.0	22.1	2.2	1.6	7.5	7.5	28.5							
27	(月)	晴		33.8	23.2	22.3	2.1	1.6	7.6	7.6	28.6	63	83	29.4	190	0.12		
28	(火)	晴		33.7	23.4	22.4	1.7	1.4	7.6	7.6	28.3	62	83	28.8	175	0.10		
29	(水)	晴		31.3	23.6	22.7	1.6	1.2	7.7	7.7	28.3	62	82	28.8	164	0.11		
30	(木)	晴		32.2	23.5	23.7	1.5	1.2	7.7	7.7	28.6	63	83	27.1	173	0.07		
最高			24.5	33.8	23.6	23.7	4.2	3.0	7.7	7.7	28.8	63	83	32.5	190	0.29	85	57
最低				16.1	20.9	19.5	1.5	1.1	7.3	7.2	26.7	58	77	27.1	141	0.07		
平均				24.8	21.9	20.9	2.7	2.0	7.6	7.5	27.8	60	80	29.1	171	0.16		
合計			65.0														126	89

6月

多項目試験結果			
実施日		6月9日	
気温	°C	21.6	
項目	単位	原水	配水
水温	°C	21.3	20.5
濁度	度	3.3	2.6
pH		7.5	7.5
電気伝導率	mS/m		27.0
酸消費量	mg/L		59
全硬度	mg/L		80
カルシウム硬度	mg/L		47
マグネシウム硬度	mg/L		32
塩化物イオン	mg/L		28.2
全蒸発残留物	mg/L		179
全鉄	mg/L		0.16
COD	mg/L		3.0
BOD	mg/L		1.0
溶存酸素	mg/L		8.1
全マンガン	mg/L		0.03
硝酸性窒素	mg/L		1.73
全窒素	mg/L		2.23
全リン	mg/L		0.13
硫酸イオン	mg/L		17.2
シリカ	mg/L		21.1
色度	度		7
懸濁物質	mg/L		3
備考	・月に1回測定している部分を水色で示しています。		