

袖ヶ浦浄水場

令和8年度

月	日	曜日	天候	雨量 (mm)	気温 (°C)	水温(°C)		濁度(度)		pH		電気伝導率(mS/m)	酸消費量 (mg/L)	全硬度 (mg/L)	塩化物イオン (mg/L)	全蒸発 残留物 (mg/L)	全鉄 (mg/L)	浄水薬品使用量				
						原水	配水	原水	配水	原水	配水							配水	配水	PAC(kg)	硫酸(kg)	
4月	1	(水)	雨		18.1	13.8	12.8	2.5	1.4	7.5	7.5	38.7	70	101	36.5	240	0.11					
	2	(木)	雨		11.5	13.3	12.9	2.8	1.9	7.5	7.5	38.9	64	101	35.2	250	0.13					
	3	(金)	晴		14.5	13.7	12.9	2.5	1.9	7.6	7.6	38.9	71	98	43.0	220	0.12					
	4	(土)	雨		13.0	13.6	13.0	2.5	1.9	7.6	7.6	38.4										
	5	(日)	晴		22.3	14.1	13.6	2.6	1.7	7.6	7.6	38.6										
	6	(月)	晴		18.1	14.3	13.7	2.6	2.0	7.6	7.6	39.1	71	99	42.5	234	0.17					
	7	(火)	雨		18.7	14.3	13.9	2.5	2.1	7.6	7.6	39.2	70	98	42.6	235	0.17					
	8	(水)	晴		12.6	14.2	13.7	2.3	2.0	7.6	7.6	38.9	71	100	43.8	246	0.15					
	9	(木)	晴		16.9	14.6	14.0	2.4	2.1	7.6	7.6	38.9	69	103	44.2	252	0.17					
	10	(金)	雨		19.2	14.7	14.2	2.3	2.0	7.7	7.6	38.8	68	100	43.5	246	0.13					
	11	(土)	晴		19.8	15.1	14.5	2.2	1.8	7.6	7.6	38.4										
	12	(日)	晴		17.0	15.1	14.4	2.5	2.0	7.6	7.6	38.5										
	13	(月)	晴		18.6	15.4	14.6	2.5	1.9	7.6	7.6	38.3	69	96	43.0	265	0.12					
	14	(火)	晴		17.2	15.6	14.8	2.4	2.2	7.6	7.6	38.3	68	101	43.4	223	0.16					
	15	(水)	曇		17.7	15.6	14.9	2.3	1.9	7.6	7.5	38.0	70	101	38.6	225	0.17					
	16	(木)	晴		16.8	15.8	15.0	2.3	2.0	7.6	7.6	38.2	70	101	40.7	224	0.15					
	17	(金)	晴		12.9	15.8	15.0	2.6	2.2	7.6	7.6	37.9	68	95	41.4	196	0.17					
	18	(土)	曇		15.0	16.0	15.2	2.5	2.2	7.6	7.6	37.7										
	19	(日)	晴		17.5	16.4	15.7	2.7	2.3	7.6	7.6	37.4										
	20	(月)	晴		19.3	16.6	15.6	2.7	2.3	7.6	7.6	37.0	67	94	39.4	221	0.18					
	21	(火)	晴		21.7	16.8	15.9	2.7	2.3	7.6	7.5	36.6	67	93	39.9	224	0.19					
	22	(水)	晴		18.3	17.0	16.0	2.8	2.3	7.6	7.6	35.6	65	94	42.1	212	0.19					
	23	(木)	曇		17.1	17.0	16.1	2.9	2.5	7.6	7.6	36.3	65	93	40.2	242	0.11	36	45			
	24	(金)	曇		12.6	17.2	16.1	2.8	2.2	7.6	7.6	36.1	66	93	36.6	221	0.21					
	25	(土)	曇		15.3	17.5	16.3	2.9	2.4	7.6	7.6	35.8										
	26	(日)	晴		15.8	17.7	16.4	2.8	2.3	7.6	7.6	35.8										
	27	(月)	雨		15.1	17.6	16.5	2.8	2.5	7.7	7.7	35.8	65	92	40.5	200	0.30					
	28	(火)	晴		20.9	18.0	16.8	2.7	2.2	7.6	7.6	35.8	64	92	36.5	182	0.21					
	29	(水)	曇		18.7	18.0	17.0	2.8	2.3	7.6	7.6	35.6										
	30	(木)	曇		14.4	18.0	16.9	2.7	2.1	7.7	7.7	35.6	64	91	38.3	216	0.20					
	最高				22.3	18.0	17.0	2.9	2.5	7.7	7.7	39.2	71	103	44.2	265	0.30	36	45			
	最低				11.5	13.3	12.8	2.2	1.4	7.5	7.5	35.6	64	91	35.2	182	0.11					
	平均				16.9	15.8	14.9	2.6	2.1	7.6	7.6	37.6	68	97	40.6	227	0.17					
	合計																	36	45			

多項目試験結果			
実施日		4月2日	
気温	°C	11.5	
項目	単位	原水	配水
水温	°C	13.3	12.9
濁度	度	2.8	1.9
pH		7.5	7.5
電気伝導率	mS/m		38.9
酸消費量	mg/L		64
全硬度	mg/L		101
カルシウム硬度	mg/L		64
マグネシウム硬度	mg/L		38
塩化物イオン	mg/L		35.2
全蒸発残留物	mg/L		250
全鉄	mg/L		0.13
COD	mg/L		2.9
BOD	mg/L		<0.5
溶存酸素	mg/L		10.0
全マンガン	mg/L		0.03
硝酸性窒素	mg/L		1.85
全窒素	mg/L		3.70
全リン	mg/L		0.20
硫酸イオン	mg/L		25.6
シリカ	mg/L		26.8
色度	度		6
懸濁物質	mg/L		1
備考	・月に1回測定している部分を水色で示しています。 ・23日の薬品使用は試運転による。		